

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.

Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 4, ИТП 2, Ж

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.2023	24		57,98	58,00	-0,02	77,07	48,31	28,76	6,88	4,25	1,67
24.08.2023	24		59,98	59,93	0,04	77,21	48,16	29,04	6,86	4,23	1,75
25.08.2023	24		60,57	60,50	0,07	76,89	48,38	28,51	6,87	4,24	1,73
26.08.2023	24		61,52	61,41	0,11	76,69	48,57	28,12	6,84	4,21	1,74
27.08.2023	24		64,27	64,16	0,11	76,75	48,44	28,31	6,87	4,24	1,83
28.08.2023	24		63,13	63,02	0,11	76,85	48,61	28,24	6,87	4,24	1,79
29.08.2023	24		63,21	63,11	0,10	76,85	49,87	26,98	6,87	4,24	1,71
30.08.2023	24		56,34	56,22	0,12	76,83	48,10	28,73	6,86	4,23	1,63
31.08.2023	24		62,83	62,74	0,09	76,54	48,29	28,25	6,87	4,24	1,78
01.09.2023	24		59,06	58,98	0,08	76,37	48,58	27,79	6,87	4,24	1,65
02.09.2023	24		62,49	62,42	0,07	76,62	48,37	28,25	6,87	4,24	1,77
03.09.2023	24		62,91	62,85	0,07	76,84	48,24	28,60	6,83	4,20	1,81
04.09.2023	24		63,31	63,25	0,06	76,91	48,54	28,37	6,87	4,24	1,80
05.09.2023	24		62,84	62,78	0,06	76,92	47,96	28,97	6,87	4,23	1,83
06.09.2023	24		59,50	59,44	0,06	77,09	47,53	29,56	6,87	4,24	1,77
07.09.2023	24		64,11	64,06	0,05	77,24	47,97	29,27	6,84	4,21	1,88
08.09.2023	24		59,74	59,70	0,03	76,99	47,92	29,07	6,86	4,23	1,74
09.09.2023	24		63,85	63,84	0,01	76,98	48,30	28,68	6,84	4,21	1,84
10.09.2023	24		66,56	66,56	0,00	77,12	47,91	29,21	6,87	4,24	1,95
11.09.2023	24		63,09	63,08	0,01	76,95	47,97	28,99	6,86	4,22	1,83
12.09.2023	24		55,98	55,98	0,00	76,89	48,33	28,56	6,86	4,24	1,60
13.09.2023	24		56,94	56,93	0,01	76,87	47,62	29,25	6,86	4,23	1,67
14.09.2023	24		57,35	57,35	0,00	77,13	47,31	29,82	6,85	4,22	1,71
15.09.2023	24		58,49	58,49	0,00	77,41	46,73	30,68	6,86	4,24	1,80
16.09.2023	24		63,76	63,75	0,01	77,41	46,31	31,09	6,85	4,23	1,99
17.09.2023	24		70,90	70,90	0,00	77,44	47,23	30,21	6,86	4,24	2,15
18.09.2023	24		61,87	61,85	0,03	77,63	46,55	31,08	6,85	4,23	1,93
19.09.2023	24		62,27	62,22	0,04	77,47	46,79	30,68	6,86	4,23	1,92
20.09.2023	24		64,72	64,71	0,01	77,17	46,55	30,62	6,86	4,24	1,99
21.09.2023	24		64,21	64,19	0,01	77,05	46,50	30,56	6,86	4,23	1,97
Среднее			61,79	61,75	0,04	77,01	47,86	29,14	6,86	4,23	1,81
Итого по УУТЭ	720		1853,78	1852,42							54,23
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											20,99
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											16,27
Всего за Сентябрь 2023											49,51

Период расчета по среднему: с по час.

(загрязнение приборов учета) с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____

/Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Георгия Гречко, д.1, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°С
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Тн	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.2023	24		79,68	80,16	-0,47	76,40	53,92	22,48	6,82	4,18	1,77
24.08.2023	24		79,65	80,14	-0,49	76,51	54,52	21,99	6,81	4,17	1,73
25.08.2023	24		79,63	80,12	-0,48	76,22	54,14	22,07	6,82	4,17	1,74
26.08.2023	24		79,61	80,08	-0,48	76,02	54,03	21,99	6,79	4,15	1,73
27.08.2023	24		79,40	79,89	-0,48	76,08	53,76	22,32	6,82	4,18	1,75
28.08.2023	24		78,92	79,39	-0,47	76,15	53,10	23,05	6,81	4,17	1,80
29.08.2023	24		78,94	79,41	-0,47	76,16	53,01	23,15	6,81	4,18	1,81
30.08.2023	24		79,05	79,53	-0,48	76,17	53,78	22,40	6,80	4,17	1,75
31.08.2023	24		79,49	79,98	-0,49	75,88	53,63	22,25	6,81	4,17	1,75
01.09.2023	24		79,50	80,00	-0,50	75,73	53,55	22,18	6,81	4,17	1,74
02.09.2023	24		79,49	79,98	-0,49	75,92	53,53	22,40	6,81	4,17	1,76
03.09.2023	24		79,47	79,96	-0,49	76,16	53,69	22,47	6,78	4,14	1,76
04.09.2023	24		79,49	79,98	-0,49	76,24	54,03	22,21	6,81	4,17	1,74
05.09.2023	24		79,48	79,98	-0,50	76,24	54,54	21,70	6,81	4,17	1,70
06.09.2023	24		79,16	79,66	-0,50	76,38	54,16	22,22	6,82	4,18	1,74
07.09.2023	24		78,52	79,00	-0,48	76,54	53,91	22,63	6,79	4,15	1,76
08.09.2023	24		78,42	78,90	-0,49	76,33	54,09	22,24	6,81	4,17	1,72
09.09.2023	24		77,64	78,10	-0,47	76,27	52,35	23,91	6,78	4,14	1,84
10.09.2023	24		77,69	78,15	-0,46	76,41	52,75	23,66	6,81	4,17	1,82
11.09.2023	24		77,70	78,17	-0,47	76,21	53,64	22,57	6,80	4,16	1,73
12.09.2023	24		78,46	78,93	-0,47	76,17	53,46	22,71	6,81	4,17	1,76
13.09.2023	24		78,94	79,41	-0,47	76,18	53,33	22,85	6,80	4,17	1,78
14.09.2023	24		78,92	79,39	-0,47	76,38	53,70	22,68	6,79	4,16	1,77
15.09.2023	24		78,92	79,39	-0,47	76,69	54,12	22,57	6,81	4,17	1,76
16.09.2023	24		78,91	79,39	-0,48	76,76	53,38	23,37	6,80	4,17	1,82
17.09.2023	24		78,89	79,36	-0,46	76,72	51,85	24,87	6,81	4,17	1,94
18.09.2023	24		78,90	79,36	-0,46	76,90	53,29	23,61	6,79	4,16	1,84
19.09.2023	24		78,90	79,36	-0,46	76,77	52,86	23,91	6,80	4,17	1,87
20.09.2023	24		78,89	79,35	-0,46	76,44	52,78	23,66	6,81	4,17	1,85
21.09.2023	24		78,88	79,34	-0,46	76,33	52,38	23,96	6,80	4,17	1,87
среднее			78,98	79,46	-0,48	76,31	53,51	22,80	6,80	4,17	1,78
Итого по УУТЭ	720		2369,54	2383,86							53,40
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											15,36
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											16,02
Всего за Сентябрь 2023											54,06

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Струве, д.6, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорной расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

T1/T2 =

Договорной расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.2023	24		106,81	106,19	0,62	76,21	55,70	20,51	6,89	4,27	2,23
24.08.2023	24		105,74	105,11	0,63	76,36	55,74	20,62	6,87	4,25	2,22
25.08.2023	24		109,09	108,46	0,63	76,10	55,77	20,33	6,88	4,26	2,26
26.08.2023	24		115,08	114,45	0,63	75,94	56,05	19,89	6,85	4,24	2,33
27.08.2023	24		121,40	120,75	0,65	76,01	56,08	19,93	6,88	4,27	2,46
28.08.2023	24		115,60	114,95	0,65	76,08	55,94	20,14	6,87	4,26	2,37
29.08.2023	24		114,09	113,45	0,64	76,06	55,90	20,16	6,87	4,26	2,34
30.08.2023	24		113,81	113,17	0,64	76,10	55,82	20,27	6,87	4,25	2,35
31.08.2023	24		121,29	120,65	0,64	75,86	56,22	19,64	6,87	4,26	2,43
01.09.2023	24		117,72	117,08	0,63	75,65	55,91	19,73	6,87	4,26	2,37
02.09.2023	24		120,89	120,24	0,65	75,89	55,95	19,94	6,87	4,26	2,45
03.09.2023	24		122,71	122,03	0,68	76,15	55,94	20,21	6,84	4,23	2,53
04.09.2023	24		115,11	114,44	0,67	76,17	55,76	20,41	6,87	4,26	2,39
05.09.2023	24		120,26	119,59	0,66	76,18	58,24	17,94	6,87	4,26	2,20
06.09.2023	24		105,79	105,19	0,60	76,20	54,02	22,18	6,88	4,26	2,39
07.09.2023	24		107,99	107,38	0,61	76,38	53,95	22,43	6,85	4,24	2,46
08.09.2023	24		103,91	103,29	0,62	76,16	54,01	22,16	6,87	4,26	2,34
09.09.2023	24		110,39	109,75	0,63	76,16	54,26	21,90	6,85	4,23	2,46
10.09.2023	24		118,46	117,78	0,69	76,38	54,50	21,88	6,87	4,26	2,64
11.09.2023	24		112,11	111,46	0,65	76,18	54,42	21,76	6,86	4,25	2,48
12.09.2023	24		110,18	109,55	0,64	76,11	54,37	21,75	6,87	4,26	2,44
13.09.2023	24		108,69	108,04	0,65	76,09	54,26	21,83	6,87	4,25	2,42
14.09.2023	24		112,47	111,79	0,68	76,34	54,59	21,75	6,85	4,24	2,49
15.09.2023	24		106,98	106,31	0,67	76,57	54,16	22,41	6,87	4,26	2,44
16.09.2023	24		113,26	112,56	0,70	76,65	54,22	22,43	6,86	4,25	2,59
17.09.2023	24		128,48	127,74	0,74	76,76	54,61	22,15	6,87	4,26	2,89
18.09.2023	24		114,45	113,73	0,71	76,87	54,20	22,67	6,86	4,25	2,64
19.09.2023	24		116,84	116,13	0,71	76,73	54,27	22,46	6,87	4,26	2,67
20.09.2023	24		116,79	116,14	0,66	76,39	54,48	21,92	6,87	4,26	2,60
21.09.2023	24		120,37	119,72	0,66	76,33	54,47	21,86	6,86	4,25	2,68
Среднее			114,23	113,57	0,65	76,24	55,13	21,11	6,87	4,25	2,45
Итого по УУТЭ	720		3426,76	3407,12							73,56
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											20,07
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											22,07
Всего за Сентябрь 2023											75,56

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.

Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Струве, д.6, ИТП 2, Ж

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.2023	24		87,14	88,14	-0,99	76,42	52,74	23,69	6,85	4,23	2,02
24.08.2023	24		91,26	92,34	-1,08	76,60	53,53	23,07	6,83	4,21	2,05
25.08.2023	24		93,80	94,92	-1,12	76,33	53,63	22,70	6,84	4,22	2,07
26.08.2023	24		93,87	94,98	-1,11	76,14	53,64	22,50	6,82	4,20	2,06
27.08.2023	24		95,50	96,66	-1,16	76,23	53,64	22,60	6,84	4,23	2,10
28.08.2023	24		93,11	94,22	-1,11	76,28	54,00	22,28	6,84	4,22	2,02
29.08.2023	24		97,14	98,32	-1,18	76,27	53,58	22,69	6,84	4,22	2,15
30.08.2023	24		94,61	95,76	-1,15	76,32	53,59	22,73	6,83	4,21	2,09
31.08.2023	24		100,01	101,27	-1,25	76,02	54,06	21,96	6,84	4,22	2,13
01.09.2023	24		93,11	94,23	-1,13	75,87	53,75	22,12	6,84	4,22	2,00
02.09.2023	24		92,11	93,25	-1,14	76,07	53,56	22,51	6,84	4,22	2,02
03.09.2023	24		100,10	101,36	-1,27	76,35	53,18	23,17	6,80	4,19	2,26
04.09.2023	24		93,23	94,36	-1,12	76,37	53,58	22,79	6,84	4,22	2,07
05.09.2023	24		86,37	87,42	-1,05	76,36	54,15	22,21	6,84	4,22	1,87
06.09.2023	24		93,45	94,58	-1,13	76,44	52,97	23,47	6,84	4,23	2,14
07.09.2023	24		93,53	94,66	-1,13	76,63	52,89	23,74	6,81	4,20	2,17
08.09.2023	24		92,40	93,52	-1,12	76,40	53,27	23,13	6,83	4,22	2,08
09.09.2023	24		96,66	97,85	-1,19	76,43	52,87	23,56	6,81	4,19	2,22
10.09.2023	24		103,07	104,38	-1,31	76,60	52,74	23,86	6,84	4,22	2,40
11.09.2023	24		98,10	99,30	-1,20	76,38	52,63	23,75	6,83	4,21	2,27
12.09.2023	24		97,44	98,63	-1,19	76,32	52,94	23,39	6,83	4,22	2,22
13.09.2023	24		96,54	97,73	-1,19	76,35	53,00	23,35	6,83	4,22	2,20
14.09.2023	24		97,09	98,29	-1,19	76,55	52,94	23,61	6,82	4,20	2,24
15.09.2023	24		93,20	94,30	-1,11	76,83	52,53	24,30	6,83	4,22	2,21
16.09.2023	24		93,74	94,88	-1,14	76,87	52,77	24,09	6,83	4,21	2,20
17.09.2023	24		103,29	104,62	-1,33	76,94	52,80	24,14	6,83	4,22	2,43
18.09.2023	24		99,95	101,19	-1,24	77,08	52,45	24,63	6,82	4,21	2,40
19.09.2023	24		97,02	98,19	-1,18	76,96	52,67	24,29	6,83	4,22	2,30
20.09.2023	24		99,25	100,47	-1,23	76,64	52,94	23,70	6,83	4,22	2,29
21.09.2023	24		99,25	100,46	-1,21	76,52	52,88	23,64	6,83	4,22	2,29
Среднее			95,51	96,68	-1,17	76,45	53,20	23,26	6,83	4,22	2,17
Итого по УУТЭ	720		2865,34	2900,28							64,97
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											17,40
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											19,49
Всего за Сентябрь 2023											67,06

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./