



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения  
 Телефон: Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q.
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
14.05.2021	24	0	96.06	95.90	0.16	74.25	54.73	19.52	6.35	4.24	1.89
15.05.2021	24	0	89.95	89.79	0.16	75.28	53.80	21.48	6.88	4.29	1.95
16.05.2021	24	0	101.62	101.54	0.09	73.94	54.71	19.23	7.41	4.28	1.97
17.05.2021	24	0	102.97	102.97	0.00	73.38	54.65	18.73	7.39	4.26	1.94
18.05.2021	24	0	112.16	112.20	-0.03	73.21	55.93	17.27	7.39	4.26	1.94
19.05.2021	24	0	121.39	121.48	-0.09	72.45	56.81	15.64	7.38	4.26	1.90
20.05.2021	24	0	105.01	105.11	-0.11	73.45	56.13	17.33	7.40	4.27	1.82
21.05.2021	24	0	95.50	95.59	-0.09	74.11	55.59	18.52	7.39	4.26	1.77
22.05.2021	24	0	109.57	109.71	-0.14	73.69	55.38	18.31	7.40	4.28	2.01
23.05.2021	24	0	98.19	98.33	-0.15	74.19	54.10	20.09	7.40	4.27	1.97
24.05.2021	24	0	104.24	104.37	-0.14	73.76	55.52	18.24	7.39	4.27	1.90
25.05.2021	24	0	114.66	114.82	-0.16	73.01	56.68	16.33	7.38	4.27	1.87
Среднее			104.28	104.32	-0.04	73.73	55.34	18.39	7.26	4.27	1.91
Итого по УУТЭ	288		1251.31	1251.80							22.92
Досчет за НС											
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											11.46
Всего за Май 2021											34.38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тн, ч
25.04.21 23	103534.02	105137.72	749.40	2118.82	11057
25.05.21 23	108128.17	109757.22	749.44	2218.67	11777

Период расчета по среднему: с по

Период расчета по договору: с по

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения  
 Телефон: Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
26.04.2021	24	0	24.05	23.54	0.51	72.09	46.80	25.30	6.45	4.45	0.63
27.04.2021	24	0	26.75	26.19	0.57	70.07	46.89	23.19	6.49	4.54	0.65
28.04.2021	24	0	24.81	24.29	0.52	73.75	47.75	26.00	6.50	4.50	0.67
29.04.2021	24	0	18.54	18.14	0.40	76.46	46.34	30.12	6.47	4.43	0.58
30.04.2021	24	0	17.59	17.21	0.38	75.61	45.40	30.21	6.52	4.46	0.55
01.05.2021	24	0	17.02	16.65	0.37	74.31	44.97	29.34	6.51	4.46	0.52
02.05.2021	24	0	18.65	18.24	0.40	74.12	45.26	28.86	6.51	4.45	0.56
03.05.2021	24	0	24.30	23.78	0.52	74.87	48.08	26.79	6.52	4.50	0.68
04.05.2021	24	0	22.00	21.53	0.47	79.38	48.52	30.86	6.50	4.45	0.70
05.05.2021	24	0	22.01	21.55	0.47	74.99	46.83	28.15	6.50	4.47	0.64
06.05.2021	24	0	17.46	17.06	0.40	74.09	44.71	29.38	6.20	4.33	0.53
07.05.2021	24	0	19.93	19.50	0.43	70.24	43.65	26.59	6.49	4.49	0.55
08.05.2021	24	0	21.74	21.28	0.47	72.11	45.35	26.76	6.51	4.49	0.60
09.05.2021	24	0	16.96	16.59	0.37	74.20	44.53	29.67	6.53	4.47	0.52
10.05.2021	24	0	15.68	15.34	0.34	72.71	42.64	30.07	6.53	4.46	0.49
11.05.2021	24	0	14.75	14.42	0.33	71.25	42.12	29.13	6.51	4.43	0.44
12.05.2021	24	0	12.12	11.84	0.28	70.83	42.08	28.75	5.86	4.01	0.36
13.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	27.09	25.46	1.63	0.85	0.85	0.00
14.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	21.57	21.75	-0.18	0.25	0.25	0.00
15.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	20.98	21.13	-0.16	0.20	0.19	0.00
16.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	20.75	20.91	-0.16	0.18	0.17	0.00
17.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	20.49	20.66	-0.17	0.15	0.14	0.00
18.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	20.33	20.52	-0.19	0.15	0.14	0.00
19.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	20.17	20.39	-0.22	0.14	0.13	0.00
20.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.95	20.15	-0.19	0.12	0.11	0.00
21.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.80	20.00	-0.20	0.11	0.11	0.00
22.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.68	19.84	-0.16	0.10	0.09	0.00
23.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.56	19.78	-0.21	0.09	0.08	0.00
24.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.41	19.62	-0.21	0.08	0.07	0.00
25.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	19.09	19.32	-0.23	0.05	0.04	0.00
Среднее			11.15	10.90	0.24	50.67	34.72	15.95	3.74	2.59	0.32
Итого по УУТЭ	720	0	334.36	327.13							9.67
Вычет с 26.04.2021 по 30.04.2021											3.05
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											0.00
Всего за Май 2021											6.62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тн, ч
25.04.21 23	7640.08	7693.75	12.53	208.88	8794
25.05.21 23	7974.44	8020.89	12.56	218.55	9514


Период расчета по среднему: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ час.

Период расчета по договору: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ сут.

Абонент: \_\_\_\_\_

**ИТОГО**

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП I Жилые помещения  
 Телефон: Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см <sup>2</sup>	кгс/см <sup>2</sup>	
26.04.2021	24	0	311.19	319.46	-8.27	72.76	50.90	21.86	6.46	4.47	6.40
27.04.2021	24	0	381.93	392.45	-10.51	70.62	52.56	18.06	6.50	4.56	6.36
28.04.2021	24	0	318.63	327.11	-8.48	73.67	51.24	22.42	6.51	4.51	6.73
29.04.2021	24	0	240.21	246.49	-6.28	77.07	49.57	27.50	6.49	4.45	6.31
30.04.2021	24	0	219.43	225.08	-5.65	76.49	49.09	27.40	6.54	4.48	5.75
01.05.2021	24	0	223.76	229.56	-5.80	75.45	48.59	26.86	6.53	4.47	5.74
02.05.2021	24	0	239.86	246.18	-6.32	75.04	49.55	25.49	6.52	4.47	5.81
03.05.2021	24	0	283.35	290.94	-7.59	75.41	50.96	24.45	6.54	4.52	6.56
04.05.2021	24	0	214.17	220.09	-5.92	80.23	48.81	31.42	6.51	4.46	6.45
05.05.2021	24	0	277.19	284.84	-7.66	74.91	50.07	24.84	6.51	4.49	6.51
06.05.2021	24	0	220.97	227.12	-6.14	75.10	49.10	26.01	6.21	4.35	5.46
07.05.2021	24	0	304.69	309.98	-5.29	70.92	50.79	20.13	6.50	4.51	5.88
08.05.2021	24	0	284.36	289.61	-5.25	72.78	49.77	23.01	6.52	4.51	6.30
09.05.2021	24	0	212.88	216.77	-3.89	75.18	48.37	26.81	6.54	4.49	5.53
10.05.2021	24	0	204.76	208.57	-3.81	73.90	48.22	25.67	6.54	4.48	5.08
11.05.2021	24	0	180.19	183.31	-3.12	72.29	48.01	24.28	6.53	4.45	4.23
12.05.2021	24	0	166.83	168.51	-1.68	71.87	49.30	22.57	6.26	4.17	3.69
13.05.2021	24	0	94.75	95.06	-0.30	71.75	57.38	14.37	6.44	4.33	1.35
Среднее			243.29	248.95	-5.66	74.19	50.13	24.06	6.48	4.45	5.56
Итого по УУТЭ	432	0	4379.16	4481.12							100.12
Вычет с 26.04.2021 по 30.04.2021											30.29
Досчет за НС											
Всего за Май 2021											69.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.04.21 23	133524.15	133850.57	46.67	2905.20	11432
25.05.21 23	138747.06	139180.06	46.73	3020.90	12152

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут.

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М      Сетевой номер N 000      Идентификатор ИД= 19086454  
 Канал ТВ      Схема учета      Код абонента КВ=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП I Жилые помещения  
 Телефон:      Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу:  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q <sub>г</sub>
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см <sup>2</sup>	кгс/см <sup>2</sup>	
14.05.2021	24	0	68.96	69.20	-0.24	74.73	55.96	18.77	6.39	4.27	1.29
15.05.2021	24	0	64.24	64.47	-0.23	75.49	55.26	20.24	6.92	4.33	1.29
16.05.2021	24	0	72.68	72.99	-0.31	74.31	55.23	19.08	7.45	4.32	1.38
17.05.2021	24	0	76.52	76.89	-0.37	73.78	56.11	17.68	7.43	4.30	1.34
18.05.2021	24	0	79.26	79.68	-0.42	73.54	56.87	16.67	7.42	4.30	1.30
19.05.2021	24	0	87.14	87.66	-0.52	72.80	57.07	15.72	7.42	4.30	1.35
20.05.2021	24	0	73.39	73.84	-0.45	74.07	56.23	17.84	7.43	4.31	1.29
21.05.2021	24	0	69.13	69.57	-0.44	74.39	55.47	18.92	7.43	4.30	1.29
22.05.2021	24	0	63.35	63.76	-0.41	73.95	52.89	21.06	7.44	4.31	1.32
23.05.2021	24	0	60.23	60.61	-0.39	74.60	53.09	21.51	7.44	4.31	1.28
24.05.2021	24	0	62.50	62.91	-0.41	74.08	53.92	20.16	7.43	4.31	1.24
25.05.2021	24	0	66.36	66.81	-0.45	73.38	54.54	18.84	7.43	4.31	1.23
Среднее			70.31	70.70	-0.39	74.09	55.22	18.87	7.50	4.31	1.30
Итого по УУТЭ	288	0	843.74	848.38							15.58
Досчет за НС											
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											7.79
Всего за Май 2021											23.37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп,ч
25.04.21 23	133524.15	133850.57	46.67	2905.20	11432
25.05.21 23	138747.06	139180.06	46.73	3020.90	12152

Период расчета по среднему: с по

Период расчета по договору: с по

Абонент: \_\_\_\_\_

**ИТОГО**

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_





**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Теплоэнергетический пункт ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТН 2 Жилые помещения  
 Телефон: Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
14.05.2021	24	0	63.55	64.24	-0.69	75.05	51.87	23.17	6.41	4.29	1.44
15.05.2021	24	0	62.68	63.36	-0.67	75.76	51.02	24.74	6.93	4.35	1.52
16.05.2021	24	0	72.49	73.28	-0.78	74.46	51.33	23.13	7.47	4.34	1.64
17.05.2021	24	0	71.40	72.14	-0.74	73.84	52.20	21.64	7.45	4.32	1.51
18.05.2021	24	0	71.15	71.94	-0.79	73.67	53.00	20.67	7.44	4.32	1.43
19.05.2021	24	0	75.67	76.51	-0.84	72.96	53.43	19.53	7.44	4.32	1.44
20.05.2021	24	0	68.55	69.37	-0.82	74.20	52.53	21.67	7.46	4.33	1.45
21.05.2021	24	0	62.60	63.40	-0.80	74.77	52.33	22.43	7.45	4.33	1.37
22.05.2021	24	0	71.86	72.77	-0.92	74.15	52.09	22.06	7.46	4.34	1.54
23.05.2021	24	0	71.73	72.65	-0.92	74.71	52.13	22.58	7.46	4.33	1.58
24.05.2021	24	0	66.92	67.78	-0.86	74.37	52.31	22.05	7.45	4.33	1.44
25.05.2021	24	0	73.36	74.33	-0.97	73.56	52.92	20.65	7.45	4.33	1.47
Среднее			69.33	70.15	-0.82	74.29	52.26	22.03	7.32	4.33	1.49
Итого по УЭТЭ	288		831.95	841.75							17.82
Досчет за НС											
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											8.91
<b>Всего за Май 2021</b>											<b>26.73</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.04.21 23	105358.14	105538.14	20.70	2486.40	11428
25.05.21 23	109385.88	109657.54	20.74	2585.33	12148

Период расчета по среднему: с по

Период расчета по договору: с по

Абонент: \_\_\_\_\_ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М      Сетевой номер N 001      Идентификатор ИД= 19086588  
 Канал ТВ      Схема учета      Код абонента KB=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг  
 Телефон:      Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу:      T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см <sup>2</sup>	кгс/см <sup>2</sup>	
26.04.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.51	29.91	-2.39	0.20	0.21	0.00
27.04.21	24	0	0.00	0.00	0.00	26.86	30.37	-3.51	0.18	0.19	0.00
28.04.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.61	30.10	-2.49	0.21	0.22	0.00
29.04.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.40	29.72	-1.32	0.23	0.24	0.00
30.04.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.25	29.66	-1.41	0.23	0.23	0.00
01.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.05	29.54	-1.50	0.21	0.22	0.00
02.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.16	29.72	-1.56	0.21	0.22	0.00
03.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.06	30.17	-2.12	0.21	0.22	0.00
04.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.73	29.50	-0.78	0.22	0.23	0.00
05.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.07	29.69	-1.61	0.20	0.21	0.00
06.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.69	29.32	-1.63	0.19	0.20	0.00
07.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.03	29.62	-2.58	0.17	0.18	0.00
08.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.21	29.31	-2.10	0.17	0.17	0.00
09.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.51	29.15	-1.64	0.16	0.17	0.00
10.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.51	29.17	-1.66	0.16	0.17	0.00
11.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.40	29.20	-1.80	0.16	0.17	0.00
12.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.46	29.62	-2.16	0.16	0.17	0.00
13.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.62	32.16	-4.54	0.19	0.20	0.00
14.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.29	31.94	-3.65	0.21	0.22	0.00
15.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.60	31.84	-3.24	0.22	0.22	0.00
16.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.51	31.99	-3.49	0.21	0.22	0.00
17.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.44	32.14	-3.70	0.20	0.21	0.00
18.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.45	32.42	-3.97	0.21	0.21	0.00
19.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.43	32.51	-4.08	0.21	0.22	0.00
20.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.55	32.32	-3.77	0.20	0.21	0.00
21.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.60	32.08	-3.48	0.20	0.21	0.00
22.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.39	31.16	-2.77	0.18	0.19	0.00
23.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.37	31.15	-2.78	0.17	0.18	0.00
24.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.11	31.31	-3.20	0.16	0.17	0.00
25.05.21	24	0	0.00	0.00	0.00	27.99	31.38	-3.39	0.14	0.15	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	28.00	30.61	-2.61	0.19	0.20	0.00
Итого по УУТЭ	720	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.04.2021 по 30.04.2021											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											0.00
<b>Всего за Май 2021</b>											<b>0.00</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.04.21 23	19336.97	19467.41	1.40	472.33	10136
25.05.21 23	19336.97	19467.41	1.40	472.33	10856

Период расчета по среднему: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ час.

Период расчета по договору: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ сут.

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии





**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455  
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=  
Потребитель: УК Гармония  
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения  
Телефон: Договор:  
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см²	кг/см²	
26.04.2021	24	0	371.57	369.72	1.86	72.81	57.25	15.56	6.46	4.53	5.91
27.04.2021	24	0	371.74	370.02	1.72	70.33	54.77	15.56	6.52	4.61	5.89
28.04.2021	24	0	297.58	296.13	1.45	73.00	52.30	20.71	6.53	4.57	6.25
29.04.2021	24	0	214.85	213.85	0.99	76.29	49.45	26.84	6.52	4.49	5.83
30.04.2021	24	0	197.54	196.65	0.90	75.54	49.66	25.88	6.57	4.53	5.17
01.05.2021	24	0	221.12	220.12	1.00	74.75	49.82	24.93	6.55	4.52	5.57
02.05.2021	24	0	211.27	210.36	0.91	74.40	50.14	24.27	6.55	4.52	5.18
03.05.2021	24	0	247.91	246.82	1.08	74.69	50.67	24.02	6.57	4.56	6.02
04.05.2021	24	0	195.71	194.90	0.81	79.77	47.67	32.10	6.54	4.51	6.33
05.05.2021	24	0	253.12	252.08	1.04	74.41	50.83	23.59	6.54	4.54	6.04
06.05.2021	24	0	195.22	194.44	0.78	74.56	48.44	26.12	6.25	4.40	5.15
07.05.2021	24	0	315.55	313.40	2.14	70.69	52.58	18.11	6.52	4.56	5.84
08.05.2021	24	0	292.24	290.35	1.89	72.31	51.53	20.78	6.54	4.56	6.18
09.05.2021	24	0	217.77	216.43	1.34	74.59	49.96	24.64	6.57	4.54	5.44
10.05.2021	24	0	215.86	214.57	1.29	73.30	50.19	23.10	6.57	4.53	5.06
11.05.2021	24	0	222.95	221.56	1.40	72.02	52.29	19.73	6.55	4.51	4.48
12.05.2021	24	0	214.59	212.89	1.70	71.52	53.48	18.03	6.28	4.23	3.97
13.05.2021	24	0	154.96	153.54	1.43	71.30	57.98	13.32	6.46	4.38	2.16
Среднее			245.09	243.77	1.32	73.68	51.61	22.07	6.51	4.51	5.36
Итого по УУТЭ	432	0	4411.53	4387.82							96.47
Вычет с 26.04.2021 по 30.04.2021											29.87
Лосчет за НС											0.00
Всего за Май 2021											66.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.04.21 23	111115.08	110125.45	251.92	2796.46	11428
25.05.21 23	116972.91	115949.34	251.94	2918.66	12148

Период расчета по среднему: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Период расчета по договору: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Абонент: \_\_\_\_\_

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455  
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения  
 Телефон: Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см²	кг/см²	
14.05.2021	24	0	109.73	108.83	0.90	73.96	55.61	18.35	6.41	4.32	2.07
15.05.2021	24	0	103.76	102.93	0.83	74.98	54.29	20.69	6.94	4.37	2.20
16.05.2021	24	0	119.64	118.70	0.94	73.88	55.09	18.79	7.47	4.37	2.31
17.05.2021	24	0	126.25	125.29	0.96	73.18	56.22	16.96	7.45	4.35	2.20
18.05.2021	24	0	123.02	122.14	0.89	72.93	57.06	15.87	7.44	4.35	2.01
19.05.2021	24	0	142.53	141.51	1.02	72.30	57.36	14.94	7.44	4.35	2.20
20.05.2021	24	0	111.30	110.56	0.74	73.42	56.42	17.01	7.46	4.36	1.94
21.05.2021	24	0	109.57	108.86	0.71	73.82	55.98	17.84	7.45	4.35	2.00
22.05.2021	24	0	129.67	128.80	0.87	73.40	56.36	17.05	7.46	4.36	2.27
23.05.2021	24	0	110.57	109.87	0.70	74.01	55.29	18.72	7.46	4.36	2.12
24.05.2021	24	0	124.41	123.62	0.79	73.52	56.33	17.19	7.45	4.36	2.19
25.05.2021	24	0	135.86	134.97	0.89	72.87	56.95	15.91	7.45	4.35	2.22
Среднее			120.53	119.67	0.85	73.52	56.08	17.44	7.32	4.35	2.14
Итого по УУТЭ	288	0	1446.30	1436.08							25.73
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											12.87
Всего за Май 2021											38.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тн, ч
25.04.21 23	111115.08	110125.45	251.92	2796.46	11428
25.05.21 23	116972.91	115949.34	251.94	2918.66	12148

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут.

Абонент: \_\_\_\_\_ ИТОГО \_\_\_\_\_

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.05.2021 г.  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501  
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=  
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор:

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тм час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см <sup>2</sup>	кг/см <sup>2</sup>	Гкал
26.04.2021	24	0	318.70	325.31	-6.61	72.34	52.12	20.22	6.43	4.48	6.11
27.04.2021	24	0	390.45	398.65	-8.20	70.43	53.74	16.70	6.48	4.57	6.10
28.04.2021	24	0	315.44	321.99	-6.56	73.11	51.76	21.34	6.49	4.53	6.41
29.04.2021	24	0	230.19	235.05	-4.86	76.34	49.36	26.99	6.48	4.45	5.98
30.04.2021	24	0	220.44	225.06	-4.62	75.66	49.55	26.11	6.53	4.48	5.54
01.05.2021	24	0	245.22	250.36	-5.13	74.87	50.06	24.80	6.51	4.48	5.84
02.05.2021	24	0	239.16	244.22	-5.07	74.43	50.20	24.23	6.51	4.47	5.55
03.05.2021	24	0	272.69	278.53	-5.84	74.80	50.69	24.11	6.52	4.52	6.29
04.05.2021	24	0	214.99	219.79	-4.80	79.82	47.65	32.17	6.50	4.47	6.70
05.05.2021	24	0	275.98	282.00	-6.03	74.42	50.84	23.59	6.50	4.50	6.22
06.05.2021	24	0	214.44	219.19	-4.75	74.80	49.07	25.73	6.20	4.36	5.29
07.05.2021	24	0	336.19	342.98	-6.78	70.83	53.22	17.61	6.48	4.52	5.57
08.05.2021	24	0	313.19	319.68	-6.49	72.42	51.86	20.56	6.50	4.52	6.12
09.05.2021	24	0	238.01	243.01	-5.00	74.67	49.99	24.68	6.53	4.50	5.63
10.05.2021	24	0	236.86	241.82	-4.97	73.45	50.86	22.59	6.53	4.49	5.11
11.05.2021	24	0	243.14	247.91	-4.76	72.08	53.41	18.67	6.51	4.47	4.30
12.05.2021	24	0	225.20	228.22	-3.02	71.62	54.49	17.13	6.24	4.19	3.70
13.05.2021	24	0	168.19	169.92	-1.73	71.55	58.91	12.63	6.42	4.34	2.03
Среднее			261.03	266.31	-5.29	73.76	51.54	22.21	6.46	4.46	5.47
Итого по УУТЭ	432	0	4698.47	4793.67							98.49
Вычет с 26.03.2021 по 31.03.2021											29.81
Расчет за НС	0 час										0.00
Всего за Май 2021											68.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Пл. ч
25.04.21 23	121059.98	116239.84	172.64	3083.84	11588
25.05.21 23	127284.42	122583.63	172.66	3206.26	12308

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по

Абонент: \_\_\_\_\_ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501  
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=  
Потребитель: УК Гармония  
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения  
Телефон: Договор:  
Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =  
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C  
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
14.05.2021	24	0	112.41	113.78	-1.37	74.31	56.63	17.68	6.37	4.28	1.92
15.05.2021	24	0	108.01	109.38	-1.38	75.31	55.08	20.23	6.90	4.33	2.12
16.05.2021	24	0	133.79	135.58	-1.79	74.06	56.21	17.85	7.43	4.33	2.30
17.05.2021	24	0	130.32	132.22	-1.90	73.43	57.31	16.13	7.41	4.31	2.09
18.05.2021	24	0	131.26	133.28	-2.02	73.23	57.83	15.40	7.41	4.31	1.91
19.05.2021	24	0	144.33	146.62	-2.30	72.54	58.45	14.09	7.40	4.31	1.91
20.05.2021	24	0	128.46	130.63	-2.17	73.70	57.28	16.42	7.42	4.32	1.99
21.05.2021	24	0	116.09	118.13	-2.04	73.92	57.57	16.35	7.42	4.31	1.79
22.05.2021	24	0	127.56	129.79	-2.24	73.57	57.31	16.26	7.43	4.32	1.95
23.05.2021	24	0	129.71	131.99	-2.28	74.24	56.93	17.31	7.42	4.32	2.12
24.05.2021	24	0	128.06	130.32	-2.26	73.89	57.29	16.60	7.42	4.31	2.00
25.05.2021	24	0	136.00	138.40	-2.40	73.09	58.07	15.02	7.41	4.31	1.91
Среднее			127.17	129.18	-2.01	73.77	57.16	16.61	7.29	4.31	1.99
<b>Итого по УУТЭ</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>1525.98</b>	<b>1550.12</b>							<b>23.93</b>
Досчет за НС	0 час										0.00
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											11.96
<b>Всего за Май 2021</b>											<b>35.89</b>

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.04.21 23	121059.98	116239.84	172.64	3083.84	11588
25.05.21 23	127284.42	122583.63	172.66	3206.26	12308

Период расчета по среднему: с по

Период расчета по договору: с по

Абонент: \_\_\_\_\_ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за  
Май 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.05.2021 г.  
 Теплочислитель ТВ7-04.1М      Сетевой номер N 001      Идентификатор ИД= 19086992  
 Канал ТВ      Схема учета      Код абонента KB=  
 Потребитель: УК Гармония  
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг  
 Телефон:      Договор:  
 Источник теплоты: котельная по адресу:      T1/T2 =  
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.  
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -  
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: t<sub>хв</sub>=0,0°C  
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=  
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см <sup>2</sup>	кгс/см <sup>2</sup>	
26.04.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.02	26.14	-3.12	1.45	0.04	0.00
27.04.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	22.43	25.47	-3.04	1.22	0.05	0.00
28.04.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	22.86	24.83	-1.97	1.18	0.04	0.00
29.04.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.31	24.41	-1.10	1.23	0.04	0.00
30.04.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.25	24.54	-1.29	1.22	0.06	0.00
01.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.17	24.64	-1.47	0.92	0.06	0.00
02.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.36	24.66	-1.30	0.85	0.07	0.00
03.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.48	25.01	-1.53	0.55	0.09	0.00
04.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.22	24.56	-0.34	0.17	0.09	0.00
05.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.72	24.74	-1.03	0.21	0.08	0.00
06.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.53	24.67	-1.14	0.18	0.09	0.00
07.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.03	25.13	-2.11	0.10	0.09	0.00
08.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.40	25.08	-1.68	0.12	0.09	0.00
09.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.41	24.97	-1.56	0.09	0.08	0.00
10.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.51	25.05	-1.54	0.11	0.08	0.00
11.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.84	25.72	-1.88	0.18	0.09	0.00
12.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.16	26.27	-2.10	0.26	0.11	0.00
13.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.45	28.00	-3.56	0.32	0.12	0.00
14.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.07	27.80	-2.73	0.40	0.12	0.00
15.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.45	27.71	-2.26	0.43	0.12	0.00
16.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.45	27.94	-2.49	0.42	0.13	0.00
17.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.42	28.13	-2.71	0.40	0.13	0.00
18.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.53	28.42	-2.89	0.41	0.14	0.00
19.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.59	28.70	-3.11	0.41	0.15	0.00
20.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.75	28.61	-2.86	0.42	0.15	0.00
21.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	27.12	28.65	-1.53	0.99	0.98	0.00
22.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.69	28.69	-3.01	1.80	1.27	0.00
23.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.66	28.52	-2.86	1.79	0.89	0.00
24.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.41	28.56	-3.15	1.78	0.70	0.00
25.05.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.13	28.54	-3.41	1.76	0.58	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	24.31	26.47	-2.16	0.71	0.22	0.00
Итого по УУТЭ	720	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.04.2021 по 30.04.2021											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.05.2021 по 31.05.2021											0.00
Всего за Май 2021											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Tп, ч
25.04.21 23	25283.86	26017.15	3.95	324.84	10008
25.05.21 23	25283.86	26017.15	3.95	324.84	10728

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут.

Абонент: \_\_\_\_\_

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_

