

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК ГАРМОНИЯ
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход, отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, |
|-----------------------------------|-----|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см² | кгс/см² | Гкал |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 65.02 | 65.37 | -0.35 | 74.85 | 50.76 | 24.10 | 7.36 | 4.23 | 1.55 |
| 27.06.2021 | 24 | 0 | 63.97 | 64.31 | -0.34 | 74.74 | 50.98 | 23.75 | 7.37 | 4.23 | 1.51 |
| 28.06.2021 | 24 | 0 | 61.58 | 61.92 | -0.34 | 74.90 | 51.16 | 23.74 | 7.38 | 4.23 | 1.45 |
| 29.06.2021 | 24 | 0 | 59.80 | 60.14 | -0.34 | 75.00 | 51.18 | 23.82 | 7.38 | 4.23 | 1.41 |
| 30.06.2021 | 24 | 0 | 76.57 | 77.01 | -0.43 | 73.06 | 52.71 | 20.36 | 7.37 | 4.23 | 1.54 |
| 01.07.2021 | 24 | 0 | 75.76 | 76.25 | -0.50 | 73.10 | 53.41 | 19.69 | 7.38 | 4.24 | 1.47 |
| 02.07.2021 | 24 | 0 | 66.56 | 66.99 | -0.43 | 73.82 | 52.58 | 21.24 | 7.39 | 4.24 | 1.40 |
| 03.07.2021 | 24 | 0 | 66.08 | 66.45 | -0.37 | 74.16 | 51.98 | 22.18 | 7.38 | 4.24 | 1.45 |
| 04.07.2021 | 24 | 0 | 67.55 | 67.90 | -0.34 | 74.29 | 51.51 | 22.78 | 7.38 | 4.24 | 1.53 |
| 05.07.2021 | 24 | 0 | 68.97 | 69.30 | -0.33 | 74.11 | 52.23 | 21.88 | 7.38 | 4.23 | 1.50 |
| 06.07.2021 | 24 | 0 | 71.57 | 71.91 | -0.35 | 73.62 | 53.08 | 20.54 | 7.38 | 4.23 | 1.46 |
| 07.07.2021 | 24 | 0 | 70.44 | 70.78 | -0.35 | 73.87 | 52.64 | 21.23 | 7.38 | 4.23 | 1.48 |
| 08.07.2021 | 24 | 0 | 65.69 | 66.00 | -0.31 | 74.52 | 51.97 | 22.55 | 7.38 | 4.23 | 1.47 |
| 09.07.2021 | 24 | 0 | 65.02 | 65.34 | -0.31 | 74.12 | 52.82 | 21.30 | 7.38 | 4.23 | 1.37 |
| 10.07.2021 | 24 | 0 | 64.25 | 64.56 | -0.32 | 74.34 | 52.59 | 21.75 | 7.38 | 4.23 | 1.39 |
| 11.07.2021 | 24 | 0 | 58.91 | 59.18 | -0.27 | 74.54 | 52.09 | 22.45 | 7.38 | 4.23 | 1.31 |
| 12.07.2021 | 24 | 0 | 58.13 | 58.41 | -0.29 | 74.89 | 52.02 | 22.87 | 7.37 | 4.23 | 1.32 |
| 13.07.2021 | 24 | 0 | 60.36 | 60.73 | -0.38 | 74.58 | 52.39 | 22.20 | 7.37 | 4.22 | 1.32 |
| 14.07.2021 | 24 | 0 | 60.59 | 61.01 | -0.42 | 74.57 | 52.56 | 22.01 | 7.37 | 4.23 | 1.32 |
| 15.07.2021 | 24 | 0 | 58.67 | 59.05 | -0.38 | 74.70 | 52.40 | 22.30 | 7.36 | 4.22 | 1.29 |
| 16.07.2021 | 24 | 0 | 56.83 | 57.21 | -0.38 | 74.77 | 52.73 | 22.04 | 7.35 | 4.20 | 1.24 |
| 17.07.2021 | 24 | 0 | 53.73 | 54.12 | -0.39 | 75.28 | 52.14 | 23.14 | 7.35 | 4.21 | 1.23 |
| 18.07.2021 | 24 | 0 | 54.42 | 54.81 | -0.39 | 75.49 | 51.88 | 23.60 | 7.36 | 4.21 | 1.27 |
| 19.07.2021 | 24 | 0 | 54.07 | 54.48 | -0.41 | 75.49 | 52.56 | 22.93 | 7.36 | 4.21 | 1.22 |
| 20.07.2021 | 24 | 0 | 59.84 | 60.27 | -0.43 | 75.29 | 52.29 | 23.00 | 7.36 | 4.22 | 1.36 |
| 21.07.2021 | 24 | 0 | 58.10 | 58.51 | -0.41 | 75.17 | 52.38 | 22.79 | 7.38 | 4.23 | 1.31 |
| 22.07.2021 | 24 | 0 | 61.03 | 61.45 | -0.42 | 75.20 | 52.11 | 23.09 | 7.38 | 4.24 | 1.39 |
| 23.07.2021 | 24 | 0 | 61.82 | 62.24 | -0.43 | 75.13 | 51.99 | 23.14 | 7.38 | 4.24 | 1.41 |
| 24.07.2021 | 24 | 0 | 62.88 | 63.30 | -0.43 | 74.74 | 52.15 | 22.59 | 7.35 | 4.21 | 1.40 |
| 25.07.2021 | 24 | 0 | 68.20 | 68.64 | -0.45 | 74.56 | 52.61 | 21.94 | 7.31 | 4.17 | 1.48 |
| Среднее | | | 63.21 | 63.59 | -0.37 | 74.56 | 52.20 | 22.37 | 7.37 | 4.23 | 1.39 |
| Итого по УУТЭ | 720 | | 1896.39 | 1907.62 | | | | | | | 41.84 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 8.56 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 8.37 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 50.21 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 111006.60 | 112646.92 | 749.44 | 2271.76 | 12521 |
| 25.07.21 23 | 112902.99 | 114554.55 | 749.44 | 2313.60 | 13241 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК «Гармония»
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, |
|-----------------------------------|-----------|----|------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | Гкал |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 22.53 | -0.10 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 27.06.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 22.61 | -0.11 | 2.80 | 2.79 | 0.00 |
| 28.06.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 22.60 | -0.12 | 2.77 | 2.76 | 0.00 |
| 29.06.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 22.52 | -0.12 | 2.75 | 2.74 | 0.00 |
| 30.06.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 22.34 | -0.12 | 2.77 | 2.76 | 0.00 |
| 01.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 22.34 | -0.16 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 02.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 22.32 | -0.14 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 03.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 22.24 | -0.13 | 2.75 | 2.74 | 0.00 |
| 04.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 22.25 | -0.11 | 2.76 | 2.75 | 0.00 |
| 05.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 22.32 | -0.11 | 2.77 | 2.76 | 0.00 |
| 06.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 | 22.44 | -0.12 | 2.79 | 2.78 | 0.00 |
| 07.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 22.59 | -0.13 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 08.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 22.74 | -0.12 | 2.81 | 2.80 | 0.00 |
| 09.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 22.89 | -0.12 | 2.80 | 2.79 | 0.00 |
| 10.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 23.02 | -0.12 | 2.83 | 2.82 | 0.00 |
| 11.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 23.17 | -0.11 | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| 12.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 23.30 | -0.11 | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| 13.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.23 | 23.35 | -0.12 | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| 14.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 23.45 | -0.12 | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| 15.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 23.63 | -0.12 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 16.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 23.82 | -0.12 | 2.86 | 2.85 | 0.00 |
| 17.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 23.79 | -0.14 | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
| 18.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | 23.69 | -0.14 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 19.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 23.71 | -0.14 | 2.83 | 2.82 | 0.00 |
| 20.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 23.59 | -0.12 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 21.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.25 | 23.41 | -0.16 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 22.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.03 | 23.15 | -0.12 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 23.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 22.87 | -0.17 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 24.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 22.58 | -0.12 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 25.07.2021 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 22.50 | -0.10 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Среднее | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 22.93 | -0.12 | 2.58 | 2.57 | 0.00 |
| Итого по УУТЭ | 720 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|-------------|---------|---------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 7974.44 | 8020.89 | 12.53 | 218.55 | 10258 |
| 25.07.21 23 | 7974.44 | 8020.89 | 12.56 | 218.55 | 10978 |

Период расчета по среднему: _____ е _____ по _____

Период расчета по договору: _____ с _____ по _____

Абонент: _____ ИТОГО _____

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплочислитель: Т В7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тн | НС | M1 | M2 | ΔM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | Q |
|-----------------------------------|-----|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 49.37 | 50.79 | -1.41 | 75.06 | 50.24 | 24.82 | 7.39 | 4.27 | 1.16 |
| 27.06.2021 | 24 | 0 | 49.71 | 51.16 | -1.46 | 74.97 | 50.66 | 24.31 | 7.41 | 4.27 | 1.14 |
| 28.06.2021 | 24 | 0 | 48.73 | 50.17 | -1.44 | 75.16 | 50.73 | 24.43 | 7.41 | 4.27 | 1.12 |
| 29.06.2021 | 24 | 0 | 49.13 | 50.60 | -1.47 | 75.28 | 50.54 | 24.73 | 7.41 | 4.27 | 1.14 |
| 30.06.2021 | 24 | 0 | 55.63 | 57.32 | -1.69 | 73.29 | 51.32 | 21.97 | 7.41 | 4.27 | 1.14 |
| 01.07.2021 | 24 | 0 | 56.64 | 58.34 | -1.70 | 73.32 | 51.68 | 21.65 | 7.42 | 4.28 | 1.14 |
| 02.07.2021 | 24 | 0 | 52.56 | 54.11 | -1.54 | 74.18 | 50.51 | 23.67 | 7.42 | 4.28 | 1.17 |
| 03.07.2021 | 24 | 0 | 51.54 | 53.01 | -1.47 | 74.45 | 50.83 | 23.62 | 7.42 | 4.28 | 1.15 |
| 04.07.2021 | 24 | 0 | 51.96 | 53.42 | -1.46 | 74.57 | 50.71 | 23.86 | 7.42 | 4.28 | 1.17 |
| 05.07.2021 | 24 | 0 | 51.60 | 53.00 | -1.41 | 74.42 | 51.14 | 23.28 | 7.42 | 4.28 | 1.13 |
| 06.07.2021 | 24 | 0 | 52.10 | 53.49 | -1.38 | 73.93 | 50.97 | 22.95 | 7.41 | 4.27 | 1.13 |
| 07.07.2021 | 24 | 0 | 53.76 | 55.13 | -1.37 | 74.11 | 50.89 | 23.23 | 7.41 | 4.27 | 1.18 |
| 08.07.2021 | 24 | 0 | 50.63 | 51.88 | -1.25 | 74.84 | 50.03 | 24.81 | 7.41 | 4.27 | 1.20 |
| 09.07.2021 | 24 | 0 | 52.00 | 53.27 | -1.27 | 74.47 | 51.06 | 23.41 | 7.41 | 4.27 | 1.16 |
| 10.07.2021 | 24 | 0 | 50.86 | 52.09 | -1.22 | 74.66 | 51.24 | 23.42 | 7.41 | 4.27 | 1.13 |
| 11.07.2021 | 24 | 0 | 50.20 | 51.39 | -1.19 | 74.89 | 51.23 | 23.66 | 7.41 | 4.27 | 1.13 |
| 12.07.2021 | 24 | 0 | 48.67 | 49.81 | -1.14 | 75.23 | 51.44 | 23.79 | 7.41 | 4.27 | 1.10 |
| 13.07.2021 | 24 | 0 | 48.98 | 50.21 | -1.23 | 74.90 | 51.47 | 23.43 | 7.40 | 4.26 | 1.09 |
| 14.07.2021 | 24 | 0 | 49.31 | 50.62 | -1.31 | 74.86 | 51.15 | 23.73 | 7.41 | 4.27 | 1.11 |
| 15.07.2021 | 24 | 0 | 47.38 | 48.61 | -1.23 | 74.99 | 51.28 | 23.71 | 7.40 | 4.26 | 1.06 |
| 16.07.2021 | 24 | 0 | 48.02 | 49.27 | -1.26 | 75.13 | 51.22 | 23.91 | 7.39 | 4.24 | 1.09 |
| 17.07.2021 | 24 | 0 | 46.36 | 47.60 | -1.24 | 75.68 | 51.18 | 24.50 | 7.39 | 4.25 | 1.08 |
| 18.07.2021 | 24 | 0 | 46.77 | 48.02 | -1.25 | 75.86 | 50.42 | 25.43 | 7.39 | 4.25 | 1.13 |
| 19.07.2021 | 24 | 0 | 47.20 | 48.49 | -1.29 | 75.89 | 50.70 | 25.19 | 7.40 | 4.26 | 1.13 |
| 20.07.2021 | 24 | 0 | 48.79 | 50.08 | -1.29 | 75.60 | 50.68 | 24.92 | 7.40 | 4.26 | 1.15 |
| 21.07.2021 | 24 | 0 | 49.94 | 51.27 | -1.33 | 75.54 | 50.73 | 24.81 | 7.41 | 4.27 | 1.18 |
| 22.07.2021 | 24 | 0 | 50.58 | 51.93 | -1.35 | 75.53 | 50.37 | 25.16 | 7.42 | 4.28 | 1.21 |
| 23.07.2021 | 24 | 0 | 50.81 | 52.17 | -1.36 | 75.49 | 50.63 | 24.86 | 7.42 | 4.28 | 1.20 |
| 24.07.2021 | 24 | 0 | 53.68 | 55.11 | -1.44 | 75.15 | 49.92 | 25.23 | 7.39 | 4.25 | 1.29 |
| 25.07.2021 | 24 | 0 | 57.04 | 58.51 | -1.46 | 74.93 | 50.08 | 24.86 | 7.35 | 4.21 | 1.35 |
| Среднее | | | 50.67 | 52.03 | -1.36 | 74.88 | 50.84 | 24.05 | 7.41 | 4.27 | 1.15 |
| Итого по УУТЭ | 720 | 0 | 1519.95 | 1560.83 | | | | | | | 34.54 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 6.32 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 6.91 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 35.12 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тн, ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 140656.23 | 141115.42 | 46.73 | 3060.11 | 12896 |
| 25.07.21 23 | 142176.18 | 142676.25 | 46.74 | 3094.65 | 13616 |

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО _____

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
07.07.21 23 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучителитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК ГАРМОНИЯ
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход отапливание - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход Гкал/ч: отапливание - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тн час | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 53.05 | 55.19 | -2.14 | 75.52 | 49.50 | 26.02 | 7.41 | 4.29 | 1.28 |
| 27.06.21 23 | 24 | 0 | 56.85 | 59.16 | -2.32 | 75.46 | 49.19 | 26.27 | 7.42 | 4.29 | 1.38 |
| 28.06.21 23 | 24 | 0 | 53.23 | 55.42 | -2.19 | 75.67 | 49.35 | 26.32 | 7.43 | 4.29 | 1.30 |
| 29.06.21 23 | 24 | 0 | 53.06 | 55.29 | -2.23 | 75.79 | 49.42 | 26.36 | 7.43 | 4.29 | 1.29 |
| 30.06.21 23 | 24 | 0 | 64.56 | 67.26 | -2.70 | 73.57 | 50.80 | 22.77 | 7.43 | 4.29 | 1.34 |
| 01.07.21 23 | 24 | 0 | 63.78 | 66.42 | -2.65 | 73.72 | 51.37 | 22.35 | 7.44 | 4.30 | 1.29 |
| 02.07.21 23 | 24 | 0 | 57.84 | 60.23 | -2.39 | 74.48 | 50.36 | 24.12 | 7.44 | 4.30 | 1.28 |
| 03.07.21 23 | 24 | 0 | 56.82 | 59.14 | -2.32 | 74.85 | 50.27 | 24.59 | 7.43 | 4.30 | 1.28 |
| 04.07.21 23 | 24 | 0 | 56.85 | 59.11 | -2.26 | 74.92 | 50.00 | 24.92 | 7.44 | 4.30 | 1.31 |
| 05.07.21 23 | 24 | 0 | 57.30 | 59.49 | -2.19 | 74.79 | 50.49 | 24.30 | 7.43 | 4.30 | 1.29 |
| 06.07.21 23 | 24 | 0 | 56.84 | 58.94 | -2.10 | 74.26 | 50.78 | 23.47 | 7.43 | 4.29 | 1.23 |
| 07.07.21 23 | 24 | 0 | 58.68 | 60.76 | -2.08 | 74.51 | 50.80 | 23.71 | 7.43 | 4.29 | 1.29 |
| 08.07.21 23 | 24 | 0 | 52.48 | 54.31 | -1.83 | 75.25 | 50.38 | 24.88 | 7.43 | 4.29 | 1.22 |
| 09.07.21 23 | 24 | 0 | 54.89 | 56.76 | -1.87 | 74.84 | 50.32 | 24.52 | 7.43 | 4.29 | 1.26 |
| 10.07.21 23 | 24 | 0 | 52.95 | 54.74 | -1.79 | 75.07 | 50.56 | 24.50 | 7.43 | 4.29 | 1.21 |
| 11.07.21 23 | 24 | 0 | 51.88 | 53.60 | -1.72 | 75.32 | 50.54 | 24.78 | 7.43 | 4.29 | 1.20 |
| 12.07.21 23 | 24 | 0 | 49.62 | 51.24 | -1.62 | 75.66 | 50.20 | 25.46 | 7.43 | 4.29 | 1.19 |
| 13.07.21 23 | 24 | 0 | 49.13 | 50.86 | -1.73 | 75.32 | 50.34 | 24.99 | 7.42 | 4.28 | 1.14 |
| 14.07.21 23 | 24 | 0 | 50.32 | 52.19 | -1.88 | 75.31 | 51.16 | 24.15 | 7.43 | 4.29 | 1.12 |
| 15.07.21 23 | 24 | 0 | 50.10 | 51.91 | -1.82 | 75.44 | 50.62 | 24.82 | 7.42 | 4.28 | 1.16 |
| 16.07.21 23 | 24 | 0 | 49.16 | 50.94 | -1.78 | 75.55 | 50.06 | 25.50 | 7.40 | 4.27 | 1.17 |
| 17.07.21 23 | 24 | 0 | 47.38 | 49.13 | -1.75 | 76.16 | 50.31 | 25.85 | 7.41 | 4.27 | 1.14 |
| 18.07.21 23 | 24 | 0 | 48.30 | 50.08 | -1.78 | 76.32 | 50.34 | 25.97 | 7.41 | 4.27 | 1.17 |
| 19.07.21 23 | 24 | 0 | 48.85 | 50.65 | -1.80 | 76.33 | 50.17 | 26.16 | 7.41 | 4.28 | 1.19 |
| 20.07.21 23 | 24 | 0 | 49.06 | 50.88 | -1.81 | 76.05 | 50.39 | 25.66 | 7.42 | 4.28 | 1.17 |
| 21.07.21 23 | 24 | 0 | 50.46 | 52.28 | -1.82 | 75.95 | 50.33 | 25.62 | 7.43 | 4.29 | 1.21 |
| 22.07.21 23 | 24 | 0 | 51.81 | 53.70 | -1.90 | 75.94 | 49.90 | 26.04 | 7.44 | 4.30 | 1.26 |
| 23.07.21 23 | 24 | 0 | 51.13 | 53.02 | -1.89 | 75.91 | 49.91 | 26.01 | 7.44 | 4.30 | 1.24 |
| 24.07.21 23 | 24 | 0 | 54.98 | 56.95 | -1.97 | 75.49 | 49.67 | 25.83 | 7.41 | 4.27 | 1.33 |
| 25.07.21 23 | 24 | 0 | 56.86 | 58.81 | -1.94 | 75.24 | 50.05 | 25.19 | 7.37 | 4.23 | 1.34 |
| Среднее | | | 53.61 | 55.62 | -2.01 | 75.29 | 50.25 | 25.04 | 7.42 | 4.29 | 1.24 |
| Итого по УУТЭ | 720 | | 1608.21 | 1668.46 | | | | | | | 37.26 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 7.57 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 7.45 |
| Всего за 22.07.21 23 | | | | | | | | | | | 37.14 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тн, ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 111635.66 | 111954.78 | 20.74 | 2632.26 | 12892 |
| 25.07.21 23 | 113243.87 | 113623.24 | 20.74 | 2669.52 | 13612 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____
 Абонент: _____
 ИТОГО _____
 Ответственный за учет тепловой энергии _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик: ГВ7-04.1М Сетевой номер №001 Идентификатор ИД= 19086588
 Канал ТВ: Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК ГАРМОНИЯ
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, M2, | | dM, г | T1, °C | T2, °C | dT, °C | P1 кгс/см ² | P2 кгс/см ² | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|----|---------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | г | г | | | | | | | |
| 26.06.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 32.40 | -1.36 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 27.06.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 32.56 | -1.44 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 28.06.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.21 | 32.67 | -1.45 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 29.06.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.27 | 32.61 | -1.34 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30.06.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 32.77 | -1.69 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 01.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 | 33.01 | -2.09 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 02.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 32.65 | -1.51 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 03.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 32.72 | -1.58 | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
| 04.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.17 | 32.72 | -1.55 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 05.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 32.83 | -1.65 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 06.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 32.78 | -1.59 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 07.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 32.89 | -1.69 | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
| 08.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 32.74 | -1.24 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 09.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 33.21 | -1.55 | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
| 10.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 33.34 | -1.49 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 11.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.96 | 33.37 | -1.41 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| 12.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 33.52 | -1.43 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| 13.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 33.53 | -1.38 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 14.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.21 | 33.58 | -1.37 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| 15.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 33.66 | -1.34 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 16.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 | 33.71 | -1.26 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 17.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 33.74 | -1.14 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 18.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 33.62 | -0.92 | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
| 19.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.72 | 33.72 | -1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 20.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.66 | 33.68 | -1.02 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| 21.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.51 | 33.62 | -1.11 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 22.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.35 | 33.41 | -1.06 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 23.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.21 | 33.35 | -1.14 | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| 24.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 33.15 | -1.08 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 25.07.21 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.90 | 33.12 | -1.23 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| Среднее | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 33.16 | -1.37 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| Итого по УУТЭ | 720 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1,г | M2,г | V подпитка | Q,Гкал | Tп, ч |
|-------------|----------|----------|------------|--------|-------|
| 25.06.21 23 | 19336.97 | 19467.41 | 1.40 | 472.33 | 11600 |
| 25.07.21 23 | 19336.97 | 19467.41 | 1.40 | 472.33 | 12320 |

Период расчета по среднему:

с _____ по _____ час.

Период расчета по договору:

с _____ по _____ сут.

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход, отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Q |
|-----------------------------------|-----|----|---------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см² | кгс/см² | |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 77.36 | 77.23 | 0.13 | 74.48 | 52.38 | 22.10 | 7.42 | 4.31 | 1.72 |
| 27.06.2021 | 24 | 0 | 77.69 | 77.58 | 0.12 | 74.37 | 52.12 | 22.25 | 7.43 | 4.31 | 1.74 |
| 28.06.2021 | 24 | 0 | 75.95 | 75.84 | 0.10 | 74.50 | 52.07 | 22.43 | 7.44 | 4.32 | 1.71 |
| 29.06.2021 | 24 | 0 | 74.21 | 74.13 | 0.08 | 74.62 | 52.31 | 22.31 | 7.44 | 4.32 | 1.67 |
| 30.06.2021 | 24 | 0 | 88.26 | 88.11 | 0.15 | 72.80 | 53.79 | 19.01 | 7.43 | 4.31 | 1.69 |
| 01.07.2021 | 24 | 0 | 88.79 | 88.63 | 0.16 | 72.68 | 53.72 | 18.96 | 7.44 | 4.33 | 1.70 |
| 02.07.2021 | 24 | 0 | 81.47 | 81.34 | 0.13 | 73.65 | 52.98 | 20.68 | 7.44 | 4.33 | 1.70 |
| 03.07.2021 | 24 | 0 | 80.20 | 80.07 | 0.13 | 73.75 | 52.85 | 20.90 | 7.44 | 4.32 | 1.69 |
| 04.07.2021 | 24 | 0 | 81.95 | 81.80 | 0.15 | 73.97 | 52.57 | 21.40 | 7.44 | 4.32 | 1.77 |
| 05.07.2021 | 24 | 0 | 79.89 | 79.73 | 0.16 | 73.76 | 52.88 | 20.88 | 7.44 | 4.32 | 1.68 |
| 06.07.2021 | 24 | 0 | 82.66 | 82.48 | 0.18 | 73.32 | 53.53 | 19.79 | 7.44 | 4.32 | 1.65 |
| 07.07.2021 | 24 | 0 | 84.81 | 84.61 | 0.20 | 73.46 | 53.10 | 20.36 | 7.44 | 4.32 | 1.74 |
| 08.07.2021 | 24 | 0 | 77.63 | 77.47 | 0.16 | 74.20 | 52.62 | 21.58 | 7.44 | 4.31 | 1.69 |
| 09.07.2021 | 24 | 0 | 78.95 | 78.77 | 0.18 | 73.74 | 53.19 | 20.56 | 7.44 | 4.32 | 1.64 |
| 10.07.2021 | 24 | 0 | 74.91 | 74.75 | 0.16 | 73.89 | 53.01 | 20.69 | 7.43 | 4.31 | 1.58 |
| 11.07.2021 | 24 | 0 | 75.12 | 74.97 | 0.16 | 74.16 | 52.78 | 21.39 | 7.43 | 4.31 | 1.62 |
| 12.07.2021 | 24 | 0 | 68.96 | 68.84 | 0.13 | 74.45 | 52.95 | 21.50 | 7.43 | 4.31 | 1.49 |
| 13.07.2021 | 24 | 0 | 71.90 | 71.80 | 0.10 | 74.15 | 52.96 | 21.19 | 7.42 | 4.30 | 1.53 |
| 14.07.2021 | 24 | 0 | 71.13 | 71.05 | 0.07 | 74.14 | 52.98 | 21.16 | 7.43 | 4.31 | 1.51 |
| 15.07.2021 | 24 | 0 | 71.00 | 70.90 | 0.10 | 74.25 | 53.15 | 21.11 | 7.42 | 4.30 | 1.51 |
| 16.07.2021 | 24 | 0 | 70.23 | 70.13 | 0.09 | 74.26 | 53.16 | 21.09 | 7.41 | 4.29 | 1.49 |
| 17.07.2021 | 24 | 0 | 65.02 | 64.98 | 0.05 | 74.78 | 52.94 | 21.83 | 7.41 | 4.29 | 1.43 |
| 18.07.2021 | 24 | 0 | 68.64 | 68.58 | 0.06 | 75.08 | 52.59 | 22.49 | 7.42 | 4.29 | 1.55 |
| 19.07.2021 | 24 | 0 | 67.21 | 67.17 | 0.04 | 75.05 | 52.84 | 22.21 | 7.42 | 4.30 | 1.50 |
| 20.07.2021 | 24 | 0 | 70.27 | 70.21 | 0.06 | 74.84 | 52.90 | 21.94 | 7.42 | 4.30 | 1.55 |
| 21.07.2021 | 24 | 0 | 72.14 | 72.06 | 0.08 | 74.80 | 52.98 | 21.82 | 7.43 | 4.31 | 1.58 |
| 22.07.2021 | 24 | 0 | 73.30 | 73.21 | 0.08 | 74.76 | 52.92 | 21.85 | 7.44 | 4.32 | 1.61 |
| 23.07.2021 | 24 | 0 | 73.27 | 73.19 | 0.08 | 74.72 | 52.89 | 21.83 | 7.44 | 4.32 | 1.61 |
| 24.07.2021 | 24 | 0 | 77.01 | 76.92 | 0.09 | 74.42 | 52.75 | 21.67 | 7.41 | 4.29 | 1.68 |
| 25.07.2021 | 24 | 0 | 82.97 | 82.84 | 0.13 | 74.21 | 52.54 | 21.67 | 7.37 | 4.26 | 1.81 |
| Среднее | | | 76.10 | 75.98 | 0.12 | 74.18 | 52.88 | 21.30 | 7.43 | 4.31 | 1.63 |
| Итого по УУЭ | 720 | 0 | 2282.88 | 2279.36 | | | | | | | 48.85 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 9.89 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 9.77 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 58.62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|---------|-------|-------|
| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Tп, ч | |
| 25.06.21 23 | 120449.12 | 119408.42 | 251.94 | 2979.95 | | 12892 |
| 25.07.21 23 | 122732.00 | 121687.78 | 251.94 | 3028.80 | | 13612 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____
 Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии: _____

ИТОГО



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят
 Соколов А.Е.
 « 28.07.2021 г. »

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, Гкал |
|-----------------------------------|-----------|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|------------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см² | кгс/см² | |
| 26.06.2021 | 24 | 0 | 82.50 | 85.08 | -2.58 | 74.86 | 53.53 | 21.33 | 7.38 | 4.27 | 1.63 |
| 27.06.2021 | 24 | 0 | 82.98 | 85.65 | -2.67 | 74.77 | 53.04 | 21.73 | 7.40 | 4.27 | 1.67 |
| 28.06.2021 | 24 | 0 | 77.83 | 80.36 | -2.52 | 74.92 | 53.44 | 21.48 | 7.40 | 4.28 | 1.54 |
| 29.06.2021 | 24 | 0 | 80.60 | 83.24 | -2.64 | 75.07 | 53.19 | 21.88 | 7.40 | 4.28 | 1.63 |
| 30.06.2021 | 24 | 0 | 97.00 | 100.16 | -3.16 | 73.02 | 54.95 | 18.07 | 7.40 | 4.28 | 1.59 |
| 01.07.2021 | 24 | 0 | 93.16 | 96.17 | -3.01 | 73.10 | 54.70 | 18.40 | 7.41 | 4.29 | 1.56 |
| 02.07.2021 | 24 | 0 | 87.89 | 90.69 | -2.80 | 73.94 | 54.35 | 19.59 | 7.41 | 4.29 | 1.58 |
| 03.07.2021 | 24 | 0 | 86.03 | 88.75 | -2.72 | 74.15 | 53.79 | 20.36 | 7.40 | 4.28 | 1.61 |
| 04.07.2021 | 24 | 0 | 86.52 | 89.21 | -2.70 | 74.30 | 53.49 | 20.80 | 7.41 | 4.28 | 1.66 |
| 05.07.2021 | 24 | 0 | 83.85 | 86.44 | -2.59 | 74.17 | 53.99 | 20.19 | 7.40 | 4.28 | 1.56 |
| 06.07.2021 | 24 | 0 | 90.53 | 93.28 | -2.75 | 73.68 | 54.21 | 19.48 | 7.40 | 4.28 | 1.62 |
| 07.07.2021 | 24 | 0 | 85.19 | 87.74 | -2.55 | 73.82 | 54.56 | 19.27 | 7.40 | 4.28 | 1.51 |
| 08.07.2021 | 24 | 0 | 81.08 | 83.48 | -2.40 | 74.55 | 53.53 | 21.01 | 7.40 | 4.28 | 1.58 |
| 09.07.2021 | 24 | 0 | 80.25 | 82.64 | -2.39 | 74.14 | 54.31 | 19.83 | 7.40 | 4.28 | 1.47 |
| 10.07.2021 | 24 | 0 | 80.46 | 82.85 | -2.39 | 74.32 | 53.76 | 20.55 | 7.40 | 4.27 | 1.53 |
| 11.07.2021 | 24 | 0 | 78.21 | 80.54 | -2.33 | 74.59 | 53.80 | 20.79 | 7.40 | 4.27 | 1.51 |
| 12.07.2021 | 24 | 0 | 75.47 | 77.70 | -2.24 | 74.91 | 53.92 | 20.99 | 7.40 | 4.27 | 1.47 |
| 13.07.2021 | 24 | 0 | 75.21 | 77.59 | -2.38 | 74.60 | 54.29 | 20.30 | 7.39 | 4.26 | 1.40 |
| 14.07.2021 | 24 | 0 | 77.77 | 80.32 | -2.55 | 74.59 | 54.06 | 20.53 | 7.40 | 4.27 | 1.46 |
| 15.07.2021 | 24 | 0 | 76.14 | 78.55 | -2.41 | 74.74 | 54.20 | 20.53 | 7.39 | 4.26 | 1.44 |
| 16.07.2021 | 24 | 0 | 72.29 | 74.55 | -2.27 | 74.83 | 55.01 | 19.83 | 7.37 | 4.25 | 1.31 |
| 17.07.2021 | 24 | 0 | 69.10 | 71.37 | -2.27 | 75.27 | 53.81 | 21.46 | 7.38 | 4.25 | 1.37 |
| 18.07.2021 | 24 | 0 | 70.87 | 73.22 | -2.36 | 75.54 | 53.51 | 22.02 | 7.38 | 4.26 | 1.44 |
| 19.07.2021 | 24 | 0 | 70.30 | 72.65 | -2.35 | 75.52 | 53.68 | 21.85 | 7.38 | 4.26 | 1.42 |
| 20.07.2021 | 24 | 0 | 74.88 | 77.36 | -2.48 | 75.28 | 53.82 | 21.46 | 7.39 | 4.26 | 1.48 |
| 21.07.2021 | 24 | 0 | 79.35 | 81.97 | -2.62 | 75.22 | 53.53 | 21.69 | 7.40 | 4.28 | 1.59 |
| 22.07.2021 | 24 | 0 | 78.09 | 80.67 | -2.57 | 75.23 | 53.63 | 21.60 | 7.40 | 4.28 | 1.55 |
| 23.07.2021 | 24 | 0 | 78.40 | 81.00 | -2.60 | 75.13 | 53.41 | 21.72 | 7.41 | 4.28 | 1.57 |
| 24.07.2021 | 24 | 0 | 84.71 | 87.52 | -2.81 | 74.81 | 53.48 | 21.32 | 7.38 | 4.26 | 1.66 |
| 25.07.2021 | 24 | 0 | 85.66 | 88.41 | -2.74 | 74.63 | 53.61 | 21.02 | 7.33 | 4.22 | 1.66 |
| Среднее | | | 83.60 | 86.20 | -2.60 | 74.27 | 53.94 | 20.34 | 7.40 | 4.28 | 1.56 |
| Итого по УУТЭ | 720 | 0 | 2422.30 | 2499.14 | | | | | | | 46.04 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 9.50 |
| Досчет за НС | 0 час | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 9.37 |
| Всего за Июль 2021 | | | | | | | | | | | 55.41 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 131051.81 | 126433.86 | 172.67 | 3263.75 | 13052 |
| 25.07.21 23 | 133474.11 | 128933.00 | 172.72 | 3309.79 | 13772 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
07.07.21 23 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2021 г.
 Теплоучетчик: ТВ7-04.1М Сервисный номер N 001 Идентификатор ИД= 19086992
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеримый расход, т/сут: M1= , M2=

| Дата | Тп, час | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Q, |
|-----------------------------------|------------|----|------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|------|
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см ² | кгс/см ² | Гкал |
| 26.06.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 29.72 | -1.53 | 1.76 | 0.41 | 0.00 |
| 27.06.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 29.77 | -1.57 | 1.76 | 0.40 | 0.00 |
| 28.06.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 29.72 | -1.52 | 1.76 | 0.40 | 0.00 |
| 29.06.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 29.75 | -1.61 | 1.75 | 0.38 | 0.00 |
| 30.06.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 29.87 | -1.95 | 1.74 | 0.37 | 0.00 |
| 01.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 30.08 | -2.34 | 1.73 | 0.37 | 0.00 |
| 02.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 29.80 | -1.86 | 1.73 | 0.35 | 0.00 |
| 03.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 29.82 | -1.91 | 1.73 | 0.35 | 0.00 |
| 04.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 29.82 | -1.87 | 1.72 | 0.34 | 0.00 |
| 05.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 29.84 | -1.85 | 1.72 | 0.34 | 0.00 |
| 06.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 30.04 | -1.97 | 1.72 | 0.35 | 0.00 |
| 07.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 30.12 | -1.99 | 1.72 | 0.36 | 0.00 |
| 08.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 30.06 | -1.65 | 1.72 | 0.36 | 0.00 |
| 09.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 30.34 | -1.80 | 1.73 | 0.38 | 0.00 |
| 10.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.72 | 30.41 | -1.69 | 1.73 | 0.39 | 0.00 |
| 11.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 30.53 | -1.62 | 1.74 | 0.40 | 0.00 |
| 12.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 30.54 | -1.49 | 1.74 | 0.39 | 0.00 |
| 13.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 30.63 | -1.57 | 1.74 | 0.39 | 0.00 |
| 14.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 30.69 | -1.57 | 1.74 | 0.39 | 0.00 |
| 15.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 30.80 | -1.57 | 1.74 | 0.40 | 0.00 |
| 16.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 30.90 | -1.54 | 1.74 | 0.41 | 0.00 |
| 17.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.45 | 30.89 | -1.43 | 1.74 | 0.40 | 0.00 |
| 18.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.44 | 30.79 | -1.35 | 1.74 | 0.39 | 0.00 |
| 19.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 30.74 | -1.43 | 1.73 | 0.38 | 0.00 |
| 20.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 30.58 | -1.61 | 1.72 | 0.34 | 0.00 |
| 21.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 30.39 | -1.75 | 1.70 | 0.31 | 0.00 |
| 22.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 30.20 | -1.86 | 1.68 | 0.29 | 0.00 |
| 23.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | 30.07 | -1.90 | 1.67 | 0.28 | 0.00 |
| 24.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 29.91 | -1.96 | 1.66 | 0.27 | 0.00 |
| 25.07.21 23 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 29.79 | -1.96 | 1.64 | 0.26 | 0.00 |
| Среднее | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 30.22 | -1.72 | 1.72 | 0.36 | 0.00 |
| Итого по УЭЧ | 720 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| Вычет с 26.06.2021 по 30.06.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Досчет за НС | | | | | | | | | | | |
| Досчет с 26.07.2021 по 31.07.2021 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Всего за 21.07.21 23 | | | | | | | | | | | 0.00 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V подпитка | Q, Гкал | Тп, ч |
|-------------|----------|----------|------------|---------|-------|
| 25.06.21 23 | 25283.86 | 26017.15 | 3.95 | 324.84 | 11472 |
| 25.07.21 23 | 25283.86 | 26017.15 | 3.95 | 324.84 | 12192 |

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

