

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 26.10.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Система учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор:
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
Договорный расход отопления - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Пн вс	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.09.2021	24	0	128.61	129.71	-1.10	77.57	42.70	34.87	7.37	4.28	4.45
27.09.2021	24	0	116.57	117.54	-0.97	77.71	42.27	35.44	7.01	4.35	4.10
28.09.2021	24	0	115.88	116.91	-1.03	78.84	42.23	36.60	6.46	4.37	4.20
29.09.2021	24	0	113.59	114.61	-1.02	78.77	42.30	36.47	6.44	4.35	4.11
30.09.2021	24	0	113.96	114.98	-1.02	78.76	42.59	36.17	6.42	4.33	4.08
01.10.2021	24	0	171.27	172.66	-1.40	79.48	58.86	20.62	6.21	4.13	3.46
02.10.2021	24	0	110.43	111.30	-0.86	78.23	42.40	35.83	6.32	4.22	3.93
03.10.2021	24	0	119.07	119.98	-0.91	79.43	43.15	36.28	6.28	4.19	4.29
04.10.2021	24	0	119.47	120.42	-0.95	78.96	43.02	35.84	6.42	4.33	4.25
05.10.2021	24	0	118.35	118.99	-0.64	78.09	43.05	35.04	5.98	3.89	4.13
06.10.2021	24	0	125.65	125.69	-0.04	76.27	43.88	32.39	6.14	4.05	4.08
07.10.2021	24	0	127.17	127.41	-0.24	77.11	43.76	33.35	5.76	3.67	4.24
08.10.2021	24	0	116.54	116.41	0.14	76.76	43.16	33.59	5.52	3.42	3.93
09.10.2021	24	0	120.67	122.14	-1.47	76.57	43.83	32.74	6.15	4.06	3.89
10.10.2021	24	0	131.59	134.56	-2.97	75.57	44.75	30.82	6.24	4.15	3.93
11.10.2021	24	0	128.42	131.61	-3.19	75.95	44.29	31.66	6.33	4.24	3.93
12.10.2021	24	0	133.12	136.49	-3.38	78.20	44.48	33.73	6.31	4.23	4.35
13.10.2021	24	0	151.06	155.05	-4.00	75.61	45.00	30.61	6.32	4.25	4.45
14.10.2021	24	0	154.77	158.79	-4.02	76.83	45.12	31.71	6.34	4.28	4.73
15.10.2021	24	0	144.51	148.03	-3.52	77.12	44.80	32.32	6.40	4.33	4.52
16.10.2021	24	0	158.69	162.23	-3.54	75.44	45.24	30.20	6.33	4.27	4.64
17.10.2021	24	0	159.12	162.82	-3.69	76.63	45.26	31.37	6.40	4.34	4.83
18.10.2021	24	0	165.19	168.83	-3.64	77.58	45.62	31.96	6.39	4.34	5.12
19.10.2021	24	0	162.22	165.76	-3.54	80.26	45.35	34.91	6.43	4.38	5.51
20.10.2021	24	0	200.66	203.85	-3.19	77.23	49.43	27.80	6.19	4.17	5.43
21.10.2021	24	0	120.94	122.87	-1.93	76.79	43.16	33.63	6.41	4.31	3.99
22.10.2021	24	0	123.39	126.08	-2.69	78.67	42.12	36.55	6.43	4.34	4.40
23.10.2021	24	0	149.87	153.34	-3.48	79.34	43.84	35.51	6.40	4.33	5.18
24.10.2021	24	0	176.70	180.99	-4.29	80.30	45.69	34.62	6.40	4.35	5.93
25.10.2021	24	0	145.54	148.88	-3.34	78.58	44.42	34.17	6.40	4.33	4.83
среднее	24	0	137.43	139.63	-2.20	77.75	44.53	33.23	6.34	4.21	4.43
Итого по УУТЭ	20		4123.01	4188.93							132.89
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											21.64
Досчет за НС											
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											26.58
Всего за Октябрь 2021											137.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q1, ккал	T1, °C
25.09.21 23	117443.96	119134.65	749.45	2417.49	147.2
25.10.21 23	121566.97	123323.58	750.19	2550.38	154.4

Период расчета по среднему: с _____ по _____

Период расчета по договору: с _____ по _____

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 26.10.2021 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Серевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
Телефон: Договор:

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
Договорный расход, отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
26.09.2021	24	0	14.97	14.63	0.24	76.59	42.50	34.09	7.39	4.30	0.52
27.09.2021	24	0	14.52	14.30	0.22	76.72	42.50	34.21	7.02	4.37	0.51
28.09.2021	24	0	13.95	13.72	0.23	77.82	42.57	35.25	6.47	4.39	0.50
29.09.2021	24	0	14.02	13.81	0.21	77.77	42.52	35.24	6.46	4.37	0.50
30.09.2021	24	0	14.24	14.03	0.22	77.76	42.84	34.92	6.43	4.35	0.51
01.10.2021	24	0	14.03	13.81	0.22	78.23	42.98	35.25	6.23	4.16	0.51
02.10.2021	24	0	14.30	14.07	0.23	77.23	43.01	34.22	6.34	4.25	0.50
03.10.2021	24	0	15.16	14.92	0.23	78.58	44.36	34.21	6.30	4.21	0.53
04.10.2021	24	0	15.33	15.08	0.24	78.03	43.91	34.12	6.44	4.36	0.53
05.10.2021	24	0	15.35	15.13	0.22	77.28	43.64	33.64	6.00	3.91	0.53
06.10.2021	24	0	15.14	14.88	0.26	76.03	43.39	32.64	6.16	4.08	0.51
07.10.2021	24	0	14.90	14.71	0.19	76.28	43.90	32.39	5.77	3.69	0.49
08.10.2021	24	0	14.40	14.14	0.27	75.69	43.40	32.49	5.54	3.45	0.48
09.10.2021	24	0	15.02	14.79	0.24	75.70	43.89	31.81	6.17	4.06	0.49
10.10.2021	24	0	15.24	15.00	0.25	74.79	43.87	30.91	6.25	4.17	0.48
11.10.2021	24	0	15.72	15.46	0.26	75.23	44.39	30.84	6.34	4.27	0.50
12.10.2021	24	0	17.19	16.91	0.28	77.44	46.51	30.93	6.33	4.25	0.55
13.10.2021	24	0	18.08	17.64	0.44	74.87	45.92	28.95	6.33	4.27	0.55
14.10.2021	24	0	20.49	20.12	0.37	76.33	47.43	28.90	6.36	4.30	0.61
15.10.2021	24	0	18.05	17.74	0.31	76.64	46.13	30.51	6.42	4.36	0.57
16.10.2021	24	0	19.66	19.30	0.36	74.95	46.40	28.55	6.35	4.30	0.58
17.10.2021	24	0	20.14	19.76	0.38	76.01	47.55	28.46	6.41	4.36	0.59
18.10.2021	24	0	22.33	21.89	0.44	77.65	48.84	28.82	6.40	4.37	0.67
19.10.2021	24	0	23.98	23.48	0.49	79.66	50.22	29.45	6.44	4.40	0.73
20.10.2021	24	0	26.75	26.24	0.51	78.03	50.72	27.31	6.21	4.19	0.76
21.10.2021	24	0	15.66	15.38	0.28	76.00	43.59	32.41	6.42	4.34	0.52
22.10.2021	24	0	14.95	14.69	0.27	77.74	43.76	33.97	6.45	4.37	0.52
23.10.2021	24	0	21.03	20.65	0.38	78.69	47.76	30.93	6.42	4.35	0.67
24.10.2021	24	0	26.96	26.45	0.50	79.77	51.45	28.31	6.42	4.38	0.79
25.10.2021	24	0	20.63	20.25	0.38	78.09	47.94	30.15	6.41	4.35	0.64
Среднее	24.00		17.40	17.10	0.30	77.06	45.26	31.80	6.36	4.23	0.56
Итого по УУТЭ	744	0	522.09	512.98							16.82
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											2.70
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											3.36
Всего за Октябрь 2021											17.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.09.21 23	8066.39	8113.61	24.91	221.44	12466
25.10.21 23	8588.48	8626.59	41.98	238.25	13186

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.10.2021 г.
 Теплоучислитель: ТН7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
 Капил: ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: ГВС: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп эле	ПС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см ²	кг/см ²	
26.09.2021	24	0	171.80	177.11	-5.31	77.81	42.58	35.23	7.41	4.32	5.84
27.09.2021	24	0	162.80	168.46	-5.66	77.96	42.77	35.19	7.04	4.39	5.50
28.09.2021	24	0	171.80	178.39	-6.59	79.16	43.77	35.39	6.49	4.41	5.80
29.09.2021	24	0	169.90	176.91	-7.01	79.08	43.52	35.56	6.47	4.39	5.75
30.09.2021	24	0	168.00	175.15	-7.15	79.07	43.88	35.20	6.45	4.37	5.72
01.10.2021	24	0	167.15	174.17	-7.02	79.46	44.08	35.38	6.24	4.17	5.72
02.10.2021	24	0	156.17	162.27	-6.09	78.57	43.09	35.49	6.35	4.26	5.29
03.10.2021	24	0	161.78	167.51	-5.73	79.77	43.49	36.28	6.31	4.23	5.63
04.10.2021	24	0	166.57	172.28	-5.71	79.18	44.16	35.03	6.45	4.37	5.59
05.10.2021	24	0	169.08	173.79	-4.71	78.42	43.43	34.99	6.02	3.93	5.72
06.10.2021	24	0	174.60	176.55	-1.96	76.78	43.83	32.95	6.17	4.09	5.68
07.10.2021	24	0	169.94	171.61	-1.67	77.45	43.60	33.86	5.80	3.71	5.69
08.10.2021	24	0	164.50	164.98	-0.48	77.07	43.16	33.91	5.55	3.46	5.57
09.10.2021	24	0	164.49	166.99	-2.50	76.86	43.28	33.58	6.18	4.10	5.42
10.10.2021	24	0	165.04	170.11	-5.07	75.81	43.37	32.44	6.27	4.19	5.14
11.10.2021	24	0	170.41	178.25	-7.84	76.24	44.23	32.01	6.36	4.28	5.52
12.10.2021	24	0	193.44	203.89	-10.46	78.54	46.41	32.12	6.34	4.27	5.52
13.10.2021	24	0	207.56	220.21	-12.65	75.78	46.35	29.44	6.35	4.29	5.52
14.10.2021	24	0	221.55	235.76	-14.21	76.91	47.35	29.56	6.37	4.32	5.52
15.10.2021	24	0	212.28	225.94	-13.65	77.42	47.04	30.38	6.43	4.38	5.52
16.10.2021	24	0	204.43	217.37	-12.95	75.61	45.64	29.96	6.37	4.31	5.52
17.10.2021	24	0	208.72	222.28	-13.56	76.79	45.51	31.28	6.43	4.38	5.52
18.10.2021	24	0	215.54	229.53	-13.99	78.08	46.46	31.63	6.42	4.38	5.52
19.10.2021	24	0	213.62	227.62	-14.00	80.15	46.75	33.40	6.46	4.42	5.52
20.10.2021	24	0	272.84	289.03	-16.19	78.06	49.13	28.93	6.22	4.21	5.52
21.10.2021	24	0	151.16	159.17	-8.02	76.88	41.88	35.00	6.44	4.35	5.52
22.10.2021	24	0	164.91	174.77	-9.86	78.93	43.04	35.89	6.47	4.38	5.52
23.10.2021	24	0	199.86	212.63	-12.77	79.54	45.04	34.50	6.43	4.37	5.52
24.10.2021	24	0	230.83	246.36	-15.53	80.47	47.48	32.99	6.44	4.39	5.52
25.10.2021	24	0	209.73	224.04	-14.31	78.73	46.08	32.65	6.43	4.37	5.52
Среднее	24.00	0	186.02	194.77	-6.75	78.02	44.68	33.34	6.37	4.25	5.56
Итого по УУТЭ	744	0	5580.50	5843.13							166.91
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											31.14
Досчет за ИС											
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											33.38
Всего за Октябрь 2021											169.16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.09.21 23	146926.82	147564.98	46.98	3211.22	15104
25.10.21 23	152507.32	153408.11	47.26	3384.25	15824

Период расчета по среднему: с 30.09.21 по 01.10.21 с 11.10.21 по 25.10.21 408 час.

(загрязнение приборов учета)

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из поляной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 26.10.2021 г.

Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор:

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход отопления - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.09.2021	24	0	140.62	146.90	-6.28	77.95	42.54	35.40	7.43	4.33	6.08
27.09.2021	24	0	127.48	133.89	-6.40	78.10	42.21	35.89	7.07	4.41	6.08
28.09.2021	24	0	132.22	139.43	-7.21	79.28	42.57	36.71	6.51	4.42	6.08
29.09.2021	24	0	131.89	139.55	-7.66	79.22	42.22	36.99	6.50	4.41	6.08
30.09.2021	24	0	126.36	133.90	-7.55	79.21	44.08	35.13	6.47	4.39	6.08
01.10.2021	24	0	124.74	129.76	-5.02	79.56	43.81	35.76	6.20	4.12	4.25
02.10.2021	24	0	130.25	130.57	-0.33	78.69	42.37	36.32	6.38	4.28	4.72
03.10.2021	24	0	131.40	131.40	0.01	79.88	42.51	37.37	6.33	4.24	4.92
04.10.2021	24	0	136.02	135.61	0.42	79.30	42.79	36.51	6.48	4.39	4.99
05.10.2021	24	0	133.29	133.23	0.07	78.55	42.64	35.91	6.04	3.95	4.80
06.10.2021	24	0	140.95	140.61	0.35	76.54	43.31	33.23	6.20	4.11	4.71
07.10.2021	23	1	126.44	126.26	0.19	77.54	43.92	33.62	5.83	3.74	4.27
08.10.2021	24	0	131.03	131.26	-0.23	77.21	42.45	34.76	5.56	3.47	4.55
09.10.2021	24	0	140.41	139.97	0.44	77.00	42.81	34.19	6.21	4.12	4.83
10.10.2021	24	0	145.62	145.21	0.42	75.95	43.39	32.56	6.29	4.21	4.77
11.10.2021	24	0	144.87	144.50	0.37	76.31	43.39	32.92	6.38	4.30	4.79
12.10.2021	24	0	153.37	152.94	0.44	78.66	44.36	34.30	6.37	4.29	5.29
13.10.2021	24	0	170.88	170.35	0.54	75.88	44.87	31.01	6.37	4.31	5.33
14.10.2021	24	0	171.20	170.65	0.55	77.06	44.57	32.49	6.40	4.34	5.60
15.10.2021	24	0	169.38	168.87	0.52	77.43	44.65	32.78	6.46	4.39	5.59
16.10.2021	24	0	176.16	175.59	0.57	75.65	44.21	31.44	6.39	4.33	5.57
17.10.2021	24	0	176.64	176.06	0.58	76.87	44.31	32.56	6.46	4.40	5.79
18.10.2021	24	0	183.34	182.68	0.66	77.79	44.99	32.80	6.45	4.40	6.05
19.10.2021	24	0	179.11	178.50	0.61	80.25	44.82	35.43	6.48	4.43	6.38
20.10.2021	24	0	227.05	225.99	1.06	77.91	47.16	30.75	6.26	4.23	7.05
21.10.2021	24	0	139.11	138.71	0.40	76.89	42.09	34.80	6.46	4.37	4.86
22.10.2021	24	0	142.66	142.29	0.36	79.08	41.84	37.25	6.49	4.40	5.34
23.10.2021	24	0	165.70	165.18	0.53	79.66	43.58	36.09	6.46	4.38	6.01
24.10.2021	24	0	194.76	194.01	0.75	80.58	45.56	35.02	6.47	4.41	6.87
25.10.2021	24	0	176.60	176.03	0.57	78.70	44.33	34.36	6.46	4.38	6.10
Среднее			176.04	175.42	0.62	78.86	44.30	34.56	6.44	4.38	6.08
Итого по УУЭ	719	1	1408.33	1403.38							48.66
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											18.43
Досчет за НС		1 час									0.07
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											36.50
Всего за Октябрь 2021											66.73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.08.21 23	114550.82	114970.21	20.84	2693.71	14356
25.09.21 23	117551.74	118114.04	20.94	2773.58	15100

Период расчета по среднему:
(загрузка прибора учета)

с 26.09.2021 по 30.09.2021 120 час.

Период расчета по договору:

с по

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.10.2021 г.
 Теплоучетчик Т37-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086588
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т1	НС	M1,	M2,	ΔM,	T1,	T2,	ΔT,	P1	P2	Q,
	час										
26.09.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.45	28.49	0.97	0.96	0.97	0.00
27.09.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.55	28.58	0.98	0.94	0.96	0.00
28.09.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.87	28.95	0.93	0.93	0.95	0.00
29.09.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.97	28.94	1.03	0.93	0.95	0.00
30.09.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.01	29.07	0.94	0.93	0.94	0.00
01.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.10	29.11	0.98	0.93	0.94	0.00
02.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.04	28.91	1.14	0.93	0.94	0.00
03.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.25	29.03	1.22	0.92	0.94	0.00
04.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.25	29.23	1.02	0.92	0.94	0.00
05.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.17	29.09	1.08	0.92	0.93	0.00
06.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.90	29.05	0.85	0.91	0.93	0.00
07.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.79	28.97	0.82	0.90	0.92	0.00
08.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.69	28.86	0.83	0.90	0.91	0.00
09.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.67	28.97	0.70	0.90	0.91	0.00
10.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.55	28.98	0.58	0.90	0.92	0.00
11.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.59	29.13	0.47	0.91	0.92	0.00
12.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	30.05	29.73	0.32	0.91	0.93	0.00
13.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.50	29.66	-0.16	0.91	0.93	0.00
14.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.61	29.86	-0.25	0.90	0.92	0.00
15.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.89	29.89	0.01	0.91	0.93	0.00
16.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.30	29.29	0.01	0.91	0.93	0.00
17.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.20	29.10	0.10	0.90	0.92	0.00
18.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.58	29.24	0.34	0.89	0.91	0.00
19.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.36	29.18	0.19	0.88	0.90	0.00
20.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.77	29.83	-0.06	0.89	0.91	0.00
21.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	28.81	27.86	0.96	0.90	0.92	0.00
22.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.12	28.11	1.01	0.90	0.92	0.00
23.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.28	28.67	0.61	0.89	0.90	0.00
24.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.51	29.35	0.16	0.86	0.88	0.00
25.10.21	24	0	0.00	0.00	0.00	29.41	29.13	0.28	0.86	0.88	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	29.67	29.08	0.60	0.91	0.93	0.00
Итого по УУТЭ	720	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											0.00
Всего за Октябрь 2021											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q, Гкал	T1, ч
25.09.21	23	19336.97	19467.41	1.40	472.33	13064
25.09.21	23	19336.97	19467.41	1.40	472.33	13808

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 26.10.2021 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4. ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход отопления - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
26.09.2021	24	0	171.52	172.09	-0.57	77.34	44.39	32.95	7.43	4.36	5.64
27.09.2021	24	0	158.42	159.06	-0.64	77.46	44.45	33.01	7.07	4.43	5.21
28.09.2021	24	0	151.13	151.85	-0.71	78.51	43.43	35.08	6.51	4.45	5.28
29.09.2021	24	0	150.34	151.11	-0.77	78.49	43.59	34.90	6.50	4.43	5.22
30.09.2021	24	0	153.76	154.55	-0.78	78.49	43.58	34.92	6.48	4.41	5.34
01.10.2021	24	0	145.95	146.66	-0.71	78.87	43.42	35.45	6.28	4.21	5.15
02.10.2021	24	0	151.78	152.43	-0.65	77.98	43.78	34.20	6.38	4.31	5.17
03.10.2021	24	0	146.20	146.78	-0.58	75.15	43.25	35.90	6.34	4.27	5.23
04.10.2021	24	0	144.38	145.46	-0.58	78.61	43.65	34.96	6.48	4.41	5.05
05.10.2021	24	0	148.23	148.67	-0.43	77.87	43.96	33.92	6.05	3.98	5.02
06.10.2021	24	0	161.83	161.58	0.25	76.30	45.11	31.19	6.20	4.14	5.07
07.10.2021	24	0	152.59	152.27	0.32	76.89	44.62	32.27	5.84	3.76	4.95
08.10.2021	24	0	155.78	155.08	0.70	76.56	44.78	31.78	5.57	3.49	4.99
09.10.2021	24	0	164.77	165.23	-0.46	76.35	45.00	31.35	6.21	4.15	5.15
10.10.2021	24	0	170.15	171.88	-1.73	75.41	45.55	29.86	6.29	4.23	5.01
11.10.2021	24	0	166.60	168.90	-2.30	75.61	45.69	29.92	6.39	4.33	4.89
12.10.2021	24	0	161.91	164.31	-2.40	78.03	44.90	33.13	6.37	4.31	5.26
13.10.2021	24	0	182.79	185.62	-2.84	75.33	46.15	29.19	6.38	4.33	5.21
14.10.2021	24	0	183.24	186.14	-2.91	76.57	45.43	31.14	6.41	4.36	5.58
15.10.2021	24	0	181.03	183.85	-2.82	76.85	45.66	31.19	6.46	4.42	5.53
16.10.2021	24	0	196.05	198.94	-2.89	75.21	46.01	29.20	6.39	4.35	5.60
17.10.2021	24	0	193.92	196.86	-2.94	76.34	45.31	31.03	6.46	4.42	5.89
18.10.2021	24	0	193.37	196.32	-2.95	77.54	45.13	32.41	6.45	4.42	6.14
19.10.2021	24	0	201.56	204.64	-3.08	79.79	45.23	34.56	6.48	4.46	6.84
20.10.2021	24	0	218.88	221.90	-3.02	77.83	45.32	32.01	6.26	4.25	6.88
21.10.2021	24	0	172.80	174.87	-2.07	76.76	44.75	32.01	6.46	4.40	5.45
22.10.2021	24	0	166.70	169.07	-2.37	78.43	44.06	34.37	6.49	4.43	5.63
23.10.2021	24	0	180.36	183.05	-2.69	79.05	43.98	35.07	6.46	4.41	6.22
24.10.2021	24	0	207.10	210.32	-3.22	80.04	44.86	35.18	6.47	4.44	7.15
25.10.2021	24	0	196.17	199.27	-3.10	78.44	45.48	32.96	6.46	4.41	6.34
Среднее			170.99	172.62	-1.63	77.54	44.70	32.84	6.40	4.29	5.54
Итого по УУТЭ	720	0	5129.80	5178.74							166.07
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											27.84
Досчет за НС											
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											33.21
Всего за Октябрь, 2021											171.45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.09.21 23	128687.82	127649.54	46.98	3160.84	15053
25.10.21 23	133817.61	132828.28	47.26	3326.92	15773

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.10.2021 г.
 Теплоучетчик Т37-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.09.2021	24	0	179.97	183.04	-3.07	77.50	44.45	33.05	7.40	4.32	5.82
27.09.2021	24	0	175.38	178.59	-3.21	77.64	44.33	33.31	7.04	4.39	5.71
28.09.2021	24	0	164.91	168.09	-3.19	78.72	43.70	35.02	6.48	4.41	5.65
29.09.2021	24	0	162.41	165.65	-3.25	78.69	43.89	34.80	6.46	4.39	5.52
30.09.2021	24	0	168.15	171.49	-3.34	78.69	44.12	34.57	6.44	4.37	5.67
01.10.2021	24	0	166.54	169.74	-3.20	79.05	44.11	34.94	6.24	4.17	5.69
02.10.2021	24	0	167.03	170.05	-3.02	78.16	44.28	33.88	6.35	4.27	5.53
03.10.2021	24	0	172.22	175.17	-2.95	79.33	44.54	34.79	6.30	4.23	5.87
04.10.2021	24	0	171.05	174.03	-2.98	78.81	44.21	34.60	6.44	4.37	5.80
05.10.2021	24	0	170.70	173.23	-2.52	78.08	44.68	33.40	6.01	3.94	5.60
06.10.2021	24	0	182.43	183.68	-1.25	76.25	45.61	30.64	6.17	4.10	5.54
07.10.2021	24	0	177.65	178.82	-1.17	77.08	45.11	31.97	5.80	3.72	5.64
08.10.2021	24	0	175.17	175.94	-0.76	76.76	45.22	31.54	5.53	3.45	5.50
09.10.2021	24	0	174.70	177.35	-2.65	76.53	45.44	31.09	6.18	4.11	5.32
10.10.2021	24	0	189.70	194.77	-5.07	75.58	46.38	29.21	6.26	4.19	5.31
11.10.2021	24	0	185.70	191.97	-6.27	75.80	46.19	29.61	6.35	4.29	5.22
12.10.2021	24	0	186.66	193.25	-6.59	78.22	46.02	32.20	6.33	4.27	5.72
13.10.2021	24	0	209.33	217.00	-7.63	75.50	46.72	28.78	6.34	4.29	5.68
14.10.2021	24	0	210.98	218.74	-7.77	76.75	46.44	30.31	6.37	4.32	6.04
15.10.2021	24	0	204.35	211.61	-7.26	76.98	46.52	30.47	6.43	4.38	5.90
16.10.2021	24	0	227.42	235.02	-7.61	75.26	46.91	28.35	6.35	4.31	6.10
17.10.2021	24	0	222.40	229.95	-7.55	76.51	46.57	29.94	6.43	4.38	6.32
18.10.2021	24	0	229.16	236.83	-7.67	77.49	46.91	30.58	6.41	4.38	6.66
19.10.2021	24	0	231.53	239.25	-7.71	79.87	46.81	33.07	6.44	4.42	7.31
20.10.2021	24	0	258.20	265.90	-7.71	77.40	47.32	30.08	6.22	4.21	7.42
21.10.2021	24	0	182.27	187.07	-4.80	76.72	44.84	31.88	6.43	4.36	5.60
22.10.2021	24	0	173.18	178.39	-5.21	78.56	43.97	34.59	6.45	4.38	5.77
23.10.2021	24	0	205.84	212.26	-6.42	79.22	44.83	34.39	6.42	4.37	6.80
24.10.2021	24	0	240.50	248.38	-7.88	80.19	46.75	33.44	6.43	4.39	7.69
25.10.2021	24	0	211.69	218.57	-6.88	78.49	46.13	32.36	6.42	4.37	6.54
Среднее			176.65	180.10	-3.45	77.58	44.94	32.63	6.34	4.18	5.60
Итого по УУТЭ	720	0	5777.21	5923.81							178.92
Вычет с 26.08.2021 по 31.08.2021											29.85
Досчет за НС	0										0.00
Досчет с 26.09.2021 по 30.09.2021											33.59
Итого за Октябрь 2021											182.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.08.21 23	135625.40	131130.48	173.01	3340.32	14469
25.09.21 23	139994.60	135579.14	173.02	3442.81	15213

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по логгору: с по сут.

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



Handwritten signature

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2021 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован 26.10.2021 г.
 Теплочислитель ТВ7-04.1М Счетовой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086992
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.09.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.69	25.52	-0.83	3.79	3.80	0.00
27.09.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.57	25.40	-0.83	3.75	3.76	0.00
28.09.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.81	25.22	-0.41	3.73	3.74	0.00
29.09.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.95	25.31	-0.36	3.72	3.73	0.00
30.09.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.09	25.43	-0.34	3.71	3.72	0.00
01.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.23	25.49	-0.26	3.69	3.70	0.00
02.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.28	25.61	-0.32	3.68	3.69	0.00
03.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.43	25.65	-0.22	3.66	3.68	0.00
04.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.45	25.70	-0.25	3.65	3.66	0.00
05.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.46	25.79	-0.32	3.64	3.65	0.00
06.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.40	25.95	-0.54	3.62	3.63	0.00
07.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.41	26.02	-0.61	3.61	3.62	0.00
08.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.35	26.04	-0.69	3.59	3.60	0.00
09.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.32	26.02	-0.70	3.58	3.59	0.00
10.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.23	26.14	-0.91	3.57	3.58	0.00
11.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.26	26.18	-0.91	3.57	3.58	0.00
12.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	25.43	25.96	-0.54	3.56	3.57	0.00
13.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.90	25.99	-1.08	3.54	3.55	0.00
14.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.78	25.75	-0.97	3.52	3.53	0.00
15.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.84	25.56	-0.72	3.51	3.52	0.00
16.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.46	25.58	-1.12	3.50	3.51	0.00
17.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.29	25.32	-1.03	3.48	3.49	0.00
18.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	24.27	24.98	-0.70	3.46	3.47	0.00
19.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.71	24.62	-0.91	3.42	3.43	0.00
20.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.79	24.48	-0.69	3.42	3.43	0.00
21.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.46	24.56	-1.11	3.42	3.43	0.00
22.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.97	24.66	-0.69	3.43	3.44	0.00
23.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.97	24.57	-0.60	3.40	3.41	0.00
24.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.65	24.36	-0.71	3.36	3.37	0.00
25.10.2021	24	0	0.00	0.00	0.00	23.29	24.24	-0.95	3.35	3.36	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	24.72	25.40	-0.68	3.56	3.57	0.00
Итого по УУТЭ	720	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.09.2021 по 30.09.2021											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.10.2021 по 31.10.2021											0.00
Всего за Октябрь 2021											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.09.21 23	25283.86	26017.15	4.02	324.84	13680
25.10.21 23	25283.86	26017.15	4.02	324.84	14400

Период расчета по среднему: _____ е _____ по _____ час.

Период расчета по договору: _____ е _____ по _____ сут.

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

