

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.08.22 г.
 Теплоучителитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
26.07.22	24	0	85.18	87.30	-2.12	75.79	50.48	25.31	6.51	4.40	2.05
27.07.22	24	0	84.52	86.58	-2.06	76.12	50.24	25.89	6.51	4.41	2.09
28.07.22	24	0	84.99	87.85	-2.87	55.52	47.89	7.63	5.70	4.84	0.52
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.17	27.24	0.92	3.79	3.80	0.00
30.07.22	24	0	68.79	69.17	-0.38	56.43	44.93	11.50	4.35	3.67	0.78
31.07.22	24	0	110.76	111.65	-0.89	76.73	54.22	22.52	6.45	4.35	2.45
01.08.22	24	0	96.54	97.40	-0.86	76.71	54.02	22.69	6.47	4.36	2.15
02.08.22	24	0	99.24	100.16	-0.92	76.42	54.24	22.18	6.50	4.39	2.16
03.08.22	24	0	101.49	102.49	-1.00	76.28	54.32	21.96	6.49	4.38	2.18
04.08.22	24	0	95.76	96.80	-1.04	76.44	54.29	22.15	6.49	4.38	2.07
05.08.22	24	0	96.56	97.69	-1.13	76.20	54.35	21.85	6.53	4.42	2.05
06.08.22	24	0	97.13	98.26	-1.13	76.34	53.88	22.47	6.53	4.43	2.13
07.08.22	24	0	100.68	101.87	-1.19	76.33	54.44	21.88	6.53	4.43	2.14
08.08.22	24	0	81.34	82.39	-1.05	75.27	54.19	21.08	5.81	4.17	1.66
09.08.22	24	0	91.64	92.80	-1.16	76.02	52.38	23.64	6.52	4.42	2.11
10.08.22	24	0	93.85	95.03	-1.19	76.23	52.22	24.00	6.52	4.41	2.20
11.08.22	24	0	92.33	93.54	-1.21	76.05	52.42	23.63	6.52	4.41	2.12
12.08.22	24	0	69.56	70.50	-0.94	74.11	55.51	18.60	3.86	2.79	1.25
13.08.22	24	0	136.76	138.45	-1.69	75.76	59.06	16.70	6.51	4.41	2.19
14.08.22	24	0	136.42	138.15	-1.73	75.96	59.08	16.87	6.51	4.41	2.21
15.08.22	24	0	136.33	138.11	-1.78	75.98	59.67	16.31	6.51	4.41	2.13
16.08.22	24	0	136.22	138.02	-1.80	76.07	59.93	16.14	6.50	4.40	2.10
17.08.22	24	0	135.97	137.84	-1.87	75.84	59.94	15.89	6.51	4.40	2.06
18.08.22	24	0	135.80	137.74	-1.94	75.25	58.51	16.74	6.50	4.40	2.17
19.08.22	24	0	135.62	137.61	-1.98	74.75	55.73	19.02	6.50	4.40	2.48
20.08.22	24	0	135.42	137.48	-2.06	73.84	52.71	21.14	6.44	4.35	2.76
21.08.22	24	0	135.18	137.30	-2.12	72.65	48.74	23.91	6.50	4.41	3.14
22.08.22	24	0	135.33	137.38	-2.05	73.61	46.78	26.82	6.49	4.40	3.54
23.08.22	24	0	65.00	66.00	-1.00	73.08	46.46	26.62	6.48	4.38	1.69
24.08.22	24	0	45.72	46.46	-0.74	74.61	52.36	22.25	6.48	4.38	0.98
25.08.22	24	0	128.10	129.90	-1.80	76.25	59.11	17.14	6.47	4.37	2.10
Среднее			101.56	102.97	-1.41	72.74	52.88	19.85	6.21	4.31	1.99
Итого по УУТЭ	744	0	3148.24	3191.92							61.62
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											12.38
Досчет за НС											
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											11.93
Всего за Август 2022											61.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.07.22 23	184423.48	184194.53	252.33	5082.18	22325
25.08.22 23	187571.72	187386.44	252.33	5143.80	23069

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.08.22 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
26.07.22	24	0	85.46	85.54	-0.09	76.13	52.34	23.79	6.47	4.36	2.03
27.07.22	24	0	81.49	81.57	-0.08	76.44	51.86	24.58	6.47	4.37	2.00
28.07.22	24	0	99.46	99.42	0.04	54.62	48.23	6.40	6.09	5.18	0.64
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.00	26.99	1.02	4.92	4.93	0.00
30.07.22	24	0	68.15	67.99	0.16	56.34	45.83	10.51	4.82	4.14	0.73
31.07.22	24	0	105.33	105.23	0.10	76.96	54.64	22.32	6.41	4.31	2.36
01.08.22	24	0	99.57	99.48	0.09	76.96	54.71	22.26	6.43	4.32	2.23
02.08.22	24	0	101.03	100.93	0.09	76.71	54.87	21.84	6.46	4.35	2.22
03.08.22	24	0	96.38	96.30	0.08	76.55	55.10	21.45	6.45	4.35	2.08
04.08.22	24	0	97.98	97.91	0.08	76.60	55.18	21.42	6.45	4.34	2.11
05.08.22	24	0	93.50	93.47	0.03	76.45	55.36	21.09	6.49	4.38	1.98
06.08.22	24	0	93.47	93.43	0.04	76.65	54.70	21.95	6.49	4.39	2.06
07.08.22	24	0	92.41	92.39	0.02	76.60	55.16	21.45	6.49	4.39	1.99
08.08.22	24	0	81.54	81.47	0.06	75.57	56.24	19.33	5.79	4.15	1.58
09.08.22	24	0	97.03	96.94	0.09	76.33	54.96	21.38	6.49	4.38	2.08
10.08.22	24	0	97.07	96.96	0.10	76.54	54.76	21.79	6.48	4.38	2.13
11.08.22	24	0	101.41	101.30	0.12	76.37	55.19	21.18	6.48	4.37	2.16
12.08.22	24	0	72.65	72.52	0.13	73.45	56.56	16.89	3.84	2.76	1.24
13.08.22	24	0	103.15	103.01	0.14	75.89	55.35	20.53	6.47	4.37	2.13
14.08.22	24	0	99.75	99.63	0.13	76.03	55.25	20.78	6.47	4.37	2.09
15.08.22	24	0	100.83	100.69	0.14	76.06	55.14	20.92	6.47	4.37	2.12
16.08.22	24	0	97.16	97.03	0.13	76.11	55.27	20.84	6.47	4.36	2.04
17.08.22	24	0	96.15	96.03	0.12	75.82	55.45	20.38	6.47	4.36	1.97
18.08.22	24	0	104.29	104.14	0.15	75.08	56.09	18.99	6.47	4.36	1.99
19.08.22	24	0	101.79	101.65	0.14	74.64	56.45	18.19	6.47	4.36	1.87
20.08.22	24	0	111.29	107.85	3.45	73.69	57.17	16.52	6.41	4.31	2.04
21.08.22	24	0	136.39	136.08	0.31	72.64	58.16	14.48	6.46	4.37	2.00
22.08.22	24	0	117.09	116.86	0.23	73.72	56.93	16.79	6.45	4.36	1.99
23.08.22	24	0	142.74	142.43	0.32	72.48	57.81	14.67	6.45	4.35	2.12
24.08.22	24	0	108.98	108.81	0.16	75.01	56.39	18.62	6.44	4.34	2.04
25.08.22	24	0	97.16	97.02	0.13	75.62	54.99	20.64	6.44	4.33	2.02
Среднее			96.15	95.94	0.21	72.78	53.97	18.81	6.24	4.34	1.87
Итого по УУТЭ	744	0	2980.69	2974.07							58.03
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											12.09
Досчет за НС	0 час										0.00
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											11.23
Всего за Август 2022											57.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Tn, ч
25.07.22 23	203052.17	199596.32	173.81	5522.01	22485
25.08.22 23	206032.86	202570.40	173.81	5580.04	23229

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.08.22 г.
 Теплоучислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
26.07.22	24	0	44.91	45.57	-0.66	76.16	45.12	31.04	6.48	4.36	1.37
27.07.22	24	0	46.41	47.06	-0.65	76.54	43.91	32.63	6.48	4.36	1.49
28.07.22	24	0	70.18	71.31	-1.13	53.41	46.36	7.06	5.83	4.92	0.45
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.06	26.90	1.16	5.53	5.53	0.00
30.07.22	24	0	49.41	49.79	-0.38	53.75	42.69	11.06	5.57	4.85	0.53
31.07.22	24	0	54.62	54.85	-0.23	76.87	46.79	30.07	6.43	4.31	1.63
01.08.22	24	0	52.09	52.35	-0.26	77.02	47.13	29.90	6.44	4.32	1.55
02.08.22	24	0	52.05	52.32	-0.27	76.64	47.36	29.28	6.47	4.35	1.51
03.08.22	24	0	52.41	52.72	-0.31	76.53	47.57	28.96	6.46	4.34	1.51
04.08.22	24	0	52.27	52.60	-0.33	76.65	47.49	29.16	6.46	4.34	1.51
05.08.22	24	0	50.33	50.68	-0.35	76.33	47.68	28.65	6.50	4.38	1.43
06.08.22	24	0	50.95	51.30	-0.35	76.65	47.31	29.34	6.50	4.38	1.48
07.08.22	24	0	50.78	51.14	-0.37	76.62	47.22	29.40	6.50	4.38	1.48
08.08.22	24	0	47.21	47.57	-0.36	75.85	48.35	27.50	5.93	4.25	1.28
09.08.22	24	0	51.72	52.10	-0.37	76.36	47.22	29.14	6.50	4.38	1.49
10.08.22	24	0	53.54	53.94	-0.40	76.57	47.21	29.36	6.49	4.37	1.56
11.08.22	24	0	55.23	55.65	-0.42	76.43	47.26	29.17	6.49	4.37	1.59
12.08.22	24	0	34.52	34.80	-0.28	73.60	48.68	24.92	4.00	2.91	0.85
13.08.22	24	0	55.58	56.01	-0.44	75.72	47.25	28.47	6.49	4.36	1.56
14.08.22	24	0	53.12	53.54	-0.42	75.89	47.48	28.41	6.49	4.36	1.49
15.08.22	24	0	53.08	53.52	-0.43	75.87	47.47	28.41	6.48	4.36	1.49
16.08.22	24	0	51.24	51.66	-0.42	75.93	47.58	28.34	6.48	4.35	1.44
17.08.22	24	0	36.35	36.69	-0.34	75.52	46.48	29.04	6.48	4.36	1.04
18.08.22	24	0	27.22	27.50	-0.28	73.94	45.01	28.93	6.48	4.35	0.78
19.08.22	24	0	26.22	26.49	-0.27	73.69	44.93	28.76	6.48	4.35	0.74
20.08.22	24	0	46.35	46.79	-0.44	73.30	47.41	25.89	6.42	4.30	1.18
21.08.22	24	0	64.21	64.75	-0.55	72.55	49.09	23.46	6.48	4.36	1.48
22.08.22	24	0	59.59	60.08	-0.50	73.59	48.35	25.24	6.47	4.35	1.48
23.08.22	24	0	61.54	62.06	-0.52	72.60	48.48	24.12	6.46	4.34	1.46
24.08.22	24	0	39.97	40.32	-0.35	75.86	45.40	30.46	6.45	4.33	1.20
25.08.22	24	0	29.65	29.91	-0.25	74.94	43.66	31.28	6.45	4.33	0.92
Среднее	24	0	47.51	47.91	-0.40	72.56	46.16	26.41	6.30	4.37	1.26
Итого по УУТЭ	744	0	1472.74	1485.06							38.98
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											9.36
Досчет за НС											
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											7.54
Всего за Август 2022											37.17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Tн, ч
25.07.22 23	205860.32	206855.39	48.50	5291.62	22376
25.08.22 23	207333.06	208340.45	48.59	5330.60	23120

Период расчета по среднему: с по час.

(загрязнение приборов учета)

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.08.22 г.
 Теплоучислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
26.07.22	24	0	59.86	59.58	0.29	76.83	48.99	27.85	6.50	4.38	1.68
27.07.22	24	0	57.84	57.56	0.28	77.20	48.65	28.55	6.50	4.38	1.67
28.07.22	24	0	62.20	61.89	0.31	54.70	46.35	8.35	5.57	4.63	0.54
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.37	27.46	0.91	4.51	4.51	0.00
30.07.22	24	0	45.93	45.50	0.43	55.58	43.33	12.25	4.79	4.10	0.58
31.07.22	24	0	61.72	61.05	0.68	77.38	47.92	29.46	6.45	4.33	1.85
01.08.22	24	0	57.83	57.23	0.60	77.50	47.52	29.98	6.46	4.34	1.77
02.08.22	24	0	58.91	58.34	0.57	77.14	48.14	29.01	6.49	4.37	1.74
03.08.22	24	0	58.46	57.91	0.55	77.05	48.15	28.90	6.48	4.36	1.72
04.08.22	24	0	56.76	56.24	0.52	77.08	48.03	29.05	6.48	4.36	1.68
05.08.22	24	0	56.42	55.90	0.52	76.87	48.40	28.47	6.52	4.40	1.64
06.08.22	24	0	56.76	56.23	0.53	77.19	47.80	29.39	6.52	4.40	1.70
07.08.22	24	0	57.85	57.34	0.52	77.12	48.09	29.02	6.52	4.40	1.71
08.08.22	24	0	47.74	47.32	0.42	76.38	49.18	27.20	5.59	3.91	1.32
09.08.22	24	0	57.01	56.52	0.50	76.87	47.79	29.08	6.52	4.40	1.68
10.08.22	24	0	56.17	55.67	0.50	77.09	47.63	29.46	6.51	4.39	1.68
11.08.22	24	0	58.14	57.63	0.52	76.89	47.63	29.26	6.51	4.39	1.73
12.08.22	24	0	44.38	44.03	0.35	74.18	51.34	22.85	3.87	2.78	1.03
13.08.22	24	0	64.09	63.54	0.55	76.21	49.03	27.18	6.51	4.38	1.77
14.08.22	24	0	64.40	63.85	0.55	76.42	48.56	27.85	6.50	4.38	1.82
15.08.22	24	0	61.03	60.51	0.53	76.38	48.76	27.62	6.51	4.38	1.72
16.08.22	24	0	63.05	62.51	0.53	76.43	48.88	27.55	6.50	4.38	1.77
17.08.22	24	0	61.80	61.28	0.53	76.14	49.20	26.94	6.50	4.38	1.69
18.08.22	24	0	50.53	50.14	0.39	75.22	50.09	25.13	6.50	4.37	1.29
19.08.22	24	0	56.60	56.13	0.47	74.81	50.02	24.80	6.50	4.38	1.43
20.08.22	24	0	62.26	61.76	0.51	73.86	50.14	23.72	6.44	4.32	1.51
21.08.22	24	0	70.09	69.53	0.56	72.93	50.99	21.94	6.50	4.38	1.57
22.08.22	24	0	63.64	63.08	0.56	74.00	49.92	24.07	6.49	4.37	1.56
23.08.22	24	0	68.72	68.13	0.60	72.94	50.38	22.56	6.48	4.36	1.58
24.08.22	24	0	60.03	59.53	0.50	76.31	48.50	27.80	6.48	4.35	1.70
25.08.22	24	0	57.60	57.11	0.49	75.84	48.19	27.64	6.47	4.35	1.62
Среднее	24		56.70	56.23	0.48	73.19	47.91	25.29	6.23	4.31	1.51
Итого по УУТЭ	744	0	1757.84	1743.01							46.75
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											10.16
Досчет за НС		0 час									0.00
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											9.05
Всего за Август 2022											45.63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тн, ч
25.07.22 23	167058.86	167405.18	22.01	4606.14	22371
25.08.22 23	168816.70	169148.19	22.02	4652.89	23115

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета) с по час.
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 28.08.22 г.
 Теплоучислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086588
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
	час										
26.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.94	31.71	-0.77	0.11	0.11	0.00
27.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.52	32.70	-4.18	2.05	2.06	0.00
28.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.92	30.39	-2.47	0.27	0.29	0.00
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	25.42	26.43	-1.01	0.14	0.17	0.00
30.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	24.91	26.15	-1.24	0.11	0.14	0.00
31.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	29.32	31.64	-2.32	0.11	0.14	0.00
01.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.04	31.92	-1.88	0.11	0.14	0.00
02.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.10	31.91	-1.81	0.11	0.14	0.00
03.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.18	32.06	-1.89	0.11	0.14	0.00
04.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.38	32.04	-1.66	0.11	0.14	0.00
05.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.43	32.25	-1.82	0.11	0.14	0.00
06.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.55	32.29	-1.73	0.11	0.14	0.00
07.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.68	32.14	-1.46	0.11	0.14	0.00
08.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.63	32.57	-0.93	2.85	2.86	0.00
09.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.29	31.34	-1.05	3.80	3.81	0.00
10.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.46	31.43	-0.97	1.97	1.98	0.00
11.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.56	31.53	-0.98	1.34	1.36	0.00
12.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.25	28.70	1.55	2.42	2.43	0.00
13.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.54	31.61	-1.07	2.91	2.92	0.00
14.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.74	31.72	-0.98	2.89	2.90	0.00
15.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.83	31.75	-0.92	2.88	2.89	0.00
16.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.97	31.89	-0.92	2.88	2.88	0.00
17.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.09	31.93	-0.85	2.87	2.87	0.00
18.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.06	31.92	-0.86	2.85	2.85	0.00
19.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.04	32.15	-1.12	2.83	2.84	0.00
20.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.91	32.25	-1.33	2.81	2.82	0.00
21.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.76	32.62	-1.87	2.80	2.80	0.00
22.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.92	32.41	-1.50	2.78	2.78	0.00
23.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	30.89	32.45	-1.56	2.75	2.76	0.00
24.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.41	32.22	-0.81	2.73	2.74	0.00
25.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	31.50	32.14	-0.64	2.70	2.71	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	30.17	31.49	-1.32	1.70	1.71	0.00
Итого по УУТЭ	744	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											0.00
Всего за Август 2022											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тн, ч
25.07.22 23	23905.35	24062.46	1.70	681.04	21080
25.08.22 23	23905.36	24062.47	1.70	681.04	21824

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ с/г

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.08.22 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор:
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отошение - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.07.22	24	0	74.58	73.79	0.80	76.12	52.71	23.41	6.45	4.32	1.79
27.07.22	24	0	70.10	69.52	0.57	76.44	52.23	24.21	6.45	4.32	1.73
28.07.22	24	0	81.53	81.42	0.12	54.08	47.96	6.12	2.92	2.01	0.51
29.07.22	24	0	0.02	0.03	-0.01	29.82	27.98	1.84	4.44	4.43	0.00
30.07.22	24	0	55.35	54.95	0.40	56.44	45.03	11.41	6.24	5.51	0.65
31.07.22	24	0	71.90	71.15	0.75	76.62	51.53	25.09	6.39	4.26	1.85
01.08.22	24	0	68.77	68.10	0.67	76.75	51.29	25.46	6.40	4.27	1.79
02.08.22	24	0	67.99	67.32	0.66	76.40	51.45	24.95	6.43	4.30	1.74
03.08.22	24	0	70.12	69.43	0.68	76.32	51.50	24.83	6.43	4.30	1.78
04.08.22	24	0	68.02	67.36	0.66	76.52	52.19	24.33	6.42	4.29	1.69
05.08.22	24	0	57.56	57.02	0.55	75.25	53.14	22.12	6.46	4.34	1.31
06.08.22	24	0	63.63	63.01	0.62	76.35	50.64	25.70	6.47	4.34	1.67
07.08.22	24	0	66.62	65.97	0.65	76.32	50.75	25.57	6.47	4.34	1.74
08.08.22	9	15	19.48	19.31	0.17	75.86	51.58	24.29	6.52	4.32	0.48
09.08.22	0	24									
10.08.22	0	24									
11.08.22	0	24									
12.08.22	12	12	44.77	44.33	0.45	73.05	54.01	19.04	6.74	4.70	0.88
13.08.22	24	0	69.52	68.86	0.66	75.42	51.47	23.94	6.45	4.32	1.70
14.08.22	24	0	70.17	69.49	0.68	75.67	51.63	24.04	6.45	4.32	1.73
15.08.22	24	0	67.61	66.95	0.66	75.59	51.40	24.19	6.45	4.32	1.67
16.08.22	24	0	65.76	65.14	0.63	75.63	51.13	24.50	6.44	4.31	1.65
17.08.22	24	0	63.75	63.14	0.61	75.32	51.42	23.90	6.45	4.31	1.56
18.08.22	24	0	67.53	66.86	0.66	74.49	52.12	22.38	6.44	4.31	1.55
19.08.22	24	0	69.46	68.78	0.68	74.04	52.71	21.33	6.45	4.31	1.52
20.08.22	24	0	77.54	76.77	0.77	73.27	53.08	20.19	6.38	4.26	1.61
21.08.22	24	0	89.77	88.84	0.93	72.39	54.31	18.09	6.44	4.32	1.68
22.08.22	24	0	78.97	78.18	0.79	73.37	53.02	20.34	6.43	4.30	1.65
23.08.22	24	0	91.68	90.72	0.95	72.37	53.95	18.42	6.42	4.30	1.74
24.08.22	24	0	69.54	68.86	0.68	75.55	51.41	24.14	6.42	4.29	1.72
25.08.22	24	0	64.87	64.26	0.61	75.01	51.06	23.95	6.42	4.29	1.59
среднее	24	0	65.24	64.63	0.61	72.16	50.81	21.35	6.25	4.29	1.46
Итого по УУТЭ	645	99	1826.59	1809.54							40.97
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											10.45
Досчет за НС											6.29
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											8.78
Всего за Август 2022											45.59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.06.22 23	160469.02	162655.47	750.39	3923.13	21281
25.07.22 23	162685.25	164852.87	750.43	3975.38	22001

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

26 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 28.08.22 г.
 Теплоучислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.87	28.58	0.29	0.76	0.70	0.00
27.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.92	28.63	0.29	2.89	2.83	0.00
28.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.03	27.75	0.28	4.35	4.30	0.00
29.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.63	27.35	0.28	3.83	3.78	0.00
30.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.39	27.12	0.27	3.48	3.43	0.00
31.07.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.45	27.18	0.27	3.24	3.19	0.00
01.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.45	27.18	0.27	3.15	3.10	0.00
02.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.55	27.27	0.28	3.09	3.05	0.00
03.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.63	27.35	0.28	3.04	2.99	0.00
04.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.66	27.38	0.28	3.00	2.95	0.00
05.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.69	27.41	0.28	2.97	2.92	0.00
06.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.56	27.28	0.28	2.95	2.91	0.00
07.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.56	27.28	0.28	2.93	2.88	0.00
08.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.69	27.41	0.28	5.53	5.48	0.00
09.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.93	27.65	0.28	6.62	6.57	0.00
10.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.94	27.66	0.28	6.42	6.37	0.00
11.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.97	27.69	0.28	6.30	6.25	0.00
12.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.11	27.83	0.28	5.03	4.97	0.00
13.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.20	27.92	0.28	3.55	3.51	0.00
14.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.23	27.95	0.28	3.48	3.43	0.00
15.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.25	27.97	0.28	3.43	3.38	0.00
16.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.16	27.88	0.28	3.39	3.35	0.00
17.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.01	27.73	0.28	3.36	3.32	0.00
18.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.86	27.58	0.28	3.34	3.29	0.00
19.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.89	27.61	0.28	3.31	3.26	0.00
20.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.84	27.56	0.28	3.29	3.24	0.00
21.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.88	27.60	0.28	3.27	3.22	0.00
22.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	27.86	27.58	0.28	4.44	4.44	0.00
23.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.00	27.72	0.28	4.41	4.42	0.00
24.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.22	27.94	0.28	4.39	4.40	0.00
25.08.22	24	0	0.00	0.00	0.00	28.42	28.14	0.28	4.38	4.38	0.00
Среднее	24		0.00	0.00	0.00	27.93	27.65	0.28	3.79	3.75	0.00
Итого по УУТЭ	744	0	0.00	0.00							0.00
Вычет с 26.07.22 по 31.07.22											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 26.08.22 по 31.08.22											0.00
Всего за Август 2022											0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
25.07.22 23	13966.91	14158.36	167.13	395.64	19736
25.08.22 23	13966.94	14158.38	167.13	395.65	20480

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 АВГ 2022

Д.А. РАССАДИН