

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.22 г.

Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450

Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон: Договор:

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q _г
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.11.22	24	0	187.52	185.61	1.92	103.60	53.21	50.40	6.92	4.64	9.58
27.11.22	24	0	195.38	193.31	2.08	98.42	51.80	46.62	6.92	4.63	9.24
28.11.22	24	0	189.86	187.83	2.03	88.78	49.33	39.45	6.89	4.61	7.61
29.11.22	24	0	204.85	202.74	2.11	85.01	48.13	36.88	6.78	4.38	7.67
30.11.22	24	0	199.31	197.30	2.01	87.81	48.02	39.79	6.92	4.60	8.04
01.12.22	24	0	186.04	184.15	1.89	93.71	49.04	44.67	6.93	4.61	8.42
02.12.22	24	0	173.21	171.43	1.79	105.72	53.60	52.12	6.93	4.50	9.15
03.12.22	24	0	175.49	173.64	1.85	98.85	50.33	48.52	6.93	4.55	8.63
04.12.22	24	0	183.93	182.01	1.93	93.62	48.82	44.80	6.93	4.64	8.35
05.12.22	24	0	180.84	178.95	1.89	91.95	47.95	44.01	6.93	4.61	8.07
06.12.22	24	0	175.18	173.32	1.86	98.17	49.97	48.20	6.93	4.59	8.56
07.12.22	24	0	187.15	185.17	1.98	93.13	49.64	43.49	6.92	4.61	8.26
08.12.22	24	0	194.49	192.45	2.04	90.48	48.99	41.49	6.93	4.61	8.19
09.12.22	24	0	207.21	205.12	2.09	83.37	47.24	36.13	6.93	4.66	7.60
10.12.22	24	0	186.72	184.83	1.89	91.13	48.26	42.88	6.92	4.54	8.11
11.12.22	24	0	192.85	190.91	1.93	94.01	50.13	43.88	6.93	4.68	8.58
12.12.22	24	0	192.88	190.97	1.91	96.87	52.27	44.60	6.92	4.67	8.73
13.12.22	24	0	191.73	189.86	1.86	92.14	49.23	42.91	6.81	4.49	8.34
14.12.22	24	0	177.52	175.84	1.68	96.55	49.75	46.80	6.91	4.33	8.41
15.12.22	24	0	177.50	175.87	1.63	98.21	50.73	47.47	6.97	4.38	8.53
16.12.22	24	0	174.66	173.09	1.58	99.25	50.99	48.26	6.99	4.43	8.53
17.12.22	24	0	186.15	184.50	1.65	96.78	50.63	46.14	6.93	4.49	8.70
18.12.22	24	0	182.04	180.44	1.61	98.01	51.13	46.88	6.94	4.44	8.64
19.12.22	24	0	209.95	208.11	1.84	83.25	47.87	35.38	6.95	4.42	7.53
20.12.22	24	0	186.41	184.90	1.51	96.08	50.58	45.50	6.91	4.38	8.58
21.12.22	24	0	198.28	196.67	1.61	87.27	48.65	38.63	6.88	4.34	7.76
среднее	24	0	188.35	186.50	1.85	93.93	49.86	44.07	6.92	4.53	8.38
Итого по УУТЭ	624	0	4897.15	4849.00							217.80
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											31.35
Досчет за НС											0.00
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											83.77
Всего за Декабрь 2022											270.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,г	M2,г	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	178158.14	180154.65	750.65	4427.52	24854
21.12.22 23	183055.29	185003.66	750.65	4645.32	25478

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.12.22 г.
 Теплочислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086606
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал	
26.11.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
27.11.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
28.11.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
29.11.22	24	0	28.20	29.32	-1.12	27.63	27.35	0.28	5.60	3.16	0.82	*
30.11.22	24	0	27.35	28.28	-0.93	27.39	27.12	0.27	5.74	3.37	0.86	*
01.12.22	24	0	25.42	26.34	-0.92	27.45	27.18	0.27	5.74	3.39	0.91	*
02.12.22	24	0	24.76	25.69	-0.93	27.45	27.18	0.27	5.74	3.27	1.05	*
03.12.22	24	0	24.15	25.09	-0.94	27.55	27.27	0.28	5.75	3.33	0.93	*
04.12.22	24	0	24.66	25.67	-1.01	27.63	27.35	0.28	5.74	3.41	0.87	*
05.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
06.12.22	24	0	23.37	24.31	-0.94	27.69	27.41	0.28	5.74	3.37	0.90	*
07.12.22	24	0	25.45	26.35	-0.90	27.56	27.28	0.28	5.74	3.38	0.89	*
08.12.22	24	0	25.70	26.69	-0.99	27.56	27.28	0.28	5.74	3.39	0.86	*
09.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
10.12.22	24	0	25.00	25.97	-0.97	27.93	27.65	0.28	5.74	3.31	0.85	*
11.12.22	24	0	26.10	27.15	-1.05	27.94	27.66	0.28	5.74	3.45	0.91	*
12.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
13.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
14.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
15.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
16.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
17.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
18.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
19.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
20.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
21.12.22	24	0	25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	*
Среднее	24		25.47	26.44	-0.97	27.62	27.34	0.28	5.73	3.35	0.89	
Итого по УУТЭ	624	0	662.17	687.44							23.25	
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											3.01	
Досчет за НС											0.00	
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											8.94	
Всего за Декабрь 2022											29.18	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	14888.21	15113.18	167.18	421.39	22687
21.12.22 23	15554.84	15809.80	167.18	444.55	23311

Период расчета по среднему: 26,27,28,05,09 и с 12 по 21 **360** час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.11.22	24	0	192.37	195.90	-3.54	103.77	48.97	54.80	6.96	4.68	10.40
27.11.22	24	0	214.77	218.65	-3.88	98.71	49.66	49.04	6.96	4.66	10.37
28.11.22	24	0	217.13	220.89	-3.76	88.88	47.61	41.27	6.92	4.65	8.80
29.11.22	24	0	249.26	251.31	-2.05	85.27	47.76	37.52	6.82	4.42	9.27
30.11.22	24	0	240.36	241.99	-1.64	88.00	47.67	40.33	6.96	4.63	9.63
01.12.22	24	0	222.79	224.49	-1.70	93.53	48.57	44.97	6.96	4.65	9.96
02.12.22	24	0	184.19	185.34	-1.15	106.00	49.33	56.67	6.97	4.54	10.41
03.12.22	24	0	194.98	196.40	-1.42	98.98	47.67	51.31	6.97	4.59	9.96
04.12.22	24	0	217.55	219.50	-1.95	93.95	47.74	46.21	6.97	4.67	9.98
05.12.22	24	0	202.78	205.05	-2.27	92.29	46.23	46.07	6.97	4.64	9.26
06.12.22	24	0	208.14	210.71	-2.58	98.48	49.34	49.14	6.97	4.63	10.13
07.12.22	24	0	235.59	239.13	-3.54	93.45	49.39	44.07	6.96	4.65	10.23
08.12.22	24	0	228.05	231.85	-3.80	90.70	48.05	42.65	6.96	4.65	9.56
09.12.22	24	0	253.35	258.70	-5.35	83.59	47.42	36.17	6.96	4.70	8.93
10.12.22	24	0	219.61	224.10	-4.48	91.46	47.67	43.79	6.96	4.58	9.42
11.12.22	24	0	214.34	218.75	-4.41	94.26	48.00	46.26	6.97	4.71	9.72
12.12.22	24	0	232.63	238.02	-5.38	97.20	51.54	45.66	6.96	4.71	10.37
13.12.22	24	0	215.96	221.08	-5.12	92.48	47.88	44.60	6.85	4.52	9.41
14.12.22	24	0	185.25	189.16	-3.91	96.61	46.19	50.42	6.95	4.37	9.18
15.12.22	24	0	183.25	187.12	-3.87	98.89	46.66	52.23	7.01	4.42	9.41
16.12.22	24	0	183.34	187.58	-4.23	99.42	46.96	52.46	7.03	4.46	9.44
17.12.22	24	0	200.06	205.42	-5.36	97.04	47.59	49.45	6.97	4.53	9.66
18.12.22	24	0	187.90	193.61	-5.71	98.34	47.03	51.31	6.97	4.47	9.40
19.12.22	24	0	189.10	195.85	-6.74	83.69	42.58	41.11	6.99	4.45	7.50
20.12.22	24	0	198.33	205.46	-7.13	96.95	47.70	49.26	6.95	4.42	9.45
21.12.22	24	0	215.45	224.20	-8.75	88.49	46.98	41.50	6.92	4.38	8.55
Среднее	24	0	211.02	215.01	-3.99	94.25	47.78	46.47	6.96	4.57	9.55
Итого по УУТЭ	624	0	5486.54	5590.25							248.40
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											35.42
Досчет за НС											
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											95.54
Всего за Декабрь 2022											308.51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Tп, ч
25.11.22 23	221554.51	222845.17	49.22	5796.82	25328
21.12.22 23	227041.05	228435.42	49.24	6045.22	25952

Период расчета по среднему: _____ с _____ по _____ час.
 (загрязнение приборов учета)

Период расчета по договору: _____ с _____ по _____ сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.11.22	24	0	179.81	179.84	-0.03	103.97	49.41	54.56	6.98	4.69	9.84
27.11.22	24	0	200.00	199.90	0.10	98.97	50.05	48.92	6.99	4.68	9.81
28.11.22	24	0	194.28	194.34	-0.06	89.14	46.87	42.27	6.95	4.67	8.23
29.11.22	24	0	215.63	215.62	0.01	85.37	46.49	38.88	6.85	4.43	8.40
30.11.22	24	0	207.82	207.83	-0.01	88.10	46.58	41.53	6.99	4.65	8.65
01.12.22	24	0	197.98	197.96	0.02	93.70	48.09	45.61	6.99	4.67	9.05
02.12.22	24	0	171.77	171.71	0.06	106.32	50.10	56.22	6.99	4.56	9.69
03.12.22	24	0	174.23	174.13	0.10	99.23	47.65	51.58	6.99	4.61	9.01
04.12.22	24	0	195.15	194.86	0.28	94.09	47.25	46.84	6.99	4.69	9.17
05.12.22	24	0	179.02	178.83	0.20	92.41	46.08	46.33	7.00	4.66	8.32
06.12.22	24	0	187.89	187.59	0.31	98.62	49.16	49.46	6.99	4.65	9.33
07.12.22	24	0	205.38	204.97	0.41	93.61	49.26	44.35	6.98	4.66	9.15
08.12.22	24	0	195.54	195.14	0.40	90.91	47.40	43.51	6.99	4.67	8.55
09.12.22	24	0	212.51	211.98	0.53	83.64	45.99	37.65	6.99	4.71	8.04
10.12.22	24	0	191.27	190.78	0.49	91.55	46.91	44.65	6.98	4.60	8.58
11.12.22	24	0	197.00	196.40	0.60	94.37	47.76	46.61	6.99	4.73	9.23
12.12.22	24	0	216.91	216.11	0.80	97.29	51.48	45.81	6.98	4.73	10.00
13.12.22	24	0	194.91	194.28	0.63	92.70	47.43	45.27	6.88	4.55	8.87
14.12.22	24	0	167.41	166.90	0.51	96.72	46.02	50.70	6.97	4.39	8.53
15.12.22	24	0	170.58	169.96	0.62	99.03	46.99	52.05	7.03	4.43	8.93
16.12.22	24	0	165.84	165.13	0.70	99.59	46.78	52.81	7.05	4.48	8.81
17.12.22	24	0	186.70	185.87	0.83	97.20	47.27	49.93	7.00	4.55	9.38
18.12.22	24	0	180.24	179.44	0.80	98.57	47.09	51.48	7.00	4.49	9.34
19.12.22	24	0	193.73	192.91	0.82	83.60	44.06	39.54	7.01	4.47	7.71
20.12.22	24	0	191.30	190.65	0.65	96.85	48.10	48.76	6.97	4.43	9.38
21.12.22	24	0	205.26	204.54	0.72	88.53	47.26	41.27	6.94	4.39	8.52
Среднее	24		191.47	191.06	0.40	94.39	47.60	46.79	6.98	4.59	8.94
Итого по УУТЭ	624		4978.13	4967.66							232.53
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											33.27
Досчет за НС		час									0.00
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											89.43
Всего за Декабрь 2022											288.69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	182168.27	182439.19	22.24	5087.33	25321
21.12.22 23	187146.41	187406.85	22.27	5319.85	25945

Период расчета по среднему: с по час.
 (загрязнение приборов учета)
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 19086588
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
	час		т	т		т	°C		°C	°C		кгс/см ²
26.11.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
27.11.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
28.11.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
29.11.22	24	0	25.47	26.50	-1.02	85.06	41.06	44.00	6.85	4.44	1.08	
30.11.22	24	0	24.13	24.98	-0.85	87.60	39.39	48.21	6.99	4.65	1.13	
01.12.22	24	0	23.30	24.13	-0.82	93.31	37.55	55.76	6.99	4.67	1.27	
02.12.22	24	0	22.41	23.29	-0.88	105.73	40.02	65.70	6.99	4.56	1.44	
03.12.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
04.12.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
05.12.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
06.12.22	24	0	23.28	24.13	-0.85	95.55	38.99	56.56	6.99	4.63	1.28	*
07.12.22	23	1	21.64	22.36	-0.72	93.26	38.82	54.45	6.98	4.67	1.15	
08.12.22	24	0	21.63	21.60	0.03	90.48	37.20	53.29	6.99	4.67	1.16	
09.12.22	24	0	21.11	21.05	0.06	83.21	35.37	47.84	6.99	4.72	1.01	
10.12.22	24	0	21.42	21.36	0.06	91.07	36.42	54.65	6.98	4.60	1.17	
11.12.22	24	0	21.97	21.89	0.08	93.84	37.99	55.85	6.99	4.73	1.23	
12.12.22	24	0	23.72	23.60	0.12	96.84	41.28	55.56	6.98	4.73	1.33	
13.12.22	24	0	21.20	21.09	0.11	92.42	38.00	54.42	6.87	4.55	1.16	
14.12.22	24	0	19.73	19.62	0.11	96.23	36.67	59.56	6.97	4.39	1.18	
15.12.22	24	0	20.37	20.25	0.12	98.37	38.00	60.37	7.03	4.44	1.24	
16.12.22	24	0	20.05	19.91	0.14	99.13	36.97	62.16	7.05	4.49	1.25	
17.12.22	24	0	21.27	21.11	0.16	96.58	37.70	58.88	6.99	4.55	1.26	
18.12.22	24	0	20.77	20.62	0.16	98.03	37.64	60.39	7.00	4.49	1.26	
19.12.22	24	0	18.94	18.76	0.18	83.18	34.22	48.96	7.01	4.47	0.93	
20.12.22	24	0	21.00	20.82	0.18	96.80	38.46	58.33	6.97	4.44	1.23	
21.12.22	24	0	20.03	19.84	0.20	88.86	37.48	51.37	6.94	4.39	1.04	
Среднее			22.04	22.37	-0.33	93.80	38.20	55.60	6.98	4.58	1.21	
Итого по УУТЭ	623	1	573.14	581.69							31.50	
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											3.76	
Досчет за НС											0.05	
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											12.12	
Всего за Декабрь 2022											39.91	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	24721.94	24904.50	1.79	715.84	24032
21.12.22 23	25288.31	25482.71	1.79	746.86	24655

Период расчета по среднему: с 26 по 28 и с 3 по 6 **128** час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.11.22	24	0	203.79	201.51	2.28	103.13	49.10	54.03	6.98	4.73	11.15
27.11.22	24	0	212.18	209.88	2.30	98.44	48.18	50.26	6.99	4.70	10.80
28.11.22	24	0	217.50	215.48	2.02	88.75	47.25	41.50	6.95	4.70	9.14
29.11.22	24	0	230.10	228.19	1.90	84.87	46.28	38.59	6.85	4.46	8.99
30.11.22	24	0	228.03	225.95	2.09	87.53	46.40	41.13	6.98	4.68	9.49
01.12.22	24	0	210.35	208.25	2.11	93.13	47.51	45.62	6.99	4.70	9.72
02.12.22	24	0	188.01	186.02	1.99	105.48	48.85	56.63	6.99	4.58	10.77
03.12.22	24	0	194.93	192.92	2.01	98.75	46.87	51.88	6.99	4.63	10.23
04.12.22	24	0	209.73	207.56	2.18	93.46	45.56	47.91	6.99	4.72	10.17
05.12.22	24	0	210.00	207.84	2.16	91.78	45.68	46.10	6.99	4.69	9.80
06.12.22	24	0	200.88	198.66	2.22	98.02	47.47	50.55	6.99	4.68	10.28
07.12.22	24	0	210.88	208.69	2.19	92.99	47.13	45.86	6.99	4.69	9.79
08.12.22	24	0	213.86	211.80	2.06	90.36	46.25	44.11	6.99	4.70	9.55
09.12.22	24	0	219.25	217.99	1.27	83.18	45.53	37.65	6.99	4.74	8.33
10.12.22	24	0	211.74	209.76	1.99	90.90	45.38	45.52	6.98	4.63	9.75
11.12.22	24	0	215.77	213.67	2.10	93.74	46.41	47.33	6.99	4.76	10.33
12.12.22	24	0	211.25	209.18	2.07	96.63	48.81	47.82	6.99	4.75	10.23
13.12.22	24	0	215.24	213.48	1.76	92.27	47.07	45.20	6.87	4.57	9.83
14.12.22	24	0	202.39	200.84	1.55	96.17	47.20	48.97	6.97	4.42	10.01
15.12.22	24	0	199.27	197.84	1.43	97.98	47.35	50.63	7.03	4.46	10.18
16.12.22	24	0	198.31	196.87	1.45	99.18	47.90	51.28	7.05	4.51	10.26
17.12.22	24	0	208.28	206.74	1.54	96.50	47.79	48.71	6.99	4.58	10.24
18.12.22	24	0	209.67	208.05	1.62	97.97	47.44	50.53	6.99	4.52	10.70
19.12.22	24	0	221.94	221.18	0.75	83.31	45.08	38.23	7.01	4.50	8.54
20.12.22	24	0	204.99	203.63	1.36	95.55	47.73	47.82	6.97	4.46	9.89
21.12.22	24	0	220.34	219.29	1.05	87.80	46.88	40.92	6.94	4.42	9.09
Среднее			210.33	208.51	1.82	93.76	47.04	46.72	6.98	4.61	9.89
Итого по УУТЭ	624	0	5468.67	5421.25							257.25
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											37.76
Досчет за НС											
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											98.94
Всего за Декабрь 2022											318.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,г	M2,г	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	205346.53	205629.42	252.41	5611.39	25275
21.12.22 23	210815.19	211050.67	252.41	5868.63	25899

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
26.11.22	24	0	238.32	238.46	-0.15	103.44	50.54	52.90	6.94	4.68	12.63
27.11.22	24	0	242.93	243.06	-0.13	98.74	49.83	48.90	6.95	4.66	11.90
28.11.22	24	0	241.10	241.21	-0.10	88.85	48.91	39.94	6.91	4.65	9.64
29.11.22	24	0	261.42	261.62	-0.19	84.99	47.40	37.60	6.81	4.42	9.84
30.11.22	24	0	257.79	257.99	-0.21	87.62	47.04	40.58	6.95	4.64	10.47
01.12.22	24	0	239.98	240.22	-0.23	93.21	47.82	45.39	6.95	4.66	10.91
02.12.22	24	0	223.89	224.22	-0.34	105.74	51.53	54.21	6.95	4.54	12.16
03.12.22	24	0	224.84	225.13	-0.29	98.89	48.26	50.63	6.96	4.59	11.40
04.12.22	24	0	240.28	240.52	-0.24	93.63	47.16	46.47	6.95	4.68	11.18
05.12.22	24	0	235.54	235.81	-0.27	91.91	47.48	44.44	6.96	4.65	10.48
06.12.22	24	0	226.78	227.04	-0.26	98.17	48.95	49.21	6.95	4.64	11.18
07.12.22	24	0	241.35	241.62	-0.27	93.13	48.60	44.53	6.95	4.65	10.76
08.12.22	24	0	243.50	243.82	-0.32	90.55	47.86	42.69	6.95	4.65	10.40
09.12.22	24	0	261.71	261.97	-0.26	83.26	47.06	36.19	6.95	4.70	9.48
10.12.22	24	0	241.82	242.11	-0.30	91.07	47.70	43.38	6.95	4.59	10.50
11.12.22	24	0	244.64	244.94	-0.31	93.91	48.01	45.90	6.96	4.71	11.24
12.12.22	24	0	249.52	249.84	-0.32	96.77	49.96	46.81	6.95	4.71	11.69
13.12.22	24	0	241.21	241.51	-0.31	92.27	48.54	43.73	6.84	4.53	10.56
14.12.22	24	0	228.42	228.75	-0.33	96.36	48.23	48.14	6.94	4.38	11.01
15.12.22	24	0	230.00	230.38	-0.37	98.15	49.19	48.97	6.99	4.42	11.27
16.12.22	24	0	227.93	228.34	-0.41	99.36	49.43	49.93	7.01	4.47	11.39
17.12.22	24	0	240.32	240.76	-0.44	96.67	49.07	47.60	6.96	4.54	11.44
18.12.22	24	0	234.29	234.76	-0.47	98.19	49.00	49.19	6.96	4.48	11.53
19.12.22	24	0	261.27	261.68	-0.41	83.42	46.88	36.54	6.97	4.46	9.55
20.12.22	24	0	241.54	242.07	-0.53	95.39	49.94	45.45	6.94	4.42	10.98
21.12.22	24	0	250.83	251.32	-0.49	87.75	48.26	39.49	6.90	4.38	9.90
Среднее			241.20	241.51	-0.30	93.90	48.56	45.34	6.94	4.57	10.90
Итого по УУТЭ	624	0	6271.22	6279.15							283.47
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											39.50
Досчет за НС	0 час										0.00
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											109.03
Всего за Декабрь 2022											353.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.11.22 23	226477.72	222973.79	178.92	6102.28	25437
21.12.22 23	232748.94	229252.94	178.93	6385.75	26061

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Декабрь 2022 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 26.12.22 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 001 Идентификатор ИД= 1908692
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 3 Паркинг
 Телефон: Договор:
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
26.11.22	24	0	16.95	16.93	0.02	102.38	39.21	63.17	6.98	4.72	1.07
27.11.22	24	0	14.52	14.49	0.03	97.05	38.19	58.86	6.99	4.70	0.86
28.11.22	24	0	16.96	16.97	-0.01	87.89	35.51	52.37	6.95	4.68	0.89
29.11.22	24	0	17.17	17.10	0.07	84.30	35.62	48.68	6.85	4.46	0.84
30.11.22	24	0	20.46	20.29	0.17	87.13	38.65	48.48	6.99	4.67	1.00
01.12.22	24	0	14.39	14.23	0.16	90.81	42.60	48.21	6.99	4.69	0.70
02.12.22	24	0	12.74	12.60	0.14	103.00	45.49	57.51	6.99	4.58	0.74
03.12.22	24	0	19.77	19.68	0.09	98.04	42.69	55.35	6.99	4.63	1.10
04.12.22	24	0	19.60	19.58	0.02	92.82	41.78	51.04	6.99	4.72	1.00
05.12.22	24	0	20.02	20.05	-0.03	91.08	41.29	49.78	6.99	4.69	1.00
06.12.22	24	0	18.02	18.11	-0.09	97.27	42.80	54.47	6.99	4.67	0.98
07.12.22	23	1	17.35	17.14	0.21	92.38	41.97	50.41	6.98	4.68	0.89
08.12.22	24	0	18.50	17.94	0.57	89.65	41.08	48.57	6.99	4.69	0.92
09.12.22	24	0	19.85	19.25	0.60	82.60	39.34	43.27	6.99	4.74	0.88
10.12.22	24	0	18.71	18.20	0.51	90.19	41.20	48.99	6.99	4.62	0.94
11.12.22	24	0	17.97	17.51	0.46	92.98	42.24	50.74	6.99	4.75	0.93
12.12.22	24	0	17.36	16.91	0.45	95.85	43.55	52.30	6.99	4.75	0.93
13.12.22	24	0	17.30	16.83	0.48	91.40	41.79	49.61	6.88	4.56	0.88
14.12.22	24	0	16.72	16.28	0.44	95.18	42.29	52.88	6.97	4.41	0.91
15.12.22	24	0	16.36	15.92	0.44	96.97	42.81	54.16	7.03	4.46	0.91
16.12.22	24	0	16.63	16.19	0.44	98.22	43.27	54.96	7.05	4.51	0.94
17.12.22	24	0	17.32	16.87	0.45	95.66	42.96	52.69	7.00	4.57	0.93
18.12.22	24	0	16.71	16.28	0.43	97.02	43.30	53.71	7.00	4.52	0.92
19.12.22	24	0	17.93	17.41	0.52	82.57	39.15	43.42	7.01	4.49	0.80
20.12.22	24	0	17.13	16.68	0.46	94.39	42.37	52.02	6.97	4.46	0.91
21.12.22	24	0	16.35	15.90	0.46	87.07	40.26	46.81	6.94	4.42	0.79
Среднее			17.42	17.13	0.29	92.84	41.21	51.63	6.98	4.61	0.91
Итого по УУТЭ	623	1	452.80	445.35							23.65
Вычет с 26.11.22 по 30.11.22											3.03
Досчет за НС		1									0.04
Досчет с 22.12.22 по 31.12.22											9.10
Всего за Декабрь 2022											29.76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
25.10.22 23	31499.64	32142.11	4.77	609.71	23158
25.11.22 23	31914.52	32553.88	4.90	628.51	23902

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии