

**Отчет
о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание" Договор с ТСО: от 30.12.1899
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, ИТП Приборы УУТЭ поверены 30.12.1899
паркинг до: _____
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201010 Схема подключения: A1 / U0
 Обслуживающая _____ График: _____

Договорные Qот= 0,00 Гкал/ч Qвент 0,00 Гкал/ч Qгвс= 0,00 Гкал/ч
 е
 нагрузки: Qот= 0,00 т/сут Qвент 0,00 т/сут Qгвс= 0,00 м3/сут

Дата	Тп часы	НС	М1, тонн	М2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.56	19.05	0.51	25.10	27.60	0
27.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.59	19.11	0.48	22.70	25.40	0
28.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.62	19.14	0.48	20.10	22.70	0
29.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.51	19.05	0.46	15.90	19.20	0
30.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.40	18.97	0.43	13.20	16.10	0
31.07.2022	24.00	-	-	-	-	19.42	18.95	0.47	12.00	14.60	0
01.08.2022	24.00	-	-	-	-	30.95	25.25	5.70	129.90	387.20	0
02.08.2022	24.00	-	-	-	-	22.06	19.80	2.26	133.60	763.80	0
03.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.86	19.27	0.59	115.40	1244.40	0
04.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.66	19.18	0.48	108.20	571.50	0
05.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.65	19.18	0.47	103.70	328.60	0
06.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.73	19.26	0.47	101.20	315.00	0
07.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.81	19.33	0.48	98.40	259.70	0
08.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.88	19.34	0.54	96.80	160.80	0
09.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.87	19.34	0.53	95.00	142.70	0
10.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.83	19.34	0.49	93.60	149.70	0
11.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.81	19.34	0.47	92.10	129.00	0
12.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.81	19.34	0.47	90.90	115.80	0
13.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.88	19.39	0.49	89.60	106.10	0
14.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.89	19.42	0.47	88.70	117.70	0
15.08.2022	24.00	-	-	-	-	19.95	19.43	0.52	87.60	123.10	0
16.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.00	19.50	0.50	86.00	121.20	0
17.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.09	19.58	0.51	85.20	118.00	0
18.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.20	19.67	0.53	84.70	119.70	0
19.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.32	19.77	0.55	83.30	111.60	0
20.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.41	19.86	0.55	82.70	107.50	0
21.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.49	19.93	0.56	82.50	113.40	0
22.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.54	19.98	0.56	81.90	115.40	0
23.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.59	20.04	0.55	80.80	109.60	0
24.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.66	20.10	0.56	80.40	110.70	0
25.08.2022	24.00	-	-	-	-	20.71	20.13	0.58	79.80	104.50	0
Среднее	24.00					20.38	19.65	0.73	79.39	199.11	0.00
Итого	744.00										0.00

ИТОГО: 0,00 Гкал

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Александр Николаев Я.А.
 «29» 08 2022 г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.1, ИТП 1 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201003 Tхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	73,1	57,4	114,000	114,718	-0,718	6,4	4,4			1,812	24,00
27.07.2022	73,3	57,6	113,073	113,809	-0,735	6,4	4,4			1,800	24,00
28.07.2022	49,8	43,4	54,425	54,366	0,059	3,4	2,8			0,439	24,00
29.07.2022	27,7	26,6	0,226	0,280	-0,055	2,3	2,3			0,004	24,00
30.07.2022	37,5	33,7	80,718	81,094	-0,377	4,2	3,5			0,665	24,00
31.07.2022	73,6	59,3	136,199	138,276	-2,076	6,4	4,3			1,988	24,00
01.08.2022	73,7	58,7	126,368	127,711	-1,343	6,4	4,3			1,905	24,00
02.08.2022	73,5	59,4	131,699	132,851	-1,152	6,4	4,4			1,861	24,00
03.08.2022	73,3	59,2	133,909	135,062	-1,153	6,4	4,4			1,899	24,00
04.08.2022	73,7	59,1	127,840	128,906	-1,067	6,4	4,3			1,822	24,00
05.08.2022	73,4	59,3	128,314	129,280	-0,966	6,4	4,4			1,783	24,00
06.08.2022	73,3	58,8	122,482	123,439	-0,957	6,4	4,4			1,803	24,00
07.08.2022	73,5	58,8	125,200	126,192	-0,992	6,4	4,4			1,860	24,00
08.08.2022	73,2	59,2	128,947	129,866	-0,919	6,4	4,4			1,831	24,00
09.08.2022	73,2	59,1	129,320	130,239	-0,919	6,4	4,4			1,825	24,00
10.08.2022	73,4	59,0	125,608	126,512	-0,904	6,4	4,4			1,844	24,00
11.08.2022	73,4	59,4	132,085	132,974	-0,889	6,4	4,4			1,861	24,00
12.08.2022	73,4	59,1	122,218	123,045	-0,827	6,4	4,4			1,728	24,00
13.08.2022	72,9	59,4	134,929	135,728	-0,800	6,4	4,4			1,842	24,00
14.08.2022	73,0	59,1	127,400	128,201	-0,801	6,4	4,4			1,790	24,00
15.08.2022	73,1	59,3	126,701	127,464	-0,763	6,4	4,4			1,754	24,00
16.08.2022	73,1	59,3	125,853	126,591	-0,738	6,4	4,4			1,754	24,00
17.08.2022	73,0	59,6	130,828	131,572	-0,745	6,4	4,4			1,739	24,00
18.08.2022	72,7	59,5	127,157	127,784	-0,627	6,4	4,4			1,667	24,00
19.08.2022	72,4	59,8	133,424	134,019	-0,595	6,4	4,4			1,672	24,00
20.08.2022	71,9	60,2	144,178	144,714	-0,536	6,3	4,3			1,629	24,00
21.08.2022	71,2	61,6	182,946	183,550	-0,604	6,4	4,4			1,705	24,00
22.08.2022	71,7	60,8	147,772	148,248	-0,476	6,4	4,4			1,621	24,00
23.08.2022	71,4	60,9	173,314	173,792	-0,477	6,4	4,4			1,799	24,00
24.08.2022	73,3	58,9	126,496	127,239	-0,743	6,4	4,3			1,693	24,00
25.08.2022	73,2	58,6	121,767	122,521	-0,754	6,4	4,3			1,782	24,00
Итого	69,6	56,9	3835,394	3860,044	-24,650	6,1	4,2	-	-	51,177	743,97

досчет за 0,03 часа * 0,0688 Гкал

0,00 Гкал

Вычет за прошлый период

10,86 Гкал

Досчет до конца месяца 1,758 Гкал * 6 суток

10,55 Гкал

ИТОГО:

50,87 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

 «29» 08 2022 г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.1, ИТП 2 вч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201004 Tхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	30,3	33,5	0,000	0,000	0,000	1,8	1,8			0,000	24,00
27.07.2022	30,4	33,7	0,000	0,000	0,000	1,8	1,7			0,000	24,00
28.07.2022	28,9	31,2	0,000	0,000	0,000	1,6	1,5			0,000	24,00
29.07.2022	25,9	26,4	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2			0,000	24,00
30.07.2022	24,9	25,7	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2			0,000	24,00
31.07.2022	27,4	31,5	0,000	0,000	0,000	1,5	1,5			0,000	24,00
01.08.2022	33,2	35,8	0,263	0,305	-0,042	3,2	3,1			0,000	23,47
02.08.2022	27,7	31,7	0,000	0,000	0,000	3,6	3,5			0,000	24,00
03.08.2022	27,0	31,5	0,000	0,000	0,000	3,2	3,2			0,000	24,00
04.08.2022	26,9	31,5	0,000	0,000	0,000	3,1	3,0			0,000	24,00
05.08.2022	26,9	31,5	0,000	0,000	0,000	3,1	3,0			0,000	24,00
06.08.2022	27,2	31,7	0,000	0,000	0,000	3,1	3,0			0,000	24,00
07.08.2022	27,2	31,6	0,000	0,000	0,000	3,0	2,9			0,000	24,00
08.08.2022	27,0	31,5	0,000	0,000	0,000	2,9	2,9			0,000	24,00
09.08.2022	26,9	31,3	0,000	0,000	0,000	2,9	2,8			0,000	24,00
10.08.2022	26,9	31,2	0,000	0,000	0,000	2,9	2,8			0,000	24,00
11.08.2022	26,9	31,3	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
12.08.2022	27,1	31,3	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
13.08.2022	27,4	31,7	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
14.08.2022	27,4	31,6	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
15.08.2022	27,5	31,7	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
16.08.2022	27,9	31,9	0,000	0,000	0,000	2,8	2,8			0,000	24,00
17.08.2022	28,1	32,2	0,000	0,000	0,000	2,8	2,7			0,000	24,00
18.08.2022	28,3	32,4	0,000	0,000	0,000	2,8	2,7			0,000	24,00
19.08.2022	28,5	32,5	0,000	0,000	0,000	2,8	2,7			0,000	24,00
20.08.2022	28,4	32,6	0,000	0,000	0,000	2,7	2,7			0,000	24,00
21.08.2022	28,3	32,8	0,000	0,000	0,000	2,7	2,6			0,000	24,00
22.08.2022	28,3	32,7	0,000	0,000	0,000	2,7	2,6			0,000	24,00
23.08.2022	28,7	33,0	0,000	0,000	0,000	2,7	2,6			0,000	24,00
24.08.2022	28,9	32,6	0,000	0,000	0,000	2,6	2,6			0,000	24,00
25.08.2022	28,9	32,6	0,000	0,000	0,000	2,6	2,6			0,000	24,00
Итого	27,9	31,8	0,263	0,305	-0,042	2,6	2,6	-	-	0,000	743,45

досчет за 0,55 часа * 0 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 0,00 Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал * 6 суток 0,00 Гкал

ИТОГО: **0,00** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИГОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «19» 08 2022 г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.2, ИТП 1 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от
 Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки
 Прибор учета: ТСВ-2 № 201005 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	73,4	58,2	112,387	113,235	-0,849	6,5	4,4	7,686	5,993	1,693	24,00
27.07.2022	73,6	57,9	110,919	111,768	-0,849	6,5	4,4	7,605	5,876	1,728	24,00
28.07.2022	49,9	43,2	55,485	55,816	-0,330	4,9	4,2	2,490	2,084	0,406	24,00
29.07.2022	27,4	25,2	0,950	0,452	0,498	5,0	4,9	0,021	0,000	0,022	24,00
30.07.2022	36,9	32,9	95,451	95,290	0,161	5,7	4,8	3,046	2,380	0,666	24,00
31.07.2022	73,8	58,0	120,951	121,397	-0,446	6,5	4,3	8,320	6,402	1,918	24,00
01.08.2022	74,0	58,1	116,539	117,132	-0,593	6,5	4,3	8,039	6,181	1,858	24,00
02.08.2022	73,8	58,0	120,059	120,690	-0,631	6,5	4,4	8,260	6,369	1,891	24,00
03.08.2022	73,6	58,5	121,217	121,968	-0,751	6,5	4,4	8,315	6,502	1,813	24,00
04.08.2022	74,0	58,1	116,780	117,563	-0,782	6,5	4,4	8,060	6,254	1,806	24,00
05.08.2022	73,7	58,4	113,991	114,821	-0,830	6,6	4,4	7,830	6,134	1,696	24,00
06.08.2022	73,6	58,3	116,688	117,557	-0,869	6,6	4,4	8,005	6,242	1,763	24,00
07.08.2022	73,7	58,4	114,818	115,710	-0,892	6,6	4,4	7,893	6,137	1,756	24,00
08.08.2022	73,5	58,4	121,620	122,548	-0,928	6,6	4,4	8,332	6,522	1,810	24,00
09.08.2022	73,5	58,5	119,103	119,989	-0,885	6,6	4,4	8,161	6,394	1,767	24,00
10.08.2022	73,7	58,3	118,709	119,641	-0,932	6,5	4,4	8,155	6,345	1,810	24,00
11.08.2022	73,6	58,4	120,072	121,037	-0,965	6,5	4,4	8,239	6,423	1,816	24,00
12.08.2022	73,7	58,5	117,255	118,241	-0,986	6,6	4,4	8,052	6,312	1,740	24,00
13.08.2022	73,2	58,8	123,491	124,494	-1,003	6,5	4,4	8,418	6,666	1,752	24,00
14.08.2022	73,3	58,6	126,683	127,735	-1,051	6,5	4,4	8,654	6,813	1,841	24,00
15.08.2022	73,3	58,6	116,508	117,463	-0,956	6,5	4,4	7,963	6,262	1,702	24,00
16.08.2022	73,4	58,5	121,126	122,126	-1,000	6,5	4,4	8,284	6,514	1,769	24,00
17.08.2022	73,2	58,6	118,307	119,301	-0,993	6,5	4,4	8,073	6,376	1,697	24,00
18.08.2022	73,0	59,0	120,829	121,826	-0,998	6,5	4,4	8,213	6,582	1,631	24,00
19.08.2022	72,6	59,5	124,852	125,931	-1,079	6,5	4,4	8,442	6,840	1,603	24,00
20.08.2022	72,1	60,1	135,794	136,963	-1,169	6,5	4,3	9,114	7,547	1,567	24,00
21.08.2022	71,4	60,9	169,588	171,068	-1,480	6,5	4,4	11,264	9,592	1,672	24,00
22.08.2022	72,0	60,1	145,446	146,690	-1,244	6,5	4,4	9,741	8,051	1,690	24,00
23.08.2022	71,6	60,4	158,234	159,634	-1,401	6,5	4,4	10,538	8,841	1,697	24,00
24.08.2022	73,6	58,3	125,886	127,063	-1,177	6,5	4,3	8,632	6,905	1,727	24,00
25.08.2022	73,4	58,3	114,548	115,539	-0,990	6,5	4,3	7,841	6,124	1,716	24,00
Итого	69,9	56,3	3614,288	3640,689	-26,402	6,4	4,4	241,688	191,662	50,026	743,96


досчет за 0,04 часа * 0,0672 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 10,38 Гкал

Досчет до конца месяца 1,714 Гкал * 6 суток 10,28 Гкал

ИТОГО: **49,93** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:





Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.2, ИТП 2 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201006 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	73,8	52,8	75,698	74,886	0,812	6,5	4,3	5,204	3,518	1,686	24,00
27.07.2022	73,9	52,7	75,270	74,433	0,837	6,5	4,4	5,190	3,485	1,705	24,00
28.07.2022	49,9	42,2	47,172	46,832	0,340	2,9	2,2	2,119	1,712	0,408	24,00
29.07.2022	27,5	26,2	0,054	0,093	-0,039	1,3	1,3	0,001	0,000	0,001	24,00
30.07.2022	38,5	32,4	74,938	73,913	1,026	3,7	2,9	2,509	1,733	0,775	24,00
31.07.2022	74,2	52,6	88,386	86,990	1,396	6,4	4,3	6,112	4,091	2,021	24,00
01.08.2022	74,4	52,6	82,918	81,718	1,200	6,5	4,3	5,751	3,826	1,925	24,00
02.08.2022	74,1	53,0	83,989	82,795	1,194	6,5	4,3	5,807	3,926	1,880	24,00
03.08.2022	73,9	53,2	84,076	82,890	1,186	6,5	4,3	5,795	3,949	1,845	24,00
04.08.2022	74,4	52,8	84,296	83,203	1,093	6,5	4,3	5,849	3,965	1,885	24,00
05.08.2022	74,0	52,9	81,310	80,240	1,070	6,5	4,4	5,614	3,822	1,793	24,00
06.08.2022	74,0	53,2	81,124	80,045	1,079	6,5	4,4	5,594	3,802	1,792	24,00
07.08.2022	74,1	53,1	79,258	78,219	1,039	6,5	4,4	5,476	3,711	1,765	24,00
08.08.2022	73,8	53,3	80,185	79,117	1,068	6,5	4,4	5,520	3,773	1,747	24,00
09.08.2022	73,8	53,2	81,945	80,908	1,037	6,5	4,4	5,642	3,848	1,794	24,00
10.08.2022	74,0	52,8	77,309	76,311	0,998	6,5	4,4	5,337	3,600	1,737	24,00
11.08.2022	73,9	53,0	78,296	77,253	1,044	6,5	4,4	5,399	3,652	1,746	24,00
12.08.2022	74,0	53,0	82,173	81,122	1,051	6,5	4,4	5,672	3,860	1,812	24,00
13.08.2022	73,5	53,6	82,117	81,140	0,977	6,5	4,4	5,622	3,880	1,741	24,00
14.08.2022	73,6	53,3	83,513	82,468	1,044	6,5	4,4	5,730	3,931	1,799	24,00
15.08.2022	73,7	53,2	80,299	79,281	1,018	6,5	4,3	5,515	3,769	1,746	24,00
16.08.2022	73,7	53,0	79,314	78,326	0,989	6,5	4,3	5,450	3,714	1,736	24,00
17.08.2022	73,6	53,3	79,130	78,144	0,987	6,5	4,4	5,426	3,731	1,695	24,00
18.08.2022	73,3	53,5	81,578	80,625	0,953	6,5	4,3	5,569	3,879	1,690	24,00
19.08.2022	72,9	54,0	82,785	81,778	1,008	6,5	4,3	5,621	3,966	1,655	24,00
20.08.2022	72,3	54,6	86,956	85,937	1,020	6,4	4,3	5,856	4,225	1,630	24,00
21.08.2022	71,6	55,3	100,455	99,413	1,041	6,5	4,4	6,688	4,947	1,741	24,00
22.08.2022	72,2	54,8	91,987	90,960	1,027	6,5	4,3	6,178	4,463	1,715	24,00
23.08.2022	71,7	54,8	99,896	98,915	0,981	6,5	4,3	6,666	4,882	1,784	24,00
24.08.2022	74,0	52,7	81,703	80,734	0,969	6,5	4,3	5,635	3,846	1,789	24,00
25.08.2022	73,8	52,7	79,973	79,006	0,967	6,5	4,3	5,502	3,713	1,789	24,00
Итого	70,2	51,4	2448,104	2417,695	30,410	6,1	4,1	164,048	113,222	50,826	743,96

досчет за 0,04 часа * 0,0683 Гкал = 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период = 10,66 Гкал

Досчет до конца месяца 1,787 Гкал * 6 суток = 10,72 Гкал

ИТОГО: **50,89** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «29» 08 20 22г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.3, ИТП 1 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201007 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	71,8	51,4	35,698	35,701	-0,003	6,5	4,3	2,386	1,646	0,740	24,00
27.07.2022	72,0	51,3	36,862	36,859	0,003	6,5	4,3	2,472	1,699	0,772	24,00
28.07.2022	47,0	39,1	29,156	29,295	-0,139	5,1	4,3	1,223	1,042	0,181	24,00
29.07.2022	25,4	23,6	0,000	0,000	0,000	4,3	4,2	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2022	35,9	31,2	46,576	46,625	-0,048	5,0	4,2	1,439	1,149	0,291	24,00
31.07.2022	72,2	50,3	35,592	35,355	0,237	6,5	4,3	2,390	1,587	0,803	24,00
01.08.2022	72,3	49,7	32,805	32,563	0,242	6,5	4,3	2,206	1,447	0,759	24,00
02.08.2022	71,7	49,5	33,099	32,589	0,510	6,4	4,3	2,207	1,436	0,770	24,00
03.08.2022	71,7	48,5	29,602	29,135	0,467	6,5	4,3	1,976	1,267	0,708	24,00
04.08.2022	72,3	50,2	34,719	34,339	0,380	6,5	4,3	2,337	1,574	0,763	24,00
05.08.2022	71,9	49,9	31,018	30,684	0,335	6,6	4,3	2,075	1,385	0,690	24,00
06.08.2022	71,8	48,8	30,868	30,590	0,277	6,6	4,3	2,062	1,340	0,722	24,00
07.08.2022	72,0	49,1	32,482	32,247	0,235	6,6	4,3	2,176	1,426	0,750	24,00
08.08.2022	71,7	48,9	30,992	30,767	0,225	6,6	4,3	2,067	1,349	0,718	24,00
09.08.2022	71,7	48,6	31,190	30,995	0,195	6,6	4,3	2,081	1,344	0,737	24,00
10.08.2022	71,9	48,6	30,759	30,585	0,174	6,6	4,3	2,058	1,328	0,730	24,00
11.08.2022	71,8	49,4	31,722	31,587	0,135	6,6	4,3	2,120	1,407	0,714	24,00
12.08.2022	72,0	50,7	34,709	34,601	0,109	6,6	4,3	2,327	1,596	0,731	24,00
13.08.2022	71,4	49,1	32,096	31,977	0,119	6,6	4,3	2,132	1,403	0,728	24,00
14.08.2022	71,5	49,5	32,720	32,613	0,107	6,6	4,3	2,177	1,444	0,733	24,00
15.08.2022	71,7	49,0	33,443	33,337	0,106	6,6	4,3	2,229	1,466	0,763	24,00
16.08.2022	71,7	49,8	32,946	32,870	0,076	6,6	4,3	2,197	1,470	0,727	24,00
17.08.2022	71,5	49,5	30,858	30,758	0,101	6,6	4,3	2,051	1,367	0,684	24,00
18.08.2022	71,3	50,9	35,472	35,430	0,042	6,6	4,3	2,353	1,646	0,707	24,00
19.08.2022	70,9	50,5	31,702	31,617	0,085	6,5	4,3	2,088	1,433	0,655	24,00
20.08.2022	70,3	51,0	34,324	34,248	0,076	6,5	4,3	2,243	1,566	0,677	24,00
21.08.2022	69,7	51,7	38,610	38,573	0,037	6,5	4,3	2,498	1,797	0,701	24,00
22.08.2022	70,2	50,7	35,931	35,867	0,064	6,5	4,3	2,344	1,629	0,715	24,00
23.08.2022	69,9	51,2	39,018	38,998	0,020	6,5	4,3	2,531	1,792	0,739	24,00
24.08.2022	71,9	49,7	34,941	34,887	0,054	6,5	4,3	2,338	1,558	0,780	24,00
25.08.2022	71,8	49,5	34,073	34,017	0,056	6,5	4,3	2,276	1,516	0,760	24,00
Итого	68,1	48,1	1013,983	1009,708	4,275	6,4	4,3	65,059	44,111	20,948	743,97

досчет за 0,03 часа * 0,0282 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 4,68 Гкал

Досчет до конца месяца 0,760 Гкал * 6 суток 4,56 Гкал

ИТОГО: **20,83** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

 «29» 08 2022 г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.3, ИТП 2 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201009 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.39

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	72,4	57,5	67,215	66,682	0,533	6,4	4,3	4,530	3,375	1,154	24,00
27.07.2022	72,6	56,7	67,849	67,261	0,587	6,5	4,3	4,584	3,335	1,249	24,00
28.07.2022	49,0	43,2	36,300	36,081	0,219	2,2	1,6	1,598	1,322	0,275	24,00
29.07.2022	28,9	27,7	0,000	0,000	0,000	0,2	0,1	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2022	38,1	33,7	66,567	66,287	0,280	2,8	2,0	2,203	1,721	0,481	24,00
31.07.2022	72,8	56,3	68,252	67,614	0,638	6,4	4,2	4,625	3,336	1,290	24,00
01.08.2022	72,9	56,6	65,645	64,995	0,650	6,4	4,3	4,457	3,216	1,242	24,00
02.08.2022	72,8	56,9	67,002	66,361	0,641	6,4	4,3	4,539	3,315	1,225	24,00
03.08.2022	72,6	56,9	67,696	67,056	0,640	6,4	4,3	4,574	3,367	1,206	24,00
04.08.2022	72,9	56,9	65,355	64,698	0,656	6,4	4,3	4,439	3,251	1,188	24,00
05.08.2022	72,6	57,0	66,281	65,668	0,614	6,5	4,3	4,483	3,301	1,182	24,00
06.08.2022	72,5	57,0	65,463	64,860	0,603	6,5	4,3	4,419	3,244	1,175	24,00
07.08.2022	72,7	56,5	66,081	65,476	0,606	6,5	4,3	4,472	3,236	1,237	24,00
08.08.2022	72,5	56,9	67,631	67,008	0,623	6,5	4,3	4,562	3,358	1,204	24,00
09.08.2022	72,4	56,8	66,938	66,350	0,588	6,5	4,3	4,515	3,307	1,208	24,00
10.08.2022	72,6	56,6	66,754	66,134	0,620	6,5	4,3	4,515	3,276	1,239	24,00
11.08.2022	72,5	56,6	66,430	65,825	0,605	6,5	4,3	4,487	3,263	1,225	24,00
12.08.2022	72,6	56,8	65,703	65,087	0,616	6,5	4,3	4,442	3,262	1,180	24,00
13.08.2022	72,2	57,2	69,460	68,861	0,599	6,5	4,3	4,664	3,475	1,189	24,00
14.08.2022	72,3	56,8	68,311	67,704	0,607	6,5	4,3	4,595	3,376	1,218	24,00
15.08.2022	72,3	57,0	66,249	65,627	0,622	6,5	4,3	4,459	3,279	1,180	24,00
16.08.2022	72,3	57,0	66,424	65,798	0,626	6,5	4,3	4,472	3,279	1,193	24,00
17.08.2022	72,2	57,2	66,299	65,668	0,631	6,5	4,3	4,455	3,294	1,161	24,00
18.08.2022	72,0	57,3	68,872	68,248	0,624	6,5	4,3	4,612	3,445	1,168	24,00
19.08.2022	71,6	58,3	73,032	72,467	0,564	6,4	4,3	4,865	3,741	1,125	24,00
20.08.2022	71,3	58,8	81,543	80,910	0,633	6,4	4,2	5,407	4,259	1,149	24,00
21.08.2022	70,6	58,3	86,214	85,633	0,581	6,4	4,3	5,656	4,454	1,201	24,00
22.08.2022	71,1	58,1	79,354	78,825	0,529	6,4	4,3	5,245	4,070	1,175	24,00
23.08.2022	70,8	58,1	87,195	86,688	0,508	6,4	4,3	5,739	4,470	1,269	24,00
24.08.2022	72,5	56,8	68,599	68,013	0,585	6,4	4,3	4,630	3,445	1,186	24,00
25.08.2022	72,5	56,4	69,333	68,750	0,582	6,4	4,3	4,677	3,408	1,269	24,00
Итого	69,0	55,0	2054,048	2036,635	17,413	6,0	4,0	134,920	100,479	34,441	743,97

досчет за 0,03 часа * 0,0463 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 7,28 Гкал

Досчет до конца месяца 1,241 Гкал * 6 суток 7,45 Гкал

ИТОГО: **34,61** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «29» 08 2022 г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56, корп.3, ИТП 3 Жч
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201008 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.39

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	74,0	61,0	139,444	147,963	-8,520	6,4	4,4	9,622	7,667	1,954	24,00
27.07.2022	74,2	60,6	139,944	148,462	-8,518	6,4	4,4	9,686	7,618	2,067	24,00
28.07.2022	49,0	43,0	60,852	62,928	-2,076	4,3	3,7	2,676	2,242	0,433	24,00
29.07.2022	28,4	26,8	0,000	0,000	0,000	3,5	3,6	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2022	38,6	34,7	105,207	106,672	-1,465	4,4	3,7	3,536	2,665	0,871	24,00
31.07.2022	74,4	61,2	162,930	170,831	-7,901	6,4	4,3	11,304	9,019	2,286	24,00
01.08.2022	74,6	60,9	149,129	157,438	-8,309	6,4	4,3	10,382	8,191	2,192	24,00
02.08.2022	74,3	61,4	151,739	159,671	-7,932	6,4	4,4	10,520	8,463	2,057	23,16
03.08.2022	74,2	62,0	167,593	175,716	-8,122	6,4	4,4	11,591	9,445	2,146	24,00
04.08.2022	74,6	61,3	155,279	163,906	-8,627	6,4	4,4	10,809	8,713	2,096	24,00
05.08.2022	74,3	61,7	159,282	167,784	-8,502	6,4	4,4	11,035	8,962	2,073	24,00
06.08.2022	74,2	61,6	153,989	162,206	-8,217	6,4	4,4	10,661	8,583	2,077	24,00
07.08.2022	74,3	61,6	154,772	162,945	-8,173	6,4	4,4	10,732	8,622	2,110	24,00
08.08.2022	74,1	61,9	160,801	168,987	-8,186	6,4	4,4	11,111	9,020	2,091	24,00
09.08.2022	74,1	61,8	157,278	165,476	-8,197	6,4	4,4	10,869	8,811	2,059	24,00
10.08.2022	74,3	61,5	150,683	158,892	-8,209	6,4	4,4	10,442	8,377	2,065	24,00
11.08.2022	74,2	61,8	157,992	166,301	-8,310	6,4	4,4	10,936	8,836	2,100	24,00
12.08.2022	74,3	61,7	156,357	164,609	-8,253	6,4	4,4	10,829	8,826	2,003	24,00
13.08.2022	73,7	62,4	164,551	172,759	-8,209	6,4	4,4	11,308	9,319	1,989	24,00
14.08.2022	73,9	62,3	165,444	173,636	-8,192	6,4	4,4	11,392	9,344	2,049	24,00
15.08.2022	73,9	61,9	158,332	166,703	-8,371	6,4	4,4	10,914	8,885	2,029	24,00
16.08.2022	74,0	62,0	151,582	159,841	-8,259	6,4	4,4	10,455	8,517	1,937	24,00
17.08.2022	73,8	62,1	154,981	163,186	-8,205	6,4	4,4	10,666	8,733	1,933	24,00
18.08.2022	73,5	62,5	167,173	175,363	-8,190	6,4	4,4	11,451	9,563	1,888	24,00
19.08.2022	73,1	63,0	177,414	185,348	-7,934	6,4	4,4	12,089	10,206	1,883	24,00
20.08.2022	72,6	63,5	213,750	221,735	-7,985	6,3	4,3	14,445	12,519	1,926	24,00
21.08.2022	71,8	64,4	280,026	287,226	-7,200	6,4	4,4	18,709	16,666	2,042	24,00
22.08.2022	72,4	63,9	217,994	225,689	-7,695	6,4	4,4	14,691	12,764	1,927	24,00
23.08.2022	71,9	64,1	246,739	254,156	-7,417	6,4	4,4	16,509	14,555	1,954	24,00
24.08.2022	74,3	61,3	161,167	169,392	-8,226	6,4	4,4	11,161	9,136	2,025	24,00
25.08.2022	74,0	61,5	150,356	158,642	-8,287	6,4	4,4	10,381	8,370	2,010	24,00
Итого	70,4	59,4	4892,778	5124,463	-231,686	6,2	4,3	330,911	272,638	58,273	743,14

досчет за 0,86 часа * 0,0784 Гкал

0,07 Гкал

Вычет за прошлый период

12,34 Гкал

Досчет до конца месяца 1,997 Гкал * 6 суток

11,98 Гкал

ИТОГО:

57,98 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «29» 08 2022г.