

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
корп.1, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО: 0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201003

Схема подключения: U0 / U0

Дата	Тп часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	117,64	117,72	-0,08	73,3	56,4	16,9	629,6	428,6	1,93
27.05.2022	24	-	141,39	141,41	-0,02	73,7	58,12	15,58	629,1	428,5	2,19
28.05.2022	24	-	148,41	148,46	-0,05	73,44	58,15	15,29	629,7	429,6	2,26
29.05.2022	24	-	176,28	176,38	-0,1	73,04	58,87	14,17	629,5	431,3	2,44
30.05.2022	24	-	190,82	190,92	-0,1	72,05	59,88	12,17	627,4	429,6	2,26
31.05.2022	24	-	158,01	158,07	-0,06	72,96	58,33	14,63	627,8	427,6	2,3
01.06.2022	24	-	164,47	164,47	0	72,84	58,99	13,85	627,5	427,4	2,25
02.06.2022	24	-	175,03	174,96	0,07	72,23	59,94	12,29	627	428	2,09
03.06.2022	24	-	157,67	157,63	0,04	72,48	58,84	13,64	624,7	425,1	2,1
04.06.2022	24	-	171,52	171,58	-0,06	72,09	59,24	12,85	625,6	427,2	2,15
05.06.2022	24	-	176,97	176,87	0,1	72,17	59,67	12,5	625,8	427,9	2,17
06.06.2022	24	-	183,03	183,06	-0,03	72,1	59,73	12,37	623,4	426,1	2,18
07.06.2022	24	-	134,58	134,64	-0,06	73,49	58,25	15,24	624,9	423,8	2,02
08.06.2022	24	-	141,83	141,79	0,04	73,52	58,67	14,85	627,6	426	2,07
09.06.2022	24	-	152,08	152	0,08	73,12	59,6	13,52	626,6	425,5	2,01
10.06.2022	24	-	156,48	156,4	0,08	72,74	59,3	13,44	625,3	425,3	1,96
11.06.2022	24	-	158,19	158,07	0,12	72,26	59,56	12,7	623,8	426,4	1,9
12.06.2022	24	-	162,79	162,68	0,11	72,1	59,99	12,11	626,3	426,6	1,91
13.06.2022	24	-	163,06	162,85	0,21	71,97	59,92	12,05	626,4	427,2	1,91
14.06.2022	24	-	182,89	182,68	0,21	71,57	60,71	10,86	625,4	427,8	1,93
15.06.2022	24	-	172,27	172,01	0,26	71,93	60,77	11,16	625,5	427	1,88
16.06.2022	24	-	65,82	157,49	-91,67	71,96	62,88	9,08	619,9	426	2,07
17.06.2022	24	-	-	193,46	-193,46	71,57	60,92	10,65	614,1	418,4	2,07
18.06.2022	24	-	-	230,6	-230,6	70,74	61,04	9,7	620,1	428,1	2,07
19.06.2022	24	-	-	236,56	-236,56	70,49	61,08	9,41	620,1	429,6	2,07
20.06.2022	24	-	-	191,58	-191,58	71,91	60,19	11,72	620,7	424,5	2,07
21.06.2022	24	-	-	157,06	-157,06	72,58	59,31	13,27	622,9	423,2	2,07
22.06.2022	24	-	9,89	150,24	-140,35	72,72	59,21	13,51	616,8	416,1	2,07
23.06.2022	24	-	147,97	147,73	0,24	72,75	59,27	13,48	624,8	424	1,92
24.06.2022	24	-	139,91	139,67	0,24	72,75	58,67	14,08	625,7	424,8	1,91
25.06.2022	24	-	143,76	143,49	0,27	72,48	59,22	13,26	624,5	424	1,84
Среднее	24		125,57	165,57	-39,99	72,42	59,51	12,91	624,79	426,17	2,07
Итого	744		3 892,76	5 132,53	-1 239,77						64,04

Расчет по среднему за	16.06.22 по 22.06.22			Гкал	2,07	
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,09	Гкал	0,00
	Вычет за предыдущий период -			Гкал	11,74	
	Досчет до конца месяца	5	суток	Гкал	9,45	
	ИТОГО:			Гкал	61,75	

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Александр Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
корп.1, ИТП 2 вч

Договор с ТСО:

0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201004
Обслуживающая

Схема подключения:

U0 / U0

График:

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	-	-	-	28,87	32,12	-3,25	124,6	122	0
27.05.2022	24	-	-	-	-	28,92	32,35	-3,43	119,5	117,7	0
28.05.2022	24	-	-	-	-	28,03	31,65	-3,62	105,2	103,9	0
29.05.2022	24	-	-	-	-	27,63	31,46	-3,83	103,2	101,9	0
30.05.2022	24	-	-	-	-	27,39	31,63	-4,24	105,1	103,9	0
31.05.2022	24	-	-	-	-	27,45	31,3	-3,85	101,8	100,6	0
01.06.2022	24	-	-	-	-	27,45	31,39	-3,94	98,8	98,1	0
02.06.2022	24	-	-	-	-	27,55	31,73	-4,18	99,3	98,1	0
03.06.2022	24	-	-	-	-	27,63	31,6	-3,97	97,7	96,2	0
04.06.2022	24	-	-	-	-	27,66	31,65	-3,99	95,7	94	0
05.06.2022	24	-	-	-	-	27,69	31,77	-4,08	93,6	91,8	0
06.06.2022	24	-	-	-	-	27,56	31,68	-4,12	89,8	88,2	0
07.06.2022	24	-	-	-	-	27,56	31,26	-3,7	87,4	86,3	0
08.06.2022	24	-	-	-	-	27,69	31,49	-3,8	88,6	87,2	0
09.06.2022	24	-	-	-	-	27,93	31,89	-3,96	92	89,7	0
10.06.2022	24	-	-	-	-	27,94	31,84	-3,9	91,4	88,9	0
11.06.2022	24	-	-	-	-	27,97	31,95	-3,98	91,2	89	0
12.06.2022	23,96	-	-	-	-	28,11	32,19	-4,08	93,4	91,3	0
13.06.2022	24	-	-	-	-	28,2	32,27	-4,07	99,1	97	0
14.06.2022	24	-	-	-	-	28,23	32,45	-4,22	103	100,7	0
15.06.2022	24	-	-	-	-	28,25	32,47	-4,22	104	101,7	0
16.06.2022	24	-	-	-	-	28,16	32,83	-4,67	102,5	100,5	0
17.06.2022	24	-	-	-	-	28,01	32,25	4,24	99,9	98,6	0
18.06.2022	24	-	-	-	-	27,86	32,3	-4,44	100	98,6	0
19.06.2022	24	-	-	-	-	27,89	32,32	-4,43	102,4	100,2	0
20.06.2022	24	-	-	-	-	27,84	32,12	-4,28	103	101,3	0
21.06.2022	24	-	-	-	-	27,88	31,8	-3,92	104,8	103,2	0
22.06.2022	24	-	-	-	-	27,86	31,8	-3,94	106,7	104,8	0
23.06.2022	24	-	-	-	-	28	31,97	-3,97	111,3	109,2	0
24.06.2022	24	-	-	-	-	28,22	31,96	-3,74	116,8	114,1	0
25.06.2022	24	-	-	-	-	28,42	32,32	-3,9	123,9	120,9	0
Среднее	24	-	-	-	-	27,93	31,93	-4	101,8	99,99	0
Итого	743,96	-	-	-	-						0

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за					0,04	0,00
	0,04	часа	*	0,00	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период					Гкал	0,00
Досчет до конца месяца					5	0,00
					суток	Гкал
ИТОГО:					Гкал	0,00

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Я.А. Николаев
Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2022

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
корп.2, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО: 0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201005

Схема подключения: U0 / U0

Обслуживающая _____ График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	123,08	122,56	0,52	73,73	56,21	17,52	640,7	430,5	2,13
27.05.2022	24	-	119,67	119,21	0,46	73,9	56,24	17,66	640,2	430,1	2,08
28.05.2022	24	-	133,44	132,92	0,52	73,65	56,48	17,17	640,3	430,9	2,26
29.05.2022	24	-	145,48	145,15	0,33	73,2	57,6	15,6	640,6	432,2	2,2
30.05.2022	24	-	173,28	173,12	0,16	72,23	59,24	12,99	638,5	431,1	2,18
31.05.2022	24	-	135,79	135,47	0,32	73,16	58,18	14,98	638,9	429,1	1,99
01.06.2022	24	-	143,19	142,85	0,34	73,04	57,82	15,22	638,7	428,6	2,13
02.06.2022	24	-	159,35	159,22	0,13	72,42	59,14	13,28	638,1	429,3	2,03
03.06.2022	24	-	147,92	147,66	0,26	72,71	58,71	14	635,8	426,5	1,98
04.06.2022	24	-	164,96	164,78	0,18	72,31	59,1	13,21	636,6	428,5	2,1
05.06.2022	24	-	164,12	163,93	0,19	72,37	58,94	13,43	636,8	429,4	2,15
06.06.2022	24	-	173,08	172,97	0,11	72,3	59,16	13,14	634,2	427,2	2,1
07.06.2022	24	-	125,59	125,24	0,35	73,76	57,22	16,54	636,3	425,1	2,01
08.06.2022	24	-	123,49	123,11	0,38	73,74	57,18	16,56	638,6	427,6	2,01
09.06.2022	24	-	136,37	136,02	0,35	73,33	57,68	15,65	637,2	427	2,06
10.06.2022	24	-	148,4	148,21	0,19	72,97	58,19	14,78	636,6	426,9	1,95
11.06.2022	24	-	170,77	170,74	0,03	72,51	59,22	13,29	634,9	428,4	2,03
12.06.2022	24	-	155,04	154,94	0,1	72,32	59,7	12,62	637,4	428,2	1,86
13.06.2022	24	-	167,33	167,27	0,06	72,21	59,58	12,63	637,4	429	2
14.06.2022	24	-	180,81	180,83	-0,02	71,77	60,16	11,61	636,4	429,5	2,02
15.06.2022	24	-	162,83	162,81	0,02	72,13	59,82	12,31	637,1	429,3	1,93
16.06.2022	24	-	170,52	170,48	0,04	72,46	59,21	13,25	631	427,8	2,05
17.06.2022	24	-	192,71	192,94	-0,23	71,76	60,59	11,17	625,6	419,6	1,89
18.06.2022	24	-	235,92	236,4	-0,48	70,9	61,68	9,22	631,2	429,1	1,95
19.06.2022	24	-	255,81	256,5	-0,69	70,65	61,91	8,74	631,2	430,5	1,96
20.06.2022	24	-	178,79	178,84	-0,05	72,08	59,68	12,4	632,3	425,4	1,95
21.06.2022	24	-	145,04	144,9	0,14	72,78	58,59	14,19	634,7	424,6	1,94
22.06.2022	24	-	137,18	136,96	0,22	72,95	58,46	14,49	628,1	417,5	1,93
23.06.2022	24	-	139,37	139,1	0,27	73	58,15	14,85	636,2	425,5	2,01
24.06.2022	24	-	134,66	134,49	0,17	73,01	58,36	14,65	637	425,9	1,88
25.06.2022	24	-	141,8	141,65	0,15	72,75	58,85	13,9	636,2	425,4	1,87
Среднее	24		157,61	157,46	0,15	72,65	58,74	13,9	635,96	427,6	2,02
Итого	744		4 885,79	4 881,27	4,52						62,63

Расчет по среднему за					Гкал		
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,08	Гкал	0,00	
Вычет за предыдущий период					Гкал	12,81	
Досчет до конца месяца				5	суток	Гкал	9,60
ИТОГО:					Гкал	59,42	

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Александр Николаев Я.А.
«18» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
 корп.2, ИТП 2 Жч
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201006
 Обслуживающая _____

Договор с ТСО: №0553-2-20/164 от 03.11.2020
 Схема подключения: U0 / U0
 График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	103,9	101,93	1,97	74,17	54,04	20,13	634,8	428	2,16
27.05.2022	24	-	102,05	100,04	2,01	74,32	54,18	20,14	634,4	427,8	2,13
28.05.2022	24	-	106,89	104,88	2,01	74	54,26	19,74	634,8	428,5	2,18
29.05.2022	24	-	127,26	125,1	2,16	73,51	55,06	18,45	635,1	429,6	2,39
30.05.2022	24	-	129,16	127,14	2,02	72,44	56,36	16,08	633,1	427,9	2,15
31.05.2022	24	-	112,8	110,84	1,96	73,5	55,28	18,22	633,6	426,6	2,13
01.06.2022	24	-	116,1	114,08	2,02	73,34	55,25	18,09	632,8	426,1	2,18
02.06.2022	24	-	130,99	128,96	2,03	72,67	56,19	16,48	632,7	426,7	2,22
03.06.2022	24	-	122,13	120,11	2,02	73	55,54	17,46	630	423,9	2,21
04.06.2022	24	-	123,89	121,89	2	72,52	56,03	16,49	630,9	425,5	2,11
05.06.2022	24	-	133,03	130,96	2,07	72,6	55,96	16,64	631,6	426,3	2,27
06.06.2022	24	-	131,13	129,14	1,99	72,54	56,19	16,35	628,9	424	2,14
07.06.2022	24	-	101,1	99,21	1,89	74,15	54,61	19,54	630,1	422,6	2,02
08.06.2022	24	-	98,93	97,09	1,84	74,12	54,35	19,77	632,9	425,2	2,02
09.06.2022	24	-	107,51	105,64	1,87	73,67	55,1	18,57	631,9	424,6	2,03
10.06.2022	24	-	113,8	111,69	2,11	73,27	55,7	17,57	630,8	424,3	2
11.06.2022	24	-	119,22	117,41	1,81	72,73	56,29	16,44	629,6	425	1,94
12.06.2022	24	-	113,4	111,57	1,83	72,56	56,73	15,83	632,6	425,6	1,86
13.06.2022	24	-	124,27	122,37	1,9	72,44	56,58	15,86	632,3	425,7	2,01
14.06.2022	24	-	115,58	113,83	1,75	71,94	55,71	16,23	631,7	426,3	1,89
15.06.2022	24	-	96,99	95,14	1,85	72,33	53,31	19,02	631,9	425,4	1,93
16.06.2022	24	-	101,65	99,88	1,77	72,68	53,52	19,16	626,1	424,5	1,98
17.06.2022	24	-	111,62	109,75	1,87	71,88	54,64	17,24	620,9	415,8	1,94
18.06.2022	24	-	125,35	123,39	1,96	70,98	55,35	15,63	627,7	424,3	2
19.06.2022	24	-	144,65	142,64	2,01	70,72	55,96	14,76	628,5	425,9	2,15
20.06.2022	24	-	108,09	106,16	1,93	72,31	53,95	18,36	627,9	421,9	2,03
21.06.2022	24	-	101,35	99,5	1,85	73,07	53,19	19,88	629,1	421,5	2,08
22.06.2022	24	-	98,12	96,31	1,81	73,23	53,17	20,06	622,7	414,7	2,04
23.06.2022	24	-	97,45	95,58	1,87	73,3	52,94	20,36	630,7	422,4	2,06
24.06.2022	24	-	95,52	93,62	1,9	73,3	52,75	20,55	631,8	423,2	2,01
25.06.2022	24	-	94,24	92,47	1,77	73,02	53,18	19,84	631,3	422,7	1,91
Среднее	24		113,17	111,24	1,93	72,91	54,88	18,03	630,75	424,6	2,07
Итого	744		3 508,17	3 448,32	59,85						64,16

Расчет по среднему за				Гкал	
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,09	Гкал
				Гкал	0,00
	Вычет за предыдущий период -			Гкал	13,16
	Досчет до конца месяца		5	суток	Гкал
					9,97
	ИТОГО:			Гкал	60,97

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «28» 06 2022г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш,103, уч,56,
корп,3, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03,11,2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201007
Обслуживающая

Схема подключения:

A5 / U0

График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26,05,2022	24	-	88,82	88,53	0,29	72,78	61,21	11,57	638,1	424,6	1
27,05,2022	24	-	88,53	88,25	0,28	72,92	61,48	11,44	637,4	424,2	0,98
28,05,2022	24	-	88,46	88,18	0,28	72,6	61,06	11,56	637,6	425,2	0,99
29,05,2022	24	-	88,83	88,54	0,29	72,09	60,44	11,65	638,2	426,5	1,01
30,05,2022	24	-	88,58	88,32	0,26	71,01	60,26	10,75	636,2	424,8	0,93
31,05,2022	24	-	87,94	87,66	0,28	72,09	61,26	10,83	636,2	423,3	0,92
01,06,2022	24	-	88,28	88,01	0,27	71,93	60,74	11,19	636	423,1	0,96
02,06,2022	24	-	86,68	86,42	0,26	71,25	60,62	10,63	635,7	423,2	0,89
03,06,2022	24	-	71,17	70,77	0,4	71,47	57,6	13,87	633,2	421,1	0,91
04,06,2022	24	-	47,34	46,78	0,56	70,71	51,76	18,95	633,9	422,6	0,89
05,06,2022	24	-	50,17	49,67	0,5	70,79	52,02	18,77	634,3	423,5	0,93
06,06,2022	24	-	48,61	48,08	0,53	70,7	52,33	18,37	631,7	420,9	0,86
07,06,2022	24	-	40,23	39,7	0,53	72,21	50,5	21,71	632,5	419,7	0,86
08,06,2022	24	-	40,94	40,36	0,58	72,18	50,31	21,87	635,2	421,9	0,89
09,06,2022	24	-	40,92	40,4	0,52	71,74	50,49	21,25	634,5	421,5	0,86
10,06,2022	24	-	41,82	41,32	0,5	71,36	51,38	19,98	633,8	421,1	0,8
11,06,2022	24	-	46,13	45,66	0,47	70,89	51,88	19,01	632,4	422,1	0,84
12,06,2022	24	-	44,17	43,7	0,47	70,71	51,77	18,94	634,9	422,3	0,83
13,06,2022	24	-	47,22	46,77	0,45	70,63	52,41	18,22	635,1	422,8	0,85
14,06,2022	24	-	48,4	47,98	0,42	70,18	53,15	17,03	634,1	423,1	0,81
15,06,2022	24	-	45,66	45,21	0,45	70,54	52,75	17,79	634,3	422,9	0,81
16,06,2022	24	-	45,99	45,55	0,44	70,88	52,53	18,35	628,4	421,2	0,82
17,06,2022	24	-	50,36	49,91	0,45	70,17	53,43	16,74	623,3	413,2	0,81
18,06,2022	24	-	59,07	58,66	0,41	69,31	54,74	14,57	629,5	421,8	0,83
19,06,2022	24	-	67,33	66,98	0,35	69,11	55,35	13,76	630,5	422,5	0,88
20,06,2022	24	-	49,04	48,56	0,48	70,52	52,91	17,61	629,8	418,7	0,85
21,06,2022	24	-	43,99	43,5	0,49	71,23	51,66	19,57	631,2	418,3	0,85
22,06,2022	24	-	42,7	42,19	0,51	71,38	51,48	19,9	624,5	411,4	0,85
23,06,2022	24	-	41,24	40,74	0,5	71,43	51,49	19,94	633,1	419,8	0,82
24,06,2022	24	-	43,28	42,81	0,47	71,47	51,19	20,28	634,2	420,6	0,86
25,06,2022	24	-	42,46	41,99	0,47	71,18	51,51	19,67	634,3	419,8	0,82
Среднее	24		58,21	57,78	0,42	71,21	54,57	16,64	633,36	421,54	0,88
Итого	744		1 804,36	1 791,20	13,16						27,21

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за					0,00	0,00
	часа	*	0,04		Гкал	
Вычет за предыдущий период -					Гкал	5,72
Досчет до конца месяца					5	4,17
					суток	
ИТОГО:					Гкал	25,66

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
корп.3, ИТП 2 Жч

Договор с ТСО: №0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201009
Обслуживающая _____

Схема подключения: U0 / U0
График: _____

Дата	Тн часы	НС	М1, тонн	М2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	75,19	74,04	1,15	72,76	55,87	16,89	632	423,1	1,41
27.05.2022	24	-	75,12	73,95	1,17	72,94	55,33	17,61	631,6	422,9	1,47
28.05.2022	24	-	78,47	77,32	1,15	72,71	55,32	17,39	631,6	423,4	1,49
29.05.2022	24	-	82,42	81,31	1,11	72,29	55,87	16,42	632,1	424,8	1,49
30.05.2022	24	-	88,78	87,79	0,99	71,37	57,62	13,75	629,7	423,6	1,35
31.05.2022	24	-	79,82	78,73	1,09	72,22	56,59	15,63	629,9	422	1,39
01.06.2022	24	-	78,94	77,86	1,08	72,08	56,46	15,62	629,4	421,4	1,37
02.06.2022	24	-	86,58	85,57	1,01	71,56	57,41	14,15	628,9	422,3	1,35
03.06.2022	24	-	82,24	81,2	1,04	71,81	57	14,81	626,6	419,8	1,34
04.06.2022	24	-	89,37	88,34	1,03	71,48	57,31	14,17	627,8	421,5	1,4
05.06.2022	24	-	88,55	87,53	1,02	71,53	57,4	14,13	628,3	421,9	1,39
06.06.2022	24	-	92,05	91,06	0,99	71,45	57,81	13,64	626	419,8	1,31
07.06.2022	24	-	73,32	72,19	1,13	72,76	55,93	16,83	627,4	417,8	1,36
08.06.2022	24	-	72,33	71,19	1,14	72,73	56,48	16,25	630,4	420	1,3
09.06.2022	24	-	76,02	74,92	1,1	72,36	56,84	15,52	629,2	419,2	1,29
10.06.2022	24	-	80,26	79,19	1,07	72,03	56,98	15,05	628	419,2	1,28
11.06.2022	24	-	85,12	84,09	1,03	71,63	57,5	14,13	626,7	420,1	1,28
12.06.2022	24	-	83,51	82,5	1,01	71,45	57,57	13,88	629,3	420,1	1,29
13.06.2022	24	-	86,47	85,48	0,99	71,35	57,63	13,72	629,3	420,9	1,3
14.06.2022	24	-	90,21	89,26	0,95	70,96	58,45	12,51	628,8	421	1,25
15.06.2022	24	-	85,6	84,65	0,95	71,27	58,13	13,14	628,6	420,5	1,24
16.06.2022	24	-	86,39	85,41	0,98	71,6	57,94	13,66	623	419,6	1,27
17.06.2022	24	-	92,23	91,27	0,96	70,96	58,48	12,48	617	411,1	1,25
18.06.2022	24	-	108,39	107,47	0,92	70,18	59,14	11,04	623,5	420	1,31
19.06.2022	24	-	120,49	119,57	0,92	70,01	58,83	11,18	623,8	421,6	1,4
20.06.2022	24	-	90,82	89,8	1,02	71,23	57,68	13,55	623,9	417,1	1,31
21.06.2022	24	-	79,91	78,86	1,05	71,87	57,39	14,48	625,3	416,1	1,27
22.06.2022	24	-	77,72	76,64	1,08	72,02	56,84	15,18	619,1	409,3	1,31
23.06.2022	24	-	79,25	78,16	1,09	72,08	56,63	15,45	627,4	417,5	1,35
24.06.2022	24	-	76,15	75,1	1,05	72,05	57,13	14,92	628,4	418,2	1,25
25.06.2022	24	-	78,56	77,56	1	71,82	57,29	14,53	627,4	417,6	1,26
Среднее	24	-	84,53	83,48	1,04	71,76	57,19	14,57	627,43	419,79	1,33
Итого	744	-	2 620,28	2 588,01	32,27						41,33

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за					0,00	0,00
	часа	*	0,06		Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период					-	Гкал
Досчет до конца месяца					5	Гкал
	суток				Гкал	8,40
ИТОГО:					Гкал	39,36

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
корп.3, ИТП 3 Жч

Договор с ТСО: 0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201008
Обслуживающая _____

Схема подключения: U0 / U0
График: _____

Дата	Тп часы	НС	М1, тонн	М2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	145,15	152,69	-7,54	74,37	59,37	15	627,2	432,3	2,29
27.05.2022	24	-	147,31	154,74	-7,43	74,49	59,7	14,79	627	432,2	2,29
28.05.2022	24	-	170,08	177,19	-7,11	74,17	59,51	14,66	627	433	2,58
29.05.2022	24	-	193	200,26	-7,26	73,66	60,54	13,12	627,7	434,2	2,58
30.05.2022	24	-	230,13	236,97	-6,84	72,59	62,23	10,36	625,7	432,6	2,4
31.05.2022	24	-	179,02	186,52	-7,5	73,67	61,02	12,65	625,9	430,7	2,35
01.06.2022	24	-	185,25	192,51	-7,26	73,5	61,14	12,36	625,3	430,5	2,38
02.06.2022	24	-	218,14	225,16	-7,02	72,82	62,29	10,53	625,2	431,2	2,32
03.06.2022	24	-	190,96	198,13	-7,17	73,17	61,65	11,52	622,5	428,5	2,23
04.06.2022	24	-	221,41	228,31	-6,9	72,68	62,17	10,51	623,4	430,5	2,37
05.06.2022	24	-	228,94	235,78	-6,84	72,75	62,4	10,35	624	431,5	2,43
06.06.2022	24	-	220,54	227,48	-6,94	72,71	62,32	10,39	621,7	429,3	2,25
07.06.2022	24	-	164,07	171,47	-7,4	74,34	60,19	14,15	622,8	427,6	2,35
08.06.2022	24	-	154,15	161,63	-7,48	74,32	59,96	14,36	626	429,8	2,31
09.06.2022	24	-	169,3	176,77	-7,47	73,84	61,03	12,81	624,6	429,2	2,19
10.06.2022	24	-	187,82	195,11	-7,29	73,44	61,24	12,2	623,7	428,8	2,19
11.06.2022	24	-	208,77	215,73	-6,96	72,88	61,97	10,91	622,4	430,2	2,18
12.06.2022	24	-	210,5	217,55	-7,05	72,74	62,42	10,32	624,8	429,9	2,18
13.06.2022	24	-	225,76	232,76	-7	72,61	62,85	9,76	624,6	430,2	2,17
14.06.2022	24	-	249,61	256,55	-6,94	72,12	63,54	8,58	624,1	430,9	2,17
15.06.2022	24	-	226,76	233,67	-6,91	72,56	63,09	9,47	623,9	430	2,16
16.06.2022	24	-	220,18	226,92	-6,74	72,88	62,63	10,25	618,3	429,1	2,22
17.06.2022	24	-	264,63	271,95	-7,32	72,03	63,41	8,62	612,8	420,6	2,13
18.06.2022	24	-	316,18	323,48	-7,3	71,14	63,69	7,45	619,5	429,1	2,33
19.06.2022	24	-	323,24	330,35	-7,11	70,86	63,49	7,37	620,2	430,3	2,35
20.06.2022	24	-	245,27	252,41	-7,14	72,51	62,76	9,75	620	426,2	2,22
21.06.2022	24	-	198,94	205,97	-7,03	73,28	61,89	11,39	621,4	425,1	2,27
22.06.2022	24	-	184,56	191,54	-6,98	73,44	61,53	11,91	615,3	418,5	2,26
23.06.2022	24	-	173,98	180,71	-6,73	73,52	61,56	11,96	623,5	426,5	2,15
24.06.2022	24	-	178,94	186,3	-7,36	73,51	61,71	11,8	623,6	428,4	2,12
25.06.2022	24	-	184,13	191,44	-7,31	73,22	61,7	11,52	622,9	428,3	2,12
Среднее	24	-	206,99	214,13	-7,14	73,09	61,77	11,32	623,13	429,2	2,28
Итого	744	-	6 416,72	6 638,05	-221,33						70,54

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за					0,00	0,00
					часа	*
					0,09	
Вычет за предыдущий период -					Гкал	14,08
Досчет до конца месяца					5	сутки
					Гкал	10,65
ИТОГО:					Гкал	67,11

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

 Николаев Я.А.
 «28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.56,
ИТП паркинг

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201010
Обслуживающая

Схема подключения:

U0 / U0

График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	-	-	-	16,83	16,69	0,14	342,2	81,1	0
27.05.2022	24	-	-	-	-	16,82	16,62	0,2	341,6	46,3	0
28.05.2022	24	-	-	-	-	16,75	16,56	0,19	339,9	30,3	0
29.05.2022	24	-	-	-	-	16,7	16,48	0,22	337,7	21,7	0
30.05.2022	24	-	-	-	-	16,62	16,41	0,21	335,7	16,3	0
31.05.2022	24	-	-	-	-	16,59	16,36	0,23	335,6	14,3	0
01.06.2022	24	-	-	-	-	16,59	16,35	0,24	334,6	12,8	0
02.06.2022	24	-	-	-	-	16,6	16,39	0,21	335	12,5	0
03.06.2022	24	-	-	-	-	16,67	16,44	0,23	334,3	12	0
04.06.2022	24	-	-	-	-	16,73	16,47	0,26	333,9	11,7	0
05.06.2022	24	-	-	-	-	16,74	16,48	0,26	333,2	11,3	0
06.06.2022	24	-	-	-	-	16,73	16,44	0,29	331,7	11	0
07.06.2022	24	-	-	-	-	16,72	16,43	0,29	330,5	10,9	0
08.06.2022	24	-	-	-	-	16,75	16,45	0,3	329,6	10,9	0
09.06.2022	24	-	-	-	-	16,84	16,55	0,29	328,6	10,2	0
10.06.2022	24	-	-	-	-	16,94	16,64	0,3	326,7	9,9	0
11.06.2022	24	-	-	-	-	17,03	16,7	0,33	324,8	9,8	0
12.06.2022	24	-	-	-	-	17,11	16,77	0,34	322,8	9,7	0
13.06.2022	24	-	-	-	-	17,2	16,83	0,37	320,1	9,9	0
14.06.2022	24	-	-	-	-	17,27	16,9	0,37	316,3	9,9	0
15.06.2022	24	-	-	-	-	17,32	16,97	0,35	312,4	10,3	0
16.06.2022	24	-	-	-	-	17,41	17,05	0,36	306,2	9,8	0
17.06.2022	24	-	-	-	-	17,37	16,99	0,38	298,3	9,5	0
18.06.2022	24	-	-	-	-	17,35	16,98	0,37	288,8	9,1	0
19.06.2022	24	-	-	-	-	17,37	16,98	0,39	277,3	9,4	0
20.06.2022	24	-	-	-	-	17,37	16,98	0,39	262,1	8,7	0
21.06.2022	24	-	-	-	-	17,37	16,98	0,39	243,7	8,1	0
22.06.2022	24	-	-	-	-	17,37	16,98	0,39	222,8	8	0
23.06.2022	24	-	-	-	-	17,4	17,05	0,35	201,5	7,7	0
24.06.2022	24	-	-	-	-	17,51	17,14	0,37	274,6	195,7	0
25.06.2022	24	-	-	-	-	17,62	17,23	0,39	343,3	347,7	0
Среднее	24	-	-	-	-	17,02	16,72	0,3	311,8	31,82	0
Итого	744,00	-	-	-	-						0

Расчет по среднему за				Гкал	
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,00	Гкал
				Гкал	0,00
				Гкал	0,00
				Гкал	0,00
ИТОГО:				Гкал	0,00

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.