

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
 Теплоучаститель ТСВ-1 №0000201003□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Соблюдать
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении**

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.06.2023	24		105.75	106.17	-0.42	73.24	56.73	16.51	663.5	410.8	1.72
24.06.2023	24		106.5	106.98	-0.48	73.66	55.64	18.02	662.7	410.2	1.91
25.06.2023	24		108.33	108.81	-0.48	73.89	56.25	17.64	661.1	409	1.91
26.06.2023	24		106.14	106.57	-0.43	73.61	56.48	17.13	661.7	409.6	1.79
27.06.2023	24		109.81	110.25	-0.44	73.66	56.66	17	662.1	409.8	1.86
28.06.2023	24		106.35	106.79	-0.44	73.81	56.57	17.24	661.1	409.2	1.83
29.06.2023	24		104.77	105.21	-0.44	73.68	56.57	17.11	660.5	408.1	1.78
30.06.2023	24		104.13	104.54	-0.41	73.59	56.45	17.14	658.3	405.6	1.77
01.07.2023	24		103.98	104.39	-0.41	73.46	56.53	16.93	657.1	404.4	1.76
02.07.2023	24		108.05	108.5	-0.45	73.86	56.24	17.62	656.1	403.3	1.9
03.07.2023	24		108.12	108.54	-0.42	73.9	56.84	17.06	655.3	402.8	1.83
04.07.2023	24		104.49	104.91	-0.42	73.89	56.96	16.93	651	398.5	1.77
05.07.2023	24		107.81	108.24	-0.43	73.91	56.55	17.36	648	395.2	1.86
06.07.2023	24		117.87	118.3	-0.43	73.83	57.45	16.38	645.1	392.4	1.92
07.07.2023	24		107.07	107.44	-0.37	73.48	57.32	16.16	637	384.5	1.72
08.07.2023	24		111.62	112	-0.38	73.73	57.11	16.62	636.9	384.6	1.84
09.07.2023	24		114.89	115.33	-0.44	73.9	56.77	17.13	634.3	382.3	1.97
10.07.2023	24		63.46	84.9	-21.44	70.76	54.73	16.03	444.7	250.6	1.39
11.07.2023	24		66.97	67.33	-0.36	52.14	41.63	10.51	405.1	306.3	1.06
12.07.2023	24		121.87	122.47	-0.6	73.61	56.86	16.75	666.2	415	2.01
13.07.2023	24		117.7	118.35	-0.65	74.03	56.68	17.35	670.1	418.8	2.03
14.07.2023	24		119.17	119.87	-0.7	73.69	56.65	17.04	670.2	418.4	2.02
15.07.2023	24		115.19	115.93	-0.74	73.71	56.95	16.76	670.9	418.5	1.92
16.07.2023	24		119.9	120.69	-0.79	73.61	57.34	16.27	670.7	418.8	1.94
17.07.2023	24		115.27	116.02	-0.75	73.95	57.3	16.65	671.6	419.5	1.91
18.07.2023	24		109.09	109.82	-0.73	73.99	57.15	16.84	670	417.6	1.83
19.07.2023	24		120.18	120.93	-0.75	73.85	57.73	16.12	671.9	419.7	1.91
20.07.2023	24		119.11	119.87	-0.76	73.8	57.82	15.98	669.6	416.9	1.89
21.07.2023	24		118.61	119.35	-0.74	73.89	57.63	16.26	668.6	416.4	1.92
22.07.2023	24		118.39	119.1	-0.71	73.86	57.69	16.17	670.6	418.2	1.89
Среднее			108.69	109.92	-1.23	72.93	56.31	16.62	644.40	399.17	1.83
Итого по УУТЭ	720		3260.59	3297.60							54.86
Вычет с 23.06.23.-30.06.23 года											14.17
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.23.-31.07.23 года											16.46
Всего за июль 2023 г.											57.15

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201005□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =
**Соблюдать
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
23.06.23	24		126.74	125.6	1.14	73.85	57.9	15.95	673.2	411	2
24.06.23	24		115.08	113.95	1.13	74.18	57.41	16.77	672.5	410	1.93
25.06.23	24		124.98	123.73	1.25	74.44	57.52	16.92	671.1	409	2.11
26.06.23	24		124.17	122.99	1.18	74.19	57.66	16.53	671.4	409.4	2.04
27.06.23	24		120.05	118.92	1.13	74.21	57.68	16.53	671.5	409.2	1.98
28.06.23	24		117.61	116.48	1.13	74.36	57.59	16.77	670.8	408.5	1.96
29.06.23	24		118.56	117.43	1.13	74.24	57.98	16.26	670	407.7	1.91
30.06.23	24		114	112.94	1.06	74.11	57.98	16.13	668	405.3	1.83
01.07.23	24		116.61	115.59	1.02	74.01	58.33	15.68	666.8	404.8	1.83
02.07.23	24		113.36	112.27	1.09	74.38	57.86	16.52	665.7	403.5	1.88
03.07.23	24		111.54	110.43	1.11	74.4	57.9	16.5	664.9	403	1.83
04.07.23	24		112.05	110.94	1.11	74.43	57.87	16.56	660.9	398.7	1.84
05.07.23	24		112.62	111.48	1.14	74.43	57.88	16.55	657.8	395.5	1.86
06.07.23	24		117.78	116.62	1.16	74.27	58.07	16.2	655	392.7	1.9
07.07.23	24		117.31	116.19	1.12	74.01	58.33	15.68	647	384.6	1.83
08.07.23	24		118.15	117.05	1.1	74.21	58.33	15.88	646.7	384.7	1.87
09.07.23	24		117.88	116.74	1.14	74.36	58.1	16.26	644.1	382.5	1.92
10.07.23	24		81.76	80.9	0.86	71.23	55.29	15.94	643.7	263.8	1.36
11.07.23	24		65.19	64.51	0.68	53.69	42.06	11.63	293.7	183.8	1.1
12.07.23	24		118.19	116.99	1.2	74.01	56.91	17.1	676.6	415.6	2.02
13.07.23	24		111.98	110.8	1.18	74.47	56.75	17.72	680.9	419.2	1.98
14.07.23	24		112.2	111.08	1.12	74.1	57.37	16.73	680.9	418.8	1.88
15.07.23	24		113.38	112.21	1.17	74.16	57.54	16.62	681.3	419.3	1.89
16.07.23	24		118.12	116.92	1.2	74.03	57.95	16.08	681.2	419.1	1.91
17.07.23	24		109.87	108.76	1.11	74.37	57.61	16.76	682.4	419.7	1.84
18.07.23	24		111.56	110.4	1.16	74.46	57.57	16.89	680.8	418	1.89
19.07.23	24		113.63	112.5	1.13	74.25	57.94	16.31	682.6	420.1	1.85
20.07.23	24		115.6	114.43	1.17	74.2	57.89	16.31	680.1	417.7	1.89
21.07.23	24		113.18	112.01	1.17	74.31	57.92	16.39	679.2	417.2	1.85
22.07.23	24		113.6	112.5	1.1	74.27	58.14	16.13	680.9	419	1.83
Среднее			111.43	110.33	1.10	73.31	57.09	16.22	646.48	392.91	1.83
Итого по УУТЭ	720		3396.75	3363.36							55.81
Вычет с 23.06.23 по 30.06.23											15.43
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.23 по 31.07.23											16.47
Всего за Июль 2023											56.85

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Соблюдать
T1/T2 = расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
23.06.23	24		80.51	80.64	-0.13	74.22	51.62	22.6	669	408.3	1.85
24.06.23	24		75.62	75.6	0.02	74.6	51.18	23.42	668	407.2	1.81
25.06.23	24		79.63	79.62	0.01	74.85	51.11	23.74	666.9	406	1.93
26.06.23	24		80.62	80.65	-0.03	74.57	51.65	22.92	667.3	406.5	1.88
27.06.23	24		80.06	80.11	-0.05	74.63	51.61	23.02	667.4	406.4	1.88
28.06.23	24		80.38	80.45	-0.07	74.79	51.41	23.38	666.5	405.5	1.9
29.06.23	24		79.19	79.21	-0.02	74.65	51.63	23.02	665.8	404.9	1.84
30.06.23	24		78.53	78.55	-0.02	74.53	51.69	22.84	663.8	402.5	1.81
01.07.23	24		80.08	80.11	-0.03	74.43	52.26	22.17	662.6	401.5	1.81
02.07.23	24		78.89	78.94	-0.05	74.82	51.81	23.01	661.3	400.2	1.85
03.07.23	24		77.42	77.43	-0.01	74.84	51.72	23.12	660.7	399.8	1.82
04.07.23	24		77.47	77.51	-0.04	74.88	51.94	22.94	656.4	395.6	1.81
05.07.23	24		83.86	83.94	-0.08	74.88	52.28	22.6	652.9	392.3	1.92
06.07.23	24		78.1	78.09	0.01	74.67	52.05	22.62	650.3	389.3	1.8
07.07.23	24		82.67	82.69	-0.02	74.43	52.13	22.3	642.3	381.2	1.86
08.07.23	24		83.99	84.04	-0.05	74.63	52.03	22.6	642.1	381.1	1.94
09.07.23	24		84.09	84.17	-0.08	74.81	51.7	23.11	639.9	378.8	1.98
10.07.23	24		57.31	57.23	0.08	71.72	50.07	21.65	439.9	241.7	1.35
11.07.23	24		52.02	51.93	0.09	56.32	41.58	14.74	306.8	192.5	1.19
12.07.23	24		86.11	86.19	-0.08	74.46	51.35	23.11	672.8	412.6	2.03
13.07.23	24		80.96	81.01	-0.05	74.91	51.1	23.81	676.8	416.5	1.95
14.07.23	24		80.77	80.86	-0.09	74.55	51.39	23.16	676.7	416.2	1.9
15.07.23	24		84.44	84.43	0.01	74.57	51.63	22.94	677.1	416.6	1.97
16.07.23	24		87.48	87.4	0.08	74.47	52.19	22.28	676.7	416.4	1.98
17.07.23	24		79.39	79.15	0.24	74.82	51.48	23.34	677.9	417.2	1.89
18.07.23	24		78.49	78.18	0.31	74.92	51.78	23.14	676.1	415.4	1.85
19.07.23	24		80.22	79.99	0.23	74.65	52.02	22.63	677.9	417.8	1.84
20.07.23	24		77.78	77.48	0.3	74.62	52.02	22.6	675	414.9	1.79
21.07.23	24		78.87	78.56	0.31	74.74	52	22.74	674.5	414	1.83
22.07.23	24		80.7	80.36	0.34	74.68	52.24	22.44	676.7	415.9	1.85
Среднее			78.86	78.82	0.04	73.96	51.36	22.60	646.27	392.49	1.84
Итого по УУТЭ	720		2365.65	2364.52							55.11
Вычет с 23.06.23 по 30.06.23.											14.65
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.23 по 31.07.23											16.53
Всего за Июль 2023											56.98

Период расчета по среднему: _____ с _____ по _____ час.

Период расчета по договору: _____ по _____ сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Итого

Иванов

/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

Р

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
 Теплоучаститель ТСВ-1 №0000201007□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тп час	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.06.23	24		33.49	32.9	0.59	72.24	46.83	25.41	678.1	399.6	0.85
24.06.23	24		33.86	33.23	0.63	72.63	46.45	26.18	677.2	400.4	0.89
25.06.23	24		35.27	34.61	0.66	72.84	46.39	26.45	675.6	380.3	0.94
26.06.23	24		35.18	34.53	0.65	72.62	46.6	26.02	676.1	382.8	0.92
27.06.23	24		36.17	35.5	0.67	72.69	46.61	26.08	676.1	403.2	0.94
28.06.23	24		33.61	32.99	0.62	72.75	47.06	25.69	675.6	383.3	0.86
29.06.23	24		33.78	33.16	0.62	72.66	46.6	26.06	674.9	392.9	0.88
30.06.23	24		32.49	31.89	0.6	72.52	46.89	25.63	673.1	381.3	0.83
01.07.23	24		31.93	31.34	0.59	72.36	46.93	25.43	672	368.7	0.81
02.07.23	24		33.06	32.45	0.61	72.77	46.94	25.83	670.5	368.2	0.86
03.07.23	24		33.21	32.62	0.59	72.84	46.37	26.47	669.5	372.5	0.88
04.07.23	24		34.42	33.83	0.59	72.88	46.88	26	665.1	382.7	0.9
05.07.23	24		33.79	33.2	0.59	72.85	46.57	26.28	662.1	383	0.89
06.07.23	24		34.38	33.77	0.61	72.71	46.67	26.04	659.4	391.4	0.89
07.07.23	24		35.29	34.69	0.6	72.48	46.8	25.68	651.5	361.9	0.9
08.07.23	24		34.8	34.18	0.62	72.63	46.33	26.3	651.5	359.9	0.92
09.07.23	24		36.77	36.13	0.64	72.85	46.58	26.27	649.5	346.4	0.97
10.07.23	24		23.25	23	0.25	68.93	44.31	24.62	514	251	0.61
11.07.23	24		19.45	19.17	0.28	52.52	35.61	16.91	469.8	286.1	0.52
12.07.23	24		37.41	36.79	0.62	72.51	46.25	26.26	682.2	416.1	0.98
13.07.23	24		35.89	35.33	0.56	72.98	46.19	26.79	686	399.6	0.96
14.07.23	24		35.96	35.39	0.57	72.59	46.61	25.98	685.4	406.9	0.94
15.07.23	24		35.4	34.83	0.57	72.63	46.74	25.89	686	431.1	0.91
16.07.23	24		36.07	35.47	0.6	72.5	46.73	25.77	685.8	407.8	0.94
17.07.23	24		34.41	33.81	0.6	72.84	46.9	25.94	686.9	405.3	0.89
18.07.23	24		34.41	33.77	0.64	72.93	46.48	26.45	685.2	424	0.91
19.07.23	24		35.15	34.51	0.64	72.71	46.77	25.94	687.1	414.6	0.91
20.07.23	24		35.83	35.18	0.65	72.69	47.17	25.52	684.6	420.1	0.92
21.07.23	24		35.65	34.99	0.66	72.79	46.95	25.84	684.2	420.3	0.93
22.07.23	24		36.03	35.34	0.69	72.73	46.99	25.74	685.8	419.2	0.93
Среднее			33.88	33.29	0.59	71.89	46.24	25.65	662.69	385.35	0.88
Итого по УУТЭ	720		1016.41	998.60							26.48
Вычет с 23.06.23 по 30.06.23											6.77
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.23 по 31.07.23											7.94
Всего за Июль 2023											27.65

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201009С Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Т1/Т2 = Соблюдать
расход теплоносителя и
температуру Т2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.06.23	24.00		70.01	69.17	0.84	72.76	58.72	14.04	666.4	405.2	1.12
24.06.23	24.00		69.68	68.82	0.86	73.12	58.65	14.47	665.8	404.1	1.15
25.06.23	24.00		70.3	69.36	0.94	73.34	58.45	14.89	664.3	402.4	1.19
26.06.23	24.00		69.87	68.97	0.9	73.1	58.96	14.14	664.5	402.7	1.14
27.06.23	24.00		70.1	69.16	0.94	73.13	58.95	14.18	664.3	403.1	1.14
28.06.23	24.00		69.13	68.18	0.95	73.26	59.07	14.19	663.6	402.1	1.13
29.06.23	24.00		68.41	67.47	0.94	73.15	58.96	14.19	663.3	401.3	1.11
30.06.23	24.00		69.03	68.1	0.93	73.05	59.47	13.58	661.1	399	1.07
01.07.23	24.00		69.74	68.83	0.91	72.93	59.52	13.41	659.7	398	1.08
02.07.23	24.00		70.25	69.31	0.94	73.32	59.38	13.94	658.5	396.6	1.12
03.07.23	24.00		68.8	67.88	0.92	73.3	59.42	13.88	658	396.4	1.1
04.07.23	24.00		66.02	65.1	0.92	73.25	58.56	14.69	653.5	392.6	1.11
05.07.23	24.00		64.79	63.81	0.98	73.21	57.98	15.23	649.7	389.3	1.12
06.07.23	24.00		64.1	63.06	1.04	73.02	56.79	16.23	647	386.6	1.18
07.07.23	24.00		62.04	61.02	1.02	72.71	57.21	15.5	639.2	378.5	1.09
08.07.23	24.00		65.08	64.01	1.07	72.99	56.24	16.75	639.1	378.6	1.23
09.07.23	24.00		65.92	64.86	1.06	73.14	56.17	16.97	636.6	376.4	1.26
10.07.23	24.00		45.66	44.98	0.68	69.73	54.39	15.34	439.5	244.1	0.82
11.07.23	24.00		46.6	46.23	0.37	55.35	43.45	11.9	385.9	260	0.71
12.07.23	24.00		65.19	64.46	0.73	72.8	54.86	17.94	669.4	409.3	1.29
13.07.23	24.00		61.67	61.08	0.59	73.19	55.01	18.18	673.5	413.3	1.25
14.07.23	24.00		61.83	61.4	0.43	72.82	54.9	17.92	673.6	412.9	1.23
15.07.23	24.00		60.74	60.42	0.32	72.88	55.55	17.33	674.1	413.1	1.17
16.07.23	24.00		61.4	61.17	0.23	72.71	55.33	17.38	674.1	412.9	1.19
17.07.23	24.00		59.56	59.32	0.24	73.03	55.29	17.74	675.2	413.8	1.18
18.07.23	24.00		59.47	59.22	0.25	73.13	55.4	17.73	673.4	412.2	1.18
19.07.23	24.00		62.17	61.89	0.28	73	55.37	17.63	675.2	414.3	1.22
20.07.23	24.00		61.01	60.7	0.31	72.9	55.32	17.58	672.7	412.1	1.2
21.07.23	24.00		61.59	61.23	0.36	73.02	55.48	17.54	672	411.4	1.2
22.07.23	24.00		60.81	60.47	0.34	72.96	56.32	16.64	673.7	413.2	1.13
Среднее			64.03	63.32	0.71	72.34	56.64	15.70	646.23	391.85	1.14
Итого по УУТЭ	720.00		1920.97	1899.68							34.11
Вычет с 23.06.23 по 30.06.23											8.47
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.23 по 31.07.23											10.23
Всего за Июль 2023											35.87

Период расчета по среднему: с по час.
 Период расчета по договору: с по сут.
 Абонент:
 Ответственный за учет тепловой энергии: /Иванцов А.А./



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 28.07.2023 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201008□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Соблюдать
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q _г Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
23.06.23	24		91.14	90.32	0.82	74.34	51.28	23.06	662.8	413.4	2.14
24.06.23	24		92.64	91.85	0.79	74.77	51.24	23.53	661.7	412.4	2.21
25.06.23	24		93.64	92.92	0.72	75.02	50.92	24.1	660.5	410.9	2.29
26.06.23	24		92.08	91.34	0.74	74.71	51.35	23.36	661	411.2	2.19
27.06.23	24		94.81	94.01	0.8	74.79	51.38	23.41	661	411	2.25
28.06.23	24		92.06	91.31	0.75	74.94	51.53	23.41	659.9	410.1	2.19
29.06.23	24		89.48	88.69	0.79	74.68	52.22	22.46	659.1	409.4	2.16
30.06.23	24		84.23	83.61	0.62	74.66	51.3	23.36	657.1	407.5	2
01.07.23	24		90.51	89.75	0.76	74.62	51.42	23.2	656	406.4	2.13
02.07.23	24		95.06	94.3	0.76	75	51.7	23.3	654.8	405.1	2.25
03.07.23	24		91.18	90.52	0.66	75.01	51.78	23.23	654.3	404.7	2.15
04.07.23	24		92.24	91.42	0.82	75.06	51.67	23.39	649.7	400.4	2.18
05.07.23	24		92.95	92.17	0.78	75.05	51.83	23.22	646.3	397.1	2.18
06.07.23	24		62.64	61.99	0.65	73.42	58.58	14.84	643.7	393.3	1.47
07.07.23	24		86.92	86.2	0.72	74.56	50.81	23.75	635.8	386	2.09
08.07.23	24		91.61	90.99	0.62	74.79	51.15	23.64	636.2	386.2	2.19
09.07.23	24		98.32	97.63	0.69	74.98	51.49	23.49	633.6	384.2	2.35
10.07.23	24		63.86	61.83	2.03	71.17	48.93	22.24	424	244.1	1.59
11.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
12.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
13.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
14.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
15.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
16.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
17.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
18.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
19.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
20.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
21.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
22.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
Среднее			89.90	89.12	0.78	74.64	51.60	23.05	645.16	397.85	2.14
Итого по УУТЭ	720		2697.02	2673.62							64.22
Вычет с 23.06.23 по 30.06.2023											18.23
Досчет за НС											0.00
Досчет с 22.07.23 по 31.07.23											19.27
Всего за Июль 2023											65.26

Период расчета по среднему: с 11.07.2023 по 22.07.2023 час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН