

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201003 □ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.2023	24		224.96	217.91	7.05	70.96	52.34	17.74	668.7	435.7	4.08
24.04.2023	24		214.88	207.96	6.92	70.98	53.04	17.3	666	429.5	3.77
25.04.2023	24		231.16	223.51	7.65	69.99	53	15.43	665.4	431.2	3.58
26.04.2023	24		215.48	208.3	7.18	69.35	52.53	16.39	665.8	430.3	3.37
27.04.2023	24		268.47	259.7	8.77	70.24	51.94	14.01	666.3	439.3	3.97
28.04.2023	24		204.22	197.4	6.82	72.02	52.07	18.97	669.5	435.5	3.95
29.04.2023	24		208.33	201.41	6.92	72.32	48.63	19.99	667.2	434.8	4.07
30.04.2023	24		236.34	228.39	7.95	71.31	49.8	17.51	666.8	436.4	4.22
01.05.2023	24		230.79	222.94	7.85	72.36	50.65	19.21	667.1	436.4	4.36
02.05.2023	24		213.78	206.2	7.58	71.62	51.26	17.88	667.1	431.8	4.01
03.05.2023	24		214.89	207.23	7.66	72.16	49.3	19.42	667.9	434.5	4.2
04.05.2023	24		191.44	184.56	6.88	73.28	49.28	22.21	669.8	436.5	4.28
05.05.2023	24		161.66	155.94	5.72	76.05	50.36	27.1	664.9	429.4	4.24
06.05.2023	24		188.76	181.98	6.78	74.62	50.78	23.77	667.5	433.3	4.31
07.05.2023	24		216.84	208.95	7.89	72.71	51.37	20.36	665.8	436.7	4.19
08.05.2023	24		212.88	205.52	7.36	72.49	50.87	19.79	667.2	433.6	3.94
09.05.2023	24		225.1	217.44	7.66	71.67	51.21	18.2	636.4	403	3.97
10.05.2023	24		246.51	237.65	8.86	70.09	52.55	14.98	667.4	436.3	3.81
11.05.2023	24		177.9	171.17	6.73	71.76	54.07	15.89	669.6	428	3
12.05.2023	24		135.17	129.93	5.24	73.29	54.09	17.64	666.9	418.6	2.47
13.05.2023	24		141.47	135.93	5.54	73.29	55.4	17.53	668.4	420.5	2.59
14.05.2023	24		160.91	154.57	6.34	72.63	54.09	16.01	668.4	422.3	2.7
15.05.2023	24		137.49	131.94	5.55	72.89	51.42	16.72	670	420.5	2.48
16.05.2023	24		115.98	111.38	4.6	74.33	51.4	19.59	657.1	405.8	2.4
17.05.2023	24		112.7	108.2	4.5	74.57	52.91	20.85	668.4	416.5	2.45
18.05.2023	24		106.09	101.84	4.25	74.75	53.59	20.7	667.9	416	2.31
19.05.2023	24		114.99	110.3	4.69	74.76	52.99	19.99	667.1	415.8	2.44
20.05.2023	24		116.1	111.32	4.78	74.37	52.3	19.63	668.1	417.3	2.43
21.05.2023	24		130.09	124.78	5.31	74.72	53.7	19.87	666.8	417.5	2.69
22.05.2023	24		49.72	47.73	1.99	47.02	53.94	8.45	266.6	194.5	0.72
Среднее			180.17	173.74	6.43	71.75	52.03	18.44	652.74	419.25	3.37
Итого по УУТЭ	720		5405.10	5212.08							101.00
Досчет с 23.04.23.-30.04.23 года											44.25
Досчет за НС											0.00
Вычет с 23.05.23.-31.05.23 года											30.30
Всего за май 2023 г.											87.05

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201004 □ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 2, ИТП 2 Встроенные помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.2023	24		35.43	34.54	0.88	75.59	51.17	24.42	692.25	458.68	0.85
24.04.2023	24		35.43	34.54	0.88	75.59	51.17	24.42	692.25	458.68	0.85
25.04.2023	24		8.66	8.49	0.17	68.59	36.83	31.76	680.5	429.1	0.27
26.04.2023	24		8.62	8.45	0.17	68.15	36.71	31.44	681	428.2	0.26
27.04.2023	24		15.58	15.27	0.31	69.55	42.57	26.98	682.3	436.8	0.41
28.04.2023	24		19.55	19.14	0.41	71.4	46.02	25.38	684.5	432.3	0.49
29.04.2023	24		18.01	17.63	0.38	71.65	45.06	26.59	681.7	432.6	0.47
30.04.2023	24		16.57	16.24	0.33	70.57	43.62	26.95	681.8	434.9	0.44
01.05.2023	24		17.95	17.59	0.36	71.66	44.64	27.02	681.6	434.4	0.47
02.05.2023	24		14.03	13.75	0.28	70.8	41.49	29.31	681.5	429.5	0.39
03.05.2023	24		16.51	16.18	0.33	71.51	43.97	27.54	682.5	432.2	0.44
04.05.2023	24		20.06	19.65	0.41	72.72	46.86	25.86	683.8	433.9	0.51
05.05.2023	24		20.85	20.4	0.45	75.39	48.68	26.71	680.1	428.1	0.55
06.05.2023	24		19.84	19.43	0.41	73.97	47.44	26.53	681.9	431.3	0.52
07.05.2023	24		16.40	16.08	0.32	71.9	44.14	27.76	680.4	435	0.45
08.05.2023	24		14.94	14.64	0.3	71.68	41.74	29.94	680.9	431.7	0.43
09.05.2023	24		12.69	12.44	0.25	70.71	39.8	30.91	650.1	400.8	0.37
10.05.2023	24		12.51	12.28	0.23	69.13	38.87	30.26	681.6	433.9	0.35
11.05.2023	24		6.30	6.18	0.12	50.38	35.9	14.48	295.3	195.9	0.17
12.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.54	28.88	-3.34	56.7	91.1	0.00
13.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	24.84	28.55	-3.71	60	116.5	0.00
14.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	24.7	28.63	-3.93	61.1	132.1	0.00
15.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	24.69	28.6	-3.91	61.5	140.5	0.00
16.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.04	28.51	-3.47	62.7	154.4	0.00
17.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.8	28.94	-3.14	64.7	190.3	0.00
18.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.93	29.01	-3.08	63.8	181.9	0.00
19.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.8	28.99	-3.19	61.9	173.6	0.00
20.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.78	29	-3.22	60.8	170.7	0.00
21.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	25.9	29.09	-3.19	61.2	169.5	0.00
22.05.2023	24		0.00	0.00	0.00	24.75	26.7	-1.95	56.5	146.3	0.00
Среднее			11.00	10.76	0.23	53.99	38.05	15.94	440.90	322.16	0.29
Итого по УУТЭ	720		329.92	322.92							8.69
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											6.81
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											0.00
Всего за Май 2023											1.88

Период расчета по среднему: с 23.04.2023 по 24.04.2023 48 час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201005□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.23	24		292.44	290.33	2.11	71.24	54.46	16.78	675.3	433.8	4.65
24.04.23	24		260.39	258.74	1.65	71.27	54.5	16.77	673.3	427	4.12
25.04.23	24		283.92	282.4	1.52	70.28	55.52	14.76	672.5	428.9	3.79
26.04.23	24		258.95	257.67	1.28	69.69	53.54	16.15	673.4	428.1	3.47
27.04.23	24		311.08	309.03	2.05	70.45	54.68	15.77	673.6	436.8	4.65
28.04.23	24		222.51	220.79	1.72	72.3	50.06	22.24	677.9	432.7	4.75
29.04.23	24		237.55	235.62	1.93	72.59	50.46	22.13	675.8	432.6	4.84
30.04.23	24		261.23	259.13	2.1	71.53	51.85	19.68	674.8	433.4	4.87
01.05.23	24		253.6	251.52	2.08	72.61	50.73	21.88	675.5	433.6	5.17
02.05.23	24		218.12	216.41	1.71	71.86	50.9	20.96	675.6	429.1	4.46
03.05.23	24		233.28	231.29	1.99	72.42	50.35	22.07	676.2	432.2	4.85
04.05.23	24		234.72	232.58	2.14	73.56	49.48	24.08	678.2	434.7	5.43
05.05.23	24		214.2	211.96	2.24	76.45	48.16	28.29	672.9	427.5	5.69
06.05.23	24		226.64	224.48	2.16	74.93	49.24	25.69	675.6	431.4	5.4
07.05.23	24		249.71	247.7	2.01	73.05	51.07	21.98	673.5	433.9	4.93
08.05.23	24		249.74	247.73	2.01	72.8	51.1	21.7	674.8	431.7	4.81
09.05.23	24		255.46	253.55	1.91	71.96	51.61	20.35	644.1	400.4	4.63
10.05.23	24		271.74	269.99	1.75	70.33	53.49	16.84	674.6	434.1	4.24
11.05.23	24		192.05	190.77	1.28	72.09	54.04	18.05	677.4	426.1	3.4
12.05.23	24		136.97	135.99	0.98	73.73	54.55	19.18	675.1	416.7	2.5
13.05.23	24		138.13	137.19	0.94	73.68	54.71	18.97	676.6	418.1	2.48
14.05.23	24		156.31	155.2	1.11	73.01	55.4	17.61	676.1	419.6	2.59
15.05.23	24		133.97	132.9	1.07	73.29	55	18.29	677.8	418	2.44
16.05.23	24		115	113.95	1.05	74.83	53.72	21.11	665.3	403.7	2.4
17.05.23	24		109.56	108.49	1.07	75.04	53.34	21.7	676.6	414.9	2.36
18.05.23	24		114.5	113.43	1.07	75.32	53.61	21.71	676	414.3	2.44
19.05.23	24		106.9	105.88	1.02	75.2	53.63	21.57	675.5	414.2	2.28
20.05.23	24		112.9	111.83	1.07	74.84	53.96	20.88	676.5	415.9	2.34
21.05.23	24		125.88	124.68	1.2	75.16	54.08	21.08	675.6	415.6	2.6
22.05.23	24		63.12	62.88	0.24	48.71	38.48	10.23	278.9	194.2	0.66
Среднее			185.35	183.84	1.51	72.45	51.72	20.73	658.28	414.34	3.70
Итого по УУТЭ	720		6040.57	5994.11							113.24
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											48.72
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											33.32
Всего за Май 2023											97.84

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплопотребления

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.23	24		180.58	180.82	-0.24	71.3	48.75	22.55	674.5	428.8	3.98
24.04.23	24		148.75	148.8	-0.05	71.35	48.72	22.63	671.5	422.8	3.37
25.04.23	24		179.71	180.48	-0.77	70.32	51.38	18.94	671.9	423.8	3.08
26.04.23	24		159.2	159.67	-0.47	69.51	50.67	18.84	672.3	423.3	2.93
27.04.23	24		208.26	208.89	-0.63	70.49	50.23	20.26	675.5	431.2	4.17
28.04.23	24		180.03	180.05	-0.02	72.42	47.35	25.07	676.5	428.9	4.43
29.04.23	24		189.82	190.11	-0.29	72.72	47.66	25.06	674	428.3	4.54
30.04.23	24		205.11	205.5	-0.39	71.59	48.68	22.91	674.7	429.3	4.57
01.05.23	24		200.55	200.92	-0.37	72.68	47.85	24.83	674.9	429.2	4.77
02.05.23	24		158.97	159.04	-0.07	72.03	47.98	24.05	673.6	425.3	3.86
03.05.23	24		179.21	179.41	-0.2	72.59	47.4	25.19	675	427.9	4.4
04.05.23	24		187.42	187.45	-0.03	73.74	46.48	27.26	676.4	429.9	5.01
05.05.23	24		180.46	180.15	0.31	76.57	45.69	30.88	672.1	424.9	5.41
06.05.23	24		186.18	186.06	0.12	75.05	46.49	28.56	673.6	427	5.11
07.05.23	24		196	196.29	-0.29	73.06	47.96	25.1	673.5	430.7	4.66
08.05.23	24		186.29	186.5	-0.21	72.86	48.09	24.77	673.3	426.6	4.36
09.05.23	24		189.4	189.69	-0.29	72.06	49.38	22.68	643.3	395.8	3.96
10.05.23	24		205.81	206.48	-0.67	70.38	51.26	19.12	674.6	429.2	3.71
11.05.23	24		135.8	135.74	0.06	72.36	50.06	22.3	674.8	422.3	3.02
12.05.23	24		92.83	92.56	0.27	74.13	50.05	24.08	671	414.1	2.21
13.05.23	24		98.57	98.3	0.27	74.04	49.88	24.16	672.6	415.9	2.37
14.05.23	24		117.26	117.21	0.05	73.34	50.99	22.35	672.7	417.1	2.57
15.05.23	24		92.76	92.52	0.24	73.71	50.1	23.61	673.8	416.1	2.22
16.05.23	24		78.45	78.09	0.36	75.4	48.43	26.97	660.7	401.9	2.14
17.05.23	24		78.53	78.16	0.37	75.57	48.03	27.54	671.5	412.8	2.19
18.05.23	24		75.06	74.68	0.38	75.88	48.14	27.74	671	412.1	2.1
19.05.23	24		76.24	75.87	0.37	75.74	48.31	27.43	670.4	412	2.11
20.05.23	24		78.74	78.43	0.31	75.4	48.42	26.98	671.3	413.2	2.15
21.05.23	24		89.17	88.91	0.26	75.69	48.73	26.96	670.9	413.3	2.39
22.05.23	24		48.64	48.82	-0.18	49.47	36.27	13.2	263.8	186.4	0.62
Среднее			146.13	146.19	-0.06	72.38	48.31	24.07	658.19	413.34	3.41
Итого по УУТЭ	720		4383.80	4385.60							102.41
Вычет с 22.04.23 по 30.04.23											46.51
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											30.55
Всего за Май 2023											86.45

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201007□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тп	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.23	24		88.61	87.72	0.89	69.85	43.94	25.91	681.7	424.5	2.23
24.04.23	24		79.38	78.54	0.84	69.89	44.36	25.53	678.5	418.8	2
25.04.23	24		74.26	73.5	0.76	68.86	43.71	25.15	678.9	419.9	1.85
26.04.23	24		71.54	70.83	0.71	68.2	43.06	25.14	679.1	419.1	1.75
27.04.23	24		94.6	93.73	0.87	69.04	45.77	23.27	682.1	426.8	2.17
28.04.23	24		96.87	95.9	0.97	70.98	46.58	24.4	683.4	424.8	2.31
29.04.23	24		98.09	97.1	0.99	71.27	46.44	24.83	681.2	424.8	2.37
30.04.23	24		99.98	99.02	0.96	70.18	46.01	24.17	680.3	426.4	2.36
01.05.23	24		97.01	96.01	1	71.23	46.02	25.21	680.8	423.8	2.39
02.05.23	24		88.78	87.87	0.91	70.56	45.62	24.94	679.3	424	2.17
03.05.23	24		96.8	95.8	1	71.1	45.87	25.23	680.8	418.3	2.39
04.05.23	24		104.15	103.09	1.06	72.25	47.58	24.67	682.5	420	2.51
05.05.23	24		104.43	103.17	1.26	75.12	47.61	27.51	677	413.2	2.77
06.05.23	24		102.97	101.78	1.19	73.6	47.15	26.45	679.8	411.9	2.64
07.05.23	24		95.93	94.88	1.05	71.69	45.64	26.05	678.6	417.9	2.43
08.05.23	24		87.91	86.94	0.97	71.41	45.13	26.28	679.7	414.3	2.25
09.05.23	24		84.7	83.61	1.09	70.59	44.04	26.55	649.8	385.3	2.19
10.05.23	24		88.01	87.16	0.85	68.96	44.48	24.48	681.2	417	2.1
11.05.23	24		67.38	66.65	0.73	70.69	44.86	25.83	680.4	407.9	1.68
12.05.23	24		40.38	39.85	0.53	72.27	44.9	27.37	676	394.8	1.1
13.05.23	24		41.27	40.74	0.53	72.13	45.02	27.11	678.1	400.6	1.12
14.05.23	24		42.01	41.47	0.54	71.44	44.89	26.55	678.4	398.1	1.12
15.05.23	24		40.86	40.32	0.54	71.8	45.42	26.38	679.2	407.8	1.08
16.05.23	24		37.19	36.63	0.56	73.4	44.44	28.96	666.2	382.5	1.08
17.05.23	24		37.75	37.18	0.57	73.62	44.47	29.15	677.4	397.2	1.1
18.05.23	24		36.62	36.04	0.58	73.89	44.45	29.44	676.7	395.4	1.08
19.05.23	24		37.25	36.68	0.57	73.79	44.61	29.18	675.9	396.2	1.08
20.05.23	24		39.27	38.67	0.6	73.46	44.99	28.47	677	397.5	1.13
21.05.23	24		38.75	38.14	0.61	73.68	44	29.68	676.7	386.9	1.16
22.05.23	24		15.88	16.54	-0.66	45.77	30.52	15.25	278.7	166.9	0.29
Среднее			70.95	70.19	0.77	70.69	44.72	25.97	664.51	402.09	1.80
Итого по УУТЭ	720	0.3	2128.63	2105.56							53.90
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											26.93
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											16.17
Всего за Май 2023											43.14

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.05.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201008 □ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 4, ИТП 3 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
12.05.23	24		112.95	119.71	-6.76	74.26	50.11	24.15	664	415.9	2.85
13.05.23	24		109.63	116.61	-6.98	74.11	50.57	23.54	666.1	417.8	2.72
14.05.23	24		132.71	139.27	-6.56	73.42	51.52	21.9	666.2	419	2.97
15.05.23	24		110.82	117.52	-6.7	73.87	50.79	23.08	667	418.1	2.73
16.05.23	24		100.18	107.28	-7.1	75.59	50.03	25.56	653.8	404.2	2.75
17.05.23	24		99.31	106.4	-7.09	75.75	49.94	25.81	664.8	415.4	2.75
18.05.23	24		97.89	105.17	-7.28	76.1	49.98	26.12	664.4	414.9	2.74
19.05.23	24		93.37	100.64	-7.27	75.92	49.83	26.09	663.9	414.4	2.62
20.05.23	24		107.19	114.23	-7.04	75.66	50.1	25.56	665.1	415.9	2.92
21.05.23	24		106.3	113.19	-6.89	75.88	50.14	25.74	664.5	415.5	2.89
22.05.23	24		52.54	54.88	-2.34	46.82	38.16	8.66	260	190.9	0.72
Среднее			102.08	108.63	-6.55	72.49	49.20	23.29	627.25	394.73	2.61
Итого по УУТЭ	264		1122.89	1194.90							28.66
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											0.00
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											23.45
Всего за Май 2023											52.11

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
 ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 29.05.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201008 □ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 4, ИТП 3 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.04.23	24		202.58	207.78	-5.2	71.33	47.9	23.43	668.9	430.4	4.81
24.04.23	24		170.68	176.36	-5.68	71.39	48.05	23.34	665.8	424.6	4.1
25.04.23	24		192.72	198.21	-5.49	70.34	50.35	19.99	665.7	425.9	3.78
26.04.23	24		165.13	168.85	-3.72	69.09	50.22	18.87	666	425.2	3.53
27.04.23	24		254.15	259.03	-4.88	70.51	49.63	20.88	668	433.3	5.31
28.04.23	24		192.49	197.8	-5.31	72.46	44.81	27.65	669.4	431.9	5.33
29.04.23	24		219.43	224.49	-5.06	72.75	45.81	26.94	667.4	431.5	5.76
30.04.23	24		222.16	227.18	-5.02	71.6	46.97	24.63	668.1	432.1	5.52
01.05.23	24		222.12	227.1	-4.98	72.7	46.68	26.02	667.7	431.9	5.76
02.05.23	24		176.79	182.4	-5.61	72.08	46.97	25.11	666.3	427.7	4.65
03.05.23	24		213.1	218.15	-5.05	72.63	46.65	25.98	667.9	430.5	5.59
04.05.23	24		193.55	198.75	-5.2	73.7	44.47	29.23	668.9	433.2	5.68
05.05.23	24		217.49	222.38	-4.89	76.63	45.38	31.25	664.5	428	6.8
06.05.23	24		223	227.82	-4.82	75.1	46.09	29.01	666.5	430.1	6.46
07.05.23	24		225.58	230.43	-4.85	73.09	47.1	25.99	666.4	433	5.83
08.05.23	24		211.83	217.1	-5.27	72.88	47.25	25.63	666.5	429.5	5.41
09.05.23	24		209.7	214.94	-5.24	72.09	47.87	24.22	636.6	398.3	5.02
10.05.23	24		220.75	225.88	-5.13	70.4	49.27	21.13	667.8	431.1	4.66
11.05.23	24		163.99	169.87	-5.88	72.46	49.36	23.1	667.7	424.7	3.91
Среднее			205.12	210.24	-5.12	72.28	47.41	24.86	665.58	428.05	5.15
Итого по УУТЭ	456		3897.24	3994.52							97.91
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											56.79
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											0.00
Всего за май 2023 г.											41.12

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.

Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201009

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.23	24.00		109.58	108.16	1.42	70.48	48.57	21.91	670.8	426.2	2.53
24.04.23	24.00		90.78	89.49	1.29	70.35	49.65	20.7	668	419.9	2.04
25.04.23	24.00		97.77	96.56	1.21	69.48	50.28	19.2	668.3	421.1	1.94
26.04.23	24.00		83.03	81.97	1.06	68.3	48.62	19.68	669.1	420.6	1.65
27.04.23	24.00		113.42	111.98	1.44	69.72	47.86	21.86	671	429.4	2.58
28.04.23	24.00		110.68	109.09	1.59	71.69	47.11	24.58	672.4	426.8	2.81
29.04.23	24.00		113.33	111.73	1.6	71.99	47.01	24.98	669.9	426.3	2.87
30.04.23	24.00		114.46	112.95	1.51	70.91	47.47	23.44	670.2	427.3	2.76
01.05.23	24.00		120.8	119.13	1.67	72.03	47.22	24.81	670.2	427.3	3.01
02.05.23	24.00		102.48	101	1.48	71.02	48.52	22.5	669.6	422.9	2.47
03.05.23	24.00		111.04	109.44	1.6	71.75	47.05	24.7	670.5	425	2.82
04.05.23	24.00		118.73	116.99	1.74	72.91	47	25.91	672	427.6	3.14
05.05.23	24.00		118.78	116.83	1.95	75.8	47.84	27.96	666.8	420.9	3.35
06.05.23	24.00		120.05	118.19	1.86	74.24	47.56	26.68	669.4	424.5	3.23
07.05.23	24.00		117	115.35	1.65	72.4	48.17	24.23	668.4	427.1	2.89
08.05.23	24.00		114.76	113.16	1.6	72.15	49.06	23.09	669.2	424.3	2.75
09.05.23	24.00		113.97	112.48	1.49	71.24	49.59	21.65	638.8	393.1	2.52
10.05.23	24.00		115.46	114.17	1.29	69.66	51.18	18.48	669.9	426.6	2.2
11.05.23	24.00		94.56	93.31	1.25	71.14	52.52	18.62	670.6	419.6	1.9
12.05.23	24.00		74.3	73.17	1.13	72.68	55.99	16.69	667	410.6	1.38
13.05.23	24.00		75.57	74.39	1.18	72.64	55.67	16.97	668.5	412.1	1.43
14.05.23	24.00		80.84	79.57	1.27	72	54.91	17.09	668.6	414	1.53
15.05.23	24.00		74.62	73.38	1.24	72.22	55.65	16.57	669.7	412.6	1.38
16.05.23	24.00		71.3	70.04	1.26	73.75	56.56	17.19	656.8	398.2	1.38
17.05.23	24.00		70.06	68.8	1.26	73.99	57.05	16.94	668	409.5	1.33
18.05.23	24.00		69.91	68.6	1.31	74.21	56.26	17.95	667.1	408.7	1.4
19.05.23	24.00		70.3	69.01	1.29	74.15	56.83	17.32	666.6	408.5	1.38
20.05.23	24.00		70.82	69.54	1.28	73.78	56.52	17.26	667.7	410.2	1.38
21.05.23	24.00		73.59	72.26	1.33	74.06	56.47	17.59	667.2	409.8	1.46
22.05.23	24.00		43.52	43.22	0.3	47.85	41.55	6.3	265.5	185.9	0.42
Среднее			95.18	93.80	1.39	71.29	50.86	20.43	654.26	410.55	2.13
Итого по УУТЭ	720.00		2855.51	2813.96							63.93
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											28.39
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											19.18
Всего за Май 2023											54.72

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Май года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 25.05.2023 г.
 Тепловычислитель **ТСВ-1 №0000201010** □ Сетевого номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 73, к. 4, ИТП 4 паркинг
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.04.23	24.00		15.52	15.16	0.36	69.73	37.28	32.45	700.8	455.4	0.49
24.04.23	24.00		11.56	11.27	0.29	69.12	36	33.12	698.1	449.6	0.38
25.04.23	24.00		10.58	10.22	0.36	68.17	35.02	33.15	698.3	450.7	0.35
26.04.23	24.00		7.92	7.58	0.34	67.19	35.43	31.76	698.7	450	0.25
27.04.23	24.00		25.95	25.45	0.5	69.58	38.46	31.12	700.3	457.9	0.8
28.04.23	24.00		31.82	31.25	0.57	71.6	40.09	31.51	701.2	454.8	0.99
29.04.23	24.00		31.68	31.12	0.56	71.92	39.88	32.04	699	454.6	1
30.04.23	24.00		29.36	28.86	0.5	70.78	39.07	31.71	699.9	455.9	0.92
01.05.23	24.00		18.68	18.32	0.36	71.69	40.75	30.94	699.8	455.2	0.58
02.05.23	24.00		13.22	12.84	0.38	70.37	38.62	31.75	699.1	451.4	0.41
03.05.23	24.00		17.36	17	0.36	71.46	39.55	31.91	700.3	453.8	0.55
04.05.23	24.00		9.5	9.33	0.17	54.81	34.1	20.71	320.2	230.7	0.29
05.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	21.42	19.35	2.07	14.8	22.7	0.00
06.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	18.49	18.09	0.4	16.4	36.7	0.00
07.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	17.67	17.48	0.19	15.6	48.5	0.00
08.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	17.22	17.08	0.14	15.7	57.4	0.00
09.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.92	16.78	0.14	16	64	0.00
10.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.72	16.61	0.11	16	69.4	0.00
11.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.62	16.52	0.1	15.9	73	0.00
12.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.59	16.47	0.12	15.7	76	0.00
13.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.59	16.47	0.12	15.5	77.9	0.00
14.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.64	16.51	0.13	15.3	79.1	0.00
15.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.68	16.51	0.17	15.8	80.3	0.00
16.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.76	16.58	0.18	16.1	81.3	0.00
17.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.86	16.65	0.21	15.9	82.2	0.00
18.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.94	16.71	0.23	15.5	82.2	0.00
19.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.92	16.68	0.24	15.2	81.5	0.00
20.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.9	16.67	0.23	15.2	80.7	0.00
21.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.9	16.67	0.23	15.3	81.2	0.00
22.05.23	24.00		0.00	0.00	0.00	16.93	16.67	0.26	15.1	81.5	0.00
Среднее			0.00	0.00	0.00	37.87	25.29	12.58	276.56	215.85	0.23
Итого по УУТЭ	720.00		223.15	218.40							7.01
Вычет с 23.04.23 по 30.04.23											5.80
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.05.23 по 31.05.23											0.00
Всего за Май 2023											1.21

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./