

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201003 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		108,99	109,38	-0,39	74,21	57,11	17,1	6,82	4,24	1,83
24.08.23	24		111,05	111,43	-0,38	74,37	57,35	17,02	6,81	4,23	1,88
25.08.23	24		112,07	112,44	-0,37	74,2	57,86	16,34	6,81	4,23	1,83
26.08.23	24		113,17	113,52	-0,35	74,04	57,96	16,08	6,79	4,21	1,81
27.08.23	24		120,37	120,74	-0,37	74,15	58,16	15,99	6,81	4,24	1,91
28.08.23	24		117,76	118,16	-0,4	74,18	58,14	16,04	6,81	4,24	1,88
29.08.23	24		118,41	118,8	-0,39	74,18	57,7	16,48	6,81	4,24	1,92
30.08.23	24		112,92	113,39	-0,47	74,15	57,27	16,88	6,8	4,23	1,91
31.08.23	24		116,16	116,62	-0,46	74,02	57,55	16,47	6,81	4,23	1,91
01.09.23	24		114,25	114,7	-0,45	73,76	57,72	16,04	6,8	4,23	1,83
02.09.23	24		112,11	112,56	-0,45	73,92	57,93	15,99	6,81	4,23	1,79
03.09.23	24		120,36	120,87	-0,51	74,27	57,32	16,95	6,76	4,2	2,02
04.09.23	24		113,57	114,06	-0,49	74,22	57,9	16,32	6,81	4,23	1,83
05.09.23	24		110,33	110,81	-0,48	74,19	58,1	16,09	6,81	4,23	1,76
06.09.23	24		113,59	114,08	-0,49	74,39	58,15	16,24	6,82	4,24	1,84
07.09.23	24		120,85	121,4	-0,55	74,57	58,09	16,48	6,78	4,22	1,98
08.09.23	24		109,15	109,66	-0,51	74,31	57,36	16,95	6,81	4,24	1,84
09.09.23	24		117,28	117,84	-0,56	74,33	57,66	16,67	6,78	4,21	1,95
10.09.23	24		122,6	123,2	-0,6	74,56	58,17	16,39	6,8	4,24	2,02
11.09.23	24		111,98	112,53	-0,55	74,33	57,68	16,65	6,8	4,23	1,86
12.09.23	24		114,56	115,11	-0,55	74,25	58,01	16,24	6,81	4,24	1,85
13.09.23	24		116,71	117,27	-0,56	74,25	58,33	15,92	6,8	4,24	1,86
14.09.23	24		112,75	113,29	-0,54	74,36	58,18	16,18	6,79	4,22	1,82
15.09.23	24		114,94	115,54	-0,6	74,69	58,05	16,64	6,81	4,24	1,89
16.09.23	24		117,28	117,87	-0,59	74,8	57,58	17,22	6,8	4,23	2
17.09.23	24		124,78	125,43	-0,65	74,9	57,51	17,39	6,8	4,25	2,18
18.09.23	24		113,96	114,56	-0,6	74,92	57,57	17,35	6,79	4,23	1,95
19.09.23	24		108,42	108,94	-0,52	74,75	56,16	18,59	6,81	4,24	2
20.09.23	24		109,17	109,67	-0,5	74,4	56,7	17,7	6,81	4,24	1,92
21.09.23	24		108,27	108,74	-0,47	74,28	56,9	17,38	6,8	4,24	1,88
Среднее			114,59	115,09	-0,49	74,33	57,67	16,66	6,80	4,23	1,90
Итого по УУТЭ	720		3437,81	3452,61							56,95
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											16,51
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											17,09
Всего за Сентябрь 2023											57,53

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201005 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		120	118,78	1,22	74,7	57,7	17	6,92	4,25	2,03
24.08.23	24		116,51	115,28	1,23	74,84	57,57	17,27	6,9	4,23	2
25.08.23	24		118,07	116,83	1,24	74,65	57,85	16,8	6,91	4,24	1,97
26.08.23	24		123,08	121,89	1,2	74,5	58,16	16,34	6,89	4,21	2
27.08.23	24		127,86	126,55	1,3	74,58	57,84	16,74	6,91	4,25	2,14
28.08.23	24		120,24	119,04	1,2	74,6	57,84	16,76	6,91	4,24	2
29.08.23	24		119,76	118,51	1,24	74,61	57,68	16,93	6,91	4,24	2,02
30.08.23	24		121,86	120,6	1,26	74,6	57,83	16,77	6,9	4,23	2,04
31.08.23	24		126,84	125,6	1,24	74,44	57,84	16,6	6,91	4,24	2,09
01.09.23	24		119,45	118,28	1,16	74,19	57,83	16,36	6,91	4,24	1,95
02.09.23	24		116,47	115,28	1,19	74,35	57,73	16,62	6,91	4,24	1,93
03.09.23	24		124,82	123,53	1,29	74,69	57,75	16,94	6,87	4,21	2,11
04.09.23	24		115,84	114,6	1,23	74,66	57,52	17,14	6,91	4,24	1,98
05.09.23	24		120,25	118,98	1,27	74,67	57,67	17	6,9	4,24	2,05
06.09.23	24		119,03	117,75	1,29	74,83	57,64	17,19	6,91	4,25	2,04
07.09.23	24		118,28	116,97	1,31	74,99	57,52	17,47	6,88	4,22	2,06
08.09.23	24		120,09	118,85	1,24	74,8	57,86	16,94	6,91	4,24	2,02
09.09.23	24		120,39	119,15	1,23	74,78	57,69	17,09	6,88	4,21	2,05
10.09.23	24		124,99	123,71	1,28	74,99	57,71	17,28	6,91	4,24	2,15
11.09.23	24		127,52	126,2	1,33	74,83	57,77	17,06	6,9	4,23	2,15
12.09.23	24		122,2	120,93	1,27	74,71	57,64	17,07	6,91	4,24	2,08
13.09.23	24		121,52	120,3	1,22	74,7	57,66	17,04	6,9	4,23	2,05
14.09.23	24		119,49	118,22	1,27	74,82	57,55	17,27	6,89	4,22	2,06
15.09.23	24		118,78	117,56	1,22	75,14	57,55	17,59	6,9	4,24	2,07
16.09.23	24		123,58	122,29	1,29	75,24	57,41	17,83	6,89	4,23	2,19
17.09.23	24		137,54	136,18	1,35	75,33	57,62	17,71	6,9	4,25	2,42
18.09.23	24		128,94	127,57	1,37	75,42	57,59	17,83	6,89	4,23	2,28
19.09.23	24		126,12	124,82	1,31	75,28	57,63	17,65	6,9	4,24	2,2
20.09.23	24		117	115,73	1,28	74,89	56,4	18,49	6,9	4,24	2,14
21.09.23	24		118,38	117,18	1,2	74,76	56,16	18,6	6,9	4,23	2,17
Среднее			121,83	120,57	1,26	74,79	57,61	17,18	6,90	4,23	2,08
Итого по УУТЭ	720		3654,90	3617,16							62,44
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											16,88
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											18,73
Всего за Сентябрь 2023											64,29

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		81,67	81,29	0,38	75,12	52,94	22,18	6,87	4,21	1,84
24.08.23	24		83,81	83,48	0,32	75,28	52,95	22,33	6,85	4,2	1,91
25.08.23	24		85,78	85,46	0,32	75,07	52,93	22,14	6,86	4,21	1,93
26.08.23	24		85,63	85,29	0,34	74,89	53,09	21,8	6,83	4,18	1,91
27.08.23	24		86,95	86,58	0,37	74,98	52,83	22,15	6,86	4,21	1,96
28.08.23	24		85,59	85,19	0,4	75,01	52,57	22,44	6,86	4,21	1,96
29.08.23	24		83,78	83,43	0,34	75,02	52,77	22,25	6,86	4,21	1,9
30.08.23	24		82,6	82,19	0,41	75,01	52,83	22,18	6,86	4,2	1,87
31.08.23	24		89,24	88,86	0,38	74,82	52,73	22,09	6,86	4,21	2
01.09.23	24		84,99	84,66	0,33	74,59	52,82	21,77	6,86	4,2	1,88
02.09.23	24		85,89	85,5	0,39	74,77	53,04	21,73	6,86	4,2	1,92
03.09.23	24		91,37	91,06	0,31	75,1	52,83	22,27	6,83	4,17	2,08
04.09.23	24		85,39	84,95	0,44	75,08	52,59	22,49	6,86	4,21	1,96
05.09.23	24		84,91	84,46	0,44	75,08	52,74	22,34	6,86	4,2	1,94
06.09.23	24		85,32	84,87	0,44	75,26	52,5	22,76	6,86	4,21	1,98
07.09.23	24		85,94	85,46	0,48	75,42	52,41	23,01	6,83	4,18	2,02
08.09.23	24		84,69	84,18	0,51	75,21	52,02	23,19	6,85	4,2	2
09.09.23	24		87,36	86,91	0,45	75,19	52,14	23,05	6,83	4,17	2,05
10.09.23	24		95,1	94,75	0,36	75,39	52,17	23,22	6,86	4,21	2,24
11.09.23	24		94,2	93,8	0,4	75,22	52,45	22,77	6,84	4,19	2,15
12.09.23	24		82,97	82,46	0,51	75,11	52,07	23,04	6,86	4,2	1,95
13.09.23	24		82,44	81,96	0,47	75,11	52,32	22,79	6,85	4,2	1,92
14.09.23	24		85,74	85,2	0,54	75,25	52,24	23,01	6,84	4,19	2,02
15.09.23	24		85,86	85,37	0,49	75,56	52,21	23,35	6,85	4,2	2,05
16.09.23	24		84,68	84,22	0,46	75,66	52,08	23,58	6,85	4,2	2,05
17.09.23	24		93,37	93,06	0,31	75,73	52,27	23,46	6,85	4,21	2,24
18.09.23	24		92,02	91,69	0,34	75,84	52,28	23,56	6,84	4,2	2,21
19.09.23	24		88,84	88,49	0,34	75,71	52,19	23,52	6,85	4,21	2,13
20.09.23	24		83,07	82,57	0,51	75,35	50,75	24,6	6,85	4,21	2,08
21.09.23	24		83,37	82,83	0,54	75,22	50,21	25,01	6,85	4,2	2,11
Среднее			86,42	86,01	0,41	75,20	52,40	22,80	6,85	4,20	2,01
Итого по УУТЭ	720		2592,57	2580,22							60,26
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											16,44
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											18,08
Всего за Сентябрь 2023											61,90

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

/Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201007 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход. Гкал/ч: отопление - . на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тп	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		34,66	33,89	0,76	73,12	47,81	25,31	6,97	4,35	0,88
24.08.23	24		35,6	34,83	0,78	73,31	47,65	25,66	6,95	3,57	0,92
25.08.23	24		34,04	33,29	0,75	73,03	47,42	25,61	6,96	3,86	0,88
26.08.23	24		34,88	34,13	0,75	72,89	47,79	25,1	6,94	4,32	0,88
27.08.23	24		36,83	36,04	0,78	72,99	47,74	25,25	6,96	4,26	0,95
28.08.23	24		35,58	34,81	0,77	73,04	47,49	25,55	6,96	4,17	0,92
29.08.23	24		35,37	34,6	0,77	73,03	47,52	25,51	6,95	4,2	0,91
30.08.23	24		36,88	36,1	0,79	73,05	47,58	25,47	6,95	4,22	0,94
31.08.23	24		36,52	35,74	0,78	72,87	47,63	25,24	6,96	4,37	0,93
01.09.23	24		35,07	34,31	0,76	72,63	47,69	24,94	6,95	4,3	0,88
02.09.23	24		36,67	35,88	0,78	72,81	47,58	25,23	6,96	4,28	0,94
03.09.23	24		38	37,18	0,81	73,13	47,57	25,56	6,92	4,08	0,98
04.09.23	24		36,55	35,76	0,79	73,12	47,6	25,52	6,96	4,49	0,95
05.09.23	24		36,4	35,62	0,78	73,13	47,89	25,24	6,95	4,39	0,93
06.09.23	24		37,59	36,78	0,81	73,31	47,44	25,87	6,96	4,2	0,98
07.09.23	24		35,61	34,82	0,79	73,4	47,16	26,24	6,93	4,3	0,95
08.09.23	24		33,57	32,81	0,75	73,16	47,11	26,05	6,95	4,31	0,88
09.09.23	24		38,67	37,85	0,82	73,24	47,42	25,82	6,92	4,51	1,01
10.09.23	24		36,29	35,49	0,79	73,38	47,39	25,99	6,95	4,08	0,96
11.09.23	24		37,1	36,3	0,8	73,26	47,6	25,66	6,95	4,44	0,96
12.09.23	24		35,86	35,09	0,77	73,14	47,85	25,29	6,95	4,03	0,91
13.09.23	24		35,24	34,46	0,77	73,14	47,7	25,44	6,95	3,92	0,9
14.09.23	24		36,84	36,05	0,79	73,29	48,04	25,25	6,93	4,05	0,94
15.09.23	24		35,93	35,13	0,8	73,6	47,2	26,4	6,95	4,16	0,95
16.09.23	24		35,78	34,99	0,79	73,64	47,44	26,2	6,94	4,13	0,94
17.09.23	24		39,73	38,86	0,88	73,76	47,25	26,51	6,95	4,17	1,07
18.09.23	24		37,12	36,29	0,83	73,83	47,3	26,53	6,93	3,73	1
19.09.23	24		36,15	35,33	0,82	73,71	46,89	26,82	6,94	3,85	0,98
20.09.23	24		38,12	37,29	0,83	73,43	47,48	25,95	6,95	4,34	1
21.09.23	24		37,75	36,93	0,83	73,3	47,56	25,74	6,95	4	0,99
Среднее			36,35	35,56	0,79	73,22	47,53	25,70	6,95	4,17	0,94
Итого по УУТЭ	720		1090,40	1066,65							28,31
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											7,86
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											8,49
Всего за Сентябрь 2023											28,94

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
 Теплоучетчик ТСВ-1 №0000201009 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		56,75	56,52	0,23	73,26	54,8	18,46	6,85	4,19	1,16
24.08.23	24		58,26	58,05	0,21	73,44	54,72	18,72	6,83	4,17	1,21
25.08.23	24		57,09	56,95	0,15	73,24	54,87	18,37	6,84	4,18	1,15
26.08.23	24		59,98	59,79	0,19	73,12	54,36	18,76	6,81	4,15	1,26
27.08.23	24		60,35	60,2	0,15	73,18	54,5	18,68	6,84	4,18	1,26
28.08.23	24		59,33	59,14	0,19	73,21	54,46	18,75	6,84	4,18	1,24
29.08.23	24		58,08	57,91	0,17	73,19	54,47	18,72	6,84	4,18	1,21
30.08.23	24		59,09	58,9	0,19	73,2	54,4	18,8	6,83	4,17	1,24
31.08.23	24		59,81	59,67	0,14	73,02	54,55	18,47	6,83	4,18	1,23
01.09.23	24		58,63	58,57	0,06	72,79	54,63	18,16	6,83	4,18	1,19
02.09.23	24		61,74	61,7	0,04	73,01	54,57	18,44	6,83	4,18	1,26
03.09.23	24		64,31	64,29	0,02	73,34	54,4	18,94	6,8	4,15	1,35
04.09.23	24		60,16	60,05	0,11	73,27	54,59	18,68	6,85	4,18	1,25
05.09.23	24		61,53	61,45	0,08	73,31	54,5	18,81	6,84	4,17	1,28
06.09.23	24		60,7	60,61	0,09	73,47	54,63	18,84	6,85	4,18	1,26
07.09.23	24		61,73	61,64	0,09	73,61	54,88	18,73	6,81	4,16	1,28
08.09.23	24		67,07	67,14	-0,07	73,55	55,16	18,39	6,84	4,17	1,35
09.09.23	24		61,35	61,31	0,04	73,43	54,31	19,12	6,81	4,14	1,29
10.09.23	24		64,88	64,87	0,02	73,66	54,29	19,37	6,84	4,17	1,39
11.09.23	24		61,27	61,23	0,04	73,45	54,34	19,11	6,83	4,16	1,3
12.09.23	24		62,39	62,38	0,02	73,37	54,63	18,74	6,84	4,17	1,3
13.09.23	24		61,04	61,05	-0,02	73,35	54,76	18,59	6,84	4,17	1,26
14.09.23	24		59,95	59,9	0,05	73,44	54,95	18,49	6,82	4,16	1,24
15.09.23	24		59,13	59,09	0,04	73,74	54,93	18,81	6,84	4,17	1,24
16.09.23	24		60,46	60,47	-0,01	73,85	55,07	18,78	6,83	4,17	1,27
17.09.23	24		63,54	63,55	-0,01	73,95	54,95	19	6,83	4,18	1,34
18.09.23	24		59,78	59,79	-0,01	73,99	54,87	19,12	6,82	4,17	1,26
19.09.23	24		61,1	61,1	0	73,92	55,15	18,77	6,83	4,18	1,27
20.09.23	24		63,59	63,67	-0,08	73,61	55,14	18,47	6,84	4,18	1,31
21.09.23	24		61,66	61,73	-0,07	73,47	55,46	18,01	6,83	4,17	1,23
Среднее	24		60,83	60,76	0,07	73,41	54,71	18,70	6,83	4,17	1,26
Итого по УУТЭ	720		1824,75	1822,72							37,88
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											10,52
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											11,36
Всего за Сентябрь 2023											38,72

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201008 Сетевой номер N Идентификатор ИД=

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.08.23	24		98,36	98,11	0,25	75,29	53,00	22,29	6,81	4,26	2,22
24.08.23	24		99,86	99,53	0,33	75,46	52,86	22,60	6,79	4,24	2,28
25.08.23	24		101,44	100,98	0,45	75,23	53,33	21,90	6,80	4,25	2,26
26.08.23	24		106,19	105,81	0,38	75,07	53,12	21,95	6,77	4,23	2,35
27.08.23	24		105,59	105,22	0,38	75,16	52,71	22,45	6,8	4,25	2,39
28.08.23	24		101,8	101,45	0,34	75,18	52,47	22,71	6,79	4,25	2,34
29.08.23	24		110,22	109,78	0,44	75,21	52,55	22,66	6,79	4,25	2,51
30.08.23	24		102,94	102,66	0,28	75,19	52,47	22,72	6,79	4,24	2,35
31.08.23	24		100,56	100,27	0,3	74,96	52,74	22,22	6,8	4,25	2,24
01.09.23	24		97,92	97,66	0,27	74,74	52,81	21,93	6,8	4,25	2,17
02.09.23	24		96,72	96,41	0,31	74,93	52,57	22,36	6,8	4,25	2,19
03.09.23	24		107,7	107,33	0,38	75,26	52,76	22,5	6,76	4,21	2,44
04.09.23	24		99,56	99,28	0,28	75,25	52,5	22,75	6,79	4,24	2,28
05.09.23	24		101,63	101,38	0,25	75,25	52,66	22,59	6,79	4,24	2,32
06.09.23	24		104,53	104,22	0,31	75,45	52,53	22,92	6,8	4,25	2,41
07.09.23	24		106,3	105,91	0,39	75,59	53,04	22,55	6,76	4,22	2,41
08.09.23	24		101,11	100,84	0,27	75,38	53,35	22,03	6,79	4,24	2,26
09.09.23	24		105,41	105,02	0,39	75,36	52,32	23,04	6,76	4,21	2,45
10.09.23	24		110,27	109,84	0,42	75,55	52,68	22,87	6,79	4,24	2,55
11.09.23	24		107,45	107,03	0,42	75,38	52,48	22,9	6,78	4,23	2,47
12.09.23	24		104,58	104,19	0,39	75,29	52,71	22,58	6,79	4,24	2,38
13.09.23	24		102,83	102,45	0,38	75,28	52,5	22,78	6,79	4,23	2,37
14.09.23	24		106,77	106,38	0,39	75,44	52,82	22,62	6,77	4,22	2,45
15.09.23	24		103,38	103,05	0,33	75,75	52,54	23,21	6,79	4,24	2,42
16.09.23	24		102,7	102,42	0,28	75,84	52,57	23,27	6,79	4,23	2,42
17.09.23	24		112,03	111,5	0,53	75,9	52,67	23,23	6,79	4,24	2,64
18.09.23	24		110,63	110,08	0,55	76,02	52,45	23,57	6,77	4,23	2,64
19.09.23	24		108,47	107,97	0,5	75,89	52,61	23,28	6,79	4,24	2,55
20.09.23	24		113	112,47	0,53	75,55	52,64	22,91	6,79	4,24	2,62
21.09.23	24		110,8	110,25	0,55	75,44	52,59	22,85	6,78	4,23	2,57
Среднее			104,69	104,32	0,38	75,38	52,70	22,67	6,79	4,24	2,40
Итого по УУТЭ	720		3140,75	3129,49							71,95
Вычет с 23.08.23 по 31.08.23											19,34
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.09.23 по 30.09.23											21,59
Всего за Сентябрь 2023											74,20

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

/Николаев Е.А./