



## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.62, корп.1, ИТП 2 Вч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201087 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.38

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	18,8	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
27.07.2022	18,8	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
28.07.2022	18,8	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
29.07.2022	18,8	18,8	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2022	18,6	18,7	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
31.07.2022	18,6	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
01.08.2022	18,6	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
02.08.2022	18,5	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
03.08.2022	18,5	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
04.08.2022	18,5	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
05.08.2022	18,6	18,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
06.08.2022	18,7	18,8	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
07.08.2022	18,8	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
08.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
09.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
10.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
11.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
12.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
13.08.2022	18,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
14.08.2022	19,0	19,0	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
15.08.2022	19,1	19,1	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
16.08.2022	19,2	19,2	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
17.08.2022	19,3	19,3	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
18.08.2022	19,4	19,4	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
19.08.2022	19,5	19,5	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
20.08.2022	19,6	19,6	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
21.08.2022	19,6	19,7	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
22.08.2022	19,7	19,7	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
23.08.2022	19,7	19,7	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
24.08.2022	19,7	19,8	0,000	0,000	0,000	0,2	0,2	0,000	0,000	0,000	24,00
25.08.2022	24,6	20,5	0,047	0,149	-0,102	1,7	1,8	0,001	0,000	0,000	23,76
<b>Итого</b>	<b>19,2</b>	<b>19,1</b>	<b>0,047</b>	<b>0,149</b>	<b>-0,102</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>743,74</b>

досчет за 0,26 часа \* 0 Гкал

**0,00** Гкал

Вычет за прошлый период

**0,00** Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал \* 6 суток

**0,00** Гкал

ИТОГО:

**0,00** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:





## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63, корп.1, ИТП 1 Жч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201128 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.39

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	71,4	59,8	25,523	25,936	-0,412	6,4	4,3			0,299	24,00
27.07.2022	71,6	59,5	25,358	25,771	-0,412	6,4	4,3			0,309	24,00
28.07.2022	46,9	42,0	14,289	14,263	0,026	2,3	1,5			0,085	24,00
29.07.2022	26,5	25,5	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0			0,000	24,00
30.07.2022	37,0	33,8	20,375	20,516	-0,141	2,6	1,8			0,114	24,00
31.07.2022	71,7	59,6	25,360	25,738	-0,378	6,3	4,3			0,309	24,00
01.08.2022	71,9	59,4	25,541	25,870	-0,329	6,4	4,3			0,323	24,00
02.08.2022	71,6	59,8	25,200	25,508	-0,308	6,4	4,3			0,299	24,00
03.08.2022	71,6	59,5	26,570	26,923	-0,353	6,4	4,3			0,323	24,00
04.08.2022	71,9	59,5	25,498	25,837	-0,339	6,4	4,3			0,316	24,00
05.08.2022	71,6	59,8	25,331	25,666	-0,335	6,4	4,3			0,298	24,00
06.08.2022	71,5	59,6	25,329	25,668	-0,339	6,4	4,3			0,305	24,00
07.08.2022	71,7	59,5	25,482	25,838	-0,355	6,4	4,3			0,313	24,00
08.08.2022	71,5	59,8	25,823	26,129	-0,306	6,4	4,3			0,304	24,00
09.08.2022	71,5	59,6	26,710	27,030	-0,320	6,4	4,3			0,322	24,00
10.08.2022	71,6	59,8	25,313	25,640	-0,327	6,4	4,3			0,303	24,00
11.08.2022	71,6	59,7	25,851	26,178	-0,327	6,4	4,3			0,311	24,00
12.08.2022	71,6	59,8	25,394	25,770	-0,376	6,4	4,3			0,298	24,00
13.08.2022	71,2	60,0	26,824	27,124	-0,300	6,4	4,3			0,304	24,00
14.08.2022	71,3	60,1	26,007	26,330	-0,323	6,4	4,3			0,295	24,00
15.08.2022	71,3	60,0	25,591	25,969	-0,378	6,4	4,3			0,293	24,00
16.08.2022	71,4	60,0	25,424	25,777	-0,354	6,4	4,3			0,292	24,00
17.08.2022	71,2	60,4	24,750	25,091	-0,341	6,4	4,3			0,267	24,00
18.08.2022	71,0	60,3	26,219	26,547	-0,328	6,4	4,3			0,283	24,00
19.08.2022	70,8	60,2	27,596	27,930	-0,334	6,4	4,3			0,293	24,00
20.08.2022	70,5	60,3	31,200	31,546	-0,346	6,3	4,3			0,316	24,00
21.08.2022	69,8	60,9	34,937	35,258	-0,321	6,4	4,3			0,311	24,00
22.08.2022	70,2	60,7	32,202	32,660	-0,458	6,3	4,3			0,313	24,00
23.08.2022	70,0	61,1	34,148	34,413	-0,265	6,4	4,3			0,308	24,00
24.08.2022	71,6	59,9	27,133	27,460	-0,327	6,4	4,3			0,307	24,00
25.08.2022	71,4	59,7	25,968	26,273	-0,306	6,4	4,3			0,308	24,00
<b>Итого</b>	<b>68,0</b>	<b>57,4</b>	<b>786,946</b>	<b>796,656</b>	<b>-9,710</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	-	-	<b>8,724</b>	<b>743,97</b>


досчет за 0,03 часа \* 0,0117 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 1,74 Гкал

Досчет до конца месяца 0,308 Гкал \* 6 суток 1,85 Гкал

ИТОГО: **8,83** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
 Отчет принят  
  
 «19» 08 2022 г.

**Отчет  
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание" Договор с ТСО: от 30,12,1899  
 Адрес: Пулковское ш,103, уч,63, Приборы УУТЭ поверены 30,12,1899  
корп,2, ИТП 1 Жч до: \_\_\_\_\_  
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201129 Схема подключения: A1 / U0  
 Обслуживающая \_\_\_\_\_ График: \_\_\_\_\_

Договорны Qот= 0,00 Гкал/ч Qвент 0,00 Гкал/ч Qгвс= 0,00 Гкал/ч  
 е  
 нагрузки: Gот= 0,00 т/сут Gвент 0,00 т/сут Gгвс= 0,00 м3/сут

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26,07,2022	24	-	43,52	45,76	-2,24	73,11	56,88	16,23	632,2	427,5	0,74
27,07,2022	24	-	44,05	46,31	-2,26	73,31	56,37	16,94	632,6	428,1	0,78
28,07,2022	24	-	33,75	35,31	-1,56	48,59	42,48	6,11	228,4	169	0,2
29,07,2022	24	-	-	-	-	27,01	25,16	1,85	15,9	22,2	-
30,07,2022	24	-	47,21	48,05	-0,84	37,81	33,22	4,59	265,2	195	0,3
31,07,2022	24	-	44,07	43,92	0,15	73,47	55,78	17,69	626,9	422,9	0,87
01,08,2022	24	-	42,55	43,85	-1,3	73,66	55,98	17,68	628,6	424,1	0,81
02,08,2022	24	-	43,55	45,3	-1,75	73,41	56,07	17,34	631,7	426,9	0,8
03,08,2022	24	-	44,96	46,8	-1,84	73,26	56,05	17,21	631,2	426,4	0,81
04,08,2022	24	-	41,95	43,27	-1,32	73,67	56,52	17,15	631,2	426,2	0,76
05,08,2022	24	-	42,64	44,12	-1,48	73,34	56,56	16,78	635	430,1	0,76
06,08,2022	24	-	44,35	46,24	-1,89	73,28	56	17,28	634,9	430,7	0,81
07,08,2022	24	-	43,14	45,06	-1,92	73,4	56,37	17,03	634,9	431,1	0,77
08,08,2022	24	-	44,11	46,04	-1,93	73,14	56,35	16,79	635,3	430,9	0,77
09,08,2022	24	-	44,31	46,27	-1,96	73,17	56,28	16,89	634,6	430,1	0,79
10,08,2022	24	-	44,4	46,39	-1,99	73,37	56,09	17,28	634,5	429,4	0,81
11,08,2022	24	-	45,14	47,15	-2,01	73,29	55,99	17,3	634,2	429,6	0,82
12,08,2022	24	-	43,59	45,6	-2,01	73,32	56,39	16,93	635,2	430,3	0,77
13,08,2022	24	-	46,33	48,45	-2,12	72,82	56,34	16,48	633,8	429,4	0,79
14,08,2022	24	-	46,29	48,4	-2,11	72,97	56,15	16,82	633,4	428,9	0,81
15,08,2022	24	-	45,29	47,38	-2,09	73,03	56,2	16,83	633,2	428,5	0,8
16,08,2022	24	-	45,44	47,49	-2,05	73,06	56,05	17,01	633,1	428,1	0,81
17,08,2022	24	-	44,82	46,9	-2,08	72,91	56,35	16,56	633	428,1	0,78
18,08,2022	24	-	46,57	48,74	-2,17	72,63	56,38	16,25	633,1	428,1	0,79
19,08,2022	24	-	47,03	49,18	-2,15	72,28	56,91	15,37	633	428,1	0,75
20,08,2022	24	-	50,47	52,7	-2,23	71,76	56,91	14,85	627,5	422,5	0,78
21,08,2022	24	-	56,15	58,59	-2,44	71,02	57,4	13,62	632,8	429	0,79
22,08,2022	24	-	51,68	54,01	-2,33	71,58	57,12	14,46	632,2	427,4	0,79
23,08,2022	24	-	56,21	57,43	-1,22	71	57,31	13,69	622,4	421,6	0,87
24,08,2022	24	-	46,14	48,05	-1,91	73,27	56,61	16,66	630,9	425,1	0,79
25,08,2022	24	-	44,92	46,89	-1,97	73,06	56,8	16,26	631,5	425,4	0,76
Среднее	24	-	44,02	45,8	-1,77	69,52	54,23	15,29	587,5	398,73	0,73
Итого	744	-	1 364,63	1 419,65	-55,02						22,68

Расчет по среднему за					Гкал			
Расчет по среднему значению за			0	часа	*	0,03	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период -					Гкал	4,62		
Досчет до конца месяца				6	суток	Гкал	4,84	
<b>ИТОГО:</b>					<b>Гкал</b>	<b>22,90</b>		

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
 Отчет принят

*Николаев Я.А.*  
 «19» 08 2022 г.



## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63, корп.3, ИТП 1 ЖЧ  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201083 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.38

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	71,0	56,8	31,222	32,385	-1,163	6,4	4,3			0,456	24,00
27.07.2022	71,1	57,0	30,762	31,900	-1,139	6,4	4,3			0,448	24,00
28.07.2022	47,1	41,1	25,502	26,443	-0,941	3,3	2,6			0,124	24,00
29.07.2022	25,8	24,5	0,000	0,000	0,000	0,1	0,1			0,000	24,00
30.07.2022	37,0	32,8	41,829	42,420	-0,591	2,7	1,9			0,209	24,00
31.07.2022	71,4	55,8	33,356	33,896	-0,540	6,3	4,2			0,543	24,00
01.08.2022	71,5	56,3	32,352	32,909	-0,557	6,3	4,3			0,515	24,00
02.08.2022	71,3	56,3	32,617	33,217	-0,600	6,4	4,3			0,507	24,00
03.08.2022	71,2	56,2	33,266	34,009	-0,743	6,4	4,3			0,518	24,00
04.08.2022	71,5	56,3	31,684	32,390	-0,706	6,4	4,3			0,489	24,00
05.08.2022	71,3	56,3	32,629	33,378	-0,748	6,4	4,3			0,500	24,00
06.08.2022	71,2	56,8	32,250	32,976	-0,726	6,4	4,3			0,483	24,00
07.08.2022	71,3	56,5	32,243	32,999	-0,755	6,4	4,3			0,497	24,00
08.08.2022	71,1	56,8	32,952	33,713	-0,761	6,4	4,3			0,489	24,00
09.08.2022	71,1	56,4	33,083	33,887	-0,804	6,4	4,3			0,503	24,00
10.08.2022	71,3	56,7	32,635	33,429	-0,794	6,4	4,3			0,494	24,00
11.08.2022	71,2	57,1	32,242	33,010	-0,768	6,4	4,3			0,471	24,00
12.08.2022	71,2	56,6	32,424	33,280	-0,857	6,4	4,3			0,488	24,00
13.08.2022	70,8	57,1	33,576	34,380	-0,804	6,4	4,3			0,476	24,00
14.08.2022	71,0	56,4	33,714	34,556	-0,842	6,4	4,3			0,508	24,00
15.08.2022	71,0	56,8	32,566	33,463	-0,896	6,4	4,3			0,478	24,00
16.08.2022	71,0	56,8	32,360	33,213	-0,854	6,4	4,3			0,476	24,00
17.08.2022	70,9	56,6	33,093	33,967	-0,874	6,4	4,3			0,492	24,00
18.08.2022	70,7	56,8	33,494	34,383	-0,889	6,4	4,3			0,480	24,00
19.08.2022	70,4	57,1	34,172	35,075	-0,903	6,4	4,3			0,469	24,00
20.08.2022	70,0	56,8	36,936	37,918	-0,982	6,3	4,2			0,494	24,00
21.08.2022	69,4	56,9	41,250	42,327	-1,077	6,4	4,3			0,524	24,00
22.08.2022	69,8	56,6	36,919	37,868	-0,949	6,4	4,3			0,503	24,00
23.08.2022	69,3	56,4	37,455	38,317	-0,861	6,2	4,2			0,514	24,00
24.08.2022	70,8	54,7	29,831	30,407	-0,576	6,3	4,3			0,487	24,00
25.08.2022	70,7	54,5	28,934	29,613	-0,679	6,3	4,3			0,482	24,00
<b>Итого</b>	<b>67,6</b>	<b>54,2</b>	<b>997,349</b>	<b>1021,729</b>	<b>-24,380</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	-	-	<b>14,119</b>	<b>743,98</b>

досчет за 0,02 часа \* 0,019 Гкал = **0,00** Гкал

Вычет за прошлый период = **2,90** Гкал

Досчет до конца месяца 0,494 Гкал \* 6 суток = **2,96** Гкал

**ИТОГО:** **14,18** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
 Отчет принят  
  
 «19» 08 2022 г.



## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63, корп.3, ИТП 2 Вч  
 Договор №: 0553-2-20/164 от  
 Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки  
 Прибор учета: ТСВ-2 № 201107 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО: 2.39

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	21,4	21,0	0,000	0,000	0,000	1,3	1,3	0,000	0,000	0,000	24,00
27.07.2022	21,5	21,1	0,000	0,000	0,000	1,3	1,3	0,000	0,000	0,000	24,00
28.07.2022	21,4	20,9	0,000	0,000	0,000	1,3	1,3	0,000	0,000	0,000	24,00
29.07.2022	20,9	20,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,3	0,000	0,000	0,000	24,00
30.07.2022	20,5	20,1	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
31.07.2022	20,5	20,1	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
01.08.2022	20,6	20,2	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
02.08.2022	20,7	20,3	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
03.08.2022	20,7	20,4	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
04.08.2022	20,8	20,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
05.08.2022	21,0	20,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
06.08.2022	21,2	20,8	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
07.08.2022	21,2	20,8	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
08.08.2022	21,0	20,6	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
09.08.2022	20,9	20,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
10.08.2022	20,8	20,4	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
11.08.2022	20,8	20,4	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
12.08.2022	20,9	20,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
13.08.2022	21,1	20,7	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
14.08.2022	21,2	20,8	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
15.08.2022	21,3	20,8	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
16.08.2022	21,5	21,0	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
17.08.2022	21,7	21,3	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
18.08.2022	21,9	21,4	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
19.08.2022	22,0	21,6	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
20.08.2022	22,1	21,6	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
21.08.2022	22,0	21,5	0,000	0,000	0,000	1,2	1,2	0,000	0,000	0,000	24,00
22.08.2022	26,8	25,9	0,112	0,091	0,021	2,2	2,3	0,002	-0,002	0,000	24,00
23.08.2022	22,3	21,9	0,000	0,000	0,000	2,2	2,3	0,000	0,000	0,000	24,00
24.08.2022	22,2	21,7	0,000	0,000	0,000	1,7	1,8	0,000	0,000	0,000	24,00
25.08.2022	22,2	21,8	0,000	0,000	0,000	1,5	1,6	0,000	0,000	0,000	24,00
<b>Итого</b>	<b>21,5</b>	<b>21,0</b>	<b>0,112</b>	<b>0,091</b>	<b>0,021</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,002</b>	<b>-0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>743,95</b>

досчет за 0,05 часа \* 0 Гкал = **0,00** Гкал

Вычет за прошлый период = **0,00** Гкал

Досчет до конца месяца 0,000 Гкал \* 6 суток = **0,00** Гкал

**ИТОГО:** **0,00** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
 Отчет принят

*Николаев Я.А.*  
 «19» 08 2022 г.

**Отчет**  
**о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
Адрес: Пулковское ш,103, уч,63,  
корп,4, ИТП 1 жч

Договор с ТСО: от 30,12,1899  
Приборы УУТЭ поверены 30,12,1899  
до:

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201105  
Обслуживающая

Схема подключения: A1 / U0  
График:

Договорны Qот= 0,00 Гкал/ч Qвент 0,00 Гкал/ч Qгвс= 0,00 Гкал/ч  
е  
нагрузки: Gот= 0,00 т/сут Gвент 0,00 т/сут Gгвс= 0,00 м3/сут

Дата	Тп часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26,07,2022	24	-	41,19	41,15	0,04	73,42	55,5	17,92	636,9	427,3	0,83
27,07,2022	24	-	41,18	41,11	0,07	73,61	55,39	18,22	637,4	427,8	0,85
28,07,2022	24	-	47,64	48,11	-0,47	49,85	43,9	5,95	232,4	159,7	0,21
29,07,2022	24	-	-	-	-	29,52	27,2	2,32	18,9	17	-
30,07,2022	24	-	59,59	59,83	-0,24	39,42	34,47	4,95	270,7	191,6	0,31
31,07,2022	24	-	41,4	41,23	0,17	73,79	54,98	18,81	631,2	422,5	0,88
01,08,2022	24	-	40,3	40,17	0,13	74,01	55,02	18,99	632,7	423,5	0,86
02,08,2022	24	-	42,12	41,98	0,14	73,76	54,94	18,82	635,8	426,7	0,89
03,08,2022	24	-	41,96	41,83	0,13	73,55	55,64	17,91	634,7	425,9	0,85
04,08,2022	24	-	41,52	41,41	0,11	74	55,31	18,69	634,7	425,8	0,86
05,08,2022	24	-	41,89	41,79	0,1	73,66	55,57	18,09	638,4	429,4	0,85
06,08,2022	24	-	41,34	41,27	0,07	73,6	55,21	18,39	638,7	430	0,86
07,08,2022	24	-	40,44	40,31	0,13	73,7	55,6	18,1	638,8	429,9	0,83
08,08,2022	24	-	41,49	41,39	0,1	73,46	55,8	17,66	639	429,9	0,83
09,08,2022	24	-	41,01	40,98	0,03	73,48	55,98	17,5	638,4	429,4	0,81
10,08,2022	24	-	41,15	41,02	0,13	73,67	55,7	17,97	637,9	428,7	0,84
11,08,2022	24	-	41,01	40,9	0,11	73,58	55,79	17,79	638	428,7	0,83
12,08,2022	24	-	41,83	41,72	0,11	73,65	55,62	18,03	638,8	429,4	0,84
13,08,2022	24	-	43,7	43,6	0,1	73,13	55,73	17,4	637,9	428,4	0,86
14,08,2022	24	-	43,03	42,98	0,05	73,27	55,79	17,48	637,7	428	0,85
15,08,2022	24	-	42,13	42,03	0,1	73,33	55,95	17,38	637,4	427,8	0,83
16,08,2022	24	-	43,82	43,69	0,13	73,38	55,33	18,05	637,1	427,4	0,9
17,08,2022	24	-	41,44	41,32	0,12	73,21	55,94	17,27	637,1	427,6	0,81
18,08,2022	24	-	43,16	43,06	0,1	72,92	56,04	16,88	636,7	427,3	0,82
19,08,2022	24	-	43,49	43,42	0,07	72,57	56,36	16,21	636,4	427,5	0,8
20,08,2022	24	-	47,54	47,52	0,02	72,04	56,49	15,55	630,3	422,1	0,83
21,08,2022	24	-	51,59	51,66	-0,07	71,29	56,68	14,61	636	428,3	0,84
22,08,2022	24	-	48,29	48,31	-0,02	71,85	56,56	15,29	635,2	426,7	0,82
23,08,2022	24	-	51,28	51,34	-0,06	71,4	56,96	14,44	634,9	426,6	0,83
24,08,2022	24	-	42,26	42,03	0,23	73,41	54,91	18,5	622	417,6	0,88
25,08,2022	24	-	43,39	43,24	0,15	73,35	55,32	18,03	634,4	426,3	0,87
Среднее	24	-	42,33	42,27	0,06	69,96	53,73	16,23	591,18	397,57	0,78
Итого	744	-	1 312,18	1 310,40	1,78						24,17

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за					0,00	0,00
	0,00	часа	*	0,03	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период -					Гкал	4,96
Досчет до конца месяца					6	5,16
					суток	Гкал
<b>ИТОГО:</b>					<b>Гкал</b>	<b>24,37</b>

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
Отчет принят

*Николаев Я.А.*  
«19» 08 2022 г.



## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.07.2022 по 25.08.2022



Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"  
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63, корп.5, ИТП 1 ЖЧ  
 Договор №: 0553-2-20/164 от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
 M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TCB-2 № 201104 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.39

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.07.2022	71,7	58,9	39,545	39,365	0,180	6,4	4,4			0,534	24,00
27.07.2022	71,8	58,9	38,277	38,111	0,166	6,4	4,4			0,518	24,00
28.07.2022	47,7	42,7	30,256	30,004	0,252	3,0	2,3			0,156	24,00
29.07.2022	26,3	25,1	0,000	0,000	0,000	1,8	1,9			0,000	24,00
30.07.2022	36,7	33,5	46,391	46,096	0,295	3,1	2,5			0,235	24,00
31.07.2022	72,5	58,9	50,141	49,639	0,502	6,3	4,3			0,705	24,00
01.08.2022	72,5	59,5	46,516	46,053	0,463	6,3	4,3			0,628	24,00
02.08.2022	72,3	59,7	48,232	47,742	0,490	6,4	4,3			0,635	24,00
03.08.2022	72,2	59,8	49,432	48,961	0,471	6,4	4,3			0,632	24,00
04.08.2022	72,6	59,5	48,469	48,016	0,453	6,4	4,3			0,643	24,00
05.08.2022	72,2	60,1	48,154	47,727	0,428	6,4	4,4			0,593	24,00
06.08.2022	72,2	59,6	49,025	48,619	0,406	6,4	4,4			0,643	24,00
07.08.2022	72,3	59,6	48,646	48,221	0,426	6,4	4,4			0,643	24,00
08.08.2022	72,1	60,0	49,865	49,439	0,426	6,4	4,4			0,624	24,00
09.08.2022	72,1	60,1	49,477	49,057	0,420	6,4	4,4			0,614	24,00
10.08.2022	72,3	59,9	48,441	48,035	0,406	6,4	4,4			0,621	24,00
11.08.2022	72,2	59,8	49,617	49,207	0,410	6,4	4,4			0,642	24,00
12.08.2022	72,3	59,6	50,385	49,979	0,406	6,4	4,4			0,655	24,00
13.08.2022	71,8	60,1	52,336	51,924	0,412	6,4	4,4			0,640	24,00
14.08.2022	72,0	59,6	52,412	52,004	0,408	6,4	4,4			0,676	24,00
15.08.2022	72,0	59,9	50,154	49,764	0,391	6,4	4,4			0,632	24,00
16.08.2022	72,0	60,2	48,934	48,561	0,373	6,4	4,4			0,601	24,00
17.08.2022	71,9	60,4	49,637	49,254	0,383	6,4	4,4			0,591	24,00
18.08.2022	71,7	60,6	51,955	51,545	0,410	6,4	4,4			0,593	24,00
19.08.2022	71,4	60,7	55,090	54,648	0,441	6,4	4,4			0,615	24,00
20.08.2022	71,0	61,3	60,574	60,064	0,510	6,3	4,3			0,601	24,00
21.08.2022	70,4	61,9	73,047	72,416	0,631	6,4	4,4			0,627	24,00
22.08.2022	70,8	61,3	62,080	61,551	0,529	6,4	4,3			0,615	24,00
23.08.2022	70,6	61,3	69,141	68,566	0,574	6,4	4,3			0,668	24,00
24.08.2022	71,7	59,0	47,617	46,975	0,643	6,2	4,2			0,591	24,00
25.08.2022	71,5	58,4	38,576	38,225	0,352	6,4	4,3			0,529	24,00
<b>Итого</b>	<b>68,5</b>	<b>57,4</b>	<b>1502,422</b>	<b>1489,766</b>	<b>12,656</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>			<b>17,700</b>	<b>743,96</b>


досчет за 0,04 часа \* 0,0238 Гкал 0,00 Гкал

Вычет за прошлый период 3,08 Гкал

Досчет до конца месяца 0,596 Гкал \* 6 суток 3,58 Гкал

ИТОГО: **18,20** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»  
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ  
 Отчет принят  
  
 Николаев Я.А.  
 «29» 08 2022г.