

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.62, корп.1, ИТП 1 Жч
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201110
 Обслуживающая организация: _____

Договор с ТСО: №0553-2-20/164 от 03.11.2020
 Схема подключения: - / -
 График: _____

Дата	Тн часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24,00	-	36,26	36,26	0,00	72,70	52,81	19,89	636,00	431,30	0,72
27.05.2022	24,00	-	36,34	36,34	0,00	72,85	52,80	20,05	635,70	431,30	0,73
28.05.2022	24,00	-	37,76	37,76	0,00	72,61	53,22	19,39	635,80	431,90	0,73
29.05.2022	24,00	-	38,91	38,91	0,00	72,16	52,74	19,42	636,50	432,90	0,76
30.05.2022	24,00	-	43,98	43,98	0,00	71,31	52,87	18,44	635,10	431,20	0,81
31.05.2022	24,00	-	42,91	42,91	0,00	72,38	53,89	18,49	634,70	430,00	0,79
01.06.2022	24,00	-	43,15	43,15	0,00	72,22	53,97	18,25	634,50	429,60	0,79
02.06.2022	24,00	-	45,32	45,32	0,00	71,64	53,80	17,84	634,50	429,60	0,81
03.06.2022	24,00	-	44,53	44,53	0,00	71,97	53,77	18,20	631,80	427,40	0,81
04.06.2022	24,00	-	45,66	45,66	0,00	71,51	53,53	17,98	633,20	428,90	0,82
05.06.2022	24,00	-	46,20	46,20	0,00	71,58	53,64	17,94	633,50	429,20	0,83
06.06.2022	24,00	-	46,32	46,32	0,00	71,50	53,70	17,80	631,10	426,90	0,82
07.06.2022	24,00	-	40,82	40,82	0,00	72,96	52,74	20,22	631,50	426,20	0,83
08.06.2022	24,00	-	39,51	39,51	0,00	72,90	52,47	20,43	634,30	428,60	0,81
09.06.2022	24,00	-	43,06	43,06	0,00	72,58	52,77	19,81	633,30	428,20	0,85
10.06.2022	24,00	-	46,49	46,49	0,00	72,34	53,95	18,39	632,30	427,60	0,85
11.06.2022	24,00	-	47,27	47,27	0,00	71,84	54,62	17,22	631,30	428,20	0,81
12.06.2022	24,00	-	46,82	46,82	0,00	71,68	54,69	17,09	633,60	428,50	0,80
13.06.2022	24,00	-	47,56	47,56	0,00	71,57	53,28	18,29	634,10	429,30	0,87
14.06.2022	24,00	-	49,53	49,53	0,00	71,13	54,20	16,93	633,30	429,50	0,84
15.06.2022	24,00	-	49,05	49,05	0,00	71,53	54,20	17,33	633,20	429,10	0,85
16.06.2022	24,00	-	48,63	48,63	0,00	71,83	53,99	17,84	627,90	427,90	0,87
17.06.2022	24,00	-	49,43	49,43	0,00	71,07	54,42	16,65	623,10	419,10	0,82
18.06.2022	24,00	-	54,63	54,63	0,00	70,25	53,01	17,24	630,10	427,40	0,94
19.06.2022	24,00	-	55,10	55,10	0,00	69,98	53,39	16,59	630,80	428,30	0,91
20.06.2022	24,00	-	50,09	50,09	0,00	71,46	53,50	17,96	629,30	425,20	0,90
21.06.2022	24,00	-	49,69	49,69	0,00	72,27	54,59	17,68	630,50	424,90	0,88
22.06.2022	24,00	-	47,73	47,73	0,00	72,42	54,78	17,64	624,10	418,20	0,84
23.06.2022	24,00	-	46,94	46,94	0,00	72,47	54,32	18,15	632,10	426,00	0,85
24.06.2022	24,00	-	46,62	46,62	0,00	72,47	53,86	18,61	633,10	426,80	0,87
25.06.2022	24,00	-	46,77	46,77	0,00	72,21	53,86	18,35	632,10	426,00	0,86
Среднее	24,00	-	45,58	45,58	0,00	71,92	53,65	18,26	632,34	427,91	0,83
Итого	744	-	1 413,08	1413,08	0						25,68

Расчет по среднему за					Гкал			
Расчет по среднему значению					0	часа * 0,03	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период					-	Гкал	4,40	
Досчет до конца месяца					5	суток	Гкал	4,31
ИТОГО:					Гкал	25,59		

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

 Николаев Я.А.
 «28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.62, корп.1, ИТП 2 Вч
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201087
 Обслуживающая организация: _____

Договор с ТСО: №0553-2-20/164 от 03.11.2020
 Схема подключения: - / -
 График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	-	-	-	16,4	16,46	-0,06	42,4	42,1	0
27.05.2022	24	-	-	-	-	16,15	16,21	-0,06	42,4	42,3	0
28.05.2022	24	-	-	-	-	15,96	16,03	-0,07	41,6	41,7	0
29.05.2022	24	-	-	-	-	15,87	15,92	-0,05	39,9	40,4	0
30.05.2022	24	-	-	-	-	15,64	15,7	-0,06	38,4	38,3	0
31.05.2022	24	-	-	-	-	15,56	15,59	-0,03	37,9	37,8	0
01.06.2022	24	-	-	-	-	15,35	15,44	-0,09	36,4	36,8	0
02.06.2022	24	-	-	-	-	15,42	15,46	-0,04	37	37,7	0
03.06.2022	24	-	-	-	-	15,45	15,47	-0,02	36,2	36,8	0
04.06.2022	24	-	-	-	-	15,46	15,49	-0,03	36	36,4	0
05.06.2022	24	-	-	-	-	15,46	15,49	-0,03	35,2	36	0
06.06.2022	24	-	-	-	-	15,46	15,5	-0,04	34,8	35,2	0
07.06.2022	24	-	-	-	-	15,54	15,61	-0,07	34,8	35,5	0
08.06.2022	24	-	-	-	-	15,69	15,7	-0,01	34,8	35,7	0
09.06.2022	24	-	-	-	-	15,75	15,79	-0,04	34,9	36	0
10.06.2022	24	-	-	-	-	15,83	15,91	-0,08	34,5	35,4	0
11.06.2022	24	-	-	-	-	15,94	16,01	-0,07	34	35,4	0
12.06.2022	24	-	-	-	-	16,07	16,11	-0,04	34,8	35,7	0
13.06.2022	24	-	-	-	-	16,17	16,24	-0,07	34,8	36	0
14.06.2022	24	-	-	-	-	16,32	16,37	-0,05	26,3	27,5	0
15.06.2022	24	-	-	-	-	16,34	16,4	-0,06	18,9	20,3	0
16.06.2022	24	-	-	-	-	16,31	16,4	-0,09	19,8	21,6	0
17.06.2022	24	-	-	-	-	16,35	16,44	-0,09	20,5	22,3	0
18.06.2022	24	-	-	-	-	16,36	16,41	-0,05	21,3	22,9	0
19.06.2022	24	-	-	-	-	16,34	16,4	-0,04	23,1	24,8	0
20.06.2022	24	-	-	-	-	15,54	15,61	-0,07	23,3	24,7	0
21.06.2022	24	-	-	-	-	15,69	15,7	-0,01	23,4	25	0
22.06.2022	24	-	-	-	-	15,75	15,79	-0,04	23,4	25	0
23.06.2022	24	-	-	-	-	15,83	15,91	-0,08	23,4	25	0
24.06.2022	24	-	-	-	-	15,94	16,01	-0,07	23,4	25	0
25.06.2022	24	-	-	-	-	16,07	16,11	-0,04	23,4	25	0
Среднее	24	-	-	-	-	15,98	16,04	-0,05	31,32	32,27	0
Итого	744	-	-	-	-						0

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению					0	0,00
Вычет за предыдущий период					-	0,00
Досчет до конца месяца					5	0,00
ИТОГО:					Гкал	0,00

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИВОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Александр Николаев Я.А.
 «ЛВ» 06 2022 г.

**Отчет
о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.63,
корп.1, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201128
Обслуживающая

Схема подключения:

A1 / U0

График: _____

Дата	Тп часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	24,95	25,34	-0,39	71	59,79	11,21	628,7	424,1	0,29
27.05.2022	24	-	24,8	25,23	-0,43	71,11	59,87	11,24	628,6	424,2	0,29
28.05.2022	24	-	25,94	26,33	-0,39	70,95	59,99	10,96	629	425,1	0,29
29.05.2022	24	-	28,41	28,79	-0,38	70,62	60,19	10,43	629,6	425,8	0,31
30.05.2022	24	-	30,87	31,24	-0,37	69,87	61,01	8,86	628	423,6	0,28
31.05.2022	24	-	27,51	27,91	-0,4	70,64	60,21	10,43	627,6	422,6	0,3
01.06.2022	24	-	27,68	28,08	-0,4	70,5	60,36	10,14	627,4	422,4	0,29
02.06.2022	24	-	30,65	31,06	-0,41	70,09	60,63	9,46	627,3	422,9	0,3
03.06.2022	24	-	29,1	29,5	-0,4	70,34	60,46	9,88	624,4	420,4	0,29
04.06.2022	24	-	31,5	31,89	-0,39	70,09	60,59	9,5	625,9	421,5	0,31
05.06.2022	24	-	32,86	33,28	-0,42	70,22	59,99	10,23	626,5	422,5	0,35
06.06.2022	24	-	32,17	32,57	-0,4	70,08	60,64	9,44	624,1	420,3	0,3
07.06.2022	24	-	25,85	26,26	-0,41	71,21	59,88	11,33	624,5	419,3	0,3
08.06.2022	24	-	25,28	25,69	-0,41	71,18	59,9	11,28	627,1	421,5	0,3
09.06.2022	24	-	26,88	27,29	-0,41	70,82	60,19	10,63	626	421	0,29
10.06.2022	24	-	29,24	29,65	-0,41	70,63	60,37	10,26	624,8	420,8	0,29
11.06.2022	24	-	30,58	30,96	-0,38	70,26	60,58	9,68	624,4	421,4	0,3
12.06.2022	24	-	29,85	30,19	-0,34	70,1	60,62	9,48	626,3	422,3	0,29
13.06.2022	24	-	30,54	30,9	-0,36	69,98	60,78	9,2	626	422,5	0,29
14.06.2022	24	-	32,42	32,79	-0,37	69,68	60,92	8,76	625,7	422,8	0,3
15.06.2022	24	-	30,98	31,36	-0,38	69,99	60,57	9,42	624,8	422,3	0,3
16.06.2022	24	-	30,55	30,92	-0,37	70,23	60,36	9,87	619,4	421,4	0,31
17.06.2022	24	-	34,35	34,73	-0,38	69,77	61,02	8,75	614,5	412,5	0,3
18.06.2022	24	-	39,2	39,58	-0,38	69,1	61,56	7,54	621,5	420,6	0,29
19.06.2022	24	-	42,17	42,55	-0,38	68,96	61,64	7,32	622,6	421,8	0,3
20.06.2022	24	-	32,51	32,84	-0,33	69,97	60,85	9,12	621,4	418,4	0,29
21.06.2022	24	-	30,25	30,63	-0,38	70,62	60,29	10,33	622,1	418,1	0,31
22.06.2022	24	-	28,13	28,47	-0,34	70,69	60,26	10,43	615,8	411,3	0,29
23.06.2022	24	-	27,69	28,05	-0,36	70,7	60,45	10,25	623,5	419	0,28
24.06.2022	24	-	28,08	28,46	-0,38	70,76	60,4	10,36	624,3	419,9	0,29
25.06.2022	24	-	29,32	29,7	-0,38	70,59	60,39	10,2	623,2	419,1	0,3
Среднее	24		30,01	30,39	-0,38	70,35	60,48	9,87	624,68	421,01	0,3
Итого	744		930,31	942,24	-11,93						9,22

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,01	Гкал	0,00
	Вычет за предыдущий период -				Гкал	1,52
	Досчет до конца месяца		5	суток	Гкал	1,45
	ИТОГО:				Гкал	9,15

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«18» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш,103, уч,63,
корп,2, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03,11,2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201129
Обслуживающая

Схема подключения:

A1 / U0

График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26,05,2022	24	-	40,84	43,03	-2,19	73,11	57,58	15,53	631,6	427,8	0,67
27,05,2022	24	-	40,9	43,07	-2,17	73,23	57,7	15,53	631,1	427,5	0,68
28,05,2022	24	-	43,3	45,6	-2,3	72,96	56,98	15,98	632,2	428,9	0,73
29,05,2022	24	-	45,71	48,06	-2,35	72,5	57,54	14,96	632,2	428,9	0,71
30,05,2022	24	-	51,03	53,62	-2,59	71,52	58,39	13,13	631	427,5	0,71
31,05,2022	24	-	45,65	47,98	-2,33	72,52	57,88	14,64	630,7	426,9	0,69
01,06,2022	24	-	47,22	49,6	-2,38	72,38	57,45	14,93	630,1	425,9	0,73
02,06,2022	24	-	50,35	52,82	-2,47	71,75	58	13,75	630,2	426,2	0,73
03,06,2022	24	-	48,17	50,58	-2,41	72,1	58,01	14,09	627,7	424,4	0,7
04,06,2022	24	-	50,81	53,31	-2,5	71,68	57,94	13,74	628,5	425,7	0,73
05,06,2022	24	-	51,83	54,39	-2,56	71,75	57,56	14,19	629,6	427	0,78
06,06,2022	24	-	52,63	55,21	-2,58	71,72	58,17	13,55	626,7	424,1	0,73
07,06,2022	24	-	44,2	46,42	-2,22	73,24	57,29	15,95	627,6	424,1	0,73
08,06,2022	24	-	44,24	46,48	-2,24	73,21	57,04	16,17	630	426	0,74
09,06,2022	24	-	46,59	48,87	-2,28	72,78	57,23	15,55	629,3	425,2	0,74
10,06,2022	24	-	48,46	50,84	-2,38	72,43	57,69	14,74	626,7	425	0,71
11,06,2022	24	-	51,98	54,45	-2,47	71,96	57,76	14,2	628,6	425,1	0,75
12,06,2022	24	-	51,36	53,81	-2,45	71,78	57,7	14,08	629,8	426	0,76
13,06,2022	24	-	52,43	54,9	-2,47	71,65	57,82	13,83	629,7	426,2	0,76
14,06,2022	24	-	54,31	56,88	-2,57	71,19	58,15	13,04	629,7	426,5	0,75
15,06,2022	24	-	52,6	55,11	-2,51	71,58	57,87	13,71	629	425,7	0,76
16,06,2022	24	-	51,64	54,11	-2,47	71,93	57,52	14,41	622,9	424	0,76
17,06,2022	24	-	56,96	59,66	-2,7	71,19	58,1	13,09	620	417,6	0,76
18,06,2022	24	-	62,7	65,61	-2,91	70,35	58,64	11,71	626,2	424,3	0,76
19,06,2022	24	-	67,69	70,77	-3,08	70,14	58,48	11,66	627,1	425,3	0,8
20,06,2022	24	-	55,37	57,94	-2,57	71,57	57,36	14,21	625,8	422,4	0,8
21,06,2022	24	-	50,04	52,43	-2,39	72,3	56,82	15,48	626,8	422,3	0,8
22,06,2022	24	-	49,2	51,52	-2,32	72,47	56,74	15,73	619,9	415,3	0,84
23,06,2022	24	-	48,86	51,24	-2,38	72,52	56,51	16,01	628,1	423,8	0,86
24,06,2022	24	-	47,44	49,74	-2,3	72,53	57,12	15,41	628,9	424,6	0,76
25,06,2022	24	-	49,68	52,05	-2,37	72,29	56,96	15,33	628,3	424,1	0,79
Среднее	24		50,14	52,58	-2,45	72,08	57,61	14,46	628,26	424,98	0,75
Итого	744		1 554,19	1 630,10	-75,91						23,22

Расчет по среднему за					Гкал			
Расчет по среднему значению за			0,00	часа	*	0,03	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период					-	Гкал	4,00	
Досчет до конца месяца			5	суток		Гкал	4,02	
ИТОГО:					Гкал	23,24		

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.63,
корп.3, ИТП 1 Жч

Договор с ТСО: №0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201083
Обслуживающая _____

Схема подключения: U0 / U0

График: _____

Дата	Тп часы	НС	М1, тонн	М2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	33,65	33,87	-0,22	70,82	56,87	13,95	626,8	421,4	0,49
27.05.2022	24	-	33,38	33,65	-0,27	70,95	56,97	13,98	626,4	420,9	0,49
28.05.2022	24	-	35,03	35,27	-0,24	70,8	56,47	14,33	627,4	422,3	0,52
29.05.2022	24	-	36,78	37,05	-0,27	70,43	56,96	13,47	627,6	422,4	0,51
30.05.2022	24	-	39,21	39,49	-0,28	69,63	57,13	12,5	626,2	420,8	0,5
31.05.2022	24	-	36,32	36,64	-0,32	70,46	56,72	13,74	626,1	420,3	0,52
01.06.2022	24	-	36,62	36,98	-0,36	70,34	56,92	13,42	625,4	419,5	0,52
02.06.2022	24	-	38,22	38,6	-0,38	69,84	57,41	12,43	625,3	419,4	0,48
03.06.2022	24	-	37,39	37,77	-0,38	70,11	57,13	12,98	622,9	417,3	0,5
04.06.2022	24	-	38,77	39,12	-0,35	69,78	57,06	12,72	623,8	418,5	0,51
05.06.2022	24	-	38,16	38,54	-0,38	69,83	56,98	12,85	625,1	420,3	0,5
06.06.2022	24	-	40,39	40,81	-0,42	69,83	57,26	12,57	621,9	417,1	0,51
07.06.2022	24	-	33,59	33,9	-0,31	70,99	57,17	13,82	623	417,1	0,48
08.06.2022	24	-	33,17	33,53	-0,36	70,95	56,87	14,08	624,8	418,9	0,48
09.06.2022	24	-	34,62	35,02	-0,4	70,61	57,02	13,59	623,8	418,5	0,48
10.06.2022	24	-	36,23	36,65	-0,42	70,37	57,35	13,02	621,2	418,4	0,47
11.06.2022	24	-	38,38	38,82	-0,44	70,05	56,89	13,16	623,4	418,6	0,52
12.06.2022	24	-	37,55	37,95	-0,4	69,85	57,42	12,43	624,2	419,4	0,47
13.06.2022	24	-	38,48	38,96	-0,48	69,76	57,14	12,62	624,4	419,6	0,5
14.06.2022	24	-	39,8	40,31	-0,51	69,39	57,4	11,99	624,2	419,9	0,49
15.06.2022	24	-	38,28	38,75	-0,47	69,67	57,22	12,45	623,5	419,2	0,48
16.06.2022	24	-	38,08	38,6	-0,52	70,03	57,66	12,37	616,7	416,6	0,47
17.06.2022	24	-	40,81	41,35	-0,54	69,45	58,11	11,34	613,8	410,5	0,46
18.06.2022	24	-	47,14	47,8	-0,66	68,83	57,7	11,13	620,1	417,7	0,53
19.06.2022	24	-	49,18	49,9	-0,72	68,66	58,34	10,32	620,6	418,2	0,5
20.06.2022	24	-	40,19	40,74	-0,55	69,71	57,35	12,36	619,2	415	0,49
21.06.2022	24	-	36,04	36,58	-0,54	70,26	57,25	13,01	620,5	414,8	0,47
22.06.2022	24	-	35,78	36,3	-0,52	70,42	57,09	13,33	613,7	408,1	0,49
23.06.2022	24	-	35,53	36,08	-0,55	70,44	56,57	13,87	622,1	416,6	0,51
24.06.2022	24	-	34,57	35,13	-0,56	70,43	56,97	13,46	622,8	417,1	0,47
25.06.2022	24	-	36,47	37,13	-0,66	70,3	56,24	14,06	621,8	416,4	0,53
Среднее	24		37,67	38,11	-0,43	70,1	57,15	12,95	622,86	418,09	0,49
Итого	744		1 167,81	1 181,29	-13,48						15,34

Расчет по среднему за					Гкал					
Расчет по среднему значению за					0,00	часа	*	0,02	Гкал	0,00
Вычет за предыдущий период -								Гкал	2,86	
Досчет до конца месяца					5	суток		Гкал	2,52	
ИТОГО:								Гкал	15,00	

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63,
 корп.3, ИТП 2 Вч
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201107
 Обслуживающая _____

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03.11.2020

Схема подключения:

U0 / U0

График: _____

Дата	Ти часы	НС	М1, тонн	М2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	-	-	-	17,42	17,03	0,39	190,6	193,4	0
27.05.2022	24	-	-	-	-	17,39	17,03	0,36	187,5	190,5	0
28.05.2022	24	-	-	-	-	17,36	16,98	0,38	183,8	187	0
29.05.2022	24	-	-	-	-	17,23	16,88	0,35	180,7	183	0
30.05.2022	24	-	-	-	-	17,18	16,81	0,37	176,1	178,6	0
31.05.2022	24	-	-	-	-	17,28	16,94	0,34	173,8	176,2	0
01.06.2022	24	-	-	-	-	17,42	17,06	0,36	172,1	174,1	0
02.06.2022	24	-	-	-	-	17,7	17,32	0,38	172	173,9	0
03.06.2022	24	-	-	-	-	17,88	17,51	0,37	170,6	172	0
04.06.2022	24	-	-	-	-	17,98	17,57	0,41	168,5	169,9	0
05.06.2022	24	-	-	-	-	17,97	17,54	0,43	167,1	169,1	0
06.06.2022	24	-	-	-	-	17,94	17,52	0,42	166,2	168,2	0
07.06.2022	24	-	-	-	-	17,83	17,4	0,43	165,5	167,6	0
08.06.2022	24	-	-	-	-	17,86	17,43	0,43	164,2	166,1	0
09.06.2022	24	-	-	-	-	18,13	17,74	0,39	163,3	164,5	0
10.06.2022	24	-	-	-	-	18,27	17,84	0,43	162,6	163,9	0
11.06.2022	24	-	-	-	-	18,33	17,91	0,42	162,1	163,8	0
12.06.2022	24	-	-	-	-	18,5	18,06	0,44	161,7	163,2	0
13.06.2022	24	-	-	-	-	18,64	18,21	0,43	161,3	162,9	0
14.06.2022	24	-	-	-	-	18,68	18,25	0,43	158,8	160,7	0
15.06.2022	24	-	-	-	-	18,7	18,28	0,42	157,4	159,1	0
16.06.2022	24	-	-	-	-	18,64	18,21	0,43	156,1	158,1	0
17.06.2022	24	-	-	-	-	18,54	18,11	0,43	154,2	156,1	0
18.06.2022	24	-	-	-	-	18,47	18,06	0,41	152,5	154,8	0
19.06.2022	24	-	-	-	-	18,61	18,22	0,39	153	155,1	0
20.06.2022	24	-	-	-	-	18,56	18,14	0,42	151,4	153,8	0
21.06.2022	24	-	-	-	-	18,57	18,14	0,43	150,3	152,4	0
22.06.2022	24	-	-	-	-	18,44	18	0,44	149,1	151,8	0
23.06.2022	24	-	-	-	-	18,51	18,09	0,42	148,6	151,1	0
24.06.2022	24	-	-	-	-	18,79	18,38	0,41	148,6	150,6	0
25.06.2022	24	-	-	-	-	19,08	18,65	0,43	148,9	150,5	0
Среднее	24	-	-	-	-	18,13	17,72	0,41	163,83	165,87	0
Итого	744	-	-	-	-						0

Расчет по среднему за					Гкал			
Расчет по среднему значению за					0,00	0,00		
	часа	*		0,00	Гкал	0,00		
Вычет за предыдущий период					-	Гкал	0,00	
Досчет до конца месяца					5	суток	Гкал	0,00
ИТОГО:					Гкал	0,00		

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Я.А. Николаев
 «28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
Адрес: Пулковское ш.103, уч.63,
корп.4, ИТП 1 жч

Договор с ТСО:

№0553-2-20/164 от 03.11.2020

Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201105
Обслуживающая

Схема подключения:

U0 / U0

График: _____

Дата	Ти часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	38,76	38,61	0,15	73,21	56,75	16,46	637,2	428,5	0,73
27.05.2022	24	-	38,94	38,82	0,12	73,32	56,54	16,78	637,1	428	0,75
28.05.2022	24	-	40,36	40,26	0,1	73,02	56,43	16,59	638,2	428,9	0,76
29.05.2022	24	-	43,96	43,91	0,05	72,58	56,37	16,21	638,3	429,2	0,8
30.05.2022	24	-	47,36	47,33	0,03	71,57	57,22	14,35	637	427,8	0,77
31.05.2022	24	-	42,65	42,58	0,07	72,58	56,74	15,84	636,8	426,9	0,77
01.06.2022	24	-	44,34	44,25	0,09	72,45	56,39	16,06	636,4	426	0,8
02.06.2022	24	-	46,68	46,71	-0,03	71,8	57,03	14,77	636	426,1	0,78
03.06.2022	24	-	45,25	45,23	0,02	72,16	56,86	15,3	633,5	424,5	0,78
04.06.2022	24	-	47,68	47,65	0,03	71,74	56,74	15	634,4	425,5	0,81
05.06.2022	24	-	47,51	47,49	0,02	71,8	56,85	14,95	635,6	426,9	0,81
06.06.2022	24	-	48,14	48,12	0,02	71,78	56,71	15,07	632,7	423,6	0,8
07.06.2022	24	-	40,06	39,96	0,1	73,29	56,28	17,01	633,9	423,8	0,77
08.06.2022	24	-	40,27	40,16	0,11	73,29	56,43	16,86	635,9	425,3	0,77
09.06.2022	24	-	42	41,91	0,09	72,85	56,47	16,38	635,5	424,9	0,78
10.06.2022	24	-	43,92	43,89	0,03	72,49	56,8	15,69	632,8	424,6	0,76
11.06.2022	24	-	45,88	45,86	0,02	72	56,87	15,13	635,4	425,5	0,77
12.06.2022	24	-	46,61	46,56	0,05	71,84	56,73	15,11	636,1	425,9	0,79
13.06.2022	24	-	46,65	46,65	0,00	71,7	57,15	14,55	635,8	426,2	0,77
14.06.2022	24	-	49,84	49,86	-0,02	71,27	56,91	14,36	635,4	426,3	0,81
15.06.2022	24	-	47,82	47,81	0,01	71,65	56,73	14,92	635	426	0,81
16.06.2022	24	-	46,67	46,68	-0,01	71,99	57,03	14,96	628,1	423,7	0,78
17.06.2022	24	-	52,2	52,24	-0,04	71,24	57,15	14,09	625,1	416,9	0,82
18.06.2022	24	-	57,81	57,94	-0,13	70,43	57,44	12,99	631,5	424,3	0,84
19.06.2022	24	-	60,69	60,83	-0,14	70,21	57,67	12,54	632,2	425	0,83
20.06.2022	24	-	49,82	49,83	-0,01	71,65	56,71	14,94	630,9	422,1	0,83
21.06.2022	24	-	44,77	44,72	0,05	72,41	56,27	16,14	631,7	422,1	0,81
22.06.2022	24	-	43,49	43,39	0,1	72,65	56,36	16,29	625,1	415,1	0,81
23.06.2022	24	-	43,48	43,4	0,08	72,74	56,29	16,45	632,7	423,5	0,84
24.06.2022	24	-	43,23	43,18	0,05	72,75	56,2	16,55	633,8	424,1	0,81
25.06.2022	24	-	43,63	43,59	0,04	72,49	56,55	15,94	633	423,3	0,79
Среднее	24		45,82	45,79	0,03	72,16	56,73	15,43	633,97	424,85	0,79
Итого	744		1 420,47	1 419,42	1,05						24,55

Расчет по среднему за					Гкал	
Расчет по среднему значению за			0,00	часа	*	0,03
Вычет за предыдущий период -					Гкал	4,42
Досчет до конца месяца			5	суток	Гкал	4,07
ИТОГО:					Гкал	24,20

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
Отчет принят

Николаев Я.А.
«28» 06 2022 г.

**Отчет
о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2022**

Код УУТЭ:

Потребитель: ООО "АРТ "Созидание"
 Адрес: Пулковское ш.103, уч.63,
корп.5, ИТП 1 Жч
 Теплосчётчик: ТСВ-1 №0000201104
 Обслуживающая _____

Договор с ТСО: _____
 Схема подключения: _____

№0553-2-20/164 от 03.11.2020
U0 / U0
 График: _____

Дата	Тн часы	НС	M1, тонн	M2, тонн	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q Гкал
26.05.2022	24	-	38,44	38,09	0,35	71,28	59,51	11,77	627,9	428,5	0,48
27.05.2022	24	-	38,53	38,19	0,34	71,44	59,21	12,23	627,1	427,7	0,51
28.05.2022	24	-	40,18	39,84	0,34	71,24	59,16	12,08	627,6	428,8	0,52
29.05.2022	24	-	43,74	43,34	0,4	70,88	58,69	12,19	628,2	429,8	0,58
30.05.2022	24	-	45,76	45,3	0,46	69,98	59,9	10,08	626,8	428,2	0,49
31.05.2022	24	-	41,18	40,82	0,36	70,79	58,8	11,99	626,4	427,1	0,53
01.06.2022	24	-	41,91	41,53	0,38	70,68	58,82	11,86	625,8	426,4	0,53
02.06.2022	24	-	44,66	44,24	0,42	70,17	59,89	10,28	625,6	426,3	0,49
03.06.2022	24	-	42,75	42,35	0,4	70,45	59,65	10,8	623	424,1	0,49
04.06.2022	24	-	47,61	47,15	0,46	70,23	59,38	10,85	624	425,7	0,56
05.06.2022	24	-	46,23	45,79	0,44	70,24	59,17	11,07	624,7	426,4	0,56
06.06.2022	24	-	50,63	50,14	0,49	70,19	59,71	10,48	622,2	424,1	0,53
07.06.2022	24	-	40,56	40,24	0,32	71,49	58,94	12,55	622,5	423,2	0,55
08.06.2022	24	-	39,84	39,51	0,33	71,47	58,65	12,82	625,4	425,8	0,55
09.06.2022	24	-	43,16	42,8	0,36	71,14	59,04	12,1	624,5	425,4	0,56
10.06.2022	24	-	46,55	46,15	0,4	70,85	59,65	11,2	623,8	424,5	0,51
11.06.2022	24	-	50,79	50,31	0,48	70,5	59,52	10,98	622,5	425,5	0,56
12.06.2022	24	-	44,87	44,45	0,42	70,21	59,67	10,54	624,7	425,5	0,5
13.06.2022	24	-	46,76	46,35	0,41	70,15	59,85	10,3	625,2	426,2	0,51
14.06.2022	24	-	50,38	49,92	0,46	69,87	59,99	9,88	624,3	426,3	0,54
15.06.2022	24	-	46,88	46,46	0,42	70,11	59,42	10,69	624,3	426,1	0,54
16.06.2022	24	-	48,85	48,4	0,45	70,48	59,37	11,11	618,4	424,4	0,56
17.06.2022	24	-	54,99	54,47	0,52	69,96	60,92	9,04	613,5	416,2	0,52
18.06.2022	24	-	67,82	67,14	0,68	69,38	61,29	8,09	620,6	424,8	0,57
19.06.2022	24	-	76,43	75,71	0,72	69,23	61,64	7,59	620,6	425,4	0,56
20.06.2022	24	-	51,7	51,24	0,46	70,15	59,96	10,19	620,2	422,4	0,53
21.06.2022	24	-	43,4	43,07	0,33	70,72	59,2	11,52	621,4	422,3	0,52
22.06.2022	24	-	40,96	40,65	0,31	70,9	58,9	12	614,6	415,3	0,52
23.06.2022	24	-	40,58	40,28	0,3	70,93	59	11,93	623	423,1	0,52
24.06.2022	24	-	40,9	40,58	0,32	71,02	59,7	11,32	623,8	423,6	0,49
25.06.2022	24	-	42,89	42,55	0,34	70,82	59,91	10,91	622,7	423	0,5
Среднее	24		46,45	46,03	0,42	70,55	59,56	10,98	623,4	424,91	0,53
Итого	744		1 439,93	1 427,06	12,87						16,38

Расчет по среднему за					Гкал		
Расчет по среднему значению за	0,00	часа	*	0,02	Гкал	0,00	
Вычет за предыдущий период -					Гкал	2,64	
Досчет до конца месяца				5	суток	Гкал	2,52
ИТОГО:					Гкал	16,26	

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ
 Отчет принят

Николаев Я.А.
 «28» 06 2022 г.