

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

Отчет сформирован: 27.08.2023 г. система теплопотребления
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201104
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ= Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 6 ЖЧ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.07.23	24.00		35.86	35.58	0.28	72.06	53.12	18.94	664.9	414.6	0.7
24.07.23	24.00		35.9	35.66	0.24	72.08	52.68	19.4	669.1	419	0.72
25.07.23	24.00		38.33	38.07	0.26	72.1	51.92	20.18	664.3	413.8	0.8
26.07.23	24.00		35.57	35.33	0.24	72	53.28	18.72	667.6	417.1	0.69
27.07.23	24.00		35.19	34.95	0.24	72.09	53.15	18.94	666	416.2	0.69
28.07.23	24.00		34.47	34.25	0.22	72.15	53.1	19.05	667	416.7	0.67
29.07.23	24.00		35.13	34.87	0.26	72.04	53.41	18.63	665.7	415.6	0.67
30.07.23	24.00		36.44	36.18	0.26	71.99	53.24	18.75	664.9	414.9	0.71
31.07.23	24.00		36.03	35.76	0.27	71.89	53.23	18.66	665.6	415.7	0.69
01.08.23	24.00		36.46	36.21	0.25	71.99	52.97	19.02	664.7	414.7	0.72
02.08.23	24.00		35.51	35.25	0.26	71.71	53.51	18.2	665.3	415	0.67
03.08.23	24.00		35.74	35.49	0.25	71.97	52.77	19.2	667.2	416.8	0.71
04.08.23	24.00		35.03	34.78	0.25	71.87	53.48	18.39	665.1	414.9	0.66
05.08.23	24.00		36.04	35.78	0.26	71.84	53.31	18.53	667.1	416.8	0.69
06.08.23	24.00		36.9	36.6	0.3	71.69	53.59	18.1	665.3	414.8	0.7
07.08.23	24.00		36.1	35.82	0.28	71.34	54.56	16.78	666.2	415.7	0.63
08.08.23	24.00		36.21	35.94	0.27	71.42	53.91	17.51	665.4	414.7	0.65
09.08.23	24.00		34.25	34.03	0.22	71.96	53.6	18.36	666.2	415.6	0.65
10.08.23	24.00		34.81	34.57	0.24	71.98	53.49	18.49	666.8	416.1	0.66
11.08.23	24.00		34.46	34.21	0.25	71.74	54.03	17.71	664.5	413.8	0.62
12.08.23	24.00		34.5	34.27	0.23	71.83	53.37	18.46	665.2	414.9	0.65
13.08.23	24.00		36.33	36.06	0.27	71.83	53.52	18.31	663.4	413.4	0.7
14.08.23	24.00		34.89	34.65	0.24	71.74	53.48	18.26	665.8	415.5	0.66
15.08.23	24.00		35.89	35.65	0.24	71.81	53.2	18.61	664.5	414	0.69
16.08.23	24.00		35.14	34.9	0.24	71.77	53.12	18.65	665.2	414.6	0.67
17.08.23	24.00		34.97	34.73	0.24	71.99	53	18.99	659.5	409.4	0.68
18.08.23	24.00		34.35	34.12	0.23	72.15	52.9	19.25	665.2	414.8	0.68
19.08.23	24.00		35.03	34.79	0.24	72.31	52.77	19.54	662.7	412.2	0.71
20.08.23	24.00		34.86	34.65	0.21	72.31	52.62	19.69	664.2	414	0.71
21.08.23	24.00		34.25	34.03	0.22	72.24	53.34	18.9	663.7	413.3	0.67
22.08.23	24.00		34.81	34.57	0.24	72.28	53.12	19.16	663.8	413.5	0.68
Среднее			35.47	35.22	0.25	71.94	53.25	18.69	665.23	414.91	0.68
Итого по УУТЭ	744.00		1099.45	1091.75							21.20
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											6.17
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											6.15
Всего за Август 2023											21.18

Период расчета по среднему: с по час.
 Период расчета по договору: с по сут.
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

Восстановить передачу данных



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Теплоучителю: ТСВ-1 №0000201105
 Канал ТВ: Схема учета Код абонента КВ= Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 5 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q _г
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.07.23	24		44.31	44.11	0.2	74.26	50.04	24.22	675.8	415.4	1.17
24.07.23	24		41.72	41.48	0.24	74.21	50.74	23.47	679.8	419.6	1.07
25.07.23	24		42.36	42.12	0.24	74.16	50.75	23.41	674.2	414.1	1.08
26.07.23	24		42.89	42.64	0.25	74.2	50.74	23.46	677.9	417.9	1.1
27.07.23	24		42.52	42.27	0.25	74.27	50.42	23.85	676.8	416.7	1.1
28.07.23	24		42.29	42.19	0.1	74.35	50.66	23.69	677.5	417.6	1.09
29.07.23	24		43.31	43.08	0.23	74.23	50.4	23.83	675.3	415.9	1.12
30.07.23	24		43	42.81	0.19	74.12	50.91	23.21	675.1	415.5	1.09
31.07.23	24		43.18	42.94	0.24	74.04	50.67	23.37	676.2	416.5	1.1
01.08.23	24		44.72	44.49	0.23	74.05	50.62	23.43	675.4	415.2	1.14
02.08.23	24		43.67	43.45	0.22	73.88	50.71	23.17	675.1	415.3	1.1
03.08.23	24		43.04	42.84	0.2	74.09	50.76	23.33	677.4	417.4	1.1
04.08.23	24		41.94	41.78	0.16	73.99	51.22	22.77	675.7	415.5	1.04
05.08.23	24		43.4	43.22	0.18	73.92	50.9	23.02	677.4	417.3	1.09
06.08.23	24		44.48	44.27	0.21	73.74	51.5	22.24	675.9	415.8	1.09
07.08.23	24		42.46	42.24	0.22	73.37	52.09	21.28	677.5	417.1	0.99
08.08.23	24		42.38	42.21	0.17	73.5	52.35	21.15	676.4	415.7	0.99
09.08.23	24		40.64	40.43	0.21	74.15	51.19	22.96	677	416.5	1.02
10.08.23	24		40.47	40.26	0.21	74.11	51.52	22.59	677.8	417.3	1
11.08.23	24		40.96	40.73	0.23	73.9	51.5	22.4	675.6	415.1	1
12.08.23	24		41.69	41.49	0.2	73.96	51.61	22.35	676.3	416.1	1.02
13.08.23	24		42.9	42.65	0.25	73.92	51.17	22.75	674	413.9	1.07
14.08.23	24		41.97	41.72	0.25	73.87	51.6	22.27	676.3	416.3	1.03
15.08.23	24		42.54	42.34	0.2	73.86	51.26	22.6	674.9	414.8	1.06
16.08.23	24		43.08	42.8	0.28	73.92	50.78	23.14	675.6	416	1.08
17.08.23	24		42.27	42.02	0.25	74.13	50.98	23.15	670.4	410.8	1.07
18.08.23	24		41.94	41.72	0.22	74.35	50.53	23.82	675.5	415.4	1.09
19.08.23	24		41.42	41.19	0.23	74.46	50.66	23.8	673.6	413.7	1.08
20.08.23	24		43.45	43.25	0.2	74.44	50.75	23.69	674.5	414.8	1.13
21.08.23	24		42.16	41.83	0.33	74.46	50.76	23.7	674.5	414.9	1.09
22.08.23	24		42.34	42.06	0.28	74.48	50.7	23.78	674.2	414.7	1.11
Среднее			42.56	42.34	0.22	74.08	50.98	23.09	675.79	415.77	1.07
Итого по УУТЭ	744		1319.50	1312.63							33.31
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											9.77
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											9.67
Всего за Август 2023											33.21

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

Отчет сформирован: 27.08.2023 г. система теплоснабжения
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201083
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ= Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 3 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т		т	°C		°C	°C	
23.07.23	24.00		21.88	22.06	-0.18	70.33	42.8	27.53	665	407.9	0.62
24.07.23	24.00		21.54	21.78	-0.24	70.25	43.22	27.03	668.5	412.5	0.6
25.07.23	24.00		21.01	21.29	-0.28	70.07	43.39	26.68	663.4	407.1	0.57
26.07.23	24.00		20.24	20.49	-0.25	70.03	43.8	26.23	667.1	410.6	0.54
27.07.23	24.00		19.8	20.01	-0.21	69.98	44.55	25.43	665.6	409.3	0.52
28.07.23	24.00		20.84	21.05	-0.21	70.29	43.23	27.06	666.2	410.4	0.58
29.07.23	24.00		21.43	21.63	-0.2	70.29	43.15	27.14	664.9	408.5	0.6
30.07.23	24.00		22.21	22.48	-0.27	70.28	42.72	27.56	664.5	408.2	0.63
31.07.23	24.00		20.71	20.96	-0.25	70	43.51	26.49	665.6	409.1	0.56
01.08.23	24.00		21.01	21.27	-0.26	70.1	43.22	26.88	664.2	407.8	0.58
02.08.23	24.00		21.22	21.45	-0.23	69.91	43.78	26.13	664.2	408.3	0.57
03.08.23	24.00		20.65	20.88	-0.23	70.05	43.69	26.36	666.4	410.7	0.56
04.08.23	24.00		20.23	20.47	-0.24	69.96	44.09	25.87	664.8	408.3	0.54
05.08.23	24.00		21.22	21.42	-0.2	69.98	43.53	26.45	666.7	410.3	0.57
06.08.23	24.00		22.24	22.45	-0.21	70.01	43.06	26.95	665.2	408.5	0.61
07.08.23	24.00		21.74	21.96	-0.22	69.7	43.46	26.24	666.3	409.4	0.58
08.08.23	24.00		21.87	22.11	-0.24	69.73	43.52	26.21	665.1	408.7	0.59
09.08.23	24.00		20.3	20.57	-0.27	70.11	43.67	26.44	666	410.1	0.55
10.08.23	24.00		21.15	21.42	-0.27	70.19	43.26	26.93	667.2	410.5	0.59
11.08.23	24.00		20.07	20.32	-0.25	69.84	44.33	25.51	664.7	408.5	0.53
12.08.23	24.00		21.61	21.88	-0.27	70.25	42.81	27.44	665.5	409.6	0.61
13.08.23	24.00		22.2	22.45	-0.25	70.15	43.22	26.93	663.4	407.5	0.62
14.08.23	24.00		20.68	20.96	-0.28	69.94	43.73	26.21	666	409.8	0.56
15.08.23	24.00		20.85	21.1	-0.25	69.94	43.89	26.05	664.9	408.3	0.56
16.08.23	24.00		20.79	21.01	-0.22	69.94	43.97	25.97	665.4	408.8	0.55
17.08.23	24.00		20.51	20.75	-0.24	70.11	43.69	26.42	660.1	403.4	0.56
18.08.23	24.00		20.46	20.68	-0.22	70.28	43.88	26.4	665.4	408.7	0.56
19.08.23	24.00		19.89	20.17	-0.28	70.35	43.96	26.39	663.6	406.9	0.54
20.08.23	24.00		21.41	21.67	-0.26	70.58	42.93	27.65	664.4	408.1	0.6
21.08.23	24.00		20.13	20.37	-0.24	70.34	44.08	26.26	664.7	407.9	0.54
22.08.23	24.00		21.6	21.79	-0.19	70.53	43.37	27.16	664.3	407.3	0.61
Среднее			21.02	21.25	-0.24	70.11	43.53	26.58	665.14	408.74	0.57
Итого по УУТЭ	744.00		651.49	658.90							17.80
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											5.21
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											5.17
Всего за Август 2023											17.76

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.
 Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201129 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 2 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т		°C	°C				
23.07.23	24.00		48.87	50.4	-1.53	73.95	52.01	21.94	672.6	415.6	1.13
24.07.23	24.00		47.09	48.6	-1.51	73.92	51.91	22.01	676.2	419.7	1.08
25.07.23	24.00		47.87	49.31	-1.44	73.84	52.13	21.71	670.8	414.1	1.08
26.07.23	24.00		46.23	47.69	-1.46	73.85	52.34	21.51	674.6	417.8	1.04
27.07.23	24.00		46.48	47.95	-1.47	73.94	52.41	21.53	673.6	417	1.04
28.07.23	24.00		45.95	47.45	-1.5	74.03	52.26	21.77	674.5	418	1.04
29.07.23	24.00		46.31	47.78	-1.47	73.92	52.67	21.25	672.9	415.8	1.03
30.07.23	24.00		48.41	49.91	-1.5	73.85	52.38	21.47	672.6	415.6	1.08
31.07.23	24.00		48.15	49.65	-1.5	73.74	52.49	21.25	673.8	416.6	1.07
01.08.23	24.00		49.51	51.02	-1.51	73.77	52.38	21.39	672.3	415.3	1.1
02.08.23	24.00		48.85	50.35	-1.5	73.59	52.54	21.05	672.2	415.2	1.07
03.08.23	24.00		46.86	48.37	-1.51	73.76	52.72	21.04	674.7	417.3	1.03
04.08.23	24.00		48.24	49.76	-1.52	73.73	52.73	21	672.6	415.6	1.05
05.08.23	24.00		47.25	48.76	-1.51	73.59	53.11	20.48	674.4	417.2	1.01
06.08.23	24.00		50.08	51.61	-1.53	73.46	53.06	20.4	672.8	415.6	1.07
07.08.23	24.00		48.98	50.51	-1.53	73.12	53.27	19.85	674.2	416.9	1.01
08.08.23	24.00		47.64	49.18	-1.54	73.2	52.97	20.23	673.5	415.8	1.01
09.08.23	24.00		45.49	46.99	-1.5	73.85	52.77	21.08	674.3	416.6	1.01
10.08.23	24.00		46.77	48.26	-1.49	73.84	52.88	20.96	674.8	417	1.02
11.08.23	24.00		47.15	48.65	-1.5	73.6	53.04	20.56	672.6	414.7	1.02
12.08.23	24.00		49.26	50.79	-1.53	73.74	52.76	20.98	673.4	415.9	1.08
13.08.23	24.00		48.86	50.38	-1.52	73.65	52.88	20.77	671.2	413.6	1.06
14.08.23	24.00		47.74	49.25	-1.51	73.6	53.02	20.58	673.5	416.3	1.03
15.08.23	24.00		48.66	50.18	-1.52	73.59	53.04	20.55	672.5	414.7	1.04
16.08.23	24.00		48.45	49.95	-1.5	73.62	52.85	20.77	673.2	415.3	1.05
17.08.23	24.00		46.14	47.63	-1.49	73.81	52.95	20.86	668.1	410.5	1.01
18.08.23	24.00		47.59	49.04	-1.45	74.06	52.53	21.53	672.8	415.5	1.07
19.08.23	24.00		47.7	49.17	-1.47	74.18	52.5	21.68	671.1	413.4	1.08
20.08.23	24.00		49.89	51.4	-1.51	74.2	52.51	21.69	671.7	414	1.13
21.08.23	24.00		51.09	52.64	-1.55	74.23	52.33	21.9	671.7	414	1.16
22.08.23	24.00		49.84	51.32	-1.48	74.23	52.5	21.73	671.1	413.6	1.13
Среднее			47.98	49.48	-1.50	73.79	52.64	21.15	672.91	415.62	1.06
Итого по УУТЭ	744.00		1487.40	1533.95							32.83
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											9.91
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											9.53
Всего за Август 2023											32.45

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____ сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

Отчет сформирован: 27.08.2023 г. система теплопотребления
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201128
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ= Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 1 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q _г
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
23.07.23	24		26.5	27.03	-0.53	72.15	59.39	12.76	666.5	411.6	0.34
24.07.23	24		27.16	27.77	-0.61	72.2	59.15	13.05	670.3	415.5	0.36
25.07.23	24		26.81	27.45	-0.64	72.09	59.31	12.78	665.1	410.1	0.35
26.07.23	24		26.82	27.45	-0.63	72.13	59.25	12.88	668.6	414	0.35
27.07.23	24		26.44	27.05	-0.61	72.17	59.57	12.6	667.1	412.4	0.34
28.07.23	24		26.14	26.72	-0.58	72.28	59.34	12.94	668.4	413.3	0.34
29.07.23	24		28.87	29.45	-0.58	72.32	59.03	13.29	666.6	411.6	0.39
30.07.23	24		27.82	28.45	-0.63	72.15	59.22	12.93	665.5	410.4	0.37
31.07.23	24		28.14	28.77	-0.63	72.09	59.07	13.02	666.7	411.8	0.37
01.08.23	24		27.4	28.01	-0.61	72.06	59.31	12.75	665.2	410.6	0.35
02.08.23	24		27.45	28.06	-0.61	71.89	59.31	12.58	665.7	410.5	0.35
03.08.23	24		26.81	27.4	-0.59	72.07	59.15	12.92	668.1	413.1	0.35
04.08.23	24		27.29	27.91	-0.62	72.08	59.18	12.9	665.7	410.8	0.35
05.08.23	24		25.94	26.51	-0.57	71.82	59.66	12.16	667.8	412.9	0.32
06.08.23	24		27.77	28.36	-0.59	71.8	59.3	12.5	666	410.7	0.35
07.08.23	24		27.58	28.16	-0.58	71.49	59.62	11.87	667.4	412.3	0.33
08.08.23	24		27.24	27.82	-0.58	71.54	59.63	11.91	666.8	411.4	0.33
09.08.23	24		25.95	26.57	-0.62	72.1	59.31	12.79	667.6	412.2	0.34
10.08.23	24		25.43	26.04	-0.61	72.05	59.62	12.43	668.2	412.4	0.32
11.08.23	24		25.68	26.28	-0.6	71.85	59.51	12.34	665.7	410.6	0.32
12.08.23	24		27.73	28.35	-0.62	72.11	58.99	13.12	667.1	411	0.37
13.08.23	24		26.36	26.97	-0.61	71.91	59.25	12.66	665.1	409.1	0.34
14.08.23	24		26.84	27.45	-0.61	71.91	59.4	12.51	667.2	411.7	0.34
15.08.23	24		26.41	27.01	-0.6	71.83	59.56	12.27	666	410.2	0.33
16.08.23	24		26.65	27.25	-0.6	71.9	59.33	12.57	666.6	410.7	0.34
17.08.23	24		25.35	25.93	-0.58	72.04	59.33	12.71	661.2	405.4	0.33
18.08.23	24		24.84	25.41	-0.57	72.2	59.54	12.66	666.8	410.9	0.32
19.08.23	24		25.07	25.68	-0.61	72.35	59.29	13.06	664.6	408.3	0.33
20.08.23	24		26.95	27.57	-0.62	72.47	59.21	13.26	666.1	409.5	0.36
21.08.23	24		25.4	26	-0.6	72.36	59.27	13.09	665.8	409.3	0.34
22.08.23	24		25.91	26.47	-0.56	72.41	59.42	12.99	665.6	409.4	0.34
Среднее	24		26.67	27.27	-0.60	72.06	59.34	12.72	666.49	411.09	0.34
Итого по УУТЭ	744		826.75	845.35							10.66
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											3.29
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											3.09
Всего за Август 2023											10.46

Период расчета по среднему: с _____ по _____ час.
 Период расчета по договору: с _____ по _____ сут
 Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии

*Восшаковская
передачу данных*



/Иванцов А.А./



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

Отчет сформирован: 27.08.2023 г. система теплопотребления
 Теплоучислитель ТСВ-1
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ= Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 1 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.07.23	24.00		53.67	52.07	1.6	74.07	44.94	29.13	675.1	417.4	1.59
24.07.23	24.00		53.48	51.92	1.56	74.1	44.61	29.49	679.1	421.5	1.58
25.07.23	24.00		51.86	50.31	1.55	73.91	44.68	29.23	674	416.4	1.53
26.07.23	24.00		48.97	47.51	1.46	73.95	44.44	29.51	678	420.2	1.46
27.07.23	24.00		51.79	50.3	1.49	74.11	44.6	29.51	676.9	419	1.54
28.07.23	24.00		47.5	46.04	1.46	74.04	44.53	29.51	676.9	420.1	1.42
29.07.23	24.00		53.34	51.8	1.54	74.09	44.54	29.55	676	418.4	1.58
30.07.23	24.00		54.18	52.63	1.55	73.95	45.25	28.7	675.2	417.6	1.57
31.07.23	24.00		52.82	51.31	1.51	73.88	44.72	29.16	676.1	418.6	1.55
01.08.23	24.00		52.73	51.23	1.5	73.88	44.8	29.08	675.1	417.3	1.53
02.08.23	24.00		53.72	52.16	1.56	73.75	44.65	29.1	675.8	417.7	1.57
03.08.23	24.00		51.28	49.81	1.47	73.91	44.53	29.38	677.8	419.7	1.51
04.08.23	24.00		50.46	48.98	1.48	73.84	44.63	29.21	675.5	417.8	1.48
05.08.23	24.00		51.45	49.93	1.52	73.72	44.97	28.75	677.8	419.9	1.49
06.08.23	24.00		52.16	50.67	1.49	73.49	45.53	27.96	675.9	417.8	1.48
07.08.23	24.00		51.09	49.63	1.46	73.26	45.17	28.09	676.9	419.1	1.44
08.08.23	24.00		49.2	47.74	1.46	73.26	45.45	27.81	676.1	418.1	1.39
09.08.23	24.00		49.17	47.72	1.45	73.99	44.94	29.05	676.7	419.3	1.44
10.08.23	24.00		49.48	48.04	1.44	73.95	45.12	28.83	677.3	419.3	1.44
11.08.23	24.00		47.4	45.97	1.43	73.65	45.09	28.56	675.2	417.3	1.37
12.08.23	24.00		48.33	46.92	1.41	73.76	45.02	28.74	676.3	418.3	1.4
13.08.23	24.00		54.04	52.49	1.55	73.82	45.34	28.48	674	416.4	1.55
14.08.23	24.00		50.57	49.1	1.47	73.73	44.97	28.76	676	418.5	1.46
15.08.23	24.00		49.88	48.39	1.49	73.61	45.25	28.36	674.7	416.8	1.43
16.08.23	24.00		48.25	46.8	1.45	73.69	45.06	28.63	675.8	417.4	1.4
17.08.23	24.00		49.67	48.23	1.44	73.92	45.5	28.42	670.5	412.2	1.43
18.08.23	24.00		47.81	46.4	1.41	74.08	45.31	28.77	676.5	417.9	1.39
19.08.23	24.00		50.07	48.58	1.49	74.28	45.27	29.01	673.6	415	1.47
20.08.23	24.00		51.67	50.14	1.53	74.22	45.64	28.58	674.8	416.9	1.5
21.08.23	24.00		52.98	51.43	1.55	74.38	45.13	29.25	673.9	416.3	1.56
22.08.23	24.00		55.09	53.52	1.57	74.35	45.36	28.99	674.4	416.2	1.6
Среднее			51.10	49.61	1.49	73.89	45.00	28.89	675.74	417.88	1.49
Итого по УУТЭ	744.00		1584.11	1537.77							46.15
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											13.13
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											13.40
Всего за Август 2023											46.42

Период расчета по среднему: с по час.
 Период расчета по договору: с по сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

