

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Теплоучислитель: ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул. Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 1 ЖЧ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.09.23	24		55,10	53,57	1,54	74,14	44,29	29,85	6,92	4,31	1,66
23.09.23	24		59,73	58,18	1,56	74,52	44,63	29,89	7,03	4,42	1,80
24.09.23	24		56,90	55,41	1,49	74,20	44,45	29,75	7,04	4,44	1,69
25.09.23	24		55,90	54,38	1,52	74,56	44,25	30,31	7,05	4,43	1,70
26.09.23	24		56,58	55,06	1,52	74,57	44,29	30,28	7,08	4,46	1,72
27.09.23	24		58,82	57,29	1,53	74,32	44,24	30,08	7,06	4,45	1,77
28.09.23	24		58,70	57,15	1,54	73,98	44,36	29,62	7,07	4,46	1,75
29.09.23	24		55,40	53,87	1,53	74,29	44,63	29,66	7,07	4,45	1,66
30.09.23	24		57,45	55,80	1,65	74,54	44,68	29,86	7,06	4,43	1,73
01.10.23	24		64,65	62,85	1,80	74,92	44,94	29,98	7,04	4,42	1,95
02.10.23	24		57,92	56,25	1,67	74,98	44,19	30,79	7,04	4,42	1,79
03.10.23	24		58,93	57,21	1,71	74,98	44,34	30,64	7,03	4,41	1,81
04.10.23	24		87,95	85,58	2,37	75,25	43,56	31,69	6,99	4,39	2,86
05.10.23	24		135,80	132,29	3,51	76,40	40,98	35,42	7,04	4,46	4,71
06.10.23	24		176,26	169,97	6,29	76,90	43,82	33,08	7,01	4,48	5,77
07.10.23	24		212,86	204,95	7,91	75,45	45,73	29,72	6,99	4,60	6,27
08.10.23	24		268,01	259,15	8,86	75,23	48,79	26,44	6,83	4,74	7,14
09.10.23	24		236,97	228,11	8,86	75,16	48,38	26,78	7,04	4,64	6,42
10.10.23	24		225,61	219,94	5,67	78,52	48,69	29,83	7,05	4,58	6,56
11.10.23	24		161,04	157,82	3,22	62,75	44,21	18,54	5,41	3,59	4,59
12.10.23	24		177,21	173,50	3,71	72,54	42,36	30,18	6,70	4,18	5,23
13.10.23	24		183,53	179,67	3,86	72,68	43,07	29,61	6,71	4,18	5,32
14.10.23	24		164,13	160,71	3,42	72,26	42,80	29,46	6,69	4,16	4,74
15.10.23	24		200,61	196,39	4,22	72,62	43,65	28,97	6,75	4,26	5,70
16.10.23	24		227,26	222,58	4,68	73,35	45,71	27,64	6,82	4,33	6,18
17.10.23	24		236,57	231,60	4,97	73,74	46,74	27,00	6,87	4,39	6,32
18.10.23	24		245,56	240,41	5,16	75,12	47,47	27,65	6,86	4,38	6,70
19.10.23	24		267,49	262,14	5,36	75,22	48,78	26,44	6,91	4,45	6,98
20.10.23	24		264,51	258,81	5,70	76,97	49,27	27,70	6,90	4,42	7,20
21.10.23	24		253,88	247,80	6,08	80,88	50,53	30,35	6,86	4,38	7,51
Среднее			147,38	143,61	3,76	74,50	45,26	29,24	6,90	4,39	4,24
Итого по УУТЭ	720		4421,30	4308,43							127,22
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											14,61
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											66,60
Всего за Октябрь 2023											179,21

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

И.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201087

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 2 ВСТР
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM1,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
01.10.23	24		0,00	0,00	0,00	20,63	20,67	-0,04	1,98	1,99	0,00
02.10.23	24		0,00	0,00	0,00	20,59	20,63	-0,04	1,97	1,97	0,00
03.10.23	24		0,00	0,00	0,00	20,47	20,50	-0,03	1,97	1,97	0,00
04.10.23	24		0,00	0,00	0,00	20,38	20,45	-0,07	1,97	1,98	0,00
05.10.23	24		2,71	2,81	-0,09	42,90	28,89	14,01	4,69	3,34	0,07
06.10.23	24		6,31	6,30	0,01	66,20	41,42	24,78	6,99	4,54	0,15
07.10.23	24		6,96	6,97	-0,01	65,82	42,44	23,38	6,97	4,67	0,16
08.10.23	24		8,35	8,39	-0,03	67,16	45,45	21,71	6,78	4,83	0,18
09.10.23	24		8,97	9,01	-0,04	66,61	45,30	21,31	7,01	4,72	0,19
10.10.23	24		8,44	8,46	-0,03	69,22	44,99	24,23	7,01	4,65	0,20
11.10.23	24		4,92	4,92	0,00	55,39	37,62	17,77	5,39	3,64	0,11
12.10.23	24		6,41	6,41	0,00	62,35	39,19	23,16	6,70	4,25	0,15
13.10.23	24		6,54	6,54	0,00	62,90	39,69	23,21	6,70	4,25	0,15
14.10.23	24		5,93	5,93	0,01	61,58	37,58	24,00	6,69	4,22	0,14
15.10.23	24		6,82	6,83	-0,01	63,33	40,24	23,09	6,74	4,33	0,16
16.10.23	24		7,65	7,67	-0,02	64,60	43,99	20,61	6,80	4,41	0,16
17.10.23	24		6,69	6,72	-0,03	63,04	46,70	16,34	6,84	4,46	0,13
18.10.23	24		8,75	8,78	-0,04	67,33	45,11	22,22	6,83	4,48	0,20
19.10.23	24		8,57	8,62	-0,05	67,03	46,15	20,88	6,88	4,54	0,19
20.10.23	24		7,45	6,58	0,87	66,05	49,17	16,88	6,87	4,50	0,18
21.10.23	24		9,56	8,53	1,03	73,14	47,57	25,57	6,81	4,47	0,28
Среднее			5,76	5,69	0,08	55,56	38,27	17,28	5,74	3,91	0,13
Итого по УУТЭ	504		121,03	119,46							2,78
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											0,00
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											1,80
Всего за Октябрь 2023											4,58

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201128 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 1 ЖЧ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.09.23	24		29,00	29,66	-0,66	72,63	58,47	14,16	6,83	4,24	0,42
23.09.23	24		29,90	30,57	-0,67	72,83	58,11	14,72	6,94	4,35	0,45
24.09.23	24		28,08	28,65	-0,57	72,52	58,95	13,57	6,96	4,37	0,41
25.09.23	24		27,90	28,56	-0,66	72,83	58,20	14,63	6,96	4,36	0,41
26.09.23	24		28,37	29,02	-0,65	72,85	58,40	14,45	6,99	4,38	0,43
27.09.23	24		28,81	29,47	-0,66	72,60	58,16	14,44	6,97	4,37	0,43
28.09.23	24		28,76	29,38	-0,62	72,23	58,63	13,60	6,98	4,38	0,40
29.09.23	24		27,22	27,83	-0,61	72,51	58,61	13,90	6,98	4,38	0,39
30.09.23	24		27,34	27,96	-0,62	72,70	58,33	14,37	6,97	4,37	0,40
01.10.23	24		29,53	30,16	-0,63	73,15	57,95	15,20	6,96	4,36	0,46
02.10.23	24		28,46	29,09	-0,63	73,17	57,97	15,20	6,96	4,35	0,44
03.10.23	24		27,54	28,17	-0,63	73,12	58,23	14,89	6,95	4,34	0,42
04.10.23	24		33,29	33,95	-0,66	73,44	56,48	16,96	6,92	4,33	0,63
05.10.23	24		38,38	39,29	-0,91	74,41	50,22	24,19	6,96	4,39	0,92
06.10.23	24		48,71	49,66	-0,95	75,21	49,55	25,66	6,93	4,42	1,22
07.10.23	24		55,24	56,18	-0,95	74,07	50,41	23,66	6,91	4,55	1,27
08.10.23	24		68,71	69,71	-1,00	74,10	51,75	22,35	6,73	4,70	1,50
09.10.23	24		63,57	64,53	-0,96	73,96	51,60	22,36	6,95	4,59	1,38
10.10.23	24		60,28	61,16	-0,89	77,40	52,06	25,34	6,96	4,52	1,44
11.10.23	24		46,04	46,61	-0,57	67,04	48,69	18,35	5,31	3,52	0,93
12.10.23	24		55,97	56,88	-0,90	71,30	51,97	19,33	6,62	4,13	1,07
13.10.23	24		55,21	56,10	-0,89	71,43	51,73	19,70	6,62	4,13	1,06
14.10.23	24		56,28	57,11	-0,82	71,07	52,87	18,20	6,61	4,10	1,00
15.10.23	24		60,86	61,70	-0,84	71,44	51,48	19,96	6,67	4,20	1,19
16.10.23	24		66,60	67,48	-0,89	72,26	51,28	20,98	6,72	4,27	1,36
17.10.23	24		66,21	67,11	-0,89	72,61	51,35	21,26	6,77	4,33	1,38
18.10.23	24		66,87	67,79	-0,92	74,00	51,26	22,74	6,77	4,33	1,47
19.10.23	24		68,50	69,64	-1,14	74,08	51,76	22,32	6,81	4,39	1,49
20.10.23	24		65,03	66,32	-1,29	75,73	51,53	24,20	6,80	4,37	1,52
21.10.23	24		63,38	64,70	-1,32	79,53	52,10	27,43	6,77	4,33	1,66
Среднее			46,00	46,81	-0,81	73,21	54,27	18,94	6,81	4,33	0,92
Итого по УУТЭ	720		1380,04	1404,43							27,57
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											3,41
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											14,40
Всего за Октябрь 2023											38,56

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут.

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

И.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Октябрь 2023 года:**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201129 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 2 ЖЧ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q, Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
22.09.23	24		53,80	55,36	-1,55	74,27	51,85	22,42	6,90	4,28	1,24
23.09.23	24		54,23	55,80	-1,57	74,46	51,73	22,73	7,02	4,40	1,29
24.09.23	24		56,89	58,46	-1,57	74,46	51,67	22,79	7,02	4,41	1,35
25.09.23	24		52,68	54,20	-1,52	74,57	51,97	22,60	7,03	4,41	1,24
26.09.23	24		56,26	57,84	-1,59	74,65	51,69	22,96	7,05	4,43	1,35
27.09.23	24		56,34	57,94	-1,60	74,33	51,94	22,39	7,04	4,42	1,32
28.09.23	24		57,31	58,93	-1,62	73,94	52,25	21,69	7,05	4,43	1,30
29.09.23	24		55,20	56,78	-1,59	74,32	52,12	22,20	7,05	4,43	1,28
30.09.23	24		56,41	58,01	-1,59	74,52	51,72	22,80	7,03	4,41	1,34
01.10.23	24		58,66	60,35	-1,69	74,90	51,67	23,23	7,02	4,39	1,42
02.10.23	24		55,65	57,21	-1,56	74,95	51,49	23,46	7,01	4,39	1,36
03.10.23	24		55,98	57,52	-1,54	74,94	51,67	23,27	7,00	4,38	1,36
04.10.23	24		64,77	66,45	-1,69	75,13	49,56	25,57	6,97	4,37	1,79
05.10.23	24		79,68	81,61	-1,93	75,79	43,65	32,14	7,02	4,43	2,53
06.10.23	24		92,57	94,69	-2,12	76,29	42,71	33,58	7,00	4,45	3,06
07.10.23	24		139,07	141,98	-2,91	75,03	45,13	29,90	6,97	4,59	3,93
08.10.23	24		195,64	199,69	-4,05	75,01	48,81	26,20	6,79	4,74	5,03
09.10.23	24		177,49	181,24	-3,75	75,10	48,63	26,47	7,03	4,62	4,59
10.10.23	24		169,64	173,14	-3,50	78,33	48,63	29,70	7,04	4,56	4,84
11.10.23	24		117,23	119,73	-2,49	65,47	44,85	20,62	5,39	3,55	3,14
12.10.23	24		137,41	140,48	-3,07	72,33	45,13	27,20	6,70	4,16	3,67
13.10.23	24		138,91	142,06	-3,16	72,45	45,52	26,93	6,69	4,16	3,67
14.10.23	24		131,20	134,21	-3,01	72,05	46,16	25,89	6,68	4,13	3,34
15.10.23	24		152,84	156,20	-3,36	72,40	45,75	26,65	6,74	4,24	3,99
16.10.23	24		175,06	178,88	-3,81	73,17	47,22	25,95	6,80	4,31	4,44
17.10.23	24		177,27	181,04	-3,77	73,61	47,59	26,02	6,85	4,37	4,53
18.10.23	24		181,92	185,83	-3,91	74,88	48,14	26,74	6,85	4,37	4,76
19.10.23	24		191,88	195,92	-4,04	74,98	49,07	25,91	6,89	4,43	4,87
20.10.23	24		184,66	188,38	-3,73	76,81	49,02	27,79	6,88	4,40	5,00
21.10.23	24		181,05	184,53	-3,48	80,83	49,68	31,15	6,85	4,36	5,42
Среднее			111,92	114,48	-2,56	74,47	48,90	25,57	6,88	4,37	2,95
Итого по УУТО	720		3357,71	3434,45							88,45
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											11,15
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											47,20
Всего за Октябрь 2023											124,50

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Теплоучаститель ТСВ-1 №0000201083 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТЦ №3 ЖЧ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т1	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q, Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
22.09.23	24		25,09	25,29	-0,21	71,09	44,12	26,97	6,84	4,22	0,69
23.09.23	24		25,56	25,76	-0,20	71,28	43,77	27,51	6,95	4,33	0,72
24.09.23	24		26,52	26,69	-0,17	71,17	44,71	26,46	6,96	4,34	0,75
25.09.23	24		25,45	25,70	-0,25	71,36	43,90	27,46	6,96	4,34	0,72
26.09.23	24		26,57	26,84	-0,26	71,51	42,94	28,57	6,99	4,37	0,79
27.09.23	24		25,76	25,96	-0,20	71,13	44,21	26,92	6,97	4,36	0,73
28.09.23	24		26,36	26,52	-0,16	70,88	44,73	26,15	6,99	4,37	0,72
29.09.23	24		25,41	25,59	-0,18	71,14	43,85	27,29	6,99	4,37	0,71
30.09.23	24		26,17	26,39	-0,22	71,42	43,59	27,83	6,97	4,35	0,74
01.10.23	24		29,04	29,21	-0,18	71,97	42,31	29,66	6,96	4,34	0,89
02.10.23	24		26,21	26,45	-0,25	71,78	43,52	28,26	6,95	4,34	0,76
03.10.23	24		26,63	26,86	-0,23	71,75	43,71	28,04	6,94	4,33	0,77
04.10.23	24		26,85	27,03	-0,18	71,94	43,46	28,48	6,90	4,31	0,79
05.10.23	24		26,97	27,22	-0,25	72,48	43,14	29,34	6,95	4,37	0,82
06.10.23	24		26,35	26,64	-0,29	72,94	42,69	30,25	6,92	4,40	0,82
07.10.23	24		71,59	71,55	0,04	73,11	44,79	28,32	6,89	4,54	2,06
08.10.23	24		119,85	119,69	0,16	74,36	47,13	27,23	6,71	4,71	3,21
09.10.23	24		112,73	112,58	0,15	74,35	47,23	27,12	6,95	4,59	3,00
10.10.23	24		105,21	105,00	0,21	77,58	47,36	30,22	6,94	4,51	3,06
11.10.23	24		70,37	70,21	0,16	67,44	41,11	26,33	5,31	3,50	2,00
12.10.23	24		79,84	79,91	-0,07	71,31	42,55	28,76	6,62	4,11	2,26
13.10.23	24		83,10	83,19	-0,09	71,50	42,96	28,54	6,62	4,11	2,32
14.10.23	24		73,58	73,70	-0,12	70,93	42,52	28,41	6,60	4,08	2,04
15.10.23	24		90,44	90,40	0,04	71,53	42,62	28,91	6,66	4,19	2,58
16.10.23	24		101,50	101,37	0,14	72,37	44,90	27,47	6,72	4,28	2,72
17.10.23	24		106,12	106,03	0,09	72,83	45,78	27,05	6,77	4,33	2,82
18.10.23	24		110,39	110,23	0,16	74,17	46,15	28,02	6,76	4,33	3,03
19.10.23	24		114,85	114,62	0,23	74,28	47,03	27,25	6,80	4,39	3,07
20.10.23	24		115,43	115,16	0,27	76,06	47,62	28,44	6,79	4,37	3,19
21.10.23	24		112,73	112,33	0,40	79,96	48,18	31,78	6,75	4,32	3,44
Среднее			62,09	62,14	-0,05	72,52	44,42	28,10	6,80	4,32	1,74
Итого по УУТЭ	720,00		1862,66	1864,13							52,22
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											6,24
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											29,80
Всего за Октябрь 2023											75,78

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОСЕРВТО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201107 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №4 ВСІР
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см ²	кг/см ²	Гкал
01.10.23	24		0,00	0,00	0,00	19,54	19,43	0,11	2,10	2,16	0,00
02.10.23	24		0,00	0,00	0,00	19,27	19,15	0,12	2,09	2,15	0,00
03.10.23	24		0,00	0,00	0,00	19,02	18,92	0,10	2,09	2,15	0,00
04.10.23	24		0,00	0,00	0,00	19,06	18,96	0,10	2,10	2,16	0,00
05.10.23	24		0,53	0,60	-0,07	36,74	32,89	3,85	4,46	3,25	0,01
06.10.23	24		3,03	3,10	-0,07	64,50	59,54	4,96	6,90	4,42	0,01
07.10.23	24		4,55	4,66	-0,11	65,40	61,12	4,28	6,89	4,57	0,01
08.10.23	24		6,28	6,45	-0,17	72,19	69,15	3,04	6,71	4,71	0,01
09.10.23	24		5,53	5,67	-0,14	71,19	67,78	3,41	6,92	4,60	0,01
10.10.23	24		5,00	5,12	-0,12	72,05	67,81	4,24	6,94	4,53	0,01
11.10.23	24		2,16	2,21	-0,05	55,18	51,06	4,12	5,31	3,54	0,01
12.10.23	24		2,32	2,37	-0,05	58,38	53,45	4,93	6,60	4,13	0,01
13.10.23	24		2,42	2,47	-0,06	59,78	55,00	4,78	6,61	4,13	0,01
14.10.23	24		1,90	1,94	-0,04	55,11	50,18	4,93	6,59	4,10	0,01
15.10.23	24		2,96	3,03	-0,07	60,95	56,35	4,60	6,65	4,20	0,01
16.10.23	24		5,54	5,67	-0,13	67,37	64,00	3,37	6,71	4,27	0,01
17.10.23	24		5,59	5,72	-0,13	69,00	65,62	3,38	6,76	4,33	0,01
18.10.23	24		6,59	6,75	-0,16	71,47	68,43	3,04	6,75	4,32	0,01
19.10.23	24		7,74	7,93	-0,19	72,47	69,92	2,55	6,80	4,39	0,01
20.10.23	24		8,36	8,57	-0,22	74,42	71,95	2,47	6,79	4,37	0,01
21.10.23	24		7,68	7,88	-0,20	76,82	73,60	3,22	6,76	4,32	0,02
Среднее			3,72	3,82	-0,09	56,19	53,06	3,12	5,69	3,85	0,01
Итого по УУТЭ	504,00		78,18	80,16							0,20
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											0,00
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											0,10
Всего за Октябрь 2023											0,30

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201105 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ГВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТН 5 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	
22.09.23	24		47,57	47,27	0,30	74,44	50,00	24,44	6,93	4,29	1,25
23.09.23	24		44,54	44,26	0,28	74,59	50,00	24,59	7,04	4,39	1,19
24.09.23	24		47,34	47,04	0,30	74,49	50,75	23,74	7,05	4,41	1,26
25.09.23	24		45,45	45,15	0,30	74,75	49,37	25,38	7,05	4,40	1,25
26.09.23	24		46,20	45,94	0,26	74,78	49,38	25,40	7,08	4,44	1,28
27.09.23	24		45,98	45,70	0,29	74,49	49,31	25,18	7,07	4,42	1,25
28.09.23	24		48,62	48,34	0,27	74,09	49,59	24,50	7,07	4,43	1,29
29.09.23	24		45,71	45,38	0,33	74,49	49,33	25,16	7,08	4,43	1,26
30.09.23	24		45,57	45,27	0,30	74,65	49,36	25,29	7,06	4,41	1,26
01.10.23	24		48,67	48,35	0,32	75,01	48,84	26,17	7,05	4,40	1,40
02.10.23	24		45,09	44,77	0,33	75,08	49,20	25,88	7,04	4,39	1,28
03.10.23	24		45,13	44,80	0,33	75,05	49,27	25,78	7,03	4,39	1,27
04.10.23	24		57,12	56,65	0,47	75,31	48,63	26,68	6,99	4,37	1,71
05.10.23	24		68,86	68,57	0,29	76,02	44,62	31,40	7,04	4,43	2,22
06.10.23	24		82,91	82,69	0,23	76,55	45,40	31,15	7,02	4,45	2,60
07.10.23	24		124,17	123,84	0,34	75,17	46,57	28,60	7,00	4,59	3,48
08.10.23	24		173,87	173,87	0,00	75,05	48,11	26,94	6,82	4,73	4,65
09.10.23	24		163,29	163,27	0,02	75,20	47,77	27,43	7,06	4,62	4,44
10.10.23	24		155,50	155,31	0,19	78,31	48,14	30,17	7,05	4,54	4,59
11.10.23	24		105,97	105,78	0,19	62,83	44,85	17,98	5,40	3,55	2,93
12.10.23	24		125,23	124,99	0,24	72,39	45,84	26,55	6,71	4,16	3,37
13.10.23	24		129,67	129,54	0,13	72,53	45,89	26,64	6,71	4,16	3,47
14.10.23	24		113,70	113,62	0,08	72,09	45,87	26,22	6,69	4,12	2,99
15.10.23	24		137,83	137,79	0,04	72,45	46,07	26,38	6,76	4,23	3,67
16.10.23	24		157,90	157,89	0,01	73,24	46,92	26,32	6,83	4,30	4,15
17.10.23	24		160,48	160,55	-0,06	73,70	47,45	26,25	6,87	4,36	4,21
18.10.23	24		160,58	160,63	-0,05	74,90	47,72	27,18	6,87	4,36	4,36
19.10.23	24		172,45	172,52	-0,06	75,03	47,90	27,13	6,91	4,42	4,66
20.10.23	24		167,37	167,38	-0,02	76,88	48,12	28,76	6,90	4,40	4,76
21.10.23	24		165,45	165,33	0,12	80,97	48,80	32,17	6,86	4,36	5,19
Среднее			99,27	99,08	0,19	74,48	47,97	26,52	6,90	4,36	2,76
Итого по УУТЭ	720		2978,22	2972,46							82,68
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											10,58
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											44,30
Всего за Октябрь 2023											116,40

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.10.2023 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201104 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп. 1, ИТП 6 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.09.23	24		37,47	37,22	0,25	72,35	51,85	20,50	6,83	4,27	0,79
23.09.23	24		36,73	36,49	0,24	72,46	51,54	20,92	6,94	4,38	0,79
24.09.23	24		37,82	37,52	0,30	72,37	52,07	20,30	6,95	4,40	0,82
25.09.23	24		38,13	37,89	0,24	72,66	50,80	21,86	6,96	4,39	0,86
26.09.23	24		37,57	37,33	0,24	72,61	51,52	21,09	6,98	4,43	0,83
27.09.23	24		39,47	39,19	0,28	72,50	51,17	21,33	6,97	4,41	0,88
28.09.23	24		39,84	39,55	0,29	72,11	51,68	20,43	6,98	4,42	0,85
29.09.23	24		38,51	38,22	0,29	72,44	51,61	20,83	6,98	4,41	0,83
30.09.23	24		38,90	38,62	0,28	72,60	51,38	21,22	6,96	4,39	0,85
01.10.23	24		38,92	38,65	0,27	72,91	51,06	21,85	6,95	4,39	0,88
02.10.23	24		36,99	36,75	0,24	72,88	51,93	20,95	6,95	4,38	0,81
03.10.23	24		38,02	37,77	0,26	72,91	51,57	21,34	6,94	4,38	0,85
04.10.23	24		48,95	48,43	0,51	73,29	50,80	22,49	6,90	4,36	1,23
05.10.23	24		69,38	68,62	0,76	74,82	45,59	29,23	6,95	4,43	2,01
06.10.23	24		88,82	87,59	1,23	75,56	46,89	28,67	6,91	4,46	2,51
07.10.23	24		103,96	102,39	1,57	74,44	47,74	26,70	6,89	4,59	2,70
08.10.23	24		128,54	126,44	2,11	74,43	49,86	24,57	6,73	4,73	3,14
09.10.23	24		118,38	116,54	1,84	74,13	49,62	24,51	6,93	4,63	2,88
10.10.23	24		115,47	113,50	1,97	77,80	49,50	28,30	6,95	4,56	3,16
11.10.23	24		80,15	79,07	1,08	63,13	45,87	17,26	5,32	3,57	1,96
12.10.23	24		92,38	91,21	1,17	71,43	47,47	23,96	6,61	4,16	2,21
13.10.23	24		95,98	94,71	1,27	71,63	47,46	24,17	6,62	4,17	2,31
14.10.23	24		90,77	89,59	1,18	71,17	47,69	23,48	6,60	4,14	2,12
15.10.23	24		103,86	102,42	1,45	71,57	47,34	24,23	6,66	4,24	2,50
16.10.23	24		120,01	118,22	1,79	72,47	48,51	23,96	6,71	4,32	2,86
17.10.23	24		123,55	121,68	1,88	72,77	48,69	24,08	6,77	4,38	2,96
18.10.23	24		124,16	122,20	1,96	74,26	49,24	25,02	6,76	4,37	3,08
19.10.23	24		130,02	127,92	2,10	74,34	49,77	24,57	6,81	4,44	3,17
20.10.23	24		128,88	126,69	2,20	75,98	50,22	25,76	6,79	4,42	3,27
21.10.23	24		122,36	120,09	2,27	79,72	50,64	29,08	6,76	4,38	3,46
Среднее			78,13	77,08	1,05	73,12	49,70	23,42	6,80	4,37	1,92
Итого по УУТЭ	720		2343,99	2312,49							57,57
Вычет с 22.09.23 по 30.09.23											6,72
Досчет за НС											0,00
Досчет с 22.10.23 по 31.10.23											30,40
Всего за Октябрь 2023											81,25

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

СОС "ТЕПЛО НЕФТО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТВЕТ ПРИНЯТ

26 ОКТ 2023

Д.А. РАССАДИН