

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 28.08.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Струве, д.6, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал	
23.07.23	23	24	0	85.98	86.68	-0.70	76.02	51.74	24.29	6.85	4.23	2.057
24.07.23	23	24	0	86.94	87.65	-0.71	76.04	51.78	24.26	6.89	4.28	2.077
25.07.23	23	24	0	86.94	87.65	-0.71	76.04	51.78	24.26	6.89	4.28	2.024
26.07.23	23	24	0	84.42	85.11	-0.69	75.98	51.65	24.34	6.84	4.23	2.087
27.07.23	23	24	0	85.92	86.64	-0.72	76.13	51.47	24.66	6.87	4.25	2.014
28.07.23	23	24	0	82.83	83.51	-0.68	76.15	51.48	24.67	6.87	4.25	2.02
29.07.23	23	24	0	82.74	83.43	-0.70	76.25	51.46	24.79	6.86	4.25	2.057
30.07.23	23	24	0	86.81	87.59	-0.78	76.07	51.97	24.10	6.85	4.24	2.067
31.07.23	23	24	0	88.84	89.66	-0.82	75.90	52.20	23.69	6.85	4.24	1.986
01.08.23	23	24	0	85.01	85.77	-0.76	75.83	52.06	23.77	6.85	4.24	1.956
02.08.23	23	24	0	85.18	85.96	-0.78	75.76	52.38	23.38	6.85	4.23	1.925
03.08.23	23	24	0	84.88	85.67	-0.79	75.68	52.57	23.10	6.86	4.24	1.946
04.08.23	23	24	0	83.64	84.40	-0.76	75.92	52.25	23.68	6.87	4.25	1.909
05.08.23	23	24	0	83.19	83.96	-0.77	75.83	52.45	23.38	6.85	4.23	1.936
06.08.23	23	24	0	85.49	86.32	-0.82	75.75	52.66	23.09	6.87	4.25	1.944
07.08.23	23	24	0	88.74	89.64	-0.90	75.47	53.09	22.38	6.85	4.24	1.858
08.08.23	23	24	0	86.79	87.67	-0.88	75.14	53.25	21.89	6.87	4.25	1.769
09.08.23	23	24	0	82.56	83.38	-0.82	75.37	53.48	21.90	6.86	4.24	1.879
10.08.23	23	24	0	80.83	81.62	-0.78	76.08	52.39	23.69	6.87	4.25	1.777
11.08.23	23	24	0	79.30	80.07	-0.77	75.97	53.11	22.87	6.87	4.25	1.778
12.08.23	23	24	0	80.16	80.96	-0.80	75.79	53.14	22.65	6.85	4.23	1.916
13.08.23	23	24	0	85.50	86.41	-0.91	75.78	52.88	22.91	6.86	4.24	1.961
14.08.23	23	24	0	88.79	89.76	-0.97	75.68	53.08	22.60	6.84	4.22	1.814
15.08.23	23	24	0	82.52	83.39	-0.87	75.62	53.14	22.47	6.86	4.24	1.854
16.08.23	23	24	0	85.00	85.91	-0.91	75.62	53.29	22.32	6.84	4.23	1.83
17.08.23	23	24	0	84.09	84.98	-0.89	75.61	53.35	22.27	6.86	4.24	1.857
18.08.23	23	24	0	83.86	84.77	-0.90	75.93	53.27	22.66	6.80	4.18	1.792
19.08.23	23	24	0	79.26	80.09	-0.83	76.17	53.07	23.10	6.86	4.24	1.855
20.08.23	23	24	0	79.77	80.61	-0.83	76.34	52.60	23.75	6.83	4.21	2.017
21.08.23	23	24	0	88.21	89.21	-1.00	76.26	52.86	23.40	6.85	4.23	2.011
22.08.23	23	24	0	86.58	87.54	-0.96	76.30	52.56	23.74	6.84	4.22	1.959
Среднее				84.54	85.35	-0.81	75.89	52.53	23.36	6.86	4.24	1.93
Итого по УУТЭ	744	0		2620.77	2645.97							59.935
Вычет с 23.07.2023 по 31.07.2023												18.91
Досчет за НС												0.00
Досчет с 23.08.2023 по 31.08.2023												17.40
Всего за Август 2023 г.												58.42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тн, ч
22.07.23 23	279350.88	276140.07	179.01	7756.89	31172
22.08.23 23	281968.00	278782.58	179.09	7816.83	31916

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Струве, д. 4, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
23.07.23	23	24	55.24	55.81	-0.57	76.59	46.78	29.81	6.88	4.25	1.62
24.07.23	23	24	51.17	51.72	-0.55	76.62	46.36	30.25	6.92	4.29	1.53
25.07.23	23	24	51.17	51.73	-0.56	76.57	46.07	30.50	6.87	4.24	1.54
26.07.23	23	24	49.91	50.46	-0.55	76.73	46.10	30.63	6.90	4.27	1.51
27.07.23	23	24	52.49	53.05	-0.57	76.76	46.10	30.66	6.90	4.27	1.59
28.07.23	23	24	50.50	51.05	-0.56	76.82	46.34	30.48	6.89	4.27	1.52
29.07.23	23	24	55.06	55.63	-0.57	76.64	46.69	29.96	6.89	4.26	1.63
30.07.23	23	24	58.56	59.14	-0.58	76.43	46.98	29.45	6.88	4.25	1.70
31.07.23	23	24	61.26	61.85	-0.60	76.48	46.95	29.53	6.88	4.25	1.79
01.08.23	23	24	66.06	66.66	-0.61	76.36	47.20	29.15	6.88	4.25	1.90
02.08.23	23	24	71.70	72.33	-0.63	76.35	47.48	28.86	6.89	4.26	2.04
03.08.23	23	24	70.93	71.58	-0.64	76.60	47.51	29.09	6.90	4.27	2.04
04.08.23	23	24	77.33	77.98	-0.65	76.56	48.03	28.53	6.88	4.25	2.18
05.08.23	23	24	82.51	83.18	-0.67	76.43	48.87	27.56	6.90	4.27	2.25
06.08.23	23	24	87.28	87.98	-0.70	76.16	48.98	27.19	6.88	4.25	2.34
07.08.23	23	24	91.74	92.45	-0.72	75.85	49.24	26.60	6.90	4.26	2.41
08.08.23	23	24	100.59	101.34	-0.75	76.17	50.41	25.77	6.89	4.25	2.56
09.08.23	23	24	98.01	98.77	-0.76	76.94	49.60	27.35	6.89	4.26	2.65
10.08.23	23	24	112.15	112.94	-0.79	76.86	50.65	26.20	6.90	4.27	2.91
11.08.23	23	24	118.75	119.56	-0.81	76.66	51.32	25.34	6.88	4.25	2.98
12.08.23	23	24	132.62	133.46	-0.84	76.58	51.80	24.79	6.88	4.25	3.25
13.08.23	23	24	142.36	143.25	-0.90	76.51	51.93	24.59	6.86	4.23	3.46
14.08.23	23	24	149.15	150.08	-0.93	76.56	52.28	24.27	6.88	4.26	3.58
15.08.23	23	24	160.11	161.08	-0.97	76.55	51.90	24.66	6.87	4.24	3.91
16.08.23	23	24	167.77	168.76	-0.99	76.57	52.26	24.31	6.88	4.25	4.04
17.08.23	23	24	171.87	172.84	-0.97	76.88	52.57	24.31	6.82	4.20	4.14
18.08.23	23	24	124.32	125.15	-0.84	77.19	55.41	21.78	6.88	4.26	2.67
19.08.23	23	24	55.17	55.72	-0.56	77.04	48.00	29.04	6.86	4.23	1.58
20.08.23	23	24	59.25	59.62	-0.37	76.85	48.81	28.04	6.88	4.25	1.65
21.08.23	23	24	60.24	60.45	-0.22	76.89	48.66	28.23	6.86	4.23	1.69
22.08.23	23	24	59.28	59.38	-0.10	76.98	48.82	28.15	6.87	4.24	1.67
Среднее	24		88.53	89.19	-0.66	76.62	49.04	27.58	6.88	4.25	2.33
Итого по УУТЭ	744		2744.50	2764.98							72.30
Вычет с 23.07.2023 по 31.07.2023											15.05
Досчет за НС		час									0.00
Досчет с 23.08.2023 по 31.08.2023											20.99
Всего за август 2023 г.											78.24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
22.07.23 23	220053.29	220290.51	22.63	6456.06	31055
22.08.23 23	222797.79	223055.49	22.66	6528.36	31799

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета)

по час.

Период расчета по договору:

по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Струве, д.4, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	23		60.89	61.17	-0.28	76.22	43.10	33.12	6.86	4.23	2.01
24.07.23	23		58.36	58.62	-0.26	76.19	42.98	33.20	6.90	4.27	1.93
25.07.23	23		59.01	59.27	-0.26	76.16	43.11	33.06	6.85	4.22	1.94
26.07.23	23		59.07	59.34	-0.27	76.30	42.91	33.39	6.88	4.25	1.96
27.07.23	23		57.40	57.65	-0.25	76.36	42.82	33.54	6.88	4.25	1.92
28.07.23	23		57.31	57.57	-0.26	76.41	42.96	33.46	6.88	4.25	1.91
29.07.23	23		58.08	58.36	-0.27	76.20	43.39	32.81	6.86	4.24	1.90
30.07.23	23		61.71	62.00	-0.28	76.04	42.99	33.05	6.86	4.23	2.03
31.07.23	23		58.95	59.21	-0.26	76.07	43.25	32.81	6.86	4.23	1.93
01.08.23	23		59.55	59.84	-0.28	75.91	43.36	32.55	6.86	4.23	1.93
02.08.23	23		57.10	57.37	-0.27	75.91	44.33	31.57	6.86	4.23	1.79
03.08.23	23		55.46	55.73	-0.26	76.14	44.22	31.92	6.88	4.25	1.76
04.08.23	23		56.69	56.97	-0.28	76.08	44.40	31.68	6.86	4.23	1.79
05.08.23	23		55.52	55.78	-0.27	75.97	44.10	31.88	6.88	4.25	1.76
06.08.23	23		57.49	57.76	-0.28	75.71	44.23	31.48	6.87	4.23	1.80
07.08.23	23		58.60	58.88	-0.28	75.35	44.31	31.03	6.88	4.24	1.81
08.08.23	23		54.77	55.03	-0.27	75.69	44.72	30.96	6.87	4.23	1.69
09.08.23	23		54.62	54.87	-0.25	76.42	43.60	32.82	6.88	4.24	1.79
10.08.23	23		54.18	54.43	-0.26	76.32	43.83	32.49	6.88	4.25	1.75
11.08.23	23		55.68	55.94	-0.26	76.19	43.82	32.37	6.86	4.23	1.80
12.08.23	23		55.42	55.69	-0.26	76.11	43.65	32.46	6.87	4.24	1.79
13.08.23	23		56.82	57.09	-0.27	76.03	43.40	32.63	6.85	4.21	1.85
14.08.23	23		56.20	56.47	-0.27	76.04	43.75	32.29	6.87	4.24	1.81
15.08.23	23		55.42	55.68	-0.26	76.04	43.77	32.26	6.85	4.22	1.78
16.08.23	23		56.18	56.44	-0.26	76.08	43.86	32.22	6.87	4.23	1.80
17.08.23	23		53.39	53.64	-0.24	76.38	43.55	32.83	6.81	4.18	1.75
18.08.23	23		52.96	53.20	-0.24	76.60	46.39	30.21	6.87	4.24	1.59
19.08.23	23		51.95	52.14	-0.20	76.58	42.80	33.79	6.85	4.21	1.75
20.08.23	23		55.08	55.29	-0.20	76.44	43.09	33.36	6.86	4.22	1.83
21.08.23	23		55.70	55.90	-0.20	76.47	43.11	33.36	6.85	4.21	1.85
22.08.23	23		54.82	55.00	-0.18	76.55	43.19	33.36	6.86	4.22	1.82
Среднее	24		56.59	56.85	-0.26	76.16	43.64	32.51	6.87	4.23	1.83
Итого по УУТЭ	744		1754.39	1762.30							56.81
Вычет с 23.07.2023 по 31.07.2023											17.09
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.2023 по 31.08.2023											16.49
Всего за август 2023 г.											56.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
22.07.23 23	261116.62	262733.30	49.49	7288.49	31062
22.08.23 23	262871.00	264495.60	49.63	7345.30	31806

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета)

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Георгия Гречко, д.1, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
23.07.23	23		79.86	80.32	-0.46	75.97	53.95	22.02	6.82	4.19	1.74
24.07.23	23		80.63	81.06	-0.44	76.03	54.35	21.68	6.86	4.23	1.73
25.07.23	23		80.75	81.18	-0.43	75.93	54.22	21.71	6.82	4.18	1.73
26.07.23	23		80.74	81.17	-0.43	76.04	54.05	21.99	6.84	4.21	1.76
27.07.23	23		80.77	81.17	-0.40	76.11	51.36	24.75	6.84	4.20	1.98
28.07.23	23		80.79	81.19	-0.40	76.20	54.41	21.79	6.84	4.20	1.74
29.07.23	23		80.79	81.19	-0.40	75.98	53.65	22.34	6.83	4.19	1.79
30.07.23	23		80.78	81.18	-0.40	75.82	53.54	22.28	6.82	4.19	1.78
31.07.23	23		80.79	81.19	-0.40	75.79	53.68	22.10	6.83	4.19	1.77
01.08.23	23		80.80	81.21	-0.41	75.74	54.22	21.52	6.82	4.18	1.72
02.08.23	23		80.81	81.22	-0.41	75.63	53.69	21.94	6.83	4.19	1.76
03.08.23	23		80.84	81.25	-0.41	75.90	54.34	21.56	6.84	4.20	1.73
04.08.23	23		80.85	81.27	-0.42	75.84	55.69	20.15	6.82	4.19	1.61
05.08.23	23		80.85	81.26	-0.42	75.72	54.73	20.99	6.84	4.21	1.68
06.08.23	23		80.91	81.32	-0.42	75.50	53.99	21.51	6.83	4.19	1.72
07.08.23	23		80.89	81.32	-0.43	75.14	54.44	20.70	6.84	4.20	1.66
08.08.23	23		80.93	81.36	-0.43	75.44	54.95	20.48	6.83	4.19	1.64
09.08.23	23		80.95	81.38	-0.43	76.18	55.51	20.67	6.84	4.20	1.65
10.08.23	23		80.44	80.88	-0.44	76.11	55.70	20.41	6.84	4.20	1.62
11.08.23	23		79.15	79.58	-0.43	75.88	54.73	21.15	6.82	4.18	1.66
12.08.23	23		79.14	79.59	-0.44	75.82	55.08	20.74	6.83	4.20	1.62
13.08.23	23		79.16	79.59	-0.43	75.74	54.57	21.18	6.81	4.17	1.66
14.08.23	23		79.17	79.61	-0.44	75.76	54.43	21.33	6.83	4.20	1.67
15.08.23	23		79.13	79.59	-0.45	75.76	54.07	21.69	6.82	4.18	1.70
16.08.23	23		79.17	79.61	-0.44	75.76	54.16	21.60	6.83	4.19	1.69
17.08.23	23		78.94	79.39	-0.45	76.07	55.05	21.01	6.77	4.14	1.64
18.08.23	23		79.45	79.89	-0.44	76.29	55.25	21.04	6.83	4.19	1.65
19.08.23	23		79.71	80.18	-0.47	76.36	54.99	21.37	6.81	4.17	1.68
20.08.23	23		79.69	80.15	-0.46	76.23	54.18	22.05	6.82	4.18	1.74
21.08.23	23		79.68	80.14	-0.47	76.26	54.95	21.31	6.81	4.17	1.68
22.08.23	23		79.67	80.14	-0.47	76.32	54.40	21.92	6.82	4.18	1.73
среднее	24		80.20	80.63	-0.43	75.91	54.40	21.52	6.83	4.19	1.71
Итого по УУТЭ	744		2486.20	2499.55							52.92
Вычет с 23.07.2023 по 31.07.2023											15.86
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.2023 по 31.08.2023											15.36
Всего за август 2023 г.											52.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
22.07.23 23	218276.10	220090.77	750.662	5715.15	30589
22.08.23 23	220762.30	222590.32	750.670	5768.07	31333

Период расчета по среднему:

по

час.

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул.Струве, д.6, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
23.07.23	23	24	113.74	113.32	0.43	75.82	55.31	20.51	6.89	4.27	2.36
24.07.23	23	24	112.86	112.44	0.43	75.84	55.56	20.28	6.92	4.32	2.32
25.07.23	23	24	112.57	112.14	0.43	75.79	55.17	20.62	6.88	4.27	2.35
26.07.23	23	24	108.28	107.85	0.44	75.88	55.17	20.71	6.90	4.29	2.27
27.07.23	23	24	105.55	105.12	0.43	75.92	55.15	20.77	6.90	4.29	2.22
28.07.23	23	24	109.01	108.56	0.45	76.04	55.05	20.99	6.90	4.29	2.32
29.07.23	23	24	114.59	114.14	0.45	75.85	55.53	20.32	6.89	4.28	2.36
30.07.23	23	24	114.86	114.41	0.45	75.70	55.57	20.13	6.89	4.28	2.34
31.07.23	23	24	113.57	113.13	0.44	75.65	55.58	20.07	6.89	4.28	2.31
01.08.23	23	24	116.63	116.19	0.44	75.56	56.00	19.56	6.88	4.27	2.31
02.08.23	23	24	115.40	114.97	0.42	75.49	55.78	19.71	6.89	4.28	2.31
03.08.23	23	24	108.22	107.78	0.44	75.73	55.59	20.14	6.90	4.29	2.21
04.08.23	23	24	104.62	104.20	0.43	75.60	55.64	19.96	6.89	4.27	2.12
05.08.23	23	24	113.39	112.95	0.44	75.56	55.65	19.91	6.91	4.29	2.29
06.08.23	23	24	116.81	116.40	0.40	75.31	56.17	19.14	6.89	4.28	2.27
07.08.23	23	24	114.32	113.94	0.38	74.94	56.54	18.39	6.90	4.29	2.13
08.08.23	23	24	111.77	111.35	0.42	75.17	56.25	18.91	6.89	4.28	2.14
09.08.23	23	24	103.92	103.46	0.46	75.88	55.72	20.15	6.90	4.29	2.13
10.08.23	23	24	106.70	106.27	0.43	75.80	56.01	19.79	6.91	4.29	2.14
11.08.23	23	24	105.58	105.17	0.41	75.57	56.15	19.42	6.89	4.27	2.08
12.08.23	23	24	112.54	112.15	0.40	75.56	56.14	19.42	6.89	4.28	2.22
13.08.23	23	24	114.39	113.98	0.41	75.49	56.31	19.18	6.87	4.26	2.22
14.08.23	23	24	111.12	110.71	0.42	75.44	56.20	19.24	6.90	4.28	2.17
15.08.23	23	24	115.24	114.83	0.41	75.47	56.36	19.12	6.88	4.27	2.23
16.08.23	23	24	112.43	112.05	0.39	75.44	56.16	19.29	6.89	4.28	2.20
17.08.23	23	24	108.88	108.44	0.44	75.74	56.15	19.58	6.84	4.22	2.16
18.08.23	23	24	105.33	104.82	0.51	75.97	56.17	19.80	6.89	4.28	2.12
19.08.23	23	24	104.06	103.54	0.52	76.11	56.08	20.03	6.87	4.25	2.12
20.08.23	23	24	112.87	112.32	0.55	76.08	56.34	19.73	6.89	4.27	2.27
21.08.23	23	24	108.57	108.02	0.54	76.09	56.02	20.07	6.87	4.26	2.22
22.08.23	23	24	107.05	106.45	0.59	76.10	55.99	20.12	6.88	4.26	2.19
Среднее			110.80	110.36	0.44	75.70	55.86	19.84	6.89	4.28	2.23
Итого по УУТЭ	744	0	3434.87	3421.09							69.11
Вычет с 23.07.2023 по 31.07.2023											21.05
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.2023 по 31.08.2023											20.07
Всего за август 2023 г.											68.13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тн, ч
22.07.23	255199.76	255353.90	252.41	7192.25	31010
22.08.23	258634.64	258774.99	252.44	7261.37	31754

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./