

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.

Тепловычислитель ТВ7-04.1М

Сетевой номер N 11

Идентификатор ИД= 19086450

Канал ТВ

Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.География Гречко, д.1, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон:

Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Соблюдать
T1/T2=
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
23.06.23	23	24	72.51	72.39	0.11	75.82	51.83	23.99	6.77	4.13	1.75
24.06.23	23	24	76.64	76.56	0.08	75.79	52.96	22.83	6.76	4.12	1.76
25.06.23	23	24	76.61	76.55	0.07	76.14	53.06	23.08	6.75	4.11	1.78
26.06.23	23	24	76.95	76.88	0.08	76.05	53.16	22.89	6.75	4.11	1.77
27.06.23	23	24	77.21	77.13	0.08	75.99	53.04	22.95	6.75	4.11	1.78
28.06.23	23	24	77.24	77.14	0.10	75.89	53.50	22.39	6.74	4.11	1.74
29.06.23	23	24	78.86	78.74	0.12	75.80	54.06	21.73	6.74	4.10	1.73
30.06.23	23	24	78.93	78.79	0.14	75.68	53.33	22.35	6.72	4.08	1.78
01.07.23	23	24	78.89	78.76	0.14	75.56	53.45	22.10	6.71	4.07	1.76
02.07.23	23	24	78.89	78.74	0.15	75.91	53.88	22.03	6.69	4.05	1.75
03.07.23	23	24	78.34	78.20	0.15	75.92	54.19	21.73	6.69	4.05	1.72
04.07.23	23	24	77.32	77.17	0.15	76.04	54.45	21.59	6.65	4.01	1.68
05.07.23	23	24	77.42	77.27	0.15	75.96	54.08	21.88	6.61	3.97	1.71
06.07.23	23	24	77.45	77.30	0.15	75.71	53.15	22.56	6.58	3.94	1.76
07.07.23	23	24	77.63	77.49	0.15	75.45	53.69	21.75	6.51	3.86	1.70
08.07.23	23	24	77.83	77.68	0.16	75.68	53.00	22.67	6.50	3.86	1.78
09.07.23	23	24	77.96	77.81	0.15	75.79	53.30	22.50	6.48	3.84	1.77
10.07.23	23	24	80.09	79.79	0.30	75.85	53.17	22.68	6.82	3.18	1.84
11.07.23	23	24	81.94	81.74	0.20	75.95	54.14	21.81	6.05	3.40	1.80
12.07.23	23	24	81.71	81.58	0.13	76.08	53.79	22.29	6.81	4.17	1.83
13.07.23	23	24	80.88	81.02	-0.14	76.13	54.44	21.69	6.85	4.21	1.75
14.07.23	23	24	79.79	80.22	-0.43	75.76	53.43	22.33	6.85	4.21	1.76
15.07.23	23	24	79.69	80.26	-0.57	75.74	53.41	22.32	6.85	4.21	1.75
16.07.23	23	24	79.67	80.29	-0.62	75.69	53.42	22.27	6.85	4.21	1.75
17.07.23	23	24	79.70	80.31	-0.62	76.14	54.52	21.62	6.86	4.22	1.70
18.07.23	23	24	79.78	80.35	-0.58	76.26	53.97	22.29	6.84	4.20	1.75
19.07.23	23	24	79.82	80.36	-0.54	75.87	53.31	22.56	6.86	4.22	1.78
20.07.23	23	24	79.88	80.38	-0.50	75.91	52.40	23.52	6.83	4.20	1.86
21.07.23	23	24	79.88	80.36	-0.48	75.96	53.49	22.46	6.83	4.19	1.77
22.07.23	23	24	79.88	80.33	-0.46	75.92	53.00	22.92	6.84	4.20	1.81
среднее	24		78.65	78.72	-0.07	75.88	53.49	22.39	6.68	4.04	1.76
Итого по УУТЭ	720		2359.40	2361.56							52.85
Вычет с 23.06.2023 по 30.06.2023											13.58
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.2023 по 31.07.2023											15.86
Всего за июль 2023 г.											55.13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
22.06.23 23	215916.70	217729.21	750.662	5662.30	29869
22.07.23 23	218276.10	220090.77	750.670	5715.15	30589

Период расчета по среднему:

по

час.

Период расчета по договору:

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Струве, д.4, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
23.06.23	23		54.25	54.55	-0.30	76.12	42.52	33.60	6.81	4.17	1.81
24.06.23	23		56.22	56.52	-0.31	76.08	42.18	33.90	6.80	4.17	1.90
25.06.23	23		57.01	57.32	-0.31	76.44	41.88	34.55	6.78	4.15	1.96
26.06.23	23		56.18	56.47	-0.29	76.30	42.13	34.17	6.79	4.15	1.91
27.06.23	23		56.88	57.15	-0.28	76.24	42.31	33.93	6.79	4.16	1.92
28.06.23	23		56.66	56.95	-0.29	76.18	42.43	33.75	6.78	4.15	1.90
29.06.23	23		56.28	56.55	-0.28	76.00	42.73	33.27	6.77	4.14	1.86
30.06.23	23		54.96	55.23	-0.27	75.85	43.20	32.65	6.75	4.12	1.79
01.07.23	23		55.86	56.14	-0.28	75.81	43.33	32.48	6.75	4.11	1.81
02.07.23	23		57.54	57.82	-0.28	76.15	43.07	33.08	6.73	4.09	1.90
03.07.23	23		56.10	56.39	-0.29	76.16	43.40	32.76	6.72	4.09	1.83
04.07.23	23		56.53	56.81	-0.28	76.30	43.53	32.77	6.68	4.05	1.84
05.07.23	23		56.79	57.07	-0.28	76.24	43.06	33.18	6.65	4.01	1.88
06.07.23	23		57.45	57.73	-0.28	75.94	43.28	32.65	6.62	3.98	1.87
07.07.23	23		56.51	56.78	-0.27	75.68	43.53	32.15	6.54	3.91	1.81
08.07.23	23		58.01	58.27	-0.26	75.94	43.28	32.66	6.54	3.90	1.89
09.07.23	23		60.72	60.96	-0.24	76.08	42.86	33.22	6.51	3.88	2.01
10.07.23	23		59.47	59.56	-0.09	76.09	42.95	33.14	5.85	3.22	1.97
11.07.23	23		57.66	57.79	-0.14	76.11	42.01	34.09	6.08	3.45	1.96
12.07.23	23		58.09	58.24	-0.14	76.33	41.96	34.37	6.85	4.22	1.99
13.07.23	23		57.03	57.26	-0.23	76.27	42.21	34.06	6.89	4.25	1.94
14.07.23	23		57.31	57.58	-0.27	76.01	42.57	33.44	6.88	4.25	1.91
15.07.23	23		57.91	58.19	-0.29	75.94	42.79	33.16	6.89	4.25	1.91
16.07.23	23		58.88	59.17	-0.29	75.92	43.19	32.73	6.89	4.25	1.92
17.07.23	23		55.67	55.94	-0.27	76.38	42.84	33.54	6.90	4.26	1.86
18.07.23	23		56.38	56.66	-0.27	76.49	42.63	33.86	6.88	4.24	1.90
19.07.23	23		57.89	58.16	-0.27	76.02	43.52	32.50	6.90	4.26	1.87
20.07.23	23		58.67	58.93	-0.25	76.12	42.88	33.24	6.87	4.24	1.94
21.07.23	23		58.80	59.07	-0.27	76.19	42.82	33.37	6.87	4.24	1.95
22.07.23	23		59.57	59.83	-0.27	76.16	42.84	33.33	6.88	4.25	1.98
Среднее	24		57.24	57.50	-0.26	76.12	42.80	33.32	6.72	4.09	1.90
Итого по УУТЭ	720		1717.24	1725.08							56.98
Вычет с 23.06.2023 по 30.06.2023											14.29
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.2023 по 31.07.2023											17.09
Всего за июль 2023 г.											59.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Ти, ч
22.06.23 23	259399.37	261008.23	49.49	7231.51	30342
22.07.23 23	261116.62	262733.30	49.63	7288.49	31062

Период расчета по среднему:

(загрязнение приборов учета)

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



по

сут

/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Струве, д. 4, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
23.06.23	23	24	59.82	60.36	-0.54	76.64	47.86	28.78	6.83	4.20	1.70
24.06.23	23	24	62.87	63.41	-0.55	76.56	47.83	28.72	6.82	4.19	1.78
25.06.23	23	24	61.12	61.69	-0.57	76.87	47.38	29.49	6.80	4.17	1.78
26.06.23	23	24	60.48	61.07	-0.59	76.78	47.62	29.17	6.81	4.18	1.74
27.06.23	23	24	64.00	64.58	-0.58	76.71	48.19	28.52	6.80	4.17	1.80
28.06.23	23	24	55.85	56.44	-0.59	76.63	47.43	29.20	6.80	4.17	1.61
29.06.23	23	24	59.40	59.99	-0.59	76.47	47.74	28.73	6.79	4.16	1.68
30.06.23	23	24	60.73	61.31	-0.58	76.36	47.63	28.73	6.77	4.14	1.72
01.07.23	23	24	58.37	58.96	-0.59	76.24	47.72	28.52	6.76	4.13	1.64
02.07.23	23	24	60.28	60.86	-0.58	76.62	48.03	28.59	6.75	4.11	1.70
03.07.23	23	24	58.54	59.13	-0.59	76.61	48.45	28.15	6.74	4.11	1.62
04.07.23	23	24	58.06	58.64	-0.58	76.75	47.73	29.02	6.70	4.07	1.66
05.07.23	23	24	56.97	57.59	-0.61	76.68	47.53	29.14	6.67	4.03	1.64
06.07.23	23	24	60.49	61.11	-0.62	76.36	48.51	27.85	6.64	4.00	1.66
07.07.23	23	24	60.12	60.81	-0.69	76.15	48.86	27.29	6.56	3.93	1.61
08.07.23	23	24	64.49	65.13	-0.64	76.40	49.15	27.26	6.56	3.92	1.73
09.07.23	23	24	64.48	65.10	-0.62	76.49	48.69	27.81	6.53	3.90	1.77
10.07.23	23	24	62.52	63.06	-0.54	76.51	48.11	28.40	6.89	3.26	1.75
11.07.23	23	24	63.03	63.61	-0.58	76.57	47.20	29.37	6.08	3.44	1.83
12.07.23	23	24	59.91	60.31	-0.41	76.70	47.18	29.53	6.87	4.24	1.75
13.07.23	23	24	60.06	60.49	-0.43	76.74	46.98	29.76	6.90	4.27	1.77
14.07.23	23	24	57.79	58.30	-0.51	76.47	47.20	29.26	6.90	4.27	1.67
15.07.23	23	24	56.49	57.02	-0.53	76.37	46.88	29.49	6.91	4.27	1.65
16.07.23	23	24	58.44	58.99	-0.55	76.32	47.44	28.88	6.90	4.27	1.67
17.07.23	23	24	55.03	55.59	-0.56	76.81	47.16	29.65	6.92	4.28	1.61
18.07.23	23	24	53.60	54.05	-0.45	76.94	47.15	29.79	6.90	4.26	1.58
19.07.23	23	24	53.06	53.58	-0.52	76.44	47.41	29.04	6.92	4.28	1.52
20.07.23	23	24	53.17	53.74	-0.57	76.48	47.13	29.35	6.89	4.26	1.54
21.07.23	23	24	52.97	53.54	-0.57	76.59	47.30	29.28	6.89	4.26	1.53
22.07.23	23	24	51.21	51.77	-0.57	76.53	47.07	29.46	6.90	4.26	1.49
Среднее	24		58.78	59.34	-0.56	76.56	47.69	28.87	6.74	4.11	1.67
Итого по УУТЭ	720		1763.35	1780.23							50.18
Вычет с 23.06.2023 по 30.06.2023											13.35
Досчет за НС		час									0.00
Досчет с 23.07.2023 по 31.07.2023											15.05
Всего за июль 2023 г.											51.88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
22.06.23 23	218289.95	218510.29	22.63	6405.88	30335
22.07.23 23	220053.29	220290.51	22.66	6456.06	31055

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета)

с

по

час.

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
/Иванцов А.А./ ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Струве, д.6, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

**Соблюдать
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.**

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
23.06.23	23	24	105.80	105.51	0.29	75.81	53.94	21.87	6.84	4.22	2.34
24.06.23	23	24	110.64	110.35	0.30	75.77	53.95	21.82	6.83	4.21	2.44
25.06.23	23	24	114.42	114.10	0.32	76.12	53.95	22.16	6.81	4.19	2.56
26.06.23	23	24	106.78	106.54	0.24	75.96	53.71	22.25	6.81	4.20	2.40
27.06.23	23	24	109.90	109.65	0.25	75.85	54.22	21.63	6.81	4.20	2.40
28.06.23	23	24	106.39	106.15	0.24	75.82	54.17	21.65	6.81	4.19	2.32
29.06.23	23	24	110.86	110.62	0.24	75.70	54.44	21.25	6.80	4.18	2.38
30.06.23	23	24	104.97	104.76	0.21	75.49	54.48	21.01	6.78	4.16	2.22
01.07.23	23	24	107.21	107.00	0.21	75.45	54.48	20.96	6.77	4.15	2.27
02.07.23	23	24	106.61	106.38	0.23	75.81	54.48	21.33	6.75	4.14	2.29
03.07.23	23	24	106.45	106.23	0.22	75.80	54.65	21.15	6.75	4.13	2.27
04.07.23	23	24	103.26	103.06	0.20	75.88	54.57	21.31	6.71	4.09	2.22
05.07.23	23	24	105.02	104.84	0.18	75.82	54.62	21.20	6.68	4.06	2.24
06.07.23	23	24	107.01	106.85	0.15	75.57	54.72	20.85	6.65	4.03	2.25
07.07.23	23	24	106.14	106.02	0.12	75.30	54.79	20.51	6.57	3.95	2.19
08.07.23	23	24	108.04	107.92	0.12	75.57	54.77	20.79	6.56	3.94	2.26
09.07.23	23	24	113.57	113.43	0.13	75.68	54.78	20.91	6.54	3.92	2.39
10.07.23	23	24	113.61	113.52	0.08	75.70	54.98	20.72	5.89	3.28	2.37
11.07.23	23	24	111.01	110.80	0.21	75.75	54.69	21.06	6.09	3.47	2.36
12.07.23	23	24	110.21	110.04	0.17	75.88	54.16	21.72	6.87	4.26	2.41
13.07.23	23	24	113.17	112.75	0.42	75.96	54.34	21.62	6.91	4.30	2.48
14.07.23	23	24	116.18	115.49	0.69	75.68	54.42	21.26	6.91	4.29	2.52
15.07.23	23	24	112.73	112.09	0.65	75.65	54.70	20.95	6.91	4.30	2.41
16.07.23	23	24	116.41	115.96	0.45	75.58	54.91	20.67	6.91	4.30	2.44
17.07.23	23	24	106.03	105.69	0.34	75.94	54.52	21.42	6.92	4.31	2.30
18.07.23	23	24	102.64	102.29	0.36	76.04	54.48	21.56	6.90	4.29	2.24
19.07.23	23	24	107.59	107.19	0.40	75.71	55.06	20.65	6.92	4.31	2.25
20.07.23	23	24	112.53	112.08	0.45	75.73	55.20	20.53	6.90	4.28	2.34
21.07.23	23	24	109.93	109.50	0.43	75.80	55.12	20.68	6.90	4.28	2.30
22.07.23	23	24	112.17	111.76	0.41	75.78	55.30	20.48	6.90	4.29	2.33
Среднее			109.24	108.95	0.29	75.75	54.55	21.20	6.75	4.13	2.34
Итого по УУТЭ	720	0	3277.25	3268.56							70.15
Вычет с 23.06.2023 по 30.06.2023											18.27
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.07.2023 по 31.07.2023											21.05
Всего за июль 2023 г.											72.93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тп, ч
22.06.23 23	251922.51	252085.34	252.41	7122.10	30290
22.07.23 23	255199.76	255353.90	252.44	7192.25	31010

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.07.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Струве, д.6, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Соблюдать
T1/T2 =
расход теплоносителя и
температуру T2 в соответствии
с договором о теплоснабжении.

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал	
23.06.23	23	24	0	86.43	86.39	0.04	76.03	51.61	24.42	6.80	4.18	2.12
24.06.23	23	24	0	90.22	90.29	-0.07	75.97	51.38	24.58	6.79	4.17	2.22
25.06.23	23	24	0	91.33	91.44	-0.11	76.32	50.85	25.48	6.77	4.15	2.33
26.06.23	23	24	0	86.71	86.79	-0.08	76.14	51.41	24.74	6.77	4.16	2.15
27.06.23	23	24	0	88.11	88.23	-0.12	76.06	51.84	24.22	6.77	4.16	2.13
28.06.23	23	24	0	87.83	88.00	-0.17	76.04	51.90	24.14	6.77	4.15	2.12
29.06.23	23	24	0	87.75	87.94	-0.19	75.89	52.34	23.55	6.76	4.14	2.06
30.06.23	23	24	0	87.37	87.54	-0.17	75.72	52.37	23.35	6.74	4.12	2.04
01.07.23	23	24	0	88.60	88.77	-0.18	75.65	52.52	23.13	6.73	4.12	2.05
02.07.23	23	24	0	93.35	93.58	-0.23	76.03	51.70	24.33	6.71	4.10	2.27
03.07.23	23	24	0	86.71	86.88	-0.17	76.01	52.48	23.53	6.71	4.09	2.04
04.07.23	23	24	0	85.89	86.07	-0.18	76.12	52.49	23.63	6.67	4.05	2.03
05.07.23	23	24	0	85.82	85.97	-0.15	76.05	52.43	23.62	6.64	4.02	2.03
06.07.23	23	24	0	88.97	89.15	-0.18	75.82	52.52	23.30	6.61	3.99	2.07
07.07.23	23	24	0	89.90	90.08	-0.18	75.54	52.82	22.73	6.53	3.91	2.04
08.07.23	23	24	0	91.33	91.50	-0.16	75.76	52.38	23.38	6.53	3.91	2.13
09.07.23	23	24	0	91.90	92.05	-0.16	75.92	52.37	23.55	6.50	3.88	2.16
10.07.23	23	24	0	92.41	92.38	0.03	75.94	52.51	23.43	5.86	3.24	2.17
11.07.23	23	24	0	92.67	92.45	0.22	75.96	52.16	23.81	6.05	3.43	2.22
12.07.23	23	24	0	88.61	88.79	-0.18	76.07	51.64	24.43	6.84	4.22	2.16
13.07.23	23	24	0	88.41	88.97	-0.57	76.17	51.62	24.55	6.87	4.26	2.15
14.07.23	23	24	0	91.15	91.87	-0.72	75.90	51.55	24.36	6.87	4.25	2.19
15.07.23	23	24	0	89.28	90.02	-0.74	75.84	52.10	23.74	6.87	4.26	2.09
16.07.23	23	24	0	89.30	90.07	-0.77	75.77	51.56	24.20	6.87	4.26	2.13
17.07.23	23	24	0	82.60	83.25	-0.66	76.18	51.51	24.67	6.89	4.27	2.01
18.07.23	23	24	0	79.66	80.26	-0.60	76.27	51.40	24.87	6.87	4.25	1.96
19.07.23	23	24	0	84.79	85.46	-0.67	75.83	52.03	23.79	6.89	4.27	1.99
20.07.23	23	24	0	84.98	85.65	-0.67	75.95	51.62	24.34	6.86	4.24	2.04
21.07.23	23	24	0	83.08	83.72	-0.64	76.01	51.61	24.40	6.86	4.24	2.00
22.07.23	23	24	0	84.10	84.76	-0.66	76.00	52.13	23.87	6.87	4.25	1.98
Среднее				87.97	88.28	-0.30	75.97	51.96	24.00	6.71	4.09	2.10
Итого по УУТЭ	720	0		2639.24	2648.30							63.04
Вычет с 23.06.2023 по 30.06.2023												16.38
Досчет за НС												0.00
Досчет с 23.07.2023 по 31.07.2023												18.91
Всего за июль 2023 г.												65.57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V подпитка	Q, Гкал	Тн, ч
22.06.23 23	276711.64	273491.78	179.01	7693.85	30452
22.07.23 23	279350.88	276140.07	179.09	7756.89	31172

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Итого

/Иванцов А.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

01 АВГ 2023

Д.А. РАССАДИН