

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 2, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.05.23	23	0	0.00	0.00	0.00	21.75	25.38	-3.63	3.28	3.27	0.00
24.05.23	23	0	35.55	35.45	0.11	78.93	50.61	28.32	4.73	3.77	1.02
25.05.23	23	0	84.98	85.07	-0.09	76.76	51.54	25.22	6.84	4.31	2.14
26.05.23	23	0	82.49	82.60	-0.11	75.71	52.15	23.56	6.69	4.10	1.94
27.05.23	23	0	89.68	89.78	-0.09	76.21	52.02	24.19	6.84	4.21	2.17
28.05.23	23	0	90.60	90.75	-0.15	75.91	52.30	23.60	6.84	4.21	2.14
29.05.23	23	0	84.88	85.05	-0.17	75.78	52.00	23.78	6.83	4.20	2.02
30.05.23	23	0	84.67	84.54	0.14	76.05	51.69	24.35	6.69	4.06	2.08
31.05.23	23	0	85.10	84.65	0.45	76.21	51.60	24.61	6.85	4.22	2.12
01.06.23	23	0	85.99	85.44	0.55	76.32	51.27	25.05	6.86	4.23	2.19
02.06.23	23	0	79.32	78.86	0.45	76.42	51.15	25.28	6.86	4.23	2.03
03.06.23	23	0	82.82	82.38	0.44	76.54	51.45	25.09	6.86	4.23	2.11
04.06.23	23	0	86.90	86.47	0.43	76.45	51.48	24.97	6.84	4.21	2.20
05.06.23	23	0	84.06	83.68	0.38	76.75	51.16	25.59	6.85	4.22	2.18
06.06.23	23	0	85.22	84.86	0.36	76.51	51.67	24.83	6.87	4.24	2.14
07.06.23	23	0	86.35	86.00	0.36	76.39	51.57	24.81	6.86	4.24	2.17
08.06.23	23	0	80.76	80.46	0.30	76.25	51.18	25.07	6.87	4.24	2.05
09.06.23	23	0	85.01	84.70	0.30	76.31	51.74	24.57	6.87	4.24	2.11
10.06.23	23	0	85.14	84.85	0.29	76.15	51.61	24.53	6.87	4.24	2.11
11.06.23	23	0	84.38	84.09	0.29	75.95	51.68	24.28	6.87	4.24	2.07
12.06.23	23	0	86.96	86.64	0.32	75.83	51.78	24.04	6.87	4.24	2.11
13.06.23	23	0	86.65	86.30	0.35	75.63	52.41	23.22	6.87	4.24	2.04
14.06.23	23	0	88.42	88.09	0.32	75.31	52.68	22.64	6.87	4.24	2.02
15.06.23	23	0	82.24	81.92	0.32	75.84	52.03	23.81	6.87	4.23	1.98
16.06.23	23	0	81.54	81.27	0.28	75.77	52.04	23.73	6.87	4.24	1.96
17.06.23	23	0	82.38	82.10	0.28	75.78	52.06	23.72	6.87	4.24	1.97
18.06.23	23	0	78.98	78.74	0.24	75.98	52.27	23.71	6.88	4.24	1.89
19.06.23	23	0	78.35	78.14	0.21	75.90	52.15	23.75	6.87	4.24	1.88
20.06.23	23	0	73.35	73.19	0.16	75.84	52.46	23.37	6.87	4.23	1.73
21.06.23	23	0	77.55	77.39	0.16	75.79	52.25	23.53	6.87	4.23	1.84
22.06.23	23	0	76.10	75.98	0.11	75.60	52.31	23.29	6.86	4.22	1.78
среднее	24	0	79.24	79.01	0.22	74.41	50.96	23.45	6.67	4.18	1.94
Итого по УУТЭ	744	0	2456.42	2449.45							60.16
Вычет с 23.05.2023 по 31.05.2023											29.76
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.06.2023 по 30.06.2023											13.58
Всего за июнь 2023 г.											43.98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Ти, ч
22.05.23 23	213460.28	215279.76	750.662	5602.14	29125
22.06.23 23	215916.70	217729.21	750.670	5662.30	29869

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Иванцов А.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086454
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал	
23.05.23	23	24	0	0.00	0.00	0.00	23.20	25.27	-2.07	3.26	3.26	0.00
24.05.23	23	24	0	25.92	25.94	-0.02	78.06	38.14	39.91	4.78	3.81	1.04
25.05.23	23	24	0	60.22	60.17	0.05	77.15	39.93	37.22	6.89	4.35	2.25
26.05.23	23	24	0	58.64	58.62	0.02	76.03	40.85	35.18	6.73	4.14	2.07
27.05.23	23	24	0	60.92	60.94	-0.02	76.44	40.17	36.27	6.88	4.26	2.21
28.05.23	23	24	0	63.09	63.16	-0.07	76.15	40.79	35.36	6.88	4.26	2.23
29.05.23	23	24	0	60.31	60.43	-0.12	76.02	40.45	35.58	6.87	4.25	2.14
30.05.23	23	24	0	60.19	60.28	-0.09	76.34	40.18	36.16	6.73	4.11	2.18
31.05.23	23	24	0	63.43	63.41	0.02	76.50	40.11	36.39	6.89	4.27	2.31
01.06.23	23	24	0	61.90	61.98	-0.08	76.60	39.91	36.69	6.90	4.27	2.27
02.06.23	23	24	0	62.99	63.13	-0.14	76.73	40.29	36.44	6.89	4.27	2.29
03.06.23	23	24	0	61.91	62.10	-0.20	76.83	39.92	36.91	6.90	4.27	2.28
04.06.23	23	24	0	65.89	66.12	-0.23	76.71	39.92	36.79	6.88	4.26	2.42
05.06.23	23	24	0	61.70	61.94	-0.24	77.00	39.59	37.41	6.89	4.27	2.30
06.06.23	23	24	0	62.64	62.91	-0.26	76.79	40.32	36.47	6.90	4.28	2.28
07.06.23	23	24	0	63.10	63.38	-0.28	76.64	40.60	36.04	6.90	4.28	2.27
08.06.23	23	24	0	61.20	61.48	-0.29	76.57	40.91	35.65	6.91	4.28	2.17
09.06.23	23	24	0	62.85	63.15	-0.30	76.56	40.59	35.97	6.91	4.28	2.25
10.06.23	23	24	0	61.35	61.67	-0.32	76.39	40.97	35.42	6.91	4.28	2.16
11.06.23	23	24	0	62.89	63.21	-0.32	76.21	40.90	35.32	6.91	4.28	2.21
12.06.23	23	24	0	65.67	66.02	-0.34	76.05	41.41	34.64	6.91	4.29	2.26
13.06.23	23	24	0	60.58	60.92	-0.33	75.83	41.72	34.12	6.91	4.29	2.06
14.06.23	23	24	0	62.21	62.55	-0.34	75.39	42.00	33.39	6.91	4.28	2.07
15.06.23	23	24	0	57.90	58.21	-0.32	76.13	41.81	34.32	6.91	4.28	1.98
16.06.23	23	24	0	57.85	58.16	-0.31	76.04	41.81	34.23	6.91	4.28	1.97
17.06.23	23	24	0	58.10	58.41	-0.31	76.06	41.70	34.36	6.91	4.28	1.99
18.06.23	23	24	0	57.78	58.09	-0.31	76.24	41.93	34.31	6.91	4.28	1.97
19.06.23	23	24	0	57.47	57.77	-0.30	76.20	42.24	33.95	6.91	4.28	1.94
20.06.23	23	24	0	56.56	56.86	-0.30	76.18	42.52	33.66	6.91	4.28	1.89
21.06.23	23	24	0	57.78	58.08	-0.31	76.08	42.06	34.02	6.91	4.27	1.96
22.06.23	23	24	0	56.35	56.67	-0.31	75.90	42.67	33.22	6.89	4.26	1.86
Среднее	24	0	57.72	57.93	-0.21	74.68	40.38	34.30	6.70	4.22	2.04	
Итого по УУТЭ	744	0	1789.37	1795.74							63.28	
Вычет с 23.05.2023 по 31.05.2023											33.88	
Досчет за НС											0.00	
Досчет с 23.06.2023 по 30.06.2023											14.29	
Всего за июнь 2023 г.											43.69	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Ти, ч
22.05.23	257610.00	259212.48	49.49	7168.23	29598
22.06.23	259399.37	261008.23	49.63	7231.51	30342

Период расчета по среднему:
(загрязнение приборов учета)
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Иванцов А.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086996
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 3, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.05.23	23		0.01	0.01	0.00	28.42	26.92	1.50	4.17	4.16	0.00
24.05.23	23	0	30.36	30.42	-0.06	78.31	46.74	31.57	5.87	4.94	0.96
25.05.23	23	0	73.26	73.57	-0.31	77.46	47.50	29.95	6.90	4.36	2.19
26.05.23	23	0	70.54	70.72	-0.18	76.49	47.84	28.65	6.75	4.16	2.02
27.05.23	23		71.90	72.27	-0.37	76.90	47.64	29.26	6.90	4.27	2.09
28.05.23	23		75.34	75.67	-0.34	76.58	47.62	28.96	6.90	4.27	2.17
29.05.23	23		70.52	70.92	-0.39	76.48	47.96	28.51	6.89	4.26	2.00
30.05.23	23		74.70	75.08	-0.38	76.80	48.30	28.50	6.75	4.12	2.12
31.05.23	23		72.02	72.53	-0.52	76.95	47.92	29.03	6.91	4.29	2.07
01.06.23	23	0	72.67	73.02	-0.34	77.05	47.66	29.40	6.91	4.29	2.13
02.06.23	23	0	69.07	69.37	-0.30	77.23	47.95	29.28	6.91	4.29	2.01
03.06.23	23	0	73.66	73.96	-0.31	77.27	47.75	29.53	6.91	4.29	2.17
04.06.23	23	0	75.37	75.67	-0.30	77.14	47.73	29.41	6.90	4.28	2.21
05.06.23	23	0	70.28	70.66	-0.38	77.43	47.40	30.03	6.91	4.29	2.10
06.06.23	23	0	73.22	73.62	-0.40	77.25	47.99	29.26	6.92	4.30	2.13
07.06.23	23	0	74.68	75.10	-0.42	77.12	47.77	29.35	6.92	4.30	2.18
08.06.23	23	0	72.13	72.59	-0.46	77.01	48.04	28.97	6.93	4.30	2.07
09.06.23	23	0	72.26	72.75	-0.49	77.01	47.94	29.07	6.93	4.30	2.08
10.06.23	23	0	71.29	71.78	-0.49	76.87	48.01	28.87	6.93	4.30	2.04
11.06.23	23	0	69.10	69.59	-0.49	76.66	47.57	29.09	6.93	4.30	1.99
12.06.23	23	0	76.58	77.03	-0.46	76.49	47.97	28.52	6.93	4.31	2.17
13.06.23	23	0	71.86	72.34	-0.48	76.29	48.02	28.27	6.93	4.30	2.01
14.06.23	23	0	72.62	73.10	-0.49	75.69	48.58	27.11	6.93	4.30	1.95
15.06.23	23	0	65.39	65.90	-0.51	76.58	48.20	28.38	6.92	4.30	1.84
16.06.23	23	0	63.15	63.67	-0.53	76.52	47.89	28.63	6.93	4.30	1.79
17.06.23	23	0	64.72	65.24	-0.53	76.53	48.30	28.23	6.93	4.30	1.81
18.06.23	23	0	63.33	63.87	-0.54	76.69	48.04	28.65	6.93	4.30	1.79
19.06.23	23	0	58.04	58.57	-0.54	76.69	47.65	29.04	6.93	4.30	1.66
20.06.23	23	0	62.25	62.78	-0.53	76.63	47.69	28.94	6.93	4.30	1.78
21.06.23	23	0	63.94	64.48	-0.53	76.57	48.11	28.47	6.92	4.29	1.80
22.06.23	23	0	64.90	65.42	-0.52	76.31	47.84	28.47	6.91	4.28	1.83
Среднее	24		66.42	66.83	-0.41	75.27	47.18	28.09	6.78	4.30	1.91
Итого по УУТЭ	744		2059.13	2071.68							59.11
Вычет с 23.05.2023 по 31.05.2023											
Досчет за НС											
Досчет с 23.06.2023 по 30.06.2023											
Всего за июнь 2023 г.											

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Тп, ч
22.05.23 23	216230.82	216438.60	22.63	6346.77	29593
22.06.23 23	218289.95	218510.29	22.66	6405.88	30335

Период расчета по среднему: с по час.
(загрязнение приборов учета)
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086455
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.05.23	23	24	0	0.00	0.00	27.76	26.08	1.68	3.38	3.39	0.00
24.05.23	23	24	0	43.88	43.82	81.07	50.57	30.50	5.00	4.56	1.34
25.05.23	23	24	0	112.66	112.32	77.91	51.73	26.18	6.33	5.13	2.97
26.05.23	23	24	0	117.42	117.58	-0.16	76.40	53.07	6.45	4.57	2.74
27.05.23	23	24	0	122.41	122.50	-0.09	76.15	53.21	6.90	4.30	2.81
28.05.23	23	24	0	132.57	132.56	0.01	75.89	53.59	6.90	4.30	2.97
29.05.23	23	24	0	122.27	122.23	0.04	75.74	53.57	6.89	4.29	2.72
30.05.23	23	24	0	124.41	124.42	-0.01	76.11	53.28	6.75	4.15	2.85
31.05.23	23	24	0	125.59	125.78	-0.19	76.17	53.42	6.91	4.31	2.86
01.06.23	23	24	0	122.25	122.20	0.05	76.29	53.41	6.92	4.32	2.81
02.06.23	23	24	0	123.13	122.97	0.16	76.47	53.31	6.92	4.32	2.87
03.06.23	23	24	0	127.41	127.24	0.16	76.53	53.48	6.92	4.32	2.95
04.06.23	23	24	0	131.78	131.58	0.20	76.46	53.56	6.90	4.30	3.04
05.06.23	23	24	0	121.84	121.68	0.16	76.68	53.18	6.91	4.31	2.88
06.06.23	23	24	0	125.86	125.70	0.16	76.48	53.52	6.93	4.32	2.91
07.06.23	23	24	0	125.13	124.98	0.16	76.34	53.65	6.93	4.32	2.86
08.06.23	23	24	0	123.78	123.62	0.16	76.29	53.66	6.93	4.33	2.82
09.06.23	23	24	0	118.53	118.34	0.19	76.17	53.51	6.93	4.33	2.70
10.06.23	23	24	0	128.88	128.62	0.26	76.14	53.80	6.93	4.33	2.90
11.06.23	23	24	0	124.72	124.46	0.26	75.87	53.99	6.93	4.33	2.75
12.06.23	23	24	0	133.73	133.40	0.33	75.78	54.23	6.94	4.33	2.91
13.06.23	23	24	0	124.53	124.24	0.29	75.51	54.21	6.93	4.33	2.68
14.06.23	23	24	0	123.49	123.24	0.24	75.36	54.47	6.93	4.33	2.60
15.06.23	23	24	0	118.13	117.90	0.24	75.80	54.02	6.93	4.32	2.59
16.06.23	23	24	0	115.17	114.89	0.28	75.73	53.95	6.93	4.32	2.53
17.06.23	23	24	0	113.80	113.51	0.29	75.70	54.13	6.93	4.32	2.48
18.06.23	23	24	0	114.73	114.41	0.32	75.91	54.05	6.94	4.32	2.53
19.06.23	23	24	0	110.40	110.09	0.31	75.88	53.85	6.94	4.32	2.46
20.06.23	23	24	0	110.43	110.11	0.31	75.84	53.97	6.93	4.32	2.44
21.06.23	23	24	0	111.48	111.16	0.32	75.78	53.82	6.93	4.32	2.47
22.06.23	23	24	0	115.19	114.88	0.31	75.67	54.20	6.92	4.30	2.50
Среднее			115.02	114.85	0.17	74.71	52.66	22.04	6.71	4.32	2.61
Итого по УУТЭ	744	0	3565.59	3560.42							80.92
Вычет с 23.05.2023 по 31.05.2023											39.43
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.06.2023 по 30.06.2023											18.27
Всего за июнь 2023 г.											59.76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Ти, ч
22.05.23 23	248356.91	248524.91	252.41	7041.18	29547
22.06.23 23	251922.51	252085.34	252.44	7122.10	30290

Период расчета по среднему: с по час.
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии /Иванцов А.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2023 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.06.2023 г.
Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19086501
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Пулковское шоссе, д. 71, к. 4, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал	
23.05.23	23	24	0	0.01	0.02	-0.02	25.59	25.30	0.29	3.28	3.29	0.00
24.05.23	23	24	0	39.24	39.53	-0.29	80.13	46.76	33.37	4.79	4.15	1.30
25.05.23	23	24	0	92.02	92.34	-0.32	77.80	48.49	29.31	6.49	4.77	2.69
26.05.23	23	24	0	94.41	94.94	-0.52	76.47	50.30	26.18	6.52	4.37	2.45
27.05.23	23	24	0	102.12	102.73	-0.61	76.37	50.15	26.23	6.87	4.26	2.65
28.05.23	23	24	0	103.18	103.87	-0.69	76.10	50.76	25.34	6.87	4.26	2.59
29.05.23	23	24	0	103.11	103.84	-0.73	76.00	50.51	25.48	6.86	4.25	2.60
30.05.23	23	24	0	100.04	100.76	-0.72	76.25	50.36	25.89	6.72	4.11	2.56
31.05.23	23	24	0	100.68	101.71	-1.03	76.39	50.05	26.35	6.88	4.27	2.61
01.06.23	23	24	0	98.46	99.40	-0.94	76.50	50.30	26.20	6.88	4.28	2.54
02.06.23	23	24	0	98.02	98.97	-0.95	76.68	50.12	26.55	6.88	4.28	2.56
03.06.23	23	24	0	98.78	99.74	-0.97	76.76	49.96	26.80	6.88	4.28	2.61
04.06.23	23	24	0	101.53	102.55	-1.02	76.62	50.24	26.38	6.87	4.26	2.63
05.06.23	23	24	0	97.20	98.19	-0.99	76.81	50.32	26.49	6.88	4.27	2.53
06.06.23	23	24	0	98.81	99.82	-1.02	76.69	50.37	26.32	6.89	4.28	2.56
07.06.23	23	24	0	96.03	97.03	-1.00	76.54	50.51	26.02	6.89	4.28	2.46
08.06.23	23	24	0	98.33	99.34	-1.01	76.48	50.70	25.78	6.90	4.29	2.49
09.06.23	23	24	0	94.37	95.28	-0.91	76.37	50.82	25.55	6.90	4.28	2.37
10.06.23	23	24	0	95.82	96.70	-0.88	76.35	50.95	25.41	6.89	4.29	2.40
11.06.23	23	24	0	98.90	99.78	-0.89	76.10	51.40	24.71	6.90	4.29	2.40
12.06.23	23	24	0	107.65	108.63	-0.98	76.06	50.66	25.40	6.90	4.29	2.69
13.06.23	23	24	0	98.87	99.75	-0.89	75.72	51.37	24.34	6.90	4.29	2.37
14.06.23	23	24	0	99.79	100.70	-0.92	75.23	52.42	22.81	6.90	4.29	2.23
15.06.23	23	24	0	95.61	96.07	-0.47	76.05	51.40	24.65	6.89	4.28	2.34
16.06.23	23	24	0	92.48	92.30	0.17	75.92	51.35	24.57	6.90	4.28	2.29
17.06.23	23	24	0	91.48	91.17	0.31	75.94	51.38	24.56	6.90	4.28	2.27
18.06.23	23	24	0	91.72	91.43	0.29	76.12	51.12	25.00	6.90	4.28	2.31
19.06.23	23	24	0	92.20	91.97	0.23	76.11	51.14	24.97	6.90	4.28	2.32
20.06.23	23	24	0	91.10	90.92	0.18	76.05	51.40	24.65	6.90	4.28	2.26
21.06.23	23	24	0	90.81	90.70	0.11	76.00	51.49	24.50	6.89	4.27	2.24
22.06.23	23	24	0	93.36	93.35	0.01	75.78	51.72	24.05	6.88	4.26	2.25
Среднее				92.13	92.69	-0.56	74.77	49.80	24.97	6.67	4.25	2.34
Итого по УУТЭ	744	0		2856.11	2873.54							72.55
Вычет с 23.05.2023 по 31.05.2023												38.00
Досчет за НС												0.00
Досчет с 23.06.2023 по 30.06.2023												16.38
Всего за июнь 2023 г.												50.93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	V подпитка	Q,Гкал	Ти, ч
22.05.23 23	273855.53	270618.23	179.01	7621.31	29709
22.06.23 23	276711.64	273491.78	179.09	7693.85	30452

Период расчета по среднему: с по час.
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Иванцов А.А./