

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Теплоучаститель: ТСВ-1 №0000201008□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
24.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
25.07.23	24		91.80	91.06	0.74	74.81	51.44	23.37	653.11	403.50	2.18
26.07.23	24		90.19	93.02	-2.83	74.88	52.33	22.55	670.6	420.7	2.11
27.07.23	24		78.95	78.48	0.47	73.96	57.05	16.91	669.1	419.3	1.81
28.07.23	24		90.71	90.32	0.39	75.04	52.13	22.91	670	420.9	2.11
29.07.23	24		93.81	93.45	0.36	74.93	52.17	22.76	668.7	419.3	2.15
30.07.23	24		97.04	96.58	0.46	74.84	52.39	22.45	667.9	418.4	2.21
31.07.23	24		96.7	96.28	0.42	74.74	52.48	22.26	669.2	419.4	2.18
01.08.23	24		97.02	96.57	0.45	74.73	52.51	22.22	668	418.4	2.19
02.08.23	24		97.97	97.56	0.41	74.58	52.51	22.07	667.9	418.5	2.19
03.08.23	24		94.26	93.89	0.37	74.78	52.62	22.16	670.5	420.5	2.12
04.08.23	24		96.8	96.44	0.36	74.71	52.73	21.98	668.3	418.9	2.16
05.08.23	24		98.08	97.68	0.4	74.59	52.85	21.74	670.1	421	2.16
06.08.23	24		103.88	103.42	0.46	74.41	53.08	21.33	668.4	418.8	2.25
07.08.23	24		100.81	100.38	0.43	74.07	52.94	21.13	670	420	2.14
08.08.23	24		95.13	94.78	0.35	74.18	52.96	21.22	669	419.1	2.04
09.08.23	24		92.27	92	0.27	74.88	52.99	21.89	669.9	420.1	2.06
10.08.23	24		94.91	94.63	0.28	74.86	53.03	21.83	670.5	420.6	2.1
11.08.23	24		96.27	95.94	0.33	74.64	53.15	21.49	668	417.9	2.1
12.08.23	24		98.66	98.26	0.4	74.69	53.02	21.67	668.7	418.9	2.17
13.08.23	24		103.16	102.78	0.38	74.65	53.41	21.24	666.3	417.1	2.22
14.08.23	24		97.08	96.76	0.32	74.6	52.95	21.65	668.7	419.5	2.13
15.08.23	24		100.02	99.68	0.34	74.56	52.93	21.63	667.3	417.9	2.18
16.08.23	24		98.73	98.31	0.42	74.62	52.93	21.69	668	418.3	2.16
17.08.23	24		97.01	96.65	0.36	74.83	53.01	21.82	662.6	413	2.15
18.08.23	24		94.38	94.05	0.33	75.03	52.93	22.1	668.2	418.4	2.12
19.08.23	24		95.31	95.02	0.29	75.16	52.9	22.26	665.6	415.8	2.16
20.08.23	24		100.5	100.12	0.38	75.14	53.08	22.06	666.7	417.3	2.24
21.08.23	24		101.96	101.52	0.44	75.2	52.85	22.35	666.4	416.8	2.3
22.08.23	24		95.77	95.49	0.28	75.17	53.04	22.13	666.8	416.9	2.15
Среднее			95.90	95.59	0.31	74.74	52.82	21.92	666.80	417.17	2.15
Итого по УУТЭ	744		2972.79	2963.25							66.61
Вычет с 23.07.23 по 31.07.2023											19.27
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											19.34
Всего за Август 2023											66.68

Период расчета по среднему: с 23.07.2023 по 25.07.2023 час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
23.07.23	24		81.91	81.64	0.27	74.79	52.05	22.74	674.4	413.5	1.9
24.07.23	24		79.1	78.75	0.35	74.77	52	22.77	678.2	417.8	1.82
25.07.23	24		80.01	79.67	0.34	74.68	52.58	22.1	672.8	412.3	1.8
26.07.23	24		80.75	80.45	0.3	74.73	52.77	21.96	676.4	416	1.81
27.07.23	24		76.33	75.96	0.37	74.75	51.78	22.97	675.2	414.6	1.78
28.07.23	24		81.85	81.53	0.32	74.9	52.58	22.32	676.1	415.8	1.85
29.07.23	24		85.61	85.36	0.25	74.78	52.87	21.91	674.8	414.4	1.91
30.07.23	24		90.13	89.92	0.21	74.72	52.73	21.99	673.4	413.5	2.01
31.07.23	24		87.4	87.1	0.3	74.59	52.72	21.87	674.9	414.7	1.94
01.08.23	24		86.34	86.09	0.25	74.6	52.6	22	673.7	413.3	1.92
02.08.23	24		83.5	83.24	0.26	74.43	53.21	21.22	673.7	413.5	1.81
03.08.23	24		81.64	81.31	0.33	74.62	52.73	21.89	676.1	416	1.82
04.08.23	24		82.36	82.06	0.3	74.55	52.87	21.68	674	413.7	1.81
05.08.23	24		80.79	80.45	0.34	74.41	52.95	21.46	675.8	415.5	1.76
06.08.23	24		89.95	89.75	0.2	74.25	53.54	20.71	673.9	413.7	1.89
07.08.23	24		85	84.7	0.3	73.92	53.33	20.59	675.5	414.9	1.77
08.08.23	24		84.26	83.89	0.37	74.02	53.6	20.42	674.8	414	1.76
09.08.23	24		80.33	79.97	0.36	74.71	52.8	21.91	675.7	414.7	1.79
10.08.23	24		82.13	81.81	0.32	74.69	52.9	21.79	676.1	415.2	1.81
11.08.23	24		78.63	78.23	0.4	74.45	53.09	21.36	673.3	412.9	1.72
12.08.23	24		82.77	82.45	0.32	74.53	53.05	21.48	674.1	413.9	1.82
13.08.23	24		88.4	88.14	0.26	74.5	53.45	21.05	672.1	411.9	1.91
14.08.23	24		85.59	85.33	0.26	74.46	53.13	21.33	674.7	414.3	1.86
15.08.23	24		82.46	82.12	0.34	74.39	53.42	20.97	673.3	412.8	1.76
16.08.23	24		85.89	85.56	0.33	74.46	53.57	20.89	674.1	413.7	1.83
17.08.23	24		75.04	74.57	0.47	74.66	53.31	21.35	668.9	408.4	1.66
18.08.23	24		76.85	76.34	0.51	74.85	53.18	21.67	674.3	413.8	1.72
19.08.23	24		81.42	81.05	0.37	74.98	53.06	21.92	672.3	411.2	1.82
20.08.23	24		85.68	85.41	0.27	74.99	53.12	21.87	673.3	412.6	1.91
21.08.23	24		86.49	86.22	0.27	75.02	53.19	21.83	672.8	412.4	1.91
22.08.23	24		80.8	80.42	0.38	75	53.06	21.94	673	412.4	1.81
Среднее			82.88	82.56	0.32	74.62	52.94	21.68	674.25	413.79	1.83
Итого по УУТЭ	744		2569.41	2559.49							56.69
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23.											16.53
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											16.44
Всего за Август 2023											56.60

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель: ТСВ-1 №0000201007□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=
Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24		37.61	36.9	0.71	72.82	47.26	25.56	683.6	404.9	0.97
24.07.23	24		36.42	35.71	0.71	72.82	47.05	25.77	687.3	426	0.94
25.07.23	24		37.57	36.85	0.72	72.76	47.2	25.56	682.1	401.7	0.97
26.07.23	24		34.19	33.49	0.7	72.74	47.3	25.44	685.6	390	0.87
27.07.23	24		36.02	35.29	0.73	72.82	47.5	25.32	684.8	391.1	0.91
28.07.23	24		34.36	33.62	0.74	72.92	47.27	25.65	685.5	401.4	0.88
29.07.23	24		34.31	33.58	0.73	72.77	47.4	25.37	684	427	0.88
30.07.23	24		36.36	35.59	0.77	72.75	47.47	25.28	683.5	428.6	0.92
31.07.23	24		34.25	33.52	0.73	72.58	47.54	25.04	684.5	425.6	0.86
01.08.23	24		34.94	34.2	0.74	72.64	47.74	24.9	683.5	396.1	0.87
02.08.23	24		34.64	33.9	0.74	72.43	47.89	24.54	684.1	400.9	0.85
03.08.23	24		33.84	33.1	0.74	72.62	47.91	24.71	686.3	413.6	0.84
04.08.23	24		33.59	32.86	0.73	72.58	47.84	24.74	684	444.7	0.83
05.08.23	24		34.88	34.13	0.75	72.43	47.75	24.68	686.2	415.7	0.87
06.08.23	24		35.97	35.21	0.76	72.3	47.72	24.58	684.4	415.7	0.89
07.08.23	24		36.13	35.37	0.76	72.01	48.08	23.93	686	400.9	0.87
08.08.23	24		34.58	33.84	0.74	72.06	48.23	23.83	685	402.7	0.83
09.08.23	24		33.34	32.6	0.74	72.71	47.73	24.98	686.1	393	0.84
10.08.23	24		33.01	32.29	0.72	72.69	47.91	24.78	686.6	411.5	0.82
11.08.23	24		33.77	33.05	0.72	72.47	48.47	24	684.3	432	0.82
12.08.23	24		35.21	34.45	0.76	72.58	47.62	24.96	684.9	385.2	0.89
13.08.23	24		35.57	34.81	0.76	72.52	48.02	24.5	683	433.4	0.88
14.08.23	24		34.49	33.75	0.74	72.51	47.82	24.69	685	452.8	0.85
15.08.23	24		35.75	34.99	0.76	72.47	47.93	24.54	683.6	461.8	0.88
16.08.23	24		35.47	34.71	0.76	72.51	48.1	24.41	684.6	428.3	0.87
17.08.23	24		33.74	33.01	0.73	72.67	47.95	24.72	679.1	413.6	0.84
18.08.23	24		33.1	32.38	0.72	72.85	48.01	24.84	684.9	443.2	0.82
19.08.23	24		33.05	32.32	0.73	72.96	47.83	25.13	682.1	425	0.84
20.08.23	24		34.03	33.29	0.74	72.97	47.91	25.06	683.7	427.4	0.86
21.08.23	24		35.45	34.68	0.77	73.02	47.44	25.58	682.6	424.3	0.91
22.08.23	24		35.04	34.28	0.76	72.99	47.8	25.19	682.8	486.1	0.89
Среднее			34.86	34.12	0.74	72.64	47.73	24.91	684.31	419.49	0.87
Итого по УУТЭ	744		1080.68	1057.77							27.06
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											7.94
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											7.86
Всего за Август 2023											26.98

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201003 □ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т1 час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
23.07.2023	24		130.24	131.01	-0.77	74.01	58.17	15.84	668.2	416.2	2.05
24.07.2023	24		117.44	118.15	-0.71	73.92	57.57	16.35	672.1	420.2	1.88
25.07.2023	24		122.14	122.79	-0.65	73.88	57.85	16.03	667.1	415.1	1.94
26.07.2023	24		116.18	116.82	-0.64	73.87	58.02	15.85	670.6	418.5	1.82
27.07.2023	24		119.92	120.56	-0.64	73.93	57.97	15.96	669.2	417.1	1.9
28.07.2023	24		113.71	114.33	-0.62	74.03	58.05	15.98	670	418.1	1.8
29.07.2023	24		121.95	122.56	-0.61	73.96	58.19	15.77	668.4	416.8	1.91
30.07.2023	24		127.26	127.9	-0.64	73.94	58.16	15.78	667.6	415.8	1.99
31.07.2023	24		122.71	123.28	-0.57	73.78	57.91	15.87	669.1	416.9	1.93
01.08.2023	24		119.59	120.14	-0.55	73.81	57.95	15.86	668	415.8	1.88
02.08.2023	24		128.77	129.32	-0.55	73.66	58.57	15.09	667.8	416.2	1.93
03.08.2023	24		117.45	117.98	-0.53	73.79	58.19	15.6	670.2	417.9	1.82
04.08.2023	24		110.05	110.56	-0.51	73.69	57.51	16.18	668.8	415.9	1.78
05.08.2023	24		103.88	104.37	-0.49	73.47	56.18	17.29	670.8	418.2	1.79
06.08.2023	24		109.84	110.33	-0.49	73.37	56.23	17.14	668.8	416.3	1.88
07.08.2023	24		108.76	109.21	-0.45	73.05	56.78	16.27	670.1	417.4	1.76
08.08.2023	24		116.89	117.29	-0.4	73.18	57.89	15.29	669.2	416.1	1.78
09.08.2023	24		109.05	109.41	-0.36	73.81	58.02	15.79	670.3	417.1	1.7
10.08.2023	24		111.14	111.49	-0.35	73.81	58.5	15.31	670.7	417.4	1.69
11.08.2023	24		113.3	113.68	-0.38	73.6	58.27	15.33	668.5	415.7	1.72
12.08.2023	24		114.21	114.56	-0.35	73.71	57.78	15.93	669.1	416.8	1.81
13.08.2023	24		123.22	123.57	-0.35	73.72	58.11	15.61	667	415	1.91
14.08.2023	24		120.01	120.38	-0.37	73.67	58.13	15.54	669.5	417.3	1.85
15.08.2023	24		114.14	114.51	-0.37	73.54	57.67	15.87	668	416	1.8
16.08.2023	24		118.56	118.94	-0.38	73.64	58.18	15.46	669.1	416.6	1.81
17.08.2023	24		115.66	116.07	-0.41	73.83	58.17	15.66	663.6	410.9	1.79
18.08.2023	24		106.29	106.67	-0.38	73.94	57.39	16.55	669.8	416.5	1.75
19.08.2023	24		107.77	108.15	-0.38	74.06	57.57	16.49	667.3	413.9	1.77
20.08.2023	24		111.63	112.01	-0.38	74.1	57.6	16.5	668.5	415.7	1.83
21.08.2023	24		108.16	108.54	-0.38	74.11	57.64	16.47	668	415.1	1.77
22.08.2023	24		115.17	115.56	-0.39	74.15	58.22	15.93	667.9	415.2	1.82
Среднее			115.97	116.46	-0.49	73.78	57.82	15.95	668.82	416.38	1.83
Итого по УУТЭ	744		3595.09	3610.14							56.86
Вычет с 23.07.23.-31.07.23 года											16.46
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23.-31.08.23 года											16.51
Всего за август 2023 г.											56.91

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель: ТСВ-1 №0000201005□ Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
23.07.23	24		116.46	115.35	1.11	74.38	58.24	16.14	678.5	417.1	1.88
24.07.23	24		115.76	114.62	1.14	74.36	58.11	16.25	682.7	421.2	1.87
25.07.23	24		116.03	114.86	1.17	74.28	58.18	16.1	677.3	416.1	1.87
26.07.23	24		115.24	114.12	1.12	74.31	58.35	15.96	680.9	419.5	1.84
27.07.23	24		107.41	106.32	1.09	74.31	57.46	16.85	679.8	418.3	1.8
28.07.23	24		113.53	112.33	1.2	74.48	57.95	16.53	680.3	418.9	1.87
29.07.23	24		115.33	114.17	1.16	74.36	57.97	16.39	678.8	417.6	1.89
30.07.23	24		124.25	123	1.25	74.33	58.09	16.24	677.8	417.1	2.02
31.07.23	24		118.22	117.03	1.19	74.18	58.29	15.89	679.3	417.9	1.88
01.08.23	24		120.99	119.84	1.15	74.23	58.28	15.95	678	416.9	1.91
02.08.23	24		117.07	115.94	1.13	74.01	58.33	15.68	678.5	417.2	1.84
03.08.23	24		115.08	113.9	1.18	74.22	58.21	16.01	680.6	419.2	1.85
04.08.23	24		116.01	114.85	1.16	74.16	57.89	16.27	678.7	416.8	1.88
05.08.23	24		115.83	114.69	1.14	73.99	58.37	15.62	681	419.1	1.81
06.08.23	24		126.39	125.23	1.16	73.89	58.44	15.45	679	417.2	1.94
07.08.23	24		123.41	122.27	1.14	73.55	58.66	14.89	680.2	418.4	1.82
08.08.23	24		117.29	116.16	1.13	73.62	58.42	15.2	679.4	417.2	1.78
09.08.23	24		109.33	108.19	1.14	74.28	57.74	16.54	680.4	418.3	1.81
10.08.23	24		112.06	110.9	1.16	74.28	58.03	16.25	681	418.6	1.81
11.08.23	24		112.53	111.39	1.14	74.06	58.2	15.86	678.8	416.4	1.78
12.08.23	24		117.89	116.7	1.19	74.16	58.25	15.91	679.3	417.2	1.87
13.08.23	24		122.52	121.31	1.21	74.12	58.23	15.89	677.1	415.6	1.95
14.08.23	24		116.92	115.7	1.22	74.08	58.08	16	679.4	417.8	1.86
15.08.23	24		120.48	119.31	1.17	74.01	58.12	15.89	678.1	416.4	1.9
16.08.23	24		119.61	118.39	1.22	74.07	57.98	16.09	679.1	417.2	1.92
17.08.23	24		116.13	114.94	1.19	74.27	58.03	16.24	673.9	411.9	1.88
18.08.23	24		115.03	113.82	1.21	74.45	57.89	16.56	679.8	417.4	1.9
19.08.23	24		107.95	106.85	1.1	74.52	58.25	16.27	677.1	414.9	1.75
20.08.23	24		120.44	119.23	1.21	74.58	58.29	16.29	678.5	416.6	1.95
21.08.23	24		121.22	120	1.22	74.6	57.95	16.65	677.8	415.8	2
22.08.23	24		112.69	111.52	1.17	74.57	57.76	16.81	677.7	416.1	1.89
Среднее			117.24	116.06	1.17	74.20	58.14	16.05	678.83	417.07	1.88
Итого по УУТЭ	744		3619.10	3582.93							58.02
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											16.47
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											16.88
Всего за Август 2023											58.43

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель: ТСВ-1 №0000201009 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24.00		62.93	62.57	0.36	73.1	55.62	17.48	671.6	411.2	1.23
24.07.23	24.00		62.74	62.35	0.39	73.09	55.56	17.53	675.7	415.4	1.23
25.07.23	24.00		64.26	63.92	0.34	73.05	55.67	17.38	670.2	409.9	1.24
26.07.23	24.00		62.13	61.79	0.34	73.04	56.67	16.37	674.2	413.5	1.14
27.07.23	24.00		61.56	61.24	0.32	73.04	56.39	16.65	673.1	412	1.15
28.07.23	24.00		60.33	60.02	0.31	73.16	56.38	16.78	673.0	412.7	1.12
29.07.23	24.00		63.5	63.22	0.28	73.09	55.99	17.1	672	411.8	1.21
30.07.23	24.00		66.26	66.05	0.21	73.12	55.96	17.16	671.1	411.1	1.26
31.07.23	24.00		62.65	62.45	0.2	72.91	56.16	16.75	672.6	411.8	1.16
01.08.23	24.00		65	64.82	0.18	73.03	55.69	17.34	671.3	410.6	1.24
02.08.23	24.00		63.03	62.84	0.19	72.77	56.06	16.71	672.1	410.8	1.17
03.08.23	24.00		62.46	62.26	0.2	72.95	56.18	16.77	674.4	413	1.17
04.08.23	24.00		62.28	62.13	0.15	72.91	56.42	16.49	672.3	411.1	1.15
05.08.23	24.00		62.46	62.31	0.15	72.76	56.41	16.35	674.2	412.8	1.14
06.08.23	24.00		65.88	65.75	0.13	72.68	56.39	16.29	672.4	410.9	1.2
07.08.23	24.00		63.96	63.85	0.11	72.33	56.38	15.95	673.8	412.1	1.14
08.08.23	24.00		63.02	62.93	0.09	72.38	57.25	15.13	672.8	411.3	1.08
09.08.23	24.00		62.07	61.92	0.15	73.06	56.51	16.55	673.9	412.1	1.15
10.08.23	24.00		62.67	62.54	0.13	73.06	56.55	16.51	673.8	412.5	1.16
11.08.23	24.00		61.58	61.45	0.13	72.81	56.95	15.86	671.6	410.1	1.1
12.08.23	24.00		62.21	62.11	0.1	72.91	56.81	16.1	672.6	411.2	1.12
13.08.23	24.00		66.67	66.59	0.08	72.96	56.06	16.9	670.1	409.2	1.26
14.08.23	24.00		62.91	62.83	0.08	72.85	56.5	16.35	672.8	411.5	1.15
15.08.23	24.00		64.59	64.52	0.07	72.82	56.42	16.4	671.4	409.9	1.18
16.08.23	24.00		60.94	60.89	0.05	72.62	56.49	16.13	672.3	411.2	1.1
17.08.23	24.00		59.85	59.74	0.11	72.94	56.04	16.9	667.1	405.9	1.13
18.08.23	24.00		59.09	59	0.09	73.11	56.76	16.35	672.7	411	1.08
19.08.23	24.00		55.78	55.51	0.27	73.08	54.91	18.17	670.3	408.3	1.13
20.08.23	24.00		58.8	58.53	0.27	73.19	54.36	18.83	671.4	410.1	1.23
21.08.23	24.00		57.66	57.4	0.26	73.16	54.5	18.66	670.9	409.8	1.2
22.08.23	24.00		58.63	58.39	0.24	73.18	54.57	18.61	671.1	409.8	1.22
Среднее			62.19	62.00	0.19	72.94	56.08	16.86	672.25	411.12	1.17
Итого по УУТЭ	744.00		1927.90	1921.92							36.24
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											10.23
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											10.52
Всего за Август 2023											36.53

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./