

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		107,58	108,04	-0,46	69,09	54,94	14,15	6,99	4,26	1,60
23.07.25	24		110,26	110,77	-0,51	68,88	54,80	14,08	6,98	4,25	1,62
24.07.25	24		112,76	113,36	-0,60	68,65	54,88	13,77	6,98	4,24	1,63
25.07.25	24		109,98	110,60	-0,61	68,56	55,36	13,20	6,99	4,24	1,51
26.07.25	24		109,35	109,93	-0,58	68,28	55,51	12,77	6,99	4,25	1,41
27.07.25	24		108,50	109,07	-0,57	68,54	55,39	13,15	6,99	4,25	1,50
28.07.25	24		106,10	106,66	-0,56	68,68	55,29	13,39	6,99	4,23	1,49
29.07.25	24		105,96	106,53	-0,57	68,69	55,35	13,34	6,97	4,22	1,48
30.07.25	24		106,47	107,14	-0,67	68,53	55,69	12,84	6,98	4,22	1,43
31.07.25	24		105,00	105,61	-0,61	68,78	55,14	13,64	6,96	4,21	1,50
01.08.25	24		103,62	104,27	-0,65	68,91	55,06	13,85	6,97	4,20	1,49
02.08.25	24		104,60	105,24	-0,64	69,00	55,04	13,96	6,96	4,20	1,51
03.08.25	24		106,42	107,10	-0,68	68,95	54,98	13,97	6,98	4,22	1,53
04.08.25	24		107,81	108,49	-0,68	68,89	54,75	14,14	6,93	4,18	1,58
05.08.25	24		100,13	100,79	-0,66	69,03	54,66	14,37	6,95	4,20	1,49
06.08.25	24		127,56	127,71	-0,15	68,71	57,70	11,01	7,00	4,39	1,07
07.08.25	24		108,77	109,43	-0,66	69,04	54,21	14,83	6,96	4,21	1,66
08.08.25	24		107,63	108,33	-0,70	69,04	54,57	14,47	6,98	4,23	1,61
09.08.25	24		105,24	105,91	-0,67	69,46	54,57	14,89	7,00	4,25	1,65
10.08.25	24		108,57	109,21	-0,64	69,53	53,68	15,85	6,99	4,25	1,81
11.08.25	24		105,56	106,21	-0,65	69,47	54,66	14,81	7,01	4,26	1,65
12.08.25	24		104,15	104,81	-0,66	69,58	54,24	15,34	7,01	4,28	1,68
13.08.25	24		103,86	104,45	-0,60	69,75	53,39	16,36	6,99	4,27	1,77
14.08.25	24		101,28	101,44	-0,17	53,28	47,33	5,95	6,30	4,21	0,46
15.08.25	24		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.08.25	24		93,44	93,32	0,13	53,34	47,50	5,84	6,01	4,29	0,76
17.08.25	24		346,24	345,88	0,35	71,83	65,49	6,34	6,91	4,31	2,17
18.08.25	24		348,33	348,07	0,27	71,66	65,62	6,04	6,95	4,32	2,08
19.08.25	24		295,06	258,40	36,66	71,03	62,74	8,29	6,73	4,16	4,19
20.08.25	24		104,97	105,64	-0,67	69,62	54,05	15,57	6,94	4,18	1,71
21.08.25	24		105,30	105,93	-0,62	70,02	54,07	15,95	6,98	4,17	1,77
Среднее			129,02	128,28	0,74	68,23	55,36	12,87	6,91	4,24	1,57
Итого по УУТЭ	744		3870,51	3848,33							48,78
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											15,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											23,80
Всего за Август 2025											56,88

Период расчета по среднему:
 Период расчета по договору:
 Абонент:
 Ответственный за учет тепловой энергии



по
по

сут

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д. 3, ИТП №2, ВСТР

Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорной расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорной расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т1 час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,36	31,29	-2,93	4,16	4,15	0,00
23.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,01	31,15	-3,14	4,02	4,07	0,00
24.07.25	24		0,00	0,00	0,00	27,99	31,19	-3,20	3,94	4,03	0,00
25.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,08	31,37	-3,29	3,90	4,02	0,00
26.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,31	31,63	-3,32	3,87	4,02	0,00
27.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,41	31,67	-3,26	3,84	4,01	0,00
28.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,47	31,64	-3,17	3,81	4,01	0,00
29.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,50	31,66	-3,16	3,78	4,00	0,00
30.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,51	31,75	-3,24	3,76	3,99	0,00
31.07.25	24		0,00	0,00	0,00	28,65	31,77	-3,12	3,75	3,99	0,00
01.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,64	31,66	-3,02	3,73	3,99	0,00
02.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,58	31,62	-3,04	3,71	3,97	0,00
03.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,43	31,45	-3,02	3,68	3,92	0,00
04.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,43	31,43	-3,00	3,67	3,91	0,00
05.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,49	31,47	-2,98	3,67	3,92	0,00
06.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,38	30,65	-2,27	3,75	3,84	0,00
07.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,19	31,07	-2,88	3,83	3,79	0,00
08.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,08	31,03	-2,95	3,84	3,80	0,00
09.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,05	30,96	-2,91	3,84	3,80	0,00
10.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,99	30,79	-2,80	3,84	3,81	0,00
11.08.25	24		0,00	0,00	0,00	28,00	30,92	-2,92	3,85	3,81	0,00
12.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,97	30,87	-2,90	3,85	3,81	0,00
13.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,86	30,62	-2,76	3,84	3,81	0,00
14.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,49	28,23	-1,74	3,81	3,78	0,00
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	24,56	24,88	-0,32	3,80	3,77	0,00
16.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,99	24,81	-0,82	3,82	3,80	0,00
17.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,80	32,25	-5,45	3,85	3,81	0,00
18.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,81	33,01	-5,20	3,86	3,82	0,00
19.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,99	32,84	-4,85	3,87	3,83	0,00
20.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,32	30,22	-2,90	3,86	3,83	0,00
21.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,05	30,00	-2,95	3,85	3,82	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	27,82	30,84	-3,02	3,83	3,90	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Всего за Август 2025											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.

Тепловычислитель

TCSB-I

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

201005

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		99,61	97,33	2,28	65,76	53,44	12,32	6,03	3,65	1,56
23.07.25	24		96,45	94,96	1,50	69,25	53,49	15,76	7,08	4,23	1,71
24.07.25	24		95,56	94,10	1,46	69,01	54,03	14,98	7,07	4,22	1,61
25.07.25	24		97,12	95,86	1,26	68,95	54,45	14,50	7,08	4,22	1,59
26.07.25	24		95,69	94,37	1,32	68,85	54,95	13,90	7,08	4,22	1,51
27.07.25	24		96,43	95,07	1,35	68,92	54,67	14,25	7,08	4,22	1,56
28.07.25	24		95,01	93,68	1,33	69,07	54,62	14,45	7,08	4,21	1,55
29.07.25	24		95,25	93,89	1,36	69,09	54,48	14,61	7,06	4,20	1,57
30.07.25	24		95,65	94,39	1,26	68,93	54,49	14,44	7,07	4,20	1,54
31.07.25	24		94,78	93,47	1,30	69,19	54,37	14,82	7,06	4,18	1,56
01.08.25	24		94,04	92,86	1,18	69,31	54,54	14,77	7,06	4,18	1,54
02.08.25	24		92,84	91,66	1,17	69,40	55,22	14,18	7,06	4,18	1,46
03.08.25	24		98,28	97,07	1,22	69,35	53,86	15,49	7,07	4,20	1,69
04.08.25	24		106,75	105,52	1,23	69,31	55,43	13,88	7,02	4,16	1,70
05.08.25	24		114,28	113,21	1,07	69,49	57,04	12,45	7,05	4,18	1,69
06.08.25	24		107,85	106,94	0,92	69,54	56,85	12,69	6,82	4,09	1,61
07.08.25	24		72,68	72,08	0,59	62,17	50,12	12,05	4,54	2,86	1,13
08.08.25	24		119,89	119,01	0,88	69,50	57,67	11,83	7,08	4,20	1,72
09.08.25	24		118,01	117,05	0,97	69,93	57,73	12,20	7,10	4,23	1,76
10.08.25	24		122,78	121,76	1,02	70,00	57,23	12,77	7,08	4,22	1,91
11.08.25	24		120,20	119,38	0,82	69,94	57,38	12,56	7,11	4,25	1,83
12.08.25	24		118,14	117,28	0,87	70,07	57,49	12,58	7,10	4,25	1,82
13.08.25	24		119,50	118,70	0,80	70,24	57,23	13,01	7,08	4,24	1,90
14.08.25	24		128,66	129,17	-0,51	43,55	38,64	4,91	3,42	2,39	0,48
15.08.25	24		0,00	0,16	-0,16	29,54	27,95	1,59	0,94	0,91	0,00
16.08.25	24		60,71	60,73	-0,01	37,05	33,01	4,04	2,94	2,23	0,66
17.08.25	24		111,87	111,05	0,82	71,67	57,27	14,40	7,04	4,28	1,99
18.08.25	24		111,27	110,45	0,82	71,50	57,09	14,41	7,08	4,28	1,97
19.08.25	24		110,84	110,15	0,69	71,04	57,52	13,52	6,86	4,12	1,82
20.08.25	24		122,64	121,96	0,68	70,11	57,11	13,00	7,02	4,14	1,90
21.08.25	24		121,55	120,82	0,73	70,51	57,11	13,40	7,06	4,13	1,94
Среднее			101,11	100,13	0,98	66,14	53,43	12,70	6,49	3,91	1,56
Итого по УУТЭ	744		3134,33	3104,10							48,38
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											17,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											19,20
Всего за Август 2025											50,38

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201006
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		98,93	98,71	0,21	69,97	54,74	15,23	7,04	4,22	1,67
23.07.25	24		100,93	100,65	0,28	69,71	54,69	15,02	7,03	4,21	1,67
24.07.25	24		102,69	102,26	0,42	69,47	54,98	14,49	7,03	4,20	1,63
25.07.25	24		99,44	99,06	0,38	69,39	54,87	14,52	7,04	4,20	1,56
26.07.25	24		101,59	101,01	0,58	69,29	54,70	14,59	7,04	4,20	1,61
27.07.25	24		100,43	99,87	0,56	69,38	55,00	14,38	7,04	4,20	1,59
28.07.25	24		96,01	95,58	0,43	69,53	55,10	14,43	7,04	4,19	1,53
29.07.25	24		94,80	94,27	0,53	69,53	55,36	14,17	7,02	4,18	1,50
30.07.25	24		71,11	68,42	2,69	59,70	48,94	10,76	4,74	2,85	1,30
31.07.25	24		81,92	79,99	1,93	69,62	53,13	16,49	7,02	4,17	1,56
01.08.25	24		83,17	82,04	1,14	69,76	52,81	16,95	7,02	4,17	1,61
02.08.25	24		80,59	79,98	0,61	69,86	53,49	16,37	7,02	4,17	1,49
03.08.25	24		84,08	82,99	1,08	69,78	52,65	17,13	7,02	4,18	1,61
04.08.25	24		82,92	81,26	1,65	69,70	52,85	16,85	6,98	4,13	1,57
05.08.25	24		85,80	83,24	2,57	69,85	52,50	17,35	7,00	4,16	1,71
06.08.25	24		81,67	79,23	2,44	69,98	51,84	18,14	6,83	4,13	1,66
07.08.25	24		56,58	54,71	1,87	61,77	44,95	16,82	4,82	3,19	1,21
08.08.25	24		91,08	88,46	2,62	69,89	52,15	17,74	7,03	4,18	1,84
09.08.25	24		91,09	88,13	2,96	70,28	52,18	18,10	7,06	4,21	1,90
10.08.25	24		93,12	90,95	2,18	70,33	51,67	18,66	7,04	4,20	1,98
11.08.25	24		88,41	86,83	1,58	70,28	52,42	17,86	7,06	4,22	1,78
12.08.25	24		89,36	88,26	1,10	70,43	52,03	18,40	7,06	4,23	1,84
13.08.25	24		89,55	88,36	1,18	70,61	51,80	18,81	7,04	4,22	1,88
14.08.25	24		101,94	99,62	2,32	42,62	37,93	4,69	3,33	2,31	0,53
15.08.25	24		1,89	0,63	1,26	28,60	27,38	1,22	0,97	0,97	0,05
16.08.25	24		48,26	46,55	1,72	37,05	32,18	4,87	2,92	2,20	0,73
17.08.25	24		89,38	88,39	0,99	71,97	51,72	20,25	7,02	4,25	2,02
18.08.25	24		86,59	85,58	1,01	71,79	52,35	19,44	7,06	4,25	1,89
19.08.25	24		88,20	87,16	1,04	71,30	52,22	19,08	6,82	4,09	1,88
20.08.25	24		91,97	90,96	1,01	70,50	51,70	18,80	6,98	4,12	1,93
21.08.25	24		89,43	88,52	0,92	70,91	52,08	18,83	7,02	4,10	1,89
Среднее			85,26	83,93	1,33	66,22	50,72	15,50	6,42	3,88	1,57
Итого по УУТЭ	744		2642,93	2601,68							48,62
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											17,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											19,20
Всего за Август 2025											50,72

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201007
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 1, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Дата	Тн час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.07.25	24		51,21	50,82	0,38	69,61	53,25	16,36	7,15	4,19	0,88
23.07.25	24		51,82	51,47	0,35	69,35	54,00	15,35	7,15	4,18	0,83
24.07.25	24		52,67	52,33	0,34	69,11	54,02	15,09	7,14	4,17	0,82
25.07.25	24		52,53	52,19	0,34	69,03	54,63	14,40	7,15	4,17	0,79
26.07.25	24		53,45	53,11	0,34	68,94	54,44	14,50	7,15	4,17	0,80
27.07.25	24		51,84	51,50	0,34	69,01	54,89	14,12	7,16	4,17	0,77
28.07.25	24		51,02	50,66	0,36	69,16	54,20	14,96	7,15	4,16	0,80
29.07.25	24		50,69	50,33	0,35	69,17	54,66	14,51	7,14	4,15	0,77
30.07.25	24		52,04	51,69	0,36	69,04	54,44	14,60	7,15	4,15	0,80
31.07.25	24		48,08	47,71	0,37	69,26	54,19	15,07	7,13	4,13	0,76
01.08.25	24		47,38	47,01	0,36	69,38	54,58	14,80	7,13	4,14	0,74
02.08.25	24		47,92	47,54	0,38	69,48	54,01	15,47	7,13	4,14	0,78
03.08.25	24		51,53	51,13	0,40	69,42	53,60	15,82	7,14	4,15	0,87
04.08.25	24		49,59	49,21	0,38	69,32	53,77	15,55	7,09	4,11	0,81
05.08.25	24		48,48	48,08	0,40	69,46	53,75	15,71	7,12	4,13	0,81
06.08.25	24		46,58	46,18	0,41	69,73	53,39	16,34	7,14	4,15	0,80
07.08.25	24		46,60	46,20	0,40	69,47	53,26	16,21	6,96	4,10	0,81
08.08.25	24		25,03	24,79	0,25	58,23	44,53	13,70	4,53	2,98	0,48
09.08.25	24		48,75	48,29	0,46	69,87	52,58	17,29	7,17	4,18	0,90
10.08.25	24		49,85	49,38	0,48	69,94	52,30	17,64	7,16	4,17	0,94
11.08.25	24		48,43	47,98	0,44	69,88	52,92	16,96	7,18	4,19	0,87
12.08.25	24		47,73	47,27	0,46	70,00	52,66	17,34	7,17	4,20	0,88
13.08.25	24		48,46	47,99	0,47	70,20	52,27	17,93	7,16	4,19	0,93
14.08.25	24		36,50	36,50	0,00	42,09	37,41	4,68	3,85	2,69	0,21
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,27	26,15	1,12	1,69	1,59	0,00
16.08.25	24		24,27	24,18	0,09	35,81	30,39	5,42	3,40	2,59	0,36
17.08.25	24		46,34	45,77	0,56	71,41	51,04	20,37	7,13	4,22	1,01
18.08.25	24		45,03	44,50	0,53	71,22	51,76	19,46	7,17	4,22	0,93
19.08.25	24		47,10	46,62	0,47	70,82	52,32	18,50	6,94	4,06	0,91
20.08.25	24		51,15	50,64	0,51	70,10	51,76	18,34	7,10	4,09	0,99
21.08.25	24		49,19	48,67	0,52	70,48	51,69	18,79	7,13	4,08	0,98
Среднее			45,85	45,48	0,37	65,98	50,93	15,05	6,64	3,94	0,78
Итого по УУТЭ	744		1421,26	1409,75							24,03
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											8,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											9,60
Всего за Август 2025											24,73

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 2, Ж.
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		77,19	76,41	0,78	68,72	55,12	13,60	7,03	4,21	1,15
23.07.25	24		79,47	78,78	0,69	68,52	55,34	13,18	7,03	4,20	1,15
24.07.25	24		81,22	80,55	0,67	68,29	55,58	12,71	7,02	4,19	1,13
25.07.25	24		80,27	79,61	0,66	68,22	56,00	12,22	7,03	4,19	1,08
26.07.25	24		82,06	81,41	0,66	68,17	55,84	12,33	7,04	4,19	1,11
27.07.25	24		80,98	80,38	0,61	68,20	55,93	12,27	7,03	4,20	1,10
28.07.25	24		77,83	77,23	0,59	68,32	55,82	12,50	7,03	4,18	1,07
29.07.25	24		79,11	78,53	0,58	68,37	55,65	12,72	7,02	4,17	1,10
30.07.25	24		80,05	79,50	0,55	68,20	55,99	12,21	7,02	4,17	1,08
31.07.25	24		78,34	77,73	0,61	68,45	55,46	12,99	7,01	4,15	1,12
01.08.25	24		76,28	75,69	0,59	68,54	55,48	13,06	7,01	4,15	1,09
02.08.25	24		75,63	75,02	0,61	68,63	55,53	13,10	7,01	4,15	1,09
03.08.25	24		79,22	78,64	0,58	68,60	55,38	13,22	7,02	4,16	1,15
04.08.25	24		77,80	77,23	0,56	68,50	55,58	12,92	6,97	4,12	1,11
05.08.25	24		77,86	77,25	0,61	68,66	55,23	13,43	7,00	4,15	1,15
06.08.25	24		78,06	77,48	0,58	68,90	54,92	13,98	7,02	4,17	1,20
07.08.25	24		75,03	74,47	0,56	68,48	54,70	13,78	6,88	4,12	1,13
08.08.25	24		42,02	41,58	0,44	56,71	44,00	12,71	4,04	2,66	0,71
09.08.25	24		78,77	78,09	0,67	69,06	54,55	14,51	7,05	4,20	1,25
10.08.25	24		79,97	79,33	0,64	69,13	54,29	14,84	7,04	4,20	1,29
11.08.25	24		77,45	76,78	0,67	69,06	54,67	14,39	7,06	4,21	1,22
12.08.25	24		78,61	77,95	0,66	69,18	54,37	14,81	7,06	4,22	1,28
13.08.25	24		76,14	75,48	0,66	69,32	54,37	14,95	7,04	4,21	1,25
14.08.25	24		50,42	50,50	-0,08	42,38	37,79	4,59	3,24	2,16	0,34
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	25,89	25,06	0,83	0,64	0,60	0,00
16.08.25	24		36,72	36,23	0,48	34,22	30,31	3,91	2,72	2,01	0,48
17.08.25	24		74,23	73,42	0,81	70,59	53,56	17,03	7,01	4,24	1,38
18.08.25	24		73,84	73,02	0,83	70,43	53,60	16,83	7,04	4,25	1,36
19.08.25	24		75,83	75,05	0,78	70,05	53,95	16,10	6,82	4,09	1,32
20.08.25	24		80,80	80,06	0,73	69,25	54,45	14,80	6,97	4,11	1,30
21.08.25	24		78,33	77,58	0,75	69,61	54,09	15,52	7,01	4,10	1,32
Среднее	24		72,24	71,64	0,60	65,12	52,34	12,78	6,45	3,88	1,08
Итого по УУТЭ	744		2239,52	2220,98							33,51
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											9,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											13,40
Всего за Август 2025											37,21

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



по

по

Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Теплоучетчик: TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201008
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 3, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		114,94	106,75	8,19	70,13	52,83	17,30	6,96	4,21	2,40
23.07.25	24		117,28	109,09	8,19	69,87	53,24	16,63	6,95	4,21	2,35
24.07.25	24		120,03	111,88	8,16	69,62	53,53	16,09	6,95	4,20	2,33
25.07.25	24		120,00	111,81	8,19	69,55	53,77	15,78	6,96	4,21	2,30
26.07.25	24		120,91	112,75	8,16	69,43	53,82	15,61	6,96	4,20	2,30
27.07.25	24		119,38	111,03	8,34	69,55	53,88	15,67	6,96	4,20	2,29
28.07.25	24		117,22	108,97	8,25	69,69	53,50	16,19	6,95	4,20	2,31
29.07.25	24		117,91	109,63	8,28	69,69	53,62	16,07	6,94	4,18	2,31
30.07.25	24		118,53	110,28	8,25	69,57	53,58	15,99	6,95	4,19	2,31
31.07.25	24		113,00	104,78	8,22	69,82	53,73	16,09	6,93	4,17	2,24
01.08.25	24		112,53	104,38	8,16	69,95	53,32	16,63	6,94	4,17	2,28
02.08.25	24		111,41	103,22	8,19	70,04	53,43	16,61	6,94	4,17	2,26
03.08.25	24		113,59	105,28	8,31	69,95	53,66	16,29	6,95	4,19	2,28
04.08.25	24		115,28	107,00	8,28	69,87	53,42	16,45	6,90	4,14	2,31
05.08.25	24		112,53	104,31	8,22	70,03	53,12	16,91	6,93	4,17	2,32
06.08.25	24		109,53	101,31	8,22	70,31	53,13	17,18	6,95	4,18	2,30
07.08.25	24		105,59	97,75	7,84	70,23	53,05	17,18	6,93	4,16	2,20
08.08.25	24		112,28	111,19	1,09	68,13	53,49	14,64	6,74	4,27	1,37
09.08.25	24		111,47	103,50	7,97	70,43	52,37	18,06	6,98	4,21	2,40
10.08.25	24		114,31	106,28	8,03	70,49	52,12	18,37	6,97	4,21	2,51
11.08.25	24		112,59	104,63	7,97	70,45	52,30	18,15	6,99	4,22	2,44
12.08.25	24		111,72	103,72	8,00	70,59	52,28	18,31	6,98	4,23	2,45
13.08.25	24		112,59	104,59	8,00	70,78	51,76	19,02	6,96	4,22	2,55
14.08.25	24		130,44	133,56	-3,13	52,02	46,16	5,86	6,31	4,12	0,58
15.08.25	24		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.08.25	24		112,94	115,59	-2,66	51,36	46,12	5,24	5,74	4,16	1,06
17.08.25	24		347,56	351,81	-4,25	72,17	61,93	10,24	6,92	4,27	2,64
18.08.25	24		101,28	93,63	7,66	71,79	51,02	20,77	6,98	4,24	2,47
19.08.25	24		112,13	105,03	7,09	71,34	51,14	20,20	6,75	4,09	2,55
20.08.25	24		115,16	107,41	7,75	70,65	51,79	18,86	6,91	4,12	2,57
21.08.25	24		111,59	104,06	7,53	71,06	51,12	19,94	6,95	4,11	2,60
Среднее			122,19	115,51	6,68	68,95	52,74	16,21	6,87	4,19	2,17
Итого по УУТЭ	744		3665,72	3465,22							67,28
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											23,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											25,70
Всего за Август 2025											69,78

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



с
 ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
 АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201010
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП №4, Паркинг
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=

Дата	Т _и час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.07.25	24		0,00	0,04	-0,04	21,27	20,25	1,02	4,05	4,04	0,00
23.07.25	24		0,00	0,02	-0,02	20,62	19,89	0,73	3,82	3,81	0,00
24.07.25	24		0,00	0,01	-0,01	20,59	19,89	0,70	3,73	3,72	0,00
25.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,62	19,93	0,69	3,68	3,67	0,00
26.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,73	20,03	0,70	3,65	3,65	0,00
27.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,85	20,14	0,71	3,65	3,65	0,00
28.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,96	20,24	0,72	3,66	3,65	0,00
29.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,09	20,38	0,71	3,67	3,66	0,00
30.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,20	20,47	0,73	3,68	3,66	0,00
31.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,31	20,60	0,71	3,69	3,68	0,00
01.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,42	20,69	0,73	3,71	3,69	0,00
02.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,52	20,76	0,76	3,72	3,70	0,00
03.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,54	20,77	0,77	3,72	3,70	0,00
04.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,54	20,77	0,77	3,73	3,71	0,00
05.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,62	20,83	0,79	3,74	3,73	0,00
06.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,69	20,83	0,86	3,75	3,73	0,00
07.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,69	20,82	0,87	3,75	3,74	0,00
08.08.25	24		0,00	0,01	0,00	21,58	20,74	0,84	3,80	3,78	0,00
09.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,48	20,58	0,90	3,81	3,80	0,00
10.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,39	20,49	0,90	3,81	3,80	0,00
11.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,30	20,44	0,86	3,81	3,80	0,00
12.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,30	20,44	0,86	3,81	3,80	0,00
13.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,31	20,38	0,93	3,80	3,79	0,00
14.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,25	20,32	0,93	3,80	3,78	0,00
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,10	20,23	0,87	3,80	3,78	0,00
16.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,00	20,15	0,85	3,81	3,80	0,00
17.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,99	20,12	0,87	3,81	3,80	0,00
18.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,99	20,12	0,87	3,80	3,79	0,00
19.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,98	20,10	0,88	3,80	3,79	0,00
20.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,93	20,06	0,87	3,80	3,80	0,00
21.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,86	19,98	0,88	3,80	3,80	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	21,18	20,37	0,82	3,76	3,75	0,00
Итого по УУТЭ	744		0.00	0.09							0,00
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Всего за Август 2025											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН