

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

ООО «ТЕПЛО НЕ+ГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Т1/Т2= 29 ЯНВ 2025

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.12.24	24		224,74	223,60	1,13	78,35	50,00	28,35	6,80	4,69	6,33
23.12.24	24		223,54	222,38	1,16	78,84	50,74	28,10	6,79	4,69	6,24
24.12.24	24		219,04	217,64	1,40	81,88	51,44	30,44	6,87	4,67	6,59
25.12.24	24		226,60	225,59	1,01	78,00	50,38	27,62	6,85	4,68	6,21
26.12.24	24		247,06	246,31	0,75	73,54	49,79	23,75	6,96	4,74	5,82
27.12.24	24		237,68	236,76	0,92	75,73	50,08	25,65	6,81	4,73	6,03
28.12.24	24		219,27	218,13	1,14	79,01	50,87	28,14	6,76	4,69	6,11
29.12.24	24		228,91	227,88	1,02	76,80	49,33	27,47	6,92	4,69	6,23
30.12.24	24		238,56	237,63	0,92	75,83	49,78	26,05	6,95	4,72	6,17
31.12.24	24		214,52	212,79	1,73	84,58	49,45	35,13	6,84	4,66	7,44
01.01.25	24		195,40	193,99	1,41	85,54	52,78	32,76	6,96	4,60	6,27
02.01.25	24		199,85	198,06	1,79	89,56	53,05	36,51	6,91	4,64	6,95
03.01.25	24		181,41	179,64	1,76	92,27	52,92	39,35	6,91	4,60	6,88
04.01.25	24		174,89	172,97	1,91	98,78	53,87	44,91	6,92	4,59	7,57
05.01.25	24		177,42	175,24	2,18	99,19	54,35	44,84	6,85	4,58	7,64
06.01.25	24		191,15	188,79	2,35	100,00	52,72	47,28	6,85	4,54	8,32
07.01.25	24		162,10	160,29	1,81	93,67	51,08	42,59	6,93	4,56	6,68
08.01.25	24		186,97	185,94	1,03	79,53	47,69	31,84	6,81	4,68	5,88
09.01.25	24		196,38	195,74	0,64	79,01	48,58	30,43	6,76	4,68	5,91
10.01.25	24		223,76	222,57	1,20	80,93	51,74	29,19	6,64	4,68	6,42
11.01.25	24		233,43	232,33	1,09	78,90	50,67	28,23	6,81	4,71	6,50
12.01.25	24		216,52	214,90	1,62	85,35	51,16	34,19	6,77	4,70	7,27
13.01.25	24		201,66	199,60	2,07	93,08	53,99	39,09	6,64	4,50	7,57
14.01.25	24		236,76	235,84	0,92	77,42	50,55	26,87	6,73	4,71	6,24
15.01.25	24		244,39	243,46	0,92	76,84	50,82	26,02	6,92	4,70	6,26
16.01.25	24		249,09	248,27	0,82	75,33	49,91	25,42	6,99	4,75	6,23
17.01.25	24		257,52	256,84	0,68	73,39	50,11	23,28	6,97	4,75	5,93
18.01.25	24		259,38	258,73	0,65	73,43	49,69	23,74	6,99	4,78	6,10
19.01.25	24		251,41	250,41	1,01	76,78	50,06	26,72	6,96	4,75	6,62
20.01.25	24		230,77	229,51	1,27	81,88	51,77	30,11	6,96	4,70	6,73
21.01.25	24		210,07	208,01	2,06	92,34	54,81	37,53	6,95	4,67	7,64
Среднее			218,07	216,77	1,30	82,77	51,10	31,66	6,86	4,67	6,61
Итого по УУТЭ	744		6760,25	6719,85							204,79
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											72,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											65,00
Всего за Январь, 2025											197,69

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО
Ответственный за учет тепловой энергии: Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП №2, ВСТР

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СЭИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

T1/T2 = 29 ЯНВ 2025

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.12.24	24		33,46	33,45	0,01	78,11	50,85	27,26	6,89	4,66	0,89
23.12.24	24		34,39	34,39	0,00	78,62	51,41	27,21	6,89	4,67	0,91
24.12.24	24		34,05	34,05	0,01	81,63	52,80	28,83	6,97	4,65	0,95
25.12.24	24		32,30	32,34	-0,04	77,74	50,41	27,33	6,95	4,67	0,86
26.12.24	24		31,10	31,19	-0,08	73,30	47,88	25,42	7,06	4,72	0,77
27.12.24	24		34,08	34,17	-0,10	75,53	50,11	25,42	6,91	4,71	0,85
28.12.24	24		34,04	34,12	-0,08	78,78	51,70	27,08	6,87	4,67	0,90
29.12.24	24		31,65	31,75	-0,10	76,53	49,75	26,78	7,02	4,68	0,83
30.12.24	24		33,45	33,59	-0,14	75,64	49,91	25,73	7,05	4,71	0,84
31.12.24	24		34,12	34,21	-0,10	84,35	54,28	30,07	6,96	4,66	0,99
01.01.25	24		32,69	32,80	-0,10	85,26	54,25	31,01	7,08	4,60	0,98
02.01.25	24		35,42	35,55	-0,13	89,39	57,16	32,23	7,04	4,63	1,09
03.01.25	24		33,42	33,55	-0,13	92,01	57,48	34,53	7,05	4,58	1,11
04.01.25	24		34,29	34,42	-0,14	98,53	61,29	37,24	7,07	4,58	1,23
05.01.25	24		35,98	36,21	-0,23	98,90	61,99	36,91	7,00	4,56	1,27
06.01.25	24		38,58	39,04	-0,46	99,71	62,62	37,09	7,00	4,52	1,31
07.01.25	24		34,03	34,34	-0,30	93,37	58,43	34,94	7,06	4,54	1,15
08.01.25	24		35,86	36,29	-0,43	79,31	52,72	26,59	6,91	4,65	0,93
09.01.25	24		35,83	36,27	-0,44	78,82	52,48	26,34	6,86	4,66	0,92
10.01.25	24		37,96	38,43	-0,48	80,73	54,17	26,56	6,74	4,67	0,98
11.01.25	24		37,56	38,07	-0,50	78,69	53,16	25,53	6,91	4,70	0,93
12.01.25	24		38,54	39,07	-0,52	85,19	56,79	28,40	6,88	4,69	1,06
13.01.25	24		37,75	38,23	-0,47	92,78	60,07	32,71	6,77	4,48	1,18
14.01.25	24		36,96	37,52	-0,56	77,17	52,15	25,02	6,84	4,69	0,90
15.01.25	24		38,74	39,33	-0,59	76,67	52,13	24,54	7,03	4,69	0,92
16.01.25	24		34,79	35,33	-0,54	75,09	49,95	25,14	7,09	4,74	0,85
17.01.25	24		37,08	37,69	-0,61	73,20	49,75	23,45	7,07	4,74	0,85
18.01.25	24		36,10	36,76	-0,66	73,24	49,57	23,67	7,09	4,77	0,83
19.01.25	24		38,23	38,94	-0,71	76,55	52,11	24,44	7,06	4,74	0,91
20.01.25	24		39,50	40,30	-0,80	81,72	55,19	26,53	7,07	4,69	1,01
21.01.25	24		41,03	42,01	-0,98	92,14	60,97	31,17	7,09	4,65	1,23
Среднее			35,58	35,92	-0,34	82,54	53,98	28,55	6,98	4,66	0,98
Итого по УУТЭ	744		1102,98	1113,39							30,43
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											11,50
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											9,40
Всего за Январь 2025											28,33

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

ИТОГО



Николаев Е.А./

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-I Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201005
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 = 29 ЯНВ 2025

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.12.24	24		222,58	218,65	3,92	78,61	46,09	32,52	6,89	4,64	7,19
23.12.24	24		223,61	219,71	3,90	79,11	46,85	32,26	6,89	4,65	7,15
24.12.24	24		214,12	209,99	4,13	82,16	47,32	34,84	6,97	4,63	7,37
25.12.24	24		226,39	222,48	3,90	78,26	46,88	31,38	6,95	4,65	7,03
26.12.24	24		241,18	237,70	3,48	73,77	46,59	27,18	7,06	4,70	6,50
27.12.24	24		238,94	235,21	3,73	75,99	46,82	29,17	6,91	4,69	6,87
28.12.24	24		225,52	221,43	4,09	79,28	46,48	32,80	6,86	4,65	7,29
29.12.24	24		227,40	223,61	3,79	77,04	46,29	30,75	7,01	4,66	6,91
30.12.24	24		234,05	230,26	3,79	76,08	46,13	29,95	7,05	4,69	6,94
31.12.24	24		210,60	206,00	4,60	84,88	45,69	39,19	6,95	4,63	8,11
01.01.25	24		196,12	191,94	4,18	85,86	49,19	36,67	7,06	4,58	7,04
02.01.25	24		222,31	217,35	4,96	89,97	51,29	38,68	7,01	4,62	8,31
03.01.25	24		207,01	201,96	5,05	92,69	50,76	41,93	7,01	4,57	8,40
04.01.25	24		209,70	203,89	5,81	99,28	53,46	45,82	7,02	4,57	9,26
05.01.25	24		211,67	205,89	5,78	99,66	54,38	45,28	6,95	4,56	9,26
06.01.25	24		216,94	211,10	5,83	100,45	53,36	47,09	6,96	4,51	9,60
07.01.25	24		202,30	197,14	5,16	94,13	50,79	43,34	7,01	4,53	8,50
08.01.25	24		225,59	221,54	4,05	79,86	46,77	33,09	6,89	4,64	7,39
09.01.25	24		222,31	218,44	3,87	79,34	47,58	31,76	6,85	4,65	6,98
10.01.25	24		226,10	222,06	4,03	81,20	47,86	33,34	6,73	4,66	7,43
11.01.25	24		232,85	228,92	3,92	79,15	47,42	31,73	6,91	4,68	7,29
12.01.25	24		243,10	238,26	4,84	85,70	49,28	36,42	6,86	4,68	8,73
13.01.25	24		232,44	227,03	5,41	93,45	52,57	40,88	6,73	4,48	9,14
14.01.25	24		236,71	232,93	3,78	77,66	47,22	30,44	6,82	4,68	7,09
15.01.25	24		247,26	243,39	3,87	77,09	47,28	29,81	7,01	4,67	7,27
16.01.25	24		248,81	245,12	3,69	75,57	47,09	28,48	7,08	4,71	6,99
17.01.25	24		257,59	254,19	3,40	73,62	47,00	26,62	7,06	4,72	6,79
18.01.25	24		263,56	260,05	3,50	73,66	46,87	26,79	7,08	4,74	6,97
19.01.25	24		256,89	252,99	3,90	77,01	46,97	30,04	7,06	4,71	7,60
20.01.25	24		252,24	247,68	4,57	82,20	48,85	33,35	7,06	4,67	8,22
21.01.25	24		256,81	251,16	5,65	92,74	53,93	38,81	7,05	4,63	9,66
Среднее			230,09	225,74	4,34	83,08	48,55	34,53	6,96	4,64	7,72
Итого по УУТЭ	744		7132,71	6998,08							239,28
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											86,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											76,40
Всего за Январь 2025											228,78

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО Николай Е.А./

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201006

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 = 29 ЯНВ 2025

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГИО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Д.А. РАССАДЫН

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.12.24	24		226,86	222,79	4,07	78,71	46,16	32,55	6,85	4,62	7,37
23.12.24	24		226,46	222,44	4,02	79,25	46,52	32,73	6,85	4,62	7,39
24.12.24	24		217,75	213,58	4,17	82,30	47,27	35,03	6,93	4,60	7,56
25.12.24	24		225,95	221,98	3,97	78,34	46,86	31,48	6,91	4,62	7,06
26.12.24	24		247,33	243,44	3,88	73,82	46,82	27,00	7,03	4,66	6,67
27.12.24	24		241,00	236,98	4,02	76,12	47,38	28,74	6,89	4,66	6,91
28.12.24	24		231,21	226,99	4,21	79,42	47,23	32,19	6,84	4,63	7,39
29.12.24	24		236,81	232,59	4,22	77,11	46,59	30,52	6,99	4,63	7,18
30.12.24	24		238,62	234,34	4,27	76,23	46,83	29,40	7,03	4,66	7,06
31.12.24	24		216,43	211,62	4,81	85,11	46,81	38,30	6,92	4,61	8,23
01.01.25	24		191,37	187,21	4,16	86,01	48,65	37,36	7,03	4,55	6,99
02.01.25	24		196,54	191,89	4,65	90,31	48,31	42,00	6,99	4,59	7,96
03.01.25	24		185,38	180,67	4,72	92,94	48,61	44,33	6,98	4,55	7,97
04.01.25	24		176,50	171,42	5,09	99,60	48,63	50,97	7,00	4,55	8,72
05.01.25	24		191,54	186,06	5,47	99,89	49,55	50,34	6,93	4,54	9,31
06.01.25	24		203,20	197,56	5,64	100,67	50,59	50,08	6,94	4,48	9,56
07.01.25	24		182,24	177,39	4,86	94,26	47,93	46,33	6,98	4,51	8,19
08.01.25	24		228,49	223,84	4,64	79,94	46,69	33,25	6,85	4,61	7,54
09.01.25	24		225,75	221,21	4,53	79,47	47,21	32,26	6,81	4,62	7,24
10.01.25	24		225,23	220,55	4,68	81,33	47,59	33,74	6,70	4,62	7,53
11.01.25	24		237,99	233,10	4,89	79,25	47,32	31,93	6,87	4,64	7,54
12.01.25	24		232,91	227,42	5,49	85,93	48,31	37,62	6,85	4,64	8,62
13.01.25	24		206,18	200,37	5,80	93,55	49,26	44,29	6,71	4,44	8,81
14.01.25	24		234,56	229,93	4,63	77,66	47,23	30,43	6,78	4,63	7,05
15.01.25	24		242,20	237,00	5,20	77,18	47,38	29,80	6,99	4,63	7,22
16.01.25	24		242,20	237,35	4,84	75,58	46,45	29,13	7,05	4,67	7,00
17.01.25	24		244,02	239,45	4,57	73,67	46,61	27,06	7,03	4,67	6,61
18.01.25	24		250,01	245,33	4,68	73,74	46,30	27,44	7,05	4,70	6,88
19.01.25	24		256,22	250,83	5,39	77,07	46,37	30,70	7,03	4,67	7,78
20.01.25	24		233,55	227,96	5,58	82,33	47,49	34,84	7,03	4,63	8,02
21.01.25	24		217,01	210,76	6,25	92,96	49,88	43,08	7,04	4,60	9,12
Среднее			222,95	218,20	4,76	83,22	47,58	35,64	6,93	4,61	7,69
Итого по УУТЭ	744		6911,49	6764,06							238,50
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											86,50
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											75,20
Всего за Январь 2025											227,20

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: ИТОГО
Ответственный за учет тепловой энергии: /Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.

Тепловычислитель ТСВ-1

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201007

Канал ТВ Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 ЯНВ 2025

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.12.24	24		109,88	108,76	1,12	78,46	44,62	33,84	6,92	4,56	3,69
23.12.24	24		107,48	106,39	1,10	78,98	45,42	33,56	6,93	4,57	3,57
24.12.24	24		105,75	104,49	1,26	82,03	46,87	35,16	7,01	4,55	3,65
25.12.24	24		105,92	104,93	0,99	78,08	45,73	32,35	6,97	4,57	3,38
26.12.24	24		118,56	117,86	0,71	73,61	45,67	27,94	7,08	4,61	3,28
27.12.24	24		117,64	116,76	0,88	75,86	46,00	29,86	6,94	4,61	3,47
28.12.24	24		109,89	108,80	1,09	79,15	46,71	32,44	6,90	4,58	3,52
29.12.24	24		112,29	111,33	0,96	76,88	45,82	31,06	7,05	4,58	3,45
30.12.24	24		114,79	113,93	0,87	75,96	45,92	30,04	7,08	4,61	3,41
31.12.24	24		105,59	104,09	1,50	84,79	46,03	38,76	6,99	4,56	4,02
01.01.25	24		104,26	102,86	1,40	85,76	49,70	36,06	7,10	4,51	3,67
02.01.25	24		112,95	111,16	1,78	89,98	50,83	39,15	7,06	4,54	4,28
03.01.25	24		105,63	103,77	1,86	92,63	51,11	41,52	7,06	4,51	4,24
04.01.25	24		109,31	106,96	2,35	99,28	54,15	45,13	7,09	4,51	4,76
05.01.25	24		109,15	106,75	2,40	99,58	53,55	46,03	7,02	4,49	4,84
06.01.25	24		110,30	107,90	2,40	100,34	53,98	46,36	7,03	4,44	4,75
07.01.25	24		106,35	104,38	1,97	94,01	51,26	42,75	7,07	4,47	4,40
08.01.25	24		112,49	111,36	1,13	79,71	46,49	33,22	6,92	4,56	3,68
09.01.25	24		109,27	108,21	1,06	79,21	46,25	32,96	6,88	4,57	3,55
10.01.25	24		109,53	108,34	1,19	81,05	46,84	34,21	6,77	4,57	3,68
11.01.25	24		113,30	112,24	1,06	78,99	46,65	32,34	6,93	4,59	3,61
12.01.25	24		118,93	117,34	1,59	85,61	49,06	36,55	6,91	4,60	4,27
13.01.25	24		119,74	117,71	2,03	93,30	52,93	40,37	6,79	4,41	4,63
14.01.25	24		115,77	114,76	1,01	77,46	45,94	31,52	6,85	4,59	3,59
15.01.25	24		122,77	121,81	0,96	76,93	46,90	30,03	7,05	4,58	3,63
16.01.25	24		118,47	117,63	0,84	75,37	46,12	29,25	7,11	4,62	3,42
17.01.25	24		120,72	119,99	0,73	73,44	45,54	27,90	7,09	4,62	3,34
18.01.25	24		128,91	128,17	0,74	73,51	45,93	27,58	7,11	4,65	3,52
19.01.25	24		123,53	122,50	1,02	76,84	45,74	31,10	7,10	4,63	3,78
20.01.25	24		121,95	120,59	1,36	82,06	48,10	33,96	7,11	4,59	4,05
21.01.25	24		128,87	126,79	2,07	92,65	54,05	38,60	7,12	4,57	4,81
Среднее			113,87	112,53	1,34	82,95	48,06	34,89	7,00	4,56	3,87
Итого по УУТЭ	744		3529,99	3488,56							119,93
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											44,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											37,90
Всего за Январь 2025											113,73

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

ИТОГО



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Т1/Т2 =
29 ЯНВ 2025

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.12.24	24		146,92	144,36	2,56	78,09	49,76	28,33	6,81	4,62	4,29
23.12.24	24		146,73	144,11	2,63	78,53	50,42	28,11	6,82	4,63	4,26
24.12.24	24		141,84	139,17	2,67	81,58	51,28	30,30	6,90	4,61	4,39
25.12.24	24		147,55	145,05	2,50	77,78	50,55	27,23	6,87	4,62	4,14
26.12.24	24		156,67	154,56	2,11	73,34	49,87	23,47	6,98	4,67	3,82
27.12.24	24		157,06	154,58	2,48	75,43	50,57	24,86	6,84	4,67	4,04
28.12.24	24		146,80	144,36	2,44	78,74	51,08	27,66	6,79	4,63	4,17
29.12.24	24		150,38	147,94	2,44	76,61	50,02	26,59	6,94	4,63	4,12
30.12.24	24		156,05	153,41	2,64	75,54	49,81	25,73	6,99	4,66	4,15
31.12.24	24		138,73	135,84	2,89	84,20	49,65	34,55	6,89	4,61	4,87
01.01.25	24		125,55	122,98	2,56	85,27	51,46	33,81	7,00	4,55	4,29
02.01.25	24		128,41	125,52	2,89	88,95	51,40	37,55	6,95	4,59	4,76
03.01.25	24		119,23	116,28	2,95	91,83	51,88	39,95	6,95	4,54	4,71
04.01.25	24		114,53	111,11	3,42	98,22	52,26	45,96	6,97	4,54	5,19
05.01.25	24		114,28	110,83	3,45	98,76	51,78	46,98	6,90	4,52	5,30
06.01.25	24		121,34	117,86	3,48	99,56	53,33	46,23	6,90	4,47	5,42
07.01.25	24		115,48	112,55	2,94	93,46	51,00	42,46	6,96	4,50	4,85
08.01.25	24		144,67	142,28	2,39	79,42	49,84	29,58	6,82	4,60	4,39
09.01.25	24		151,25	148,95	2,30	78,87	50,58	28,29	6,77	4,61	4,37
10.01.25	24		146,47	144,47	2,00	80,67	51,06	29,61	6,66	4,62	4,41
11.01.25	24		148,73	147,25	1,48	78,66	50,63	28,03	6,83	4,64	4,26
12.01.25	24		142,94	141,41	1,53	84,94	51,04	33,90	6,80	4,63	4,89
13.01.25	24		129,58	128,33	1,25	92,78	52,25	40,53	6,68	4,44	5,11
14.01.25	24		150,09	150,11	-0,02	77,31	50,38	26,93	6,75	4,64	4,08
15.01.25	24		159,56	159,39	0,17	76,60	50,71	25,89	6,94	4,64	4,20
16.01.25	24		155,20	156,09	-0,89	75,21	49,96	25,25	7,01	4,68	3,97
17.01.25	24		164,78	165,55	-0,77	73,21	50,19	23,02	6,98	4,68	3,85
18.01.25	24		167,83	169,52	-1,69	73,22	49,70	23,52	7,01	4,71	3,99
19.01.25	24		164,67	165,89	-1,22	76,63	50,80	25,83	7,00	4,68	4,27
20.01.25	24		156,89	158,86	-1,97	81,48	52,37	29,11	7,00	4,63	4,51
21.01.25	24		136,25	139,17	-2,92	91,95	53,46	38,49	7,01	4,60	5,12
Среднее	24		143,43	141,86	1,57	82,48	50,94	31,54	6,89	4,61	4,46
Итого по УУТЭ	744		4446,48	4397,77							138,19
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											47,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											42,70
Всего за Январь 2025											133,29

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201008

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ТЕПЛО ЭНЕРГО
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 ЯНВ 2025

Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

29 ЯНВ 2025

T1/T2 =

Д.А. РАССАДИН

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.12.24	24		266,91	260,53	6,38	78,79	45,36	33,43	6,79	4,60	8,89
23.12.24	24		266,13	265,75	0,38	79,35	45,84	33,51	6,79	4,62	8,79
24.12.24	24		253,88	251,16	2,72	82,39	46,72	35,67	6,87	4,60	8,91
25.12.24	24		274,72	280,13	-5,41	78,41	46,08	32,33	6,85	4,61	8,65
26.12.24	24		296,88	303,19	-6,31	73,89	46,69	27,20	6,96	4,65	7,91
27.12.24	24		285,25	291,38	-6,13	76,20	46,42	29,78	6,81	4,65	8,32
28.12.24	24		267,63	273,25	-5,63	79,50	46,17	33,33	6,76	4,62	8,72
29.12.24	24		282,91	288,63	-5,72	77,18	46,44	30,74	6,92	4,62	8,46
30.12.24	24		287,97	293,88	-5,91	76,32	46,12	30,20	6,95	4,64	8,49
31.12.24	24		260,72	256,53	4,19	85,22	45,62	39,60	6,84	4,60	10,18
01.01.25	24		247,03	243,25	3,78	86,11	48,91	37,20	6,95	4,55	9,00
02.01.25	24		267,84	257,16	10,69	90,50	50,71	39,79	6,90	4,59	10,50
03.01.25	24		259,84	249,34	10,50	93,10	51,18	41,92	6,90	4,56	10,76
04.01.25	24		275,16	275,69	-0,53	99,82	54,79	45,03	6,91	4,56	11,90
05.01.25	24		275,56	275,91	-0,34	100,06	55,11	44,95	6,85	4,54	11,93
06.01.25	24		281,31	275,06	6,25	100,81	54,65	46,16	6,86	4,48	12,11
07.01.25	24		232,41	230,63	1,78	94,37	48,77	45,60	6,91	4,50	10,28
08.01.25	24		262,22	259,72	2,50	80,02	45,71	34,31	6,79	4,59	8,88
09.01.25	24		260,97	256,06	4,91	79,56	45,85	33,71	6,74	4,60	8,73
10.01.25	24		257,66	250,75	6,91	81,41	46,18	35,23	6,63	4,60	9,04
11.01.25	24		269,63	274,72	-5,09	79,33	46,12	33,21	6,81	4,63	8,76
12.01.25	24		274,13	267,84	6,28	86,03	47,93	38,10	6,77	4,63	10,37
13.01.25	24		272,00	270,09	1,91	93,65	51,28	42,37	6,64	4,44	11,15
14.01.25	24		280,38	279,25	1,13	77,72	46,72	31,00	6,73	4,62	8,50
15.01.25	24		289,28	288,34	0,94	77,25	46,51	30,74	6,92	4,61	8,77
16.01.25	24		299,66	300,88	-1,22	75,64	46,87	28,77	6,99	4,66	8,42
17.01.25	24		313,22	316,16	-2,94	73,74	47,22	26,52	6,96	4,66	8,20
18.01.25	24		317,34	323,66	-6,31	73,81	47,30	26,51	6,99	4,68	8,23
19.01.25	24		313,97	320,38	-6,41	77,13	46,90	30,23	6,96	4,66	9,17
20.01.25	24		287,41	286,13	1,28	82,43	47,85	34,58	6,96	4,62	9,75
21.01.25	24		295,16	290,91	4,25	93,09	52,85	40,24	6,95	4,61	11,58
Среднее			276,62	276,01	0,61	83,32	48,09	35,22	6,86	4,60	9,46
Итого по УУТЭ	744		8575,13	8556,31							293,36
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											108,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											91,60
Всего за Январь 2025											276,56

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

ИТОГО



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Январь 2025 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.01.2025 г.

Тепловычислитель ТСВ-1

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201010

Канал ТВ Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП Паркинг

Телефон: Договор: Ж-2383-3-247652 от 01.11.2024 СОИ-7

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 = 29 ЯНВ 2025

Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход: Гкал/ч: отопление - на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C

Наибольший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Наименьший измеряемый расход: т/сут: M1= M2=

Д.А. РАССАДИН

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.12.24	24		38,43	37,65	0,78	78,07	45,99	32,08	7,13	4,89	1,22
23.12.24	24		39,38	38,58	0,81	78,57	46,33	32,24	7,13	4,89	1,25
24.12.24	24		38,28	37,44	0,84	81,58	47,09	34,49	7,21	4,87	1,30
25.12.24	24		38,72	37,94	0,78	77,71	45,90	31,81	7,19	4,89	1,21
26.12.24	24		40,17	39,45	0,72	73,29	44,65	28,64	7,30	4,94	1,14
27.12.24	24		41,31	40,52	0,80	75,50	45,79	29,71	7,15	4,93	1,21
28.12.24	24		39,53	38,72	0,81	78,75	46,62	32,13	7,10	4,90	1,25
29.12.24	24		39,05	38,29	0,76	76,52	45,78	30,74	7,25	4,90	1,19
30.12.24	24		40,31	39,54	0,76	75,60	45,79	29,81	7,29	4,93	1,19
31.12.24	24		37,87	36,99	0,88	84,28	48,27	36,01	7,18	4,87	1,34
01.01.25	24		37,44	36,56	0,88	85,21	48,76	36,45	7,30	4,82	1,34
02.01.25	24		40,97	39,94	1,02	89,29	51,56	37,73	7,25	4,85	1,50
03.01.25	24		38,35	37,33	1,02	91,94	51,78	40,16	7,26	4,81	1,50
04.01.25	24		41,31	40,13	1,18	98,47	55,45	43,02	7,28	4,80	1,72
05.01.25	24		43,36	42,14	1,22	98,87	57,01	41,86	7,21	4,78	1,76
06.01.25	24		47,91	46,56	1,35	99,69	56,92	42,77	7,22	4,74	1,95
07.01.25	24		46,53	45,31	1,22	93,43	52,36	41,07	7,27	4,77	1,86
08.01.25	24		51,15	50,15	1,00	79,38	47,00	32,38	7,14	4,89	1,63
09.01.25	24		50,53	49,54	0,99	78,89	46,79	32,10	7,09	4,89	1,60
10.01.25	24		51,32	50,27	1,05	80,72	47,74	32,98	6,98	4,89	1,67
11.01.25	24		51,87	50,86	1,01	78,68	47,27	31,41	7,16	4,92	1,61
12.01.25	24		52,34	51,17	1,17	85,17	49,79	35,38	7,12	4,91	1,82
13.01.25	24		47,62	46,42	1,20	92,77	54,96	37,81	6,99	4,71	1,75
14.01.25	24		52,27	51,31	0,97	77,19	46,79	30,40	7,08	4,92	1,57
15.01.25	24		54,79	53,77	1,02	76,67	46,96	29,71	7,26	4,91	1,61
16.01.25	24		51,72	50,78	0,94	75,10	45,78	29,32	7,33	4,95	1,50
17.01.25	24		54,03	53,10	0,93	73,21	45,51	27,70	7,31	4,96	1,49
18.01.25	24		54,09	53,16	0,93	73,25	45,56	27,69	7,33	4,98	1,49
19.01.25	24		54,15	53,14	1,00	76,57	46,85	29,72	7,31	4,95	1,59
20.01.25	24		38,49	37,73	0,76	81,59	50,20	31,39	7,31	4,90	1,17
21.01.25	24		33,22	32,43	0,79	91,92	56,74	35,18	7,31	4,86	1,14
Среднее			44,73	43,77	0,96	82,51	48,84	33,67	7,21	4,88	1,47
Итого по УУТЭ	744		1386,52	1356,91							45,58
Вычет с 22.12.24 по 31.12.24											16,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.01.25 по 31.01.25											14,30
Всего за Январь 2025											43,28

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

ИТОГО

Ответственный за учет тепловой энергии

