

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201003 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		152,02	150,07	1,95	69,97	57,06	12,91	6,91	4,41	2,17
23.05.24	24		160,23	158,38	1,84	69,72	56,87	12,85	6,89	4,40	2,25
24.05.24	24		157,14	155,37	1,77	69,52	56,88	12,64	6,90	4,40	2,15
25.05.24	24		151,35	149,36	1,99	69,54	57,12	12,42	6,90	4,40	2,05
26.05.24	24		155,78	153,91	1,87	69,65	56,75	12,90	6,90	4,40	2,17
27.05.24	24		151,46	149,51	1,94	69,55	57,33	12,22	6,85	4,38	2,03
28.05.24	24		148,86	146,80	2,06	69,44	57,48	11,96	6,90	4,40	1,96
29.05.24	24		149,61	147,51	2,10	69,46	57,56	11,90	6,91	4,42	1,96
30.05.24	24		151,59	149,60	1,99	69,39	57,22	12,17	6,92	4,43	2,00
31.05.24	24		145,42	143,30	2,12	69,33	57,20	12,13	6,90	4,43	1,92
01.06.24	24		144,98	142,84	2,14	69,69	57,07	12,62	6,91	4,42	2,00
02.06.24	24		143,20	141,01	2,19	69,80	57,36	12,44	6,88	4,39	1,98
03.06.24	24		140,81	138,59	2,22	69,73	57,90	11,83	6,91	4,39	1,87
04.06.24	24		143,52	141,37	2,15	69,45	58,00	11,45	6,91	4,39	1,82
05.06.24	24		148,82	146,73	2,10	69,36	57,90	11,46	6,91	4,40	1,88
06.06.24	24		141,92	139,71	2,21	69,54	57,73	11,81	6,89	4,38	1,86
07.06.24	24		131,93	129,55	2,38	69,65	57,85	11,80	6,90	4,37	1,85
08.06.24	24		131,80	129,38	2,42	69,78	57,81	11,97	6,84	4,33	1,79
09.06.24	24		137,36	134,98	2,38	70,12	56,96	13,16	6,86	4,36	2,02
10.06.24	24		135,09	132,77	2,32	70,09	57,67	12,42	6,88	4,37	1,89
11.06.24	24		137,96	135,62	2,33	69,88	57,61	12,27	6,89	4,38	1,88
12.06.24	24		138,67	136,34	2,33	69,79	57,02	12,77	6,86	4,38	1,95
13.06.24	24		137,70	135,33	2,36	69,80	57,44	12,36	6,90	4,39	1,87
14.06.24	24		136,06	133,71	2,35	69,87	57,35	12,52	6,88	4,37	1,87
15.06.24	24		135,15	132,76	2,39	70,02	57,26	12,76	6,87	4,37	1,89
16.06.24	24		143,29	141,03	2,25	69,75	57,19	12,56	6,88	4,38	1,98
17.06.24	24		137,29	134,92	2,37	69,65	57,33	12,32	6,85	4,37	1,86
18.06.24	24		136,43	134,09	2,34	69,82	57,83	11,99	6,91	4,38	1,84
19.06.24	24		135,04	132,62	2,42	69,85	57,45	12,40	6,88	4,37	1,87
20.06.24	24		136,55	134,03	2,52	70,00	57,62	12,38	6,89	4,38	1,89
21.06.24	24		137,92	135,52	2,40	69,85	57,57	12,28	6,88	4,37	1,89
Среднее			143,06	140,86	2,20	69,71	57,40	12,31	6,89	4,39	1,95
Итого по УУТЭ	744		4434,93	4366,70							60,40
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											22,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											17,01
Всего за Июнь 2024											55,01

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201004 Сетевой номер № Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП №2, ВСТР
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2=
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Тн	НС	М1,	М2,	ΔМ,	Т1,	Т2,	ΔТ,	Р1	Р2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		0,00	0,00	0,00	25,89	29,86	-3,97	1,34	1,32	0,00
23.05.24	24		0,00	0,00	0,00	25,96	29,97	-4,01	1,37	1,35	0,00
24.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,12	30,08	-3,96	1,43	1,40	0,00
25.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,34	30,36	-4,02	1,49	1,46	0,00
26.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,61	30,50	-3,89	1,53	1,50	0,00
27.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,57	30,55	-3,98	1,50	1,48	0,00
28.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,82	30,84	-4,02	1,58	1,55	0,00
29.05.24	24		0,00	0,00	0,00	26,97	30,95	-3,98	1,58	1,55	0,00
30.05.24	24		0,00	0,00	0,00	27,01	30,91	-3,90	1,57	1,53	0,00
31.05.24	24		0,00	0,00	0,00	27,08	31,01	-3,93	1,59	1,55	0,00
01.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,26	31,07	-3,81	1,60	1,57	0,00
02.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,31	31,17	-3,86	1,59	1,55	0,00
03.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,38	31,30	-3,92	1,57	1,52	0,00
04.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,37	31,34	-3,97	1,55	1,50	0,00
05.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,28	31,25	-3,97	1,51	1,47	0,00
06.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,36	31,33	-3,97	1,55	1,51	0,00
07.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,29	31,18	-3,89	1,55	1,51	0,00
08.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,12	31,01	-3,89	1,48	1,45	0,00
09.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,05	30,84	-3,79	1,44	1,40	0,00
10.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,93	30,81	-3,88	1,38	1,34	0,00
11.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,91	30,82	-3,91	1,35	1,32	0,00
12.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,88	30,73	-3,85	1,33	1,30	0,00
13.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,83	30,74	-3,91	1,30	1,27	0,00
14.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,77	30,68	-3,91	1,28	1,25	0,00
15.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,79	30,64	-3,85	1,27	1,24	0,00
16.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,79	30,68	-3,89	1,27	1,24	0,00
17.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,90	30,84	-3,94	1,31	1,28	0,00
18.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,12	31,06	-3,94	1,34	1,31	0,00
19.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,03	30,91	-3,88	1,31	1,28	0,00
20.06.24	24		0,00	0,00	0,00	27,02	30,92	-3,90	1,27	1,24	0,00
21.06.24	24		0,00	0,00	0,00	26,87	30,79	-3,92	1,23	1,20	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	26,89	30,81	-3,92	1,43	1,40	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											0,00
Всего за Июнь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201005 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		123,83	122,78	1,05	70,25	51,73	18,52	7,01	4,39	2,40
23.05.24	24		121,62	120,61	1,00	69,96	52,64	17,32	6,99	4,37	2,21
24.05.24	24		119,93	118,97	0,96	69,77	52,59	17,18	7,00	4,37	2,15
25.05.24	24		120,04	119,07	0,97	69,79	51,80	17,99	7,00	4,38	2,24
26.05.24	24		123,45	122,47	0,99	69,90	51,95	17,95	7,00	4,38	2,31
27.05.24	24		119,99	119,03	0,96	69,80	52,41	17,39	6,95	4,36	2,18
28.05.24	24		115,91	115,03	0,88	69,69	52,23	17,46	7,00	4,37	2,10
29.05.24	24		116,85	115,98	0,87	69,71	53,30	16,41	7,02	4,40	2,01
30.05.24	24		119,46	118,59	0,87	69,63	52,60	17,03	7,02	4,40	2,11
31.05.24	24		113,47	112,59	0,88	69,58	52,68	16,90	7,00	4,40	1,98
01.06.24	24		114,49	113,61	0,88	69,94	53,19	16,75	7,01	4,40	2,00
02.06.24	24		114,00	113,10	0,90	70,05	53,27	16,78	6,97	4,36	2,00
03.06.24	24		106,88	106,14	0,74	69,90	54,14	15,76	7,00	4,37	1,76
04.06.24	24		111,31	110,49	0,82	69,69	53,45	16,24	7,00	4,37	1,89
05.06.24	24		109,55	108,76	0,79	69,58	53,74	15,84	7,01	4,37	1,80
06.06.24	24		108,77	107,99	0,78	69,78	54,42	15,36	6,98	4,35	1,76
07.06.24	24		106,68	105,95	0,72	70,05	54,72	15,33	6,99	4,35	1,71
08.06.24	24		108,55	107,76	0,79	70,08	54,01	16,07	6,94	4,30	1,81
09.06.24	24		111,23	110,38	0,86	70,40	54,06	16,34	6,96	4,34	1,91
10.06.24	24		106,04	105,32	0,72	70,30	54,11	16,19	6,98	4,35	1,81
11.06.24	24		111,13	110,28	0,85	70,15	53,63	16,52	7,00	4,35	1,91
12.06.24	24		116,41	115,50	0,92	70,07	53,00	17,07	6,96	4,35	2,08
13.06.24	24		112,90	112,04	0,86	70,07	53,47	16,60	7,00	4,37	1,96
14.06.24	24		110,33	109,45	0,89	70,14	53,60	16,54	6,98	4,35	1,90
15.06.24	24		111,18	110,29	0,88	70,30	53,08	17,22	6,97	4,35	1,99
16.06.24	24		121,98	121,11	0,87	70,02	53,17	16,85	6,97	4,35	2,06
17.06.24	24		128,17	127,39	0,78	69,93	54,31	15,62	6,95	4,35	1,82
18.06.24	24		108,46	107,69	0,77	70,08	53,76	16,32	7,01	4,36	1,84
19.06.24	24		109,92	109,07	0,85	70,12	53,14	16,98	6,98	4,36	1,94
20.06.24	24		110,00	109,12	0,88	70,27	53,21	17,06	7,00	4,36	1,95
21.06.24	24		107,86	107,08	0,78	70,11	53,73	16,38	6,98	4,35	1,83
Среднее			114,21	113,34	0,86	69,97	53,26	16,71	6,99	4,36	1,98
Итого по УУТЭ	744		3540,40	3513,63							61,38
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											24,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											17,28
Всего за Июнь 2024											53,76

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		115,27	112,05	3,21	70,61	52,92	17,69	6,96	4,36	2,24
23.05.24	24		114,48	111,31	3,17	70,33	52,88	17,45	6,94	4,35	2,19
24.05.24	24		112,88	109,67	3,21	70,13	52,84	17,29	6,95	4,35	2,12
25.05.24	24		113,76	110,53	3,23	70,16	52,57	17,59	6,95	4,35	2,19
26.05.24	24		120,06	116,75	3,31	70,25	52,34	17,91	6,96	4,36	2,34
27.05.24	24		114,40	111,21	3,19	70,16	52,69	17,47	6,90	4,34	2,19
28.05.24	24		112,00	108,77	3,23	70,07	53,14	16,93	6,95	4,36	2,10
29.05.24	24		111,62	108,48	3,14	70,08	52,63	17,45	6,96	4,38	2,14
30.05.24	24		111,23	108,10	3,14	69,97	53,06	16,91	6,97	4,39	2,07
31.05.24	24		103,08	100,12	2,96	69,95	52,88	17,07	6,95	4,39	1,94
01.06.24	24		104,58	101,52	3,06	70,30	53,38	16,92	6,96	4,38	1,97
02.06.24	24		110,64	107,43	3,20	70,43	53,02	17,41	6,93	4,35	2,14
03.06.24	24		104,35	101,29	3,06	70,36	53,75	16,61	6,96	4,35	1,92
04.06.24	24		107,42	104,40	3,02	70,05	53,51	16,54	6,95	4,35	1,96
05.06.24	24		106,55	103,55	3,00	69,94	53,72	16,22	6,96	4,36	1,90
06.06.24	24		98,51	95,66	2,85	70,19	53,82	16,37	6,93	4,34	1,77
07.06.24	24		99,46	96,54	2,93	70,44	54,41	16,03	6,95	4,34	1,75
08.06.24	24		100,68	97,75	2,93	70,48	54,05	16,43	6,89	4,29	1,82
09.06.24	24		104,64	101,63	3,01	70,80	54,08	16,72	6,91	4,33	1,94
10.06.24	24		102,66	99,71	2,95	70,77	54,34	16,43	6,92	4,33	1,86
11.06.24	24		103,57	100,67	2,90	70,51	54,50	16,01	6,94	4,33	1,83
12.06.24	24		109,16	106,02	3,14	70,46	53,18	17,28	6,91	4,33	2,08
13.06.24	24		110,57	107,52	3,05	70,46	54,20	16,26	6,95	4,34	1,95
14.06.24	24		101,17	98,28	2,88	70,55	54,47	16,08	6,93	4,33	1,82
15.06.24	24		104,75	101,76	2,99	70,68	53,78	16,90	6,91	4,33	1,97
16.06.24	24		104,42	101,49	2,93	70,37	53,69	16,68	6,93	4,33	1,93
17.06.24	24		100,08	97,18	2,90	70,31	54,13	16,18	6,90	4,33	1,79
18.06.24	24		100,75	97,81	2,94	70,47	54,51	15,96	6,95	4,34	1,79
19.06.24	24		98,82	95,97	2,85	70,53	54,34	16,19	6,92	4,33	1,76
20.06.24	24		100,48	97,69	2,79	70,65	54,20	16,45	6,94	4,34	1,83
21.06.24	24		98,17	95,19	2,98	70,48	54,12	16,36	6,93	4,33	1,77
Среднее			106,46	103,42	3,04	70,35	53,59	16,77	6,94	4,35	1,97
Итого по УУТЭ	744		3300,21	3206,06							61,07
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											24,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											16,47
Всего за Июнь 2024											52,74

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201007 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=
Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=

Дата	Тп	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		61,80	61,36	0,44	69,16	51,24	17,92	7,03	4,69	1,13
23.05.24	24		60,84	60,43	0,41	68,88	51,64	17,24	7,02	4,57	1,06
24.05.24	24		60,00	59,56	0,44	68,68	50,93	17,75	7,03	4,54	1,08
25.05.24	24		60,55	60,09	0,45	68,70	50,91	17,79	7,03	4,87	1,10
26.05.24	24		60,87	60,41	0,46	68,81	51,06	17,75	7,05	5,29	1,11
27.05.24	24		61,28	60,83	0,45	68,72	50,74	17,98	6,99	4,09	1,12
28.05.24	24		58,98	58,59	0,39	68,62	51,33	17,29	7,04	4,56	1,05
29.05.24	24		58,73	58,32	0,41	68,63	51,53	17,10	7,06	4,29	1,03
30.05.24	24		57,86	57,47	0,39	68,52	52,01	16,51	7,07	4,31	0,97
31.05.24	24		57,31	56,92	0,38	68,49	52,05	16,44	7,05	5,06	0,94
01.06.24	24		55,08	54,69	0,38	68,83	51,14	17,69	7,05	4,99	0,99
02.06.24	24		53,56	53,20	0,36	68,93	51,74	17,19	7,02	3,78	0,94
03.06.24	24		54,72	54,36	0,37	68,89	51,68	17,21	7,05	3,21	0,96
04.06.24	24		57,07	56,69	0,37	68,61	51,91	16,70	7,05	3,04	0,97
05.06.24	24		59,08	58,70	0,39	68,50	51,73	16,77	7,06	2,52	1,00
06.06.24	24		54,67	54,31	0,36	68,71	51,89	16,82	7,03	2,90	0,93
07.06.24	24		54,37	54,00	0,37	68,98	52,06	16,92	7,04	3,79	0,93
08.06.24	24		55,20	54,83	0,38	69,00	51,88	17,12	6,98	3,28	0,96
09.06.24	24		57,27	56,86	0,41	69,31	51,40	17,91	7,00	4,37	1,06
10.06.24	24		54,20	53,84	0,36	69,28	51,45	17,83	7,02	2,89	0,98
11.06.24	24		54,02	53,68	0,33	69,03	52,26	16,77	7,03	4,97	0,91
12.06.24	24		55,94	55,55	0,39	68,96	51,77	17,19	7,00	5,18	0,98
13.06.24	24		55,94	55,53	0,41	68,97	51,48	17,49	7,04	2,82	0,99
14.06.24	24		52,50	52,11	0,38	69,03	51,97	17,06	7,02	4,64	0,90
15.06.24	24		56,56	56,12	0,43	69,21	51,56	17,65	7,01	3,14	1,03
16.06.24	24		59,26	58,86	0,41	68,92	51,35	17,57	7,01	2,63	1,06
17.06.24	24		55,86	55,48	0,38	68,82	51,84	16,98	7,00	4,36	0,96
18.06.24	24		55,53	55,15	0,38	69,00	51,75	17,25	7,05	2,79	0,98
19.06.24	24		54,54	54,15	0,40	69,04	51,68	17,36	7,02	2,11	0,96
20.06.24	24		53,18	52,84	0,34	69,16	52,44	16,72	7,04	2,06	0,89
21.06.24	24		54,24	53,91	0,33	69,01	51,83	17,18	7,02	1,62	0,95
Среднее			56,81	56,41	0,39	68,88	51,62	17,26	7,03	3,79	1,00
Итого по УУТЭ	744		1760,98	1748,82							30,94
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											11,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											8,82
Всего за Июнь 2024											27,96

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев А.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201009 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.24	24		83,13	85,17	-2,05	69,45	54,83	14,62	6,94	4,34	1,38
23.05.24	24		84,69	86,77	-2,08	69,19	54,62	14,57	6,92	4,33	1,40
24.05.24	24		82,39	84,45	-2,06	68,99	55,12	13,87	6,93	4,33	1,29
25.05.24	24		83,78	85,83	-2,05	69,02	54,29	14,73	6,93	4,33	1,39
26.05.24	24		83,58	85,69	-2,11	69,13	54,70	14,43	6,93	4,34	1,36
27.05.24	24		81,53	83,61	-2,08	69,02	54,83	14,19	6,88	4,32	1,30
28.05.24	24		80,95	83,03	-2,08	68,93	54,93	14,00	6,93	4,33	1,27
29.05.24	24		79,70	81,75	-2,05	68,91	55,56	13,35	6,94	4,36	1,20
30.05.24	24		80,67	82,77	-2,09	68,84	55,12	13,72	6,95	4,36	1,24
31.05.24	24		80,23	82,31	-2,08	68,81	55,39	13,42	6,93	4,37	1,21
01.06.24	24		78,33	80,34	-2,02	69,13	55,37	13,76	6,94	4,36	1,21
02.06.24	24		78,30	80,30	-2,00	69,25	55,46	13,79	6,91	4,33	1,21
03.06.24	24		78,13	80,14	-2,02	69,20	56,11	13,09	6,94	4,33	1,15
04.06.24	24		78,55	80,61	-2,06	68,91	56,65	12,26	6,94	4,33	1,09
05.06.24	24		79,23	81,34	-2,11	68,81	56,57	12,24	6,95	4,33	1,10
06.06.24	24		77,22	79,25	-2,03	68,98	56,46	12,52	6,92	4,31	1,09
07.06.24	24		77,20	79,25	-2,05	69,27	56,64	12,63	6,93	4,31	1,10
08.06.24	24		79,03	81,11	-2,08	69,29	56,10	13,19	6,87	4,27	1,18
09.06.24	24		79,50	81,55	-2,05	69,60	55,99	13,61	6,89	4,30	1,22
10.06.24	24		78,55	80,64	-2,09	69,57	57,22	12,35	6,90	4,31	1,10
11.06.24	24		78,61	80,67	-2,06	69,36	56,89	12,47	6,92	4,31	1,11
12.06.24	24		83,09	85,31	-2,22	69,30	55,88	13,42	6,89	4,31	1,22
13.06.24	24		78,53	80,58	-2,05	69,27	55,87	13,40	6,93	4,32	1,17
14.06.24	24		78,28	80,23	-1,95	69,34	55,07	14,27	6,91	4,31	1,23
15.06.24	24		79,17	81,17	-2,00	69,52	55,04	14,48	6,90	4,31	1,26
16.06.24	24		82,19	84,27	-2,08	69,26	54,69	14,57	6,91	4,32	1,32
17.06.24	24		81,34	83,36	-2,02	69,17	54,54	14,63	6,88	4,31	1,30
18.06.24	24		79,08	81,05	-1,97	69,31	55,02	14,29	6,94	4,32	1,24
19.06.24	24		80,23	82,23	-2,00	69,36	54,82	14,54	6,91	4,31	1,29
20.06.24	24		78,98	80,98	-2,00	69,49	55,51	13,98	6,92	4,32	1,22
21.06.24	24		91,92	94,39	-2,47	69,44	55,98	13,46	6,91	4,31	1,21
Среднее	24		80,52	82,59	-2,07	69,20	55,52	13,67	6,92	4,32	1,23
Итого по УУТЭ	744		2496,13	2560,16							38,05
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											14,50
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											11,34
Всего за Июнь 2024											34,89

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201008 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 3 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		142,48	145,55	-3,06	70,77	52,32	18,45	6,88	4,38	2,72
23.05.24	24		152,22	155,41	-3,19	70,49	52,70	17,79	6,87	4,36	2,80
24.05.24	24		152,36	155,59	-3,23	70,29	52,99	17,30	6,88	4,37	2,65
25.05.24	24		140,14	143,03	-2,89	70,32	52,11	18,21	6,88	4,38	2,65
26.05.24	24		143,38	146,45	-3,08	70,40	52,47	17,93	6,89	4,39	2,67
27.05.24	24		144,25	147,09	-2,84	70,33	52,39	17,94	6,83	4,36	2,65
28.05.24	24		141,50	144,27	-2,77	70,24	52,95	17,29	6,87	4,39	2,55
29.05.24	24		140,20	143,02	-2,81	70,25	52,90	17,35	6,89	4,42	2,53
30.05.24	24		133,86	136,63	-2,77	70,01	53,42	16,59	6,90	4,41	2,41
31.05.24	24		127,13	129,78	-2,66	70,12	52,76	17,36	6,87	4,42	2,31
01.06.24	24		128,47	130,81	-2,34	70,47	52,08	18,39	6,88	4,41	2,45
02.06.24	24		132,58	134,98	-2,41	70,60	51,85	18,75	6,86	4,38	2,58
03.06.24	24		127,22	129,81	-2,59	70,53	52,78	17,75	6,89	4,39	2,35
04.06.24	24		132,48	135,16	-2,67	70,22	53,12	17,10	6,88	4,39	2,34
05.06.24	24		136,11	138,88	-2,77	70,10	53,66	16,44	6,89	4,40	2,32
06.06.24	24		128,08	130,66	-2,58	70,38	53,28	17,10	6,86	4,38	2,29
07.06.24	24		123,80	126,42	-2,63	70,61	53,25	17,36	6,87	4,38	2,23
08.06.24	24		126,38	128,91	-2,53	70,68	52,85	17,83	6,82	4,33	2,34
09.06.24	24		128,30	130,86	-2,56	70,98	52,39	18,59	6,84	4,36	2,48
10.06.24	24		126,53	129,13	-2,59	70,95	52,74	18,21	6,85	4,36	2,40
11.06.24	24		127,19	129,73	-2,55	70,68	53,49	17,19	6,87	4,37	2,26
12.06.24	24		132,83	135,50	-2,67	70,63	52,97	17,66	6,84	4,37	2,44
13.06.24	24		133,67	136,36	-2,69	70,63	53,18	17,45	6,87	4,38	2,41
14.06.24	24		125,66	128,42	-2,77	70,74	53,27	17,47	6,86	4,37	2,29
15.06.24	24		123,06	125,70	-2,64	70,83	52,41	18,42	6,84	4,36	2,37
16.06.24	24		135,84	138,48	-2,64	70,54	52,10	18,44	6,85	4,37	2,57
17.06.24	24		130,64	133,52	-2,88	70,49	52,77	17,72	6,83	4,36	2,40
18.06.24	24		124,34	127,03	-2,69	70,65	52,82	17,83	6,88	4,38	2,29
19.06.24	24		127,70	130,50	-2,80	70,72	52,90	17,82	6,86	4,37	2,37
20.06.24	24		126,23	128,94	-2,70	70,83	53,03	17,80	6,87	4,37	2,33
21.06.24	24		125,48	128,09	-2,61	70,65	53,37	17,28	6,86	4,37	2,24
Среднее			132,91	135,64	-2,73	70,52	52,82	17,70	6,87	4,38	2,44
Итого по УУТЭ	744		4120,11	4204,70							75,71
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											30,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											21,33
Всего за Июнь 2024											66,94

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201010 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП Паркинг
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=
Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		0,00	0,00	0,00	15,71	15,31	0,40	3,52	3,54	0,00
23.05.24	24		0,00	0,00	0,00	15,83	15,42	0,41	3,52	3,54	0,00
24.05.24	24		0,00	0,00	0,00	15,99	15,57	0,42	3,52	3,55	0,00
25.05.24	24		0,00	0,00	0,00	16,16	15,72	0,44	3,53	3,55	0,00
26.05.24	24		0,00	0,00	0,00	16,36	15,90	0,46	3,53	3,54	0,00
27.05.24	24		0,00	0,00	0,00	16,55	16,07	0,48	3,53	3,55	0,00
28.05.24	24		0,00	0,00	0,00	16,77	16,30	0,47	3,54	3,55	0,00
29.05.24	24		0,00	0,00	0,00	17,00	16,51	0,49	3,56	3,56	0,00
30.05.24	24		0,00	0,00	0,00	17,21	16,69	0,52	3,56	3,57	0,00
31.05.24	24		0,00	0,00	0,00	17,38	16,86	0,52	3,56	3,57	0,00
01.06.24	24		0,00	0,00	0,00	17,59	17,05	0,54	3,57	3,57	0,00
02.06.24	24		0,00	0,00	0,00	17,77	17,21	0,56	3,58	3,58	0,00
03.06.24	24		0,00	0,00	0,00	17,93	17,36	0,57	3,58	3,58	0,00
04.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,07	17,50	0,57	3,59	3,58	0,00
05.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,17	17,61	0,56	3,59	3,58	0,00
06.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,26	17,69	0,57	3,59	3,58	0,00
07.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,32	17,77	0,55	3,59	3,58	0,00
08.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,34	17,76	0,58	3,59	3,59	0,00
09.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,30	17,71	0,59	3,59	3,59	0,00
10.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,24	17,67	0,57	3,59	3,59	0,00
11.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,22	17,65	0,57	3,59	3,59	0,00
12.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,20	17,65	0,55	3,59	3,59	0,00
13.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,18	17,63	0,55	3,58	3,58	0,00
14.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,16	17,63	0,53	3,58	3,58	0,00
15.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,20	17,67	0,53	3,58	3,58	0,00
16.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,24	17,69	0,55	3,57	3,58	0,00
17.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,25	17,70	0,55	3,58	3,58	0,00
18.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,36	17,84	0,52	3,59	3,59	0,00
19.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,44	17,91	0,53	3,59	3,58	0,00
20.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,47	17,92	0,55	3,59	3,59	0,00
21.06.24	24		0,00	0,00	0,00	18,47	17,92	0,55	3,59	3,59	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	17,65	17,13	0,52	3,57	3,57	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											0,00
Всего за Июнь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев А.А.

