

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Теплоучаститель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		106,10	106,71	-0,61	69,91	52,40	17,51	6,95	4,20	1,97
23.09.25	24		104,28	104,81	-0,53	70,25	52,57	17,68	6,95	4,20	1,95
24.09.25	24		104,74	105,27	-0,52	70,41	52,35	18,06	6,94	4,21	1,98
25.09.25	24		273,01	272,20	0,82	71,27	55,46	15,81	6,88	4,27	4,18
26.09.25	24		430,74	429,22	1,52	72,13	59,51	12,62	6,82	4,28	5,33
27.09.25	24		277,06	276,55	0,51	71,58	54,52	17,06	6,89	4,24	3,95
28.09.25	24		155,07	155,29	-0,22	71,30	48,87	22,43	6,89	4,27	3,59
29.09.25	24		160,42	160,38	0,04	74,23	48,68	25,55	6,92	4,26	4,09
30.09.25	24		156,39	156,34	0,05	76,08	48,38	27,70	6,93	4,29	4,27
01.10.25	24		162,01	161,82	0,19	75,75	48,23	27,52	6,87	4,25	4,36
02.10.25	24		177,32	177,16	0,15	71,96	49,05	22,91	6,90	4,37	4,11
03.10.25	24		176,02	175,52	0,50	74,94	48,76	26,18	6,90	4,30	4,53
04.10.25	24		188,44	187,66	0,78	72,42	48,57	23,85	6,88	4,40	4,50
05.10.25	24		179,50	179,18	0,33	72,23	47,98	24,25	6,91	4,34	4,39
06.10.25	24		169,10	169,14	-0,05	71,85	48,31	23,54	6,93	4,31	4,05
07.10.25	24		165,38	165,46	-0,07	71,62	48,55	23,07	6,91	4,32	3,91
08.10.25	24		170,46	170,32	0,13	69,38	48,38	21,00	6,50	4,20	3,88
09.10.25	24		171,59	171,43	0,16	71,58	48,78	22,80	6,89	4,37	3,98
10.10.25	24		164,88	165,11	-0,23	71,65	48,80	22,85	6,93	4,37	3,85
11.10.25	24		185,46	185,10	0,36	71,49	48,25	23,24	6,91	4,41	4,36
12.10.25	24		195,82	195,20	0,62	71,64	48,17	23,47	6,89	4,44	4,63
13.10.25	24		206,26	205,26	1,00	71,75	48,97	22,78	6,89	4,44	4,70
14.10.25	24		200,40	199,38	1,03	72,14	48,93	23,21	6,89	4,43	4,66
15.10.25	24		200,45	199,48	0,98	72,25	48,35	23,90	6,89	4,42	4,80
16.10.25	24		186,62	186,04	0,58	72,13	48,41	23,72	6,91	4,39	4,48
17.10.25	24		189,69	188,54	1,15	75,93	48,36	27,57	6,90	4,39	5,17
18.10.25	24		178,98	177,89	1,09	77,96	48,36	29,60	6,90	4,37	5,17
19.10.25	24		180,68	179,50	1,18	80,16	47,58	32,58	6,90	4,30	5,61
20.10.25	24		191,76	190,73	1,03	74,90	48,37	26,53	6,90	4,38	5,05
21.10.25	24		201,51	200,56	0,95	73,30	48,66	24,64	6,89	4,42	4,96
Среднее			187,00	186,57	0,43	72,81	49,69	23,12	6,89	4,33	4,22
Итого по УУТЭ	720		5610,15	5597,23							126,46
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											16,47
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											50,40
Всего за Октябрь 2025											160,39

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д. 3, ИТП №2, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,35	29,01	-2,66	3,85	3,81	0,00
23.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,16	28,86	-2,70	3,84	3,80	0,00
24.09.25	24		0,00	0,00	0,00	25,87	28,50	-2,63	3,81	3,78	0,00
25.09.25	24		0,00	0,00	0,00	25,94	29,06	-3,12	3,80	3,77	0,00
26.09.25	24		0,00	0,00	0,00	27,17	30,90	-3,73	3,84	3,79	0,00
27.09.25	24		0,00	0,00	0,00	27,47	30,43	-2,96	3,84	3,79	0,00
28.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,85	28,65	-1,80	3,82	3,77	0,00
29.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,97	28,46	-1,49	3,81	3,76	0,00
30.09.25	24		0,00	0,00	0,00	27,13	28,41	-1,28	3,80	3,77	0,00
01.10.25	24		0,00	0,00	0,00	27,17	28,39	-1,22	3,80	3,77	0,00
02.10.25	24		0,00	0,00	0,00	26,60	28,40	-1,80	3,79	3,77	0,00
03.10.25	24		12,75	12,43	0,31	55,14	36,61	18,53	5,78	4,10	0,38
04.10.25	24		21,67	21,13	0,53	72,11	42,88	29,23	6,99	4,37	0,62
05.10.25	24		17,19	16,75	0,44	71,78	39,98	31,80	7,03	4,31	0,52
06.10.25	24		16,91	16,49	0,42	71,42	40,03	31,39	7,04	4,28	0,52
07.10.25	24		14,39	14,04	0,35	71,11	38,61	32,50	7,02	4,29	0,45
08.10.25	24		15,57	15,21	0,36	69,21	39,89	29,32	6,60	4,17	0,46
09.10.25	24		16,77	16,36	0,41	71,16	40,06	31,10	7,02	4,34	0,49
10.10.25	24		13,54	13,20	0,34	71,13	38,28	32,85	7,04	4,34	0,43
11.10.25	24		16,51	16,10	0,40	71,09	39,99	31,10	7,03	4,37	0,50
12.10.25	24		19,89	19,42	0,47	71,32	42,37	28,95	7,02	4,41	0,57
13.10.25	24		20,41	19,93	0,48	71,42	42,54	28,88	7,01	4,41	0,58
14.10.25	24		22,01	21,49	0,52	71,84	43,72	28,12	7,02	4,39	0,61
15.10.25	24		21,07	20,58	0,49	71,93	43,14	28,79	7,02	4,38	0,60
16.10.25	24		18,74	18,28	0,46	71,71	41,50	30,21	7,03	4,36	0,54
17.10.25	24		23,44	22,85	0,59	75,72	45,76	29,96	7,03	4,36	0,69
18.10.25	24		25,87	25,21	0,67	77,70	47,78	29,92	7,02	4,33	0,76
19.10.25	24		24,87	24,20	0,67	79,81	48,02	31,79	7,02	4,27	0,78
20.10.25	24		22,49	21,95	0,54	74,51	44,92	29,59	7,01	4,35	0,65
21.10.25	24		24,04	23,50	0,54	73,06	44,82	28,24	7,00	4,38	0,66
Среднее			12,27	11,97	0,30	55,23	37,33	17,90	5,79	4,13	0,36
Итого по УУТЭ	720		368,11	359,12							10,81
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											6,70
Всего за Октябрь 2025											17,51

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201005
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: М1= , М2=

Дата	Тн	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.09.25	24		129,22	128,41	0,81	70,41	56,10	14,31	7,03	4,17	2,20
23.09.25	24		128,95	128,07	0,88	70,77	56,38	14,39	7,03	4,18	2,21
24.09.25	24		129,27	128,35	0,93	70,93	55,86	15,07	7,02	4,18	2,31
25.09.25	24		171,86	170,47	1,39	71,50	52,95	18,55	6,99	4,23	3,60
26.09.25	24		190,14	188,53	1,61	72,09	50,26	21,83	6,98	4,22	4,22
27.09.25	24		191,48	189,83	1,64	71,76	49,82	21,94	7,00	4,20	4,27
28.09.25	24		201,64	199,72	1,92	71,70	49,24	22,46	6,97	4,24	4,62
29.09.25	24		196,57	194,54	2,03	74,63	49,30	25,33	7,00	4,23	5,01
30.09.25	24		188,85	186,57	2,28	76,49	49,51	26,98	7,01	4,26	5,12
01.10.25	24		190,27	188,08	2,19	76,13	49,35	26,78	6,95	4,22	5,06
02.10.25	24		215,98	213,90	2,08	72,31	48,92	23,39	6,97	4,35	5,03
03.10.25	24		200,12	197,92	2,20	75,27	49,53	25,74	6,98	4,27	5,12
04.10.25	24		228,65	226,50	2,15	72,70	48,54	24,16	6,96	4,37	5,43
05.10.25	24		213,04	210,91	2,12	72,52	48,50	24,02	7,00	4,31	5,08
06.10.25	24		202,60	200,74	1,86	72,16	48,97	23,19	7,01	4,28	4,74
07.10.25	24		197,17	195,27	1,90	71,94	49,48	22,46	7,00	4,29	4,53
08.10.25	24		198,75	197,05	1,70	71,27	48,54	22,73	6,59	4,17	4,51
09.10.25	24		204,95	203,06	1,89	71,89	49,35	22,54	6,97	4,34	4,68
10.10.25	24		200,12	198,30	1,82	71,97	49,41	22,56	7,00	4,34	4,56
11.10.25	24		214,64	212,80	1,84	71,76	49,00	22,76	6,99	4,37	4,86
12.10.25	24		228,41	226,49	1,92	71,90	48,21	23,69	6,98	4,41	5,38
13.10.25	24		235,95	233,83	2,13	71,99	48,88	23,11	6,97	4,41	5,36
14.10.25	24		232,87	230,87	2,00	72,39	48,68	23,71	6,98	4,39	5,42
15.10.25	24		231,25	229,15	2,10	72,50	48,59	23,91	6,98	4,39	5,45
16.10.25	24		223,00	220,98	2,02	72,41	48,47	23,94	6,99	4,36	5,30
17.10.25	24		215,42	212,99	2,43	76,21	48,44	27,77	6,99	4,36	5,91
18.10.25	24		206,88	204,28	2,61	78,25	48,55	29,70	6,99	4,34	6,02
19.10.25	24		206,11	203,42	2,69	80,43	47,79	32,64	6,99	4,27	6,43
20.10.25	24		223,80	221,46	2,34	75,17	48,35	26,82	6,98	4,35	5,90
21.10.25	24		236,05	233,89	2,16	73,56	48,62	24,94	6,97	4,38	5,78
Среднее			201,13	199,21	1,92	73,17	49,79	23,38	6,98	4,30	4,80
Итого по УУТЭ	720		6034,01	5976,36							144,10
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											19,08
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											58,30
Всего за Октябрь 2025											183,32

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

Октябрь 2025 года

201006

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201007
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 1, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тн час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.09.25	24		51,71	51,10	0,61	70,40	50,79	19,61	7,11	4,13	1,08
23.09.25	24		51,45	50,80	0,65	70,75	50,52	20,23	7,10	4,13	1,12
24.09.25	24		51,99	51,33	0,66	70,91	50,59	20,32	7,09	4,14	1,14
25.09.25	24		71,70	70,87	0,83	71,38	48,54	22,84	7,09	4,17	1,77
26.09.25	24		85,84	84,91	0,94	71,89	46,27	25,62	7,09	4,14	2,23
27.09.25	24		83,96	83,06	0,90	71,61	46,69	24,92	7,11	4,13	2,12
28.09.25	24		91,92	90,92	0,99	71,65	45,99	25,66	7,06	4,18	2,39
29.09.25	24		89,14	88,03	1,11	74,56	46,30	28,26	7,09	4,16	2,51
30.09.25	24		88,73	87,53	1,20	76,41	46,35	30,06	7,09	4,20	2,66
01.10.25	24		90,84	89,68	1,16	76,00	46,60	29,40	7,03	4,16	2,60
02.10.25	24		100,47	99,43	1,04	72,26	46,49	25,77	7,05	4,28	2,57
03.10.25	24		92,73	91,59	1,14	75,17	46,52	28,65	7,06	4,20	2,65
04.10.25	24		105,19	104,10	1,08	72,58	46,46	26,12	7,05	4,30	2,74
05.10.25	24		94,84	93,82	1,02	72,40	45,86	26,54	7,08	4,24	2,52
06.10.25	24		91,41	90,43	0,98	72,05	45,80	26,25	7,09	4,21	2,42
07.10.25	24		87,64	86,71	0,93	71,83	46,06	25,77	7,07	4,22	2,29
08.10.25	24		91,91	91,01	0,89	70,21	46,04	24,17	6,67	4,10	2,30
09.10.25	24		91,07	90,12	0,95	71,78	46,57	25,21	7,06	4,27	2,30
10.10.25	24		90,02	89,07	0,95	71,85	46,30	25,55	7,09	4,27	2,32
11.10.25	24		98,44	97,42	1,02	71,64	46,15	25,49	7,08	4,30	2,51
12.10.25	24		103,26	102,21	1,05	71,76	45,98	25,78	7,08	4,33	2,67
13.10.25	24		106,60	105,54	1,06	71,84	46,66	25,18	7,07	4,33	2,69
14.10.25	24		103,00	101,92	1,08	72,24	46,41	25,83	7,07	4,31	2,66
15.10.25	24		102,50	101,40	1,10	72,35	46,07	26,28	7,08	4,31	2,70
16.10.25	24		101,47	100,40	1,07	72,28	46,16	26,12	7,08	4,28	2,65
17.10.25	24		97,43	96,17	1,27	76,10	46,34	29,76	7,08	4,29	2,88
18.10.25	24		101,32	99,92	1,40	78,16	46,39	31,77	7,08	4,27	3,16
19.10.25	24		98,89	97,41	1,48	80,32	46,26	34,06	7,08	4,20	3,26
20.10.25	24		101,85	100,62	1,23	75,01	46,06	28,95	7,06	4,27	2,92
21.10.25	24		104,38	103,18	1,20	73,42	45,80	27,62	7,05	4,30	2,88
Среднее			90,72	89,69	1,03	73,03	46,77	26,26	7,06	4,23	2,42
Итого по УУТЭ	720		2721,71	2690,70							72,70
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											9,45
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											29,20
Всего за Октябрь 2025											92,45

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-I Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт- Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 2, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.09.25	24		86,77	86,27	0,50	69,64	53,21	16,43	6,98	4,13	1,53
23.09.25	24		84,58	84,03	0,55	69,95	53,14	16,81	6,98	4,14	1,53
24.09.25	24		84,25	83,73	0,52	70,11	53,00	17,11	6,97	4,14	1,55
25.09.25	24		97,22	96,58	0,64	70,67	49,43	21,24	6,95	4,19	2,22
26.09.25	24		102,58	102,22	0,36	71,25	46,03	25,22	6,95	4,17	2,61
27.09.25	24		101,34	101,16	0,19	70,94	46,48	24,46	6,97	4,15	2,50
28.09.25	24		115,47	115,41	0,06	70,98	46,32	24,66	6,93	4,20	2,87
29.09.25	24		112,25	112,08	0,17	73,87	46,15	27,72	6,96	4,18	3,09
30.09.25	24		113,91	113,78	0,13	75,73	46,00	29,73	6,97	4,22	3,32
01.10.25	24		105,78	105,72	0,06	75,60	45,29	30,31	6,91	4,18	3,09
02.10.25	24		113,52	114,06	-0,55	71,45	46,29	25,16	6,93	4,30	2,82
03.10.25	24		111,22	111,78	-0,56	74,53	46,28	28,25	6,94	4,23	3,12
04.10.25	24		121,39	122,38	-0,98	72,00	45,94	26,06	6,93	4,33	3,14
05.10.25	24		110,56	111,41	-0,84	71,76	45,72	26,04	6,96	4,27	2,87
06.10.25	24		107,28	108,06	-0,78	71,38	45,57	25,81	6,97	4,24	2,76
07.10.25	24		104,91	105,61	-0,70	71,16	45,97	25,19	6,96	4,25	2,66
08.10.25	24		109,05	109,58	-0,53	69,76	46,21	23,55	6,55	4,13	2,68
09.10.25	24		111,72	112,00	-0,28	71,30	46,30	25,00	6,93	4,31	2,80
10.10.25	24		106,72	106,94	-0,22	71,38	45,68	25,70	6,97	4,30	2,74
11.10.25	24		118,09	118,42	-0,33	71,20	46,04	25,16	6,95	4,33	2,97
12.10.25	24		127,58	128,03	-0,45	71,38	45,83	25,55	6,94	4,37	3,25
13.10.25	24		129,03	129,48	-0,45	71,48	46,36	25,12	6,94	4,37	3,23
14.10.25	24		123,89	124,17	-0,28	71,85	45,90	25,95	6,95	4,36	3,20
15.10.25	24		128,92	129,13	-0,20	71,98	46,26	25,72	6,95	4,35	3,29
16.10.25	24		116,38	116,34	0,03	71,81	45,37	26,44	6,96	4,32	3,08
17.10.25	24		118,44	118,28	0,16	75,55	46,04	29,51	6,95	4,33	3,46
18.10.25	24		119,30	119,20	0,09	77,66	46,62	31,04	6,95	4,30	3,65
19.10.25	24		118,61	118,48	0,13	79,89	46,62	33,27	6,95	4,23	3,80
20.10.25	24		120,83	120,83	0,00	74,66	45,90	28,76	6,94	4,31	3,45
21.10.25	24		127,42	127,48	-0,06	72,97	45,96	27,01	6,92	4,34	3,43
Среднее	24		111,63	111,75	-0,12	72,46	46,86	25,60	6,94	4,26	2,89
Итого по УУТЭ	720		3348,98	3352,64							86,71
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											12,78
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											34,50
Всего за Октябрь 2025											108,43

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201008
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 3, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		136,56	129,03	7,53	70,99	50,83	20,16	6,92	4,15	3,13
23.09.25	24		135,03	127,50	7,53	71,37	50,84	20,53	6,92	4,15	3,15
24.09.25	24		133,66	126,16	7,50	71,53	50,92	20,61	6,91	4,15	3,14
25.09.25	24		189,97	183,63	6,34	71,88	49,07	22,81	6,90	4,19	4,77
26.09.25	24		217,00	210,78	6,22	72,25	47,39	24,86	6,90	4,16	5,56
27.09.25	24		218,56	212,63	5,94	72,00	46,97	25,03	6,91	4,16	5,58
28.09.25	24		241,03	236,66	4,38	72,03	46,59	25,44	6,87	4,21	6,24
29.09.25	24		233,28	227,22	6,06	75,02	47,13	27,89	6,90	4,19	6,59
30.09.25	24		226,75	220,69	6,06	76,84	47,49	29,35	6,91	4,23	6,74
01.10.25	24		237,41	232,31	5,09	76,32	47,80	28,52	6,85	4,19	6,69
02.10.25	24		249,69	245,53	4,16	72,68	46,42	26,26	6,88	4,31	6,49
03.10.25	24		236,28	230,22	6,06	75,55	47,20	28,35	6,89	4,24	6,79
04.10.25	24		254,53	250,00	4,53	72,92	46,82	26,10	6,88	4,34	6,70
05.10.25	24		236,66	231,09	5,56	72,77	46,19	26,58	6,91	4,27	6,38
06.10.25	24		229,09	223,50	5,59	72,43	46,34	26,09	6,92	4,25	6,10
07.10.25	24		223,03	217,63	5,41	72,22	46,86	25,36	6,90	4,26	5,81
08.10.25	24		233,69	230,53	3,16	70,98	47,12	23,86	6,49	4,13	5,69
09.10.25	24		229,75	224,44	5,31	72,21	46,80	25,41	6,89	4,30	5,92
10.10.25	24		220,78	215,06	5,72	72,20	46,96	25,24	6,91	4,31	5,69
11.10.25	24		239,75	234,44	5,31	71,99	46,67	25,32	6,90	4,34	6,14
12.10.25	24		261,88	258,25	3,63	72,10	46,69	25,41	6,88	4,38	6,71
13.10.25	24		269,06	265,44	3,63	72,17	47,12	25,05	6,88	4,37	6,77
14.10.25	24		268,44	264,75	3,69	72,59	46,85	25,74	6,89	4,36	6,93
15.10.25	24		262,25	258,38	3,88	72,70	46,80	25,90	6,89	4,35	6,83
16.10.25	24		251,34	246,91	4,44	72,63	46,85	25,78	6,90	4,33	6,56
17.10.25	24		245,31	240,00	5,31	76,55	47,18	29,37	6,90	4,33	7,26
18.10.25	24		251,41	246,25	5,16	78,57	47,19	31,38	6,90	4,31	7,89
19.10.25	24		251,22	246,72	4,50	80,69	47,32	33,37	6,90	4,24	8,24
20.10.25	24		255,88	250,47	5,41	75,34	46,95	28,39	6,89	4,31	7,29
21.10.25	24		268,88	265,50	3,38	73,82	46,77	27,05	6,88	4,34	7,32
Среднее			230,27	225,06	5,22	73,44	47,40	26,04	6,88	4,26	6,17
Итого по УУТЭ	720		6908,16	6751,69							185,12
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											26,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											73,40
Всего за Октябрь 2025											232,42

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201010
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП №4, Паркинг
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - . на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тн	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,06	19,34	0,72	3,74	3,73	0,00
23.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,03	19,28	0,75	3,73	3,73	0,00
24.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,91	19,18	0,73	3,72	3,72	0,00
25.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,75	19,04	0,71	3,70	3,71	0,00
26.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,60	18,92	0,68	3,69	3,70	0,00
27.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,47	18,83	0,64	3,69	3,70	0,00
28.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,38	18,74	0,64	3,68	3,69	0,00
29.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,24	18,61	0,63	3,68	3,69	0,00
30.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,10	18,50	0,60	3,68	3,68	0,00
01.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,93	18,34	0,59	3,67	3,68	0,00
02.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,74	18,19	0,55	3,66	3,68	0,00
03.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,57	18,04	0,53	3,66	3,68	0,00
04.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,43	17,90	0,53	3,67	3,68	0,00
05.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,30	17,79	0,51	3,68	3,69	0,00
06.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,21	17,69	0,52	3,67	3,68	0,00
07.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,16	17,67	0,49	3,65	3,67	0,00
08.10.25	24		19,66	18,20	1,46	42,47	29,35	13,12	5,08	3,98	0,64
09.10.25	24		41,59	37,08	4,51	71,42	42,37	29,05	7,21	4,57	1,32
10.10.25	24		35,77	33,05	2,72	71,36	40,96	30,40	7,21	4,53	1,16
11.10.25	24		32,60	31,87	0,72	71,19	39,33	31,86	7,23	4,62	1,03
12.10.25	24		35,49	34,69	0,80	71,38	40,38	31,00	7,22	4,65	1,09
13.10.25	24		38,84	37,97	0,87	71,51	41,55	29,96	7,22	4,65	1,15
14.10.25	24		38,26	37,39	0,87	71,90	41,54	30,36	7,22	4,63	1,15
15.10.25	24		36,94	36,11	0,83	72,01	41,17	30,84	7,22	4,63	1,13
16.10.25	24		33,09	32,34	0,75	71,84	39,73	32,11	7,24	4,61	1,05
17.10.25	24		38,94	38,02	0,92	75,76	43,17	32,59	7,23	4,59	1,25
18.10.25	24		40,75	39,75	0,99	77,78	44,45	33,33	7,23	4,57	1,34
19.10.25	24		39,18	38,18	0,99	79,91	44,67	35,24	7,23	4,50	1,35
20.10.25	24		37,26	36,39	0,87	74,61	42,16	32,45	7,22	4,58	1,20
21.10.25	24		39,56	38,66	0,89	73,10	42,12	30,98	7,22	4,61	1,21
Среднее			16,93	16,32	0,61	43,40	28,97	14,44	5,27	4,10	0,54
Итого по УУТЭ	720		507,90	489,71							16,07
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											12,20
Всего за Октябрь 2025											28,27

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН