

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201003 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход: Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		171,26	172,15	-0,89	70,53	59,27	11,26	6,82	4,38	1,98
02.09.24	24		167,47	168,38	-0,91	70,42	59,76	10,66	6,86	4,38	1,84
03.09.24	24		168,20	169,10	-0,90	70,38	60,08	10,30	6,86	4,37	1,79
04.09.24	24		170,53	171,42	-0,89	70,39	59,83	10,56	6,84	4,37	1,85
05.09.24	24		165,33	166,44	-1,11	70,38	59,92	10,46	6,84	4,37	1,78
06.09.24	24		166,61	167,61	-1,00	70,48	59,25	11,22	6,77	4,32	1,92
07.09.24	24		166,61	167,61	-1,00	70,48	59,25	11,22	6,77	4,32	1,92
08.09.24	24		166,61	167,61	-1,00	70,48	59,25	11,22	6,77	4,32	1,92
09.09.24	24		169,44	170,53	-1,09	70,47	59,59	10,88	6,80	4,36	1,90
10.09.24	24		170,04	171,09	-1,05	70,37	59,23	11,14	6,81	4,36	1,95
11.09.24	24		166,96	167,96	-1,00	70,44	59,37	11,07	6,82	4,35	1,90
12.09.24	24		165,41	166,54	-1,13	70,44	59,35	11,09	6,79	4,35	1,86
13.09.24	24		163,96	165,06	-1,10	70,41	59,17	11,24	6,76	4,36	1,87
14.09.24	24		163,99	165,07	-1,08	70,49	58,91	11,58	6,77	4,35	1,93
15.09.24	24		168,62	169,57	-0,95	70,54	58,52	12,02	6,78	4,37	2,07
16.09.24	24		161,63	162,72	-1,09	70,58	59,01	11,57	6,83	4,37	1,91
17.09.24	24		165,15	166,35	-1,20	70,46	59,31	11,15	6,73	4,28	1,88
18.09.24	24		166,51	167,02	-0,51	70,53	58,81	11,72	6,62	4,18	2,01
19.09.24	24		162,03	163,21	-1,18	70,59	58,94	11,65	6,62	4,19	1,93
20.09.24	24		165,43	166,45	-1,02	70,56	58,92	11,64	6,62	4,18	1,96
21.09.24	24		167,01	167,99	-0,98	70,62	58,57	12,05	6,64	4,21	2,06
Среднее			166,61	167,61	-1,00	70,48	59,25	11,22	6,77	4,32	1,92
Итого по УУТЭ	504		3498,79	3519,88							40,22
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											17,73
Всего за Сентябрь 2024											57,95

Период расчета по среднему: с 06.09.2024 по 08.09.2024 3 сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.

Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201004

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул Георгия Гречко, д.3, ИТП №2, ВСТР

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	T1	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
01.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,35	32,56	-4,21	5,37	1,74	0,00
02.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,26	32,52	-4,26	5,08	1,71	0,00
03.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,29	32,64	-4,35	4,82	1,69	0,00
04.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,37	32,64	-4,27	4,59	1,67	0,00
05.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,43	32,68	-4,25	4,38	1,66	0,00
06.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,32	32,18	-3,86	4,18	1,64	0,00
07.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,31	32,05	-3,74	4,01	1,63	0,00
08.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,98	31,92	-3,94	3,84	1,61	0,00
09.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,25	31,55	-4,30	3,67	1,58	0,00
10.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,34	31,69	-4,35	3,54	1,56	0,00
11.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,89	32,12	-4,23	3,42	1,45	0,00
12.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,05	32,22	-4,17	3,29	1,34	0,00
13.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,76	31,95	-4,19	3,17	1,27	0,00
14.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,17	32,23	-4,06	3,06	1,26	0,00
15.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,33	32,27	-3,94	2,96	1,25	0,00
16.09.24	24		0,00	0,00	0,00	28,19	32,17	-3,98	2,86	1,23	0,00
17.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,62	31,79	-4,17	2,75	1,21	0,00
18.09.24	24		0,05	0,00	0,05	34,62	31,86	2,76	4,19	3,82	0,00
19.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,80	31,52	-3,72	4,79	5,60	0,00
20.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,33	31,37	-4,04	4,58	5,40	0,00
21.09.24	24		0,00	0,00	0,00	27,29	31,29	-4,00	4,47	5,26	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	28,28	32,06	-3,77	3,95	2,17	0,00
Итого по УУТЭ	504		0,05	0,00							0,00
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											0,00
Всего за Сентябрь 2024											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201005 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		124,60	123,21	1,39	70,70	54,43	16,27	6,92	4,35	2,10
02.09.24	24		112,38	111,29	1,08	70,01	54,60	15,41	6,96	4,36	1,79
03.09.24	24		121,22	120,42	0,80	70,55	54,84	15,71	6,96	4,35	1,94
04.09.24	24		119,51	119,04	0,48	70,54	54,96	15,58	6,94	4,35	1,88
05.09.24	24		115,34	114,69	0,65	70,55	54,84	15,71	6,94	4,35	1,84
06.09.24	24		116,01	115,29	0,72	70,59	54,92	15,67	6,88	4,33	1,85
07.09.24	24		116,40	115,66	0,73	70,61	54,70	15,91	6,83	4,28	1,87
08.09.24	24		121,00	120,28	0,72	70,62	54,54	16,08	6,84	4,30	2,01
09.09.24	24		117,24	116,57	0,67	70,63	54,57	16,06	6,90	4,34	1,97
10.09.24	24		121,64	120,96	0,68	70,53	54,53	16,00	6,90	4,33	2,04
11.09.24	24		117,61	116,98	0,63	70,59	54,63	15,96	6,92	4,33	1,98
12.09.24	24		120,10	119,43	0,67	70,61	54,49	16,12	6,89	4,33	2,04
13.09.24	24		118,66	117,98	0,68	70,59	54,03	16,56	6,85	4,33	2,04
14.09.24	24		119,01	118,32	0,69	70,66	54,19	16,47	6,86	4,34	2,07
15.09.24	24		123,14	122,45	0,69	70,70	53,81	16,89	6,88	4,34	2,19
16.09.24	24		116,38	115,70	0,68	70,74	54,05	16,69	6,93	4,35	2,05
17.09.24	24		120,63	119,98	0,64	70,63	54,28	16,35	6,83	4,27	2,08
18.09.24	24		122,71	121,92	0,79	70,70	53,91	16,79	6,72	4,16	2,17
19.09.24	24		116,67	116,00	0,66	70,75	54,29	16,46	6,73	4,17	2,02
20.09.24	24		117,16	116,46	0,69	70,71	54,30	16,41	6,73	4,16	2,01
21.09.24	24		120,51	119,75	0,76	70,78	53,57	17,21	6,74	4,19	2,16
Среднее			118,95	118,21	0,74	70,61	54,40	16,21	6,86	4,30	2,01
Итого по УУТЭ	504		2497,89	2482,37							42,11
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											18,90
Всего за Сентябрь 2024											61,01

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
Итого: _____
Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201006 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
02.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
03.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
04.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
05.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
06.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
07.09.24	24		111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
08.09.24	24		117,83	117,78	0,05	70,95	54,95	16,00	6,79	4,28	2,08
09.09.24	24		115,23	115,21	0,02	70,97	55,69	15,28	6,85	4,31	1,96
10.09.24	24		113,57	113,60	-0,02	70,87	55,62	15,25	6,86	4,31	1,94
11.09.24	24		110,83	110,88	-0,05	70,95	55,65	15,30	6,87	4,31	1,90
12.09.24	24		110,32	110,32	0,00	70,95	55,63	15,32	6,85	4,30	1,88
13.09.24	24		108,42	108,44	-0,02	70,93	55,15	15,78	6,81	4,31	1,87
14.09.24	24		108,98	108,99	-0,01	71,00	54,87	16,13	6,82	4,31	1,93
15.09.24	24		115,91	115,86	0,05	71,03	54,70	16,33	6,84	4,32	2,08
16.09.24	24		110,79	110,83	-0,04	71,10	55,66	15,44	6,89	4,32	1,92
17.09.24	24		107,76	107,80	-0,05	70,96	55,33	15,63	6,78	4,24	1,86
18.09.24	24		110,39	110,39	0,00	71,04	55,10	15,94	6,67	4,13	1,94
19.09.24	24		108,06	108,14	-0,08	71,11	55,70	15,41	6,68	4,15	1,86
20.09.24	24		111,08	111,14	-0,06	71,08	55,77	15,31	6,68	4,13	1,89
21.09.24	24		109,93	109,98	-0,05	71,14	55,17	15,97	6,69	4,17	1,93
Среднее			111,37	111,38	-0,02	71,01	55,36	15,65	6,79	4,26	1,93
Итого по УУТЭ	504		2338,67	2339,04							40,56
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											17,37
Всего за Сентябрь 2024											57,93

Период расчета по среднему: с 01.09.2024 по 07.09.2024 7 сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____ ИТОГО _____
Ответственный за учет тепловой энергии _____ /Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201007 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония

Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП 1 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорной расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорной расход. Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=
Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Тп	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
01.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
02.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
03.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
04.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
05.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
06.09.24	24		59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
07.09.24	24		56,86	56,78	0,09	69,45	53,15	16,30	6,88	4,22	0,94
08.09.24	24		59,29	59,18	0,10	69,47	52,90	16,57	6,89	4,24	1,00
09.09.24	24		58,75	58,61	0,14	69,47	52,67	16,80	6,95	4,28	1,01
10.09.24	24		59,81	59,72	0,09	69,40	52,54	16,86	6,95	4,28	1,02
11.09.24	24		59,48	59,36	0,11	69,48	52,39	17,09	6,97	4,28	1,03
12.09.24	24		59,49	59,40	0,10	69,48	52,72	16,76	6,94	4,27	1,02
13.09.24	24		58,66	58,55	0,11	69,45	52,61	16,84	6,91	4,28	1,00
14.09.24	24		58,55	58,43	0,12	69,52	52,74	16,78	6,92	4,28	1,01
15.09.24	24		61,57	61,44	0,13	69,57	52,18	17,39	6,94	4,29	1,10
16.09.24	24		57,72	57,59	0,14	69,62	52,06	17,56	6,99	4,29	1,03
17.09.24	24		61,05	60,94	0,12	69,52	52,08	17,44	6,88	4,21	1,08
18.09.24	24		60,23	60,11	0,12	70,06	52,48	17,58	6,77	4,10	1,12
19.09.24	24		58,78	58,65	0,14	70,75	52,81	17,94	6,77	4,12	1,15
20.09.24	24		58,83	58,68	0,15	70,71	53,07	17,64	6,77	4,10	1,14
21.09.24	24		61,01	60,87	0,15	70,78	52,76	18,02	6,79	4,14	1,21
Среднее			59,34	59,22	0,12	69,78	52,61	17,17	6,89	4,22	1,06
Итого по УУТЭ	504		1246,14	1243,62							22,19
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											10,08
Всего за Сентябрь 2024											32,27

Период расчета по среднему: с 01.09.2024 по 06.09.2024 6 сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии

ИТОГО

/Николаев А.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201009 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул. Орбитальная, д.5, ИТП 2 Жилые помещения
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		101,25	100,02	1,23	70,10	58,17	11,93	6,87	4,34	1,36
02.09.24	24		101,11	99,92	1,19	70,02	58,10	11,92	6,90	4,34	1,35
03.09.24	24		99,89	98,73	1,16	69,96	58,37	11,59	6,91	4,34	1,31
04.09.24	24		98,86	97,83	1,03	69,94	58,51	11,43	6,88	4,33	1,28
05.09.24	24		97,86	96,80	1,06	69,95	58,43	11,52	6,89	4,33	1,26
06.09.24	24		98,91	97,81	1,09	70,01	58,30	11,71	6,82	4,31	1,30
07.09.24	24		99,75	98,70	1,05	70,04	58,05	11,99	6,78	4,26	1,34
08.09.24	24		102,22	101,06	1,16	70,06	57,84	12,22	6,79	4,28	1,40
09.09.24	24		141,55	138,94	2,61	70,18	61,28	8,90	6,83	4,32	1,17
10.09.24	24		100,25	99,08	1,17	69,95	58,01	11,94	6,85	4,31	1,35
11.09.24	24		97,64	96,44	1,20	70,00	58,15	11,85	6,87	4,31	1,30
12.09.24	24		101,39	100,17	1,22	70,05	57,60	12,45	6,84	4,30	1,41
13.09.24	24		98,19	96,98	1,20	69,99	58,09	11,90	6,80	4,31	1,32
14.09.24	24		101,38	100,03	1,34	70,10	57,14	12,96	6,82	4,31	1,47
15.09.24	24		102,36	101,03	1,33	70,14	56,99	13,15	6,83	4,31	1,50
16.09.24	24		99,70	98,41	1,30	70,18	57,38	12,80	6,87	4,32	1,44
17.09.24	24		99,81	98,58	1,23	70,05	57,80	12,25	6,77	4,23	1,37
18.09.24	24		96,06	94,75	1,31	70,07	57,64	12,43	6,66	4,12	1,36
19.09.24	24		94,91	93,69	1,22	70,14	57,31	12,83	6,66	4,14	1,37
20.09.24	24		95,36	94,16	1,20	70,11	57,59	12,52	6,66	4,13	1,34
21.09.24	24		99,41	98,17	1,23	70,20	56,82	13,38	6,67	4,15	1,47
Среднее	24		101,33	100,06	1,26	70,06	57,98	12,08	6,81	4,27	1,36
Итого по УУТЭ	504		2127,84	2101,30							28,47
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											12,69
Всего за Сентябрь 2024											41,16

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201010 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: ул.Орбитальная, д.5, ИТП Паркинг
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=
Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=

Дата	Ти	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,33	19,73	0,60	3,65	3,64	0,00
02.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,67	0,61	3,65	3,63	0,00
03.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,73	0,55	3,64	3,63	0,00
04.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,29	19,73	0,56	3,64	3,63	0,00
05.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,79	0,57	3,64	3,63	0,00
06.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,74	0,62	3,64	3,63	0,00
07.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,31	19,71	0,60	3,64	3,63	0,00
08.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,27	19,65	0,62	3,64	3,63	0,00
09.09.24	24		0,01	0,14	-0,13	20,57	25,81	-5,24	3,76	3,74	0,00
10.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,40	20,15	0,25	3,80	3,79	0,00
11.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,33	19,73	0,60	3,79	3,78	0,00
12.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,35	19,73	0,62	3,78	3,77	0,00
13.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,80	0,56	3,78	3,77	0,00
14.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,41	19,81	0,60	3,78	3,76	0,00
15.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,44	19,80	0,64	3,77	3,76	0,00
16.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,44	19,81	0,63	3,76	3,76	0,00
17.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,44	19,82	0,62	3,76	3,75	0,00
18.09.24	24		0,52	0,06	0,47	31,94	27,30	4,64	3,99	3,35	0,03
19.09.24	24		0,00	0,00	0,00	23,64	20,93	2,71	3,25	2,67	0,00
20.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,84	20,03	0,81	3,08	2,56	0,00
21.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,54	19,91	0,63	3,04	2,51	0,00
Среднее			0,03	0,01	0,02	21,10	20,49	0,61	3,64	3,53	0,00
Итого по УУТЭ	504		0,53	0,20							0,00
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											0,00
Всего за Сентябрь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев А.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН