

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201003
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул Георгия Гречко, д.3, ИТП 1 Ж.
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.25	24		106,60	107,22	-0,62	69,76	53,77	15,99	6,99	4,17	1,79
23.08.25	24		225,53	225,66	-0,13	68,76	59,75	9,01	6,68	4,14	1,89
24.08.25	24		255,03	255,17	-0,14	71,01	59,99	11,02	6,94	4,22	2,03
25.08.25	24		113,14	113,75	-0,60	69,78	53,95	15,84	6,96	4,19	1,79
26.08.25	24		113,14	113,75	-0,60	69,78	53,95	15,84	6,96	4,19	1,79
27.08.25	24		113,14	113,75	-0,60	69,78	53,95	15,84	6,96	4,19	1,79
28.08.25	24		103,61	104,20	-0,59	70,03	53,44	16,59	6,97	4,21	1,80
29.08.25	24		100,18	100,74	-0,56	69,99	53,98	16,01	6,98	4,21	1,69
30.08.25	24		103,73	104,37	-0,64	70,02	53,08	16,94	6,98	4,20	1,85
31.08.25	24		107,03	107,67	-0,63	70,11	52,79	17,32	6,96	4,20	1,97
01.09.25	24		104,56	105,18	-0,63	69,92	53,43	16,49	6,97	4,21	1,83
02.09.25	24		106,48	107,18	-0,70	69,74	53,54	16,20	6,91	4,18	1,83
03.09.25	24		108,46	109,17	-0,71	69,45	53,52	15,93	6,95	4,18	1,83
04.09.25	24		106,51	107,18	-0,67	69,61	53,49	16,12	6,96	4,17	1,82
05.09.25	24		101,54	102,17	-0,62	69,92	53,66	16,26	6,98	4,20	1,74
06.09.25	24		102,99	103,63	-0,64	69,82	53,78	16,04	6,98	4,18	1,74
07.09.25	24		103,76	104,41	-0,65	69,81	53,31	16,50	6,98	4,20	1,81
08.09.25	24		103,78	104,49	-0,70	69,73	53,42	16,31	6,98	4,19	1,78
09.09.25	24		102,41	103,08	-0,67	69,59	53,92	15,67	6,98	4,19	1,68
10.09.25	24		102,19	102,89	-0,70	69,57	54,12	15,45	6,97	4,19	1,65
11.09.25	24		101,84	102,50	-0,66	69,61	53,98	15,63	6,98	4,19	1,66
12.09.25	24		100,45	101,14	-0,70	69,61	54,47	15,14	6,98	4,19	1,59
13.09.25	24		96,29	97,00	-0,71	69,22	53,23	15,99	6,98	4,18	1,65
14.09.25	24		101,16	101,74	-0,58	69,74	53,01	16,73	6,97	4,18	1,80
15.09.25	24		101,53	102,14	-0,62	69,68	53,33	16,35	6,97	4,20	1,76
16.09.25	24		102,40	103,12	-0,71	69,72	53,76	15,96	6,97	4,16	1,76
17.09.25	24		102,49	103,14	-0,65	69,70	53,54	16,16	6,97	4,18	1,77
18.09.25	24		102,34	102,93	-0,59	69,79	53,63	16,16	6,95	4,19	1,77
19.09.25	24		103,08	103,61	-0,53	69,84	53,36	16,48	6,96	4,21	1,81
20.09.25	24		104,58	105,17	-0,59	70,09	52,72	17,37	6,97	4,21	1,93
21.09.25	24		107,45	108,02	-0,57	70,03	52,46	17,57	6,94	4,21	2,02
Среднее			113,14	113,75	-0,60	69,78	53,95	15,84	6,96	4,19	1,79
Итого по УУТЭ	744		3507,42	3526,13							55,62
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											23,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											16,47
Всего за Сентябрь 2025											48,29

Период расчета по среднему: с 25.08.25 по 27.08.2025 3 сут

Период расчета по договору: по

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии: _____



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

[Handwritten signature]

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201004
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д. 3, ИТП №2, ВСТР

Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,04	29,93	-2,89	3,85	3,82	0,00
23.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,21	31,13	-3,92	3,87	3,83	0,00
24.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,59	31,99	-4,40	3,87	3,83	0,00
25.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,97	29,83	-2,86	3,86	3,82	0,00
26.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,82	29,71	-2,89	3,85	3,82	0,00
27.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,65	29,41	-2,76	3,84	3,82	0,00
28.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,42	29,31	-2,89	3,84	3,81	0,00
29.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,31	29,31	-3,00	3,84	3,80	0,00
30.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,42	29,30	-2,88	3,85	3,81	0,00
31.08.25	24		0,00	0,00	0,00	26,46	29,32	-2,86	3,85	3,81	0,00
01.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,38	29,33	-2,95	3,84	3,81	0,00
02.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,29	29,29	-3,00	3,84	3,80	0,00
03.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,20	29,26	-3,06	3,84	3,80	0,00
04.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,27	29,30	-3,03	3,84	3,80	0,00
05.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,47	29,46	-2,99	3,84	3,80	0,00
06.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,61	29,60	-2,99	3,85	3,80	0,00
07.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,65	29,60	-2,95	3,84	3,80	0,00
08.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,65	29,57	-2,92	3,84	3,80	0,00
09.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,71	29,75	-3,04	3,84	3,80	0,00
10.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,87	29,91	-3,04	3,85	3,80	0,00
11.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,92	29,89	-2,97	3,85	3,81	0,00
12.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,82	29,86	-3,04	3,85	3,81	0,00
13.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,87	29,72	-2,85	3,85	3,81	0,00
14.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,86	29,68	-2,82	3,85	3,81	0,00
15.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,64	29,44	-2,80	3,85	3,81	0,00
16.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,60	29,52	-2,92	3,85	3,82	0,00
17.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,54	29,39	-2,85	3,85	3,82	0,00
18.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,41	29,29	-2,88	3,85	3,81	0,00
19.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,32	29,16	-2,84	3,84	3,81	0,00
20.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,27	29,01	-2,74	3,84	3,80	0,00
21.09.25	24		0,00	0,00	0,00	26,35	29,07	-2,72	3,85	3,81	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	26,63	29,62	-2,99	3,85	3,81	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Всего за Сентябрь 2025											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201005
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.25	24		123,31	122,57	0,74	70,25	57,24	13,01	7,07	4,14	1,91
23.08.25	24		112,33	111,63	0,70	69,21	57,22	11,99	6,79	4,10	1,77
24.08.25	24		120,26	119,44	0,82	71,11	57,00	14,11	7,06	4,19	2,05
25.08.25	24		126,74	125,93	0,81	70,20	56,44	13,76	6,82	4,11	2,01
26.08.25	24		120,28	119,51	0,77	70,72	56,91	13,81	7,06	4,15	2,00
27.08.25	24		122,60	121,89	0,70	70,68	56,84	13,84	7,06	4,17	2,04
28.08.25	24		123,97	123,17	0,80	70,55	56,92	13,63	7,06	4,18	2,04
29.08.25	24		123,63	122,97	0,66	70,54	57,13	13,41	7,07	4,18	2,00
30.08.25	24		126,76	126,06	0,70	70,56	56,29	14,27	7,06	4,17	2,15
31.08.25	24		131,93	130,97	0,96	70,65	56,05	14,60	7,05	4,17	2,30
01.09.25	24		126,15	125,39	0,77	70,43	56,60	13,83	7,05	4,17	2,10
02.09.25	24		123,46	122,80	0,66	70,23	56,97	13,26	6,99	4,15	1,97
03.09.25	24		129,93	129,20	0,73	69,95	56,47	13,48	7,03	4,15	2,09
04.09.25	24		126,10	125,40	0,69	70,12	57,13	12,99	7,04	4,15	1,98
05.09.25	24		121,93	121,15	0,77	70,45	57,21	13,24	7,06	4,17	1,95
06.09.25	24		122,63	121,86	0,77	70,35	57,19	13,16	7,06	4,15	1,94
07.09.25	24		126,44	125,64	0,80	70,35	56,71	13,64	7,06	4,16	2,07
08.09.25	24		122,92	122,15	0,76	70,25	57,07	13,18	7,06	4,16	1,94
09.09.25	24		123,00	122,27	0,73	70,12	57,27	12,85	7,06	4,16	1,90
10.09.25	24		121,87	121,11	0,76	70,10	57,16	12,94	7,05	4,16	1,89
11.09.25	24		123,20	122,48	0,72	70,14	57,07	13,07	7,06	4,16	1,93
12.09.25	24		119,51	118,94	0,57	70,13	57,71	12,42	7,06	4,16	1,79
13.09.25	24		127,14	126,37	0,77	70,24	56,89	13,35	7,06	4,16	2,03
14.09.25	24		129,24	128,50	0,74	70,29	56,52	13,77	7,05	4,16	2,14
15.09.25	24		125,50	124,82	0,68	70,21	56,88	13,33	7,05	4,17	2,02
16.09.25	24		128,64	128,04	0,60	70,25	56,55	13,70	7,05	4,13	2,11
17.09.25	24		127,29	126,44	0,85	70,22	56,51	13,71	7,05	4,15	2,10
18.09.25	24		127,45	126,80	0,65	70,32	56,63	13,69	7,04	4,16	2,10
19.09.25	24		128,74	127,90	0,85	70,36	56,61	13,75	7,04	4,18	2,13
20.09.25	24		123,28	122,48	0,80	70,59	56,99	13,60	7,05	4,19	2,03
21.09.25	24		133,99	133,09	0,90	70,53	55,58	14,95	7,02	4,19	2,37
Среднее			124,84	124,10	0,75	70,33	56,83	13,49	7,03	4,16	2,03
Итого по УУТЭ	744		3870,18	3846,98							62,87
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											19,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											19,08
Всего за Сентябрь 2025											62,75

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201006
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 3, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.25	24		89,55	88,54	1,01	70,62	52,21	18,41	7,03	4,12	1,84
23.08.25	24		89,14	87,96	1,18	69,62	51,30	18,32	6,75	4,07	1,93
24.08.25	24		91,04	89,98	1,07	71,39	51,54	19,85	7,02	4,16	2,02
25.08.25	24		97,15	95,83	1,32	70,47	51,54	18,93	6,77	4,09	2,00
26.08.25	24		91,71	90,54	1,16	71,12	51,68	19,44	7,02	4,13	1,99
27.08.25	24		91,96	90,88	1,08	71,07	51,62	19,45	7,02	4,14	1,99
28.08.25	24		92,18	91,08	1,09	70,94	51,52	19,42	7,01	4,16	1,99
29.08.25	24		92,69	91,57	1,12	70,92	51,73	19,19	7,02	4,16	1,99
30.08.25	24		98,02	96,64	1,38	70,94	50,96	19,98	7,02	4,15	2,21
31.08.25	24		99,64	98,28	1,36	71,01	50,80	20,21	7,00	4,15	2,28
01.09.25	24		95,18	94,10	1,08	70,81	51,40	19,41	7,01	4,16	2,08
02.09.25	24		95,76	94,55	1,21	70,60	51,51	19,09	6,95	4,13	2,05
03.09.25	24		94,68	93,57	1,12	70,29	51,89	18,40	6,98	4,13	1,95
04.09.25	24		94,17	93,01	1,16	70,49	52,00	18,49	7,00	4,12	1,96
05.09.25	24		90,32	89,34	0,98	70,83	51,95	18,88	7,02	4,15	1,89
06.09.25	24		91,62	90,56	1,07	70,72	51,98	18,74	7,02	4,13	1,91
07.09.25	24		95,99	94,78	1,21	70,71	51,26	19,45	7,02	4,15	2,09
08.09.25	24		94,22	93,20	1,02	70,62	51,41	19,21	7,02	4,14	2,02
09.09.25	24		93,79	92,77	1,02	70,49	51,63	18,86	7,02	4,15	1,98
10.09.25	24		92,96	91,96	1,00	70,47	51,74	18,73	7,01	4,14	1,95
11.09.25	24		91,19	90,22	0,96	70,51	51,87	18,64	7,02	4,14	1,90
12.09.25	24		90,69	89,83	0,86	70,53	52,15	18,38	7,02	4,15	1,86
13.09.25	24		92,82	91,88	0,93	70,63	51,85	18,78	7,02	4,14	1,96
14.09.25	24		98,96	97,77	1,19	70,67	51,10	19,57	7,01	4,14	2,18
15.09.25	24		94,78	93,76	1,02	70,61	51,49	19,12	7,02	4,15	2,02
16.09.25	24		94,59	93,52	1,08	70,63	51,38	19,25	7,01	4,11	2,02
17.09.25	24		95,43	94,36	1,06	70,61	51,60	19,01	7,01	4,13	2,03
18.09.25	24		95,05	93,93	1,12	70,72	51,48	19,24	7,00	4,14	2,05
19.09.25	24		95,82	94,79	1,03	70,75	51,07	19,68	7,01	4,16	2,10
20.09.25	24		96,99	95,94	1,05	71,00	51,17	19,83	7,01	4,17	2,17
21.09.25	24		102,06	100,82	1,24	70,91	50,20	20,71	6,98	4,17	2,38
Среднее			94,20	93,10	1,10	70,70	51,52	19,18	6,99	4,14	2,03
Итого по УУТЭ	744		2920,17	2885,98							62,80
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											19,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											18,99
Всего за Сентябрь 2025											62,59

Период расчета по среднему:

с по

сут

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



И.П.Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201007
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 1, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= . M2=

Дата	Ти час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q. Гкал
22.08.25	24		48,74	48,24	0,50	70,19	52,52	17,67	7,15	4,09	0,91
23.08.25	24		47,35	46,85	0,50	70,36	51,48	18,88	6,87	4,04	0,93
24.08.25	24		49,85	49,27	0,57	70,91	50,80	20,11	7,13	4,13	1,07
25.08.25	24		51,25	50,76	0,50	70,09	51,92	18,17	6,89	4,06	0,96
26.08.25	24		49,67	49,11	0,56	70,70	51,38	19,32	7,14	4,10	1,02
27.08.25	24		50,54	49,97	0,57	70,66	50,85	19,81	7,14	4,11	1,07
28.08.25	24		49,80	49,26	0,54	70,52	51,43	19,09	7,13	4,13	1,01
29.08.25	24		49,99	49,43	0,55	70,49	51,19	19,30	7,14	4,13	1,03
30.08.25	24		51,03	50,46	0,57	70,52	50,64	19,88	7,14	4,12	1,08
31.08.25	24		52,86	52,28	0,58	70,60	50,41	20,19	7,12	4,12	1,14
01.09.25	24		51,39	50,83	0,55	70,40	50,88	19,52	7,13	4,13	1,07
02.09.25	24		53,27	52,71	0,56	70,22	51,43	18,79	7,07	4,10	1,06
03.09.25	24		53,86	53,31	0,55	69,91	51,59	18,32	7,11	4,10	1,05
04.09.25	24		52,71	52,15	0,55	70,10	51,34	18,76	7,12	4,10	1,05
05.09.25	24		50,10	49,54	0,55	70,43	51,46	18,97	7,15	4,13	1,01
06.09.25	24		50,57	50,02	0,55	70,32	51,19	19,13	7,15	4,11	1,02
07.09.25	24		50,39	49,85	0,54	70,30	51,48	18,82	7,14	4,12	1,01
08.09.25	24		50,06	49,53	0,52	70,21	51,82	18,39	7,14	4,12	0,98
09.09.25	24		48,99	48,48	0,51	70,07	52,33	17,74	7,14	4,12	0,92
10.09.25	24		49,92	49,40	0,53	70,07	52,17	17,90	7,13	4,12	0,95
11.09.25	24		49,49	48,97	0,52	70,10	52,39	17,71	7,14	4,12	0,93
12.09.25	24		48,76	48,25	0,52	70,11	52,36	17,75	7,14	4,12	0,91
13.09.25	24		48,69	48,17	0,52	70,20	52,84	17,36	7,14	4,11	0,90
14.09.25	24		50,96	50,39	0,56	70,25	51,46	18,79	7,13	4,11	1,01
15.09.25	24		49,54	48,99	0,55	70,19	52,00	18,19	7,13	4,12	0,95
16.09.25	24		50,58	50,02	0,56	70,23	51,60	18,63	7,13	4,08	1,00
17.09.25	24		50,46	49,90	0,56	70,19	52,00	18,19	7,13	4,10	0,98
18.09.25	24		52,61	52,01	0,60	70,32	51,03	19,29	7,12	4,11	1,09
19.09.25	24		51,20	50,60	0,60	70,34	51,10	19,24	7,12	4,13	1,05
20.09.25	24		51,69	51,07	0,62	70,58	50,57	20,01	7,13	4,14	1,11
21.09.25	24		53,97	53,34	0,63	70,50	50,56	19,94	7,10	4,14	1,16
Среднее			50,65	50,10	0,55	70,33	51,49	18,83	7,11	4,11	1,01
Итого по УУТЭ	744		1570,28	1553,18							31,44
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											9,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											9,45
Всего за Сентябрь 2025											31,29

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201009
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 2, Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.08.25	24		79,25	78,50	0,75	69,36	54,45	14,91	7,03	4,11	1,29
23.08.25	24		73,81	73,11	0,70	68,27	54,03	14,24	6,74	4,07	1,24
24.08.25	24		78,88	78,06	0,81	70,13	53,55	16,58	7,01	4,16	1,42
25.08.25	24		82,63	81,89	0,73	69,41	53,77	15,64	6,77	4,08	1,37
26.08.25	24		78,33	77,55	0,78	69,83	53,75	16,08	7,02	4,12	1,36
27.08.25	24		83,27	82,50	0,77	69,85	53,55	16,30	7,01	4,14	1,47
28.08.25	24		81,20	80,50	0,70	69,68	53,84	15,84	7,01	4,15	1,39
29.08.25	24		81,63	80,89	0,73	69,71	53,98	15,73	7,02	4,15	1,37
30.08.25	24		80,06	79,33	0,73	69,66	53,87	15,79	7,02	4,13	1,37
31.08.25	24		83,06	82,31	0,75	69,77	53,62	16,15	7,00	4,13	1,45
01.09.25	24		81,84	81,16	0,69	69,58	53,88	15,70	7,01	4,14	1,39
02.09.25	24		83,36	82,67	0,69	69,43	54,06	15,37	6,95	4,11	1,39
03.09.25	24		87,61	86,94	0,67	69,16	54,08	15,08	6,98	4,11	1,43
04.09.25	24		83,56	82,91	0,66	69,30	54,24	15,06	7,00	4,10	1,36
05.09.25	24		77,16	76,50	0,66	69,54	54,26	15,28	7,02	4,13	1,28
06.09.25	24		79,58	78,92	0,66	69,47	54,23	15,24	7,02	4,11	1,32
07.09.25	24		83,16	82,50	0,66	69,51	53,83	15,68	7,02	4,13	1,41
08.09.25	24		81,55	80,91	0,64	69,39	54,09	15,30	7,02	4,12	1,36
09.09.25	24		81,45	80,84	0,61	69,27	54,45	14,82	7,02	4,13	1,32
10.09.25	24		80,91	80,28	0,63	69,26	54,38	14,88	7,01	4,12	1,31
11.09.25	24		82,42	81,81	0,61	69,31	54,08	15,23	7,02	4,12	1,36
12.09.25	24		79,22	78,59	0,63	69,30	54,30	15,00	7,02	4,13	1,29
13.09.25	24		81,48	80,89	0,59	69,40	54,18	15,22	7,02	4,12	1,35
14.09.25	24		82,53	81,92	0,61	69,46	54,08	15,38	7,01	4,12	1,38
15.09.25	24		81,33	80,73	0,59	69,38	54,21	15,17	7,01	4,13	1,34
16.09.25	24		80,30	79,70	0,59	69,40	54,22	15,18	7,01	4,09	1,32
17.09.25	24		84,09	83,52	0,58	69,43	53,86	15,57	7,01	4,10	1,42
18.09.25	24		82,78	82,22	0,56	69,49	53,83	15,66	6,99	4,12	1,40
19.09.25	24		82,33	81,77	0,56	69,53	53,67	15,86	7,00	4,14	1,41
20.09.25	24		84,61	84,05	0,56	69,79	53,40	16,39	7,01	4,14	1,50
21.09.25	24		86,36	85,81	0,55	69,72	53,37	16,35	6,98	4,15	1,53
Среднее	24		81,60	80,94	0,66	69,48	53,97	15,51	6,99	4,12	1,37
Итого по УУТЭ	744		2529,73	2509,28							42,62
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											13,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											12,78
Всего за Сентябрь 2025											42,00

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201008
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: УК Гармония
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП 3, Ж.
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	
22.08.25	24		123,91	116,88	7,03	70,80	51,93	18,87	6,96	4,12	2,59
23.08.25	24		105,91	99,25	6,66	69,91	51,18	18,73	6,68	4,07	2,40
24.08.25	24		113,28	105,75	7,53	71,46	50,03	21,43	6,95	4,15	2,80
25.08.25	24		122,91	115,94	6,97	70,57	50,64	19,93	6,70	4,09	2,67
26.08.25	24		111,53	103,81	7,72	71,29	50,71	20,58	6,95	4,13	2,67
27.08.25	24		114,59	106,97	7,63	71,24	50,64	20,60	6,95	4,15	2,74
28.08.25	24		115,31	107,75	7,56	71,11	50,34	20,77	6,94	4,16	2,76
29.08.25	24		116,47	109,06	7,41	71,09	51,43	19,66	6,95	4,16	2,63
30.08.25	24		114,13	106,69	7,44	71,09	50,66	20,43	6,95	4,15	2,70
31.08.25	24		120,44	112,97	7,47	71,16	49,93	21,23	6,93	4,15	2,94
01.09.25	24		117,13	109,56	7,56	70,98	50,83	20,15	6,94	4,16	2,75
02.09.25	24		121,44	113,78	7,66	70,76	51,27	19,49	6,88	4,13	2,77
03.09.25	24		123,56	115,75	7,81	70,45	51,44	19,01	6,92	4,13	2,76
04.09.25	24		117,53	109,91	7,63	70,66	51,43	19,23	6,93	4,13	2,64
05.09.25	24		111,66	103,94	7,72	71,00	51,21	19,79	6,95	4,16	2,60
06.09.25	24		121,31	113,75	7,56	70,89	50,38	20,51	6,94	4,14	2,86
07.09.25	24		122,16	114,88	7,28	70,87	49,67	21,20	6,94	4,15	2,93
08.09.25	24		111,81	105,22	6,59	70,55	51,07	19,48	6,95	4,15	2,56
09.09.25	24		115,63	107,91	7,72	70,65	51,52	19,13	6,95	4,15	2,60
10.09.25	24		116,97	109,16	7,81	70,63	51,39	19,24	6,94	4,15	2,65
11.09.25	24		114,31	106,47	7,84	70,67	51,35	19,32	6,95	4,15	2,60
12.09.25	24		110,81	103,00	7,81	70,69	51,64	19,05	6,96	4,16	2,49
13.09.25	24		112,94	105,31	7,63	70,78	50,84	19,94	6,95	4,15	2,62
14.09.25	24		118,00	110,41	7,59	70,81	50,48	20,33	6,94	4,14	2,78
15.09.25	24		118,53	110,97	7,56	70,77	50,60	20,17	6,94	4,16	2,77
16.09.25	24		119,44	111,94	7,50	70,80	50,21	20,59	6,94	4,11	2,84
17.09.25	24		116,88	109,22	7,66	70,76	50,74	20,02	6,94	4,13	2,73
18.09.25	24		122,56	115,03	7,53	70,88	50,58	20,30	6,93	4,14	2,88
19.09.25	24		129,91	122,28	7,63	70,93	51,65	19,28	6,94	4,16	2,89
20.09.25	24		130,22	122,63	7,59	71,19	50,84	20,35	6,94	4,16	3,02
21.09.25	24		136,03	128,59	7,44	71,07	50,81	20,26	6,91	4,16	3,16
Среднее			118,30	110,80	7,50	70,86	50,89	19,97	6,92	4,14	2,74
Итого по УУТЭ	744		3667,28	3434,75							84,81
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											25,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											26,10
Всего за Сентябрь 2025											85,21

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____ Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.09.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201010
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 5, ИТП №4, Паркинг
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход. Гкал/ч: отопление - на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=
 Наименьший измеряемый расход. т/сут: M1= M2=

Дата	Т1 час	НС	M1. т	M2. т	dM. т	T1. °C	T2. °C	dT. °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q. Гкал
22.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,78	19,91	0,87	3,80	3,79	0,00
23.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,71	19,86	0,85	3,80	3,79	0,00
24.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,62	19,78	0,84	3,80	3,79	0,00
25.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,52	19,69	0,83	3,80	3,79	0,00
26.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,44	19,63	0,81	3,79	3,78	0,00
27.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,35	19,56	0,79	3,78	3,77	0,00
28.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,25	19,47	0,78	3,77	3,76	0,00
29.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,17	19,39	0,78	3,76	3,76	0,00
30.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,35	0,77	3,77	3,76	0,00
31.08.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,38	0,74	3,76	3,76	0,00
01.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,36	0,76	3,76	3,75	0,00
02.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,35	0,77	3,75	3,75	0,00
03.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,34	0,78	3,75	3,75	0,00
04.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,34	0,78	3,74	3,74	0,00
05.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,37	0,75	3,74	3,74	0,00
06.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,19	19,42	0,77	3,74	3,74	0,00
07.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,23	19,46	0,77	3,74	3,73	0,00
08.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,49	0,79	3,74	3,73	0,00
09.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,50	0,78	3,74	3,74	0,00
10.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,32	19,53	0,79	3,74	3,74	0,00
11.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,57	0,79	3,74	3,73	0,00
12.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,57	0,79	3,74	3,74	0,00
13.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,36	19,57	0,79	3,74	3,74	0,00
14.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,35	19,57	0,78	3,74	3,74	0,00
15.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,30	19,52	0,78	3,74	3,74	0,00
16.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,50	0,78	3,75	3,74	0,00
17.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	19,51	0,77	3,75	3,74	0,00
18.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,25	19,48	0,77	3,74	3,74	0,00
19.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,20	19,42	0,78	3,74	3,74	0,00
20.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,13	19,38	0,75	3,74	3,74	0,00
21.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,07	19,34	0,73	3,74	3,74	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,29	19,50	0,78	3,76	3,75	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Всего за Сентябрь 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев А.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24 СЕН 2025

Д.А. РАССАДИН