

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован:

27.08.2023 г.

Тепловычислитель

ТСВ-1 №0000201129

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

Канал ТВ

Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 2 Жч

Телефон:

Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты:

котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24.00		48.87	50.4	-1.53	73.95	52.01	21.94	672.6	415.6	1.13
24.07.23	24.00		47.09	48.6	-1.51	73.92	51.91	22.01	676.2	419.7	1.08
25.07.23	24.00		47.87	49.31	-1.44	73.84	52.13	21.71	670.8	414.1	1.08
26.07.23	24.00		46.23	47.69	-1.46	73.85	52.34	21.51	674.6	417.8	1.04
27.07.23	24.00		46.48	47.95	-1.47	73.94	52.41	21.53	673.6	417	1.04
28.07.23	24.00		45.95	47.45	-1.5	74.03	52.26	21.77	674.5	418	1.04
29.07.23	24.00		46.31	47.78	-1.47	73.92	52.67	21.25	672.9	415.8	1.03
30.07.23	24.00		48.41	49.91	-1.5	73.85	52.38	21.47	672.6	415.6	1.08
31.07.23	24.00		48.15	49.65	-1.5	73.74	52.49	21.25	673.8	416.6	1.07
01.08.23	24.00		49.51	51.02	-1.51	73.77	52.38	21.39	672.3	415.3	1.1
02.08.23	24.00		48.85	50.35	-1.5	73.59	52.54	21.05	672.2	415.2	1.07
03.08.23	24.00		46.86	48.37	-1.51	73.76	52.72	21.04	674.7	417.3	1.03
04.08.23	24.00		48.24	49.76	-1.52	73.73	52.73	21	672.6	415.6	1.05
05.08.23	24.00		47.25	48.76	-1.51	73.59	53.11	20.48	674.4	417.2	1.01
06.08.23	24.00		50.08	51.61	-1.53	73.46	53.06	20.4	672.8	415.6	1.07
07.08.23	24.00		48.98	50.51	-1.53	73.12	53.27	19.85	674.2	416.9	1.01
08.08.23	24.00		47.64	49.18	-1.54	73.2	52.97	20.23	673.5	415.8	1.01
09.08.23	24.00		45.49	46.99	-1.5	73.85	52.77	21.08	674.3	416.6	1.01
10.08.23	24.00		46.77	48.26	-1.49	73.84	52.88	20.96	674.8	417	1.02
11.08.23	24.00		47.15	48.65	-1.5	73.6	53.04	20.56	672.6	414.7	1.02
12.08.23	24.00		49.26	50.79	-1.53	73.74	52.76	20.98	673.4	415.9	1.08
13.08.23	24.00		48.86	50.38	-1.52	73.65	52.88	20.77	671.2	413.6	1.06
14.08.23	24.00		47.74	49.25	-1.51	73.6	53.02	20.58	673.5	416.3	1.03
15.08.23	24.00		48.66	50.18	-1.52	73.59	53.04	20.55	672.5	414.7	1.04
16.08.23	24.00		48.45	49.95	-1.5	73.62	52.85	20.77	673.2	415.3	1.05
17.08.23	24.00		46.14	47.63	-1.49	73.81	52.95	20.86	668.1	410.5	1.01
18.08.23	24.00		47.59	49.04	-1.45	74.06	52.53	21.53	672.8	415.5	1.07
19.08.23	24.00		47.7	49.17	-1.47	74.18	52.5	21.68	671.1	413.4	1.08
20.08.23	24.00		49.89	51.4	-1.51	74.2	52.51	21.69	671.7	414	1.13
21.08.23	24.00		51.09	52.64	-1.55	74.23	52.33	21.9	671.7	414	1.16
22.08.23	24.00		49.84	51.32	-1.48	74.23	52.5	21.73	671.1	413.6	1.13
Среднее			47.98	49.48	-1.50	73.79	52.64	21.15	672.91	415.62	1.06
Итого по УУТЭ	744.00		1487.40	1533.95							32.83
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											9.91
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											9.53
Всего за Август 2023											32.45

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.

Тепловычислитель

ТСВ-1

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

201110

Канал ТВ

Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 1 Жч

Телефон:

Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24.00		53.67	52.07	1.6	74.07	44.94	29.13	675.1	417.4	1.59
24.07.23	24.00		53.48	51.92	1.56	74.1	44.61	29.49	679.1	421.5	1.58
25.07.23	24.00		51.86	50.31	1.55	73.91	44.68	29.23	674	416.4	1.53
26.07.23	24.00		48.97	47.51	1.46	73.95	44.44	29.51	678	420.2	1.46
27.07.23	24.00		51.79	50.3	1.49	74.11	44.6	29.51	676.9	419	1.54
28.07.23	24.00		47.5	46.04	1.46	74.04	44.53	29.51	676.9	420.1	1.42
29.07.23	24.00		53.34	51.8	1.54	74.09	44.54	29.55	676	418.4	1.58
30.07.23	24.00		54.18	52.63	1.55	73.95	45.25	28.7	675.2	417.6	1.57
31.07.23	24.00		52.82	51.31	1.51	73.88	44.72	29.16	676.1	418.6	1.55
01.08.23	24.00		52.73	51.23	1.5	73.88	44.8	29.08	675.1	417.3	1.53
02.08.23	24.00		53.72	52.16	1.56	73.75	44.65	29.1	675.8	417.7	1.57
03.08.23	24.00		51.28	49.81	1.47	73.91	44.53	29.38	677.8	419.7	1.51
04.08.23	24.00		50.46	48.98	1.48	73.84	44.63	29.21	675.5	417.8	1.48
05.08.23	24.00		51.45	49.93	1.52	73.72	44.97	28.75	677.8	419.9	1.49
06.08.23	24.00		52.16	50.67	1.49	73.49	45.53	27.96	675.9	417.8	1.48
07.08.23	24.00		51.09	49.63	1.46	73.26	45.17	28.09	676.9	419.1	1.44
08.08.23	24.00		49.2	47.74	1.46	73.26	45.45	27.81	676.1	418.1	1.39
09.08.23	24.00		49.17	47.72	1.45	73.99	44.94	29.05	676.7	419.3	1.44
10.08.23	24.00		49.48	48.04	1.44	73.95	45.12	28.83	677.3	419.3	1.44
11.08.23	24.00		47.4	45.97	1.43	73.65	45.09	28.56	675.2	417.3	1.37
12.08.23	24.00		48.33	46.92	1.41	73.76	45.02	28.74	676.3	418.3	1.4
13.08.23	24.00		54.04	52.49	1.55	73.82	45.34	28.48	674	416.4	1.55
14.08.23	24.00		50.57	49.1	1.47	73.73	44.97	28.76	676	418.5	1.46
15.08.23	24.00		49.88	48.39	1.49	73.61	45.25	28.36	674.7	416.8	1.43
16.08.23	24.00		48.25	46.8	1.45	73.69	45.06	28.63	675.8	417.4	1.4
17.08.23	24.00		49.67	48.23	1.44	73.92	45.5	28.42	670.5	412.2	1.43
18.08.23	24.00		47.81	46.4	1.41	74.08	45.31	28.77	676.5	417.9	1.39
19.08.23	24.00		50.07	48.58	1.49	74.28	45.27	29.01	673.6	415	1.47
20.08.23	24.00		51.67	50.14	1.53	74.22	45.64	28.58	674.8	416.9	1.5
21.08.23	24.00		52.98	51.43	1.55	74.38	45.13	29.25	673.9	416.3	1.56
22.08.23	24.00		55.09	53.52	1.57	74.35	45.36	28.99	674.4	416.2	1.6
Среднее			51.10	49.61	1.49	73.89	45.00	28.89	675.74	417.88	1.49
Итого по УУТЭ	744.00		1584.11	1537.77							46.15
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											13.13
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											13.40
Всего за Август 2023											46.42

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель: ТСВ-1 №0000201128
 Канал ТВ: Схема учета: Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 1 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

T1/T2 =

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24		26.5	27.03	-0.53	72.15	59.39	12.76	666.5	411.6	0.34
24.07.23	24		27.16	27.77	-0.61	72.2	59.15	13.05	670.3	415.5	0.36
25.07.23	24		26.81	27.45	-0.64	72.09	59.31	12.78	665.1	410.1	0.35
26.07.23	24		26.82	27.45	-0.63	72.13	59.25	12.88	668.6	414	0.35
27.07.23	24		26.44	27.05	-0.61	72.17	59.57	12.6	667.1	412.4	0.34
28.07.23	24		26.14	26.72	-0.58	72.28	59.34	12.94	668.4	413.3	0.34
29.07.23	24		28.87	29.45	-0.58	72.32	59.03	13.29	666.6	411.6	0.39
30.07.23	24		27.82	28.45	-0.63	72.15	59.22	12.93	665.5	410.4	0.37
31.07.23	24		28.14	28.77	-0.63	72.09	59.07	13.02	666.7	411.8	0.37
01.08.23	24		27.4	28.01	-0.61	72.06	59.31	12.75	665.2	410.6	0.35
02.08.23	24		27.45	28.06	-0.61	71.89	59.31	12.58	665.7	410.5	0.35
03.08.23	24		26.81	27.4	-0.59	72.07	59.15	12.92	668.1	413.1	0.35
04.08.23	24		27.29	27.91	-0.62	72.08	59.18	12.9	665.7	410.8	0.35
05.08.23	24		25.94	26.51	-0.57	71.82	59.66	12.16	667.8	412.9	0.32
06.08.23	24		27.77	28.36	-0.59	71.8	59.3	12.5	666	410.7	0.35
07.08.23	24		27.58	28.16	-0.58	71.49	59.62	11.87	667.4	412.3	0.33
08.08.23	24		27.24	27.82	-0.58	71.54	59.63	11.91	666.8	411.4	0.33
09.08.23	24		25.95	26.57	-0.62	72.1	59.31	12.79	667.6	412.2	0.34
10.08.23	24		25.43	26.04	-0.61	72.05	59.62	12.43	668.2	412.4	0.32
11.08.23	24		25.68	26.28	-0.6	71.85	59.51	12.34	665.7	410.6	0.32
12.08.23	24		27.73	28.35	-0.62	72.11	58.99	13.12	667.1	411	0.37
13.08.23	24		26.36	26.97	-0.61	71.91	59.25	12.66	665.1	409.1	0.34
14.08.23	24		26.84	27.45	-0.61	71.91	59.4	12.51	667.2	411.7	0.34
15.08.23	24		26.41	27.01	-0.6	71.83	59.56	12.27	666	410.2	0.33
16.08.23	24		26.65	27.25	-0.6	71.9	59.33	12.57	666.6	410.7	0.34
17.08.23	24		25.35	25.93	-0.58	72.04	59.33	12.71	661.2	405.4	0.33
18.08.23	24		24.84	25.41	-0.57	72.2	59.54	12.66	666.8	410.9	0.32
19.08.23	24		25.07	25.68	-0.61	72.35	59.29	13.06	664.6	408.3	0.33
20.08.23	24		26.95	27.57	-0.62	72.47	59.21	13.26	666.1	409.5	0.36
21.08.23	24		25.4	26	-0.6	72.36	59.27	13.09	665.8	409.3	0.34
22.08.23	24		25.91	26.47	-0.56	72.41	59.42	12.99	665.6	409.4	0.34
Среднее	24		26.67	27.27	-0.60	72.06	59.34	12.72	666.49	411.09	0.34
Итого по УУТЭ	744		826.75	845.35							10.66
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											0.00
Досчет за НС											3.09
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											10.46
Всего за Август 2023											

Период расчета по среднему: с по час.
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован:

27.08.2023 г.

Тепловычислитель

ТСВ-1 №0000201104

Канал ТВ

Схема учета

Код абонента KB=

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул. Орбитальная, д. 9, корп. 1, ИТП 6 Жч

Телефон:

Договор:

№ 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты:

котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
23.07.23	24.00		35.86	35.58	0.28	72.06	53.12	18.94	664.9	414.6	0.7
24.07.23	24.00		35.9	35.66	0.24	72.08	52.68	19.4	669.1	419	0.72
25.07.23	24.00		38.33	38.07	0.26	72.1	51.92	20.18	664.3	413.8	0.8
26.07.23	24.00		35.57	35.33	0.24	72	53.28	18.72	667.6	417.1	0.69
27.07.23	24.00		35.19	34.95	0.24	72.09	53.15	18.94	666	416.2	0.69
28.07.23	24.00		34.47	34.25	0.22	72.15	53.1	19.05	667	416.7	0.67
29.07.23	24.00		35.13	34.87	0.26	72.04	53.41	18.63	665.7	415.6	0.67
30.07.23	24.00		36.44	36.18	0.26	71.99	53.24	18.75	664.9	414.9	0.71
31.07.23	24.00		36.03	35.76	0.27	71.89	53.23	18.66	665.6	415.7	0.69
01.08.23	24.00		36.46	36.21	0.25	71.99	52.97	19.02	664.7	414.7	0.72
02.08.23	24.00		35.51	35.25	0.26	71.71	53.51	18.2	665.3	415	0.67
03.08.23	24.00		35.74	35.49	0.25	71.97	52.77	19.2	667.2	416.8	0.71
04.08.23	24.00		35.03	34.78	0.25	71.87	53.48	18.39	665.1	414.9	0.66
05.08.23	24.00		36.04	35.78	0.26	71.84	53.31	18.53	667.1	416.8	0.69
06.08.23	24.00		36.9	36.6	0.3	71.69	53.59	18.1	665.3	414.8	0.7
07.08.23	24.00		36.1	35.82	0.28	71.34	54.56	16.78	666.2	415.7	0.63
08.08.23	24.00		36.21	35.94	0.27	71.42	53.91	17.51	665.4	414.7	0.65
09.08.23	24.00		34.25	34.03	0.22	71.96	53.6	18.36	666.2	415.6	0.65
10.08.23	24.00		34.81	34.57	0.24	71.98	53.49	18.49	666.8	416.1	0.66
11.08.23	24.00		34.46	34.21	0.25	71.74	54.03	17.71	664.5	413.8	0.62
12.08.23	24.00		34.5	34.27	0.23	71.83	53.37	18.46	665.2	414.9	0.65
13.08.23	24.00		36.33	36.06	0.27	71.83	53.52	18.31	663.4	413.4	0.7
14.08.23	24.00		34.89	34.65	0.24	71.74	53.48	18.26	665.8	415.5	0.66
15.08.23	24.00		35.89	35.65	0.24	71.81	53.2	18.61	664.5	414	0.69
16.08.23	24.00		35.14	34.9	0.24	71.77	53.12	18.65	665.2	414.6	0.67
17.08.23	24.00		34.97	34.73	0.24	71.99	53	18.99	659.5	409.4	0.68
18.08.23	24.00		34.35	34.12	0.23	72.15	52.9	19.25	665.2	414.8	0.68
19.08.23	24.00		35.03	34.79	0.24	72.31	52.77	19.54	662.7	412.2	0.71
20.08.23	24.00		34.86	34.65	0.21	72.31	52.62	19.69	664.2	414	0.71
21.08.23	24.00		34.25	34.03	0.22	72.24	53.34	18.9	663.7	413.3	0.67
22.08.23	24.00		34.81	34.57	0.24	72.28	53.12	19.16	663.8	413.5	0.68
Среднее			35.47	35.22	0.25	71.94	53.25	18.69	665.23	414.91	0.68
Итого по УУТЭ	744.00		1099.45	1091.75							21.20
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											6.17
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											6.15
Всего за Август 2023											21.18

Период расчета по среднему:

с

по

час.

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
 Тепловычислитель: ТСВ-1 №0000201105
 Канал ТВ: Схема учета: Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 5 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
23.07.23	24		44.31	44.11	0.2	74.26	50.04	24.22	675.8	415.4	1.17
24.07.23	24		41.72	41.48	0.24	74.21	50.74	23.47	679.8	419.6	1.07
25.07.23	24		42.36	42.12	0.24	74.16	50.75	23.41	674.2	414.1	1.08
26.07.23	24		42.89	42.64	0.25	74.2	50.74	23.46	677.9	417.9	1.1
27.07.23	24		42.52	42.27	0.25	74.27	50.42	23.85	676.8	416.7	1.1
28.07.23	24		42.29	42.19	0.1	74.35	50.66	23.69	677.5	417.6	1.09
29.07.23	24		43.31	43.08	0.23	74.23	50.4	23.83	675.3	415.9	1.12
30.07.23	24		43	42.81	0.19	74.12	50.91	23.21	675.1	415.5	1.09
31.07.23	24		43.18	42.94	0.24	74.04	50.67	23.37	676.2	416.5	1.1
01.08.23	24		44.72	44.49	0.23	74.05	50.62	23.43	675.4	415.2	1.14
02.08.23	24		43.67	43.45	0.22	73.88	50.71	23.17	675.1	415.3	1.1
03.08.23	24		43.04	42.84	0.2	74.09	50.76	23.33	677.4	417.4	1.1
04.08.23	24		41.94	41.78	0.16	73.99	51.22	22.77	675.7	415.5	1.04
05.08.23	24		43.4	43.22	0.18	73.92	50.9	23.02	677.4	417.3	1.09
06.08.23	24		44.48	44.27	0.21	73.74	51.5	22.24	675.9	415.8	1.09
07.08.23	24		42.46	42.24	0.22	73.37	52.09	21.28	677.5	417.1	0.99
08.08.23	24		42.38	42.21	0.17	73.5	52.35	21.15	676.4	415.7	0.99
09.08.23	24		40.64	40.43	0.21	74.15	51.19	22.96	677	416.5	1.02
10.08.23	24		40.47	40.26	0.21	74.11	51.52	22.59	677.8	417.3	1
11.08.23	24		40.96	40.73	0.23	73.9	51.5	22.4	675.6	415.1	1
12.08.23	24		41.69	41.49	0.2	73.96	51.61	22.35	676.3	416.1	1.02
13.08.23	24		42.9	42.65	0.25	73.92	51.17	22.75	674	413.9	1.07
14.08.23	24		41.97	41.72	0.25	73.87	51.6	22.27	676.3	416.3	1.03
15.08.23	24		42.54	42.34	0.2	73.86	51.26	22.6	674.9	414.8	1.06
16.08.23	24		43.08	42.8	0.28	73.92	50.78	23.14	675.6	416	1.08
17.08.23	24		42.27	42.02	0.25	74.13	50.98	23.15	670.4	410.8	1.07
18.08.23	24		41.94	41.72	0.22	74.35	50.53	23.82	675.5	415.4	1.09
19.08.23	24		41.42	41.19	0.23	74.46	50.66	23.8	673.6	413.7	1.08
20.08.23	24		43.45	43.25	0.2	74.44	50.75	23.69	674.5	414.8	1.13
21.08.23	24		42.16	41.83	0.33	74.46	50.76	23.7	674.5	414.9	1.09
22.08.23	24		42.34	42.06	0.28	74.48	50.7	23.78	674.2	414.7	1.11
Среднее			42.56	42.34	0.22	74.08	50.98	23.09	675.79	415.77	1.07
Итого по УУТЭ	744		1319.50	1312.63							33.31
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											9.77
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											9.67
Всего за Август 2023											33.21

Период расчета по среднему: с по час.
 Период расчета по договору: с по сут.
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2023 года**

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 27.08.2023 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201083 Сетевой номер N
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 3 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу:
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Идентификатор ИД=

T1/T2 =

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
23.07.23	24.00		21.88	22.06	-0.18	70.33	42.8	27.53	665	407.9	0.62
24.07.23	24.00		21.54	21.78	-0.24	70.25	43.22	27.03	668.5	412.5	0.6
25.07.23	24.00		21.01	21.29	-0.28	70.07	43.39	26.68	663.4	407.1	0.57
26.07.23	24.00		20.24	20.49	-0.25	70.03	43.8	26.23	667.1	410.6	0.54
27.07.23	24.00		19.8	20.01	-0.21	69.98	44.55	25.43	665.6	409.3	0.52
28.07.23	24.00		20.84	21.05	-0.21	70.29	43.23	27.06	666.2	410.4	0.58
29.07.23	24.00		21.43	21.63	-0.2	70.29	43.15	27.14	664.9	408.5	0.6
30.07.23	24.00		22.21	22.48	-0.27	70.28	42.72	27.56	664.5	408.2	0.63
31.07.23	24.00		20.71	20.96	-0.25	70	43.51	26.49	665.6	409.1	0.56
01.08.23	24.00		21.01	21.27	-0.26	70.1	43.22	26.88	664.2	407.8	0.58
02.08.23	24.00		21.22	21.45	-0.23	69.91	43.78	26.13	664.2	408.3	0.57
03.08.23	24.00		20.65	20.88	-0.23	70.05	43.69	26.36	666.4	410.7	0.56
04.08.23	24.00		20.23	20.47	-0.24	69.96	44.09	25.87	664.8	408.3	0.54
05.08.23	24.00		21.22	21.42	-0.2	69.98	43.53	26.45	666.7	410.3	0.57
06.08.23	24.00		22.24	22.45	-0.21	70.01	43.06	26.95	665.2	408.5	0.61
07.08.23	24.00		21.74	21.96	-0.22	69.7	43.46	26.24	666.3	409.4	0.58
08.08.23	24.00		21.87	22.11	-0.24	69.73	43.52	26.21	665.1	408.7	0.59
09.08.23	24.00		20.3	20.57	-0.27	70.11	43.67	26.44	666	410.1	0.55
10.08.23	24.00		21.15	21.42	-0.27	70.19	43.26	26.93	667.2	410.5	0.59
11.08.23	24.00		20.07	20.32	-0.25	69.84	44.33	25.51	664.7	408.5	0.53
12.08.23	24.00		21.61	21.88	-0.27	70.25	42.81	27.44	665.5	409.6	0.61
13.08.23	24.00		22.2	22.45	-0.25	70.15	43.22	26.93	663.4	407.5	0.62
14.08.23	24.00		20.68	20.96	-0.28	69.94	43.73	26.21	666	409.8	0.56
15.08.23	24.00		20.85	21.1	-0.25	69.94	43.89	26.05	664.9	408.3	0.56
16.08.23	24.00		20.79	21.01	-0.22	69.94	43.97	25.97	665.4	408.8	0.55
17.08.23	24.00		20.51	20.75	-0.24	70.11	43.69	26.42	660.1	403.4	0.56
18.08.23	24.00		20.46	20.68	-0.22	70.28	43.88	26.4	665.4	408.7	0.56
19.08.23	24.00		19.89	20.17	-0.28	70.35	43.96	26.39	663.6	406.9	0.54
20.08.23	24.00		21.41	21.67	-0.26	70.58	42.93	27.65	664.4	408.1	0.6
21.08.23	24.00		20.13	20.37	-0.24	70.34	44.08	26.26	664.7	407.9	0.54
22.08.23	24.00		21.6	21.79	-0.19	70.53	43.37	27.16	664.3	407.3	0.61
Среднее			21.02	21.25	-0.24	70.11	43.53	26.58	665.14	408.74	0.57
Итого по УУТЭ	744.00		651.49	658.90							17.80
Вычет с 23.07.23 по 31.07.23											5.21
Досчет за НС											0.00
Досчет с 23.08.23 по 31.08.23											5.17
Всего за Август 2023											17.76

Период расчета по среднему: с по час.

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Иванцов А.А./