

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{кв}=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.07.25	24		80,44	80,70	-0,27	70,13	54,24	15,89	7,06	4,30	1,47
23.07.25	24		81,97	82,22	-0,25	69,93	52,72	17,21	7,05	4,29	1,53
24.07.25	24		83,48	83,83	-0,34	69,69	53,43	16,26	7,05	4,28	1,48
25.07.25	24		84,47	84,84	-0,38	69,63	53,60	16,03	7,06	4,28	1,47
26.07.25	24		84,27	84,67	-0,41	69,51	54,11	15,40	7,07	4,28	1,41
27.07.25	24		84,47	84,88	-0,41	69,64	54,09	15,55	7,06	4,28	1,43
28.07.25	24		83,25	83,64	-0,39	69,78	53,85	15,93	7,06	4,27	1,45
29.07.25	24		83,27	83,72	-0,45	69,78	53,68	16,10	7,05	4,26	1,45
30.07.25	24		84,69	85,13	-0,44	69,69	54,30	15,39	7,05	4,26	1,44
31.07.25	24		81,91	82,31	-0,41	69,92	53,97	15,95	7,04	4,24	1,43
01.08.25	24		82,86	83,33	-0,47	70,06	53,66	16,40	7,04	4,25	1,49
02.08.25	24		83,05	83,47	-0,42	70,15	53,88	16,27	7,04	4,25	1,47
03.08.25	24		84,17	84,58	-0,41	70,06	53,66	16,40	7,05	4,26	1,50
04.08.25	24		84,05	84,48	-0,44	69,96	53,51	16,45	7,00	4,22	1,49
05.08.25	24		83,61	84,05	-0,44	70,13	53,62	16,51	7,03	4,25	1,49
06.08.25	24		76,56	76,92	-0,36	70,04	52,62	17,42	6,69	4,13	1,44
07.08.25	24		54,83	55,09	-0,27	60,37	44,67	15,70	4,46	2,96	1,20
08.08.25	24		85,75	86,13	-0,38	70,34	53,07	17,27	7,05	4,26	1,59
09.08.25	24		85,84	86,20	-0,36	70,53	52,97	17,56	7,08	4,29	1,64
10.08.25	24		86,59	86,94	-0,34	70,58	52,89	17,69	7,07	4,29	1,68
11.08.25	24		97,75	98,30	-0,55	70,62	49,83	20,79	7,09	4,31	2,20
12.08.25	24		242,33	244,13	-1,80	71,08	58,66	12,42	7,07	4,32	2,10
13.08.25	24		349,80	352,09	-2,30	71,53	66,37	5,16	7,05	4,31	1,78
14.08.25	24		136,38	138,03	-1,66	42,06	39,45	2,61	5,14	4,14	0,38
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	27,34	25,85	1,49	4,32	4,36	0,00
16.08.25	24		93,92	94,27	-0,34	36,42	34,05	2,37	4,99	4,33	0,70
17.08.25	24		349,92	350,44	-0,52	72,55	66,72	5,83	7,03	4,32	2,02
18.08.25	24		350,83	352,36	-1,53	72,46	67,11	5,35	7,07	4,33	1,85
19.08.25	24		339,83	341,86	-2,03	71,97	66,58	5,39	6,84	4,17	1,75
20.08.25	24		351,56	353,59	-2,03	71,40	65,99	5,41	6,99	4,20	1,87
21.08.25	24		225,88	227,16	-1,28	71,56	59,21	12,35	7,03	4,19	1,85
Среднее			134,76	135,46	-0,70	66,74	53,62	13,11	6,73	4,22	1,49
Итого по УУТЭ	744		4177,70	4199,34							46,07
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											16,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											18,70
Всего за Август 2025											48,07

Период расчета по среднему:

с

по

Период расчета по договору:

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.

Тепловычислитель ТСВ-2

Сетевой номер N

Идентификатор ИД= 201087

Канал ТВ Схема учета

Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 2, ВСТР

Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2=

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,41	21,50	-0,09	2,85	2,87	0,00
23.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,44	21,57	-0,13	2,83	2,86	0,00
24.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,53	21,61	-0,08	2,82	2,84	0,00
25.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,57	21,68	-0,11	2,81	2,83	0,00
26.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,71	21,80	-0,09	2,80	2,82	0,00
27.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,85	21,94	-0,09	2,78	2,81	0,00
28.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,00	22,12	-0,12	2,78	2,80	0,00
29.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,16	22,29	-0,13	2,77	2,79	0,00
30.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,21	22,36	-0,15	2,76	2,78	0,00
31.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,35	22,50	-0,15	2,75	2,77	0,00
01.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,36	22,51	-0,15	2,74	2,77	0,00
02.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,36	22,51	-0,15	2,73	2,75	0,00
03.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,22	22,35	-0,13	2,71	2,73	0,00
04.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,21	22,35	-0,14	2,71	2,73	0,00
05.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,28	22,38	-0,10	2,71	2,73	0,00
06.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,32	22,40	-0,08	2,70	2,72	0,00
07.08.25	24		0,00	0,04	-0,04	22,19	22,31	-0,12	3,53	3,55	0,00
08.08.25	24		0,00	0,08	-0,08	22,17	22,30	-0,13	4,13	4,15	0,00
09.08.25	24		0,00	0,07	-0,07	22,16	22,36	-0,20	4,15	4,17	0,00
10.08.25	24		0,00	0,07	-0,07	22,10	22,34	-0,24	4,15	4,17	0,00
11.08.25	24		0,00	0,07	-0,07	22,10	22,35	-0,25	4,17	4,19	0,00
12.08.25	24		0,00	0,03	-0,03	22,08	22,30	-0,22	4,21	4,23	0,00
13.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,06	22,20	-0,14	4,23	4,25	0,00
14.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,03	22,13	-0,10	4,18	4,20	0,00
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,91	22,00	-0,09	4,14	4,16	0,00
16.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,85	21,90	-0,05	4,12	4,14	0,00
17.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,75	21,86	-0,11	4,08	4,11	0,00
18.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,76	21,87	-0,11	4,05	4,07	0,00
19.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,79	21,88	-0,09	4,03	4,05	0,00
20.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,82	-0,08	4,01	4,04	0,00
21.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,62	21,70	-0,08	3,98	4,00	0,00
Среднее			0,00	0,01	-0,01	21,98	22,10	-0,13	3,40	3,42	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,35							0,00
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Всего за Август 2025											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201128
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		28,09	27,80	0,28	68,13	56,76	11,37	6,95	4,18	0,36
23.07.25	24		28,72	28,47	0,25	67,93	56,46	11,47	6,95	4,17	0,37
24.07.25	24		29,16	28,81	0,35	67,72	56,80	10,92	6,95	4,16	0,36
25.07.25	24		29,27	28,92	0,35	67,65	56,72	10,93	6,95	4,16	0,36
26.07.25	24		29,27	28,95	0,32	67,59	56,69	10,90	6,95	4,17	0,36
27.07.25	24		28,89	28,56	0,33	67,66	56,59	11,07	6,95	4,16	0,36
28.07.25	24		28,03	27,67	0,36	67,76	56,89	10,87	6,95	4,15	0,34
29.07.25	24		27,95	27,59	0,36	67,77	56,63	11,14	6,93	4,14	0,35
30.07.25	24		28,03	27,72	0,31	67,69	56,88	10,81	6,94	4,14	0,34
31.07.25	24		27,03	26,75	0,28	67,86	56,88	10,98	6,93	4,12	0,33
01.08.25	24		26,80	26,51	0,29	67,96	56,70	11,26	6,93	4,13	0,34
02.08.25	24		27,32	27,02	0,30	68,08	56,60	11,48	6,93	4,13	0,36
03.08.25	24		27,52	27,20	0,32	68,01	56,75	11,26	6,94	4,14	0,35
04.08.25	24		27,32	27,00	0,32	67,94	56,91	11,03	6,90	4,10	0,34
05.08.25	24		26,92	26,59	0,34	68,02	56,97	11,05	6,93	4,12	0,34
06.08.25	24		27,35	26,91	0,44	68,34	56,50	11,84	6,95	4,14	0,37
07.08.25	24		24,66	24,05	0,62	67,83	56,47	11,36	6,69	4,10	0,33
08.08.25	24		18,56	17,86	0,70	56,33	46,98	9,35	4,99	3,38	0,26
09.08.25	24		28,72	28,23	0,49	68,51	55,87	12,64	6,98	4,17	0,42
10.08.25	24		29,63	29,02	0,60	68,59	55,60	12,99	6,96	4,16	0,45
11.08.25	24		28,21	27,61	0,60	68,48	56,21	12,27	6,98	4,18	0,40
12.08.25	24		28,98	28,25	0,73	68,58	55,77	12,81	6,98	4,19	0,44
13.08.25	24		28,66	27,92	0,73	68,69	55,84	12,85	6,96	4,18	0,43
14.08.25	24		25,73	24,20	1,53	41,28	37,77	3,51	4,06	3,05	0,17
15.08.25	24		1,08	0,00	1,08	26,66	26,25	0,41	2,13	2,15	0,03
16.08.25	24		15,02	13,16	1,85	35,40	31,83	3,57	3,55	2,87	0,19
17.08.25	24		30,47	29,09	1,38	69,51	54,44	15,07	6,95	4,19	0,55
18.08.25	24		25,23	23,96	1,27	69,01	55,84	13,17	6,99	4,20	0,43
19.08.25	24		26,75	25,50	1,25	68,95	56,09	12,86	6,76	4,05	0,42
20.08.25	24		28,63	27,45	1,17	68,45	56,14	12,31	6,91	4,08	0,44
21.08.25	24		28,40	27,51	0,89	68,86	55,52	13,34	6,95	4,06	0,45
Среднее			26,34	25,69	0,65	64,56	53,69	10,87	6,51	3,98	0,36
Итого по УУТЭ	744		816,39	796,29							11,06
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											3,80
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											4,60
Всего за Август 2025											11,86

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



с

по

с

по

Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201129
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		64,19	64,73	-0,55	69,64	52,61	17,03	6,79	4,11	1,18
23.07.25	24		66,39	66,92	-0,53	69,40	52,79	16,61	6,79	4,10	1,18
24.07.25	24		67,66	68,22	-0,56	69,16	52,98	16,18	6,79	4,09	1,17
25.07.25	24		65,92	66,53	-0,61	69,09	53,47	15,62	6,79	4,09	1,10
26.07.25	24		67,67	68,31	-0,64	69,00	53,43	15,57	6,80	4,09	1,13
27.07.25	24		66,38	66,98	-0,61	69,08	53,21	15,87	6,80	4,09	1,13
28.07.25	24		64,75	65,36	-0,61	69,20	53,20	16,00	6,79	4,08	1,11
29.07.25	24		63,94	64,47	-0,53	69,21	53,33	15,88	6,78	4,07	1,09
30.07.25	24		64,50	65,11	-0,61	69,12	53,61	15,51	6,79	4,07	1,08
31.07.25	24		64,27	64,89	-0,63	69,36	52,68	16,68	6,77	4,05	1,15
01.08.25	24		62,25	62,77	-0,52	69,46	53,20	16,26	6,78	4,06	1,09
02.08.25	24		62,55	63,11	-0,56	69,56	52,89	16,67	6,77	4,06	1,13
03.08.25	24		64,17	64,77	-0,59	69,49	52,84	16,65	6,78	4,07	1,15
04.08.25	24		65,98	66,55	-0,56	69,43	52,07	17,36	6,74	4,03	1,22
05.08.25	24		63,27	63,81	-0,55	69,55	52,54	17,01	6,77	4,05	1,16
06.08.25	24		61,83	62,38	-0,55	69,84	52,27	17,57	6,79	4,07	1,16
07.08.25	24		58,39	58,66	-0,27	69,66	51,65	18,01	6,77	4,24	1,13
08.08.25	24		36,73	36,78	-0,05	60,42	44,50	15,92	6,81	5,35	0,73
09.08.25	24		63,92	64,42	-0,50	69,97	51,67	18,30	6,82	4,10	1,25
10.08.25	24		65,03	65,58	-0,55	70,03	51,10	18,93	6,81	4,10	1,32
11.08.25	24		62,98	63,50	-0,52	69,98	51,90	18,08	6,82	4,11	1,22
12.08.25	24		62,16	62,61	-0,45	70,06	52,18	17,88	6,82	4,12	1,20
13.08.25	24		61,45	61,98	-0,53	70,19	51,71	18,48	6,81	4,11	1,22
14.08.25	24		78,70	77,77	0,94	42,24	38,36	3,88	4,65	3,73	0,38
15.08.25	24		1,61	0,08	1,53	28,03	27,12	0,91	3,28	3,37	0,04
16.08.25	24		34,56	33,56	1,00	36,81	31,50	5,31	4,39	3,76	0,48
17.08.25	24		62,08	62,42	-0,34	71,04	50,07	20,97	6,79	4,12	1,40
18.08.25	24		58,94	59,28	-0,34	70,94	50,66	20,28	6,82	4,13	1,27
19.08.25	24		62,94	63,34	-0,41	70,61	51,02	19,59	6,60	3,98	1,31
20.08.25	24		64,97	65,50	-0,53	70,10	51,35	18,75	6,75	4,01	1,30
21.08.25	24		62,17	62,66	-0,48	70,51	51,25	19,26	6,78	4,00	1,28
Среднее			60,40	60,74	-0,35	66,13	50,10	16,03	6,52	4,08	1,09
Итого по УУТЭ	744		1872,34	1883,05							33,80
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											12,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											13,10
Всего за Август 2025											34,80

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201083
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		46,13	46,40	-0,27	68,18	54,61	13,57	6,79	4,10	0,70
23.07.25	24		47,09	47,36	-0,27	67,96	54,74	13,22	6,79	4,09	0,70
24.07.25	24		48,05	48,32	-0,27	67,77	54,76	13,01	6,78	4,08	0,70
25.07.25	24		49,32	49,62	-0,30	67,73	54,24	13,49	6,79	4,09	0,74
26.07.25	24		51,08	51,41	-0,34	67,73	53,45	14,28	6,80	4,09	0,81
27.07.25	24		48,18	48,45	-0,27	67,69	54,08	13,61	6,79	4,09	0,74
28.07.25	24		44,63	44,92	-0,29	67,69	55,16	12,53	6,79	4,08	0,63
29.07.25	24		45,87	46,16	-0,30	67,75	55,26	12,49	6,78	4,06	0,65
30.07.25	24		45,78	46,08	-0,30	67,67	55,64	12,03	6,79	4,07	0,63
31.07.25	24		45,26	45,56	-0,30	67,88	55,18	12,70	6,77	4,05	0,65
01.08.25	24		44,91	45,18	-0,27	67,98	55,14	12,84	6,77	4,05	0,65
02.08.25	24		44,03	44,30	-0,27	68,05	55,54	12,51	6,77	4,05	0,62
03.08.25	24		46,52	46,82	-0,30	68,06	55,13	12,93	6,78	4,06	0,68
04.08.25	24		46,13	46,42	-0,29	67,98	55,03	12,95	6,74	4,02	0,67
05.08.25	24		45,38	45,70	-0,31	68,07	55,43	12,64	6,77	4,05	0,65
06.08.25	24		45,43	45,73	-0,30	68,35	55,19	13,16	6,79	4,07	0,67
07.08.25	24		41,75	41,99	-0,24	68,03	54,18	13,85	6,53	4,03	0,62
08.08.25	24		33,17	33,26	-0,09	56,68	43,01	13,67	4,74	3,21	0,51
09.08.25	24		47,20	47,51	-0,31	68,50	54,85	13,65	6,82	4,10	0,73
10.08.25	24		49,12	49,45	-0,34	68,61	54,41	14,20	6,81	4,09	0,79
11.08.25	24		48,34	48,66	-0,32	68,56	54,45	14,11	6,82	4,11	0,77
12.08.25	24		46,89	47,20	-0,31	68,59	54,94	13,65	6,82	4,12	0,72
13.08.25	24		47,56	47,88	-0,31	68,73	54,44	14,29	6,80	4,11	0,76
14.08.25	24		62,48	62,72	-0,23	40,60	36,58	4,02	2,95	2,07	0,20
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	24,00	23,06	0,94	0,60	0,67	0,00
16.08.25	24		27,96	28,11	-0,15	34,02	30,04	3,98	2,58	1,94	0,25
17.08.25	24		45,96	46,27	-0,31	69,43	54,03	15,40	6,79	4,12	0,79
18.08.25	24		45,16	45,49	-0,34	69,34	54,27	15,07	6,82	4,13	0,75
19.08.25	24		45,85	46,16	-0,30	69,14	54,41	14,73	6,60	3,98	0,74
20.08.25	24		49,10	49,44	-0,34	68,64	54,68	13,96	6,75	4,01	0,77
21.08.25	24		47,31	47,62	-0,30	68,98	54,66	14,32	6,79	4,00	0,76
Среднее			44,57	44,84	-0,28	64,46	51,95	12,51	6,25	3,80	0,65
Итого по УУТЭ	744		1381,64	1390,19							20,01
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											7,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											7,60
Всего за Август 2025											20,21

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201107
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 4, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,28	21,98	0,30	4,19	4,21	0,00
23.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,26	21,97	0,29	4,16	4,19	0,00
24.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,34	22,04	0,30	4,13	4,17	0,00
25.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,41	22,11	0,30	4,11	4,15	0,00
26.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,64	22,34	0,30	4,10	4,14	0,00
27.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,84	22,54	0,30	4,10	4,13	0,00
28.07.25	24		0,00	0,00	0,00	23,07	22,79	0,28	4,10	4,14	0,00
29.07.25	24		0,00	0,00	0,00	23,27	22,98	0,29	4,11	4,15	0,00
30.07.25	24		0,00	0,00	0,00	23,32	23,02	0,30	4,10	4,15	0,00
31.07.25	24		0,00	0,00	0,00	23,53	23,25	0,28	4,11	4,16	0,00
01.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,61	23,32	0,29	4,11	4,16	0,00
02.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,62	23,32	0,30	4,11	4,16	0,00
03.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,35	23,05	0,30	4,10	4,14	0,00
04.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,33	23,03	0,30	4,10	4,14	0,00
05.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,40	23,12	0,28	4,11	4,16	0,00
06.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,37	23,11	0,26	4,12	4,16	0,00
07.08.25	24		0,00	0,00	0,00	23,07	22,83	0,24	4,10	4,15	0,00
08.08.25	24		0,00	0,01	-0,01	22,74	23,42	-0,68	3,71	3,79	0,00
09.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,67	22,34	0,33	3,35	3,44	0,00
10.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,64	22,30	0,34	3,34	3,43	0,00
11.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,66	22,34	0,32	3,34	3,43	0,00
12.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,61	22,29	0,32	3,33	3,42	0,00
13.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,44	22,14	0,30	3,30	3,39	0,00
14.08.25	24		0,00	0,00	0,00	22,28	21,98	0,30	3,27	3,35	0,00
15.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,82	21,53	0,29	3,23	3,33	0,00
16.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,55	21,30	0,25	3,23	3,32	0,00
17.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,32	21,07	0,25	3,21	3,30	0,00
18.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,53	21,27	0,26	3,20	3,30	0,00
19.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,60	21,38	0,22	3,20	3,29	0,00
20.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,47	21,27	0,20	3,20	3,28	0,00
21.08.25	24		0,00	0,00	0,00	21,06	20,87	0,19	3,17	3,26	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	22,58	22,33	0,25	3,74	3,81	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,01							0,00
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											0,00
Всего за Август 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201105
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 5, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.07.25	24		82,53	83,16	-0,63	69,83	57,78	12,05	7,01	4,27	1,13
23.07.25	24		77,77	78,34	-0,58	69,51	56,91	12,60	7,00	4,26	1,10
24.07.25	24		79,34	79,95	-0,61	69,29	57,08	12,21	7,00	4,25	1,09
25.07.25	24		77,94	78,61	-0,67	69,21	57,41	11,80	7,01	4,25	1,03
26.07.25	24		79,53	80,22	-0,69	69,11	57,30	11,81	7,01	4,25	1,06
27.07.25	24		78,19	78,81	-0,63	69,21	57,40	11,81	7,01	4,25	1,04
28.07.25	24		75,56	76,23	-0,67	69,34	57,33	12,01	7,01	4,24	1,01
29.07.25	24		76,30	77,00	-0,70	69,34	57,66	11,68	6,99	4,23	0,99
30.07.25	24		75,05	75,67	-0,63	69,25	57,65	11,60	7,00	4,24	0,97
31.07.25	24		72,28	72,95	-0,67	69,48	57,75	11,73	6,99	4,22	0,95
01.08.25	24		71,94	72,58	-0,64	69,60	57,64	11,96	6,99	4,22	0,97
02.08.25	24		72,61	73,27	-0,66	69,70	57,59	12,11	6,99	4,22	0,99
03.08.25	24		76,61	77,17	-0,56	69,64	57,83	11,81	7,00	4,24	1,03
04.08.25	24		77,70	78,39	-0,69	69,56	57,73	11,83	6,95	4,20	1,04
05.08.25	24		74,97	75,58	-0,61	69,70	57,81	11,89	6,99	4,22	1,02
06.08.25	24		74,23	74,84	-0,61	69,99	57,80	12,19	7,01	4,24	1,03
07.08.25	24		72,86	73,44	-0,58	69,81	57,14	12,67	6,72	4,15	1,04
08.08.25	24		43,72	44,44	-0,72	59,77	47,89	11,88	4,11	2,64	0,65
09.08.25	24		74,73	75,31	-0,58	70,07	57,05	13,02	7,03	4,27	1,10
10.08.25	24		75,13	75,67	-0,55	70,12	57,01	13,11	7,02	4,26	1,12
11.08.25	24		75,50	76,05	-0,55	70,09	57,10	12,99	7,04	4,28	1,11
12.08.25	24		70,52	71,05	-0,53	70,17	57,05	13,12	7,04	4,29	1,04
13.08.25	24		74,38	74,88	-0,50	70,32	57,02	13,30	7,02	4,27	1,12
14.08.25	24		92,97	94,81	-1,84	41,59	38,42	3,17	3,11	2,16	0,27
15.08.25	24		0,00	1,53	-1,53	27,03	25,98	1,05	0,65	0,73	0,00
16.08.25	24		40,98	41,84	-0,86	36,41	32,66	3,75	2,61	1,96	0,43
17.08.25	24		74,45	74,81	-0,36	71,07	56,21	14,86	7,00	4,29	1,25
18.08.25	24		73,03	73,47	-0,44	71,03	56,63	14,40	7,04	4,30	1,20
19.08.25	24		75,38	76,00	-0,63	70,61	56,44	14,17	6,81	4,15	1,19
20.08.25	24		82,23	82,70	-0,47	70,22	56,80	13,42	6,96	4,18	1,26
21.08.25	24		77,63	78,11	-0,48	70,65	56,94	13,71	7,00	4,16	1,21
Среднее			71,81	72,48	-0,67	66,15	54,55	11,60	6,42	3,93	0,98
Итого по УУТЭ	744		2226,05	2246,89							30,45
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											11,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											12,20
Всего за Август 2025											31,35

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Никольский Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Август 2025 года**

Отчет сформирован: 22.08.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201104
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 6 Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.07.25	24		55,41	54,52	0,90	68,59	58,84	9,75	6,82	4,14	0,71
23.07.25	24		55,09	54,36	0,73	68,29	58,29	10,00	6,82	4,13	0,72
24.07.25	24		55,77	55,03	0,74	68,08	58,42	9,66	6,81	4,12	0,71
25.07.25	24		55,41	54,63	0,77	68,00	58,27	9,73	6,82	4,12	0,70
26.07.25	24		55,30	54,56	0,74	67,91	58,55	9,36	6,82	4,12	0,67
27.07.25	24		54,72	54,02	0,70	67,96	58,81	9,15	6,82	4,12	0,65
28.07.25	24		54,63	53,92	0,71	68,11	58,88	9,23	6,82	4,11	0,66
29.07.25	24		54,28	53,59	0,69	68,13	59,16	8,97	6,80	4,10	0,64
30.07.25	24		54,13	53,40	0,73	68,03	59,05	8,98	6,81	4,10	0,64
31.07.25	24		53,54	52,84	0,70	68,23	59,42	8,81	6,80	4,08	0,63
01.08.25	24		53,02	52,31	0,70	68,34	59,68	8,66	6,80	4,08	0,62
02.08.25	24		53,03	52,38	0,66	68,45	59,78	8,67	6,80	4,08	0,62
03.08.25	24		54,30	53,63	0,68	68,41	59,21	9,20	6,81	4,10	0,66
04.08.25	24		53,97	53,26	0,71	68,32	59,19	9,13	6,76	4,05	0,65
05.08.25	24		54,30	53,59	0,70	68,45	58,94	9,51	6,79	4,08	0,68
06.08.25	24		52,94	52,34	0,60	68,71	59,53	9,18	6,81	4,10	0,64
07.08.25	24		49,48	49,02	0,47	68,54	59,15	9,39	6,60	4,06	0,59
08.08.25	24		29,56	29,00	0,56	56,39	46,85	9,54	4,45	3,08	0,41
09.08.25	24		53,43	52,63	0,80	68,80	59,01	9,79	6,84	4,13	0,68
10.08.25	24		54,09	53,29	0,80	68,85	58,70	10,15	6,83	4,12	0,72
11.08.25	24		53,63	52,84	0,80	68,82	58,70	10,12	6,85	4,14	0,71
12.08.25	24		54,63	53,78	0,84	68,93	58,36	10,57	6,85	4,15	0,74
13.08.25	24		54,49	53,70	0,80	69,06	58,09	10,97	6,83	4,14	0,76
14.08.25	24		63,20	62,63	0,56	41,89	38,82	3,07	3,11	2,17	0,23
15.08.25	24		1,39	0,00	1,39	26,96	26,16	0,80	0,75	0,84	0,04
16.08.25	24		26,95	26,07	0,88	35,51	32,41	3,10	2,56	1,96	0,25
17.08.25	24		52,50	51,65	0,85	69,70	58,42	11,28	6,82	4,15	0,76
18.08.25	24		51,89	51,09	0,80	69,66	58,83	10,83	6,85	4,16	0,73
19.08.25	24		52,55	51,78	0,77	69,40	58,87	10,53	6,62	4,01	0,71
20.08.25	24		54,66	53,78	0,88	68,92	58,61	10,31	6,77	4,04	0,73
21.08.25	24		54,45	53,59	0,86	69,34	58,45	10,89	6,81	4,03	0,76
Среднее			50,86	50,10	0,76	64,93	55,92	9,01	6,27	3,83	0,63
Итого по УУТЭ	744		1576,76	1553,21							19,43
Вычет с 22.07.25 по 31.07.25											7,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.08.25 по 31.08.25											7,40
Всего за Август 2025											19,43

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии _____



ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 АВГ 2025

Д.А. РАССАДИН