

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tи	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.06.25	24		130,28	131,05	-0,77	71,15	55,18	15,97	7,08	4,36	2,17
23.06.25	24		115,41	116,05	-0,64	71,23	55,29	15,94	7,05	4,36	1,93
24.06.25	24		118,16	118,80	-0,64	71,22	55,79	15,43	7,08	4,35	1,92
25.06.25	24		119,41	120,06	-0,66	71,20	55,73	15,47	7,04	4,32	1,95
26.06.25	24		123,72	124,34	-0,63	71,34	55,25	16,09	7,05	4,35	2,10
27.06.25	24		116,39	116,94	-0,55	71,17	56,06	15,11	7,05	4,35	1,87
28.06.25	24		121,81	122,42	-0,61	71,21	55,91	15,30	7,08	4,35	1,98
29.06.25	24		124,83	125,41	-0,58	71,26	56,10	15,16	7,05	4,35	2,02
30.06.25	24		115,69	116,27	-0,58	71,37	56,15	15,22	7,07	4,34	1,88
01.07.25	24		122,92	123,55	-0,63	71,22	55,88	15,34	7,07	4,34	2,00
02.07.25	24		122,27	122,92	-0,66	70,95	56,66	14,29	7,08	4,35	1,84
03.07.25	24		127,63	128,42	-0,80	70,57	56,77	13,80	7,03	4,35	1,83
04.07.25	24		119,48	120,11	-0,63	70,76	56,54	14,22	7,08	4,35	1,78
05.07.25	24		116,44	117,14	-0,70	71,20	56,47	14,73	7,05	4,33	1,83
06.07.25	24		122,83	123,42	-0,59	71,31	55,77	15,54	7,04	4,34	2,02
07.07.25	24		115,47	116,08	-0,61	70,92	57,24	13,68	7,09	4,34	1,71
08.07.25	24		121,48	122,16	-0,67	70,93	56,83	14,10	7,07	4,34	1,85
09.07.25	24		120,67	121,30	-0,63	71,02	57,05	13,97	7,08	4,33	1,81
10.07.25	24		125,17	125,84	-0,67	71,18	56,55	14,63	7,09	4,34	1,95
11.07.25	24		128,16	128,92	-0,77	70,78	57,28	13,50	7,10	4,35	1,81
12.07.25	24		139,55	140,39	-0,84	70,33	56,77	13,56	7,03	4,32	1,93
13.07.25	24		141,39	142,39	-1,00	70,10	57,65	12,45	7,04	4,31	1,79
14.07.25	24		91,86	91,58	0,28	66,07	51,57	14,50	6,04	3,77	1,58
15.07.25	24		88,06	87,11	0,95	70,00	52,36	17,64	7,10	4,34	1,68
16.07.25	24		88,52	87,88	0,64	69,83	52,62	17,21	7,08	4,32	1,67
17.07.25	24		88,63	88,41	0,22	69,83	52,85	16,98	7,07	4,31	1,66
18.07.25	24		210,05	210,66	-0,61	70,23	58,79	11,44	7,05	4,31	1,72
19.07.25	24		251,44	252,67	-1,23	70,50	62,01	8,49	7,03	4,31	1,72
20.07.25	24		345,80	348,23	-2,44	70,89	65,65	5,24	6,99	4,27	1,79
21.07.25	24		137,23	138,20	-0,97	66,33	53,09	13,24	6,61	4,18	1,45
Среднее			133,69	134,29	-0,60	70,54	56,26	14,27	7,01	4,31	1,84
Итого по УУТЭ	720		4010,72	4028,70							55,24
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											17,82
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											16,70
Всего за Июль 2025											54,12

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201087
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 2, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,73	19,86	-0,13	0,48	0,50	0,00
23.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,61	19,72	-0,11	0,43	0,44	0,00
24.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,54	19,67	-0,13	0,41	0,43	0,00
25.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,48	19,61	-0,13	0,39	0,40	0,00
26.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,58	19,70	-0,12	0,36	0,38	0,00
27.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,54	19,69	-0,15	0,33	0,35	0,00
28.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,50	19,61	-0,11	0,32	0,33	0,00
29.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,54	19,68	-0,14	0,32	0,33	0,00
30.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,55	19,69	-0,14	0,31	0,32	0,00
01.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,54	19,69	-0,15	0,28	0,30	0,00
02.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,64	19,73	-0,09	0,28	0,29	0,00
03.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,82	19,93	-0,11	0,29	0,30	0,00
04.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,97	20,05	-0,08	0,29	0,30	0,00
05.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,90	20,01	-0,11	0,27	0,28	0,00
06.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,01	20,13	-0,12	0,27	0,28	0,00
07.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,11	20,19	-0,08	0,27	0,28	0,00
08.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,19	20,31	-0,12	0,27	0,29	0,00
09.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,21	20,32	-0,11	0,25	0,26	0,00
10.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,17	20,31	-0,14	0,24	0,25	0,00
11.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,19	20,32	-0,13	0,23	0,24	0,00
12.07.25	24		0,18	0,15	0,03	24,17	21,60	2,57	0,22	0,70	0,00
13.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,41	21,09	0,32	0,00	1,07	0,00
14.07.25	24		0,03	0,03	-0,01	20,81	20,87	-0,06	2,04	2,51	0,00
15.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,58	20,69	-0,11	3,31	3,33	0,00
16.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,79	20,86	-0,07	3,13	3,15	0,00
17.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,83	20,94	-0,11	3,02	3,04	0,00
18.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,81	20,93	-0,12	2,94	2,96	0,00
19.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,88	20,97	-0,09	2,90	2,92	0,00
20.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,04	21,14	-0,10	2,88	2,90	0,00
21.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,26	21,36	-0,10	2,86	2,88	0,00
Среднее			0,01	0,01	0,00	20,28	20,29	-0,01	0,99	1,07	0,00
Итого по УУТЭ	720		0,20	0,18							0,00
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Лосчет за НС											0
Лосчет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Всего за Июль 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-I Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201128
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.06.25	24		29,57	28,77	0,79	68,16	55,88	12,28	6,91	4,19	0,44
23.06.25	24		29,57	28,77	0,79	68,16	55,88	12,28	6,91	4,19	0,44
24.06.25	24		29,57	28,77	0,79	68,16	55,88	12,28	6,91	4,19	0,44
25.06.25	24		29,57	28,77	0,79	68,16	55,88	12,28	6,91	4,19	0,44
26.06.25	24		30,50	30,11	0,39	68,54	55,15	13,39	6,77	4,13	0,56
27.06.25	24		33,71	28,02	5,69	68,52	56,43	12,09	6,96	4,25	0,73
28.06.25	24		32,36	28,79	3,57	68,63	55,80	12,83	6,94	4,24	0,64
29.06.25	24		29,75	28,68	1,07	68,87	55,61	13,26	6,95	4,24	0,48
30.06.25	24		27,86	27,84	0,02	68,89	56,23	12,66	6,97	4,24	0,40
01.07.25	24		27,52	28,15	-0,63	68,74	56,12	12,62	6,97	4,23	0,38
02.07.25	24		28,32	28,58	-0,25	68,57	56,36	12,21	6,97	4,24	0,40
03.07.25	24		29,92	29,38	0,54	68,25	56,08	12,17	6,93	4,23	0,43
04.07.25	24		27,87	26,30	1,56	64,83	53,28	11,55	6,18	3,80	0,44
05.07.25	24		31,11	29,45	1,67	68,92	55,18	13,74	6,95	4,23	0,52
06.07.25	24		29,85	29,07	0,78	68,98	54,96	14,02	6,94	4,23	0,49
07.07.25	24		27,58	28,17	-0,59	68,44	56,28	12,16	6,98	4,24	0,36
08.07.25	24		28,75	28,39	0,36	68,55	55,86	12,69	6,97	4,23	0,42
09.07.25	24		29,38	28,45	0,93	68,63	55,76	12,87	6,98	4,22	0,45
10.07.25	24		28,89	28,37	0,52	68,64	56,04	12,60	7,00	4,22	0,42
11.07.25	24		29,71	29,16	0,56	68,40	56,27	12,13	7,00	4,23	0,42
12.07.25	24		30,92	30,41	0,52	68,00	55,55	12,45	6,93	4,21	0,44
13.07.25	24		30,90	30,53	0,37	67,86	55,94	11,92	6,94	4,20	0,42
14.07.25	24		30,51	30,00	0,51	68,00	55,87	12,13	6,98	4,22	0,43
15.07.25	24		29,27	28,84	0,43	67,91	56,43	11,48	7,00	4,22	0,38
16.07.25	24		29,99	29,59	0,41	67,80	56,19	11,61	6,98	4,20	0,40
17.07.25	24		28,87	28,49	0,38	67,72	57,05	10,67	6,97	4,20	0,35
18.07.25	24		28,77	28,36	0,41	67,87	56,47	11,40	6,97	4,19	0,37
19.07.25	24		28,23	27,77	0,46	67,86	56,95	10,91	6,95	4,19	0,35
20.07.25	24		31,09	30,64	0,45	68,20	54,96	13,24	6,91	4,15	0,47
21.07.25	24		27,08	26,52	0,55	66,50	55,97	10,53	6,51	4,06	0,36
Среднее			29,57	28,77	0,79	68,16	55,88	12,28	6,91	4,19	0,44
Итого по УУТЭ	720		886,95	863,12							13,27
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											3,69
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											3,80
Всего за Июль 2025											13,38

Период расчета по среднему: с 22.06.25 по 25.06.25 4 сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАД КЯ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201129
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.25	24		88,91	90,94	-2,03	70,58	55,12	15,46	6,82	4,17	1,46
23.06.25	24		83,66	85,42	-1,77	70,61	54,87	15,74	6,78	4,17	1,39
24.06.25	24		83,53	85,39	-1,86	70,62	55,10	15,52	6,81	4,16	1,37
25.06.25	24		83,75	85,59	-1,84	70,62	54,86	15,76	6,77	4,14	1,39
26.06.25	24		81,63	83,42	-1,80	70,67	54,81	15,86	6,79	4,16	1,37
27.06.25	24		82,19	84,02	-1,83	70,54	55,30	15,24	6,78	4,16	1,32
28.06.25	24		82,44	84,23	-1,80	70,53	55,21	15,32	6,81	4,16	1,34
29.06.25	24		86,75	88,75	-2,00	70,63	54,81	15,82	6,78	4,16	1,46
30.06.25	24		81,08	82,83	-1,75	70,73	55,02	15,71	6,80	4,16	1,35
01.07.25	24		86,14	88,08	-1,94	70,61	54,66	15,95	6,80	4,16	1,45
02.07.25	24		88,72	90,67	-1,95	70,37	55,39	14,98	6,81	4,16	1,40
03.07.25	24		93,45	95,63	-2,17	69,95	55,71	14,24	6,77	4,16	1,39
04.07.25	24		87,58	89,53	-1,95	70,11	55,61	14,50	6,81	4,16	1,34
05.07.25	24		81,73	83,59	-1,86	70,53	54,97	15,56	6,79	4,14	1,34
06.07.25	24		84,67	86,55	-1,88	70,66	54,98	15,68	6,78	4,15	1,41
07.07.25	24		79,77	66,84	12,92	66,37	51,33	15,04	5,74	3,56	1,81
08.07.25	24		75,13	75,06	0,06	70,24	52,60	17,64	6,81	4,15	1,43
09.07.25	24		71,88	72,05	-0,17	70,25	51,84	18,41	6,82	4,15	1,41
10.07.25	24		67,22	67,56	-0,34	70,24	50,79	19,45	6,84	4,15	1,40
11.07.25	24		69,05	69,58	-0,53	69,95	51,06	18,89	6,84	4,16	1,38
12.07.25	24		70,44	71,05	-0,61	69,47	51,88	17,59	6,77	4,14	1,32
13.07.25	24		73,39	74,00	-0,61	69,32	51,57	17,75	6,79	4,12	1,37
14.07.25	24		69,78	70,36	-0,58	69,47	51,32	18,15	6,83	4,15	1,34
15.07.25	24		68,55	69,17	-0,63	69,43	52,18	17,25	6,84	4,14	1,26
16.07.25	24		68,63	69,23	-0,61	69,27	52,47	16,80	6,81	4,13	1,23
17.07.25	24		67,56	68,20	-0,64	69,24	52,69	16,55	6,81	4,12	1,20
18.07.25	24		68,09	68,67	-0,58	69,37	52,45	16,92	6,80	4,12	1,23
19.07.25	24		66,95	67,56	-0,61	69,40	52,53	16,87	6,79	4,11	1,20
20.07.25	24		66,88	67,41	-0,53	69,60	51,91	17,69	6,75	4,08	1,27
21.07.25	24		60,31	60,48	-0,17	67,48	52,15	15,33	6,36	3,99	1,07
Среднее			77,33	78,06	-0,73	69,90	53,51	16,39	6,75	4,12	1,36
Итого по УУТ:	720		2319,83	2341,88							40,73
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											12,51
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											12,10
Всего за Июль 2025											40,32

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Никифоров Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Теплопоставитель: ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201083
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 Ж

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2=

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
22.06.25	24		66,11	66,66	-0,55	69,43	56,03	13,40	6,82	4,17	0,97
23.06.25	24		61,40	61,90	-0,50	69,38	56,71	12,67	6,78	4,17	0,86
24.06.25	24		60,69	61,22	-0,53	69,37	56,91	12,46	6,81	4,17	0,84
25.06.25	24		61,18	61,72	-0,54	69,38	56,80	12,58	6,77	4,14	0,85
26.06.25	24		62,15	62,65	-0,50	69,46	56,64	12,82	6,78	4,16	0,88
27.06.25	24		62,44	62,95	-0,51	69,35	56,76	12,59	6,78	4,16	0,87
28.06.25	24		60,82	61,33	-0,51	69,31	56,73	12,58	6,81	4,16	0,84
29.06.25	24		62,05	62,57	-0,52	69,42	56,76	12,66	6,78	4,16	0,87
30.06.25	24		62,35	62,88	-0,53	69,52	56,84	12,68	6,80	4,16	0,88
01.07.25	24		61,69	62,21	-0,52	69,38	56,57	12,81	6,80	4,16	0,88
02.07.25	24		63,15	63,65	-0,50	69,19	57,12	12,07	6,81	4,16	0,84
03.07.25	24		64,54	65,06	-0,52	68,80	56,81	11,99	6,76	4,16	0,84
04.07.25	24		61,53	62,03	-0,50	68,91	57,20	11,71	6,81	4,16	0,79
05.07.25	24		60,92	61,40	-0,48	69,31	57,07	12,24	6,79	4,14	0,82
06.07.25	24		62,36	62,84	-0,48	69,48	56,60	12,88	6,78	4,15	0,89
07.07.25	24		62,42	62,95	-0,53	69,00	56,84	12,16	6,82	4,15	0,83
08.07.25	24		64,26	64,76	-0,50	69,12	56,53	12,59	6,81	4,15	0,89
09.07.25	24		58,53	59,00	-0,47	69,02	56,71	12,31	6,82	4,14	0,80
10.07.25	24		51,59	49,70	1,89	65,99	52,98	13,01	5,85	3,59	0,86
11.07.25	24		49,55	49,70	-0,14	68,49	54,23	14,26	6,84	4,16	0,78
12.07.25	24		52,55	52,75	-0,20	68,11	53,60	14,51	6,77	4,14	0,85
13.07.25	24		52,90	53,07	-0,17	68,00	53,79	14,21	6,78	4,12	0,83
14.07.25	24		50,12	50,30	-0,18	68,06	54,36	13,70	6,83	4,15	0,77
15.07.25	24		49,93	50,13	-0,20	67,99	54,59	13,40	6,84	4,14	0,76
16.07.25	24		50,38	50,61	-0,23	67,89	54,37	13,52	6,81	4,12	0,76
17.07.25	24		50,00	50,27	-0,27	67,84	54,52	13,32	6,81	4,11	0,75
18.07.25	24		49,59	49,88	-0,29	67,96	54,43	13,53	6,80	4,11	0,75
19.07.25	24		49,20	49,49	-0,30	67,98	54,50	13,48	6,79	4,11	0,74
20.07.25	24		48,35	48,59	-0,24	68,17	54,62	13,55	6,75	4,07	0,74
21.07.25	24		44,66	44,94	-0,27	65,65	54,29	11,36	6,35	3,98	0,66
Среднее			57,25	57,57	-0,33	68,63	55,73	12,90	6,75	4,12	0,82
Итого по УУТЭ	720		1717,41	1727,20							24,69
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											7,83
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											7,40
Всего за Июль 2025											24,26

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201107
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 4, ВСТР
Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,50	19,27	0,23	0,95	1,05	0,00
23.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,22	18,98	0,24	0,92	1,02	0,00
24.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,53	19,29	0,24	0,92	1,03	0,00
25.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,55	19,32	0,23	0,91	1,02	0,00
26.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,52	19,28	0,24	0,87	0,98	0,00
27.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,41	19,19	0,22	0,84	0,95	0,00
28.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,62	19,39	0,23	0,84	0,95	0,00
29.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,83	19,57	0,26	0,83	0,96	0,00
30.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,67	19,43	0,24	0,81	0,93	0,00
01.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,64	19,40	0,24	0,79	0,90	0,00
02.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,74	19,48	0,26	0,77	0,89	0,00
03.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,05	19,83	0,22	0,77	0,89	0,00
04.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,17	19,98	0,19	0,76	0,88	0,00
05.07.25	24		0,00	0,00	0,00	19,94	19,73	0,21	0,74	0,85	0,00
06.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,07	19,86	0,21	0,73	0,84	0,00
07.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,22	20,01	0,21	0,71	0,83	0,00
08.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,52	20,28	0,24	0,72	0,84	0,00
09.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,28	20,06	0,22	0,69	0,81	0,00
10.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,16	19,92	0,24	0,67	0,79	0,00
11.07.25	24		0,00	0,00	0,00	20,15	19,94	0,21	0,66	0,77	0,00
12.07.25	24		0,05	0,04	0,01	25,25	23,78	1,47	0,49	0,56	0,00
13.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,28	0,46	0,00	0,00	0,00
14.07.25	24		0,04	0,02	0,02	24,06	21,05	3,01	1,37	1,39	0,00
15.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,79	20,70	1,09	5,18	5,24	0,00
16.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,38	20,90	0,48	4,81	4,87	0,00
17.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,39	20,93	0,46	4,61	4,67	0,00
18.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,38	20,97	0,41	4,48	4,53	0,00
19.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,50	21,13	0,37	4,29	4,32	0,00
20.07.25	24		0,00	0,00	0,00	21,79	21,43	0,36	4,24	4,25	0,00
21.07.25	24		0,00	0,00	0,00	22,17	21,83	0,34	4,21	4,20	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,64	20,21	0,43	1,65	1,74	0,00
Итого по УУТЭ	720		0,09	0,06							0,00
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											0,00
Всего за Июль 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Теплоучетчик ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201105
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 5, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.25	24		98,83	99,59	-0,77	70,64	58,29	12,35	7,03	4,33	1,39
23.06.25	24		92,58	93,33	-0,75	70,67	58,25	12,42	6,99	4,34	1,31
24.06.25	24		93,95	94,67	-0,72	70,70	58,46	12,24	7,02	4,33	1,31
25.06.25	24		95,50	96,19	-0,69	70,70	58,51	12,19	6,98	4,31	1,32
26.06.25	24		94,28	95,00	-0,72	70,76	58,72	12,04	6,99	4,33	1,29
27.06.25	24		96,72	97,42	-0,70	70,63	58,20	12,43	6,99	4,33	1,35
28.06.25	24		91,13	91,78	-0,66	70,58	57,68	12,90	7,01	4,32	1,32
29.06.25	24		83,56	84,09	-0,53	70,58	56,15	14,43	6,99	4,32	1,36
30.06.25	24		80,19	80,78	-0,59	70,67	56,19	14,48	7,01	4,32	1,30
01.07.25	24		85,64	86,19	-0,55	70,57	56,11	14,46	7,01	4,32	1,40
02.07.25	24		87,77	88,31	-0,55	70,32	56,29	14,03	7,02	4,33	1,38
03.07.25	24		86,59	87,17	-0,58	69,87	56,60	13,27	6,98	4,32	1,29
04.07.25	24		84,44	85,05	-0,61	70,06	56,85	13,21	7,02	4,32	1,26
05.07.25	24		82,63	83,19	-0,56	70,48	56,63	13,85	7,00	4,31	1,29
06.07.25	24		86,25	86,84	-0,59	70,62	56,58	14,04	6,99	4,31	1,36
07.07.25	24		84,72	85,36	-0,64	70,26	56,94	13,32	7,03	4,32	1,25
08.07.25	24		83,67	84,28	-0,61	70,18	56,84	13,34	7,02	4,31	1,26
09.07.25	24		74,67	75,44	-0,77	67,27	54,53	12,74	6,48	4,16	1,15
10.07.25	24		84,08	84,06	0,02	70,37	56,57	13,80	7,06	4,32	1,34
11.07.25	24		86,69	86,80	-0,11	70,02	56,81	13,21	7,06	4,34	1,31
12.07.25	24		87,98	88,20	-0,22	69,59	56,96	12,63	6,99	4,31	1,27
13.07.25	24		93,56	93,98	-0,42	69,46	57,09	12,37	7,00	4,29	1,30
14.07.25	24		85,77	86,33	-0,56	69,62	57,25	12,37	7,05	4,31	1,21
15.07.25	24		87,19	87,84	-0,66	69,60	57,30	12,30	7,06	4,31	1,20
16.07.25	24		91,80	92,45	-0,66	69,45	57,51	11,94	7,03	4,29	1,23
17.07.25	24		85,45	86,17	-0,72	69,42	58,08	11,34	7,02	4,28	1,09
18.07.25	24		85,41	86,09	-0,69	69,54	57,94	11,60	7,02	4,28	1,10
19.07.25	24		84,77	85,47	-0,70	69,57	58,15	11,42	7,00	4,28	1,09
20.07.25	24		87,08	87,77	-0,69	69,80	57,79	12,01	6,96	4,24	1,18
21.07.25	24		80,52	81,66	-1,14	66,39	57,45	8,94	6,56	4,15	1,03
Среднее			87,45	88,05	-0,60	69,95	57,22	12,72	6,98	4,30	1,26
Итого по УУТЭ	720		2623,39	2641,52							37,93
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											12,06
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											11,30
Всего за Июль 2025											37,17

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2025 года**

Отчет сформирован: 22.07.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201104
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп. 1, ИТП 6 Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0.0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.06.25	24		65,12	64,58	0,54	69,52	57,08	12,44	6,84	4,19	0,93
23.06.25	24		63,76	63,23	0,53	69,51	57,72	11,79	6,81	4,19	0,86
24.06.25	24		64,55	63,97	0,58	69,55	57,86	11,69	6,84	4,19	0,87
25.06.25	24		64,88	64,29	0,59	69,56	57,73	11,83	6,80	4,17	0,88
26.06.25	24		64,13	63,49	0,64	69,61	57,97	11,64	6,81	4,18	0,85
27.06.25	24		64,08	63,44	0,64	69,48	57,94	11,54	6,81	4,19	0,84
28.06.25	24		61,06	60,41	0,66	69,36	57,80	11,56	6,84	4,18	0,83
29.06.25	24		56,95	56,24	0,71	69,26	56,37	12,89	6,81	4,18	0,91
30.06.25	24		54,95	54,27	0,68	69,31	57,07	12,24	6,83	4,18	0,85
01.07.25	24		55,27	54,56	0,70	69,21	57,03	12,18	6,83	4,18	0,84
02.07.25	24		55,76	55,09	0,66	69,02	56,85	12,17	6,84	4,18	0,85
03.07.25	24		56,69	56,02	0,66	68,61	56,72	11,89	6,80	4,18	0,83
04.07.25	24		54,23	53,54	0,69	68,68	57,97	10,71	6,84	4,18	0,73
05.07.25	24		53,80	53,12	0,69	69,08	57,47	11,61	6,81	4,16	0,77
06.07.25	24		55,18	54,50	0,68	69,26	57,04	12,22	6,81	4,17	0,85
07.07.25	24		55,60	54,93	0,67	68,95	56,76	12,19	6,85	4,18	0,85
08.07.25	24		49,37	49,61	-0,24	65,61	53,09	12,52	6,06	3,76	0,77
09.07.25	24		48,69	47,36	1,33	68,60	53,28	15,32	6,85	4,19	0,86
10.07.25	24		47,99	46,81	1,18	68,82	53,14	15,68	6,87	4,19	0,85
11.07.25	24		48,26	47,14	1,12	68,54	53,00	15,54	6,87	4,20	0,84
12.07.25	24		56,67	55,50	1,17	68,30	56,35	11,95	6,80	4,18	0,83
13.07.25	24		60,63	59,45	1,18	68,30	57,20	11,10	6,81	4,17	0,84
14.07.25	24		59,17	58,05	1,13	68,42	57,47	10,95	6,86	4,18	0,82
15.07.25	24		58,22	57,13	1,09	68,40	57,77	10,63	6,87	4,18	0,79
16.07.25	24		58,26	57,15	1,11	68,25	58,06	10,19	6,84	4,16	0,76
17.07.25	24		58,83	57,75	1,08	68,23	58,01	10,22	6,84	4,15	0,77
18.07.25	24		57,16	56,13	1,03	68,32	58,46	9,86	6,83	4,15	0,72
19.07.25	24		57,77	56,75	1,02	68,37	58,05	10,32	6,81	4,15	0,76
20.07.25	24		56,98	55,96	1,02	68,53	58,40	10,13	6,78	4,11	0,74
21.07.25	24		52,59	51,84	0,75	66,30	57,60	8,70	6,38	4,02	0,68
Среднее			57,22	56,41	0,81	68,70	56,91	11,79	6,79	4,16	0,82
Итого по УУТЭ	720		1716,56	1692,30							24,57
Вычет с 22.06.25 по 30.06.25											7,65
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.25 по 31.07.25											7,40
Всего за Июль 2025											24,32

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮЛ 2025

Д.А. РАССАД ИИ