

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.

Тепловычислитель ТСВ-2

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

201110

Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 1 ЖЧ

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т1	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		110,97	109,98	0,98	70,90	55,02	15,88	6,98	4,41	2,04
23.05.24	24		114,58	113,65	0,93	70,62	55,72	14,90	6,97	4,39	2,00
24.05.24	24		110,42	109,44	0,98	70,41	55,82	14,59	6,97	4,40	1,88
25.05.24	24		111,22	110,23	0,99	70,45	55,70	14,75	6,97	4,40	1,92
26.05.24	24		114,06	113,18	0,88	70,54	55,81	14,73	6,98	4,40	1,97
27.05.24	24		111,09	110,20	0,90	70,46	55,80	14,66	6,92	4,38	1,90
28.05.24	24		112,06	111,14	0,92	70,38	55,84	14,54	6,97	4,39	1,91
29.05.24	24		110,17	109,29	0,88	70,39	55,61	14,78	6,99	4,42	1,89
30.05.24	24		111,16	110,23	0,92	70,28	56,23	14,05	6,99	4,43	1,82
31.05.24	24		107,88	106,98	0,89	70,28	56,56	13,72	6,97	4,43	1,73
01.06.24	24		108,20	107,30	0,90	70,63	56,90	13,73	6,98	4,42	1,75
02.06.24	24		109,33	108,41	0,92	70,75	56,66	14,09	6,95	4,39	1,82
03.06.24	24		106,61	105,73	0,88	70,69	56,99	13,70	6,99	4,40	1,74
04.06.24	24		109,77	108,88	0,89	70,38	56,78	13,60	6,98	4,40	1,76
05.06.24	24		107,81	106,89	0,92	70,25	57,24	13,01	6,99	4,40	1,66
06.06.24	24		107,44	106,54	0,90	70,54	57,27	13,27	6,96	4,38	1,70
07.06.24	24		106,80	106,03	0,77	70,79	57,63	13,16	6,97	4,38	1,67
08.06.24	24		108,41	107,53	0,88	70,84	57,11	13,73	6,91	4,33	1,75
09.06.24	24		108,64	107,80	0,84	71,13	57,04	14,09	6,93	4,37	1,79
10.06.24	24		107,20	106,35	0,85	71,10	57,26	13,84	6,95	4,37	1,74
11.06.24	24		108,19	107,34	0,84	70,84	57,21	13,63	6,96	4,38	1,73
12.06.24	24		110,73	109,79	0,95	70,77	56,29	14,48	6,93	4,38	1,87
13.06.24	24		109,03	108,15	0,88	70,78	57,04	13,74	6,96	4,39	1,77
14.06.24	24		109,50	108,55	0,95	70,90	56,79	14,11	6,95	4,38	1,82
15.06.24	24		106,38	105,52	0,86	70,99	57,64	13,35	6,94	4,37	1,70
16.06.24	24		111,33	110,35	0,98	70,69	56,24	14,45	6,95	4,38	1,87
17.06.24	24		107,34	106,39	0,95	70,63	57,31	13,32	6,92	4,37	1,70
18.06.24	24		107,31	106,41	0,90	70,81	57,81	13,00	6,98	4,39	1,66
19.06.24	24		108,41	107,54	0,87	70,87	57,27	13,60	6,95	4,38	1,74
20.06.24	24		107,03	106,16	0,88	70,98	57,81	13,17	6,96	4,38	1,67
21.06.24	24		108,66	107,77	0,89	70,81	57,25	13,56	6,95	4,38	1,72
Среднее			109,28	108,38	0,90	70,67	56,70	13,98	6,96	4,39	1,80
Итого по УУТЭ	744		3387,72	3359,73							55,68
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											21,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											15,48
Всего за Июнь 2024											49,46

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.

Тепловычислитель ТСВ-2

Сетевой номер N

Идентификатор ИД=

201087

Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 2 ВСТР

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,86	20,06	-0,20	2,14	3,38	0,00
23.05.24	24		0,12	0,15	-0,02	20,97	20,40	0,57	2,75	3,46	0,00
24.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,92	20,16	-0,24	2,93	3,22	0,00
25.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,98	20,19	-0,21	2,66	3,04	0,00
26.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,12	20,33	-0,21	2,48	2,94	0,00
27.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,17	20,39	-0,22	2,33	2,90	0,00
28.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,30	20,49	-0,19	2,22	2,88	0,00
29.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,44	20,63	-0,19	2,11	2,87	0,00
30.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,54	20,75	-0,21	2,02	2,86	0,00
31.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,63	20,80	-0,17	1,94	2,84	0,00
01.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,76	20,94	-0,18	1,87	2,83	0,00
02.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,85	21,04	-0,19	1,80	2,82	0,00
03.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,94	21,10	-0,16	1,75	2,82	0,00
04.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,96	21,14	-0,18	1,69	2,81	0,00
05.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,99	21,17	-0,18	1,63	2,79	0,00
06.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,06	21,23	-0,17	1,58	2,78	0,00
07.06.24	24		0,00	0,00	0,00	21,07	21,23	-0,16	1,54	2,76	0,00
08.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,97	21,13	-0,16	1,50	2,75	0,00
09.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,92	21,08	-0,16	1,46	2,74	0,00
10.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,81	20,97	-0,16	1,42	2,73	0,00
11.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,66	20,82	-0,16	1,39	2,72	0,00
12.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,63	20,79	-0,16	1,35	2,70	0,00
13.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,62	20,78	-0,16	1,31	2,68	0,00
14.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,58	20,74	-0,16	1,28	2,67	0,00
15.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,54	20,69	-0,15	1,26	2,66	0,00
16.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,54	20,68	-0,14	1,23	2,65	0,00
17.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,59	20,74	-0,15	1,21	2,64	0,00
18.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,64	20,79	-0,15	1,19	2,64	0,00
19.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,67	20,81	-0,14	1,18	2,64	0,00
20.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,71	20,83	-0,12	1,16	2,63	0,00
21.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,64	20,79	-0,15	1,13	2,62	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,62	20,76	-0,15	1,73	2,82	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,12	0,15							0,00
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											0,00
Всего за Июнь 2024											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года**

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
 Теплоучислитель ТСВ-1 №0000201128 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 1 Жч
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		32,98	33,68	-0,70	68,60	55,52	13,08	6,90	4,33	0,46
23.05.24	24		33,72	34,38	-0,66	68,38	55,87	12,51	6,89	4,31	0,45
24.05.24	24		34,98	35,66	-0,68	68,24	55,89	12,35	6,89	4,32	0,46
25.05.24	24		34,17	34,85	-0,68	68,27	55,99	12,28	6,88	4,32	0,45
26.05.24	24		33,38	34,05	-0,68	68,32	55,94	12,38	6,89	4,32	0,44
27.05.24	24		33,44	34,14	-0,71	68,25	56,09	12,16	6,83	4,30	0,43
28.05.24	24		32,72	33,42	-0,70	68,20	56,23	11,97	6,88	4,32	0,41
29.05.24	24		33,34	34,05	-0,71	68,24	56,26	11,98	6,89	4,35	0,43
30.05.24	24		33,67	34,37	-0,70	68,16	56,00	12,16	6,90	4,35	0,43
31.05.24	24		31,49	32,14	-0,65	68,07	56,68	11,39	6,88	4,35	0,38
01.06.24	24		31,43	32,18	-0,75	68,41	55,92	12,49	6,89	4,35	0,41
02.06.24	24		31,12	31,88	-0,76	68,49	55,79	12,70	6,86	4,32	0,42
03.06.24	24		30,25	30,96	-0,71	68,38	56,50	11,88	6,89	4,32	0,38
04.06.24	24		32,36	33,04	-0,69	68,21	56,40	11,81	6,88	4,32	0,41
05.06.24	24		32,05	32,71	-0,66	68,12	56,45	11,67	6,89	4,33	0,39
06.06.24	24		30,79	31,45	-0,66	68,27	56,50	11,77	6,86	4,31	0,38
07.06.24	24		29,13	29,76	-0,64	68,44	56,64	11,80	6,87	4,31	0,36
08.06.24	24		30,16	30,85	-0,69	68,55	56,03	12,52	6,82	4,27	0,40
09.06.24	24		29,82	30,49	-0,68	68,78	56,10	12,68	6,85	4,30	0,40
10.06.24	24		29,75	30,44	-0,69	68,77	55,90	12,87	6,86	4,30	0,40
11.06.24	24		31,10	31,79	-0,70	68,61	56,04	12,57	6,87	4,31	0,41
12.06.24	24		31,78	32,48	-0,70	68,60	55,85	12,75	6,84	4,31	0,43
13.06.24	24		30,67	31,31	-0,64	68,52	56,33	12,19	6,88	4,32	0,40
14.06.24	24		30,13	30,74	-0,61	68,59	56,07	12,52	6,86	4,31	0,40
15.06.24	24		29,59	30,20	-0,61	68,69	56,19	12,50	6,85	4,30	0,39
16.06.24	24		31,56	32,20	-0,64	68,49	56,17	12,32	6,86	4,30	0,41
17.06.24	24		31,25	31,84	-0,59	68,45	56,21	12,24	6,83	4,29	0,40
18.06.24	24		30,58	31,17	-0,59	68,58	56,15	12,43	6,89	4,31	0,40
19.06.24	24		30,25	30,84	-0,59	68,61	56,23	12,38	6,86	4,30	0,40
20.06.24	24		29,57	30,17	-0,60	68,68	56,28	12,40	6,87	4,31	0,38
21.06.24	24		29,89	30,48	-0,59	68,52	56,68	11,84	6,86	4,30	0,37
Среднее			31,52	32,18	-0,67	68,44	56,16	12,28	6,87	4,32	0,41
Итого по УУТЭ	744		977,09	997,73							12,68
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											5,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											3,51
Всего за Июнь 2024											11,09

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201129 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 2 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		76,85	78,82	-1,97	70,38	52,98	17,40	6,73	4,25	1,40
23.05.24	24		80,17	81,77	-1,60	70,12	53,11	17,01	6,71	4,24	1,43
24.05.24	24		78,21	79,80	-1,59	69,90	53,85	16,05	6,72	4,24	1,32
25.05.24	24		77,94	79,59	-1,65	69,93	53,32	16,61	6,72	4,24	1,37
26.05.24	24		81,98	83,65	-1,67	70,04	53,11	16,93	6,73	4,24	1,46
27.05.24	24		78,75	80,45	-1,70	69,92	53,77	16,15	6,67	4,22	1,35
28.05.24	24		80,09	81,80	-1,71	69,86	53,95	15,91	6,72	4,24	1,35
29.05.24	24		82,32	84,10	-1,78	69,89	54,18	15,71	6,74	4,26	1,37
30.05.24	24		82,89	84,71	-1,82	69,79	54,83	14,96	6,74	4,27	1,31
31.05.24	24		82,04	83,79	-1,75	69,81	54,25	15,56	6,72	4,27	1,35
01.06.24	24		78,04	79,71	-1,67	70,12	54,24	15,88	6,73	4,26	1,32
02.06.24	24		78,26	79,94	-1,68	70,23	54,21	16,02	6,70	4,23	1,34
03.06.24	24		75,21	76,84	-1,63	70,17	54,95	15,22	6,73	4,24	1,22
04.06.24	24		79,88	81,60	-1,72	69,88	55,05	14,83	6,72	4,24	1,25
05.06.24	24		80,70	82,51	-1,80	69,79	55,02	14,77	6,73	4,25	1,25
06.06.24	24		76,84	78,44	-1,60	70,02	54,81	15,21	6,70	4,22	1,25
07.06.24	24		73,11	74,62	-1,51	70,27	54,54	15,73	6,71	4,22	1,21
08.06.24	24		74,38	75,99	-1,62	70,32	54,55	15,77	6,66	4,18	1,25
09.06.24	24		77,82	79,48	-1,66	70,64	53,61	17,03	6,68	4,21	1,41
10.06.24	24		73,66	75,30	-1,64	70,59	54,38	16,21	6,70	4,22	1,27
11.06.24	24		76,38	78,12	-1,74	70,37	54,34	16,03	6,71	4,22	1,29
12.06.24	24		79,32	81,17	-1,85	70,31	54,28	16,03	6,68	4,22	1,34
13.06.24	24		79,04	80,98	-1,94	70,30	54,38	15,92	6,72	4,23	1,33
14.06.24	24		73,85	75,63	-1,77	70,39	54,32	16,07	6,70	4,22	1,25
15.06.24	24		75,94	77,77	-1,83	70,51	54,12	16,39	6,69	4,22	1,31
16.06.24	24		85,21	87,28	-2,07	70,24	54,01	16,23	6,70	4,22	1,45
17.06.24	24		79,23	81,14	-1,91	70,18	54,22	15,96	6,67	4,21	1,34
18.06.24	24		76,02	77,83	-1,80	70,33	54,58	15,75	6,73	4,23	1,27
19.06.24	24		77,45	79,23	-1,77	70,40	54,08	16,32	6,70	4,22	1,34
20.06.24	24		75,02	76,80	-1,77	70,50	54,41	16,09	6,71	4,23	1,28
21.06.24	24		75,52	77,30	-1,78	70,32	54,70	15,62	6,70	4,22	1,24
Среднее			78,13	79,88	-1,74	70,18	54,20	15,98	6,71	4,23	1,32
Итого по УУТЭ	744		2422,11	2476,14							40,92
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											14,50
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											11,88
Всего за Июнь 2024											38,30

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года**

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201083 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		67,02	67,39	-0,38	69,25	57,02	12,23	6,73	4,25	0,92
23.05.24	24		69,48	70,01	-0,52	69,08	56,52	12,56	6,71	4,24	0,99
24.05.24	24		67,82	68,38	-0,55	68,82	56,57	12,25	6,72	4,24	0,93
25.05.24	24		64,60	65,12	-0,52	68,81	56,30	12,51	6,72	4,24	0,89
26.05.24	24		66,69	67,19	-0,50	68,97	56,41	12,56	6,73	4,25	0,93
27.05.24	24		64,40	64,87	-0,47	68,80	56,97	11,83	6,67	4,22	0,85
28.05.24	24		65,41	65,84	-0,42	68,75	56,79	11,96	6,72	4,24	0,89
29.05.24	24		63,15	63,61	-0,46	68,76	57,34	11,42	6,73	4,27	0,81
30.05.24	24		64,27	64,75	-0,48	68,69	57,12	11,57	6,74	4,27	0,84
31.05.24	24		62,70	63,20	-0,50	68,66	57,24	11,42	6,72	4,27	0,80
01.06.24	24		61,99	62,42	-0,43	68,98	57,56	11,42	6,73	4,27	0,80
02.06.24	24		63,90	64,32	-0,42	69,13	57,15	11,98	6,70	4,23	0,87
03.06.24	24		61,82	62,31	-0,49	69,05	57,76	11,29	6,73	4,24	0,79
04.06.24	24		62,16	62,65	-0,48	68,75	57,45	11,30	6,72	4,24	0,79
05.06.24	24		64,54	65,05	-0,52	68,71	57,35	11,36	6,73	4,25	0,82
06.06.24	24		63,76	64,26	-0,50	68,90	56,67	12,23	6,70	4,23	0,87
07.06.24	24		65,16	65,68	-0,52	69,22	57,46	11,76	6,71	4,23	0,83
08.06.24	24		64,34	64,84	-0,50	69,23	57,80	11,43	6,66	4,18	0,80
09.06.24	24		64,47	64,96	-0,49	69,52	57,41	12,11	6,68	4,21	0,85
10.06.24	24		63,62	64,11	-0,49	69,47	58,05	11,42	6,70	4,22	0,80
11.06.24	24		64,76	65,25	-0,49	69,28	58,07	11,21	6,71	4,23	0,79
12.06.24	24		66,23	66,73	-0,51	69,24	57,70	11,54	6,68	4,22	0,83
13.06.24	24		64,16	64,68	-0,52	69,20	58,28	10,92	6,72	4,24	0,77
14.06.24	24		63,69	64,18	-0,49	69,28	58,04	11,24	6,70	4,23	0,78
15.06.24	24		64,30	64,82	-0,52	69,41	58,23	11,18	6,68	4,22	0,79
16.06.24	24		65,73	66,25	-0,52	69,16	57,70	11,46	6,70	4,23	0,81
17.06.24	24		66,17	66,73	-0,55	69,13	57,66	11,47	6,67	4,22	0,82
18.06.24	24		64,45	64,96	-0,52	69,25	57,95	11,30	6,72	4,23	0,80
19.06.24	24		64,76	65,27	-0,51	69,32	57,67	11,65	6,70	4,23	0,83
20.06.24	24		63,44	63,94	-0,50	69,40	58,59	10,81	6,71	4,23	0,76
21.06.24	24		64,31	64,80	-0,48	69,25	58,30	10,95	6,70	4,22	0,77
Среднее			64,62	65,11	-0,49	69,08	57,46	11,62	6,71	4,24	0,83
Итого по УУТЭ	744		2003,28	2018,55							25,83
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											9,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											7,20
Всего за Июнь 2024											23,83

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201107 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №4 ВСТР
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут. на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.24	24		0,00	0,00	0,00	17,50	16,97	0,53	0,12	3,07	0,00
23.05.24	24		0,00	0,00	0,00	17,77	17,20	0,57	0,12	3,06	0,00
24.05.24	24		0,00	0,00	0,00	18,14	17,53	0,61	0,12	3,06	0,00
25.05.24	24		0,00	0,00	0,00	18,60	17,96	0,64	0,12	3,06	0,00
26.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,02	18,38	0,64	0,12	3,06	0,00
27.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,04	18,43	0,61	0,12	3,06	0,00
28.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,49	18,83	0,66	0,12	3,07	0,00
29.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,74	19,08	0,66	1,94	3,07	0,00
30.05.24	24		0,00	0,00	0,00	19,93	19,30	0,63	2,82	3,07	0,00
31.05.24	24		0,00	0,00	0,00	20,07	19,44	0,63	2,61	3,07	0,00
01.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,26	19,63	0,63	2,49	3,06	0,00
02.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,39	19,75	0,64	2,41	3,06	0,00
03.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,54	19,93	0,61	2,36	3,07	0,00
04.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,60	20,01	0,59	2,31	3,07	0,00
05.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,46	19,86	0,60	2,25	3,05	0,00
06.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,69	20,04	0,65	2,20	3,05	0,00
07.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,55	19,99	0,56	2,15	3,04	0,00
08.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,16	19,65	0,51	2,10	3,04	0,00
09.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,03	19,49	0,54	2,08	3,04	0,00
10.06.24	24		0,00	0,00	0,00	19,97	19,46	0,51	2,04	3,04	0,00
11.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,06	19,50	0,56	2,01	3,04	0,00
12.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,16	19,61	0,55	1,99	3,03	0,00
13.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,15	19,62	0,53	1,96	3,02	0,00
14.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,12	19,58	0,54	1,94	3,02	0,00
15.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,16	19,62	0,54	1,92	3,01	0,00
16.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,17	19,62	0,55	1,89	3,01	0,00
17.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,53	19,95	0,58	1,89	3,00	0,00
18.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,85	20,26	0,59	1,89	3,00	0,00
19.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,77	20,21	0,56	1,87	2,99	0,00
20.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,67	20,20	0,47	1,86	2,98	0,00
21.06.24	24		0,00	0,00	0,00	20,60	20,08	0,52	1,84	2,96	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	19,91	19,33	0,58	1,67	3,04	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											0,00
Всего за Июнь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201105 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 5 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		80,87	82,13	-1,26	70,42	52,54	17,88	6,99	4,37	1,54
23.05.24	24		79,91	81,23	-1,32	70,15	52,87	17,28	6,97	4,36	1,46
24.05.24	24		83,47	84,77	-1,30	69,98	52,45	17,53	6,97	4,36	1,54
25.05.24	24		78,73	79,99	-1,27	70,01	52,91	17,10	6,98	4,36	1,42
26.05.24	24		82,21	83,47	-1,26	70,10	52,42	17,68	6,99	4,37	1,52
27.05.24	24		78,82	80,02	-1,20	70,00	53,12	16,88	6,93	4,34	1,40
28.05.24	24		79,70	80,95	-1,25	69,92	53,01	16,91	6,98	4,37	1,42
29.05.24	24		78,05	79,23	-1,19	69,94	53,17	16,77	7,00	4,39	1,38
30.05.24	24		76,63	77,86	-1,23	69,82	53,78	16,04	7,01	4,40	1,30
31.05.24	24		76,05	77,25	-1,20	69,87	53,36	16,51	6,99	4,40	1,32
01.06.24	24		76,67	77,85	-1,18	70,18	52,83	17,35	6,99	4,39	1,40
02.06.24	24		74,48	75,67	-1,19	70,28	53,17	17,11	6,96	4,36	1,35
03.06.24	24		73,42	74,61	-1,19	70,22	53,45	16,77	6,99	4,37	1,29
04.06.24	24		76,38	77,59	-1,22	69,91	53,69	16,22	6,98	4,37	1,30
05.06.24	24		75,31	76,52	-1,20	69,82	53,81	16,01	6,99	4,38	1,26
06.06.24	24		72,93	74,09	-1,16	70,09	53,85	16,24	6,97	4,36	1,24
07.06.24	24		70,58	71,73	-1,16	70,29	54,39	15,90	6,97	4,35	1,19
08.06.24	24		72,38	73,51	-1,13	70,38	53,82	16,56	6,92	4,30	1,26
09.06.24	24		73,86	75,05	-1,19	70,67	53,14	17,53	6,94	4,34	1,37
10.06.24	24		71,51	72,63	-1,13	70,62	53,69	16,93	6,96	4,34	1,28
11.06.24	24		74,17	75,37	-1,20	70,39	53,62	16,77	6,97	4,35	1,30
12.06.24	24		76,81	78,00	-1,19	70,34	53,34	17,00	6,95	4,35	1,38
13.06.24	24		78,13	79,34	-1,20	70,35	52,92	17,43	6,98	4,36	1,42
14.06.24	24		75,34	76,46	-1,12	70,46	53,29	17,17	6,97	4,35	1,35
15.06.24	24		73,97	75,10	-1,13	70,53	53,36	17,17	6,95	4,34	1,34
16.06.24	24		76,66	77,88	-1,21	70,24	53,51	16,73	6,97	4,35	1,35
17.06.24	24		76,07	77,21	-1,14	70,22	53,16	17,06	6,94	4,34	1,36
18.06.24	24		73,55	74,73	-1,18	70,34	53,59	16,75	6,99	4,36	1,30
19.06.24	24		73,59	74,72	-1,13	70,44	53,48	16,96	6,96	4,35	1,32
20.06.24	24		72,70	73,77	-1,07	70,52	53,80	16,72	6,97	4,36	1,28
21.06.24	24		74,89	76,09	-1,20	70,35	53,55	16,80	6,96	4,35	1,32
Среднее			76,06	77,25	-1,19	70,22	53,33	16,90	6,97	4,36	1,35
Итого по УУТЭ	744		2357,84	2394,83							41,95
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											16,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											11,88
Всего за Июнь 2024											37,63

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.06.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201104 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 6 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.24	24		64,89	63,63	1,27	69,22	56,16	13,06	6,76	4,27	0,99
23.05.24	24		69,98	68,87	1,11	69,01	55,79	13,22	6,74	4,26	1,07
24.05.24	24		66,45	65,31	1,14	68,83	55,86	12,97	6,75	4,26	0,97
25.05.24	24		64,95	63,75	1,20	68,84	56,38	12,46	6,75	4,26	0,91
26.05.24	24		66,99	65,75	1,24	68,96	56,27	12,69	6,75	4,26	0,97
27.05.24	24		66,44	65,23	1,21	68,87	56,55	12,32	6,70	4,24	0,94
28.05.24	24		65,31	64,09	1,22	68,79	56,31	12,48	6,74	4,26	0,93
29.05.24	24		69,19	67,94	1,25	68,89	57,11	11,78	6,76	4,29	0,93
30.05.24	24		74,46	73,06	1,40	68,90	57,45	11,45	6,77	4,29	0,96
31.05.24	24		71,24	69,94	1,30	68,88	57,40	11,48	6,74	4,29	0,92
01.06.24	24		68,85	67,58	1,27	69,17	57,36	11,81	6,75	4,28	0,91
02.06.24	24		67,17	65,90	1,27	69,23	57,82	11,41	6,72	4,25	0,87
03.06.24	24		67,77	66,52	1,26	69,22	58,10	11,12	6,75	4,26	0,86
04.06.24	24		69,74	68,43	1,31	68,95	58,51	10,44	6,75	4,26	0,83
05.06.24	24		71,47	70,20	1,27	68,87	57,94	10,93	6,76	4,27	0,87
06.06.24	24		65,11	63,86	1,25	68,99	58,01	10,98	6,73	4,25	0,80
07.06.24	24		65,88	64,61	1,27	69,27	58,36	10,91	6,74	4,25	0,83
08.06.24	24		65,27	64,03	1,24	69,30	58,12	11,18	6,68	4,20	0,83
09.06.24	24		65,49	64,26	1,23	69,58	57,81	11,77	6,71	4,23	0,88
10.06.24	24		64,44	63,20	1,24	69,54	58,34	11,20	6,72	4,24	0,83
11.06.24	24		67,95	66,69	1,27	69,37	58,06	11,31	6,73	4,24	0,87
12.06.24	24		67,67	66,41	1,27	69,30	58,15	11,15	6,70	4,24	0,86
13.06.24	24		68,04	66,75	1,29	69,32	58,32	11,00	6,74	4,26	0,86
14.06.24	24		65,44	64,20	1,23	69,37	58,32	11,05	6,72	4,24	0,83
15.06.24	24		65,43	64,20	1,23	69,47	58,26	11,21	6,71	4,24	0,84
16.06.24	24		68,16	66,91	1,25	69,21	57,90	11,31	6,72	4,24	0,87
17.06.24	24		66,59	65,36	1,23	69,16	58,15	11,01	6,70	4,24	0,83
18.06.24	24		65,31	64,10	1,21	69,29	58,75	10,54	6,75	4,25	0,80
19.06.24	24		64,66	63,45	1,21	69,34	58,48	10,86	6,72	4,24	0,80
20.06.24	24		65,62	64,35	1,27	69,47	58,75	10,72	6,73	4,25	0,82
21.06.24	24		67,08	65,88	1,20	69,34	58,52	10,82	6,73	4,24	0,83
Среднее			67,20	65,95	1,25	69,16	57,66	11,50	6,73	4,25	0,88
Итого по УУТЭ	744		2083,05	2044,43							27,30
Вычет с 22.05.24 по 31.05.24											10,40
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.24 по 30.06.24											7,47
Всего за Июнь 2024											24,37

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

