

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2=
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		116,66	117,17	-0,52	71,36	54,51	16,85	7,10	4,41	2,18
23.05.25	24		113,13	113,70	-0,58	71,36	55,16	16,20	7,10	4,40	2,05
24.05.25	24		117,48	118,00	-0,52	71,35	54,55	16,80	7,11	4,40	2,17
25.05.25	24		129,38	130,09	-0,72	70,39	54,48	15,91	6,96	4,32	2,15
26.05.25	24		304,09	306,14	-2,05	71,96	63,78	8,18	7,00	4,38	2,19
27.05.25	24		271,20	273,05	-1,84	71,30	62,35	8,95	6,93	4,31	2,02
28.05.25	24		99,41	99,86	-0,45	71,07	53,12	17,95	7,07	4,36	1,92
29.05.25	24		83,70	84,03	-0,33	72,93	50,34	22,59	7,10	4,34	1,97
30.05.25	24		72,27	72,47	-0,20	74,87	49,58	25,29	7,10	4,33	1,88
31.05.25	24		76,89	77,08	-0,19	74,98	50,09	24,89	7,08	4,32	1,97
01.06.25	24		90,30	90,48	-0,19	75,20	53,05	22,15	7,09	4,33	2,18
02.06.25	24		84,58	84,84	-0,27	75,22	54,07	21,15	7,09	4,33	1,93
03.06.25	24		92,14	92,45	-0,31	73,73	53,38	20,35	7,12	4,35	1,96
04.06.25	24		104,03	104,64	-0,61	70,84	54,56	16,28	7,09	4,36	1,86
05.06.25	24		106,77	107,34	-0,58	70,98	54,42	16,56	7,05	4,36	1,92
06.06.25	24		110,77	111,33	-0,56	71,06	54,28	16,78	7,06	4,35	1,99
07.06.25	24		113,88	114,45	-0,58	70,92	54,78	16,14	7,07	4,36	1,97
08.06.25	24		117,53	118,17	-0,64	71,07	54,14	16,93	7,10	4,35	2,14
09.06.25	24		111,95	112,55	-0,59	71,24	54,84	16,40	7,05	4,34	1,99
10.06.25	24		113,05	113,73	-0,69	71,11	55,16	15,95	7,05	4,35	1,95
11.06.25	24		112,77	113,38	-0,61	71,19	54,37	16,82	7,04	4,35	2,03
12.06.25	24		111,39	112,05	-0,66	71,09	54,99	16,10	7,04	4,35	1,91
13.06.25	24		115,16	115,88	-0,72	71,18	54,95	16,23	7,06	4,35	1,97
14.06.25	24		117,89	118,63	-0,73	71,07	55,88	15,19	7,07	4,35	1,90
15.06.25	24		126,17	126,91	-0,73	70,93	55,31	15,62	7,09	4,36	2,08
16.06.25	24		120,03	120,67	-0,64	71,00	54,84	16,16	7,07	4,35	2,05
17.06.25	24		115,59	116,20	-0,61	71,26	55,37	15,89	7,07	4,35	1,97
18.06.25	24		115,48	116,05	-0,56	71,21	55,21	16,00	7,06	4,34	1,97
19.06.25	24		115,19	115,80	-0,61	71,30	56,09	15,21	7,06	4,34	1,90
20.06.25	24		117,42	118,05	-0,63	71,15	56,00	15,15	7,06	4,35	1,90
21.06.25	24		118,39	119,09	-0,70	71,27	55,54	15,73	7,07	4,34	1,98
Среднее			119,83	120,46	-0,63	71,79	54,81	16,98	7,06	4,35	2,00
Итого по УУТЭ	744		3714,67	3734,28							62,05
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											32,10
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											17,82
Всего за Июнь 2025											47,77

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025
Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201087
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 2, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,93	21,10	-0,17	2,51	2,52	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,59	20,77	-0,18	2,44	2,45	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,62	20,79	-0,17	2,38	2,39	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,40	20,58	-0,18	2,29	2,30	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,14	20,31	-0,17	2,19	2,20	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,15	20,31	-0,16	2,11	2,12	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,02	20,19	-0,17	2,02	2,03	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,15	20,32	-0,17	1,97	1,98	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,32	20,48	-0,16	1,92	1,93	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	20,30	20,46	-0,16	1,84	1,85	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,07	20,24	-0,17	1,71	1,72	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,00	20,16	-0,16	1,61	1,62	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,01	20,16	-0,15	1,53	1,54	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,98	20,14	-0,16	1,44	1,45	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,88	20,03	-0,15	1,35	1,36	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,08	20,22	-0,14	1,32	1,33	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,99	20,13	-0,14	1,24	1,25	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,99	20,13	-0,14	1,17	1,18	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,87	20,02	-0,15	1,10	1,11	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,85	20,00	-0,15	1,03	1,04	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,70	19,85	-0,15	0,94	0,95	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,63	19,77	-0,14	0,88	0,89	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,75	19,87	-0,12	0,84	0,85	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,70	19,85	-0,15	0,78	0,80	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,82	19,94	-0,12	0,76	0,77	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,94	20,07	-0,13	0,74	0,75	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,04	20,17	-0,13	0,72	0,73	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,16	20,27	-0,11	0,69	0,71	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,16	20,29	-0,13	0,66	0,67	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,95	20,08	-0,13	0,58	0,60	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,86	20,00	-0,14	0,53	0,54	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,07	20,22	-0,15	1,40	1,41	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											0,00

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201128
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 1, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
22.05.25	24		49,71	48,61	1,11	69,78	60,62	9,16	7,02	4,30	0,55
23.05.25	24		49,59	48,61	0,97	69,82	60,37	9,45	7,02	4,29	0,55
24.05.25	24		50,62	49,53	1,09	69,84	60,32	9,52	7,02	4,29	0,57
25.05.25	24		50,97	50,15	0,82	69,17	59,76	9,41	6,88	4,22	0,56
26.05.25	24		45,47	44,66	0,81	69,67	59,29	10,38	6,92	4,27	0,55
27.05.25	24		43,45	43,32	0,13	69,28	58,81	10,47	6,85	4,19	0,52
28.05.25	24		32,21	32,31	-0,09	67,06	54,66	12,40	6,87	4,16	0,45
29.05.25	24		27,23	26,86	0,37	70,16	54,56	15,60	7,00	4,23	0,49
30.05.25	24		24,52	23,82	0,70	71,88	54,79	17,09	7,00	4,23	0,49
31.05.25	24		25,23	24,14	1,08	71,99	54,65	17,34	6,99	4,22	0,53
01.06.25	24		26,65	25,61	1,04	72,14	54,02	18,12	7,00	4,22	0,58
02.06.25	24		25,22	24,73	0,49	72,12	54,73	17,39	7,00	4,22	0,52
03.06.25	24		26,33	26,13	0,20	70,95	55,15	15,80	7,02	4,24	0,48
04.06.25	24		29,14	29,40	-0,26	68,39	56,19	12,20	7,00	4,25	0,42
05.06.25	24		28,39	28,80	-0,41	68,47	55,85	12,62	6,96	4,25	0,41
06.06.25	24		29,13	29,29	-0,16	68,58	55,57	13,01	6,96	4,24	0,43
07.06.25	24		30,41	30,55	-0,14	68,51	55,20	13,31	6,97	4,24	0,47
08.06.25	24		30,27	30,48	-0,21	68,62	55,32	13,30	7,01	4,24	0,47
09.06.25	24		29,31	29,77	-0,46	68,80	55,02	13,78	6,96	4,24	0,46
10.06.25	24		28,67	29,17	-0,50	68,62	56,53	12,09	6,96	4,24	0,40
11.06.25	24		29,28	29,82	-0,54	68,72	55,79	12,93	6,94	4,24	0,44
12.06.25	24		29,93	30,49	-0,55	68,72	55,36	13,36	6,95	4,23	0,45
13.06.25	24		29,89	30,43	-0,53	68,77	55,58	13,19	6,97	4,23	0,45
14.06.25	24		29,05	29,64	-0,59	68,59	56,41	12,18	6,98	4,23	0,40
15.06.25	24		30,27	30,81	-0,54	68,54	55,72	12,82	7,00	4,24	0,45
16.06.25	24		28,77	29,60	-0,83	68,52	56,54	11,98	6,97	4,23	0,40
17.06.25	24		28,21	29,02	-0,81	68,72	56,84	11,88	6,98	4,23	0,39
18.06.25	24		28,93	29,64	-0,71	68,73	56,05	12,68	6,92	4,23	0,43
19.06.25	24		29,09	30,04	-0,95	68,84	55,83	13,01	6,96	4,23	0,43
20.06.25	24		28,30	29,34	-1,04	68,68	57,07	11,61	6,96	4,23	0,38
21.06.25	24		28,52	29,61	-1,09	68,81	56,60	12,21	6,97	4,23	0,40
Среднее			32,35	32,40	-0,05	69,34	56,43	12,91	6,97	4,24	0,47
Итого по УУТЭ	744		1002,79	1004,40							14,48
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											8,60
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											3,69
Всего за Июнь 2025											9,57

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Л.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201129
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 2, Ж
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		97,64	99,75	-2,11	70,91	56,46	14,45	6,85	4,21	1,49
23.05.25	24		100,16	102,36	-2,20	70,95	56,29	14,66	6,85	4,21	1,55
24.05.25	24		99,69	101,91	-2,22	70,93	56,20	14,73	6,85	4,21	1,54
25.05.25	24		108,19	110,63	-2,44	70,07	55,72	14,35	6,71	4,14	1,61
26.05.25	24		92,55	94,52	-1,97	71,06	54,73	16,33	6,76	4,18	1,57
27.05.25	24		89,25	91,13	-1,88	70,57	54,37	16,20	6,68	4,11	1,50
28.05.25	24		89,14	91,00	-1,86	70,66	54,34	16,32	6,80	4,17	1,54
29.05.25	24		73,22	74,64	-1,42	72,49	52,90	19,59	6,83	4,15	1,49
30.05.25	24		61,27	62,34	-1,08	74,43	50,38	24,05	6,83	4,14	1,54
31.05.25	24		61,05	62,17	-1,13	74,50	51,24	23,26	6,82	4,13	1,49
01.06.25	24		66,63	67,84	-1,22	74,56	50,46	24,10	6,82	4,14	1,68
02.06.25	24		63,69	64,84	-1,16	74,60	50,69	23,91	6,83	4,14	1,59
03.06.25	24		72,16	73,59	-1,44	73,21	52,57	20,64	6,85	4,16	1,48
04.06.25	24		91,23	93,23	-2,00	70,35	54,92	15,43	6,82	4,17	1,48
05.06.25	24		89,27	91,19	-1,92	70,46	54,80	15,66	6,79	4,16	1,48
06.06.25	24		86,38	88,22	-1,84	70,50	54,66	15,84	6,79	4,16	1,45
07.06.25	24		89,23	91,14	-1,91	70,38	54,87	15,51	6,80	4,17	1,46
08.06.25	24		93,16	95,11	-1,95	70,51	54,90	15,61	6,84	4,17	1,55
09.06.25	24		84,75	86,50	-1,75	70,69	54,47	16,22	6,78	4,16	1,45
10.06.25	24		85,95	87,80	-1,84	70,57	54,72	15,85	6,79	4,17	1,44
11.06.25	24		84,20	85,98	-1,78	70,62	54,55	16,07	6,77	4,16	1,43
12.06.25	24		87,86	89,70	-1,84	70,58	54,81	15,77	6,78	4,16	1,47
13.06.25	24		86,75	88,63	-1,88	70,62	54,74	15,88	6,80	4,16	1,46
14.06.25	24		83,77	85,53	-1,77	70,47	55,42	15,05	6,81	4,16	1,34
15.06.25	24		91,30	93,27	-1,97	70,36	55,01	15,35	6,82	4,17	1,48
16.06.25	24		85,28	87,08	-1,80	70,38	54,89	15,49	6,80	4,16	1,40
17.06.25	24		81,30	82,97	-1,67	70,61	54,72	15,89	6,81	4,15	1,37
18.06.25	24		82,92	84,17	-1,25	70,47	55,05	15,42	6,70	4,16	1,39
19.06.25	24		82,06	83,84	-1,78	70,67	54,84	15,83	6,80	4,16	1,38
20.06.25	24		80,56	82,36	-1,80	70,55	55,12	15,43	6,79	4,16	1,32
21.06.25	24		81,77	83,58	-1,81	70,67	55,00	15,67	6,80	4,16	1,36
Среднее			84,59	86,36	-1,76	71,24	54,32	16,92	6,80	4,16	1,48
Итого по УУТЗ	744		2622,34	2677,02							45,78
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											24,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											12,51
Всего за Июнь 2025											33,59

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201083

Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 Ж

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.05.25	24		68,48	69,61	-1,13	69,79	57,20	12,59	6,84	4,22	0,92
23.05.25	24		68,80	69,93	-1,13	69,83	56,96	12,87	6,84	4,22	0,95
24.05.25	24		69,38	70,52	-1,14	69,83	57,18	12,65	6,85	4,22	0,94
25.05.25	24		75,49	76,70	-1,20	69,11	56,09	13,02	6,70	4,15	1,01
26.05.25	24		61,87	62,95	-1,09	69,80	57,11	12,69	6,75	4,19	0,85
27.05.25	24		65,23	66,41	-1,18	69,43	56,08	13,35	6,68	4,12	0,93
28.05.25	24		60,24	61,34	-1,10	69,39	56,65	12,74	6,80	4,17	0,85
29.05.25	24		58,85	59,97	-1,12	71,14	56,75	14,39	6,83	4,15	0,95
30.05.25	24		53,80	53,27	0,52	72,63	58,41	14,22	6,66	4,14	0,97
31.05.25	24		54,78	55,08	-0,30	73,03	58,05	14,98	6,82	4,14	0,95
01.06.25	24		55,15	55,49	-0,34	73,09	58,18	14,91	6,82	4,14	0,95
02.06.25	24		55,05	55,40	-0,34	73,12	57,99	15,13	6,83	4,14	0,97
03.06.25	24		59,64	60,05	-0,41	71,88	58,14	13,74	6,85	4,17	0,92
04.06.25	24		64,39	64,86	-0,47	69,18	56,37	12,81	6,82	4,18	0,90
05.06.25	24		63,00	63,47	-0,47	69,27	56,30	12,97	6,79	4,17	0,89
06.06.25	24		61,54	62,04	-0,50	69,28	56,69	12,59	6,79	4,17	0,85
07.06.25	24		65,64	66,14	-0,50	69,24	55,92	13,32	6,80	4,17	0,95
08.06.25	24		65,61	66,11	-0,50	69,35	56,08	13,27	6,83	4,17	0,96
09.06.25	24		62,99	63,47	-0,48	69,48	56,32	13,16	6,78	4,16	0,92
10.06.25	24		63,28	63,80	-0,52	69,37	56,21	13,16	6,79	4,17	0,92
11.06.25	24		61,32	61,80	-0,48	69,37	56,50	12,87	6,77	4,17	0,87
12.06.25	24		62,73	63,24	-0,52	69,39	56,38	13,01	6,78	4,17	0,90
13.06.25	24		63,49	63,99	-0,50	69,43	56,39	13,04	6,80	4,16	0,91
14.06.25	24		63,39	63,88	-0,49	69,31	56,54	12,77	6,81	4,17	0,89
15.06.25	24		67,12	67,61	-0,49	69,24	56,00	13,24	6,82	4,17	0,97
16.06.25	24		62,16	62,67	-0,51	69,21	56,62	12,59	6,80	4,16	0,87
17.06.25	24		61,26	61,75	-0,49	69,38	56,80	12,58	6,81	4,16	0,86
18.06.25	24		61,01	61,51	-0,50	69,37	56,68	12,69	6,79	4,16	0,86
19.06.25	24		58,96	59,45	-0,48	69,41	56,58	12,83	6,79	4,16	0,84
20.06.25	24		61,90	62,41	-0,51	69,35	56,72	12,63	6,79	4,16	0,86
21.06.25	24		60,76	61,27	-0,52	69,44	56,84	12,60	6,80	4,16	0,85
Среднее			62,49	63,10	-0,61	70,00	56,80	13,21	6,79	4,17	0,91
Итого по УУТЭ	744		1937,31	1956,19							28,25
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											15,20
Досчет на НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											7,83
Всего за Июнь 2025											20,88

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201107
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 4, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Т _и час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,34	18,15	0,19	0,44	0,53	0,00
23.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,64	18,45	0,19	0,45	0,55	0,00
24.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,62	18,43	0,19	0,49	0,59	0,00
25.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,77	18,59	0,18	0,63	0,73	0,00
26.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,49	18,27	0,22	0,78	0,88	0,00
27.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,58	18,32	0,26	1,04	1,14	0,00
28.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,62	18,37	0,25	1,27	1,37	0,00
29.05.25	24		0,00	0,00	0,00	18,94	18,71	0,23	1,42	1,51	0,00
30.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,27	19,04	0,23	1,42	1,51	0,00
31.05.25	24		0,00	0,00	0,00	19,27	19,05	0,22	1,37	1,46	0,00
01.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,87	18,67	0,20	1,30	1,39	0,00
02.06.25	24		0,00	0,00	0,00	18,77	18,57	0,20	1,28	1,37	0,00
03.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,09	18,87	0,22	1,30	1,40	0,00
04.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,01	18,81	0,20	1,27	1,37	0,00
05.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,09	18,89	0,20	1,25	1,35	0,00
06.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,45	19,24	0,21	1,22	1,33	0,00
07.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,47	19,26	0,21	1,19	1,30	0,00
08.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,59	19,39	0,20	1,16	1,27	0,00
09.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,41	19,19	0,22	1,12	1,23	0,00
10.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,18	18,93	0,25	1,07	1,18	0,00
11.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,11	18,86	0,25	1,04	1,14	0,00
12.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,13	18,90	0,23	1,02	1,12	0,00
13.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,31	19,09	0,22	1,00	1,10	0,00
14.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,32	19,11	0,21	1,01	1,11	0,00
15.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,45	19,24	0,21	1,11	1,22	0,00
16.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,72	19,50	0,22	1,14	1,25	0,00
17.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,93	19,70	0,23	1,12	1,23	0,00
18.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,03	19,83	0,20	1,09	1,20	0,00
19.06.25	24		0,00	0,00	0,00	20,04	19,84	0,20	1,06	1,17	0,00
20.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,70	19,48	0,22	1,01	1,11	0,00
21.06.25	24		0,00	0,00	0,00	19,61	19,36	0,25	0,98	1,08	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	19,19	18,97	0,22	1,07	1,17	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											0,00
Всего за Июнь 2025											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201105
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 5, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.05.25	24		110,86	111,52	-0,66	70,98	57,26	13,72	7,06	4,38	1,63
23.05.25	24		109,91	110,59	-0,69	70,99	57,57	13,42	7,06	4,38	1,58
24.05.25	24		116,13	116,84	-0,72	70,99	57,95	13,04	7,06	4,38	1,61
25.05.25	24		127,67	128,50	-0,83	70,10	57,65	12,45	6,92	4,31	1,67
26.05.25	24		117,09	117,80	-0,70	71,18	58,35	12,83	6,97	4,35	1,61
27.05.25	24		129,25	130,03	-0,78	70,70	58,64	12,06	6,89	4,28	1,62
28.05.25	24		122,34	123,11	-0,77	70,88	59,12	11,76	7,02	4,33	1,54
29.05.25	24		103,86	104,50	-0,64	72,70	57,88	14,82	7,04	4,31	1,58
30.05.25	24		67,16	67,83	-0,67	73,44	55,67	17,77	7,04	4,30	1,30
31.05.25	24		74,23	74,94	-0,70	74,62	56,32	18,30	7,03	4,30	1,47
01.06.25	24		78,17	78,78	-0,61	74,69	56,61	18,08	7,03	4,31	1,57
02.06.25	24		74,14	74,91	-0,77	74,74	57,25	17,49	7,04	4,30	1,43
03.06.25	24		80,98	81,75	-0,77	73,33	56,93	16,40	7,06	4,32	1,44
04.06.25	24		90,25	90,94	-0,69	70,44	56,51	13,93	7,04	4,34	1,42
05.06.25	24		90,61	91,28	-0,67	70,55	56,76	13,79	7,00	4,33	1,42
06.06.25	24		89,73	90,38	-0,64	70,60	56,94	13,66	7,01	4,32	1,39
07.06.25	24		91,63	92,31	-0,69	70,46	56,71	13,75	7,02	4,33	1,41
08.06.25	24		93,03	93,77	-0,73	70,59	57,07	13,52	7,05	4,33	1,43
09.06.25	24		91,61	92,36	-0,75	70,80	56,66	14,14	7,00	4,32	1,46
10.06.25	24		91,52	92,13	-0,61	70,66	56,95	13,71	7,00	4,33	1,42
11.06.25	24		89,56	90,23	-0,67	70,69	57,42	13,27	6,98	4,33	1,35
12.06.25	24		95,81	96,48	-0,67	70,65	56,94	13,71	6,98	4,33	1,49
13.06.25	24		91,55	92,20	-0,66	70,67	57,80	12,87	7,00	4,33	1,35
14.06.25	24		92,38	93,13	-0,75	70,54	57,86	12,68	7,01	4,33	1,33
15.06.25	24		97,63	98,38	-0,75	70,42	57,71	12,71	7,03	4,34	1,41
16.06.25	24		93,09	93,80	-0,70	70,46	57,78	12,68	7,01	4,33	1,33
17.06.25	24		92,17	92,83	-0,66	70,72	58,27	12,45	7,02	4,32	1,30
18.06.25	24		93,95	94,66	-0,70	70,70	57,76	12,94	7,00	4,32	1,36
19.06.25	24		92,83	93,53	-0,70	70,79	58,03	12,76	7,00	4,32	1,34
20.06.25	24		94,44	95,13	-0,69	70,64	58,17	12,47	7,00	4,33	1,34
21.06.25	24		94,17	94,91	-0,73	70,76	58,26	12,50	7,01	4,32	1,34
Среднее			96,06	96,76	-0,70	71,31	57,45	13,86	7,01	4,33	1,45
Итого по УУТЭ	744		2977,75	2999,52							44,93
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											24,30
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											12,06
Всего за Июнь 2025											32,69

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июнь 2025 года

Отчет сформирован: 22.06.2025 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201104
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 6 Ж.
Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.05.25	24		73,40	72,72	0,68	69,93	59,06	10,87	6,87	4,24	0,93
23.05.25	24		75,89	75,23	0,66	70,00	58,12	11,88	6,87	4,24	1,03
24.05.25	24		74,09	73,41	0,67	69,96	58,30	11,66	6,88	4,24	1,00
25.05.25	24		78,74	78,20	0,55	69,25	58,08	11,17	6,73	4,17	0,97
26.05.25	24		74,03	73,47	0,56	70,02	59,00	11,02	6,77	4,22	0,94
27.05.25	24		75,73	75,34	0,40	69,77	58,84	10,93	6,70	4,15	0,94
28.05.25	24		73,80	73,39	0,41	69,83	58,62	11,21	6,82	4,20	0,94
29.05.25	24		56,88	56,92	-0,04	69,61	56,64	12,97	5,90	3,60	0,82
30.05.25	24		50,41	49,89	0,52	72,80	58,18	14,62	6,86	4,17	0,90
31.05.25	24		45,86	45,23	0,63	72,77	56,59	16,18	6,85	4,17	0,90
01.06.25	24		47,39	46,78	0,61	72,85	56,48	16,37	6,85	4,17	0,94
02.06.25	24		48,41	47,84	0,57	72,93	57,20	15,73	6,85	4,17	0,92
03.06.25	24		57,43	56,82	0,61	72,03	59,21	12,82	6,87	4,19	0,89
04.06.25	24		65,45	64,89	0,56	69,27	57,31	11,96	6,85	4,20	0,88
05.06.25	24		65,45	64,87	0,59	69,37	57,84	11,53	6,82	4,20	0,87
06.06.25	24		63,41	62,82	0,59	69,40	58,27	11,13	6,82	4,19	0,82
07.06.25	24		65,73	65,18	0,55	69,31	56,83	12,48	6,83	4,20	0,94
08.06.25	24		64,95	64,41	0,54	69,40	57,31	12,09	6,86	4,20	0,90
09.06.25	24		63,88	63,37	0,52	69,60	58,18	11,42	6,81	4,19	0,85
10.06.25	24		64,90	64,44	0,46	69,49	57,46	12,03	6,82	4,20	0,89
11.06.25	24		64,94	64,46	0,40	69,54	57,47	12,07	6,80	4,19	0,89
12.06.25	24		64,40	63,94	0,46	69,50	57,84	11,66	6,80	4,19	0,86
13.06.25	24		64,52	64,05	0,47	69,52	57,84	11,68	6,82	4,19	0,87
14.06.25	24		64,99	64,51	0,48	69,42	58,22	11,20	6,83	4,19	0,84
15.06.25	24		65,75	65,26	0,49	69,31	57,45	11,86	6,85	4,19	0,90
16.06.25	24		64,51	63,96	0,55	69,32	57,55	11,77	6,83	4,19	0,87
17.06.25	24		64,26	63,70	0,55	69,57	58,37	11,20	6,83	4,18	0,84
18.06.25	24		63,91	63,34	0,57	69,55	58,26	11,29	6,82	4,18	0,84
19.06.25	24		63,60	63,05	0,55	69,62	58,82	10,80	6,82	4,18	0,80
20.06.25	24		63,72	63,18	0,54	69,49	57,80	11,69	6,81	4,18	0,85
21.06.25	24		62,96	62,43	0,53	69,58	58,21	11,37	6,83	4,18	0,83
Среднее			64,30	63,78	0,53	70,06	57,91	12,15	6,80	4,17	0,89
Итого по УУТЭ	744		1993,41	1977,11							27,64
Вычет с 22.05.25 по 31.05.25											15,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.06.25 по 30.06.25											7,65
Всего за Июнь 2025											20,09

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент: _____
Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./



ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ИЮН 2025

Д.А. РАССАДИН