

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: Т1/Т2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		92,20	92,50	-0,30	71,03	52,24	18,79	7,02	4,23	1,93
23.09.25	24		94,58	94,89	-0,31	71,43	51,74	19,69	7,02	4,24	2,07
24.09.25	24		95,66	95,92	-0,27	71,60	51,08	20,52	7,01	4,25	2,17
25.09.25	24		227,66	228,09	-0,44	72,08	51,60	20,48	7,00	4,27	4,90
26.09.25	24		221,09	221,72	-0,63	72,42	48,92	23,50	7,01	4,24	5,02
27.09.25	24		162,80	163,59	-0,80	72,12	46,64	25,48	7,03	4,23	4,26
28.09.25	24		179,36	180,38	-1,02	72,20	46,46	25,74	6,99	4,28	4,74
29.09.25	24		190,11	191,23	-1,13	75,22	47,41	27,81	7,02	4,26	5,31
30.09.25	24		189,73	190,78	-1,05	77,03	47,67	29,36	7,02	4,31	5,59
01.10.25	24		191,41	192,56	-1,16	76,48	47,44	29,04	6,96	4,26	5,53
02.10.25	24		199,52	201,05	-1,53	72,90	47,03	25,87	6,99	4,38	5,20
03.10.25	24		200,19	201,58	-1,39	75,76	47,15	28,61	7,00	4,31	5,73
04.10.25	24		216,77	218,58	-1,81	73,14	47,07	26,07	6,98	4,40	5,61
05.10.25	24		189,22	190,75	-1,53	72,96	46,09	26,87	7,01	4,35	5,11
06.10.25	24		174,23	175,72	-1,48	72,59	46,91	25,68	7,02	4,32	4,55
07.10.25	24		168,45	169,86	-1,41	72,39	47,65	24,74	7,00	4,33	4,32
08.10.25	24		247,28	249,23	-1,95	70,63	48,49	22,14	6,59	4,21	5,54
09.10.25	24		340,53	342,83	-2,30	72,63	52,03	20,60	6,97	4,38	6,86
10.10.25	24		339,86	342,16	-2,30	72,62	52,55	20,07	7,00	4,38	6,67
11.10.25	24		341,91	344,11	-2,20	72,38	52,02	20,36	7,00	4,41	6,81
12.10.25	24		341,13	343,41	-2,28	72,46	51,88	20,58	6,99	4,44	6,86
13.10.25	24		256,02	257,98	-1,97	72,40	48,91	23,49	7,00	4,44	5,75
14.10.25	24		199,95	201,67	-1,72	72,76	46,82	25,94	7,01	4,42	5,21
15.10.25	24		202,84	204,48	-1,64	72,88	46,14	26,74	7,01	4,41	5,44
16.10.25	24		189,44	191,00	-1,56	72,79	46,80	25,99	7,01	4,39	5,01
17.10.25	24		201,23	202,20	-0,97	76,73	47,39	29,34	7,01	4,40	5,90
18.10.25	24		203,44	204,61	-1,17	78,75	47,33	31,42	7,00	4,37	6,33
19.10.25	24		199,64	200,72	-1,08	80,82	46,64	34,18	7,00	4,30	6,64
20.10.25	24		207,67	209,00	-1,33	75,51	46,99	28,52	6,99	4,38	5,90
21.10.25	24		218,63	220,11	-1,48	74,02	46,50	27,52	6,99	4,40	5,99
Среднее			209,42	210,76	-1,34	73,62	48,45	25,17	6,99	4,33	5,23
Итого по УУТЭ	720		6282,53	6322,72							156,92
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											16,92
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											58,90
Всего за Октябрь 2025											198,90

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201087
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 7, корп.1, ИТП 2, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.09.25	24		0,00	0,00	0,00	21,15	21,26	-0,11	3,51	3,54	0,00
23.09.25	24		0,00	0,00	0,00	21,05	21,15	-0,10	3,49	3,51	0,00
24.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,88	20,99	-0,11	3,47	3,49	0,00
25.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,76	20,83	-0,07	3,45	3,47	0,00
26.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,71	20,79	-0,08	3,43	3,45	0,00
27.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,76	20,82	-0,06	3,42	3,44	0,00
28.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,72	20,80	-0,08	3,03	3,05	0,00
29.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,60	20,70	-0,10	2,72	2,74	0,00
30.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,48	20,58	-0,10	2,72	2,74	0,00
01.10.25	24		0,00	0,00	0,00	20,40	20,48	-0,08	2,72	2,74	0,00
02.10.25	24		2,09	0,47	1,62	40,50	27,57	12,93	5,07	3,61	0,10
03.10.25	24		3,40	0,59	2,81	58,54	35,47	23,07	6,87	4,20	0,18
04.10.25	24		3,51	0,44	3,07	57,20	36,05	21,15	6,86	4,30	0,18
05.10.25	24		2,83	0,32	2,51	54,30	33,27	21,03	6,89	4,23	0,14
06.10.25	24		3,76	2,91	0,85	57,02	34,52	22,50	6,89	4,17	0,11
07.10.25	24		4,20	4,28	-0,08	58,64	35,44	23,20	6,88	4,23	0,10
08.10.25	24		4,62	4,69	-0,07	58,68	36,81	21,87	6,46	4,11	0,10
09.10.25	24		4,82	4,91	-0,08	59,89	37,47	22,42	6,85	4,28	0,11
10.10.25	24		4,38	4,47	-0,09	59,72	36,72	23,00	6,88	4,28	0,10
11.10.25	24		4,90	4,98	-0,08	60,58	38,14	22,44	6,87	4,31	0,11
12.10.25	24		5,37	5,45	-0,08	61,63	39,45	22,18	6,86	4,35	0,12
13.10.25	24		5,89	5,98	-0,09	62,46	41,05	21,41	6,85	4,35	0,12
14.10.25	24		5,73	5,82	-0,09	62,52	40,72	21,80	6,86	4,33	0,12
15.10.25	24		5,64	5,73	-0,09	62,41	40,34	22,07	6,86	4,30	0,12
16.10.25	24		5,01	5,09	-0,08	60,98	38,37	22,61	6,87	4,29	0,11
17.10.25	24		6,51	6,60	-0,09	66,57	43,47	23,10	6,86	4,30	0,15
18.10.25	24		6,82	6,91	-0,09	68,73	44,91	23,82	6,86	4,30	0,16
19.10.25	24		6,68	6,76	-0,08	70,26	45,19	25,07	6,86	4,22	0,16
20.10.25	24		6,42	6,51	-0,09	65,61	42,80	22,81	6,86	4,29	0,14
21.10.25	24		6,75	6,84	-0,09	64,64	42,75	21,89	6,85	4,31	0,14
Среднее			3,31	2,99	0,32	47,28	32,63	14,65	5,57	3,90	0,09
Итого по УУТЭ	720		99,34	89,75							2,58
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											1,40
Всего за Октябрь 2025											3,98

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201128
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см ²	P2 кгс/см ²	Q, Гкал
22.09.25	24		30,59	30,36	0,23	68,91	54,94	13,97	6,91	4,11	0,48
23.09.25	24		28,96	28,71	0,25	69,15	55,82	13,33	6,91	4,11	0,44
24.09.25	24		30,48	30,12	0,36	69,40	54,82	14,58	6,91	4,12	0,51
25.09.25	24		40,60	40,32	0,28	70,08	52,99	17,09	6,91	4,14	0,79
26.09.25	24		49,07	48,84	0,23	70,86	50,45	20,41	6,91	4,11	1,05
27.09.25	24		46,70	46,45	0,25	70,62	50,50	20,12	6,92	4,11	0,99
28.09.25	24		52,25	51,96	0,29	70,81	49,97	20,84	6,87	4,16	1,14
29.09.25	24		50,64	50,53	0,11	73,67	50,31	23,36	6,91	4,14	1,20
30.09.25	24		46,66	46,68	-0,02	75,36	49,92	25,44	6,92	4,18	1,19
01.10.25	24		46,38	46,38	-0,01	74,86	49,20	25,66	6,86	4,14	1,16
02.10.25	24		55,16	54,84	0,32	71,42	50,51	20,91	6,88	4,26	1,19
03.10.25	24		50,77	50,62	0,15	74,23	50,51	23,72	6,89	4,18	1,22
04.10.25	24		56,68	56,35	0,33	71,77	50,47	21,30	6,88	4,29	1,24
05.10.25	24		52,93	52,63	0,30	71,53	49,61	21,92	6,91	4,22	1,20
06.10.25	24		48,68	48,35	0,33	71,06	50,46	20,60	6,92	4,20	1,06
07.10.25	24		47,91	47,59	0,32	70,86	50,59	20,27	6,90	4,20	1,02
08.10.25	24		51,74	51,38	0,37	69,92	49,55	20,37	6,49	4,08	1,11
09.10.25	24		52,30	51,96	0,34	70,86	50,37	20,49	6,89	4,26	1,12
10.10.25	24		49,70	49,41	0,29	70,89	50,41	20,48	6,92	4,26	1,07
11.10.25	24		53,63	53,31	0,32	70,77	50,45	20,32	6,91	4,29	1,13
12.10.25	24		58,82	58,51	0,31	70,98	49,85	21,13	6,90	4,32	1,29
13.10.25	24		59,59	59,22	0,38	71,08	50,59	20,49	6,90	4,32	1,25
14.10.25	24		57,70	57,38	0,33	71,45	50,68	20,77	6,90	4,30	1,23
15.10.25	24		57,05	56,73	0,31	71,55	50,45	21,10	6,90	4,30	1,23
16.10.25	24		55,05	54,72	0,34	71,42	50,32	21,10	6,91	4,27	1,20
17.10.25	24		54,71	54,51	0,20	75,20	50,36	24,84	6,90	4,27	1,37
18.10.25	24		54,05	53,91	0,14	77,21	50,44	26,77	6,90	4,25	1,44
19.10.25	24		52,13	51,98	0,15	79,24	49,73	29,51	6,91	4,18	1,48
20.10.25	24		54,62	54,33	0,29	74,12	50,24	23,88	6,90	4,26	1,32
21.10.25	24		58,68	58,29	0,39	72,59	50,55	22,04	6,90	4,28	1,33
Среднее			50,14	49,88	0,26	72,06	50,84	21,23	6,89	4,21	1,12
Итого по УУТЭ	720		1504,23	1496,34							33,45
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											3,96
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											13,40
Всего за Октябрь 2025											42,89

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОУЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201129
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		67,88	68,41	-0,53	70,52	49,85	20,67	6,76	4,04	1,49
23.09.25	24		66,30	66,78	-0,48	70,88	49,58	21,30	6,76	4,04	1,50
24.09.25	24		66,83	67,23	-0,41	71,06	49,18	21,88	6,75	4,05	1,56
25.09.25	24		108,30	108,75	-0,45	71,48	47,80	23,68	6,75	4,08	2,77
26.09.25	24		134,22	135,02	-0,80	72,00	45,68	26,32	6,75	4,04	3,52
27.09.25	24		132,17	132,94	-0,77	71,79	45,15	26,64	6,76	4,05	3,51
28.09.25	24		146,27	147,08	-0,81	71,91	45,54	26,37	6,71	4,09	3,85
29.09.25	24		153,34	154,16	-0,81	74,94	46,61	28,33	6,74	4,07	4,28
30.09.25	24		150,77	151,27	-0,50	76,75	47,19	29,56	6,75	4,11	4,38
01.10.25	24		151,45	152,00	-0,55	76,21	47,12	29,09	6,69	4,07	4,26
02.10.25	24		153,33	154,00	-0,67	72,58	46,48	26,10	6,73	4,18	3,97
03.10.25	24		154,00	154,58	-0,58	75,44	47,36	28,08	6,73	4,11	4,27
04.10.25	24		162,88	163,50	-0,63	72,82	46,70	26,12	6,72	4,21	4,22
05.10.25	24		145,56	146,06	-0,50	72,64	45,30	27,34	6,75	4,15	3,97
06.10.25	24		131,94	132,41	-0,47	72,26	45,39	26,87	6,76	4,13	3,55
07.10.25	24		130,97	131,44	-0,47	72,06	45,64	26,42	6,74	4,13	3,46
08.10.25	24		138,69	139,09	-0,41	70,36	46,11	24,25	6,33	4,01	3,48
09.10.25	24		142,47	143,05	-0,58	72,03	45,95	26,08	6,73	4,18	3,69
10.10.25	24		133,70	134,27	-0,56	72,01	45,74	26,27	6,76	4,18	3,50
11.10.25	24		151,23	151,86	-0,63	71,84	45,98	25,86	6,75	4,21	3,89
12.10.25	24		161,92	162,70	-0,78	71,97	45,96	26,01	6,74	4,25	4,20
13.10.25	24		167,88	168,67	-0,80	72,07	46,91	25,16	6,73	4,24	4,20
14.10.25	24		164,03	164,86	-0,83	72,48	46,79	25,69	6,74	4,23	4,19
15.10.25	24		162,38	163,14	-0,77	72,59	46,58	26,01	6,74	4,22	4,20
16.10.25	24		149,66	150,36	-0,70	72,49	46,00	26,49	6,75	4,20	3,95
17.10.25	24		165,80	166,42	-0,63	76,48	47,63	28,85	6,74	4,20	4,72
18.10.25	24		168,69	169,31	-0,63	78,52	48,33	30,19	6,74	4,18	4,99
19.10.25	24		165,53	166,06	-0,53	80,61	47,55	33,06	6,74	4,11	5,26
20.10.25	24		159,67	160,39	-0,72	75,22	47,04	28,18	6,74	4,18	4,45
21.10.25	24		167,02	167,83	-0,81	73,72	46,79	26,93	6,73	4,21	4,47
Среднее			141,83	142,45	-0,63	73,26	46,80	26,46	6,73	4,14	3,79
Итого по УУТ	720		4254,84	4273,63							113,72
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											13,14
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											45,80
Всего за Октябрь 2025											146,38

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
 АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27 ОКТ 2025
 Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
Тепловычислитель TCB-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201083
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=

Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 Ж

Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		50,32	50,70	-0,38	69,08	53,45	15,63	6,76	4,04	0,89
23.09.25	24		52,48	52,85	-0,37	69,45	52,92	16,53	6,75	4,05	0,99
24.09.25	24		51,10	51,49	-0,39	69,56	53,42	16,14	6,75	4,05	0,94
25.09.25	24		71,91	72,26	-0,34	70,28	50,78	19,50	6,74	4,08	1,58
26.09.25	24		85,20	85,51	-0,30	71,07	48,15	22,92	6,74	4,04	2,02
27.09.25	24		82,55	82,92	-0,38	70,87	48,23	22,64	6,75	4,06	1,94
28.09.25	24		87,79	88,14	-0,35	71,00	47,90	23,10	6,71	4,10	2,11
29.09.25	24		85,11	85,45	-0,34	73,90	47,63	26,27	6,74	4,08	2,24
30.09.25	24		82,94	83,20	-0,26	75,64	47,61	28,03	6,75	4,12	2,30
01.10.25	24		82,38	82,64	-0,27	75,19	47,75	27,44	6,69	4,08	2,21
02.10.25	24		93,84	94,22	-0,38	71,67	48,12	23,55	6,72	4,20	2,25
03.10.25	24		85,79	86,13	-0,34	74,44	48,27	26,17	6,72	4,12	2,24
04.10.25	24		97,55	97,88	-0,33	72,02	48,38	23,64	6,71	4,22	2,33
05.10.25	24		90,50	90,95	-0,45	71,80	47,51	24,29	6,74	4,16	2,25
06.10.25	24		86,42	86,87	-0,45	71,38	47,76	23,62	6,75	4,14	2,10
07.10.25	24		86,42	86,80	-0,38	71,19	47,82	23,37	6,73	4,15	2,09
08.10.25	24		85,16	85,53	-0,37	69,69	47,50	22,19	6,32	4,02	1,99
09.10.25	24		89,84	90,33	-0,49	71,16	48,04	23,12	6,73	4,19	2,13
10.10.25	24		87,35	87,78	-0,43	71,18	47,83	23,35	6,75	4,19	2,09
11.10.25	24		94,56	94,81	-0,25	71,06	47,88	23,18	6,74	4,22	2,24
12.10.25	24		103,59	104,08	-0,49	71,26	47,60	23,66	6,73	4,26	2,48
13.10.25	24		109,30	109,80	-0,49	71,39	48,22	23,17	6,72	4,26	2,54
14.10.25	24		105,99	106,54	-0,55	71,75	48,28	23,47	6,73	4,24	2,49
15.10.25	24		107,35	107,84	-0,49	71,87	47,93	23,94	6,73	4,24	2,58
16.10.25	24		100,01	100,41	-0,41	71,72	47,76	23,96	6,74	4,21	2,42
17.10.25	24		102,17	102,64	-0,47	75,62	47,97	27,65	6,73	4,21	2,79
18.10.25	24		101,35	101,76	-0,41	77,62	48,51	29,11	6,73	4,19	2,89
19.10.25	24		99,02	99,34	-0,31	79,68	47,75	31,93	6,74	4,13	3,03
20.10.25	24		102,83	103,31	-0,48	74,45	47,55	26,90	6,73	4,20	2,73
21.10.25	24		107,82	108,27	-0,45	72,95	47,79	25,16	6,72	4,23	2,72
Среднее			88,95	89,35	-0,39	72,33	48,54	23,79	6,72	4,15	2,19
Итого по УУТЭ	720		2668,65	2680,45							65,61
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											7,92
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											27,40
Всего за Октябрь 2025											85,09

Период расчета по среднему:

с

по

сут

Период расчета по договору:

с

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201107
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 4, ВСТР
 Телефон: Договор: №0534-1-20/145 от 12.10.2020
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		0,00	0,00	0,00	21,08	20,90	0,18	3,06	3,16	0,00
23.09.25	24		0,00	0,00	0,00	20,56	20,36	0,20	3,04	3,13	0,00
24.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,98	19,80	0,18	3,03	3,12	0,00
25.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,67	19,49	0,18	3,02	3,11	0,00
26.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,80	19,64	0,16	3,01	3,10	0,00
27.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,97	19,79	0,18	3,01	3,11	0,00
28.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,97	19,79	0,18	3,01	3,10	0,00
29.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,50	19,32	0,18	3,00	3,09	0,00
30.09.25	24		0,00	0,00	0,00	19,18	19,00	0,18	3,00	3,08	0,00
01.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,91	18,74	0,17	2,99	3,08	0,00
02.10.25	24		0,00	0,00	0,00	18,94	18,78	0,16	3,00	3,08	0,00
03.10.25	24		1,17	1,17	0,00	37,53	29,60	7,93	4,41	3,55	0,02
04.10.25	24		5,48	5,52	-0,04	71,48	60,76	10,72	6,86	4,36	0,06
05.10.25	24		5,50	5,55	-0,05	71,32	62,27	9,05	6,89	4,30	0,05
06.10.25	24		5,14	5,19	-0,04	70,88	62,38	8,50	6,90	4,28	0,04
07.10.25	24		4,76	4,80	-0,04	70,56	61,85	8,71	6,89	4,28	0,04
08.10.25	24		4,73	4,76	-0,03	69,08	58,23	10,85	6,49	4,15	0,04
09.10.25	24		4,67	4,70	-0,03	70,33	61,43	8,90	6,87	4,32	0,04
10.10.25	24		5,77	5,81	-0,04	70,76	63,81	6,95	6,90	4,31	0,04
11.10.25	24		7,18	7,23	-0,06	70,77	64,79	5,98	6,89	4,34	0,04
12.10.25	24		9,97	10,06	-0,09	71,19	66,79	4,40	6,88	4,39	0,04
13.10.25	24		7,66	7,72	-0,05	70,86	57,93	12,93	6,88	4,37	0,06
14.10.25	24		3,86	3,84	0,02	70,84	51,67	19,17	6,90	4,37	0,07
15.10.25	24		3,82	3,80	0,02	70,93	51,65	19,28	6,90	4,37	0,07
16.10.25	24		3,38	3,36	0,02	70,56	50,60	19,96	6,90	4,34	0,07
17.10.25	24		5,45	5,45	0,00	74,90	59,83	15,07	6,89	4,34	0,08
18.10.25	24		6,69	6,70	-0,02	77,19	64,19	13,00	6,89	4,32	0,08
19.10.25	24		8,00	8,03	-0,03	79,48	68,81	10,67	6,89	4,25	0,08
20.10.25	24		8,53	8,58	-0,04	74,36	66,14	8,22	6,90	4,32	0,07
21.10.25	24		6,59	6,59	0,00	72,07	53,11	18,96	6,89	4,35	0,08
Среднее			3,61	3,63	-0,02	51,75	44,38	7,37	5,37	3,85	0,04
Итого по УУТЭ	720		108,36	108,87							1,07
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											0,70
Всего за Октябрь 2025											1,77

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-1 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201105
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп.1, ИТП 5, Ж
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кгс/см²	P2 кгс/см²	Q, Гкал
22.09.25	24		90,55	91,06	-0,52	70,67	57,27	13,40	6,97	4,21	1,37
23.09.25	24		91,70	92,25	-0,55	71,06	57,32	13,74	6,97	4,21	1,42
24.09.25	24		91,11	91,61	-0,50	71,23	57,31	13,92	6,96	4,21	1,44
25.09.25	24		125,28	125,80	-0,52	71,59	54,39	17,20	6,97	4,24	2,47
26.09.25	24		139,95	140,59	-0,64	72,00	51,38	20,62	6,97	4,20	3,07
27.09.25	24		137,11	137,66	-0,55	71,80	51,59	20,21	6,98	4,21	2,92
28.09.25	24		150,48	151,09	-0,61	71,91	50,54	21,37	6,94	4,26	3,34
29.09.25	24		146,55	146,81	-0,27	74,94	49,20	25,74	6,96	4,24	3,84
30.09.25	24		142,94	143,20	-0,27	76,72	49,21	27,51	6,97	4,28	3,96
01.10.25	24		146,28	146,63	-0,34	76,12	49,48	26,64	6,90	4,24	3,83
02.10.25	24		150,91	151,30	-0,39	72,62	49,73	22,89	6,94	4,34	3,58
03.10.25	24		147,64	147,95	-0,31	75,41	49,46	25,95	6,94	4,27	3,89
04.10.25	24		160,81	161,31	-0,50	72,82	49,70	23,12	6,93	4,37	3,82
05.10.25	24		149,11	149,64	-0,53	72,63	50,14	22,49	6,96	4,31	3,47
06.10.25	24		134,91	135,50	-0,59	72,25	50,15	22,10	6,97	4,29	3,12
07.10.25	24		137,69	138,09	-0,41	72,06	50,61	21,45	6,95	4,30	3,11
08.10.25	24		139,53	140,41	-0,88	69,87	49,31	20,56	6,54	4,17	3,15
09.10.25	24		143,45	143,97	-0,52	72,04	50,24	21,80	6,96	4,35	3,28
10.10.25	24		137,58	137,97	-0,39	72,00	50,15	21,85	6,98	4,35	3,19
11.10.25	24		154,38	154,84	-0,47	71,84	49,50	22,34	6,97	4,37	3,56
12.10.25	24		164,48	165,02	-0,53	71,96	49,17	22,79	6,96	4,41	3,83
13.10.25	24		173,19	173,77	-0,58	72,07	49,26	22,81	6,96	4,41	4,03
14.10.25	24		163,91	164,39	-0,48	72,48	48,65	23,83	6,96	4,39	3,99
15.10.25	24		160,05	160,42	-0,38	72,58	48,78	23,80	6,96	4,38	3,89
16.10.25	24		150,05	150,41	-0,36	72,48	49,22	23,26	6,97	4,36	3,62
17.10.25	24		154,73	154,89	-0,16	76,48	48,62	27,86	6,97	4,36	4,34
18.10.25	24		161,63	161,81	-0,19	78,48	49,24	29,24	6,96	4,34	4,67
19.10.25	24		157,70	157,77	-0,06	80,50	49,44	31,06	6,96	4,28	4,72
20.10.25	24		159,28	159,67	-0,39	75,17	49,24	25,93	6,96	4,35	4,15
21.10.25	24		161,59	162,02	-0,42	73,73	48,77	24,96	6,95	4,38	4,11
Среднее			144,15	144,59	-0,44	73,25	50,57	22,68	6,94	4,30	3,44
Итого по УУТЭ	720		4324,56	4337,84							103,20
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											12,06
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											42,20
Всего за Октябрь 2025											133,34

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Октябрь 2025 года**

Отчет сформирован: 22.10.2025 г.
 Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201104
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: ООО "Гармония"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп. 1, ИТП 6 Ж.
 Телефон: Договор: №2383-3-24/652 от 01.11.2024 СОИ
 Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.09.25	24		55,83	54,88	0,95	69,36	56,91	12,45	6,78	4,07	0,87
23.09.25	24		56,32	55,41	0,91	69,74	56,82	12,92	6,78	4,07	0,91
24.09.25	24		57,03	56,14	0,89	69,91	56,59	13,32	6,77	4,08	0,94
25.09.25	24		74,19	73,41	0,77	70,48	54,03	16,45	6,77	4,10	1,46
26.09.25	24		90,76	90,20	0,56	71,16	50,59	20,57	6,77	4,07	2,01
27.09.25	24		86,70	86,24	0,45	70,94	50,61	20,33	6,78	4,07	1,91
28.09.25	24		95,36	95,02	0,34	71,10	49,69	21,41	6,74	4,12	2,18
29.09.25	24		102,05	101,80	0,26	74,08	50,70	23,38	6,76	4,11	2,46
30.09.25	24		99,84	99,56	0,27	75,91	51,40	24,51	6,77	4,14	2,50
01.10.25	24		98,02	97,83	0,20	75,55	51,40	24,15	6,72	4,10	2,43
02.10.25	24		104,05	104,02	0,03	71,72	50,52	21,20	6,74	4,22	2,29
03.10.25	24		103,48	103,42	0,05	74,70	51,14	23,56	6,75	4,15	2,50
04.10.25	24		112,61	112,71	-0,10	72,15	49,90	22,25	6,74	4,24	2,53
05.10.25	24		97,36	97,28	0,08	71,87	49,57	22,30	6,77	4,18	2,25
06.10.25	24		91,16	91,02	0,14	71,44	50,76	20,68	6,78	4,16	2,02
07.10.25	24		89,75	89,56	0,19	71,23	50,87	20,36	6,76	4,16	1,99
08.10.25	24		91,02	90,96	0,06	69,83	50,18	19,65	6,36	4,04	1,96
09.10.25	24		96,17	95,98	0,20	71,16	50,82	20,34	6,74	4,21	2,07
10.10.25	24		92,48	92,30	0,18	71,23	50,75	20,48	6,78	4,21	2,01
11.10.25	24		101,54	101,45	0,09	71,10	49,80	21,30	6,77	4,24	2,24
12.10.25	24		107,68	107,70	-0,02	71,26	49,27	21,99	6,76	4,27	2,44
13.10.25	24		114,10	114,17	-0,07	71,41	50,06	21,35	6,75	4,27	2,46
14.10.25	24		113,00	113,03	-0,03	71,81	50,03	21,78	6,76	4,26	2,49
15.10.25	24		112,50	112,49	0,01	71,91	49,58	22,33	6,76	4,25	2,54
16.10.25	24		105,71	105,67	0,04	71,76	49,80	21,96	6,77	4,23	2,39
17.10.25	24		113,31	113,33	-0,02	75,62	50,89	24,73	6,76	4,23	2,80
18.10.25	24		111,19	111,12	0,07	77,67	51,59	26,08	6,76	4,21	2,89
19.10.25	24		108,20	107,92	0,28	79,79	51,25	28,54	6,76	4,14	3,04
20.10.25	24		111,16	110,90	0,26	74,58	50,91	23,67	6,76	4,22	2,66
21.10.25	24		118,62	118,41	0,20	72,98	49,97	23,01	6,75	4,24	2,74
Среднее			97,04	96,80	0,24	72,45	51,21	21,23	6,75	4,17	2,20
Итого по УУТЭ	720		2911,19	2903,95							66,00
Вычет с 22.09.25 по 30.09.25											7,47
Досчет за НС											0
Досчет с 22.10.25 по 31.10.25											27,20
Всего за Октябрь 2025											85,73

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 ОКТ 2025

Д.А. РАССАДИН