

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201110
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 1 Жч
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		107,22	106,43	0,79	71,21	58,02	13,19	6,91	4,40	1,69
02.09.24	24		108,08	107,34	0,73	71,08	58,35	12,73	6,94	4,40	1,66
03.09.24	24		105,06	104,20	0,86	71,07	58,32	12,75	6,94	4,40	1,64
04.09.24	24		106,67	105,80	0,88	71,08	57,60	13,48	6,92	4,39	1,74
05.09.24	24		106,09	105,28	0,81	71,12	58,25	12,87	6,92	4,39	1,65
06.09.24	24		105,31	104,63	0,68	71,15	58,17	12,98	6,86	4,38	1,63
07.09.24	24		105,64	104,95	0,70	71,15	57,83	13,32	6,82	4,32	1,67
08.09.24	24		109,45	108,77	0,68	71,15	57,31	13,84	6,83	4,34	1,79
09.09.24	24		107,23	106,55	0,68	71,14	57,62	13,52	6,88	4,37	1,74
10.09.24	24		107,23	106,60	0,63	71,07	57,17	13,90	6,89	4,37	1,76
11.09.24	24		106,00	105,35	0,65	71,16	56,68	14,48	6,90	4,37	1,84
12.09.24	24		104,13	103,55	0,57	71,14	57,19	13,95	6,87	4,36	1,76
13.09.24	24		102,77	102,13	0,63	71,12	57,15	13,97	6,84	4,37	1,73
14.09.24	24		105,31	104,60	0,71	71,21	57,22	13,99	6,85	4,38	1,77
15.09.24	24		108,02	107,28	0,73	71,24	55,95	15,29	6,86	4,38	1,95
16.09.24	24		104,67	104,02	0,66	71,31	57,28	14,03	6,91	4,38	1,76
17.09.24	24		105,27	104,59	0,68	71,18	57,22	13,96	6,81	4,30	1,75
18.09.24	24		107,28	106,48	0,80	71,26	56,62	14,64	6,70	4,19	1,87
19.09.24	24		107,75	106,97	0,78	71,36	56,10	15,26	6,71	4,21	1,95
20.09.24	24		104,59	103,85	0,74	71,28	57,18	14,10	6,71	4,20	1,79
21.09.24	24		108,38	107,52	0,85	71,36	55,78	15,58	6,72	4,23	2,01
Среднее			106,29	105,57	0,73	71,18	57,29	13,90	6,85	4,34	1,77
Итого по УУТЭ	504		2232,16	2216,91							37,17
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											16,83
Всего за Сентябрь 2024											54,00

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201087
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул.Орбитальная, д.7, корп.1, ИТП 2 ВСТР
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,87	-0,13	1,16	3,22	0,00
23.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,73	21,88	-0,15	1,13	3,20	0,00
24.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,69	21,77	-0,08	1,10	3,19	0,00
25.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,67	21,74	-0,07	1,07	3,17	0,00
26.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,66	21,74	-0,08	1,03	3,16	0,00
27.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,70	21,77	-0,07	1,00	3,15	0,00
28.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,69	21,77	-0,08	0,98	3,14	0,00
29.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,70	21,77	-0,07	0,96	3,13	0,00
30.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,72	21,82	-0,10	0,94	3,12	0,00
31.08.24	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,88	-0,14	0,93	3,12	0,00
01.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,77	21,89	-0,12	0,91	3,11	0,00
02.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,88	-0,14	0,89	3,10	0,00
03.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,82	21,90	-0,08	0,87	3,09	0,00
04.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,88	21,99	-0,11	0,85	3,08	0,00
05.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,91	22,04	-0,13	0,84	3,08	0,00
06.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,92	22,04	-0,12	0,82	3,07	0,00
07.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,89	22,04	-0,15	0,81	3,07	0,00
08.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,89	22,03	-0,14	0,80	3,06	0,00
09.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,89	22,02	-0,13	0,79	3,06	0,00
10.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,44	21,53	-0,09	3,73	3,34	0,00
11.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,31	21,30	0,01	4,54	3,42	0,00
12.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,54	21,62	-0,08	3,71	3,35	0,00
13.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,67	21,74	-0,07	3,22	3,32	0,00
14.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,70	21,76	-0,06	2,88	3,30	0,00
15.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,64	21,74	-0,10	2,63	3,28	0,00
16.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,70	21,79	-0,09	2,43	3,26	0,00
17.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,68	21,76	-0,08	2,27	3,24	0,00
18.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,60	21,73	-0,13	2,13	3,23	0,00
19.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,52	21,62	-0,10	2,01	3,22	0,00
20.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,42	21,56	-0,14	1,91	3,21	0,00
21.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,37	21,50	-0,13	1,82	3,20	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	21,69	21,79	-0,10	1,65	3,18	0,00
Итого по УУТЭ	744		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											0,00
Всего за Сентябрь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии _____/Николаев Е.А./



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201 128 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 1 ЖЧ
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		39,25	38,64	0,61	69,46	59,87	9,59	6,79	4,30	0,42
02.09.24	24		38,95	38,32	0,63	69,41	59,93	9,48	6,83	4,31	0,41
03.09.24	24		39,29	38,62	0,67	69,35	60,22	9,13	6,83	4,30	0,40
04.09.24	24		39,74	39,11	0,63	69,37	59,84	9,53	6,81	4,30	0,42
05.09.24	24		39,01	38,40	0,61	69,37	60,01	9,36	6,82	4,30	0,41
06.09.24	24		38,74	38,11	0,63	69,41	60,11	9,30	6,75	4,28	0,40
07.09.24	24		39,37	38,78	0,59	69,44	59,76	9,68	6,71	4,22	0,42
08.09.24	24		41,64	40,96	0,68	69,50	59,16	10,34	6,72	4,24	0,49
09.09.24	24		40,27	39,59	0,68	69,44	59,58	9,86	6,78	4,28	0,45
10.09.24	24		40,61	40,00	0,61	69,41	59,62	9,79	6,78	4,28	0,44
11.09.24	24		39,78	39,23	0,55	69,46	59,63	9,83	6,80	4,28	0,44
12.09.24	24		41,03	40,52	0,51	69,51	59,08	10,43	6,77	4,27	0,48
13.09.24	24		39,50	38,97	0,53	69,43	59,54	9,89	6,73	4,28	0,44
14.09.24	24		39,91	39,30	0,61	69,51	59,13	10,38	6,75	4,28	0,47
15.09.24	24		40,68	40,07	0,62	69,57	58,85	10,72	6,76	4,28	0,49
16.09.24	24		39,55	38,98	0,57	69,60	59,31	10,29	6,81	4,30	0,45
17.09.24	24		40,26	39,67	0,59	69,51	59,29	10,22	6,70	4,21	0,46
18.09.24	24		41,32	40,72	0,59	69,61	59,25	10,36	6,59	4,12	0,48
19.09.24	24		41,71	41,08	0,63	69,72	59,09	10,63	6,60	4,12	0,50
20.09.24	24		41,54	40,89	0,65	69,66	59,33	10,33	6,60	4,11	0,48
21.09.24	24		42,66	42,04	0,61	69,74	58,87	10,87	6,61	4,13	0,52
Среднее			40,23	39,62	0,61	69,50	59,50	10,00	6,74	4,25	0,45
Итого по УУТЭ	504		844,81	832,02							9,48
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											4,32
Всего за Сентябрь 2024											13,80

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201129
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул.Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 2 Жч
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		70,36	71,88	-1,52	70,51	54,01	16,50	6,68	4,23	1,23
23.08.24	24		68,66	70,16	-1,50	70,56	54,09	16,47	6,71	4,24	1,19
24.08.24	24		70,59	72,14	-1,55	70,77	53,39	17,38	6,70	4,23	1,29
25.08.24	24		73,52	75,16	-1,64	70,59	53,65	16,94	6,65	4,23	1,31
26.08.24	24		69,31	70,86	-1,55	70,62	54,04	16,58	6,66	4,22	1,22
27.08.24	24		67,91	69,42	-1,52	70,68	54,25	16,43	6,65	4,20	1,19
28.08.24	24		67,78	69,27	-1,48	70,65	54,36	16,29	6,64	4,21	1,18
29.08.24	24		68,45	69,94	-1,48	70,63	54,01	16,62	6,67	4,22	1,21
30.08.24	24		70,75	72,27	-1,52	70,42	54,00	16,42	6,64	4,21	1,23
31.08.24	24		69,91	71,45	-1,55	70,36	54,29	16,07	6,56	4,23	1,20
01.09.24	24		73,00	74,64	-1,64	70,64	53,60	17,04	6,66	4,23	1,33
02.09.24	24		71,58	73,17	-1,59	70,57	54,06	16,51	6,69	4,23	1,23
03.09.24	24		71,02	72,53	-1,52	70,50	54,52	15,98	6,69	4,23	1,22
04.09.24	24		71,28	72,86	-1,58	70,51	54,34	16,17	6,67	4,22	1,23
05.09.24	24		68,86	70,38	-1,52	70,54	54,34	16,20	6,67	4,22	1,19
06.09.24	24		69,72	71,22	-1,50	70,56	54,39	16,17	6,61	4,21	1,20
07.09.24	24		71,89	73,45	-1,56	70,59	53,87	16,72	6,57	4,15	1,27
08.09.24	24		74,73	76,38	-1,64	70,61	53,46	17,15	6,57	4,17	1,36
09.09.24	24		71,80	73,27	-1,47	70,57	53,77	16,80	6,63	4,21	1,28
10.09.24	24		72,33	73,81	-1,48	70,52	54,05	16,47	6,64	4,20	1,27
11.09.24	24		70,34	71,91	-1,56	70,60	54,04	16,56	6,65	4,20	1,24
12.09.24	24		71,86	73,44	-1,58	70,61	53,51	17,10	6,62	4,20	1,30
13.09.24	24		70,33	71,88	-1,55	70,57	53,75	16,82	6,59	4,21	1,26
14.09.24	24		72,00	73,45	-1,45	70,67	53,12	17,55	6,60	4,21	1,34
15.09.24	24		74,14	75,72	-1,58	70,70	53,07	17,63	6,61	4,21	1,40
16.09.24	24		71,70	73,17	-1,47	70,74	53,04	17,70	6,66	4,22	1,35
17.09.24	24		73,42	74,88	-1,45	70,65	53,33	17,32	6,56	4,14	1,36
18.09.24	24		71,27	72,75	-1,48	70,72	53,25	17,47	6,45	4,02	1,33
19.09.24	24		70,80	72,33	-1,53	70,79	53,30	17,49	6,45	4,05	1,32
20.09.24	24		71,30	72,89	-1,59	70,76	52,94	17,82	6,45	4,03	1,34
21.09.24	24		72,55	74,16	-1,61	70,82	52,67	18,15	6,47	4,06	1,39
Среднее			71,07	72,61	-1,54	70,61	53,76	16,86	6,61	4,19	1,27
Итого по УУТЭ	744		2203,14	2250,80							39,48
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											12,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											12,24
Всего за Сентябрь 2024											39,72

Период расчета по среднему: с по сут
Период расчета по договору: с по сут
Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
/Николаев Е.А./
26 СЕН 2024
Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплопотребления

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201083 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №3 ЖЧ

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		59,59	59,95	-0,35	69,37	57,84	11,53	6,68	4,23	0,76
23.08.24	24		58,96	59,34	-0,38	69,40	58,20	11,20	6,71	4,24	0,73
24.08.24	24		60,87	61,25	-0,38	69,65	58,11	11,54	6,69	4,24	0,77
25.08.24	24		61,52	61,91	-0,39	69,47	57,85	11,62	6,64	4,23	0,79
26.08.24	24		61,91	62,30	-0,39	69,52	57,89	11,63	6,65	4,22	0,80
27.08.24	24		61,61	62,04	-0,43	69,58	58,48	11,10	6,64	4,20	0,76
28.08.24	24		60,56	60,95	-0,39	69,53	58,36	11,17	6,64	4,21	0,75
29.08.24	24		61,73	62,14	-0,41	69,53	59,08	10,45	6,67	4,23	0,72
30.08.24	24		62,30	62,67	-0,38	69,36	58,69	10,67	6,63	4,21	0,74
31.08.24	24		61,95	62,35	-0,41	69,28	57,83	11,45	6,56	4,23	0,79
01.09.24	24		62,26	62,64	-0,38	69,53	57,91	11,62	6,65	4,23	0,81
02.09.24	24		62,46	62,90	-0,44	69,50	58,58	10,92	6,69	4,24	0,76
03.09.24	24		60,46	60,88	-0,42	69,39	58,55	10,84	6,69	4,23	0,73
04.09.24	24		61,92	62,31	-0,39	69,42	58,48	10,94	6,66	4,23	0,76
05.09.24	24		61,71	62,06	-0,35	69,44	58,74	10,70	6,67	4,22	0,74
06.09.24	24		60,61	60,98	-0,37	69,44	58,80	10,64	6,61	4,21	0,72
07.09.24	24		60,38	60,71	-0,33	69,45	58,58	10,87	6,56	4,15	0,73
08.09.24	24		61,88	62,30	-0,42	69,48	57,96	11,52	6,57	4,18	0,80
09.09.24	24		61,78	62,23	-0,45	69,46	58,81	10,65	6,63	4,21	0,74
10.09.24	24		61,77	62,16	-0,38	69,40	58,48	10,92	6,63	4,21	0,77
11.09.24	24		61,19	61,54	-0,35	69,47	58,57	10,90	6,65	4,21	0,75
12.09.24	24		62,22	62,62	-0,40	69,51	58,42	11,09	6,62	4,20	0,78
13.09.24	24		60,43	60,79	-0,36	69,45	58,61	10,84	6,58	4,21	0,74
14.09.24	24		61,14	61,55	-0,41	69,55	58,45	11,10	6,60	4,21	0,76
15.09.24	24		63,35	63,77	-0,42	69,62	57,61	12,01	6,61	4,22	0,86
16.09.24	24		56,38	56,74	-0,37	69,29	59,03	10,26	6,66	4,22	0,71
17.09.24	24		63,13	63,54	-0,41	69,57	58,18	11,39	6,55	4,14	0,82
18.09.24	24		61,86	62,25	-0,39	69,60	57,72	11,88	6,44	4,02	0,83
19.09.24	24		61,33	61,73	-0,40	69,66	58,25	11,41	6,45	4,05	0,80
20.09.24	24		60,72	61,14	-0,42	69,62	58,50	11,12	6,45	4,04	0,76
21.09.24	24		61,13	61,51	-0,38	69,68	57,72	11,96	6,46	4,06	0,82
Среднее			61,26	61,65	-0,39	69,49	58,33	11,16	6,61	4,19	0,77
Итого по УУТЭ	744		1899,09	1911,24							23,82
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											7,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											7,20
Всего за Сентябрь 2024											23,32

Период расчета по среднему:

по

сут

Период расчета по договору:

по

сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ИТОГО

/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201107 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП №4 ВСТР
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
01.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,67	21,51	0,16	2,67	2,77	0,00
02.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,51	21,35	0,16	2,47	2,58	0,00
03.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,58	0,16	2,32	2,44	0,00
04.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,79	21,62	0,17	2,19	2,31	0,00
05.09.24	24		0,00	0,00	0,00	22,12	21,90	0,22	2,12	2,24	0,00
06.09.24	24		0,00	0,00	0,00	21,03	20,69	0,34	2,05	2,17	0,00
07.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,57	20,28	0,29	2,01	2,11	0,00
08.09.24	24		0,00	0,00	0,00	18,84	18,35	0,49	1,95	2,06	0,00
09.09.24	24		0,00	0,00	0,00	18,39	18,00	0,39	1,91	2,02	0,00
10.09.24	24		0,00	0,00	0,00	18,69	18,37	0,32	1,88	2,01	0,00
11.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,11	18,82	0,29	1,86	1,99	0,00
12.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,58	19,30	0,28	1,84	1,97	0,00
13.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,78	19,51	0,27	1,81	1,95	0,00
14.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,64	19,33	0,31	1,78	1,92	0,00
15.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,47	19,15	0,32	1,76	1,89	0,00
16.09.24	24		0,00	0,00	0,00	19,07	18,78	0,29	1,73	1,85	0,00
17.09.24	24		0,00	0,00	0,00	18,71	18,38	0,33	1,70	1,83	0,00
18.09.24	24		0,03	0,01	0,02	23,81	22,09	1,72	2,04	2,17	0,00
19.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,52	20,10	0,42	2,30	2,41	0,00
20.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,24	19,94	0,30	2,20	2,32	0,00
21.09.24	24		0,00	0,00	0,00	20,30	20,03	0,27	2,15	2,27	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	20,31	19,96	0,36	2,04	2,16	0,00
Итого по УУТЭ	504		0,03	0,01							0,00
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											0,00
Всего за Сентябрь 2024											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-1 №0000201105 Сетевой номер N Идентификатор ИД=
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"
Адрес: ул. Орбитальная, д.9, корп.1, ИТП 5 Жч
Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
Источник теплоты: котельная по адресу: T1/T2 =
Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см ²	кгс/см ²	Гкал
01.09.24	24		90,65	90,97	-0,32	70,80	56,63	14,17	6,85	4,40	1,38
02.09.24	24		90,45	90,70	-0,25	70,71	56,97	13,74	6,88	4,41	1,31
03.09.24	24		90,09	90,33	-0,23	70,67	56,82	13,85	6,88	4,40	1,34
04.09.24	24		88,17	88,36	-0,19	70,65	56,98	13,67	6,86	4,39	1,30
05.09.24	24		87,42	87,70	-0,28	70,69	56,75	13,94	6,86	4,39	1,30
06.09.24	24		87,84	88,20	-0,35	70,71	56,85	13,86	6,80	4,37	1,30
07.09.24	24		88,34	88,74	-0,40	70,72	56,76	13,96	6,76	4,33	1,31
08.09.24	24		91,19	91,75	-0,56	70,76	56,36	14,40	6,77	4,35	1,40
09.09.24	24		89,39	89,91	-0,52	70,72	56,18	14,54	6,82	4,38	1,38
10.09.24	24		91,14	91,65	-0,51	70,67	56,38	14,29	6,83	4,37	1,39
11.09.24	24		88,61	89,14	-0,53	70,76	56,37	14,39	6,85	4,37	1,37
12.09.24	24		87,73	87,88	-0,14	70,74	56,53	14,21	6,81	4,37	1,35
13.09.24	24		88,43	88,97	-0,54	70,74	56,06	14,68	6,78	4,38	1,38
14.09.24	24		88,09	88,64	-0,55	70,81	56,05	14,76	6,79	4,38	1,39
15.09.24	24		90,49	91,09	-0,60	70,84	55,61	15,23	6,81	4,38	1,47
16.09.24	24		87,02	87,54	-0,52	70,91	55,95	14,96	6,86	4,39	1,39
17.09.24	24		89,25	89,77	-0,52	70,79	56,13	14,66	6,75	4,30	1,40
18.09.24	24		85,23	85,76	-0,53	70,82	55,70	15,12	6,63	4,19	1,37
19.09.24	24		86,61	87,13	-0,52	70,94	55,90	15,04	6,65	4,21	1,40
20.09.24	24		88,34	88,83	-0,49	70,90	55,56	15,34	6,65	4,20	1,45
21.09.24	24		88,38	88,97	-0,59	70,98	55,53	15,45	6,66	4,23	1,46
Среднее			88,71	89,14	-0,43	70,78	56,29	14,49	6,79	4,34	1,37
Итого по УУТЭ	504		1862,88	1872,01							28,84
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											0,00
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											12,78
Всего за Сентябрь 2024											41,62

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Сентябрь 2024 года

система теплоснабжения

Отчет сформирован: 22.09.2024 г.
Тепловычислитель ТСВ-2 Сетевой номер N Идентификатор ИД= 201104
Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
Потребитель: ООО "Гармония"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Орбитальная, д. 9, корп. 1, ИТП 6 Жч

Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.

Источник теплоты: котельная по адресу:

T1/T2 =

Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.

Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -

Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.08.24	24		61,14	59,98	1,16	69,47	58,34	11,13	6,71	4,25	0,78
23.08.24	24		61,17	60,02	1,15	69,53	58,66	10,87	6,73	4,26	0,77
24.08.24	24		60,58	59,43	1,15	69,71	59,38	10,33	6,72	4,26	0,73
25.08.24	24		62,38	61,23	1,16	69,56	58,82	10,74	6,67	4,25	0,78
26.08.24	24		61,46	60,31	1,15	69,58	58,46	11,12	6,68	4,24	0,79
27.08.24	24		64,12	62,91	1,20	69,72	58,02	11,70	6,67	4,22	0,86
28.08.24	24		63,43	62,25	1,18	69,69	58,22	11,47	6,67	4,23	0,83
29.08.24	24		64,02	62,82	1,20	69,67	58,82	10,85	6,70	4,25	0,80
30.08.24	24		64,09	62,90	1,20	69,48	58,64	10,84	6,66	4,23	0,80
31.08.24	24		62,16	61,01	1,15	69,37	58,39	10,98	6,59	4,25	0,78
01.09.24	24		63,38	62,19	1,20	69,64	58,41	11,23	6,68	4,25	0,83
02.09.24	24		63,21	62,03	1,18	69,57	58,35	11,22	6,71	4,26	0,81
03.09.24	24		63,98	62,74	1,23	69,50	58,14	11,36	6,71	4,25	0,84
04.09.24	24		64,14	62,91	1,23	69,51	58,38	11,13	6,69	4,25	0,83
05.09.24	24		62,34	61,15	1,20	69,50	58,44	11,06	6,70	4,25	0,79
06.09.24	24		62,22	61,02	1,20	69,53	58,75	10,78	6,63	4,23	0,77
07.09.24	24		61,77	60,59	1,19	69,53	58,96	10,57	6,59	4,18	0,76
08.09.24	24		63,90	62,67	1,23	69,61	57,99	11,62	6,60	4,20	0,86
09.09.24	24		63,85	62,66	1,20	69,59	58,20	11,39	6,65	4,23	0,84
10.09.24	24		64,86	63,63	1,23	69,56	58,23	11,33	6,66	4,23	0,86
11.09.24	24		63,70	62,49	1,21	69,61	58,00	11,61	6,67	4,23	0,86
12.09.24	24		63,57	62,37	1,20	69,62	57,91	11,71	6,64	4,22	0,86
13.09.24	24		63,98	62,77	1,21	69,62	58,27	11,35	6,61	4,23	0,84
14.09.24	24		62,89	61,67	1,22	69,66	58,17	11,49	6,62	4,23	0,84
15.09.24	24		64,27	63,04	1,23	69,71	57,54	12,17	6,64	4,23	0,90
16.09.24	24		63,88	62,67	1,21	69,77	57,91	11,86	6,68	4,24	0,89
17.09.24	24		65,68	64,45	1,23	69,71	57,54	12,17	6,58	4,16	0,93
18.09.24	24		63,80	62,57	1,23	69,72	58,35	11,37	6,47	4,04	0,86
19.09.24	24		63,88	62,67	1,20	69,82	58,53	11,29	6,48	4,07	0,85
20.09.24	24		63,35	62,13	1,23	69,77	58,31	11,46	6,48	4,06	0,84
21.09.24	24		63,47	62,28	1,19	69,81	58,57	11,24	6,49	4,09	0,83
Среднее			63,25	62,05	1,20	69,62	58,35	11,27	6,64	4,21	0,83
Итого по УУТЭ	744		1960,67	1923,55							25,62
Вычет с 22.08.24 по 31.08.24											7,90
Досчет за НС											0
Досчет с 22.09.24 по 30.09.24											7,83
Всего за Сентябрь 2024											25,55

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



Итого

/Николаев Е.А./

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26 СЕН 2024

Д.А. РАССАДИН