

**Месачный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Теплоучаститель: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19086450
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КС=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д.1, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Q.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.2026	24		66,20	64,75	1,45	70,51	44,75	25,75	6,96	4,10	1,77
23.06.2026	24		67,94	66,50	1,44	70,67	45,80	24,87	6,95	4,09	1,76
24.06.2026	24		63,26	61,90	1,36	70,92	45,53	25,39	6,97	4,07	1,67
25.06.2026	24		63,76	62,35	1,40	70,89	44,76	26,14	6,95	4,08	1,73
26.06.2026	24		64,67	63,44	1,42	70,98	45,13	25,85	6,98	4,09	1,74
27.06.2026	24		67,52	66,06	1,47	71,09	45,85	25,25	6,97	4,07	1,78
28.06.2026	24		64,83	63,40	1,43	70,71	45,87	24,84	6,95	4,07	1,68
29.06.2026	24		67,85	66,43	1,42	70,49	46,35	24,14	6,95	4,09	1,71
30.06.2026	24		67,46	66,03	1,43	70,33	46,24	24,09	6,80	4,08	1,70
01.07.2026	24		64,65	63,34	1,31	70,46	46,19	24,27	6,48	4,03	1,63
02.07.2026	24		61,33	60,10	1,23	70,92	46,49	24,44	6,48	4,04	1,56
03.07.2026	24		61,29	60,04	1,25	71,06	46,13	24,93	6,48	4,04	1,59
04.07.2026	24		59,43	58,29	1,14	70,74	45,70	25,05	6,48	4,03	1,54
05.07.2026	24		64,23	62,99	1,24	70,86	45,40	25,46	6,48	4,03	1,69
06.07.2026	24		61,51	60,48	1,03	70,95	45,74	25,21	6,48	4,05	1,60
07.07.2026	24		61,92	60,86	1,06	71,17	44,85	26,32	6,48	4,06	1,68
08.07.2026	24		62,55	60,93	1,62	71,12	46,26	24,87	6,48	4,05	1,63
09.07.2026	24		64,30	62,47	1,83	70,94	45,92	25,02	6,48	4,07	1,70
10.07.2026	24		64,97	63,25	1,73	70,82	46,41	24,41	6,48	4,09	1,67
11.07.2026	24		64,60	62,96	1,64	70,61	45,69	24,92	6,48	4,08	1,69
12.07.2026	24		66,71	65,05	1,66	70,37	46,69	23,68	6,49	4,05	1,66
13.07.2026	24		64,43	63,22	1,21	70,32	47,41	22,90	6,49	4,03	1,54
14.07.2026	24		61,23	60,13	1,11	70,78	46,40	24,38	6,48	4,03	1,55
15.07.2026	24		59,49	58,35	1,14	70,73	46,28	24,45	6,49	4,03	1,51
16.07.2026	24		61,55	60,32	1,23	70,58	46,60	23,99	6,48	4,03	1,54
17.07.2026	24		61,52	60,42	1,10	70,43	47,40	23,03	6,49	4,06	1,47
18.07.2026	24		59,99	58,99	1,01	70,15	46,89	23,27	6,49	4,05	1,45
19.07.2026	24		62,97	61,98	0,99	70,33	47,47	22,86	6,49	4,06	1,49
20.07.2026	24		65,70	65,93	-0,23	50,16	44,97	5,19	2,73	1,54	0,33
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	27,84	27,08	0,75	0,00	0,00	0,00
среднее			61,60	60,36	1,24	68,60	45,41	23,19	6,28	3,84	1,54
Итого по УУТЭ	720		1848,05	1810,94							46,06
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											16,29
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											7,55
Всего за Июль 2026											37,32

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Тепловычислитель ТВ7-04.1М Сетевой номер N 11 Идентификатор ИД= 19-086606
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Георгия Гречко, д.1, ИТП 2, ВСТР.
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1.	M2.	dM.	T1.	T2.	dT.	P1	P2	Qv
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см³	кг/см³	Гкал
22.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,12	21,20	-0,08	2,32	2,33	0,00
23.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,16	21,26	-0,10	2,31	2,33	0,00
24.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,18	21,28	-0,10	2,31	2,32	0,00
25.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,19	21,30	-0,11	2,30	2,31	0,00
26.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,20	21,30	-0,10	2,29	2,31	0,00
27.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,22	21,31	-0,09	2,29	2,30	0,00
28.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,18	21,26	-0,09	2,28	2,29	0,00
29.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,32	21,40	-0,08	2,28	2,30	0,00
30.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,51	21,59	-0,08	2,28	2,30	0,00
01.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,66	21,74	-0,08	2,28	2,29	0,00
02.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,73	21,82	-0,09	2,29	2,30	0,00
03.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,73	21,82	-0,09	2,29	2,30	0,00
04.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,67	21,76	-0,09	2,29	2,30	0,00
05.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,69	21,78	-0,09	2,29	2,30	0,00
06.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,68	21,78	-0,09	2,29	2,31	0,00
07.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,49	21,60	-0,11	2,28	2,30	0,00
08.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,37	21,47	-0,10	2,28	2,29	0,00
09.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,37	21,47	-0,10	2,27	2,29	0,00
10.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,38	21,47	-0,10	2,26	2,27	0,00
11.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,52	21,61	-0,09	2,26	2,27	0,00
12.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,74	21,84	-0,09	2,26	2,28	0,00
13.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,87	21,97	-0,09	2,26	2,28	0,00
14.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,96	22,06	-0,10	2,26	2,27	0,00
15.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,92	22,01	-0,10	2,26	2,27	0,00
16.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,89	21,98	-0,09	2,25	2,27	0,00
17.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,80	21,90	-0,11	2,25	2,26	0,00
18.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,84	21,93	-0,09	2,26	2,27	0,00
19.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,89	21,98	-0,09	2,26	2,27	0,00
20.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,92	22,02	-0,10	2,25	2,27	0,00
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	21,73	21,85	-0,11	2,25	2,26	0,00
среднее			0,00	0,00	0,00	21,56	21,66	-0,09	2,28	2,29	0,00
Итого по УУТЭ	720		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											0
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											0
Всего за Июль 2026											0,00

Период расчета по среднему: с _____ по _____ сут

Период расчета по договору: с _____ по _____ сут

Абонент: _____

Ответственный за учет тепловой энергии



Иванов Е.А./

**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛЬ 2026

И.А. РАССАДНИК

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Тепловычислитель: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086996
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д.4, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измераемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.2026	24		100,59	99,30	1,29	71,12	50,27	20,85	6,99	4,15	2,17
23.06.2026	24		98,92	97,65	1,28	71,25	50,25	21,00	6,98	4,13	2,15
24.06.2026	24		95,87	94,60	1,28	71,57	49,80	21,77	7,00	4,11	2,16
25.06.2026	24		97,21	96,64	1,27	71,52	49,64	21,88	6,98	4,12	2,21
26.06.2026	24		93,44	92,21	1,23	71,60	49,96	21,63	7,01	4,13	2,09
27.06.2026	24		95,31	94,14	1,17	71,67	49,75	21,92	7,01	4,11	2,15
28.06.2026	24		103,37	102,25	1,11	71,37	49,30	22,07	6,99	4,11	2,34
29.06.2026	24		102,75	101,47	1,29	71,07	50,36	20,71	6,98	4,13	2,20
30.06.2026	24		102,09	100,80	1,29	70,91	50,60	20,31	6,83	4,12	2,15
01.07.2026	24		98,57	97,32	1,25	71,04	50,85	20,19	6,51	4,08	2,06
02.07.2026	24		90,59	89,32	1,27	71,56	50,51	21,05	6,51	4,08	1,98
03.07.2026	24		92,70	91,41	1,29	71,71	50,01	21,70	6,51	4,08	2,08
04.07.2026	24		93,42	92,08	1,34	71,45	50,58	20,87	6,51	4,07	2,02
05.07.2026	24		96,28	94,94	1,34	71,49	50,13	21,36	6,51	4,07	2,13
06.07.2026	24		94,29	92,99	1,30	71,59	49,89	21,70	6,51	4,09	2,12
07.07.2026	24		94,56	93,26	1,30	71,82	49,82	22,00	6,51	4,11	2,15
08.07.2026	24		94,00	92,73	1,27	71,78	49,94	21,84	6,51	4,09	2,12
09.07.2026	24		95,15	93,91	1,24	71,54	50,00	21,55	6,51	4,11	2,13
10.07.2026	24		96,50	97,29	1,22	71,45	49,76	21,69	6,51	4,13	2,20
11.07.2026	24		97,32	96,05	1,27	71,25	50,79	20,45	6,52	4,12	2,06
12.07.2026	24		99,82	98,54	1,28	70,98	51,15	19,84	6,52	4,10	2,05
13.07.2026	24		96,74	97,47	1,27	70,90	51,48	19,42	6,52	4,08	1,99
14.07.2026	24		94,30	93,02	1,28	71,43	50,53	20,91	6,51	4,07	2,04
15.07.2026	24		90,91	89,51	1,29	71,38	51,18	20,20	6,51	4,07	1,91
16.07.2026	24		91,80	90,52	1,27	71,22	51,50	19,72	6,51	4,07	1,88
17.07.2026	24		96,73	95,47	1,26	71,06	51,14	19,92	6,52	4,10	2,00
18.07.2026	24		98,87	97,61	1,25	70,80	51,85	18,95	6,52	4,10	1,94
19.07.2026	24		98,37	97,16	1,21	70,96	51,36	19,60	6,52	4,10	2,00
20.07.2026	24		70,48	69,29	1,18	51,31	44,43	6,88	4,70	3,48	0,54
21.07.2026	24		1,78	0,00	1,78	28,32	27,59	0,73	3,35	3,35	0,00
Среднее			92,58	91,30	1,28	69,24	49,48	19,76	6,49	4,06	1,97
Итого по УУТЭ	720		2777,33	2738,97							58,99
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											20,52
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											9,80
Всего за Июль 2026											48,27

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии:



**ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из подводящей системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Теплоноситель: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086454
 Канал ТВ Схема учета Код абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 4, НП 2, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеремый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеремый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Q, Гкал
22.06.2026	24		62,60	62,29	0,31	71,31	44,69	26,62	7,03	4,18	1,68
23.06.2026	24		61,75	61,49	0,26	71,47	44,72	26,75	7,02	4,16	1,67
24.06.2026	24		59,93	59,63	0,30	71,79	44,35	27,44	7,04	4,15	1,66
25.06.2026	24		60,74	60,45	0,29	71,73	44,37	27,36	7,02	4,16	1,68
26.06.2026	24		59,65	59,10	0,55	71,82	44,23	27,59	7,05	4,16	1,67
27.06.2026	24		59,31	59,15	0,16	71,88	44,53	27,35	7,04	4,14	1,63
28.06.2026	24		62,30	62,32	-0,02	71,55	44,44	27,11	7,03	4,15	1,65
29.06.2026	24		64,35	64,50	-0,15	71,25	44,38	26,86	7,02	4,16	1,73
30.06.2026	24		62,31	62,44	-0,12	71,11	45,38	25,73	6,87	4,15	1,60
01.07.2026	24		59,89	59,92	-0,03	71,26	45,51	25,75	6,55	4,11	1,54
02.07.2026	24		58,69	58,66	0,04	71,80	44,68	27,13	6,55	4,11	1,60
03.07.2026	24		58,49	58,48	0,01	71,94	44,79	27,15	6,55	4,11	1,59
04.07.2026	24		57,90	57,88	0,02	71,67	45,21	26,45	6,55	4,10	1,54
05.07.2026	24		62,22	62,39	-0,17	71,70	44,56	27,15	6,55	4,10	1,68
06.07.2026	24		58,10	58,23	-0,04	71,77	45,59	26,18	6,54	4,12	1,52
07.07.2026	24		57,91	57,88	0,03	72,05	44,86	27,19	6,55	4,14	1,58
08.07.2026	24		59,73	59,77	-0,05	71,98	44,64	27,33	6,55	4,12	1,63
09.07.2026	24		59,41	59,44	-0,03	71,76	44,87	26,89	6,55	4,14	1,60
10.07.2026	24		58,49	58,50	-0,01	71,63	45,23	26,40	6,55	4,16	1,55
11.07.2026	24		62,17	62,26	-0,09	71,45	45,02	26,43	6,55	4,13	1,64
12.07.2026	24		65,73	65,92	-0,19	71,15	44,87	26,28	6,56	4,13	1,72
13.07.2026	24		60,29	60,21	0,08	71,11	45,88	25,24	6,56	4,11	1,53
14.07.2026	24		57,08	56,79	0,29	71,67	45,73	25,93	6,55	4,10	1,50
15.07.2026	24		57,50	57,10	0,41	71,60	45,83	25,77	6,55	4,11	1,50
16.07.2026	24		58,50	57,85	0,65	71,45	45,83	25,62	6,55	4,10	1,53
17.07.2026	24		59,48	58,55	0,93	71,27	46,09	25,18	6,55	4,13	1,54
18.07.2026	24		61,31	59,91	1,40	71,02	46,12	24,91	6,56	4,13	1,59
19.07.2026	24		62,31	60,89	1,42	71,16	45,69	25,47	6,55	4,14	1,66
20.07.2026	24		82,99	89,12	-6,13	49,71	45,43	4,27	4,37	3,17	0,08
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	28,12	27,57	0,56	2,69	2,69	0,00
Среднее			59,04	59,04	0,00	69,37	44,50	24,87	6,49	4,05	1,50
Итого по УУТЭ	720		1771,21	1771,12							45,15
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											16,20
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											7,75
Всего за Июль 2026											36,70

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО-ТЕПЛОЭНЕРГИЯ
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАДНИН

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Теплоучетчик: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086588
 Канал ТВ Схема учета Кол абонента KB=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 4, ИТП 3, ПАРКИНГ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Tn	НС	M1,	M2,	ΔM,	T1,	T2,	ΔT,	P1	P2	Q,
	°C		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см²	кг/см²	Гкал
22.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,21	32,50	-2,28	1,56	1,57	0,00
23.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,29	32,71	-2,42	1,56	1,57	0,00
24.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,38	32,58	-2,20	1,56	1,58	0,00
25.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,40	32,50	-2,10	1,56	1,57	0,00
26.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,40	32,51	-2,11	1,56	1,57	0,00
27.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,45	32,52	-2,07	1,56	1,57	0,00
28.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,47	32,48	-2,01	1,56	1,57	0,00
29.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,52	32,82	-2,30	1,56	1,57	0,00
30.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,61	32,94	-2,33	1,56	1,57	0,00
01.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,72	33,04	-2,32	1,56	1,57	0,00
02.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,84	33,08	-2,24	1,57	1,58	0,00
03.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,89	32,93	-2,05	1,57	1,58	0,00
04.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,89	32,04	-2,15	1,57	1,58	0,00
05.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,91	33,05	-2,14	1,57	1,58	0,00
06.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,87	32,98	-2,11	1,57	1,58	0,00
07.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,83	32,83	-2,00	1,56	1,57	0,00
08.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,77	32,72	-1,95	1,55	1,56	0,00
09.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,70	32,79	-2,10	1,54	1,55	0,00
10.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,65	32,73	-2,07	1,52	1,53	0,00
11.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,68	32,89	-2,21	1,52	1,53	0,00
12.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,79	33,16	-2,37	1,52	1,53	0,00
13.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	30,86	33,31	-2,45	1,52	1,53	0,00
14.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,03	33,24	-2,21	1,51	1,52	0,00
15.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,14	33,36	-2,22	1,51	1,52	0,00
16.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,19	33,53	-2,33	1,49	1,50	0,00
17.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,20	33,48	-2,28	1,48	1,49	0,00
18.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,20	33,62	-2,42	1,48	1,49	0,00
19.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	31,26	33,69	-2,43	1,48	1,49	0,00
20.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	28,80	30,39	-1,59	1,46	1,47	0,00
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,22	26,77	-0,55	1,49	1,50	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	30,54	32,67	-2,13	1,54	1,55	0,00
Итого по УУТЭ	720		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											0
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											0
Всего за Июль 2026											0,00

Период расчета по среднему: с по сут
 Период расчета по договору: с по сут
 Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛО-НЕФТЬ»
АБОНЕНТСКОЕ УЧЕТНОЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из подводя системы за
Июль 2026 года**

Отчет оформляю: 22.07.2026 г.
 Теплоучетчик ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086455
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д.6, ИТП 1, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеренный расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Q, Гкал
22.06.2026	24		105,24	106,16	-0,92	70,60	50,28	20,32	7,02	4,19	2,10
23.06.2026	24		105,75	106,73	-0,98	70,73	50,59	20,14	7,01	4,17	2,09
24.06.2026	24		103,12	103,70	-0,57	71,04	49,41	21,62	7,03	4,16	2,21
25.06.2026	24		102,37	102,18	0,20	70,98	50,01	20,97	7,01	4,17	2,16
26.06.2026	24		101,33	99,92	1,41	71,05	50,08	20,96	7,04	4,18	2,20
27.06.2026	24		105,09	104,03	1,07	71,15	49,43	21,72	7,04	4,16	2,34
28.06.2026	24		111,77	111,41	0,36	70,87	49,64	21,23	7,02	4,16	2,40
29.06.2026	24		109,63	108,16	1,47	70,55	50,75	19,80	7,02	4,18	2,25
30.06.2026	24		110,97	109,66	1,31	70,41	50,82	19,59	6,87	4,17	2,25
01.07.2026	24		108,05	107,05	1,00	70,53	50,78	19,75	6,55	4,12	2,19
02.07.2026	24		104,62	103,42	1,20	71,04	50,31	20,73	6,54	4,12	2,24
03.07.2026	24		99,02	97,43	1,59	71,13	50,36	20,77	6,55	4,13	2,14
04.07.2026	24		102,07	100,79	1,29	70,94	50,30	20,65	6,55	4,12	2,18
05.07.2026	24		107,57	106,82	0,74	70,98	50,03	20,95	6,54	4,11	2,30
06.07.2026	24		100,10	102,08	-1,99	71,09	50,28	20,81	6,54	4,14	1,99
07.07.2026	24		97,92	101,17	-3,25	71,27	50,09	21,17	6,55	4,15	1,92
08.07.2026	24		97,58	100,50	-2,92	71,23	49,98	21,26	6,55	4,14	1,93
09.07.2026	24		101,39	104,61	-3,22	71,04	50,45	20,59	6,55	4,16	1,93
10.07.2026	24		98,80	101,54	-2,74	70,89	50,48	20,41	6,55	4,17	1,68
11.07.2026	24		102,94	105,96	-3,02	70,74	50,60	20,14	6,55	4,16	1,93
12.07.2026	24		106,67	106,22	0,45	70,53	50,92	19,61	6,55	4,14	2,12
13.07.2026	24		110,11	107,36	2,76	70,41	51,34	19,07	6,55	4,12	2,25
14.07.2026	24		106,57	103,46	3,11	70,92	50,65	20,27	6,55	4,12	2,32
15.07.2026	24		102,32	98,59	3,74	70,87	50,85	20,02	6,55	4,12	2,24
16.07.2026	24		106,95	102,62	4,33	70,75	50,75	20,00	6,55	4,12	2,36
17.07.2026	24		103,67	101,83	1,84	70,57	51,50	19,07	6,55	4,15	2,08
18.07.2026	24		109,19	108,35	0,83	70,38	51,63	18,75	6,55	4,14	2,10
19.07.2026	24		110,69	110,31	0,39	70,51	51,30	19,22	6,55	4,15	2,15
20.07.2026	24		92,89	100,64	-7,75	50,79	45,66	5,13	4,79	3,59	0,13
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	29,11	28,78	0,33	1,47	1,47	0,00
Среднее			100,81	100,76	0,06	68,77	49,60	19,17	6,46	4,04	2,01
Итого по УУТЗ	720		3024,41	3022,69							60,37
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											20,70
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											11,10
Всего за Июль 2026											50,77

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО ТЕПЛОЭНЕРГО-
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАДНИК

**Месячный отчет о потреблении теплоэнергии
и тепловой энергии из водной системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Теплоучаститель ТВ7-04,1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086501
 Канал ТВ Схема учета Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Струве, д. 6, ИТП 2, Ж
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см³	кг/см³	Гкал
22.06.2026	24		105,35	105,19	0,16	70,85	51,14	19,70	6,98	4,15	2,09
23.06.2026	24		104,86	104,67	0,19	70,95	51,00	19,95	6,98	4,13	2,11
24.06.2026	24		102,00	101,81	0,19	71,26	50,50	20,76	6,99	4,12	2,13
25.06.2026	24		102,28	102,16	0,13	71,21	50,47	20,74	6,99	4,13	2,13
26.06.2026	24		100,07	99,99	0,08	71,29	50,91	20,38	7,01	4,14	2,05
27.06.2026	24		99,43	99,36	0,06	71,37	50,48	20,89	7,00	4,12	2,09
28.06.2026	24		103,56	103,62	-0,05	71,06	50,91	20,15	6,98	4,12	2,09
29.06.2026	24		101,83	101,85	-0,03	70,79	51,30	19,48	6,98	4,14	1,99
30.06.2026	24		98,78	98,68	0,09	70,62	51,15	19,47	6,83	4,13	1,93
01.07.2026	24		98,54	98,50	0,04	70,72	51,36	19,36	6,51	4,08	1,92
02.07.2026	24		92,73	92,62	0,12	71,24	50,81	20,43	6,51	4,08	1,91
03.07.2026	24		92,51	92,38	0,13	71,37	50,80	20,56	6,51	4,09	1,91
04.07.2026	24		96,75	96,74	0,01	71,13	51,05	20,10	6,51	4,07	1,95
05.07.2026	24		98,26	98,25	0,01	71,19	50,65	20,54	6,51	4,07	2,02
06.07.2026	24		97,85	97,77	0,09	71,19	51,30	19,89	6,50	4,10	1,96
07.07.2026	24		94,05	93,96	0,19	71,47	50,64	20,83	6,51	4,11	1,97
08.07.2026	24		97,43	97,35	0,08	71,45	50,83	20,62	6,51	4,10	2,02
09.07.2026	24		99,96	100,00	-0,04	71,25	51,09	20,16	6,51	4,12	2,02
10.07.2026	24		98,18	98,23	-0,05	71,11	51,46	19,65	6,51	4,13	1,93
11.07.2026	24		100,80	100,88	-0,09	70,92	51,66	19,26	6,51	4,12	1,94
12.07.2026	24		103,91	104,08	-0,16	70,69	52,05	18,63	6,51	4,10	1,93
13.07.2026	24		103,48	103,66	-0,18	70,62	52,30	18,32	6,52	4,08	1,89
14.07.2026	24		97,40	97,52	-0,03	71,13	51,55	19,56	6,51	4,07	1,91
15.07.2026	24		98,58	98,67	-0,08	71,11	51,64	19,47	6,51	4,08	1,92
16.07.2026	24		101,18	101,35	-0,16	70,97	51,91	19,06	6,51	4,08	1,93
17.07.2026	24		102,20	102,36	-0,16	70,78	52,42	18,36	6,51	4,11	1,87
18.07.2026	24		105,75	106,03	-0,29	70,54	52,69	17,85	6,52	4,10	1,88
19.07.2026	24		105,13	105,46	-0,33	70,69	52,01	18,67	6,51	4,11	1,95
20.07.2026	24		111,53	113,45	-1,92	50,36	46,02	4,34	4,45	3,24	0,40
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	28,81	28,14	0,67	2,50	2,50	0,00
Среднее			97,15	97,22	-0,07	68,94	50,34	18,60	6,45	4,02	1,86
Итого по УУТЗ	720		2914,46	2916,46							55,85
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											19,62
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											9,55
Всего за Июль 2026											45,78

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



ООО-ТЕПЛОЭНЕРГО
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29 ИЮЛ 2026

А.А. РАССАД ИИ

**Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из подводя системы за
Июль 2026 года**

Отчет сформирован: 22.07.2026 г.
 Теплоучетчик: ТВ7-04.1М Сетевой номер N 000 Идентификатор ИД= 19-086992
 Канал ТВ Схема учета: Код абонента КВ=
 Потребитель: УК Гармония
 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Струве, д.6, ИТП 3, ПАРКИНГ
 Телефон: Договор: № 0534-1-20/145 от 12.10.22г.
 Источник теплоты: котельная по адресу:
 Договорный расход: отопление - т/сут, на ГВС - куб. м/сут.
 Договорный расход, Гкал/ч: отопление - , на ГВС -
 Договорная температура холодной воды источника подпитки: tхв=0,0°C
 Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=
 Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= , M2=

Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см²	кгс/см²	Гкал
22.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,43	29,92	-4,49	3,78	2,87	0,00
23.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,46	30,10	-4,64	3,78	2,87	0,00
24.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,41	29,89	-4,49	3,78	2,87	0,00
25.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,35	29,84	-4,49	3,78	2,87	0,00
26.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,36	29,91	-4,55	3,77	2,86	0,00
27.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,43	29,82	-4,39	3,77	2,86	0,00
28.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,50	29,97	-4,46	3,77	2,86	0,00
29.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,69	30,18	-4,49	3,78	2,87	0,00
30.06.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,88	30,39	-4,51	3,79	2,86	0,00
01.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,04	30,52	-4,48	3,79	2,84	0,00
02.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,15	30,54	-4,39	3,80	2,83	0,00
03.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,07	30,43	-4,36	3,81	2,81	0,00
04.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,07	30,44	-4,37	3,81	2,80	0,00
05.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,09	30,46	-4,37	3,82	2,78	0,00
06.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,10	30,45	-4,34	3,82	2,77	0,00
07.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,93	30,32	-4,39	3,81	2,74	0,00
08.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,80	30,23	-4,43	3,81	2,72	0,00
09.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,83	30,35	-4,52	3,80	2,70	0,00
10.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,86	30,35	-4,48	3,79	2,68	0,00
11.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,00	30,45	-4,45	3,79	2,67	0,00
12.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,15	30,65	-4,50	3,80	2,66	0,00
13.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,29	30,81	-4,52	3,81	2,65	0,00
14.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,40	30,82	-4,42	3,81	2,64	0,00
15.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,34	30,77	-4,43	3,81	2,63	0,00
16.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,34	30,71	-4,37	3,80	2,62	0,00
17.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,24	30,77	-4,54	3,80	2,61	0,00
18.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,34	30,91	-4,57	3,81	2,61	0,00
19.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,57	31,11	-4,54	3,83	2,62	0,00
20.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	26,27	28,64	-2,37	3,81	2,59	0,00
21.07.2026	24		0,00	0,00	0,00	25,34	25,64	-0,31	3,78	2,56	0,00
Среднее			0,00	0,00	0,00	25,92	30,18	-4,25	3,80	2,74	0,00
Итого по УУТЭ	720		0,00	0,00							0,00
Вычет с 22.06.26 по 30.06.26											0
Досчет за НС											0
Досчет с 22.07.26 по 31.07.26											0
Всего за Июль 2026											0,00

Период расчета по среднему: с по сут

Период расчета по договору: с по сут

Абонент:

Ответственный за учет тепловой энергии



**ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

29 ИЮЛ 2026

Д.А. РАССАДНИН